

단위 면적당 부하량 (kcal)

주거시설		Standard	저부하	고부하	특수부하	주의 사항
	거실	140	130	150	200	1. 저부하 : 지하에 위치하며, 창문이 없거나 적을 경우
	식당	120	120	140		2. 고부하 : 2면 이상의 외기 인접과 창문 설치
	주방	140	120	170		3. 특수부하 : 천정 OPEN 구조 혹은 2면 이상 전면 유리
	침실	110	100	130		
	가족실	140	120	150		
	서재	110	100	120		
OFFICE		Standard	저부하	고부하	특수부하	주의사항
	사무실	150	145	170	200	1. 저부하 : 사람의 입출입이나 외부 창문이 적은 경우
	임원실	150	130	150		2. 고부하 : 사람의 출입이 잦고 인원배치가 많은 경우
	회의실	150	140	170		3. 특수부하 : 천정고가 높고 전면 유리가 존재하는 현장
	휴게실	150	140	170		
	관리실	150				
	업무시설	180				
	근생	215				
종교시설		Standard	저부하	고부하	특수부하	주의사항
	본당	240	200	300	365	1. 저부하 : 교회 본당이나 높이가 5m이내로 적은 경우
	소예배실	180	150	240		2. 고부하 : 사람의 출입이 잦고 인원배치가 많은 경우
	기도실	150	140	170		3. 특수부하 : 천정고가 높고 오픈 공간이 존재
	목회실	150	140	170		4. 성당 (천주교)은 별도 협의 요망
	부속실	170	140	180		
	홀, 로비	150	90	210		
	대예배실	300	240	365		
	교회사무실	150	120	170		
상업시설		Standard	저부하	고부하	특수부하	주의사항
	식당	210	180	300	365	1. 일식은 비교적 저부하, 탕이나 구이 식당은 고부하
	근린시설	180	150	240		2. 실내의 배기FAN은 특수부하로 별도 계산 할 것
	이발소	150	140	170		3. 부속 판매시설과 매장 밀집시설은 별도 계산
	호프집	200	180	240		
	아파트형 공장	180	170	230		
숙박시설		Standard	저부하	고부하	특수부하	주의사항
	객실	110	100	130		1. 여관은 비교적 저부하
	로비	180	170	245	300	2. 로비의 높이가 5m이상 일 경우 대공간 적용
	커피숍	180	170	245		3. 세미나실 높이에 따른 별도 부하 적용
	세미나실	180	150	245		
대공간		Standard	저부하	고부하	특수부하	주의 사항
	극장	300	240	425		1. 헬스장 부하 계산시 실내 발열기 별도 계산
	헬스장	240	180	365		2. 학교 부속 체육관 등은 별도 계산
	연회장	300	240	425	예식장	3. 공장의 제조 제품별 별도 부하 산정 요
	체육관	240	180	365		
	판매장	300	240	455	대형매장	
	은행	180	170	215		
	공장	300	240	455	발열기기 별도	
	탈의실	150	140			
	에어로빅/헬스	180	170	200		
개인병원		Standard	저부하	고부하	특수부하	주의 사항
	병실	140	130	170		1. 개인병원, 한의원에 적용
	수술실	180	150	210		2. 산부인과 별도 부하계산
	물리치료실	180	170	240	300	3. 종합병원은 별도 계산
	원장실	140	130	170		
	로비	180	150	240		
	방사선실	150	140	170		