

靖江市启达防火设备制造有限公司计价公式

工程名称：中信泰富

序号	产品名称	计算公式	备注（尺寸W*H: W=长/1000, H=宽/1000）
1	70度防火调节阀/70度防火阀/70度防火阀（带反馈信号）/280度防火阀（带反馈信号）	$(W+2H)*225+W*H*345+60$	当 $1250 < W \leq 2000$, $H \leq 1000$ 时
		$(W+1.5H)*185+W*H*285+60$	$W \leq 1250$, $H \leq 1250$ 时
2	手动调节阀/多叶调节风阀/调节蝶阀	$(W+2H)*140+W*H*205+25$	当 $1250 < W \leq 2000$, $H \leq 1000$ 时
		$(W+1.5H)*115+W*H*180+30$	$W \leq 1250$, $H \leq 1250$ 时
3	单层格栅风口	$(W+H)*19+W*H*170+15$	当 $1250 < \text{长边} \leq 2000$ 时
		$(W+H)*19+W*H*160+15$	长边 ≤ 1250
4	方型散流器	$(W+0.1)*(H+0.1)*285+17$	
5	方型散流器(带阀)	$(W+0.1)*(H+0.1)*465+21$	
6	门铰型百叶带回风口(HH/F)	$(W+H)*25+W*H*260+30$	
7	幕墙防雨百叶	675元/平方米	

