

正本

上海建工一建集团有限公司

金桥地铁上盖 J9A-03 地块（浦发上城科创智谷）研发
及商业项目（阀门）

投标文件



附件三:

投 标 书

致: 上海建工一建集团有限公司安装工程公司:

根据 金桥地铁上盖 J9A-03 J9B-14 地块住宅及商业项目 工程《材料采购招标文件》, 我单位经研究决定接受招标单位招标文件中提出的各项条件, 提交投标文件正本一份, 副本二份。并承诺如下:

1、按招标文件规定: 报价为 932154.00 元人民币,
(大写) 玖拾叁万贰仟壹佰伍拾肆元 人民币; 品牌 KITZ(开滋) 开票税率: 13 %。

2、供货时间为: 15-35 天。

3、资金付款方式与期限:

(2) 货到现场二个月后支付到货款的 80%;

(3) 完成施工合同并验收通过、竣工备案完成并获得物业接收证书后支付到货款 85%;

(4) 各方签署结算协议书, 按照业主内部要求及浦东新区档案馆要求的工程资料归档后, 支付至 95%;

(5) 质保金 5% 保留两年 (质保期自完成施工合同并完成竣工备案及业主发出物业接收证书后算起)。

响应情况: 响应。

竞争性条款: 自行填写竞争性报价及付款方式。

响应情况: 响应。

4、在投标有效期间, 本投标文件将始终对我方具有约束力, 并随时可能被接受。


5、如果我方中标, 我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任, 并根据招标文件的规定, 完成合同的责任和义务。

6、同意向贵方提供可能要求的与本投标有关任何证据或资料。我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7、材料（设备）投标报价明细表如下：附清单

材料(设备) 名称	规格 型号	质量标 准技术 指标	计量 单位	数量	单价	合价	备注

投标单位名称：（盖章） 凯硕新正（上海）机电设备科技发展有限公司

投标单位法定代表人或委托代理人（签字）： 

电话： 13585651095 邮政编码： 200083

地址： 上海市虹口区柳营路 135 号 613 室

日期： 2026 年 01 月 23 日

金桥地铁上盖J9A-03地块（浦发上城科创智谷）研发及商业项目阀门投标清单

序号	专业	项目名称	规格	型号	工作压力	材质					单位	数量	单价（元） 不含税	合计（元） 不含税	税率	税额（元）		价税合计（元）	品牌	备注
						阀体	阀芯	阀板	阀杆	密封圈										
1	给排水	Y型过滤器	DN20	PN16VZ	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	1	62.83	62.83	13%	8.17	71.00	71.00	KITZ	给水系统
2	给排水	Y型过滤器	DN25	PN16VZ	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	17	93.81	1594.69	13%	207.31	106.00	1802.00	KITZ	给水系统
3	给排水	Y型过滤器	DN32	PN16VZ	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	2	140.71	281.42	13%	36.58	159.00	318.00	KITZ	给水系统
4	给排水	Y型过滤器	DN40	PN16VZ	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	1	184.96	184.96	13%	24.04	209.00	209.00	KITZ	给水系统
5	给排水	Y型过滤器	DN50	PN16VZ	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	17	250.44	4257.52	13%	553.48	283.00	4811.00	KITZ	给水系统
6	给排水	Y型过滤器	DN65	PN16FDYBZ	1.6Mpa	球墨铸铁	不锈钢网				个	3	349.56	1048.67	13%	136.33	395.00	1185.00	KITZ	给水系统
7	给排水	Y型过滤器	DN80	PN16FDYBZ	1.6Mpa	球墨铸铁	不锈钢网				个	1	425.66	425.66	13%	55.34	481.00	481.00	KITZ	给水系统
8	给排水	Y型过滤器	DN100	PN16FDYBZ	1.6Mpa	球墨铸铁	不锈钢网				个	3	546.90	1640.71	13%	213.29	618.00	1854.00	KITZ	给水系统
9	给排水	减压型 倒流防止器	DN25	PN16BSBFP	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	个	1	236.28	236.28	13%	30.72	267.00	267.00	KITZ	给水系统
10	给排水	低阻力 倒流防止器	DN32	PN16BSBFP	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	个	2	343.36	686.73	13%	89.27	388.00	776.00	KITZ	给水系统
11	给排水	低阻力 倒流防止器	DN25	PN16BSBFP	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	个	7	236.28	1653.98	13%	215.02	267.00	1869.00	KITZ	给水系统
12	给排水	低阻力 倒流防止器	DN32	PN16BSBFP	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	个	1	343.36	343.36	13%	44.64	388.00	388.00	KITZ	给水系统
13	给排水	蝶阀	DN65	PN16WJZUE	1.6Mpa	球墨铸铁		不锈钢	不锈钢	EPDM	个	3	208.85	626.55	13%	81.45	236.00	708.00	KITZ	给水系统
14	给排水	蝶阀	DN80	PN16WJZUE	1.6Mpa	球墨铸铁		不锈钢	不锈钢	EPDM	个	1	246.02	246.02	13%	31.98	278.00	278.00	KITZ	给水系统
15	给排水	蝶阀	DN100	PN16WJZUE	1.6Mpa	球墨铸铁		不锈钢	不锈钢	EPDM	个	11	315.93	3475.22	13%	451.78	357.00	3927.00	KITZ	给水系统
16	给排水	蝶阀	DN65	PN16WJZUE	1.6Mpa	球墨铸铁		不锈钢	不锈钢	EPDM	个	1	208.85	208.85	13%	27.15	236.00	236.00	KITZ	排水系统
17	给排水	蝶阀	DN80	PN16WJZUE	1.6Mpa	球墨铸铁		不锈钢	不锈钢	EPDM	个	1	246.02	246.02	13%	31.98	278.00	278.00	KITZ	排水系统
18	给排水	蝶阀	DN100	PN16WJZUE	1.6Mpa	球墨铸铁		不锈钢	不锈钢	EPDM	个	1	315.93	315.93	13%	41.07	357.00	357.00	KITZ	排水系统
19	给排水	防污隔 断阀	DN25	PN16BSBFP	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	EPDM	个	10	236.28	2362.83	13%	307.17	267.00	2670.00	KITZ	给水系统
20	给排水	防污隔 断阀	DN32	PN16BSBFP	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	EPDM	个	1	343.36	343.36	13%	44.64	388.00	388.00	KITZ	给水系统
21	给排水	防污隔 断阀	DN40	PN16BSBFP	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	EPDM	个	1	494.69	494.69	13%	64.31	559.00	559.00	KITZ	给水系统
22	给排水	防污隔 断阀	DN50	PN16BSBFP	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	EPDM	个	9	671.68	6045.13	13%	785.87	759.00	6831.00	KITZ	给水系统

23	给排水	节能消声止回阀	DN50	PN16SF50CE	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	EPDM	个	24	440.71	10576.99	13%	1375.01	498.00	11952.00	KITZ	给水系统
24	给排水	节能消声止回阀	DN65	PN16SF50CE	1.6Mpa	球墨铸铁		不锈钢	不锈钢	EPDM	个	5	514.16	2570.80	13%	334.20	581.00	2905.00	KITZ	给水系统
25	给排水	节能消声止回阀	DN80	PN16SF50CE	1.6Mpa	球墨铸铁		不锈钢	不锈钢	EPDM	个	198	605.31	119851.33	13%	15580.67	684.00	135432.00	KITZ	给水系统
26	给排水	节能消声止回阀	DN100	PN16SF50CE	1.6Mpa	球墨铸铁		不锈钢	不锈钢	EPDM	个	26	765.49	19902.65	13%	2587.35	865.00	22490.00	KITZ	给水系统
27	给排水	橡胶瓣止回阀	DN50	PN16D0NE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢	EPDM	个	1	374.34	374.34	13%	48.66	423.00	423.00	KITZ	排水系统, 无消声需求
28	给排水	橡胶瓣止回阀	DN65	PN16D0NE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢	EPDM	个	1	473.45	473.45	13%	61.55	535.00	535.00	KITZ	排水系统, 无消声需求
29	给排水	橡胶瓣止回阀	DN80	PN16D0NE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢	EPDM	个	1	584.07	584.07	13%	75.93	660.00	660.00	KITZ	排水系统, 无消声需求
30	给排水	橡胶瓣止回阀	DN100	PN16D0NE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢	EPDM	个	1	709.73	709.73	13%	92.27	802.00	802.00	KITZ	排水系统, 无消声需求
31	给排水	截止阀	DN20	PN16UKCG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	9	97.35	876.11	13%	113.89	110.00	990.00	KITZ	给水系统
32	给排水	截止阀	DN25	PN16UKCG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	124	124.78	15472.57	13%	2011.43	141.00	17484.00	KITZ	给水系统
33	给排水	截止阀	DN32	PN16UKCG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	76	192.04	14594.69	13%	1897.31	217.00	16492.00	KITZ	给水系统
34	给排水	截止阀	DN40	PN16UKCG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	23	252.21	5800.88	13%	754.12	285.00	6555.00	KITZ	给水系统
35	给排水	截止阀	DN50	PN16UKCG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	399	336.28	134176.99	13%	17443.01	380.00	151620.00	KITZ	给水系统
36	给排水	球阀	DN20	PN40P1UKG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	95.58	95.58	13%	12.42	108.00	108.00	KITZ	给水系统
37	给排水	球阀	DN25	PN40P1UKG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	126.55	126.55	13%	16.45	143.00	143.00	KITZ	给水系统
38	给排水	球阀	DN32	PN40P1UKG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	2	196.46	392.92	13%	51.08	222.00	444.00	KITZ	给水系统
39	给排水	球阀	DN40	PN40P1UKG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	227.43	227.43	13%	29.57	257.00	257.00	KITZ	给水系统
40	给排水	球阀	DN50	PN40P1UKG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	345.13	345.13	13%	44.87	390.00	390.00	KITZ	给水系统
41	给排水	球阀	DN65	PN16UTBA	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	6	1522.12	9132.74	13%	1187.26	1720.00	10320.00	KITZ	给水系统
42	给排水	球阀	DN80	PN16UTBA	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	6	1886.73	11320.35	13%	1471.65	2132.00	12792.00	KITZ	给水系统
43	给排水	球阀	DN100	PN16UTBA	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	3	2569.03	7707.08	13%	1001.92	2903.00	8709.00	KITZ	给水系统
44	给排水	闸阀	DN20	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	113.27	113.27	13%	14.73	128.00	128.00	KITZ	给水系统
45	给排水	闸阀	DN25	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	142.48	142.48	13%	18.52	161.00	161.00	KITZ	给水系统
46	给排水	闸阀	DN32	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	230.09	230.09	13%	29.91	260.00	260.00	KITZ	给水系统

47	给排水	闸阀	DN40	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	300.00	300.00	13%	39.00	339.00	339.00	KITZ	给水系统
48	给排水	闸阀	DN50	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	383.19	383.19	13%	49.81	433.00	433.00	KITZ	给水系统
49	给排水	闸阀	DN65	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	1	461.06	461.06	13%	59.94	521.00	521.00	KITZ	给水系统
50	给排水	闸阀	DN80	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	1	547.79	547.79	13%	71.21	619.00	619.00	KITZ	给水系统
51	给排水	闸阀	DN100	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	1	673.45	673.45	13%	87.55	761.00	761.00	KITZ	给水系统
52	给排水	闸阀	DN150	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	1	1131.86	1131.86	13%	147.14	1279.00	1279.00	KITZ	给水系统
53	给排水	闸阀	DN200	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	1	1747.79	1747.79	13%	227.21	1975.00	1975.00	KITZ	给水系统
54	给排水	闸阀	DN20	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	113.27	113.27	13%	14.73	128.00	128.00	KITZ	排水系统
55	给排水	闸阀	DN25	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	142.48	142.48	13%	18.52	161.00	161.00	KITZ	排水系统
56	给排水	闸阀	DN32	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	230.09	230.09	13%	29.91	260.00	260.00	KITZ	排水系统
57	给排水	闸阀	DN40	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	300.00	300.00	13%	39.00	339.00	339.00	KITZ	排水系统
58	给排水	闸阀	DN50	PN16UKLG	1.6Mpa	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	硬密封	个	1	383.19	383.19	13%	49.81	433.00	433.00	KITZ	排水系统
59	给排水	闸阀	DN65	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	35	461.06	16137.17	13%	2097.83	521.00	18235.00	KITZ	排水系统
60	给排水	闸阀	DN80	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	242	547.79	132564.60	13%	17233.40	619.00	149798.00	KITZ	排水系统
61	给排水	闸阀	DN100	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	69	673.45	46468.14	13%	6040.86	761.00	52509.00	KITZ	排水系统
62	给排水	闸阀	DN150	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	11	1131.86	12450.44	13%	1618.56	1279.00	14069.00	KITZ	排水系统
63	给排水	闸阀	DN200	PN16SMBWNE	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	EPDM	个	11	1747.79	19225.66	13%	2499.34	1975.00	21725.00	KITZ	排水系统
64	给排水	真空破坏器	DN20	PN16BSVB	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	1	63.72	63.72	13%	8.28	72.00	72.00	KITZ	给水系统
65	给排水	真空破坏器	DN25	PN16BSVB	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	1	81.42	81.42	13%	10.58	92.00	92.00	KITZ	给水系统
66	给排水	真空破坏器	DN32	PN16BSVB	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	1	182.30	182.30	13%	23.70	206.00	206.00	KITZ	给水系统
67	给排水	真空破坏器	DN40	PN16BSVB	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	17	218.58	3715.93	13%	483.07	247.00	4199.00	KITZ	给水系统
68	给排水	真空破坏器	DN50	PN16BSVB	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	3	278.76	836.28	13%	108.72	315.00	945.00	KITZ	给水系统
69	给排水	小阻力可调式减压阀	DN20	PN16UKLG*1-PN16BSPR(N)*1-PN16YZ*1	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	1	445.13	445.13	13%	57.87	503.00	503.00	KITZ	黄铜丝扣闸阀*1-黄铜丝扣可调式减压阀*1-黄铜丝扣Y型过滤器*1-压力表2套
70	给排水	小阻力可调式减压阀	DN25	PN16UKLG*1-PN16BSPR(N)*1-PN16YZ*1	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	1	556.64	556.64	13%	72.36	629.00	629.00	KITZ	黄铜丝扣闸阀*1-黄铜丝扣可调式减压阀*1-黄铜丝扣Y型过滤器*1-压力表2套

71	给排水	小阻力 可调节式 减压阀	DN32	PN16UKLG*1-PN16BSPR (N)*1-PN16VZ*1	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	62	700.00	43400.00	13%	5642.00	-791.00	49042.00	KITZ	黄铜丝扣闸阀*1-黄铜丝扣可调节式减压阀*1-黄铜丝扣Y型过滤器*1-压力表2套
72	给排水	小阻力 可调节式 减压阀	DN40	PN16UKLG*1-PN16BSPR (N)*1-PN16VZ*1	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	1	964.60	964.60	13%	125.40	1090.00	1090.00	KITZ	黄铜丝扣闸阀*1-黄铜丝扣可调节式减压阀*1-黄铜丝扣Y型过滤器*1-压力表2套
73	给排水	小阻力 可调节式 减压阀	DN50	PN16UKLG*1-PN16BSPR (N)*1-PN16VZ*1	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	79	1208.85	95499.12	13%	12414.88	1366.00	107914.00	KITZ	黄铜丝扣闸阀*1-黄铜丝扣可调节式减压阀*1-黄铜丝扣Y型过滤器*1-压力表2套
74	给排水	可调节式 减压阀组	DN50	PN16UKLG*4-PN16BSPR (N)*2-PN16VZ*2	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	硬密封	个	3	3336.28	10008.85	13%	1301.15	3770.00	11310.00	KITZ	黄铜丝扣闸阀*4-黄铜丝扣可调节式减压阀*2-黄铜丝扣Y型过滤器*2-软接头2个-压力表2
75	给排水	可调节式 减压阀组	DN65	PN16SMBWNE*4-PN16SH PL-PR*2-PN16FDYBZ*2	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	EPDM	个	1	7612.39	7612.39	13%	989.61	8602.00	8602.00	KITZ	球墨铸铁法兰软密封暗杆闸阀*4-球墨铸铁减压阀*2-球墨铸铁法兰Y型过滤器(304滤网)*2-软接头2个
76	给排水	可调节式 减压阀组	DN80	PN16SMBWNE*4-PN16SH PL-PR*2-PN16FDYBZ*2	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	EPDM	个	1	8625.66	8625.66	13%	1121.34	9747.00	9747.00	KITZ	球墨铸铁法兰软密封暗杆闸阀*4-球墨铸铁减压阀*2-球墨铸铁法兰Y型过滤器(304滤网)*2-软接头2个
77	给排水	可调节式 减压阀组	DN100	PN16SMBWNE*4-PN16SH PL-PR*2-PN16FDYBZ*2	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	EPDM	个	1	10372.57	10372.57	13%	1348.43	11721.00	11721.00	KITZ	球墨铸铁法兰软密封暗杆闸阀*4-球墨铸铁减压阀*2-球墨铸铁法兰Y型过滤器(304滤网)*2-软接头2个
78	给排水	可调节式 减压阀组	DN150	PN16SMBWNE*4-PN16SH PL-PR*2-PN16FDYBZ*2	1.6Mpa	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	球墨铸铁	EPDM	个	1	16069.91	16069.91	13%	2089.09	18159.00	18159.00	KITZ	球墨铸铁法兰软密封暗杆闸阀*4-球墨铸铁减压阀*2-球墨铸铁法兰Y型过滤器(304滤网)*2-软接头2个
79	给排水	自动排 气阀	DN20	PN16BSAV	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	个	6	48.67	292.04	13%	37.96	55.00	330.00	KITZ	给水系统
80	给排水	自动排 气阀	DN25	PN16BSAV	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	个	61	53.98	3292.92	13%	428.08	61.00	3721.00	KITZ	给水系统
81	给排水	自动排 气阀	DN32	PN16BSAV	1.6Mpa	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	个	2	85.84	171.68	13%	22.32	97.00	194.00	KITZ	给水系统
82	给排水	止回阀	DN20	R	1.6Mpa	青铜	青铜	青铜	青铜	青铜	个	1	81.42	81.42	13%	10.58	92.00	92.00	KITZ	给水系统
83	给排水	止回阀	DN25	R	1.6Mpa	青铜	青铜	青铜	青铜	青铜	个	1	123.89	123.89	13%	16.11	140.00	140.00	KITZ	给水系统
84	给排水	止回阀	DN32	R	1.6Mpa	青铜	青铜	青铜	青铜	青铜	个	1	176.99	176.99	13%	23.01	200.00	200.00	KITZ	给水系统
85	给排水	止回阀	DN40	R	1.6Mpa	青铜	青铜	青铜	青铜	青铜	个	1	231.86	231.86	13%	30.14	262.00	262.00	KITZ	给水系统
86	给排水	止回阀	DN50	R	1.6Mpa	青铜	青铜	青铜	青铜	青铜	个	1	363.72	363.72	13%	47.28	411.00	411.00	KITZ	给水系统
87	给排水	缓闭式 止回阀	DN65	PN16SFSCOCE	1.6Mpa	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢	球墨铸铁	EPDM	个	2	514.16	1028.32	13%	133.68	581.00	1162.00	KITZ	给水系统
88	给排水	缓闭式 止回阀	DN80	PN16SFSCOCE	1.6Mpa	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢	球墨铸铁	EPDM	个	3	605.31	1815.93	13%	236.07	684.00	2052.00	KITZ	给水系统
89	给排水	缓闭式 止回阀	DN100	PN16SFSCOCE	1.6Mpa	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢	球墨铸铁	EPDM	个	4	765.49	3061.95	13%	398.05	865.00	3460.00	KITZ	给水系统
含税合价(元):																		932154.00		

说明:



附件四：付款方式


- (1) 无预付款;
- (2) 货到现场二个月后支付到货款的 80%;
- (3) 完成施工合同并验收通过、竣工备案完成并获得物业接收证书后支付到货款 85%;
- (4) 各方签署结算协议书, 按照业主内部要求及浦东新区档案馆要求的工程资料归档后, 支付至 95%;
- (5) 质保金 5%保留两年 (质保期自完成施工合同并完成竣工备案及业主发出物业接收证书后算起)。
- (6) 由于本工程每两月上报形象进度, 若因为业主的原因无法按时付款或者其它不可抗力因素造成付款延迟, 则我司付款相应延迟。

响应情况: _____ 响应 _____。

竞争性条款: 自行填写竞争性报价及付款方式。

响应情况: _____ 响应 _____。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310109MADUMYF57P

证照编号: 09000000202408150026

扫描经营主码，了解更多信息、体验更多服务。



名称 凯硕新正（上海）机电设备科技发展有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张政

经营范围

一般项目：普通机械设备安装服务；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；灯具销售；五金产品零售；机械销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；个人卫生用品销售；环境卫生公共设施设备安装服务；病媒生物防治服务；个人生物安全防护服务；林业有害生物防治服务；水污染治理；病媒生物密度控制水平评价服务；生态环境监测；生态资源监测；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 人民币300.0000万元整


成立日期 2024年08月15日

住所 上海市虹口区柳营路135号613室



登记机关

2024年08月15日



营业执照

(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

统一社会信用代码

913100007476071939

证照编号: 41000002202401030054

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。



名称 开滋流体控制(上海)有限公司

注册资本 人民币1000.0000万

类型 有限责任公司(外国法人独资)

成立日期 2003年02月28日

法定代表人 中村雅一(NAKAMURA MASAKAZU)

住所 中国(上海)自由贸易试验区基隆路1号12A15-1室

经营范围

阀门、轴承及相关产品、环保设备、水处理设备、机电设备、机械设备的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其相关配套服务,阀门、轴承及相关产品的设计、国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,区内商业性简单加工及贸易咨询服务,阀门、轴承及相关产品的制造(限分支机构经营)。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2024年01月03日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



P-20251226-01

This is to Certify that

凯硕新正(上海)机电设备科技发展有限公司

**Has been appointed as a distributor of KITZ
products in project of 金桥地铁上盖 J9B-14、
J9A-02、J9A-03 地块项目 in charge by 上海建
工一建集团有限公司 from the date this
certificate issued.**

**This appointment is valid from 26 Dec. 2025
to 26 Jun. 2026.**

KITZ Corporation of Shanghai

2025/12/26

Room 1610, Building A, China Overseas Center,

No. 2, 699 TongChuan Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China, 200333

上海市普陀区铜川路 699 弄 2 号中海中心 A 座 1610 室

Tel:(86)21-64391249 Fax:(86)21-64391257

陷的工程。同时,为配合其它工程施工,须应工程监理之要求进行分段测试。
用浸锡方法来修补泄漏接口是绝对不允许的。

2.17.2 如因管道测试\修补及更换而影响其它工程,因而所引起的一切经济损失,概由本承包单位负责。

2.17.3 所有的水管系统均应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的要求进行水压试验。

2.17.4 所有的管道测试应按照本说明书[系统试验及试运行]一章中所载的试验压力而测试。

2.18 清洁步骤

2.18.1 采取一切有效的预防措施,以避免外侵物,诸如焊珠和焊渣或其它污物侵入管道系统中。敲打已完工的焊缝以使碎屑松脱。所有管道、阀门和配件均应在装配于系统之前,用金属刷和擦扫清除内部的油污、油脂或污物。

2.18.2 接合和装配之后,所有管径 150 毫米以及以下的管道应用大量水清洗直到彻底清除污物、油污和金属屑等为止,通常每种管径内壁,再用比管道内径稍大之纤维刷子或抹布抹刷。

2.18.3 而管径 200 毫米及以上的管道则先用钢刷子,拖刷整段管道内壁,再用比管道内径稍大之纤维刷子或抹布抹刷。

2.18.4 每个管道系统均须经过彻底的清洗步骤,在每段管道清洗后及连接至其它管道前须在每段管道的末端紧密封盖,以防任何污物、水或其它外界物质进入管道。

2.18.5 管道系统提交接收之前,所有装设在管道系统的过滤器均应检查,并彻底清洗处理。

3. 阀门及配件

3.1 总则

3.1.1 所有送抵工地的阀门均应是全新制品,并附有明显的标志以便辨别其等级。

3.1.2 在运送、储存及安装期间应采取正确的保护措施,以确保阀门及配件在任何情况下不受破损。

3.1.3 为所有设备提供截止阀、压力表、排气阀、排水阀及试验龙头(锡锌青铜)。

3.1.4 在系统需要之地方如分支管道、旁通管道等提供调节阀或旋塞阀以作平衡调节之用。

3.1.5 须参照但不限于下列之条例规范或国际标准:

- 1) 常用小型仪表及特种阀门选用安装 01SS105
- 2) 水力控制阀应用设计规程 CECS144:2002
- 3) 低阻力倒流防止器应用技术规程 CECS259-2009
- 4) 倒流防止器安装 05S108
- 5) 紧凑型钢制阀门 JB/T7746-2006
- 6) 工业用阀门材料选用导则 JB/T5300-2008
- 7) 通用阀门、流量系数和流阻系数的试验方法 JB/T5296-1991
- 8) 阀门填料密封试验规范 JB/T7760-2008
- 9) 国际标准。
 - a) 按英国标准 BS5150 至 BS5160 来界定系统压力的的额定级别与及其它相关的英国标准。
 - b) ASME
 - c) UL
 - d) ASTM
- 10) 其它当地政府有关部门所制定之条例及规范

3.1.6 以下各项要求需提交审批:

- 1) 制造厂提供的产品详细资料包括各部件材料说明及设备详图等。
- 2) 所需规格要求的证书
- 3) 阀门支撑详图。
- 4) 安装、操作及维修手册。

3.1.7 提交之阀门应为认可之制造厂制造, 所有阀门如无特别指示应为以下额定要求:

系统	最大系统 工作压力(kPa)	阀门系统额定级别 BS5150 至 BS5160
压力排水、生活排水	600	PN10 级
和消防系统	1000	PN16 级
	1200	PN16 级
	1600	PN20 级
	2000	PN25 级

温度范围: 0-100°C;

3.1.8 提供的闸阀和球型阀能在额定的工作压力下更换填充料或更换密封圈。

3.1.9 除特别标明外, 所有阀门尺寸不可少于相连的管道尺寸。

3.1.10 提供焊料接头或螺纹焊料接头连接器接驳铜管。

3.1.11 槽式接头用槽式阀体。

- 3.1.12 所有供本工程使用的阀门和配件均必须为不含石棉物
3.1.13 质的产品。

3.2 产品

3.2.1 一般要求

各系统的阀门规格须按照表一及表二所指定的要求。

表一：生活用水

阀门类型	尺寸 (mm)	阀体材料	阀板材料	阀座材料
截止阀/球阀/闸阀	15-50	不锈钢 (不低于 S304)	不锈钢 (不低于 S304)	
闸阀	65 及以上	热熔式环氧树脂粉体 涂装球墨铸铁	不锈钢	
蝶阀	65 及以上	热熔式环氧树脂粉体 涂装球墨铸铁	不锈钢 (不低于 S304) / 铝青铜	EPDM
旋启/摆动止回阀	15-50	青铜	青铜	
无声止回阀	65 及以上	热熔式环氧树脂粉体 涂装球墨铸铁	不锈钢 (不低于 S304)	EPDM
			铝青铜/铝青铜覆 EPDM	铝青铜
减压阀	32-50	青铜	青铜	
	65 及以上	热熔式环氧树脂粉体 涂装球墨铸铁	球墨铸铁	青铜/不锈 钢 (不低 于 S304)
浮球阀	25-50	青铜	青铜	
	65 及以上	热熔式环氧树脂粉体 涂装球墨铸铁	球墨铸铁	青铜/不锈 钢 (不低 于 S304)

表二：排水

阀门类型	尺寸 (mm)	阀体材料	阀板材料	阀座材料
闸阀	15-50	硬聚氯乙烯 (UPVC)	硬聚氯乙烯 (UPVC)	
	65 及以上	热熔式环氧树脂粉体 涂装球墨铸铁	球墨铸铁+EPDM	
蝶阀	65 及以上	热熔式环氧树脂粉体 涂装球墨铸铁	不锈钢 (不低于 S304)	EPDM
旋启/摆动止回 阀	50 及以上	热熔式环氧树脂粉体 涂装球墨铸铁	铸铁	青铜
球型止回阀	65 及以上	热熔式环氧树脂粉体 涂装球墨铸铁	空心钢球外覆 EPDM	

3.3 闸阀

3.3.1 50 毫米及以下: 不锈钢阀体及实心楔形闸板、不升降阀杆丝扣连接。

3.3.2 65 毫米及以上者: 热熔式环氧树脂铸铁粉体涂装阀体、不锈钢阀芯、不升降阀杆和法兰接口。

3.3.3 用于化学处理系统: 聚氯乙烯阀、法兰或丝扣接口。

3.4 球阀与截止阀

3.4.1 球阀

50 毫米及以下: 不锈钢球, 丝扣阀帽, 不升降阀杆。

3.4.2 截止阀

50 毫米及以下: 不锈钢阀体、不锈钢阀板、升降阀杆、丝扣接口。

3.5 止回阀

3.5.1 止回阀门

1) 无声止回阀

A. 于各水泵出口及按图纸所示提供无关闭声、中心导向型静音止回阀。关闭动作由弹簧控制使液体流动静止或反向回流前, 圆盘先回到阀座环。

B. 球墨铸铁阀体, 法兰接头, 不锈钢 (不低于 S304)、铝青铜或 EPDM 阀座, 不锈钢 (不低于 S304) 或铝青铜阀板, 不锈钢 (不低于 S304) 弹簧。

2) 摆动/旋启式止回阀

(i) 摆动/旋启式止回阀须配有可拆铰锁和螺纹帽盖, 适合在水平或垂直位置操作。50 毫米及以下为丝扣接口, 65 毫米以上为法兰接口。

(ii) 提供可拆除的帽盖, 便于清扫杂物。

3) 球型止回阀适用于排水系统, 50 毫米及以上。球墨铸铁阀体, EPDM 包胶阀芯。

4) 用于化学处理系统: 铸铁阀体、坐环、轴及阀塞须由聚四氟乙烯覆盖或由制造厂建议适用之材料作保护。

3.6 蝶型阀门

- 3.6.1 概述: 须按要求提供配有弹性阀座的螺栓拼合式、组合法兰式或对夹式的紧密闭合蝶阀, 阀座须覆盖整个阀体之内表面和伸延到阀体的两端, 或者是配上 O 型环。
- 3.6.2 阀体: 热熔式环氧树脂球墨铸铁粉体涂装。
- 3.6.3 座环: 适合于有关系统的额定工作温度。
- 3.6.4 阀板: 铝青铜合金或不锈钢 304。
- 3.6.5 轴杆: 不锈钢 (不低于 S304) (液体不能与轴杆接触);
- 3.6.6 保温管道上之阀门: 须按保温的厚度将轴杆及颈应加长并有足够距离以便作操纵手柄。
- 3.6.7 大于 150 毫米应配有螺旋手轮式或蜗轮式传动装置, 并附有位置指示器和由制造厂预调的全开及全闭之限位装置。
- 3.6.8 用于化学处理系统时阀体须是铸铁, 而座环、轴及阀隔板须以聚四氟乙烯覆盖作保护。
- 3.7 电动阀门
- 3.7.1 根据图纸上的要求, 为每个机动阀之上设置电动操控器。
- 3.7.2 操控器须由产家监督下在出厂前或在工地现场安装。
- 3.7.3 提供后动调节设备和转环以便在断电时以人工手动操控。
- 3.7.4 电动阀门操控装置包括: 操控电动机、控制电路变压器、内置反向接触器、开合转矩和限位开关。内置式开-合-停瞬间接触按钮和开-合位置指示灯和供遥控接线的接线栓, 所有配件须由厂家装配及接线于一个外壳内。
- 3.7.5 须提供高速和转矩型的电动机, 电动机除具有足够的负荷量外, 其线圈绝缘须符合现行国家标准 IEE B 级标准。提供内置式过热负载保护。
- 3.7.6 设置限位感应开关, 以提供遥距显示有关操控器的操作状态。限位开关均应为快速断路型, 并能精确地设定, 可在任何时候都能按其位置机械地连接及操控有关阀门。
- 3.7.7 提供所有有关电动机和遥控按钮开关的供电接线、断路开关、导线管和电源配线。
- 3.7.8 除图纸另有标注外, 电动阀门应为常闭型。

3.8 安全阀

3.8.1 角型阀以温度或压力感应操作及弹簧复位。

3.8.2 阀体、阀塞及阀座以青铜制造。

3.8.3 连同导向、调节螺丝栓及螺帽、丝扣连接。

3.8.4 安全阀排气口尺寸须大于管线尺寸。

3.9 自动排气阀

3.9.1 浮波型、浮波止泄排气口配有螺纹接头，可外接排水管道。

3.9.2 包铜钢浮波，连 316 号不锈钢浮针、扣丝连垫圈。

3.9.3 可拆除铸铜外壳配有螺纹接头适合可外接排水管道。

3.10 减压阀组

减压阀组应为导引操作式，并且应该安装在容易到达的地方，以便日常维修和检查工作，同时并应该符合下列各项要求：

3.10.1 设有隔离闸阀，旁通阀，过滤器，压力表及压力感应器。

3.10.2 减压阀高，低压两侧均应提供压力表，而表的最高读数应为工作压力的两倍；除黑色指针外，还需配设可人工设定的红色指针。每个压力表均应配装配杆控式隔离阀和炮制铜制虹吸管；

3.10.3 直径 65 毫米及以上减压阀的设计应该可以更换不锈钢（不低于 S304）/青铜阀座，阀蝶和 EPDM/丁腈橡胶、内衬尼龙的膜。直径 50 毫米及以下的减压阀采用青铜阀体。减压阀须于动压状态、静压状态之下均能发挥减压作用，并须采用当地有关部门认可类型：

3.10.4 直径 50 毫米及以下的减压阀应为丝扣接口，而直径 65 毫米及以上的减压阀应为符合相关国家标准/英国标准 BS EN1092-3 第一部分的法兰接口。所提供的减压阀应适用于所装设的系统压力。

3.10.5 减压侧需提供压力感应器以便把超压信号显示于楼宇中央管理系统上。承包单位需要于各减压阀组旁提供足够的无电压接点，而无电压接点应设于终端盒内供弱电系统承包单位接驳。

3.11 浮球阀

3.11.1 所有浮球阀应为水力平衡式设计或者其它获工程师批准的类型，且球杆必须为贯穿式浮球的设计，不得为焊接式。铜制的浮球阀应符合 GB/T11618-1999

或英国标准 BS1968。胶制的浮球阀应符合英国标准 BS2456 的要求。球墨铸铁阀体, 球墨铸铁阀盖, 不锈钢 (不低于 S304) 阀杆。

3.12 排水阀

3.12.1 无论在图纸上有否明确指示, 承包单位需于管道系统中适当的位置提供排水阀门, 以便能把各管段的水排走以进行检修工作。排水阀应为密封式, 所有直径 50 毫米及以下的管道的排水阀门应为直径 10 毫米, 其它管道则用直径 25 毫米的排水阀, 所有的排水阀并应提供软喉接口。

3.13 倒流防止器

3.13.1 按图纸所示, 提供倒流防止器以防止供水管网因压力下降而产生虹吸作用, 造成污染。

3.13.2 50 毫米直径或以下的倒流防止器应为铸铜制造, 并采用丝扣连接, 65 毫米直径及以上的倒流防止器应为环氧树脂护面铸铁阀体, 其余部分为铸铜制造, 采用法兰连接。

3.14 伸缩弯管

3.14.1 在允许的情况下, 管道的膨胀和收缩应为 U 型或 L 型伸缩弯管或利用管路的改变方向来解决。

3.14.2 如不能采用伸缩弯管环来解决管网的膨胀和收缩时, 则须在适当位置安装 (轴向伸缩式, 铰链伸缩式及多向伸缩式) 波纹式管道伸缩器。

3.15 柔性连接器

3.15.1 在图纸所示的设备出口和进口处需设置柔性聚氯丁橡胶柔性连接器。

3.15.2 连接器应采用尼龙胎心结构和聚氯丁橡胶复合管以液压橡胶压机压铸成型。

3.15.3 不应采用钢丝或钢环作为压力增强器。

3.15.4 所有连接器均应为单球型。

3.15.5 连接器应用悬浮式钢制凹槽法兰与管道进行连接。

3.15.6 所有连接器均应能承受最少 1MPa 工作压力和 1.5 MPa 的测试压力。其它更高要求按系统需要而定。当系统工作压力大于 1.4MPa 时, 所提供的连接器其额定工作压力必须大于系统工作压力最小 0.2MPa。

3.15.7 连接器于生产过程均应进行适当的预伸长以防在系统压力下产生附加的伸长, 同时每个连接器均需提供防超伸长锁定杆装置。

3.16 过滤器

3.16.1 按图纸所示设置过滤器, 接驳管径 100 毫米及以下宜采用 Y 型过滤器, 接驳管径 150 毫米及以上可采用“桶型”过滤器或 Y 型过滤器。管径 65 毫米及以上并应为法兰接口, 以便拆卸钢网篮清洗。压力额定率应适用于所安装系统的压力。

3.16.2 过滤器为铸铁体、304 不锈钢过滤网篮孔明眼为 1-3 毫米, 其总面积至少为管道内面积的三倍。

3.17 温度计

3.17.1 在图纸所示位置提供适当长度、测温刻度符合系统操作要求及以红色读数显示的水银温度计。直身型不锈钢 (不低于 S304) 外壳连玻璃面板, 并配有不锈钢 (不低于 S304) 管道温度控制井。

3.17.2 若测度温度的位置须在高于地面 3 米时, 为便于记录读数, 须在测度位置装设一套遥距温度传感器连遥读温度表, 以便在适当位置抄读有关温度, 有关温度表将安装在一个木制底座上。

3.18 温度/压力仪表

3.18.1 直径 100 毫米的仪表配以黑色铁外壳、外带镀铬铜环和厚玻璃面板、青铜弹簧感应管、精密的移动和测微调。

3.18.2 须提供适合有关系统工作压力的脉冲缓冲器、钢管配件及铜制针状球型截止阀。

3.18.3 若测度温度/压力的位置须在高于地面 3 米时, 为便于纪录读数, 须在测度位置装设一套遥距温度传感器连遥读仪表, 以便在适当位置抄读有关温度/压力, 有关温度/压力仪表将安装在一个木底座上。

3.19 实施概述

3.19.1 按图纸所标示或本说明书之要求的位置, 提供适用于系统操作要求的阀门, 以达致整个系统的调节和控制。阀门尺寸须与相连的管道尺寸相同。阀门安装须整齐划一, 并方便操作及易于维修。

3.20 安装要求

3.20.1 阀杆应安排向上或水平安装, 但不可向下。

3.20.2 在设备、管网系统或立管适当位置安装闸阀或蝶型阀作为系统关闭及隔离之用。