

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 1-HY-4.AŞAMA			HAT 1-HY-4.AŞAMA			HAT 1-HY-4.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1213
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	18.04.2026
KM	1+325,63			1+326,38			1+327,13				
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75				
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA				
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS		
KAZI	Tamamlandı	Sh	Q	Tamamlandı	Sh	Q	Tamamlandı	Sh	Q		
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 4, Tip 4, HEB 200	Sh	Q	İ.No: 5, Tip 5, HEB 200	Sh	Q	İ.No: 6, Tip 6, HEB 200	Sh	Q		
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Sh	Q	2 X Q589/589	Sh	Q	2 X Q589/589	Sh	Q		
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Sh	Q	ds = 30 cm	Sh	Q	ds = 30 cm	Sh	Q		
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-				
İBO BULON	-			-			-				
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-				
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-				
UMBRELLA ARCH	-			-			-				
AÇIKLAMA	-			-			-				
			YÜKLENİCİ						MÜHENDİS		
ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH
Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi		18.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi		18.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi		27-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi		04.05 26

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 1-HY-4.AŞAMA			HAT 1-HY-4.AŞAMA			HAT 1-HY-4.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1214	
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	18.04.2026	
KM	1+323,38			1+324,13			1+324,88					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA					
İşin cinsi	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı	ch	ch	Tamamlandı	ch	ch	Tamamlandı	ch	ch			
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 1, Tip 1, HEB 200	ch	ch	İ.No: 2, Tip 2, HEB 200	ch	ch	İ.No: 3, Tip 3, HEB 200	ch	ch			
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	ch	ch	2 X Q589/589	ch	ch	2 X Q589/589	ch	ch			
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	ch	ch	ds = 30 cm	ch	ch	ds = 30 cm	ch	ch			
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH	
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	18.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	18.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	27-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	26-05-2026	

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU								FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 1-P1 4.AŞAMA											TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1217
TÜNEL TİPİ	P1											TARİH	20.04.2026
KM	1+314,44 / 1+323,38												
MESAFE (M)	8,94												
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA												
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS										
KAZI	Tamamlandı	ch	h										
KAFES / PROFİL İKSA	İksasız	ch	h										
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	ch	h										
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	ch	h										
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-												
İBO BULON	-												
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-												
SÜREN ÇUBUĞU	-												
UMBRELLA ARCH	-												
AÇIKLAMA	-												
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS									
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH			
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	20.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	20.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	27-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	27-04-2026					

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU								FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 1-HY-4.AŞAMA											TUTANAK NO	KDO-NATM-506-1236
TÜNEL TİPİ	P1											TARİH	28.04.2026
KM	1+323,38 / 1+327,88												
MESAFE (M)	-												
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA												
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS										
KAZI	-												
KAFES / PROFİL İKSA	-												
ÇELİK HASIR	-												
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-												
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-												
İBO BULON	Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı												
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-												
SÜREN ÇUBUĞU	-												
UMBRELLA ARCH	-												
AÇIKLAMA	-												
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS									
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	28.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	28.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	29-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi						