



ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
										TUTANAK NO		KDO-NATM-S06-1225
										TARİH		24.04.2026
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA					
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1					
KM	1+357,04			1+357,79			1+358,54					
MESAFE (M)	0,38			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı	ch	ÖA	Tamamlandı	ch	ÖA	Tamamlandı	ch	ÖA			
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 1, Tip 1, HEB 200	ch	ÖA	İ.No: 2, Tip 2, HEB 200	ch	ÖA	İ.No: 3, Tip 3, HEB 200	ch	ÖA			
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	ch	ÖA	2 X Q589/589	ch	ÖA	2 X Q589/589	ch	ÖA			
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	ch	ÖA	ds = 30 cm	ch	ÖA	ds = 30 cm	ch	ÖA			
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi		24.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi		24.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi		29-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi		05.05.26

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU		TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU				FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA						TUTANAK NO	KDO-NATM-SD6-1228	
TÜNEL TİPİ	P1		TARİH	25.04.2026					
KM	1+357,04 / 1+363,79								
MESAFE (M)	-								
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA								
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS						
KAZI	-								
KAFES / PROFİL İKSA	-								
ÇELİK HASIR	-								
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-								
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-								
İBO BULON	Deği, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı								
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-								
SÜREN ÇUBUĞU	-								
UMBRELLA ARCH	-								
AÇIKLAMA	-								
		YÜKLENİCİ		MÜHENDİS					
ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	
Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi		25.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	25.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	29-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	05.05.26	

TÜNEL BULON TESPİT TUTANAĞI

Şantiye	BARBAROS İSTASYONU	Tarih	8.04.2026
		Rapor No	TBT-NATM-S06-246

P1 ☒ P2 ☐B1 ☐

TÜNEL ADI	TÜNEL TİPİ	İMALAT KİLOMETRESİ	BULON TİPİ	4 m	6 m	8 m	YÜKLENCİ	MÜHENDİS
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+384,42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+385,17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+385,92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+386,67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+387,42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+388,17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+388,92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+389,67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+390,42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+391,17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+391,92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+392,67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+393,42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+394,17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+394,92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+395,67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+396,42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+397,17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+397,92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		

YÜKLENCİ

MÜHENDİS

İSİM	Gökhan ERGÜN Vardiya Mühendisi	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	Cem KAYAĞÖLÜ İnşaat Kontrolü Mühendisi	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi
İMZA				
TARİH	8.04.2026	8.04.2026	19-04-2026	05.05.26

TÜNEL BULON TESPİT TUTANAĞI

Şantiye



BARBAROS İSTASYONU

Tarih

8.04.2026

Rapor No

TBT-NATM-S06-247

P1 ☒ P2 ☐B1 ☐


TÜNEL ADI	TÜNEL TİPİ	İMALAT KİLOMETRESİ	BULON TİPİ	4 m	6 m	8 m	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+398.67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+399.42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+400.17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+400.92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+401.67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+402.42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+403.17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+403.92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+404.67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+405.42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+406.17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+406.92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+407.67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+408.42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+409.17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+409.92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+410.67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+411.42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+412.17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		

YÜKLENİCİ

MÜHENDİS

İSİM
Gökhan ERGÜN
Vardiya MühendisiBerke BAYRAKTAR
Şantiye ŞefiCem KAYAÖĞÜ
İsaat Kontrol MühendisiSinan GENÇTÜRK
NATM Kontrol Şefi

İMZA



TARİH

8.04.2026

8.04.2026



29-04-2026

05.01.26

TÜNEL BULON TESPİT TUTANAĞI

Form No: KHL-KOZ-NATM-FRM-01-01 Rev: 0

Santiye	BARBAROS İSTASYONU	Tarih	8.04.2026
		Rapor No	TBT-NATM-S06-248

P1 ☒ P2 ☐B1 ☐

TÜNEL ADI	TÜNEL TİPİ	İMALAT KİLOMETRESİ	BULON TİPİ	4 m	6 m	8 m	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+412.92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		

YÜKLENİCİ		MÜHENDİS	
İSİM	Gökhan ERGÜN Vardiya Mühendisi	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi
İMZA			
TARİH	8.04.2026	8.04.2026	29-04-2026
			
			Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi
			05.05.26

TÜNEL BULON TESPİT TUTANAĞI

Şantiye



BARBAROS İSTASYONU

Tarih

30.04.2026

Rapor No

TBT-NATM-S06-252

P1 ☒ P2 ☐B1 ☐

TÜNEL ADI	TÜNEL TİPİ	İMALAT KİLOMETRESİ	BULON TİPİ	4 m	6 m	8 m	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS
HAT2-HY-3. AŞAMA	P1	1+379.92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P2	1+380.67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P3	1+381.42	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P4	1+382.17	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P5	1+382.92	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		
HAT2-HY-3. AŞAMA	P6	1+383.67	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet		

İSİM	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS
Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi
İMZA		
TARİH	30.04.2026	30.04.2026

04-05-2026

03.05.26