

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU				FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0			
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA							TUTANAK NO		KDO-NATM-S06-1173	
TÜNEL TİPİ	P1							TARİH		1.04.2026	
KM	1+395,29 / 1+397,54										
MESAFE (M)	-										
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA										
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS								
KAZI	-										
KAFES / PROFİL İKSA	-										
ÇELİK HASIR	-										
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-										
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-										
İBO BULON	Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı	Ch									
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-										
SÜREN ÇUBUĞU	-										
UMBRELLA ARCH	-										
AÇIKLAMA	-										
		YÜKLENİCİ				MÜHENDİS					
ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH
Hasan YILMAZ Varolma Mühendisi		1.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi		1.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi		08-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi		21.04.26

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA		
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			P1		
KM	1+393,04			1+393,79			1+394,54			1+393,04 / 1+395,29		
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75			-		
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA		
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı			-		
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 49, Tip 1, HEB 200			İ.No: 50, Tip 2, HEB 200			İ.No: 51, Tip 3, HEB 200			-		
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589			-		
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm			-		
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-			-		
İBO BULON	-			-			-			Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı		
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-			-		
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-			-		
UMBRELLA ARCH	-			-			-			-		
AÇIKLAMA	* 49-50 nolu İksalar reditelenen bölgeyi kapsar.											
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS								
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH	
	Hasan YILMAZ Vardiya Mühendisi	2.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	2.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	08-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	24.04.26	

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA		
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			P1		
KM	1+390,79			1+391,54			1+392,29			1+390,79 / 1+393,04		
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75			-		
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA		
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS
KAZI	Tamamlandı	Sh	Sh	Tamamlandı	Sh	Sh	Tamamlandı	Sh	Sh	-		
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 46, Tip 4, HEB 200	Sh	Sh	İ.No: 47, Tip 5, HEB 200	Sh	Sh	İ.No: 48, Tip 6, HEB 200	Sh	Sh	-		
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Sh	Sh	2 X Q589/589	Sh	Sh	2 X Q589/589	Sh	Sh	-		
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Sh	Sh	ds = 30 cm	Sh	Sh	ds = 30 cm	Sh	Sh	-		
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-			-		
İBO BULON	-			-			-			Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı	Sh	Sh
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-			-		
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-			-		
UMBRELLA ARCH	-			-			-			-		
AÇIKLAMA	46-47-48 row kollar redükasyon bölgesi kollarından											
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	3.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	3.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	08-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi					

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1181
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	3.04.2026
KM	1+388,54			1+389,29			1+390,04				
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75				
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA				
İşin Cinsi	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS		
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı				
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 43, Tip 1, HEB 200			İ.No: 44, Tip 2, HEB 200			İ.No: 45, Tip 3, HEB 200				
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589				
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm				
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-				
İBO BULON	-			-			-				
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-				
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-				
UMBRELLA ARCH	-			-			-				
AÇIKLAMA	* 43-44-45 nolu kesim redolünör bölgesi kesilmiştir										
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS			MÜHENDİS				
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	3.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	3.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	08-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	21.04 26

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
										TUTANAK NO		KDO-NATM-S06-1184
										TARİH		4.04.2026
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA		
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			P1		
KM	1+386,29			1+387,04			1+387,79			1+388,54 / 1+390,79		
MESAFE [M]	0,75			0,75			0,75			-		
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA		
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS
KAZI	Tamamlandı	h	h	Tamamlandı	h	h	Tamamlandı	h	h	-		
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 40, Tip 4, HEB 200	h	h	İ.No: 41, Tip 5, HEB 200	h	h	İ.No: 42, Tip 6, HEB 200	h	h	-		
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	h	h	2 X Q589/589	h	h	2 X Q589/589	h	h	-		
KAZI ÇEVREŞİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	h	h	ds = 30 cm	h	h	ds = 30 cm	h	h	-		
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-			-		
İBO BULON	-			-			-			Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı	h	h
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-			-		
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-			-		
UMBRELLA ARCH	-			-			-			-		
AÇIKLAMA	*40-41-42 nolu ikmal redüksiyon bilgisi Kesabırda											
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH
	Hasan YILMAZ Yardımcı Mühendis	4.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	4.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	08-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi					

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU		TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU								FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA										TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1185
TÜNEL TİPİ	P1										TARİH	4.04.2026
KM	1+386,29 / 1+388,54											
MESAFE (M)	-											
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA											
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS									
KAZI	-											
KAFES / PROFİL İKSA	-											
ÇELİK HASIR	-											
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-											
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-											
İBO BULON	Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı											
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-											
SÜREN ÇUBUĞU	-											
UMBRELLA ARCH	-											
AÇIKLAMA	-											
		YÜKLENİCİ				MÜHENDİS						
ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	
Hasan YILMAZ Yardımcı Mühendisi		4.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi		4.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi		08-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi		21-04-26	

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1187	
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	6.04.2026	
KM	1+384,04			1+384,79			1+385,54					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı					
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 37, Tip 1, HEB 200			İ.No: 38, Tip 2, HEB 200			İ.No: 39, Tip 3, HEB 200					
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589					
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm					
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH	
	Gökhan ERGÜN Vardiya Mühendisi	6.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	6.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	16-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	21.04.26	

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU				FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA							TUTANAK NO	
TÜNEL TİPİ	P1			TARİH		7.04.2026			
KM	1+384,04 / 1+386,29								
MESAFE (M)	-								
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA								
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS						
KAZI	-								
KAFES / PROFİL İKSA	-								
ÇELİK HASIR	-								
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-								
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-								
İBO BULON	Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı								
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-								
SÜREN ÇUBUĞU	-								
UMBRELLA ARCH	-								
AÇIKLAMA	-								
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	
	Gökhan ERGÜN Vardiye Mühendisi	7.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	7.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	16-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	21.04.26	

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-506-1191
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	9.04.2026
KM	1+381,79			1+382,54			1+383,29				
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75				
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA				
İşin Cinsi	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS		
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı				
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 34, Tip 4, HEB 200			İ.No: 35, Tip 5, HEB 200			İ.No: 36, Tip 6, HEB 200				
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589				
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm				
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-				
İBO BULON	-			-			-				
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-				
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-				
UMBRELLA ARCH	-			-			-				
AÇIKLAMA	-			-			-				
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS			MÜHENDİS				
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH
	Gökhan ERGÜN Vardiya Mühendisi	9.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	9.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	16-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	21.04.2026

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-506-1192	
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	10.04.2026	
KM	1+379,54			1+380,29			1+381,04					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı					
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 31, Tip 1, HEB 200			İ.No: 32, Tip 2, HEB 200			İ.No: 33, Tip 3, HEB 200					
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589					
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm					
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH	
	Gökhan ERGÜN Vardiye Mühendisi	10.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	10.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	16-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	21.04.2026	

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU				FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA							TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1194
TÜNEL TİPİ	P1			TARİH	11.04.2026				
KM	1+379,54 / 1+384,04								
MESAFE (M)	-								
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA								
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS						
KAZI	-								
KAFES / PROFİL İKSA	-								
ÇELİK HASIR	-								
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-								
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-								
İBO BULON	Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı	Cem. Q							
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-								
SÜREN ÇUBUĞU	-								
UMBRELLA ARCH	-								
AÇIKLAMA	-								
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	
	Gökhan ERGÜN Vardiya Mühendisi	11.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	11.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	16-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	11.04.2026	

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1196
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	13.04.2026
KM	1+377,29			1+378,04			1+378,79				
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75				
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA				
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS		
KAZI	Tamamlandı	Ce	27.4	Tamamlandı	Ce	27.4	Tamamlandı	Ce	27.4		
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 28, Tip 4, HEB 200	Ce	27.4	İ.No: 29, Tip 5, HEB 200	Ce	27.4	İ.No: 30, Tip 6, HEB 200	Ce	27.4		
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Ce	27.4	2 X Q589/589	Ce	27.4	2 X Q589/589	Ce	27.4		
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Ce	27.4	ds = 30 cm	Ce	27.4	ds = 30 cm	Ce	27.4		
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-				
İBO BULON	-			-			-				
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-				
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-				
UMBRELLA ARCH	-			-			-				
AÇIKLAMA	-			-			-				
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS							
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH
	Gökhan ERGÜN Vardiye Mühendisi	13.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	13.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	27-04-2026		Sinan GEMİTÜRK NATM Kontrol Şefi	27-04-2026

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO KDO-NATM-S06-1198		
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH 14.04.2026		
KM	1+375,04			1+375,79			1+376,54			HAT 2-HY-3.AŞAMA		
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75			P1		
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			1+377,29 / 1+379,54		
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı			-		
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 25, Tip 1, HEB 200			İ.No: 26, Tip 2, HEB 200			İ.No: 27, Tip 3, HEB 200			-		
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589			-		
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm			-		
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-			-		
İBO BULON	-			-			-			Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı		
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-			-		
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-			-		
UMBRELLA ARCH	-			-			-			-		
AÇIKLAMA	-			-			-			-		
YÜKLENİCİ												
ADI SOYADI			TARİH	ADI SOYADI			TARİH	MÜHENDİS				
Gökhan ERGÜN Vardiye Mühendisi			14.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi			14.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi			27-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
										TUTANAK NO		KDO-NATM-S06-1202
										TARİH		15.04.2026
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA					
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1					
KM	1+372,79			1+373,54			1+374,29					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı					
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 22, Tip 4, HEB 200			İ.No: 23, Tip 5, HEB 200			İ.No: 24, Tip 6, HEB 200					
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589					
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm					
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH
	Gökhan ERGÜN Vardiye Mühendisi		15.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi		15.04.2026	Cem KAYAOĞU İnşaat Kontrol Mühendisi		15.04.2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi		15.04.2026

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
										TUTANAK NO		KDO-NATM-S06-1206
										TARİH		16.04.2026
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA					
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1					
KM	1+370,54			1+371,29			1+372,04					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA					
İşin CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı					
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 19, Tip 1, HEB 200			İ.No: 20, Tip 2, HEB 200			İ.No: 21, Tip 3, HEB 200					
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589					
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm					
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH
	Gökhan ERGÜN Vardiye Mühendisi		16.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi		16.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi		27-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi		04.5 26

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0			
										TUTANAK NO		KDO-NATM-S06-1210	
										TARİH		17.04.2026	
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			P1			
KM	1+368,29			1+369,04			1+369,79			1+371,29 / 1+377,29			
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75			-			
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	
KAZI	Tamamlandı	Ch	Ch	Tamamlandı	Ch	Ch	Tamamlandı	Ch	Ch	-			
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 16, Tip 4, HEB 200	Ch	Ch	İ.No: 17, Tip 5, HEB 200	Ch	Ch	İ.No: 18, Tip 6, HEB 200	Ch	Ch	-			
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Ch	Ch	2 X Q589/589	Ch	Ch	2 X Q589/589	Ch	Ch	-			
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Ch	Ch	ds = 30 cm	Ch	Ch	ds = 30 cm	Ch	Ch	-			
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-			-			
İBO BULON	-			-			-			Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı	Ch	Ch	
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-			-			
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-			-			
UMBRELLA ARCH	-			-			-			-			
AÇIKLAMA	-			-			-			-			
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS						
	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi		17.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi		17.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi		27-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi		06.05.26	

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1215
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	18.04.2026
KM	1+366,04			1+366,79			1+367,54				
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75				
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA				
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS		
KAZI	Tamamlandı	Ch	Ch	Tamamlandı	Ch	Ch	Tamamlandı	Ch	Ch		
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 13, Tip 1, HEB 200	Ch	Ch	İ.No: 14, Tip 2, HEB 200	Ch	Ch	İ.No: 15, Tip 3, HEB 200	Ch	Ch		
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Ch	Ch	2 X Q589/589	Ch	Ch	2 X Q589/589	Ch	Ch		
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Ch	Ch	ds = 30 cm	Ch	Ch	ds = 30 cm	Ch	Ch		
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-				
İBO BULON	-			-			-				
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-				
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-				
UMBRELLA ARCH	-			-			-				
AÇIKLAMA	-			-			-				
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS			MÜHENDİS				
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	18.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	18.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	27-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	04.05.26

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-506-1218	
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	20.04.2026	
KM	1+363,79			1+364,54			1+365,29					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı	Ch	Ch	Tamamlandı	Ch	Ch	Tamamlandı	Ch	Ch			
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 10, Tip 4, HEB 200	Ch	Ch	İ.No: 11, Tip 5, HEB 200	Ch	Ch	İ.No: 12, Tip 6, HEB 200	Ch	Ch			
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Ch	Ch	2 X Q589/589	Ch	Ch	2 X Q589/589	Ch	Ch			
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Ch	Ch	ds = 30 cm	Ch	Ch	ds = 30 cm	Ch	Ch			
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH	
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	20.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	20.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	17-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	04.05.26	

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1220	
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	21.04.2026	
KM	1+361,54			1+362,29			1+363,04					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı	Sh	Q	Tamamlandı	Sh	Q	Tamamlandı	Sh	Q			
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 7, Tip 1, HEB 200	Sh	Q	İ.No: 8, Tip 2, HEB 200	Sh	Q	İ.No: 9, Tip 3, HEB 200	Sh	Q			
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Sh	Q	2 X Q589/589	Sh	Q	2 X Q589/589	Sh	Q			
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Sh	Q	ds = 30 cm	Sh	Q	ds = 30 cm	Sh	Q			
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH	
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	21.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	21.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	21-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	04.05.26	

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			HAT 2-HY-3.AŞAMA			TUTANAK NO KDO-NATM-506-1222		
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH 22.04.2026		
KM	1+359,29			1+360,04			1+360,79			HAT 2-HY-3.AŞAMA		
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75			P1		
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			1+363,79 / 1+371,29		
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS
KAZI	Tamamlandı	Ch	Ch	Tamamlandı	Ch	Ch	Tamamlandı	Ch	Ch	-		
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 4, Tip 4, HEB 200	Ch	Ch	İ.No: 5, Tip 5, HEB 200	Ch	Ch	İ.No: 6, Tip 6, HEB 200	Ch	Ch	-		
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Ch	Ch	2 X Q589/589	Ch	Ch	2 X Q589/589	Ch	Ch	-		
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Ch	Ch	ds = 30 cm	Ch	Ch	ds = 30 cm	Ch	Ch	-		
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-			-		
İBO BULON	-			-			-			Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı	Ch	Ch
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-			-		
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-			-		
UMBRELLA ARCH	-			-			-			-		
AÇIKLAMA	-			-			-			-		
YÜKLENİCİ												
ADI SOYADI			TARİH	ADI SOYADI			TARİH	MÜHENDİS			TARİH	
Hasan YILMAZ			22.04.2026	Berke BAYRAKTAR			22.04.2026	Cem KAYAOĞLU			27-04-2026	
Vardiye Mühendisi				Şantiye Şefi				İnşaat Kontrol Mühendisi			Sinan GENÇTÜRK	
											NATM Kontrol Şefi	
											04.05.2026	