

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 2-KY-3.AŞAMA			HAT 2-KY-3.AŞAMA			HAT 2-KY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1227	
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	24.04.2026	
KM	1+345,81			1+345,06			1+344,31					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı	h	o	Tamamlandı	h	o	Tamamlandı	h	o			
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 4, Tip 4, HEB 200	h	o	İ.No: 5, Tip 5, HEB 200	h	o	İ.No: 6, Tip 6, HEB 200	h	o			
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	h	o	2 X Q589/589	h	o	2 X Q589/589	h	o			
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	h	o	ds = 30 cm	h	o	ds = 30 cm	h	o			
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH	
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	24.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	24.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	29-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	25-05-26	

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 2-KY-3.AŞAMA			HAT 2-KY-3.AŞAMA			HAT 2-KY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1230
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	25.04.2026
KM	1+348,06			1+347,31			1+346,56				
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75				
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA				
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS		
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı				
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 1, Tip 1, HEB 200			İ.No: 2, Tip 2, HEB 200			İ.No: 3, Tip 3, HEB 200				
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589				
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm				
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-				
İBO BULON	-			-			-				
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-				
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-				
UMBRELLA ARCH	-			-			-				
AÇIKLAMA	-			-			-				
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS							
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	25.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	25.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	29-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	05.05.26

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU				FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 2-P1 3.AŞAMA							TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1234
TÜNEL TİPİ	P1			TARİH	27.04.2026				
KM	1+348,06 / 1+357,04								
MESAFE (M)	8,98								
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA								
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS						
KAZI	Tamamlandı	Ch	Ch						
KAFES / PROFİL İKSA	İksasız	Ch	Ch						
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Ch	Ch						
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Ch	Ch						
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-								
İBO BULON	-								
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-								
SÜREN ÇUBUĞU	-								
UMBRELLA ARCH	-								
AÇIKLAMA	-								
		YÜKLENİCİ				MÜHENDİS			
ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	
Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi		27.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	27.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	29-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	05-05-2026	