

RESUMEN EJECUTIVO

Últimos 7 días (2026-06-29 al 2026-07-06)

Generado el 06 de julio de 2026



DROBOTS S DE RL DE CV
IVAN LOPEZ

TÉCNICOS INVOLUCRADOS

7


HORAS HOMBRE TOTALES

69.9 hrs


DÍAS REPORTADOS

4

ACTIVIDADES POR EQUIPO



HORAS POR EQUIPO



RESUMEN EJECUTIVO PARA EQUIPO A26

El Equipo A26 llevó a cabo tres actividades durante el periodo. Estas incluyeron la conexión y energización de la unidad condensadora, así como el acarreo de equipos hacia el interior de la zona de pintura y la azotea. No se mencionaron requerimientos de materiales o refacciones. Todas las tareas fueron completadas, proporcionando soporte al cliente TMMBC.


✦ ✦ RESUMEN EJECUTIVO PARA EQUIPO A02

El Equipo A02 realizó diez actividades en este periodo, enfocadas principalmente en la unidad condensadora. Se abordaron tareas como la recarga de gas, la gestión de conexiones eléctricas y la reparación de una fuga de alta presión. También se llevaron a cabo trabajos de soldadura en la unidad interior y en las líneas de cobre, así como ajustes y habilitación de las mismas. Se requirieron diversos materiales y refacciones para el diagnóstico inicial y la instalación, incluyendo elementos para soldadura, ductería y tuberías. El equipo también se encargó del retiro de ductería obsoleta y la correcta colocación de equipos. Todas las actividades reportadas para este equipo fueron completadas.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (A02)



A02



A02



A02

✦ ✦ RESUMEN EJECUTIVO PARA EQUIPO C1

El Equipo C1 tuvo una actividad durante el periodo, la cual consistió en la intervención de un termostato. No se reportó la necesidad de materiales o refacciones. La tarea fue completada, brindando soporte al cliente TMMBC.

✦ ✦ RESUMEN EJECUTIVO PARA EQUIPO A01

El Equipo A01 reportó una actividad en el periodo, relacionada con un equipo que presenta congelamiento. No se mencionaron requerimientos de materiales o refacciones. Esta actividad se encuentra actualmente en estado PENDIENTE.