

TÉCNICOS INVOLUCRADOS

7


HORAS HOMBRE TOTALES

69.9 hrs


DÍAS REPORTADOS

4

ACTIVIDADES POR EQUIPO



HORAS POR EQUIPO



✨ RESUMEN EJECUTIVO PARA EQUIPO A26

Durante el periodo, el equipo A26 llevó a cabo tres actividades. Estas incluyeron la conexión y energización de su unidad condensadora, además de tareas de logística como el acarreo de equipos a diferentes ubicaciones dentro del área de pintura y la azotea. No se reportó la necesidad de materiales o refacciones específicas para estas intervenciones, las cuales fueron completadas exitosamente.

✨ RESUMEN EJECUTIVO PARA EQUIPO A02

El equipo A02 fue objeto de diez actividades en este periodo, las cuales requirieron el uso de diversos materiales y refacciones. Los trabajos se centraron en la unidad condensadora, abordando desde un diagnóstico inicial, la reparación de una fuga de alta presión, recarga de gas y ajustes, hasta la soldadura y habilitación de líneas de cobre y conexiones eléctricas. Adicionalmente, se realizaron labores de posicionamiento del equipo y retiro de ductería obsoleta. Todas las actividades