

Pratica VV.F. n. 28714 - Certificato di prevenzione incendi e attestazioni ex DPR 151/2011

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Ufficio Prevenzione Incendi - Via Polveriera Vecchia 2 - 37134 Verona

PEC: com.verona@cert.vigilfuoco.it

Prot. n. 0031877 del 05/10/2021

Pratica n. 28714

OGGETTO: D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 - Ricevuta di SCIA ai fini della sicurezza antincendio e successivo verbale di visita tecnica con esito favorevole.

Ditta: AURORA FOOD GROUP S.R.L.

Sede legale: Via dell'Industria 27 - 37044 Cologna Veneta (VR) - P.IVA 03984710230

Titolare dell'attivita': Bertoldi Giancarlo, nato a Cologna Veneta (VR) il 12/07/1962,

in qualita' di legale rappresentante

Ubicazione attivita': stabilimento di produzione prodotti da forno, Via dell'Industria 27,

Cologna Veneta (VR) - Fg. 14 mapp. 621-624

1. ATTIVITA' SOGGETTE (Allegato I al D.P.R. 151/2011)

N. att.	Descrizione	Consistenza	Categoria
74.3.C	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso (metano): forni tunnel FT-01 (potenzialita' 420 kW) e FT-02 (380 kW), pastorizzatore PT-104 (95 kW), centrale termica acqua calda (105 kW) - potenzialita' complessiva 1.000 kW	1.000 kW	C
70.1.A	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari (magazzino imballaggi e prodotto finito, incl. deposito Via Palu' 3/A asservito) con superficie lorda superiore a 1.000 m2 e fino a 3.000 m2	sup. lorda 2.350 m2	B
49.1.A	Gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motore endotermico a servizio delle celle frigorifere CF-01/CF-02	130 kW	A
12.1.A	Deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili (alcool alimentare, oli lubrificanti officina, gasolio gruppo elettrogeno)	serbatoio 0,9 m3 + fusti 0,6 m3 = 1,5 m3 complessivi	A

Categoria complessiva della pratica: C (visita tecnica obbligatoria ex art. 4 c. 2 DPR 151/2011).

2. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

SCIA ai fini della sicurezza antincendio presentata in data 14/09/2021, prot. VV.F. n. 0029412 del 14/09/2021, a firma del legale rappresentante, corredata da:

- asseverazione ex art. 4 c. 1 DPR 151/2011, resa dall'ing. Massimo Dal Cero, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Verona al n. 2871, professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ex art. 16 D.Lgs. 139/2006 cod. VR 02871 I 00352, attestante la conformita' dell'attivita' ai progetti approvati con parere di conformita' prot. n. 0018223 del 03/06/2020 e alla regola tecnica applicabile;
- certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture (mod. CERT.REI) relative alle

- compartimentazioni REI 120 tra reparto forni, magazzino imballaggi e cella CF-02;
- dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (mod. DICH.IMP.): rete idranti, impianto di rivelazione fumi, impianto elettrico di sicurezza, evacuatori di fumo e calore;
 - certificato di collaudo rete idranti a firma ing. Dal Cero (portata 120 l/min per idrante UNI 45, pressione residua 2,4 bar con 3 idranti in erogazione, alimentazione da riserva idrica 36 m3 con gruppo di pressurizzazione UNI EN 12845).

3. VERBALE DI VISITA TECNICA

In data 28/09/2021 i sottoscritti funzionari incaricati, D.C.S. ing. Federico Ambrosini e C.R. geom. Paolo Segala, hanno effettuato sopralluogo presso l'attivita' in oggetto ai sensi dell'art. 4 c. 2 del DPR 151/2011, riscontrando la conformita' dello stato dei luoghi alla documentazione agli atti e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

ESITO: FAVOREVOLE.

Si rilascia contestualmente, per l'attivita' n. 74.3.C, copia del presente verbale valevole quale CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ai sensi dell'art. 16 c. 9 del D.Lgs. 139/2006.

Validita': anni 5 dalla data di presentazione della SCIA.

SCADENZA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO: 14/09/2026.

Il rinnovo periodico di conformita' antincendio andra' richiesto ex art. 5 DPR 151/2011 con dichiarazione di assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e asseverazione di un professionista antincendio circa l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione (per le quali resta l'obbligo di sorveglianza e controllo periodico ex D.M. 1/09/2021).

4. PRESIDI ANTINCENDIO CENSITI (allegato al verbale)

Presidio	Tipo/Norma	Quantita'	Ubicazione	Controllo
Estintori portatili polvere 6 kg	34A 233B C - UNI EN 3-7	38	reparti produzione, magazzini, uffici	semestrale D.M. 1/09/2021
Estintori portatili CO2 5 kg	113B - UNI EN 3-7	8	quadri elettrici, cabina MT, sala compressori	semestrale
Estintori carrellati polvere 30 kg	A B1 C	2	deposito esterno, area gruppo elettrogeno	semestrale
Rete idranti UNI 45	UNI 10779 - liv. 2	12	anello interno reparti e magazzini	semestrale
Attacco autopompa UNI 70	UNI 10779	1	fronte strada Via dell'Industria	semestrale
Riserva idrica 36 m3 + gruppo pressurizzazione	UNI EN 12845	1	vano tecnico esterno	semestrale
Impianto rivelazione automatica fumi	UNI 9795	centrale + 74 rivelatori	magazzini, confezionamento, cabina, CT	semestrale
Pulsanti allarme manuale	UNI 9795	16	vie di esodo	semestrale
Evacuatori di fumo e calore (EFC)	UNI 9494-1	6	copertura reparto forni e magazzino PF	annuale
Illuminazione di sicurezza	UNI EN 1838 - 5 lux vie esodo	92 plafoniere SE	tutto lo stabilimento	semestrale
Porte tagliafuoco REI 120	UNI EN 16034	9	compartimentazioni	semestrale
Segnaletica di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Tit. V	--	tutto lo stabilimento	annuale

Registro dei controlli antincendio ex art. 4 D.M. 1/09/2021 istituito e custodito presso la portineria; addetti antincendio designati n. 12, formati con corso di livello 3 (ex rischio elevato) e idoneita' tecnica ex art. 3 L. 609/1996 conseguita presso il Comando.

5. PRESCRIZIONI

1. Mantenere sgombre le vie di esodo e gli spazi antistanti le uscite di sicurezza; vietato l'accatastamento anche temporaneo di pallet e roll lungo i percorsi di esodo del magazzino prodotto finito.
2. Il quantitativo di materiale combustibile in deposito non dovra' superare il carico di incendio specifico di progetto ($q_f, d = 850 \text{ MJ/m}^2$ per il compartimento magazzino).
3. Le bombole di azoto e CO2 (fornitore Nordgas S.p.A.) dovranno essere mantenute vincolate in posizione verticale nell'apposita rastrelliera esterna; il serbatoio criogenico esterno dovra' rispettare le distanze di sicurezza di cui al progetto approvato.
4. Divieto di fumo e di uso di fiamme libere in tutti i reparti; i lavori a caldo di manutenzione sono soggetti a permesso di lavoro interno.
5. Annotare sul registro dei controlli le verifiche periodiche dei presidi e le prove di evacuazione (almeno annuali).
6. Comunicare ogni modifica che comporti aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 4 c. 6 DPR 151/2011.

Il Comandante Provinciale

dott. ing. Riccardo Salvetti

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

6. DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO (agli atti della ditta)

Il sottoscritto ing. Marco Fantin, in qualita' di Direttore di Stabilimento della Aurora Food Group S.r.l., delegato dal datore di lavoro con atto del 09/01/2023,

DICHIARA

ai fini della predisposizione della richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio (scadenza 14/09/2026), che dalla data di presentazione della SCIA (14/09/2021) ad oggi non sono intervenute modifiche che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, fatte salve le seguenti variazioni non rilevanti gia' valutate dal professionista antincendio incaricato:

- sostituzione di corpi illuminanti con apparecchi LED nel reparto confezionamento (04/2026);
- installazione programmata del tunnel di surgelazione a spirale Criotech CR-SP180 in sostituzione del tunnel a piastre TS-01 (fluido frigorigeno non infiammabile; pratica di valutazione ex art. 4 c. 6 in corso di predisposizione a cura dell'ing. Dal Cero, che ne ha preliminarmente escluso l'aggravio ai fini dell'attivita' 74).

Si allega: contratto di manutenzione presidi antincendio con ditta Antincendi Scaligeri S.n.c. (Verona), n. AS-2024-118, comprensivo di controlli semestrali estintori, idranti, EFC e illuminazione di sicurezza; ultimo verbale di controllo semestrale del 12/03/2026 con esito regolare (n. 2 estintori sostituiti per revisione, plafoniera SE n. 41 sostituita).

Cologna Veneta, 04/06/2026

Direttore di Stabilimento - Aurora Food Group S.r.l.

ing. Marco Fantin

Documento composto dalla ricevuta SCIA, dal verbale di visita tecnica con esito favorevole e dagli allegati ivi richiamati, custodito in originale presso l'ufficio tecnico dello stabilimento unitamente al registro dei controlli antincendio.