

Barevné označení zásuvkových vývodů v budově CPM

POZOR : Barevné označení zásuvek v budově CPM je odlišné od označení na OP a JIP.

Zásuvky nejsou zajištěny nouzovými zdroji .

Barva bílá – Běžné zásuvky



- MDO méně důležité obvody

- jsou určeny pro běžné spotřebiče (lednice, konvice, rádia)

Barva hnědá – výpočetní technika



- MDO méně důležité obvody

- jsou určeny přednostně pro výpočetní techniku možno použít i pro lékařské přístroje, které se při používání nedostanou do kontaktu s pacientem.

- mají zvýšenou ochranu před úrazem el.proudem proudovými chrániči.

Barva žlutá - lékařské přístroje



- MDO důležité obvody

- jsou určeny přednostně pro lékařské přístroje možno použít i pro výpočetní techniku.

- mají zvýšenou ochranu před úrazem el.proudem proudovými chrániči.

Uzemňovací body PA



- jsou určeny pro uzemnění ochranného pospojování lékařských přístrojů.