

ZTRÁTY & PARAMETRY

Detailní technická specifikace | 2. 2. 2026

Diagram ztrát systému

Globální záření na horizontální rovinu

1,16 MWh/m²+1,78%

Globální záření na fotovoltaické panely

Ztráta osvitu zastíněním

-4,88%

Ztráta odrazem

-4,02%

Energie po FV konverzi

158,38 MWh

Ztráta - intenzita záření

-1,71%

Teplotní ztráta

-0,58%

Elektrické ztráty zastíněním

-3,67%

Ztráta - kvalita panelu

+0,25%

Ztráta - účinnost optimizéru

-0,97%

Ohmické ztráty na vedení DC

-0,57%

Energie po DC ztrátách

147,17 MWh

Ztráta - účinnost střídače

-2,28%

Vyrobená energie

7,00 MWh

Parametry simulace			
POLOHA & SÍŤ		FAKTORY ZTRÁT	
Časové pásmo	2. 2. 2026 SEČ (Prague)	Blízké zastínění	Povoleno
Meteorologická stanice	Kostelní Myslová (25 km daleko)	Albedo	0,20
Nadmořská výška stanice	569 m	Bifaciální Albedo	0,30
Zdroj dat stanice	Meteonorm 8.2	Znečištění/Sníh	0%
Síť	400V L-L, 230V L-N	Modifikátor úhlu dopadu (IAM)	0,05
		Faktor tepelné ztráty Uc (const)	20 (Zapuštěná montáž)
		Faktor tepelné ztráty Uc (const)	29 (Montáž ve sklonu)