

台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部

財物採購規範說明書

1.標的名稱與採購案號：

1.1.標的名稱：嘉義廠區太陽能發電系統(採購帶安裝)

1.2.採購案號：S1414A001

2.廠商資格與證明文件：

2.1.詳「廠商資格及其他應附文件檢點/審查單」。

3.報價與比價條件：

3.1.詳廠商報價單。

3.2.廠商投標時請將送檢型錄或產品規範逐項標示相對應本案各項規格，以利審核。

3.3.執行本案有關之任何稅捐、規費、關稅、檢驗費、保費、工安衛生環保費等皆由廠商負擔。

3.4.本案廠商須供應一切之材料、設備、機具、運輸及人力等資源，以完成本工作之部份細部設計、供料、安裝、訓練、測試與配合試運轉等相關工作。

4.數量：嘉義廠區太陽能發電系統壹式;詳附件 1.1。

5.規格：詳附件 1.2。

6.性能要求：無。

7.檢驗與證明文件：

7.1.廠商交貨之設備須為全新品，交貨時須附出廠證明或進口證明(如為外貨)。

8.包裝：無。

9.第三者公證：無。

10.交貨方式、交貨地點：

10.1.交貨方式：一次交貨。

10.2.交貨地點：本公司(嘉義市興業東路 6 號)2 號倉庫，請由嘉義市民生南路 217 號大門出入。

10.3.各種車輛進入本公司內皆應事先完成申請，以利車輛辨識系統放行，詳附件 2.1。

10.4.交貨時間為法定上班日；08：00~12：00 13：00~17：00。

10.5.所有交貨書面文件以檔案夾裝訂成四冊，並製作四份光碟。

10.6.交貨設備與書面文件：詳如下表。

台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部

財物採購規範說明書

項次	項目(以下項次編號如附件 1.2 之 9.1 項)	
1	①再生能源發電系統併聯審查意見書之函文(台灣電力公司嘉義區營業處) ②太陽光電發電設備免雜項執照備查之函文(嘉義市政府都市發展處建築管理科) ③再生能源發電設備同意備案之函文(嘉義市政府環境保護局)	
2	6.1 材料進場查驗	6.1.1 所有器具及零配件之廠牌、型號、數量及主要規格是否符合經認可之材料清單內容
		6.1.2 太陽光電模組出廠試驗報告(含序號)及經濟部標準檢驗局核發之自願性產品驗證(VPC)證書
		6.1.3 變流器出廠試驗報告(含序號)及經濟部標準檢驗局核發之自願性產品驗證(VPC)證書
		6.1.4 支撐架材質及防蝕處理證明文件
3	9.1.1~9.1.8 經審核通過之圖件資料	9.1.1 現場遮蔭模擬
		9.1.2 模組平面佈置圖(含設置容量計算)
		9.1.3 組列串並聯規劃及變流器容量設計
		9.1.4 太陽光電組列配置圖(含編號)
		9.1.5 模組支撐架及水泥基礎樁設計圖(含詳細圖)
		9.1.6 結構安全計算及技師簽證
		9.1.7 電氣設計圖：包含單線系統圖、昇位圖、配管配線平面圖、接地平面圖
		9.1.8 材料清單(包含所有器材及零配件之名稱、廠牌、型號、數量及主要規格等)及型錄

11.履約期限與契約期限：

11.1.履約期限為決標日次日起 120 日曆天完工(含完成竣工書面文件)。廠商向台灣電力公司嘉義區營業處(以下簡稱台電)申請「太陽光電發電設備完成併聯試運轉之函文」、向嘉義市政府都市發展處建築管理科申請「太陽光電發電設備免雜項執照工程完竣備查之函文」與向嘉義市政府環境保護局申請「再生能源發電設備設備登記之函文」之主管機關審查期間得不計工期。廠商以本案「竣工報告單」正式函送本公司用印之日起不計工期，並以「再生能源發電設備設備登記之函文」核備通知日之次日起接續計算工期;逾期依 14.2.1 規定辦理。

12.安裝、測試與訓練：

12.1.安裝：詳附件 1.2 之項次 5(安裝)。

台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部

財物採購規範說明書

12.2.測試：詳附件 1.2 之項次 6(測試與檢驗)。

12.3.訓練：詳附件 1.2 之項次 8(服務與訓練)。

13.付款辦法：

13.1.得標廠商於簽約後得支領預付款(財物契約價金總額 30%)，詳財物採購契約第五條契約價金之給付條件。

13.2.尾款俟本案驗收合格並繳交保固保證金後一次付清。

13.3.請領契約價金若有匯款手續費由廠商自行負擔。

14.驗收及罰則：

14.1.驗收

14.1.1.所有竣工書面文件以檔案夾裝訂成四冊，並製作四份光碟。

14.1.2.竣工書面文件：詳如下表。

項次	項目(以下項次編號如附件 1.2 之 9.2 項)		
1	①太陽光電發電設備完成併聯試運轉之函文(台灣電力公司嘉義區營業處) ②太陽光電發電設備免雜項執照工程完竣備查之函文(嘉義市政府都市發展處建築管理科) ③再生能源發電設備設備登記之函文(嘉義市政府環境保護局)		
2	9.2.2 6.1~6.3 所有測試和檢驗報告紀錄	6.2 施工中查驗 6.3 竣工測試與檢驗 (註:表單如附件 1.2 之附件 B)	檢附： ①太陽光電發電系統竣工後安裝廠商自我檢查表 ②太陽光電發電系統竣工 RA (%)量測表
3	9.2.4 教育訓練教材及上課紀錄		
4	9.2.5 安裝、操作手冊、維護資料與電子圖檔(AutoCAD 圖檔)		
5	9.2.6 其他本公司要求之資料		
6	「嘉義廠區太陽能發電系統」保固 5 年保固書		
7	「太陽光電模組及變流器」由原廠出具 5 年產品保固書(變流器由在台分公司或授權代理商出具亦可接受)		
8	「基礎座施工破壞原有防水層防水處理」保固 3 年不得漏水保固書		
9	雇主意外責任險之「保險單」正本、「繳費收據」副本及「保費已繳清證明」正本各 1 份		
10	雇主補償契約責任保險或團體意外傷害險或其他由雇主為其員工付費投保之意外傷害險影本(本公司得查驗正本)。		

台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部

財物採購規範說明書

14.2.罰則

14.2.1.履約期限內未完工，按逾期日曆天數，每日依契約總價(含稅)1‰計算逾期違約金，以契約總價(含稅)20%為上限。

15.保固/保證：

15.1.保固/保證

15.1.1.本案「嘉義廠區太陽能發電系統」與「太陽光電模組及變流器」以正式驗收合格日之日為起算基準，保固 5 年。廠商須出具保固書，前述兩項財物保固切結書請依附件 2.2 格式提供。

15.1.2.本案「基礎座施工破壞原有防水層防水處理」以正式驗收合格日之日為起算基準，保固 3 年不得漏水。廠商須出具保固書。

15.1.3.自驗收合格日起，於保固期限內廠商須每六個月派員維護系統及清洗太陽能板，並進行太陽光電發電系統檢點，檢點表單詳附件 3.1。

15.1.4.保固期內發現瑕疵者，由本公司通知廠商改正；但因非可歸責於廠商所致者，不在此限。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。

15.1.5.凡在保固期內發現瑕疵，應由廠商於本公司指定之合理期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，本公司得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。

15.1.6.保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期。

15.2.廠商於履約標的完成驗收付款前繳納保固保證金，金額為契約價金總額 3%。

16.稅捐、保險、文件效力及其他規定：

16.1.本案工作範圍、施工安全規定、得標廠商須投保保險與工作規定等詳工作說明書。

16.2.本採購規範說明書優先於制式之投標須知及契約條款規定，其他規定依財物採購契約條款辦理。

16.3.廠商之簽印應與報價時所用者相符，無論請領公款、陳遞公函，悉用此簽印；廠商如改用新簽印時，應檢附足資代表該廠商之證明文件或原簽印，送請本公司備案，否則不生效力。

16.4.本案決標方式採總價決標，決標原則採最低標方式辦理(在底價以內)。

16.5.本財物採購案由本公司溶劑化學品事業部辦理履約、檢驗、結算、驗收、請領款等事宜。

16.6.本案所有圖件資料，廠商負有保密責任，不得外洩，否則依法究辦。開工前須先簽署保密同意書。

台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部

財物採購規範說明書

16.7.有關投標文件及履約管理相關問題，請洽黃先生【TEL：05-2224171 ext 6313】。

17.附件一覽表：

17.1.附件 1.1：嘉義廠區太陽能發電系統。

17.2.附件 1.2：屋頂型太陽光電發電系統設置規範。

17.3.附件 2.1：廠區車輛管制實施要點 D369。

17.4.附件 2.2：財物保固切結書。

17.5.附件 3.1：太陽光電發電系統及附屬設備檢點表。

18.編寫日期及版次：114 年 1 月 2 日，第一版。