

江苏省国产涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	怡口牌 ER0615-3L 型双出水净水机
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	ER0615-3L 型、ER0625-3L 型
申请单位	昆山怡口净水系统有限公司
申请单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
实际生产企业	昆山怡口净水系统有限公司
实际生产企业地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	(苏)卫水字(2024)第 3205-0048 号
批准日期	2024 年 4 月 25 日
批件有效期	截至 2028 年 4 月 24 日
备注	1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。



产品技术信息

【产品说明】

类 型：小型水质处理器(A类系列产品)

主要参数：

净水口：净水流量：6L/min 额定总净水量：7000L

工作压力：0.10~0.40MPa

出水水质：应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。

纯水口：净水流量：1.5L/min 额定总净水量：6000L

进水压力：0.10~0.40MPa 工作压力：0.55~0.85MPa

出水水质：应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。

【主要成份或部件】

一、聚丙烯进出水阀：EC型，Φ12mm，1套；

二、聚丙烯压缩活性炭复合滤芯组件：复合型，1支。①滤芯外壳：Φ120mm×310mm②聚丙烯压缩活性炭棒：孔径：5μm，Φ85mm×240mm；

三、反渗透滤芯组件：RO型，1支。①滤芯外壳：Φ100mm×310mm②膜面积：1.9m²，孔径：0.0001μm，Φ74mm×248mm；

四、压缩活性炭滤芯组件：CTO型，1支。①滤芯外壳：Φ65mm×322mm②压缩活性炭：孔径：5μm，Φ44.5mm×267mm；

五、7字龙头：尼龙，Φ10mm，1个。

系列产品差异：

型号	外观差异
ER0615-3L	灰白色
ER0625-3L	金白色

【使用范围】

以市政自来水为原水。

【注意事项】

- 1、首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗；
- 2、按说明书要求定期清洗、更换滤芯。