

江苏省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	怡口牌 ESF21-A 型前置过滤器
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	ESF21-A 型
申请单位	昆山怡口净水系统有限公司
申请单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
实际生产企业	1. 昆山怡口净水系统有限公司 2. 台州柯诗达净水设备股份有限公司
实际生产企业地址	1. 江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 2. 浙江省台州市路桥区路北街道珠光路 506 号
审批结论	经审核,该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定,现予批准。
批准文号	(苏)卫水字(2019)第 3200-0184 号
批准日期	2023 年 11 月 2 日
批件有效期	截至 2027 年 11 月 20 日
备注	1. 本批件只对与所载明内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效,且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核,未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。

批准单位盖章

2023 年 11 月 2 日(延续)

产品技术信息

【产品说明】

类型：小型水质处理器

主要技术参数：

净水流量： $3\text{m}^3/\text{h}$

额定总净水量： 60m^3

过滤精度： $100\ \mu\text{m}$

工作压力： $0.15\text{MPa} - 0.68\text{MPa}$

进水水温： $5^\circ\text{C} - 38^\circ\text{C}$

适用环境温度： $4^\circ\text{C} - 38^\circ\text{C}$

适用电压频率： $220\text{V}\ 50\text{Hz}$

额定电压 / 电流： $24\text{V}\ 1.0\text{A}$

自动冲洗周期：根据当地水质情况设置 1-99 天循环冲洗周期

手动清洗耗时：约 25 秒

单次冲洗排水：约 5 升（在 0.2MPa 时）

进出水口径： $\text{DN}25\text{mm} \times \text{DN}20\text{mm}$

出水水质：应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

【主要成份或部件】

进出水铜组件：规格：ESF02-M 型，1 个；

止回阀：规格：EC 型，1 个；

聚乙烯中心管：规格：EC 型，1 支；

聚碳酸酯透明滤壳：直径： 61.1mm ，长度： 179mm ，1 支；

不锈钢过滤网组件：规格：EC 型，1 个。

【使用范围】

以市政自来水为原水。

【注意事项】

1. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗；
2. 按说明书要求设置定期冲洗周期，视过滤效果更换滤芯。