



福建省国产涉及饮用水卫生安全产品

卫生许可批件

共 3 页 第 1 页

产品名称	怡口牌 EWSH-060 型商用净水机
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	EWSH-060、EWSH-090、EWSH-120
申请单位	昆山怡口净水系统有限公司
申请单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房 和 4 号房
实际生产企业	厦门百霖净水科技有限公司
实际生产企业地址	厦门市同安区工业集中区思明园 302-303、307-308 号
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	闽卫水字（2021）第 0213 号
批准日期	2021 年 11 月 26 日
批件有效期	截至 2025 年 11 月 25 日

产 品 技 术 信 息	【产品说明】																				
	类型：水质处理器（B 系列产品）																				
	主要参数：																				
	<table><tr><th>型号</th><th>净水流量 L/min</th><th>额定总净水量 m³</th><th>进水压力 MPa</th><th>工作压力 MPa</th></tr><tr><td>EWSH-060</td><td>1.0</td><td>4.0</td><td>0.1~0.4</td><td>0.6-0.8</td></tr><tr><td>EWSH-090</td><td>1.5</td><td>6.0</td><td>0.1~0.4</td><td>0.6-0.8</td></tr><tr><td>EWSH-120</td><td>2.0</td><td>8.0</td><td>0.1~0.4</td><td>0.6-0.8</td></tr></table>	型号	净水流量 L/min	额定总净水量 m ³	进水压力 MPa	工作压力 MPa	EWSH-060	1.0	4.0	0.1~0.4	0.6-0.8	EWSH-090	1.5	6.0	0.1~0.4	0.6-0.8	EWSH-120	2.0	8.0	0.1~0.4	0.6-0.8
	型号	净水流量 L/min	额定总净水量 m ³	进水压力 MPa	工作压力 MPa																
EWSH-060	1.0	4.0	0.1~0.4	0.6-0.8																	
EWSH-090	1.5	6.0	0.1~0.4	0.6-0.8																	
EWSH-120	2.0	8.0	0.1~0.4	0.6-0.8																	
出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的卫生要求。																					
	【主要成份或部件】																				
	详见附件																				
	【使用范围】																				
	以市政自来水为原水的水处理																				
	【注意事项】																				
	1. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗。																				
	2. 按说明书要求定期冲洗、更换滤芯。																				
备 注	本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。																				

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。



福建省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（附件）

产品名称：怡口牌 EWSH-060 型商用净水机

申请单位：昆山怡口净水系统有限公司

卫生许可批准文号：闽卫水字（2021）第 0213 号

【产品说明】

与水接触的主要零部件及所用的主要材料：

型号	聚丙烯压缩活性炭 复合滤芯组件 1 支		反渗透滤芯组件 1 支		压缩活性炭 滤芯组件 1 支		紫外线 杀菌器 1 个	储 水 桶 1 个	电加 热管 1 个	不锈钢 内胆 1 个	增压 泵 1 套
	聚丙烯 外壳	复合滤 芯	聚丙烯 外壳	反渗透 滤芯	聚 丙 烯 外 壳	活 性 炭 滤 芯					
材质	聚丙烯	聚丙烯+ 活性炭	聚丙烯	芳香聚 酰胺 孔径 0.0001 μm	聚 丙 烯	活 性 炭 碘吸 附值 $\geq$ 1050m g/g	聚丙烯+ 聚甲醛+ 聚四氟 乙烯+石 英玻璃+ 不锈钢	聚 丙 烯	SUS80 0	SUS304	PA66+ 不锈 钢
EWSH-0 60				$\phi 74\text{mm}$ $\times 248\text{mm}$ 膜面积 1.5 m^2					2000W	容量 15L	工作 流量 2.7L/ min
EWSH-0 90	$\phi 98\text{mm}$ $\times$ 310mm	$\phi 71\text{mm}$ $\times 252\text{mm}$ 孔径 10 μm	$\phi 98\text{mm}$ $\times 310\text{mm}$	$\phi 74\text{mm}$ $\times 248\text{mm}$ 膜面积 1.7 m^2	ϕ 59mm $\times$ 322 mm	ϕ 48mm $\times$ 273mm 孔径 5 μm	Li-UC04	3.0 加 仑	2500W	容量 25L	工作 流量 3.45L /min
EWSH-1 20				$\phi 74\text{mm}$ $\times 248\text{mm}$ 膜面积 2.3 m^2					3000W	容量 35L	工作 流量 3.45L /min

福建省卫生健康委员会

2021 年 11 月 26 日

行政审批审核
专用章

