



220003102849

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告



检验受理编号 (环机) 20230181

样 品 名 称 怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二三年十月三十一日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230181

共 2 页 / 第 1 页

样品名称 怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机

受理日期 2023.09.22

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 固体

生产单位 溢泰(南京)环保科技有限公司

样品数量 ER0162 型×2 台

生产日期或批号 203.9.19

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了卫生安全性检验。

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发性酚类、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

2023 年 10 月 31 日

检验机构
公章

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230181

共 2 页 / 第 2 页

样 品 名 称	怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机	受 理 日 期	2023. 09. 22
检 验 项 目	卫生安全性检验	检 验 完 成 日 期	2023. 10. 23

检 测 结 果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.18	0.18	0.19	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.24	0.24	0.24	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	1	37	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

2023年10月31日





220003102849

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007 年 11 月 07 日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院) 检 验 报 告



检验受理编号 (环机) 20230182

样 品 名 称 怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二三年十月三十一日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230182

共 4 页 / 第 1 页

样品名称 怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机

受理日期 2023.09.22

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 固体

生产单位 溢泰(南京)环保科技有限公司

样品数量 ER0162 型×2 台

生产日期或批号 203.9.19

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了总体性能实验。

结果表明:以申报产水流量 1.5L/min,该水质处理器在产水量 0m³和 6m³时,其出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

吉文斌

最终审核日期

2023 年 10 月 31 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230182

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机

受 理 日 期 2023.09.22

检 验 项 目 总体性能试验

检 验 完 成 日 期 2023.10.27

检 测 结 果

水质分析检验结果 通水开始,全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.27	0.20	0.21	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.92	6.95	6.95	高于 5.0	合格
总硬度	mg/L	134.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.079	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.010	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	35.3	1.0	1.0	≤250	合格
氯化物	mg/L	28.5	2.5	2.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	203	13	12	≤1000	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.76	0.28	0.28	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.20	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.57	0.55	0.55	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20230182

共 4 页 / 第 3 页

四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	16	<1	<1	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
余氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.25	0.20	0.20	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.88	7.00	6.98	高于 5.0	合格
总硬度	mg/L	135.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.090	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.033	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	32.2	0.9	0.9	≤250	合格
氯化物	mg/L	26.2	1.4	1.4	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	185	7	6	≤1000	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.76	0.24	0.24	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.21	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机)20230182

共4页 / 第4页

铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.51	0.37	0.37	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	13	<1	<1	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
余氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

吉文文 李昕
2023 年 10 月 31 日





220003102849

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007 年 11 月 07 日)

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告



检验受理编号 (环机) 20230183

样 品 名 称 怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二三年十一月七日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230183

共 4 页 / 第 1 页

样 品 名 称 怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机

受 理 日 期 2023.09.22

送 检 单 位 昆山怡口净水系统有限公司

样 品 性 状 固体

生 产 单 位 溢泰(南京)环保科技有限公司

样 品 数 量 ER0162 型×2 台

生产日期或批号 203.9.19

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了加标实验。

结果表明:以申报净水流量 1.5L/min,在产水量 0m³、1.5m³、3m³、4.5m³、6m³时,该水质处理器对人工配制水中的砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

吉文亮

最终审核日期

2023 年 11 月 7 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20230183

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称	怡口牌 ER0162 型反渗透直饮水机	受 理 日 期	2023.09.22
检 验 项 目	加标试验	检 验 完 成 日 期	2023.11.07

检 测 结 果

通水开始第 1 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.405	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0374	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬 (六价)	mg/L	0.151	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	8.0	0.1	0.1	98.8	98.8	≥75
铅	mg/L	0.152	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	35.1	6.5	6.5	81.5	81.5	≥67
三氯甲烷	μ g/L	314	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μ g/L	78.3	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

1/4 段末第 2 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.403	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0373	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬 (六价)	mg/L	0.144	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.9	0.2	0.2	97.5	97.5	≥75
铅	mg/L	0.153	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	34.7	7.0	7.0	79.8	79.8	≥67
三氯甲烷	μ g/L	327	5	5	98.5	98.5	≥95
四氯化碳	μ g/L	78.8	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230183

共 4 页 / 第 3 页

2/4 段末第 3 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.402	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0381	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.148	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.7	0.1	0.1	98.7	98.7	≥75
铅	mg/L	0.149	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	34.9	7.5	7.5	78.5	78.5	≥67
三氯甲烷	μ g/L	314	11	12	96.5	96.2	≥95
四氯化碳	μ g/L	79.2	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

3/4 段末第 4 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.402	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0390	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.145	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.6	0.1	0.1	98.7	98.7	≥75
铅	mg/L	0.149	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	35.0	6.4	6.4	81.7	81.7	≥67
三氯甲烷	μ g/L	317	12	12	96.2	96.2	≥95
四氯化碳	μ g/L	79.8	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

4/4 段末第 5 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.400	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230183

共 4 页 / 第 4 页

镉	mg/L	0.0393	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.152	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.9	0.1	0.1	98.7	98.7	≥75
铅	mg/L	0.150	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	34.8	5.8	5.8	83.3	83.3	≥67
三氯甲烷	μ g/L	329	16	16	95.1	95.1	≥95
四氯化碳	μ g/L	75.1	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

(以下空白)



法定代表人(或授权技术负责人)

吉文元

最终审核日期

2023 年 11 月 7 日

