



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007 年 11 月 07 日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省预防医学科学院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240218

样 品 名 称 怡口牌 MGX30WHF 型净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年八月六日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240218

共 2 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 MGX30WHF 型净水机	受理日期	2024.07.28
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	MGX30WHF 型×3 台
生产日期或批号	2024.06.26		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了卫生安全性检验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023。

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

张昕

周长夏

2024 年 8 月 6 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240218

共 2 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 MGX30WHF 型净水机

受 理 日 期 2024.07.28

检 验 项 目 卫生安全性检验

检 验 完 成 日 期 2024.08.06

检 测 结 果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.16	0.18	0.18	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见 碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.24	0.24	0.24	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	MPN/mL	未检出	21	30	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检 出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检 出	合格

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

2024 年 8 月 6 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省预防医学科学院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240219G1

样 品 名 称 怡口牌 MGX30WHF 型净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年九月二十七日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240219G1

共 4 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 MGX30WHF 型净水机	受理日期	2024.09.06
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	MGX30WHF 型×2 台
生产日期或批号	2024.06.26		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了总体性能实验。

结果表明:在额定产水量 36 m^3 ,以申报净水流量 $3.5\text{ m}^3/\text{h}$,该水质处理器在产水量 0 m^3 和 36 m^3 时,其出水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

刘为平 姜华

最终审核日期

2024 年 9 月 27 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240219G1

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称	怡口牌 MGX30WHF 型净水机	受 理 日 期	2024. 09. 06
检 验 项 目	总体性能试验	检 验 完 成 日 期	2024. 09. 27

检 测 结 果

水质分析检验结果 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.24	0.24	0.24	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.83	7.82	7.82	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	115.1	109.1	110.1	≤450	合格
铝	mg/L	0.095	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	27.7	26.3	24.8	≤250	合格
氯化物	mg/L	20.8	29.3	33.1	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	176	210	208	≤1000	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	1.00	0.32	0.32	≤3	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240219G1

共 4 页 / 第 3 页

氟化物	mg/L	0.26	0.19	0.19	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.16	0.05	0.05	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
三氯甲烷	mg/L	0.025	<0.001	<0.001	≤0.06	合格
菌落总数	MPN/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
游离氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.24	0.26	0.25	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.80	7.81	7.82	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	114.1	111.1	112.1	≤450	合格
铝	mg/L	0.095	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240219G1

共 4 页 / 第 4 页

硫酸盐	mg/L	28.0	26.7	26.7	≤250	合格
氯化物	mg/L	21.0	20.9	21.1	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	172	188	192	≤1000	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.96	0.24	0.32	≤3	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.19	0.19	0.18	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.12	1.11	1.13	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
三氯甲烷	mg/L	0.033	<0.001	<0.001	≤0.06	合格
菌落总数	MPN/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
游离氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

本报告代替原编号为(环机) 20240219 的检验报告, 原报告作废。
(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期


2024 年 9 月 27 日

检验机构
检验章

检验检测专用章

3201061278340



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省预防医学科学院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20240220

样 品 名 称 怡口牌 MGX45WHF 型净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二四年八月八日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240220

共3页 / 第1页

样品名称	怡口牌 MGX45WHF 型净水机	受理日期	2024.07.28
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	MGX45WHF 型×3 台
生产日期或批号	2024.06.26		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001),对送检样品进行了加标实验。

结果表明:以申报净水流量 $4\text{ m}^3/\text{L}$,在产水量 0 m^3 、 12.5 m^3 、 25 m^3 、 37.5 m^3 和 50 m^3 时,该净水器对人工配制水中的挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳、高锰酸盐指数(以 O_2 计)的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周 晨 夏
2024 年 8 月 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240220

共 3 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 MGX45WHF 型净水机

受 理 日 期 2024. 07. 28

检 验 项 目 加标试验

检 验 完 成 日 期 2024. 08. 08

检 测 结 果

通水开始第 1 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
挥发酚类	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	271	<1	<1	100.0	100.0	≥80
四氯化碳	μg/L	10.7	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	15.24	0.24	0.24	98.4	98.4	≥25

1/4 段末第 2 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
挥发酚类	mg/L	0.011	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	314	<1	<1	100.0	100.0	≥80
四氯化碳	μg/L	10.4	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	15.04	1.32	1.20	91.2	92.0	≥25

2/4 段末第 3 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
挥发酚类	mg/L	0.011	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	309	<1	<1	100.0	100.0	≥80
四氯化碳	μg/L	11.7	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	15.04	1.76	1.60	88.3	89.4	≥25

3/4 段末第 4 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省预防医学科学院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20240220

共 3 页 / 第 3 页

挥发酚类	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	320	<1	<1	100.0	100.0	≥80
四氯化碳	μg/L	11.9	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	14.84	1.52	1.44	89.8	90.3	≥25

4/4 段末第 5 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
挥发酚类	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	μg/L	314	<1	<1	100.0	100.0	≥80
四氯化碳	μg/L	12.6	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	14.84	1.84	1.80	87.6	87.9	≥25

(以下空白)



法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周永夏

2024年8月6日

