



EN

Combustible Gas & CO Detector



Model:CG01



EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Declaration number: DOCIP 25061001
Name and address of manufacturer: Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF:

Name and address of manufacturer:
Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

Product identification:
Combustible Gas & CO Detector
CG01



THE PRODUCTS MENTIONED IN THIS DECLARATION ARE IN CONFORMITY WITH:

EU Community Legislation: Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
[OJEU L96/79-106, 29.03.2014]

Harmonised standards: Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 50270:2015 + AC:2016
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011/AC:2012 + EN IEC 61000-6-3:2021
EN 50194-1:2023
EN 62368-1:2014
Restricted substances in electrical products
EN IEC 63000:2018
Low Voltage Directive 2014/35/EU /Annex III

Additional information: EN 50291-1:2018
EN 50194-1:2023

Certificate number: LGT25E152C01

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:

Date of issue: 06/15/2025

Signature: Jiantao Huang

Name, position: Jiantao Huang, Manager

Company name: Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

FUNCTIONS AND INDICATORS



1 Screen Brightness Status

3 Buzzer Status

5 GAS Concentration Indicator

7 Humidity

9 Buzzer Button

11 Screen Brightness Button

2 Alarm Indicator Icon

4 CO Concentration

6 Temperature

8 Power/Alarm Indicator Light

10 Power/Test Button



Short press to turn off the buzzer.

Long press to switch temp °C to°F.



Short press to self-testing.

Long press to turn off the detector.



Short press to change screen brightness level.

Note: When the alarm is powered on, the detector will in preheating period. At this time the detector has no detection function. When preheating, the screen displays real-time reading seconds, and enters the hibernation detection state. After 180 seconds, the detector enters the normal monitoring state. The alarm displays 000 ppm and the green indicator bar of GAS flashes, and displays the current real-time temperature and humidity.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Combustible Gas & CO Detector

Product Model: CG01

Sensor Life: 5 Years

Operating Voltage: AC 100~240V/50-60Hz

Product Power: <3W

Gas (/LPG) Measuring Range: 0-8000ppm

Green: <1000PPM (<2%LEL)

Yellow: 1000-2000PPM (2%LEL-4%LEL)

Orange: 2000-3000PPM (4%LEL-6%LEL)

Red: >3000PPM (>6%LEL) The detector will alarm in 30s.

CO Measuring Range: 0-999PPM

CO-LEVEL (PPM)	RESPONSE TIME (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min
55 +/- 5 ppm	60-90 min
110 +/-10 ppm	10-40 min
330 +/- 30 ppm	< 3 min

Temperature Measuring Range: 0-100°C (32-212 °F)(Note: Displayed temperatures may vary slightly due to direct plug in)

Relative Humidity Range: 0-99% RH

Use Environment: Temperature:-10°C~55°C

Relative humidity:<95% RH (No condensation)

Alarm Method: Sound and light alarm, accompanying LCD display

Alarm Volume: >85dB

Alarm: When the concentration value of carbon monoxide over 300 ppm, or GAS(CH₄/LPG) over 3000 ppm, the detector will alarm ,the red indicator light will flash and the LCD displays the current concentration value of GAS or CO.

Note: The detector has no detection function in preheating period which lasts 60s

MOUNTING POSITION

1.The detector should generally be installed in bedrooms, living areas, cars, and other places where people stay.

2.Plug the detector 1.2m from the floor or 0.3m from the ceiling.

Note: If gas is used in the place, since the density of natural gas is less than air, in order to detect natural gas leakage more quickly, we recommend to plug the detector higher than the floor.

DETECTOR MAINTENANCE

1. During use, you only need to clean the detector housing frequently to ensure that the small holes in the front of the detector do not become clogged with dirt or dust.
2. To clean the detector housing, wipe it with a clean, soft-bristled brush or dry lint cloth; do not use detergents, bleach or whiteners!
3. Keep the detector out of the rain or moisture and prevent it from being dropped.
4. Do not knock, open or modify the detector as this may cause damage.
5. Covering the detector, improper use, or improper maintenance may reduce or lose detection capabilities.

WARNING

1. Test the detector every month.
2. Do not ignore any alarm. Take immediate action when alarm.
3. Keep this product away from water, corrosive liquid.
4. The main function of this product is gas detection and alarm, detecting combustible gas (LNG/LPG) and toxic carbon monoxide and the temperature and humidity detection function is an additional function.
5. Because of the household AC voltage as power supply, this product will generate heat during use, which will cause the temperature in the shell to rise, and the data displayed by the temperature and humidity of the product will be different, so there will be a certain degree of data deviation comparing the accuracy with the professional temperature and humidity detector.
Don't worry, It's a normal state.



IT

Dettettore di Gas Combustibili e Monossido di Carbonio



Model:CG01



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(Secondo EN ISO/IEC 17050-1)

Numero della dichiarazione: DOCIP 25061001

Denominazione e indirizzo del produttore: Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

QUESTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ VIENE EMESSO SOTTO LA SOLE RESPONSABILITÀ DI:

Denominazione e indirizzo del produttore:

Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

Nome prodotto:

Dettettore di gas combustibili e monossido di carbonio
CG01



I prodotti menzionati in questa dichiarazione sono in conformità con:

Legislazione comunitaria UE:

Dirrettiva 2011/65/EU sulla restrizione di sostanze pericolose (RoHS)

[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]

Dirrettiva 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)

[OJEU L96/79-106, 29.03.2014]

Norme armonizzate:
Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 50270:2015 + AC:2016

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011/AC:2012 + EN IEC

61000-6-3:2021

EN 50194-1:2023

EN 62368-1:2014

Sostanze limitate nei prodotti elettrici:

EN IEC 63000:2018

Dirrettiva della Bassa Tensione 2014/35/EU / Allegato III

Informazioni aggiuntive:

EN 50291-1:2018

EN 50194-1:2023

Numero di certificato: LGT25E152C01

FIRMATA IN NOME E SULLA BASE DI:

Data di emissione: 06/15/2025

Firma: Jiantao Huang

Denominazione, ruolo: Jiantao Huang, Manager

Denominazione aziendale: Shenzhen BAOWODA

Technology Co., Ltd.

PRODUKTBESCHREIBUNG



1 Stato della luminosità dello schermo

3 Stato del beeper

5 Indicatore di concentrazione di gas

7 Umidità

9 Pulsante del beeper

11 Pulsante della luminosità dello schermo

2 Icone dell'indicatore allarme

4 Concentrazione di monossido di carbonio (CO)

6 Temperatura

8 Luce indicatrice di alimentazione/allarme

10 Pulsante di alimentazione/test



Piccolo clic per spegnere il beeper.

Lungo premuto per passare dalla temperatura in °C a °F.



Piccolo clic per l'autotest.

Lungo premuto per spegnere il detector.



Piccolo clic per cambiare il livello di luminosità dello schermo.

Nota: Quando l'allarme viene acceso, il detector entrerà in fase di preriscaldamento. In questo momento, il detector non ha funzione di rilevamento. Durante il preriscaldamento, lo schermo visualizza i secondi di lettura in tempo reale e entra nello stato di rilevamento inattivo. Dopo 180 secondi, il detector entra nello stato di monitoraggio normale. L'allarme visualizza 000 ppm e la barra indicatrice verde del GAS lampeggia, mostrando anche la temperatura e l'umidità in tempo reale correnti.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome prodotto: Detettore di gas infiammabili e monossido di carbonio

Modello prodotto: CG01

Durata sensore: 5 anni

Tensione operativa: CA 100~240V/50-60Hz

Potenza prodotto: <3W

Gas (LPG) - Gamma di misurazione: 0-8000ppm

Verde: <1000PPM (<2% LEL)

Giallo: 1000-2000PPM (2% LEL-4% LEL)

Arancione: 2000-3000PPM (4% LEL-6% LEL)

Rosso: >3000PPM (>6% LEL) Il detector emetterà un allarme entro 30 secondi.

Gamma di misurazione del CO: 0-999 PPM

Livello di CO (PPM)	Tempo di risposta (minuti)
27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/-10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

Gamma di misurazione della temperatura: 0-100°C (32-212°F)

(Nota: Le temperature visualizzate potrebbero variare leggermente a causa dell'impegno diretto.)

Gamma di umidità relativa: 0-99% RH

Ambiente d'uso: Temperatura: -10°C ~ 55°C

Umidità relativa: <95% RH (Senza condensazione)

Metodo di allarme: Allarme acustico e luminoso, con visualizzazione LCD concomitante

Volume dell'allarme: >85 dB

Allarme: Quando la concentrazione di monossido di carbonio supera i 300 PPM, o il gas (CH₄/LPG) supera i 3000 PPM, il detector allarmizzerà: il led indicatore rosso lampeggerà e lo schermo LCD mostrerà la concentrazione attuale di gas o CO.

Nota: Il detector non ha funzione di rilevamento durante la fase di preriscaldamento, che dura 60 secondi.

POSIZIONE DI MONTAGGIO

1. Il detector dovrebbe essere installato in genere in camere da letto, aree abitative, auto e altri luoghi dove le persone rimangono.

2. Collega il detector a 1,2 metri di altezza dal pavimento o a 0,3 metri dal soffitto.

Nota: Se nella zona viene utilizzato gas naturale, essendo la sua densità inferiore a quella dell'aria, per rilevare le perdite di gas naturale in modo più rapido, consigliamo di installare il detector a una altezza superiore rispetto al pavimento.

MANTENIMENTO DEL DETETTORE

1. Durante l'uso, basta pulire spesso la carcassa del detector per garantire che i fori frontali del dispositivo non si intasino di sporcizia o polvere.
2. Per pulire la carcassa del detector, strofinarla con un pennello pulito a setole morbide o un panno asciutto senza fibbie; non usare detergenti, cloro
3. Tenere il detector al riparo dalla pioggia e dall'umidità.
4. Non sbattersi, aprire o modificare il detector, poiché queste azioni potrebbero causare danni irreparabili ai sensori, ai circuiti elettrici o alla struttura protettiva.
5. Coprire il detector, utilizzarlo in modo improprio o non effettuare la manutenzione corretta può portare a una diminuzione o persa delle sue capacità di rilevamento.

AVVERTENZA

1. Test del detector mensile.
2. Non ignorare alcun allarme. Intervenire immediatamente in caso di allarme.
3. Tenere questo prodotto lontano dall'acqua e dai liquidi corrosivi.
4. La funzione principale di questo prodotto è la rilevazione e l'allarme di gas, con la capacità di rilevare gas infiammabili (LNG/LPG) e monossido di carbonio tossico. La funzione di rilevazione della temperatura e dell'umidità è invece una funzione aggiuntiva.
5. Essendo alimentato dalla tensione CA domestica, questo prodotto può generare calore durante l'uso, il quale causa un aumento della temperatura nella carcassa. Di conseguenza, i dati di temperatura e umidità visualizzati possono differire, portando a una certa deviazione rispetto all'accuratezza dei detector termohigrometrici professionali. Non preoccuparti, è uno stato normale.



DE

Detektor für brennbare Gase und CO



Model:CG01



EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Anmeldenummer:

DOCIP 25061001

**Name und Adresse des
Herstellers:**

Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

DIESE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG WIRD UNTER DER ALLEINIGEN VERANTWORTUNG AUSGESTELLT VON:

Name and address of manufacturer:

Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

Produktkennzeichnung:

Detektor für brennbare Gase und CO
CG01



DIE IN DIESER ERKLÄRUNG GENANNTE ERZEUGNISSE ENTSPRECHEN FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

**EU-Gemein-
schaftsrecht:**

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) [ABl. L 174/88-110 vom 01.07.2011]

Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) [ABl. L 96/79-106 vom 29.3.2014]

**Harmonisierte
Normen:**

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 50270:2015 + AC:2016

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011/AC:2012 + EN IEC 61000-6-3:2021

EN 50194-1:2023

EN 62368-1:2014

Eingeschränkte Stoffe in elektrischen Produkten

EN IEC 63000:2018

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU /Anhang III

Zusatzinformation:

EN 50291-1:2018

EN 50194-1:2023

Nummer des Zertifikats: LGT25E152C01

UNTERZEICHNET FÜR UND IM NAMEN VON:

Ausgabedatum: 06.15.2025

Unterschrift:: Jiantao Huang

Name, position: Jiantao Huang, Manager

Name der Firma: Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

PRODUKTBESCHREIBUNG



1 Status der Bildschirmhelligkeit

3 Status des Summers

5 GAS-Konzentrationsanzeiger

7 Luftfeuchtigkeit

9 Buzzer-Taste

11 Taste für die Bildschirmhelligkeit

2 Symbol für Alarmanzeige

4 CO-Konzentration

6 Temperatur

8 Betriebs-/Alarm-Kontrollleuchte

10 Ein-/Aus-/Testtaste



Kurz drücken, um den Summer auszuschalten.

Langes Drücken, um die Temperatur von °C auf °F umzuschalten.



Kurz drücken, um sich selbst zu testen.

Drücken Sie lange, um den Detektor auszuschalten.



Kurz drücken, um die Helligkeit des Bildschirms zu ändern

Hinweis: Wenn der Alarm aktiviert ist, befindet sich der Melder in der Vorheizphase. Im Moment verfügt der Detektor nicht über eine Detektionsfunktion. Während des Vorheizens zeigt der Bildschirm die Messwerte in Echtzeit an und wechselt in den Erkennungszustand des Schlafmodus. Nach 180 Sekunden wechselt der Detektor in den normalen Überwachungszustand. Der Alarm zeigt 000 ppm an, und der grüne Anzeigebalken von GAS blinkt und zeigt die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit an.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: Detektor für brennbare Gase und CO

Produktmodell: CG01

Lebensdauer des Sensors: 5 Jahre

Betriebsspannung: AC 100 ~ 240V / 50-60Hzz

Produktleistung: <3W

Gasmessbereich (/LPG): 0-8000ppm

Grün: <1000 ppm (<2 % LEL)

Gelb: 1000-2000PPM (2%LEL-4%LEL)

Orange: 2000-3000PPM (4%LEL-6%LEL)

Rot: >3000PPM (>6%LEL) Der Melder schlägt innerhalb von 30 Sekunden Alarm.

CO-Messbereich: 0-999 ppm

CO-GEHALT (PPM)	ANSPRECHZEIT (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/-10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

Temperaturmessbereich: 0-100 °C (32-212 °F) (Hinweis: Die angezeigten Temperaturen können aufgrund des Direktsteckers leicht variieren)

Relative Luftfeuchtigkeit: 0-99% RH

Betriebsumgebung: Temperatur: -10°C ~ 55°C

Relative Luftfeuchtigkeit: <95% RH (keine Kondensation)

Alarmmethode: Ton- und Lichtalarm, entsprechender LCD-Bildschirm

Alarmlautstärke: >85dB

Alarm: Wenn der Konzentrationswert von Kohlenmonoxid mehr als 300 ppm oder GAS (CH4/LPG) mehr als 3000 ppm beträgt, gibt der Detektor einen Alarm aus, der rote

Die Kontrollleuchte blinkt und das LCD-Display zeigt den aktuellen Konzentrationswert von GAS oder CO an.

MONTAGEPOSITION

1. Der Melder sollte im Allgemeinen in Schlafzimmern, Wohnbereichen, Autos und anderen Orten installiert werden, an denen sich Personen aufhalten.

2. Schließen Sie den Melder 1,2 m über dem Boden oder 0,3 m von der Decke an.

Hinweis: Wenn vor Ort Gas verwendet wird, empfehlen wir, den Detektor höher als den Boden anzuschließen, da die Dichte von Erdgas geringer ist als die von Luft, um Erdgaslecks schneller zu erkennen.

WARTUNG DES DETEKTORS

1. Während des Betriebs müssen Sie das Meldergehäuse nur regelmäßig reinigen, um sicherzustellen, dass die kleinen Löcher an der Vorderseite des Detektors nicht durch Schmutz oder Staub verstopft werden.
2. Um das Meldergehäuse zu reinigen, wischen Sie es mit einer sauberen, weichen Bürste oder einem trockenen Fusseltuch ab. Verwenden Sie keine Waschmittel, Bleichmittel oder Bleichmittel!
3. Halten Sie den Detektor von Regen oder Feuchtigkeit fern und verhindern Sie, dass er herunterfällt.
4. Klopfen, öffnen oder modifizieren Sie den Melder nicht, da dies zu Schäden führen kann.
5. Das Abdecken des Detektors kann die unsachgemäße Verwendung oder Wartung seiner Detektionsfähigkeiten verringern oder beeinträchtigen.

WARNUNG

1. Testen Sie den Detektor jeden Monat.
2. Ignorieren Sie keine Alarme. Ergreifen Sie sofort Maßnahmen, wenn der Alarm ertönt.
3. Halten Sie dieses Produkt von Wasser und ätzenden Flüssigkeiten fern.
4. Die Hauptfunktion dieses Produkts ist die Gasdetektion und der Alarm, die Erkennung von brennbarem Gas (LNG / LPG) und giftigem Kohlenmonoxid, und die Temperatur- und Feuchtigkeitserkennungsfunktion ist eine zusätzliche Funktion.
5. Aufgrund der Haushaltswechselspannung als Stromversorgung erzeugt dieses Produkt während des Gebrauchs Wärme, die dazu führt, dass die Temperatur in der Hülle ansteigt, und die von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Produkts angezeigten Daten sind unterschiedlich, sodass es eine gewisse Datenabweichung gibt, wenn



FR

Détecteur de gaz combustible et de CO



Model:CG01

UK
CA

CE



Déclaration de conformité de l'UE

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Numéro de déclaration DOCIP 25061001

Nom et adresse du fabricant: Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

La présente Déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité de

Nom et adresse du fabricant:

Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

Produktkennzeichnung:

Detektor für brennbare Gase und CO
CG01



Les produits mentionnés dans la présente déclaration sont conformes à:

Législation communautaire de l'UE:

Restriction des substances dangereuses (RoHS) Directive 2011/65/UE [JO L174/88-110 du 01.07.2011]
Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) [JO 96/79-106 du 29.03.2014]

Normes harmonisées:

compatibilité électromagnétique (CEM)
EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 50270:2015 + AC:2016
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011/AC:2012 + EN IEC 61000-6-3:2021
EN 50194-1:2023
EN 62368-1:2014
Substances restreintes dans les produits électriques
EN IEC 63000:2018
Directive basse tension 2014/35/UE / Annexe III

Informations supplémentaires:

EN 50291-1:2018
EN 50194-1:2023

Numéro de certificat: LGT25E152C01

Signé pour et au nom de :

Date d'émission: 06/15/2025

Signature: Jiantao Huang

Nom, poste : Jiantao Huang, Gestionnaire

Nom de la société: Shenzhen BAOWODA Technology Co. Ltd.

FUNCTIONS AND INDICATORS



- | | |
|---|---|
| 1 Statut de luminosité de l'écran | 2 Icône d'indicateur d'alarme |
| 3 Statut du Buzzer | 4 Concentration de CO |
| 5 Indicateur de concentration de GAS | 6 Température |
| 7 Humidité | 8 Lumière d'indicateur de puissance/alarme |
| 9 Bouton Buzzer | 10 Bouton d'alimentation/test |
| 11 Bouton luminosité écran | |

 Pressez courtement pour éteindre le buzzer.
Presse longue pour commuter la température °C à °F

 Presse courte à l'auto-test.
Appuyez longtemps pour éteindre le détecteur.

 Appuyez courtement pour changer le niveau de luminosité de l'écran.

Remarque: Lorsque l'alarme est allumée, le détecteur sera en période de préchauffage. À ce moment, le détecteur n'a pas de fonction de détection. Lors du préchauffage, l'écran affiche des secondes de lecture en temps réel et entre dans l'état de détection d'hibernation. Après 180 secondes, le détecteur entre dans l'état de surveillance normal. L'alarme affiche 000 ppm et la barre d'indicateur vert de GAS clignote, et affiche la température et l'humidité actuelles en temps réel.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit: Détecteur de gaz combustible et de CO

Modèle de produit: CG01

Vie du capteur: 5 ans

Voltage de fonctionnement: AC 100 ~ 240V / 50-60Hz

Puissance du produit: <3W

Gamme de mesure du gaz (/GPL): 0-8000ppm

Vert: <1000PPM (<2% LEL)

Jaune: 1000-2000PPM (2%LEL-4%LEL)

Orange : 2000-3000 ppm (4%LEL-6%LEL)

Rouge : > 3000PPM (> 6% LEL) Le détecteur alarmera en 30 s.

Plage de mesure du CO: 0-999PPM

CO-NIVEL (PPM)	TEMPS DE RÉPONSE (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/-10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

Plage de mesure de température: 0-100 °C (32-212 PlaPlaPlaPlagede mesure de température) (Remarque: Les températures affichées peuvent varier légèrement en raison de la prise directe)

Plage d'humidité relative: 0-99% RH

Environnement d'utilisation: Température: -10°C ~55°C

Humidité relative: <95% RH (Pas de condensation)

Méthode d'alarme: Alarme sonore et lumineuse, écran LCD accompagnant

Volume d'alarme: > 85dB

Alarme: Lorsque la valeur de concentration de monoxyde de carbone au-dessus de 300 ppm, ou GAS (CH₄ / GPL) au-dessus de 3000 ppm, le détecteur alarmera, le rouge

La lumière d'indicateur clignotera et l'écran LCD affichera la valeur de concentration actuelle de GAS ou CO.

Remarque: Le détecteur n'a pas de fonction de détection dans la période de préchauffage qui dure 60 s.

POSITION DE MONTAGE

1. Le détecteur devrait généralement être installé dans les chambres à coucher, les salons, les voitures et d'autres endroits où les gens restent.
2. Branchez le détecteur à 1,2 m du sol ou à 0,3 m du plafond.

Remarque: Si le gaz est utilisé à l'endroit, puisque la densité du gaz naturel est inférieure à celle de l'air, afin de détecter plus rapidement les fuites de gaz naturel, nous recommandons de brancher le détecteur plus haut que le sol.

ENTRETIEN DES DÉTECTEURS

1. Pendant l'utilisation, il suffit de nettoyer fréquemment le boîtier du détecteur pour s'assurer que les petits trous à l'avant du détecteur ne se bouchent pas par la saleté ou la poussière.
2. Pour nettoyer le boîtier du détecteur, essuyez-le avec une brosse propre, à poils doux ou un chiffon de poils secs; ne pas utiliser de détergents, de blanchissants ou de blanchissants!
3. garder le détecteur à l'abri de la pluie ou de l'humidité et l'empêcher de tomber.
4. Ne frappez pas, n'ouvrez pas ou ne modifiez pas le détecteur car cela peut causer des dommages.
5. La couverture du détecteur, l'utilisation inappropriée ou l'entretien inapproprié peuvent réduire ou perdre les capacités de détection.

AVERTISSEMENT

1. Testez le détecteur tous les mois.
 2. Ne pas ignorer aucune alarme. Prenez des mesures immédiates en cas d'alarme.
 3. Gardez ce produit loin de l'eau, liquide corrosif.
 4. La fonction principale de ce produit est la détection et l'alarme de gaz, la détection du gaz combustible (GNL / GPL) et du monoxyde de carbone toxique et la fonction de détection de la température et de l'humidité est une fonction supplémentaire.
 5. En raison de la tension AC du ménage comme alimentation électrique, ce produit générera de la chaleur pendant l'utilisation, ce qui fera augmenter la température dans la coquille, et les données affichées par la température et l'humidité du produit seront différentes, il y aura donc un certain degré d'écart de données comparant la précision avec le détecteur professionnel de température et d'humidité.
- Ne t'inquiète pas, c'est un état normal.



ES

Detector de gas combustible y CO



Model:CG01



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Número de declaración:

DOCIP 25061001

Nombre y dirección del fabricante:

Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

Esta Declaración de Conformidad se emite bajo la única responsabilidad de:

Nombre y dirección del fabricante:

Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

Identificación del producto:

Detector de gas combustible y CO
CG01



Los productos mencionados en esta declaración están en conformidad con:

Legislación comunitaria de la UE:

Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
Directiva 2011/65/UE
[DO L174/88-110 de 01.07.2011]
Relativa a la compatibilidad electromagnética (CEM)
Directiva 2014/30/UE
[DOJEUL96/79-106 de 29.03.2014]

Normas armonizadas:

Compatibilidad electromagnética (CEM)
EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 50270:2015 + AC:2016
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011/AC:2012 + EN IEC
61000-6-3:2021
Norma EN 50194-1:2023
Norma EN 62368-1:2014
Sustancias restringidas en productos eléctricos
EN IEC 63000:2018
Directiva de baja tensión 2014/35/UE / anexo III

Información adicional:

EN 50291-1:2018
EN 50194-1:2023

Número de certificado: LGT25E152C01

Firmado por y en nombre de:

Fecha de emisión: 06/15/2025

Firma: Jiantao Huang

Nombre, puesto: Jiantao Huang, Gerente

Nombre de la empresa: Shenzhen BAOWODA Technology Co. Ltd.

FUNCTIONS AND INDICATORS



1 Estado del brillo de la pantalla

3 Estado del buzzer

5 Indicador de concentración de gas

7 Humedad

9 Botón Buzzer

11 Botón de brillo de pantalla

2 Icono del indicador de alarma

4 Concentración de CO

6 temperatura

8 Luz indicadora de potencia/alarma

10 Botón de alimentación/prueba

 Pulse corto para apagar el zumbidor
Prensa larga para cambiar la temperatura °C a °F.

 Prensa corta para la autopruueba
Prensa larga para apagar el detector

 Pulse corto para cambiar el nivel de brillo de la pantalla.

Nota: Cuando la alarma está encendida, el detector estará en período de precalentamiento. En este momento el detector no tiene función de detección. Cuando se precalenta, la pantalla muestra segundos de lectura en tiempo real y entra en el estado de detección de hibernación. Después de 180 segundos, el detector entra en el estado de monitoreo normal. La alarma muestra 000 ppm y la barra verde del indicador de GAS parpadea, y muestra la temperatura y la humedad actuales en tiempo real.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Detector de gas combustible y CO

Modelo del producto: CG02

Vida del sensor: 5 años

Voltaje de funcionamiento: CA 100 ~ 240V / 50-60Hz

Potencia del producto: <3W

Rango de medición de gas (/GPL): 0-8000ppm

Green: <1000PPM (<2%LEL)

Amarillo: 1000-2000PPM (2%LEL-4%LEL)

Naranja: 2000-3000PPM (4%LEL-6%LEL)

Rojo: > 3000PPM (> 6% LEL) El detector alarmará en 30 segundos.

Rango de medición de CO: 0-999PPM

CO-NIVEL (PPM)	Tiempo de respuesta (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/-10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

Temperatura Rango de medición: 0-100 °C (32-212°F) Temperaturas mostradas pueden variar ligeramente debido al enchufe directo)

Rango de humedad relativa: 0-99% RH

Ambiente de uso: Temperatura: -10° C ~ 55 ° C

Humedad relativa: <95% RH (sin condensación)

Método de alarma: alarma de sonido y luz, pantalla LCD que acompaña

Volumen de alarma: > 85dB (dentro de 1 metro)

Alarma: Cuando el valor de concentración de monóxido de carbono más de 300 ppm, o GAS (CH₄ / GPL) más de 3000 ppm, el detector alarmará, el rojo La luz del indicador parpadeará y el LCD muestra el valor actual de concentración de GAS o CO.

Nota: El detector no tiene función de detección en el período de precalentamiento que dura 60 s.

POSICIÓN DE MONTAJE

1.El detector generalmente debe instalarse en dormitorios, áreas de estar, coches y otros lugares donde la gente se aloja.

2.Enchufe el detector a 1,2 m del suelo o a 0,3 m del techo.

Nota: Si se utiliza gas en el lugar, ya que la densidad del gas natural es menor que el aire, para detectar fugas de gas natural más rápidamente, recomendamos enchufar el detector más alto que el piso.

MANTENIMIENTO DE DETECTORES

1. Durante el uso, solo necesita limpiar la carcasa del detector con frecuencia para asegurarse de que los pequeños agujeros en la parte delantera del detector no se obstruyan con suciedad o polvo.
2. Para limpiar la carcasa del detector, limpiarlo con un cepillo limpio, de cerdas suaves o un paño de pelusa seca; ¡No utilice detergentes, blanqueadores ni blanqueadores
3. Mantenga el detector fuera de la lluvia o la humedad y evite que caiga.
4. No toque, abra o modifique el detector, ya que esto puede causar daños.
5. La cobertura del detector, el uso inadecuado o el mantenimiento inadecuado pueden reducir o perder las capacidades de detección.

ADVERTENCIA

1. Pruebe el detector cada mes.
 2. No ignore ninguna alarma. Tome medidas inmediatas en caso de alarma.
 3. Mantenga este producto lejos del agua, líquido corrosivo.
 4. La función principal de este producto es la detección de gas y la alarma, la detección de gas combustible (GNL / GLP) y monóxido de carbono tóxico y la función de detección de temperatura y humedad es una función adicional.
 5. Debido a la tensión AC del hogar como fuente de alimentación, este producto generará calor durante el uso, lo que causará que la temperatura en la carcasa aumente, y los datos mostrados por la temperatura y la humedad del producto serán diferentes, por lo que habrá un cierto grado de desviación de datos comparando la precisión con el detector profesional de temperatura y humedad.
- No te preocupes, es un estado normal.



NL

Brandbaar gas & CO-detector



Model:CG01



EU-CONFORMITEITSVERKLARING

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Aangiftenummer:

DOCIP 25061001

Naam en adres van de fabrikant:

Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

DEZE CONFORMITEITSVERKLARING WORDT AFGEGEVEN ONDER DE UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN:

Naam en adres van de fabrikant:

Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

Productidentificatie

Brandbaar Gas & CO Detector

CG01



DE IN DEZE VERKLARING GENOEMDE PRODUCTEN ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET:

Communautaire wetgeving van de EU:

Beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Richtlijn 2011/65/EU [PB L 174/88-110, 01.07.2011]
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU [PB L96/79-106, 29.03.2014]

Geharmoniseerde normen:

elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 50270:2015 + AC:2016
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011/AC:2012 + EN IEC 61000-6-3:2021
EN 50194-1:2023
EN 62368-1:2014
Beperkte stoffen in elektrische producten
EN IEC 63000:2018
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU /Bijlage III

Aanvullende informatie:

EN 50291-1:2018
EN 50194-1:2023

Aanvullende informatie: LGT25E152C01

GETEKEND VOOR EN NAMENS:

Datum van uitgifte: 06/15/2025

Handtekening: Jiantao Huang

Naam, functie: Jiantao Huang, Manager

Bedrijfsnaam: Shenzhen BAOWODA Technology Co., Ltd.

FUNCTIONS AND INDICATORS



- 1** Status van de helderheid van het scherm
- 3** Zoemerstatus
- 5** GAS-concentratie-indicator
- 7** Vochtigheid
- 9** Zoemer knop
- 11** Knop voor schermhelderheid

- 2** Pictogram alarminicator
- 4** CO-concentratie CO
- 6** Temperatuur
- 8** Aan/uit-/alarmindicatielampje
- 10** Aan/uit-/testknop

 Kort indrukken om de zoemer uit te schakelen.
Lang indrukken om de temperatuur van °C naar °F te schakelen.

 Kort indrukken om zichzelf te testen.
Lang indrukken om de detector uit te schakelen.

 Kort indrukken om het helderheidsniveau van het scherm te wijzigen.

Opmerking: Wanneer het alarm is ingeschakeld, bevindt de detector zich in de voorverwarmperiode. Op dit moment heeft de detector geen detectiefunctie. Tijdens het voorverwarmen geeft het scherm real-time leesseconden weer en gaat het naar de slaapstanddetectiestatus. Na 180 seconden gaat de detector naar de normale bewakingsstatus. Het alarm geeft 000 ppm weer en de groene indicatorbalk van GAS knippert en geeft de huidige realtime temperatuur en vochtigheid weer

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam: Brandbaar Gas & CO Detector

Productmodel: CG01

Levensduur sensor: 5 jaar

Bedrijfsspanning: AC 100 ~ 240V / 50-60Hz

Product Vermogen: <3W

Meetbereik gas (/LPG): 0-8000ppm

Groen: <1000PPM (<2%LEL)

Geel: 1000-2000PPM (2%LEL-4%LEL)

Oranje: 2000-3000PPM (4%LEL-6%LEL)

Rood: >3000PPM (>6%LEL) De detector alarmeert binnen 30 seconden.

CO meetbereik: 0-999PPM CO: 0-999PPM

CO-NIVEAU (PPM)	Responstijd (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/-10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

Temperatuur meetbereik: 0-100 °C (32-212 °F) (Opmerking: weergegeven temperaturen kunnen enigszins variëren als gevolg van directe stekker)

Relatieve vochtigheidsbereik: 0-99% RH

Gebruiksomgeving: Temperatuur: -10 °C ~ 55 °C

Relatieve vochtigheid: <95% RH (geen condensatie)

Alarmmethode: Geluids- en lichtalarm, bijbehorend LCD-scherm

Alarmvolume: >85dB

Alarm: Wanneer de concentratiewaarde van koolmonoxide meer dan 300 ppm bedraagt, of GAS (CH₄/LPG) meer dan 3000 ppm, zal de detector alarm slaan, de rode indicatielampje knippert en het LCD-scherm geeft de huidige concentratiewaarde van GAS of CO weer.
Opmerking: De detector heeft geen detectiefunctie in de voorverwarmingsperiode die 60 seconden duurt.

MONTAGEPOSITIE

1. De detector moet over het algemeen worden geïnstalleerd in slaapkamers, woonruimtes, auto's en andere plaatsen waar mensen verblijven.
2. Sluit de detector aan op 1,2 m van de vloer of 0,3 m van het plafond.
Opmerking: Als er gas op de plaats wordt gebruikt, aangezien de dichtheid van aardgas minder is dan die van lucht, raden we aan om de detector hoger dan de vloer aan te sluiten om aardgaslekage sneller te detecteren.

DETECTOR ONDERHOUD

1. Tijdens het gebruik hoeft u de behuizing van de detector slechts regelmatig schoon te maken om ervoor te zorgen dat de kleine gaatjes aan de voorkant van de detector niet verstopt raken met vuil of stof.
2. Om de behuizing van de detector schoon te maken, veegt u deze af met een schone, zachte borstel of een droge pluizendoek; Gebruik geen wasmiddelen, bleekmiddel of bleekmiddelen!
3. Houd de detector uit de buurt van regen of vocht en voorkom dat deze valt.
4. Klop, open of wijzig de detector niet, aangezien dit schade kan veroorzaken
5. Als u de detector afdekt, kan onjuist gebruik of onjuist onderhoud de detectiemogelijkheden verminderen of verliezen.

WAARSCHUWING

1. Test de detector elke maand.
2. Negeer geen enkel alarm. Onderneem onmiddellijk actie wanneer het alarm afgaat.
3. Houd dit product uit de buurt van water, bijtende vloeistof.
4. De belangrijkste functie van dit product is gasdetectie en alarm, het detecteren van brandbaar gas (LNG/LPG) en giftig koolmonoxide en de temperatuur- en vochtigheidsdetectiefunctie is een extra functie. Vanwege de huishoudelijke wisselspanning als voeding, zal dit product tijdens gebruik warmte genereren, waardoor de temperatuur in de schaal zal stijgen en de gegevens die worden weergegeven door de temperatuur en vochtigheid van het product zullen anders zijn, dus er zal een zekere mate van gegevensafwijking zijn die de nauwkeurigheid vergelijkt met de professionele temperatuur- en vochtigheidsdetector. Maak je geen zorgen, het is een normale toestand.

尺寸：78x90mm

材质：80g铜版纸，正反四色印刷，风琴折