






FORNEDOR: OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO NBR 12903 E INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,50 m DE ALTURA DESDE O NÍVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00 m DO PISO.



CAPACIDADE: EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS PODEM SER:

- EXTINTOR DE TIPO ABC 8 KG 4A-4B-BC;
- EXTINTOR DE TIPO ABC 6 KG 3A-30-BC;
- EXTINTOR DE TIPO ABC 4 KG 2A-20-BC.



QUADRO DE ÁREAS	
Área de lote	1.320,00 m ²
Área construída - térreo	395,52 m ²
Área construída - Piso Inferior 1	243,60 m ²
Área construída - Piso Inferior 2	402,11 m ²
Área construída TOTAL	1.243,23 m ²

POPULAÇÃO MÁXIMA POR PAVIMENTO	
Área construída - térreo	160
Área construída - Piso Inferior 1	124
Área construída - Piso Inferior 2	94



PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I e B A
TETO E FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I

