

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월04일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 전력사용 원격검침 6. 유도등점검(PH층~1F) → 피난구유도등, 계단복도 통로유도등 7. 1F 하역장 천정상부 누수 신세계 담당자 확인 및 전달 → 신세계 업체 방문 재확인 및 처리 예정 8. 6F 6호라인 유진 호실내 천정상부, 창호 누수 확인 → 706호 싱크대 수전 고장 및 하수연결배관 파손 원인 처리 예정 9. 11F 여자화장실내 양변기 막힘 이물질 제거 및 처리 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월06일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V내 손세정제 교체(승객용1,2호기, 비상호기) 6. B1F~B4F 주차장 프리액션밸브 스프링클러 배관드레인 확인 7. 502호 전등이상 확인 및 구매 교체 안내
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 월정기점검 → 업체:성우엘리베이터 3. 구리스주입(펌프실, 웬실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월07일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 월정기점검 → 업체:성우엘리베이터 6. 구리스주입(펌프실, 웬실) 7. PH옥상층 페널 실리콘 부식 확인(3개소) 처리완료 8. PH층~B4F EPS실 분전반 상태확인 점검
민 원 처 리	1. 비상계단내(중앙) 음식냄새 확인 → 2F 방송관련 비상계단(OPEN) 신세계 담당 전달 조치요 2. 1405호 스타코프 B3F 주차장 전기충전기 고장교체 지원
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월08일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1층 주차장외 제설작업 6. 2층 여자화장실 - 온수기 과압안전밸브 부식에 의한 누수 및 상태불량(제품교체요) - 세면대 P트랩 배관 고무패킹누수확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월08일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 주차장 옥내소화전 방수구 앵글밸브 동파 → 앵글밸브 재결합 및 보양작업 6. B2F 복도천정 급수배관 이음부 동파(이음부 확인 및 보양작업) 7. 3라인 B2F, PH급배기설비 오작동 신호(16시18분) 확인 → 자동복구 및 현장확인점검 8. B1F 주차장 급수 수전 및 엘보 동파 이탈 구매 및 교체 작업 완료 9. 2F 여자화장실 온수기 고장 누수 확인 온수기 교체요 5F 남자화장실 온수기 내통파열 누수 확인 교체요 10. 2F 여자화장실 세면대 막힘 확인(3개소) → 1F 천정상부 하수배관 확인예정(1/11, 월요일, 신세계 업체방문)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 몰카 탐지(B1F~15F 여자화장실) 3. 1F 하역장 천정상부 누수관련 확인 → 신세계 업체 방문 예정(1/11, 월요일, 오후) 4. 2F 여자, 5F 남자화장실 온수기 고장 교체건 업체 일정 확인 → 업체: 강남기업텍

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월11일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 몰카 탐지(B1F~15F 여자화장실) 6. 2F 여자화장실 온수기 업체 방문 교체 작업 완료 → 업체:강남기업텍 10. 2F 여자화장실 세면대 막힘(배관동파) 사용중지 문구 부착 11. 1F 하역장 천정상부 누수 및 배관막힘 신세계 업체 방문 확인 → 배관 동파 원인 12. 705호 유진 수증기로인한 낙수관련 → 1F 본관앞 매트설치 보양
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 5F남자화장실 온수기 고장 교체건 업체 자재수급 및 일정확인후 방문 교체 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월12일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 주차장램프벽부등 점등불량 35W LED 1EA 교체 6, 14F 여자화장실 세면대 팝업(마개) 고장 1EA 교체 7, 1F 재설작업 8, E/V 정기검사 일정 확인(1/21, 목요일, 오전10시~) → 업체:한국승강기 안전공단 동부지사 9, 정화조청소 일정 확인(1/20, 수요일, 오전9시~) → 업체:무한환경
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월 13일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 신세계 전력증설 수변전실 및 2F분전반 설치위치 재방문 협조 → 신세계 업체:명인이엔씨 6. 1F로비 화재신호 연동 방문협의 및 견적서 요청 → 동방전자산업 7. 4F 여자화장실 온수기 고장 확인 → 업체:강남기업텍(일정확인후 방문작업 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월14일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 4F여자, 5F남자화장실 온수기 신규 설치 방문 작업 완료 → 업체:강남기업텍 6. B4F 주차장 전열(ER4) 차단기 트립 복구 → 전기차충전기 오작동에의한 트립 7. E/V 손소독제 교체(승객용1,2호기,비상호기) 8. B2F~B4F 옥내소화전 동파관련 확인 9. 4F 장애인화장실 하수배관(바닥) 막힘 이물질제거 및 약품투여
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월 15일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 4F여자화장실 비누거품기 파손 교체 1EA 6. 5F 장애인화장실 슬라이딩도어 출입문 조정 7. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검) → 2F 소화전 표시등 덮개 구매교체요
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월18일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 재설작업(1F) 6. 소독시행 업체방문 (1/22, 금요일) → 업체:유원TCS 7. 정화조청소 (1/20, 수요일, 오전9시~) → 업체:무한환경
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월 19일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B3F 주차장 벽체판넬 보수 6. 1F로비 CCTV용 PC 펜소음 점검 및 내부청소 7. 화장실 스텐 페이퍼타올 디스펜서 잠금장치 고장 교체 → 10F남자(좌측), 10F남자(우측) 8. 6F 여자화장실 비누거품기 파손 교체 9. E/V 검사관련 업체 점검 방문 확인(업체:성우엘리베이터) → 화물E/V(정전시 조명장치 보드 및 센서부저 불량교체) B4F E/V 피트내 청소(전체호기)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 정화조청소 (1/20, 수요일, 오전9시~) → 업체:무한환경 3. 화물E/V 인터폰 고장 업체 방문 교체 예정(업체:성우엘리베이터) → 위치:PH층 기계실, B4F 피트내(2개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월20일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 정화조청소(업체:무한환경) 6. 3F 비상계단(우측) 방화문 도어클로저 고정대 탈락 보수 7. 2F 소화전 표시등 덮개 부착 교체 8. 화물E/V 인터폰 고장 업체 방문 교체 (업체:성우엘리베이터) → 위치:PH층 기계실 교체 완료 - B4F 피트내 인터폰(라인이상 치후확인후 교체예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 정기검사 시행(1/21, 목요일, 오전10시~) → 한국승강기 안전공단(동부지사)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월21일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 정기검사 시행 → 한국승강기 안전공단(동부지사) 6. 5F 장애인화장실 도어 잠금쇠걸이 파손보수 7. 신세계 2F 전력증설 포설 및 전기설비공사(1/23,토~24,일요일) → B4F전기실,발전기실 8. 3F 여자화장실 스텐페이퍼타올 디스펜서 잠금장치고장 교체 9. 2F 여자화장실 출입문(강화도어) 경첩이탈 조정보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월22일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소독시행 업체방문 → 업체:유원TCS 6. 화장실내 보조휴지걸이(스텐) 이탈 고정작업(7개소) 7. B2F 주차장램프 벽부등 점등불량 35W LED 교체 8. 신세계 2F 증설작업 완료(1/23,토~24,일요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월25일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 6. 4F여자화장실 비누거품기 노즐 불량 교체 7. 신세계 2F 전력증설 원격전력량계 셋팅 방문작업 예정 → 1/27,수요일(업체:테스콘)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월26일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 2F 여자화장실 세면기 하부배관 누수확인(1개소) → 고무패킹 부식 해체후 교체 보수 6. 3F 남자화장실 양변기 앵글밸브 누수 확인(1개소) → 고무패킹 마모 해체후 교체 보수 7. E/V내 손소독제 거치대 불량 교체 → 승객용2호기, 비상호기
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 7. 신세계 2F 전력증설 원격전력량계 셋팅 방문작업 예정 → 1/27, 수요일(업체:테스콘)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월27일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 남자화장실 양변기 볼밸브 누수확인(1개소) → 고무패킹 부식 해체후 교체 보수 6. 1F 여자화장실 세면대 천정상부 LED 점등이상 확인 → 연결커넥터 접촉불량 복구 7. 소방 종합정밀점검 실시예정(2/5, 금요일~6, 토요일) → 업체:엠에스소방
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월28일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 4F 남자화장실 양변기 볼밸브 누수확인(1개소) → 해체후 고무패킹 교체 보수 6. B4F 주차장램프 유도등 점등불량 보드기판 교체 7. 남자화장실내 개수대 하부 이물질 제거 → B1F, 1F, 11F 남자화장실 8. 시설물 점검(강풍, 동파관련)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검 3. 시설물 점검(강풍, 동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 01월29일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (태풍관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 시설물 점검(강풍, 동파관련) 6. 저수조, 집수정 월정기점검 7. 5F 남자화장실 온수기 연결라인 누수 확인 해당업체 방문 처리 → 업체:강남기업텍(신규설치건 배관연결부위 패킹 마모 교체완료) 8. B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 청소 9. 신세계 2F 원격전력량계 검침 추가셋팅 작업 → 업체:태스콘(신세계 업체)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월01일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (태풍관련 점검 및 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 전력사용 원격검침 6. 1F E/V 홀버튼 항균필름 오염교체(승객용1,2호기, 비상호기) 7. 12F 남자화장실 양변기 누수 확인(1개소) → 해체후 볼밸브 고무패킹 마모 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 시설물 점검(동파, 강풍관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월02일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파 및 강풍관련 시설물 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 5F 남자화장실 출입문 손잡이 이탈 고정보수 6. 6F 샘코 베란다 동파누수관련 보양 제거 7. PH층~B4F 유도등점검 → 11F 비상호기 홀내 유도등 점등불량 보드기판 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 시설물 점검(동파, 강풍관련) 3. 1F 하차장 신세계 파생지 차량 입차 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월03일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 (동파 및 강풍관련 시설물 확인) 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 8F 여자화장실 비누거품기 노즐불량 교체 6. E/V 월정기점검 및 조건부합격관련 처리 작업 진행(2/8,월요일) → 업체:성우E/V(승객용1호기 루프 커팅외) 7. 1F 하차장 신세계 파생지 차량 입차 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 소방 종합정밀점검 실시예정(2/5,금요일~2/6,토요일) → 업체:엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월04일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W LED 교체 6. 재설작업 7. 비상호기 손소독제 거치대 불량 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 소방 종합정밀점검 실시예정(2/5, 금요일~2/6, 토요일) → 업체:엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월05일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소방 종합정밀점검 업체 방문 실시(2/5, 금요일~2/6, 토요일) → 업체: 엠에스소방 6. 신세계 2F B스튜디오 스프링클러 이설작업(6EA) → 2/6, 토요일(알람밸브 퇴수 및 충수)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입(펌프기계실, 웅실) 3. E/V 월정기점검 및 조건부합격 작업 시행(2/8, 월요일) → 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월08일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 구리스주입(펌프기계실, 휠실) 6. E/V 월정기점검 및 조건부합격 작업 시행(업체:성우엘리베이터) → 승객용1호기 로프 커팅 작업 완료 7. 1F 하역장 방화문 도어클로저 유압불량 교체 8. 4F 화물E/V앞 분실물관련 CCTV 확인(신세계쇼핑) → 2/8 10시경 박스내용물 분실 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 몰카탐지 여자화장실내(B1F~15F)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월 10일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V내 손소독제 교체(승객용1,2호기, 비상호기)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월 10일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V내 손소독제 교체(승객용1,2호기, 비상호기)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월 15일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소방종합점검 실시보고서 방문제출(성동소방서 민원과) 6. 소방종합점검 결과 지적사항 호실별 방문 내용전달 7. 신세계 CCTV 확인 방문(차량 접촉 사고 확인) 8. E/V내 검사성적서(합격증명서) 부착 → 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기 9. E/V 승객용1호기내 상부 LED 점등불량 업체 방문 처리완료 4F 승객용1호기 E/V홀 콜버튼 불량 업체 방문 교체완료 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월 16일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 재설작업 6. 신세계 CCTV 확인 재방문(차량 접촉 사고 확인) 7. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함) → B4F 주차장 소화기 압력저하 불량교체(B4-1)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월 17일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 비상계단(우측) 전실 방화문 도어클로저 유압 고장 교체 1EA 6. 1403호 소방점검지적사항 감지기 추가설치 1EA 확인 7. 전기안전점검(분기점검) 예정 → 업체: 삼원전기안전관리(2/23, 화요일) 8. E/V내 버튼 항균필름 오염 교체 → 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기 9. 조명시간 조정(17:30→18:00) → 1F 하역장천정등, 현관외등, 정원등
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월 18일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 남자화장실내 탕비 개수구 수전 이탈 고정보수 → B1F, 6F 6. 1F 정산소 폐기물(의자) 미수거관련 CCTV 확인 → 타임게이트 2/3, 수요일 반출 확인 업체 처리 전달내용
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월 19일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 승객용1호기내 손소독제 파손 교체 6. 15F 남자화장실내 양변기 앵글밸브 누수 확인 → 해체후 고무패킹 재고정 보수 완료(1개소) 7. 승강기 정기검사 조건부합격 접수완료 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 전기안전점검(분기점검) 예정 → 업체:삼원전기안전관리(2/23, 화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월22일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 정산소 출입문 용접불량 업체 확인 견적요청 및 방문작업 → 업체:일당백출장용접(2/23, 화요일) 6. 1F 여자화장실내 양변기 하부바닥파손 백시멘트 마감 작업(1개소) 7. B4F 분리수거장 집수정펌프(B) 이상 확인 업체 전달 → 사유:(B)펌프 출수량 미비 업체:월로펌프서비스(일정확인후 방문 점검 진단 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 전기안전점검(분기점검) 예정 → 업체:삼원전기안전관리(2/23, 화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월23일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 정산소 출입문 용접불량 업체 방문작업 → 업체:일당백출장용접 6. 화장실내 양변기 하부바닥 파손 백시멘트 보수 7. 전기안전점검(분기점검) 실시 → 업체:삼원전기안전관리 2명 방문 8. 1303호 소방점검지적사항 감지기 추가설치 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월24일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 건축물 관리법 정기점검 시행 업체 방문 협조 지원 → 업체:시설안전미더(주) 6. 소방지적사항 보완작업 확인(신세계) → 4F 감지기추가설치, 9F 미팅룸 유도등 오결선 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월25일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. PH 옥탑층 피뢰침 지지대 오염 확인 6. PH 옥탑층 공조덕트 상부 일그러짐 원상복구 및 실리콘 마감작업 7. 화장실내 양변기 하부바닥 파손 및 오염 보수(백시멘트) → 13F여자, 12F여자, 8F남자, 여자, 7F여자(5개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검 3. B4F 분리수거장 집수정(B)펌프 오작동 업체 방문 진단 예정 → 업체: 윌로펌프서비스(2/26, 금요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 02월26일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 저수조, 집수정 월정기점검 6. B4F 분리수거장 집수정(B)펌프 오작동 업체 방문 진단 → 임펠라, 석션커버 마모 배수량 저하 (견적 및 일정 요청) 업체: 월로펌프서비스 7. B4F 수변전실, E/V기계실, 펌프기계실 청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월2일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 15F 청담러닝 실내 천정누수 확인점검 6. 13F 남자화장실 비누거품디스펜서 고장 1EA 교체 7. 1층 E/V홀 천정 호박등 2EA 점등불량 (구매후 교체요)
민 원 처 리	1. 1303호 CCTV확인 - 2/26~3/1 문앞 외부인 출입확인 검색
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 월정기점검 및 비상통화장치(기계실) 교체 → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월03일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 15F 청담러닝 실내 천정누수 확인 → PH 옥상층 난간벽체 크랙부분 방수용 실리콘 작업 6. E/V 월정기점검 및 비상통화장치(기계실) 교체 작업 완료 → 업체:성우엘리베이터 7. 11F 타임게이트 코로나19 확진자(1명) 발생 → 안내문부착 및 공용부 소독시행 8. B4F 분리수거장 집수정펌프 A/S 업체 일정 확인 → 업체:월로펌프서비스(3/9, 화요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월04일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 13F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 6. 4F 비상호기 출입문 실린더 이탈 확인 고정 보수 7. B4F~PH층 유도등 점검(피난구, 계단, 통로유도등) 8. 11F 타임게이트 코로나19 확진자관련 업체 방문 방역 및 소독 → 해당층, E/V내(승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기) 9. 404호 소방점검 지적사항 감지기 추가 설치 10. 실내공기질측정 일정 확인(3/15, 월요일) → 업체: 한국보건환경연구소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월05일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 주차장 램프벽부등 점등불량 LED 35W 1EA 교체 6. 10F 남자화장실내(우측) 바닥타일 들뜸현상 확인(15장)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 10F 남자화장실내(우측) 바닥타일 들뜸현상(15장) → 해체후 교체작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월08일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 10F 남자화장실내(우측) 바닥타일 들뜸현상(15장) → 타일작업 완료 양생후 줄눈작업 예정 6. PH-B4F EPS실 분전반 상태확인 점검 7. 유도등 점등불량 교체(2EA) → B4F 분리수거장 집수정실, 복도비상계단(우) 8. 506호 신세계 전열라인 트립 확인 → 전열라인 확인 및 멀티탭 접촉불량 복구 9. 3F 여자화장실 온수기 내통파열 누수 확인 → 업체 A/S 작업 일정 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 3F 여자화장실 온수기 내통파열 업체 방문 교체 → 업체:강남기업텍(3/9, 화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월09일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 10F 남자화장실내(우측) 바닥타일 들뜸현상(15장) 줄눈작업 완료 6. 3F 여자화장실 온수기 내통파열 고장 업체 방문 신규 설치 완료 → 업체:강남기업텍
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입(웬실, 기계펌프실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월 10일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 10F 남자화장실내(우측) 바닥타일 들뜸현상(15장) 마감 작업 완료 6. 구리스주입(헬실, 기계펌프실) 7. 비상계단 방화문 도어클로저 속도조절 및 점검 → 15F(우측), 14F(우측), 2F(우측)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실) 3. 신세계 파생지 차량 입차 작업 예정(1F 하역장) → 3/12, 금요일(15:00~17:00)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월11일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 물카탐지(B1F~15F, 여자화장실) 6. 1F 쓰레기 분리수거관련 CCTV 확인 → 해당 입주사 처리 전달 7. 1F 수도계량기 맨홀 퇴수 및 검침 확인(성동구청 수도사업소) 8. 1F본관 출입문 소음이상 보수완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 신세계 파생지 차량 입차 작업 예정(1F 하역장) → 3/12, 금요일(15:00~17:00)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월 12일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V내 손소독제 교체(승객용1,2호기, 비상호기) 2. 신세계 파생지 차량 입차 작업 확인(1F 하역장)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. B4F 분리수거장 집수정(B)펌프 A/S 업체 방문 작업 → 업체: 윌로펌프서비스(3/15, 월요일) 3. 실내공기질측정 업체 방문 시행 → 업체: 한국환경보건연구소(3/15, 월요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월 15일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 분리수거장 집수정 펌프 업체 방문작업(업체:월로펌프서비스) → B펌프:임페라, 석션커퍼, 후렌치 교체 - A,B펌프:배관 커팅(25cm) 6. 실내공기질측정 업체 방문 시행 → 업체:한국환경보건연구소(3/15, 월요일~16, 화요일) 7. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함) 8. 1F 로비 KT CCTV 시스템 오류 → 하드웨어 이상유무 확인 및 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월 16일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 4F 남자화장실 비누디스펜서 파손 교체 6. 9F 비상계단(중앙) 방화문 도어클로저 유압고장 교체 1EA 7. 1F 정산소 네트워크 오류 A/S → 네트워크 상태점검 및 방재실 공유기 리셋 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월 17일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 자동제어 알람경고 연동이상 → B1F, 1F 자동제어 연동이상유무 확인 및 복구 6. 상세계 협력업체 CCTV 확인(3/17, 08시~09시) → 2F 복도 분실물 확인 7. 이동형비계 설치조립 및 검수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월 18일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 101호 스프링클러 동파관련 헤드 교체 작업 2EA 6. CCTV 확인 → 신세계 B2F 주차장 차량파손 확인(3/18, 12시:00분~18시:00분) 1404호 화물E/V앞 택배 분실물 확인(3/16~18)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월 19일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F E/V홀 호박등 불전구 12W 교체 2EA 6. 1F L카페 천정상부 LED 조명 컨버터 교체 7. 4F 비상E/V 출입 방화문 실린더 고장 구매 및 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월22일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 배수로 확인 및 점검(B1F~B4F)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월23일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 수변전실 한전 원격검침 시스템장애(모뎀이상) 수리요청 → 한전 금주 방문 예정 6. 1F 본관앞 장애인 타일 파손 교체 3EA → 5EA 파손 확인 구매후 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월24일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검 6. 방역,소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월25일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 10F 남자화장실(좌측) 비누디스펜서 파손 교체 6. 한전전력량계 원격접속 설비장애수리 → 한전 방문점검 및 LTE 장비 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. B1F 급수배관 동파이탈관련 업체 방문 작업(3/26, 금요일) → 업체:아주설비

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월26일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 급수배관 동파이탈관련 업체 방문 작업 (업체:아주설비) → B1F 주차장상부 급수배관 동파이탈누수 확인 업체 견적요청 6. 9F 비상계단(중앙) 양쪽 방화문 도어크로저 폐쇄장치 조정 점검 7. 9F E/V홀 콜버튼(하행) 점등불량 교체 2EA → 업체:성우엘리베이터 8. 1F 본관앞 장애인타일 파손 교체작업 5EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월29일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 승객용1호기내 천정상부 LED등 점등불량 확인 업체 방문 작업 → 업체:성우E/V(전원부고장 DC12V5A 교체 완료) 6. 14F 남자화장실 페이퍼타올 케이스(스텐) 시건장치고장 교체 1EA 7. B1F 주차장 상부 급수배관 동파이탈관련 보수작업 업체 견적요청 및 작업진행 예정 업체:아주설비(4/3,토요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월30일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 청소 6. 10F 남자화장실내(좌측) 세면대 팝업 고장 보수 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 03월31일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 저수조, 집수정 월정기점검 6. 화장실내 페이퍼타올 케이스(스텐) 시건장치 고장 교체 2EA → 6F남자, 12F여자
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월01일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 전력사용 원격검침 6. B4F~PH층 유도등점검(피난구,통로,계단 상태점검) 7. 4F 남자화장실 온수기 작동 불능 고장 확인 8. 14F 남자화장실내 출입문 보수 작업 9. B4F 분리수거장 주위 해충(쥐)출몰 방역 업체 조치 전달 → 업체:유원TCS (04/02,금요일,방문)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. B1F 급수배관 업체 방문 작업(4/3,토요일) → 업체:아주설비 3. 2F EPS실 신세계 분전반(스튜디오 라인포설 및 분전함 설치예정) → 업체:명인이엔씨

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월02일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 모래주머니 정비 6. B4F 분리수거장 주위 해충(쥐)출몰 방역 업체 방문 조치 → 업체:유원TCS 7. 비상계단 방화문 도어클로저 상태이상 → PH층, 15층, 3층 점검 및 조정 8. B1F 급수배관 업체 방문 작업(4/3,토요일) → 업체:아주설비 9. 2F EPS실 신세계 분전반(스튜디오 라인포설 및 분전함 설치) → 업체:명인이엔씨(4/3,토요일) 10. B1F 주차장 벽체 판넬 보수(4/3,토요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월05일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 공개공지 소나무 전지작업 진행 6. 승강기 월정기점검(업체:성우E/V) → 승강기 스마트 점검 시행 계약사항(월1회) 7. 1F 로비 CCTV 시스템 네트워크 오류 → KT A/S 선로점검 및 장비리셋 복구 8. EPS실 통신사별 장비현황 파악 및 작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월06일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 공개공지 소나무 전지작업 진행 6. 화장실내 페이퍼타올 케이스(스텐) 시건장치 고장 교체 2EA → 11F남자,여자
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월07일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 공개공지 소나무 전지작업 진행 6. B4F~15F EPS실 분전반 상태확인점검 7. 11F 타임게이트 EPS실 전기사용분리 및 적용 여부 안내 → 추후 관리실 방문협의
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입(웬실, 펌프기계실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월08일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 구리스주입(헬실, 펌프기계실) 6. 손소독제 교체(승객용1,2호기, 비상호기) 7. 1F 화재 시청각 경보기 소화전(상부) 설치완료 → 수신반연동 및 중계기 다음주중 설치 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실내)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월09일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 물카탐지(B1F~15F 여자화장실내) 6. 12F 여자화장실 페이퍼타올 케이스 시건장치 고장 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월 12일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. EPS실 전기료관련 협의 → 딜라이브 케이블방송 장비확인 및 협의 6. 1F 화재시청각경보기 연동 테스트 → 중계기 설치 연동 확인 완료 7. B4F 집수정내 이물질제거
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월 13일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 홀버튼 항균필름 오염 일부 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월 14일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 확인점검 6. 8F(803호) CCTV 확인 → 관세청 인증 심사관련 CCTV 작동검색 확인(수, 목 2일간) 7. 4F남자화장실 온수기 고장 신규설치 업체 일정 확인 → 업체:강남기업텍
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 4F남자화장실 온수기 고장 신규설치 방문 작업(4/15, 목요일) → 업체:강남기업텍

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월 15일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 8F(803호) 관세청 방문 CCTV 검색 확인(1층로비) 6. 4F남자화장실 온수기 고장 업체 방문 신규설치 완료 → 업체:강남기업텍 7. 1F 식재(꽃잔디) 구매 및 조경 재식 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월 16일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B2F 주차장램프 벽부등 점등불량 교체(350W LED 1EA) 6. 1F 식재(꽃잔디) 구매 및 조경 재식 작업 7. 14F 남지화장실 소변기 바닥하부 누수 확인(1개소) → 해체후 배수관 막힘 확인 상태점검후 원상복구 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월 19일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B2F 주차장램프 벽부등 차단기트립 → 절연저항 측정 및 복구 6. 14F 남지화장실 소변기 막힘 확인 및 고정 작업 완료 7. B1F 주차장 Co 검출기 꺼짐현상 확인(기판고장) → 단종 및 AS불가 타사제품 구매교체요 8. 8F 여자화장실 페이퍼타올 케이스 시건장치 교체 및 도어 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월20일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 주차장 Co 검출기 구매 교체 및 동작 확인 6. 5F 장애인화장실 출입문 고정 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월21일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W LED 교체 1EA 6. 905호 CCTV 확인 → B3F 주차장 차량파손 확인(4/21 10시~18시) 7. B1F 관리사무실내 유도등 고장 확인 → 기판보드 교체 정상
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월22일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 하역장옆 조경 고목(소나무) 벌목 작업 및 정리 진행
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월23일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 하역장옆 조경 고목(소나무) 벌목 작업 및 정리 6. B4F 정화조실내 바닥 청소 7. 5F 여자화장실내 천정상부 다운라이트(6 “) 점등불량 교체 1EA 8. B1F 남자화장실내 비누디스펜서 고장 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월26일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 11F 복도발코니 출입문 시건장치이상 보수 6. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태확인점검) 7. 1206호 이일엔지니어링 인터넷 전용선 구축 → 12F~B1F EPS실 SK텔레콤 광케이블 포설공사 8. E/V 홀버튼 교체관련 버튼 입고 (주황색, 50EA) → 5/3, 부터 교체 예정(업체:성우E/V)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월27일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 딜라이브 케이블 방송 방문(전기요금 협의) 6. B1F 2층 중계기 예비 전원반 이상 점검 → 중계기 연속전지 6EA 방전, 10EA(5SET) 구매후 교체예정 7. 화물E/V내 벽체 오염 제거 및 보양지 재부착
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월28일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. KT 무선 방문 → 전기요금 협의 및 모자분리 계약 6. 손소독제 교체(승객용1,2호기, 비상호기) → 손소독제 거치대 불량 교체(비상호기)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월29일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 바닥청소 6. KT스카이라이프 전기요금 협의 방문(업체:미즈통신) 7. 8F 복도 적치물 소방민원 확인 및 내용전달 8. 소방관련 지적내용 확인 및 입주사 방문 조치 전달 → 말굽설치(503호, 603호, 1203호, 1405호) - 방화문 도어클로저 이탈(503호, 903호)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 04월30일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 비상계단(중앙) 도어클로저 유압고장 교체 1EA 6. 성동소방서 예방과 방문 → 8F 적치물 민원조치 사항 확인 7. 11F EPS실 타임게이트 장비 전기이설공사 → 5/1, 토요일 8. 저수조, 집수정 월정기점검 9. 화물E/V내 바닥 도색 자재 구매 → 5/2, 일요일(작업 진행 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월03일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F, 2F 중계기 예비전원반 연속전지 5set(10개) 교체 6. 비상E/V내 상부 LED 점등불량 1EA 교체 7. 705호 천정상부 누수 확인 → 805호 싱크대 하부밸브 이탈 바닥누수 업체처리 완료 8. 1F 여자화장실 비누디스펜서 고장 교체 9. 1F 공개공지 공원 재초 작업 10. 전력사용 원격검침
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월04일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5, 506호 신세계 확진자관련 → 성동보건소 방문 CCTV 확인 협조 6, 주차장 램프벽부등 점등불량 교체 2EA(B1F, B4F) 7, 유도등 점검(B4F~15F) → 피난구, 통로, 계단유도등 상태점검 8, 조명시간 변경 → 외등(06:00→05:00, 19:00→19:30)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스주입(펌프기계실, 웅실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월06일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 구리스주입(펌프기계실, 웬실) 6. EPS실 분전반 상태 확인점검(B4F~15F) 7. B1F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월07일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 물카탐지(B1F~15F, 여자화장실) 6. 8F 여자화장실 페이퍼타올 디스펜서 시건장치고장 교체 1EA 7. E/V 월정기점검 (5/11, 화요일) 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월 10일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 남자화장실 천정매입등 점등불량 교체 3EA 6. B4F 정화조실 제어반 전압계, 전류계 고장점검 구매후 교체 예정 7. B4F 주차장 벽체판넬(PVC) 이탈 고정 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, E/V 월정기점검 (5/11, 화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월11일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 월정기점검 및 홀버튼 교체 6. B2F 주차장 벽체판넬(PVC) 및 지지대 고정 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월 12일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 전기설비 안전점검(반기) → 업체:삼원전기안전관리 6. 11F 남자화장실 온수기 내통파열 고장 확인 → 드레인 밸브 잠금 및 온수 퇴수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2021년 05월 13일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 정화조실 제어반 전류계, 전압계 교체 및 작동확인 6. 15F-B1F 화장실 온수기 밸브 잠금 및 전원 OFF
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2021년 05월 14일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F ER4 전열라인 차단기 트립 복구 - 전기차 충전장치 시스템 오류(동시충전) 6. B2F~B3F 주차장 벽체판넬 몰딩부착 보수작업 7. 1402호 업체 소방 감지기 설치교체공사 - 5/15(토). 휴일공사로 경비 동행하에 수신반정지 복구진행
	민 원 처 리 1. 6층, 7층 베란다 담배민원(703호 웹돌) - 601호(샘코), 606호(유진) 금연안내 6층, 7층 베란다 폐쇄 안내문 부착
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월 17일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 확인 6. 5F 여자화장실내 천정매입등 점등불량 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월 18일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 2F 남자화장실내 출입문 경첩, 출입문 이탈 보수(2개소) 6. 수신기 화재 경보(14F 2라인) 확인 → 1402호실내 감지기 오작동 복구 완료 7. 4F 남자화장실내 세면대 하부 누수 확인 → 세면대 배관 고무패킹 마모 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월20일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 주차장 램프 유도등 LED모듈, 배터리 불량 교체 6. 3F 남자화장실 페이퍼타올 케이스 시건장치 고장 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월21일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 남자화장실 천정매입등 점등불량 교체 6. 수신반 소방예비펌프2 중계기 주기적 고장신호(16:31) → 중계기 통신입력 교체요 7. 11F 남자화장실 비데 오작동 확인 → 작동조작 미숙 정상작동
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월24일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 손소독제 교체(1F로비, 승객용1,2호기, 비상호기) 6. B4F 중계기 통신 고장신호 교체(88번 중계기 교체 및 작동 확인) 7. 1405호 B4F 펌프설비 전력모니터링 설치 방문 협조
민 원 처 리	1, 1404호 실내 유도등 점등불량 교체 안내
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 방역,소독 업체방문 예정(5/25, 화요일) → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월25일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태확인점검 6. 101호 에어컨시스템 실외기 전원→102호 분전반 이설 → 에어컨 시공업체 7. 방역,소독 업체방문 시행(업체:유원TCS) 8. 집수정 양수시설 분기 출수량 조사서 확인(이전동일) → 성동구청 치수과(적용기간:2021,05 ~ 2021,11) FAX 전송
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월26일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 4F 신세계 확진자관련 → 성동보건소 방문 및 신세계 방역업체 방문 시행(19:00)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월27일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1402호 소방배관 변경작업(절단 및 이동)관련 업체 방문 협조 → 알람밸브 퇴수 및 충수(5/28, 금요일) 6. 5F 남자화장실 세면대 하부 누수 확인 → 배관 고무패킹 마모 해체후 보수 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월28일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1402호 소방배관 변경공사 → 알람밸브 퇴수 및 충수 수신반 복구완료 6. B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 청소 7. 5F 남자화장실내 출입문 경첩파손이탈 해체후 재고정 (1개소) 8. 14F, 15F 수신반 화재오작동신호(5/31, 월요일, 01시28분) → 14F2라인 1402호실 감지기오작동 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검 3. 저수조 청소(6/1, 화요일) → 업체: 유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 05월28일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강호성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 옥상층 배수로 정비 6. B2F, PH층 3라인 급기댐퍼, 배기휀 오작동신호 주기적발생 → (5/31, 03~08시) 중계기 확인조치 및 신호불량 구매 교체요 7, 101호 인테리어공사 진행(6월1일~12일) → 업체:다움인테리어 6/1, 화요일(스프링쿨러 설치 공사 예정)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침(5월) 3, 저수조청소 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월01일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 저수조청소 업체 방문 시행(업체:유원TCS) 6. 전력사용 원격검침(5월) 7, 101호 스프링클러(하양식) 설비공사 → 알람밸브 퇴수 및 충수 8, B4F 소화전앞 주차 민원내용(5/28) 성동소방서 방문 확인 9, B2F 급기댐퍼 오동작신호 점검 → 중계기 교체 및 자동차압장치 리미트신호 점점 조정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2, 장마대비 배수로 청소 및 정비(1F,전체)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월02일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 장마대비 배수로 청소 및 정비(1F, B1F, 전체)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2. 장마대비 배수로 청소 및 정비(1F, 전체)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월03일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 유도등점검 (B4F~PH층 피난구, 통로, 계단) → 12F 비상E/V 유도등 점등불량 기판보드 교체 6. 2F 여자화장실내 출입문 시건장치 고정 및 경첩파손 이탈 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월04일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 비상E/V내 천정등 점등불량 8W LED교체 1EA
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월07일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F~PH층 EPS실 분전반 상태확인점검 6. 1405호 스타코프 전력모니터링 배선공사협의 → R3 전열차단기 트립(접촉이상) 절연측정 및 복구 7. 구리스주입(펌프기계실, 웬실) 8. 1F 하역장옆 조경 정리작업 9. 신세계 건강검진 차량주차관련(1F하역장) 협조요청 → 6/16,수요일,오전8시~
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월08일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 물카탐지(B1F~15F, 여자화장실) 6, 1402호 호실내 벽체상부 누수 방문 확인 → 15F 테라스 우수관 트랜치주위 드레인 막힘 처리 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월09일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B3F 비상계단(중앙) 도어클로저 유압누유고장 1EA 교체 6. 1F 101호 스프링클러 변경공사관련 → 알람밸브 퇴수 및 충수 7. 805호 천정 등기구 상태확인 및 전기업체 교체의뢰 안내 8. 수도계량기 교체관련 업체 방문 교체 완료(사유:만기) → 서울시설관리공단
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월 10일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 에어컨 필터청소(관리사무실, 시설관리실) 6. B4F 정화조실 청소
민원 처리	1, 1301호 해충벌레 출몰 방문 확인 및 방역업체 연락 → 업체:유원TCS(6/14, 월요일, 방문 조치 예정)
향후 추진 계획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월11일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. PH층 E/V기계실 에어컨가동(09시~18시) → 승객용 실외기 냉매부족 고장 A/S 업체방문 처리 완료 6, 1405호 전력모니터링 케이블 포설공사예정 → 6/16, 수요일 (B1F, EPS실~B4F, 기계실) 7, 8F 남자화장실 페이퍼타올 케이스(스텐) 잠금장치 고장 교체 8, 14F 남자화장실 핸드 디스펜서 노즐, 버튼 고장 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2, 1301호 해충벌레 출몰 방문 확인 및 방역업체 연락 → 업체:유원TCS(6/14, 월요일, 방문 조치 예정)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월 14일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V내 에어컨가동(승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기) 6. B4F 주차장 자재정리
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2, 1301호 해충벌레 출몰 방문 확인 및 방역업체 연락 → 업체:유원TCS(6/15, 화요일, 방문 조치 예정)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월 15일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함 상태 확인) 6. 비상E/V내 천정등 LED 8W 점등불량 2EA 교체 7. 8F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 1EA 8. 1F 101호 인테리어 소방설비관련 확인 → 서버실(유도등 미설치), 스프링쿨러(간격 미비 1EA) 조치 전달 설비업체 방문 확인 및 처리 완료 9. 승객용2호기 에어컨 작동 미비 업체 통보 확인 및 조치 예정 → 업체:성우엘리베이터
	민 원 처 리 1, 1301호 해충벌레 출몰 방역업체 방문 처리 → 업체:유원TCS
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2. 신세계 건강검진관련 차량(1F 하역장 주차장 협조 지원)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월 16일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5, 15F 남자화장실내 천정등 LED 15W 점등불량 2EA 교체 7, 1405호 전력모니터링 케이블 포설공사 완료(B1F~B4F, 펌프기계실) 8, B2F ER2전열라인 차단기트립 확인 → 라인절연불량 누전 콘센트 배선변경 복구 9, 신세계 건강검진관련 차량(1F 하역장 주차장 협조 지원)
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2, 승강기 월정기점검(6/17, 목요일) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월 17일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 101호 인테리어공사 진행(6/1~12) → 업체:다움인테리어, 실장:강고성, (010)3534,0431 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 승강기 월정기점검(업체:성우엘리베이터) → 승강기내 에어컨 냉매 이상 A/S 신청 6. 2F 비상계단(우측) 전실 방화문 문닫힘 불량 → 자동폐쇄장치 도어클로저 조정 및 보수 7. 2F 남자화장실 출입문 이탈 조정 보수 8. 101호 인테리어공사관련 완료 확인(6/18, 금요일 입주예정)
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월 18일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 2F 복도 상부조명 점등불량 25W LED(직사각등) 1EA 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월21일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 15F 여자화장실내 출입문 시건장치 고장 1EA 교체 6. 3F 여자화장실내 비누디스펜서 노즐 불량 교체 7. B2F 상부 천정등 파손 2EA 탐차 입차중 파손 확인 → 차량번호:90모4653, 장주현(010,4715,2871) 원상복구 처리 예정 8. B4F 저수조 저수위 수신기 경보알람 확인(일시적인 에러)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월22일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 2F 남자화장실내 비누디스펜서 고장 교체 1EA 6. E/V 기계실 승객용 에어컨 작동이상(에러) 확인 재점검 요청 → 수요일 방문 예정 7. 옥상층 신세계 광고탑 계단 안전 보강 공사 협조지원
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월23일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 기계실 승객용 에어컨 작동이상(에러) 업체 방문 점검 → 미해결(LG서비스센터 A/S 접수 예정) 6. 승객용1,2호기, 비상호기 에어컨 작동 확인 냉매 미비 이상 → A/S비용:1대당(200,000원) 업체 확인
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월24일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태확인점검 6. SK텔레콤 모자분리 전기포설작업 → B1F~10F 디지털 계량기로 연결
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 1F 공개공지 조경 살충제 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월25일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 펌프기계실 통로유도등 점등불량 기판보드 교체 6. 502호 전등 고장 방문 확인 → 전등 교체중 쇼트 분전반 차단기 트립 복구 7. 1F 공개공지 조경 살충제 작업
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월28일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 공개공지 조경 가지치기 정리 작업 6. LG전자 서비스 방문점검 → E/V기계실 에어컨 실외기응축기 고장 및 냉매누설 확인 자재 수급후 교체 및 용접예정(6/29, 화요일)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 1F 공개공지 조경 제초작업 및 정리 진행

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월29일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 공개공지 조경 제초 작업 및 정리 6. 1F 배수로 청소(장마대비)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 06월30일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5, 옥상층 배수구 점검 및 청소 6, 1F 배수로 청소(장마대비) 7, B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 바닥청소 8, PH층 E/V기계실 실외기 고장 업체 방문 A/S 완료 9, 저수조, 집수정 월정기점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월01일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화장실내 비누디스펜서 파손 교체 3EA → 6F남자, 14F남자, 15F여자 6. B1F~B4F 배수로 점검 및 청소(장마대비) 7. B4F~15F 유도등점검 → 피난구, 통로, 계단유도등 상태점검 8. 전력사용 원격검침
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월02일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B2F 주차장 전등 트레이 36W LED 등기구 점등불량 교체 6. 손소독제 교체(승객용1,2호기, 비상호기) 7. B1F 급수배관(동파관련) 업체방문 추가작업 완료(7/3,토요일) → 1F 공개공지 수전(업체:아주설비) 8. 8F여자화장실내 양변기 배관고장 누수 확인 → 자재 구매 및 교체 완료(7/3,토요일) 9. E/V 에어컨 A/S 방문점검 확인(7/9,금요일 방문 예정)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 월정기점검 업체 방문 시행(7/5,월요일,오전10:00 ~) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월05일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B2F 주차장 전등 트레이 36W LED 등기구 점등불량 교체 6. E/V 월정기점검 업체 방문 시행(업체:성우엘리베이터) 7. B1F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 8. B2F 주차장 ER2(전기차충전)라인 트립 → 중간선로 누전 절연불량으로 초입만 복구
	민 원 처 리 1. 8F 여자화장실 출입문 소음 민원 보수
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 7. E/V 에어컨 A/S 방문점검 확인(7/6, 화요일 방문 예정)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월06일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 에어컨 A/S 업체 방문 점검 및 작업(업체:하나비전시스템즈) → 내용:승객용1호기(냉매충전),2호기(냉매충전 및 수위센서 고장 교체),비상호기(냉매충전) 6. B4F 전기차충전기 업그레이드 테스트 분리작업 차단기(ON/OFF) → 1402호 스타코프
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입(펌프기계실, 웅실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월07일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. EPS실 분전반 상태점검(B4F~PH층) 6. B1F SK모자분리용 한전계량기 설치 → 한전협력업체 7. 구리스주입(펌프기계실, 웬실)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 몰카탐지 여자화장실(B1F~15F)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월08일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 물카탐지 여자화장실(B1F~15F) 6. 급배기팬 자동제어 스케줄 추가 및 시간변경 → B2F, B4F 09시:00분~18시:00분 매시간 20분 가동(월~금요일)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월09일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 장애인화장실내 샤워수전 교체 작업 6. 6F 여자화장실내 비누 디스펜서 노즐 불량 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 마스크 점검 근무일지 구청 메일 발송

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월 12일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B3F 주차장 램프벽부등 점등불량 36W 1EA 교체 6. B2F 주차장 벽체 판넬 보수 7. 소방수신반 정지 및 복구 → 신세계 B1F, 3F 하론가스 테스트 및 소방용бат데리 교체 8. 화장실내 양변기 하부 마감 보수 작업 → 1F여자(1), 4F남자(1), 11F남자(1), 14F남자(1), 15F남자(1) 9. 마스크 점검 근무일지 구청 메일 발송
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월 13일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화장실내 양변기 하부 마감 보수 작업 → 3F 남자화장실(2개소) 6. 성동구청 지역경제과 방문(8F 복도 마스크 미착용 민원관련) → 해당층 입주사 방문 주의전달 7. 수변전실 저층부 누설경보기점등 점검 → B1F 신세계식당(B1F-B1A1, B1F-B1A)라인 누설전류 지속적발생 점검요
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월 14일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 점검 6. 1402호 기존 감지기 오동작으로 인한 열감지기 3EA 교체 및 복구 → 소방업체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월 15일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B3F 주차장램프 유도등 점등불량 LED기판 1EA 교체 6. B1F 신세계 분전반 누설전류 점검 → 일부절연저항측정(식기세척기, 오븐등) 전기단전 불가로 유지보수업체 별도점검 요청 7. 1F 남자화장실내 탕비 수전 고정 보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월 16일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 3F 남자화장실 양변기 배관 누수 확인 → 배관 밸브 및 고무패킹 마모 구매후 교체 보수 예정(사용중지) 6. 1405호 전기공사(7/17, 토요일) → B4F 전력모니터링 전기작업 및 14F EPS 호실 차단기 조작 7. 화재감지기 작동 확인(7/18, 오전 00시 15분) → 1F-1라인, 감지기 오작동(감지기 제거 및 복구) 8. B1F 신세계 구내식당 확진자 발생관련 구청 CCTV 확인요청 전화연락(7/17, 토요일) → 연락 및 CCTV 방문확인 예정 (7/19, 월요일)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월 19일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 3F 남자화장실 양변기 배관 누수 → 배관 밸브 및 고무패킹 마모 교체 보수 완료 6. 1F 중앙계단 댐퍼 연기 감지기 오작동 불량 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 방역, 소독 업체 방문 시행 → 업체: 유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월20일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화장실내 비누디스펜서 파손 교체 → 8F남자, 15F여자 6. 조명제어 시간변경(토요일) → B4F주차장, 06:30→06:00(ON)~09:00(OFF) 7. 방역,소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 방역,소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월21일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화장실내 양변기 하부 보수 작업 → 10F남자(우측)2개소, (좌측)1개소 6. B1F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W LED 교체 7. 집수정펌프 업체 점검 확인 요청 예정 → 소방펌프실내 A펌프(B)펌핑저하 분리수거장내 C펌프(B)압력계고장, (A)펌핑저하
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월22일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 남자화장실 차단기 트립 → R3전열(비데) 절연저항 점검 및 복구 6. 집수정펌프 업체 점검 확인 방문 예정 → 업체:월로펌프서비스(7/27, 화요일) 7. B1F 통신실 에어컨 A/S 신청 방문 예정 → 업체:삼성전자서비스(8/2, 월요일, 오전11:00)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월23일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 손소독제 교체(1F로비, 승객용1,2호기, 비상호기) 6. 12F 남자화장실 비누디스펜서 노즐 불량 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월26일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 발전기 월정기점검 → 무부하 운전 및 상태점검 6. 화장실내 양변기 하부 파손 보수 작업 → 15F여자(2), 8F남자(1) 7. 1206호실내 천정상부 누수 방문 확인 → 하수배관 말단 조인트 마감부분 풀림 조치 완료
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 집수정 점검 업체 방문 예정 → 업체:울로펌프서비스(7/27, 화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월27일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 추가공사관련 업체 지원 협조(시행업체:오아시스종합건설) 6. PH층 비상계단 전실(중앙) 유도등 점등불량 점검 및 기판교체 7. 화장실내 양변기 하부 파손 보수 작업(3F여자화장실,2개소) → 양변기 배관누수 확인(고무패킹 마모 해체후 교체,1개소) 8. E/V 비상호기 천정상부 LED 8W 점등불량 1EA 교체 9. 집수정 점검 업체 방문 확인 및 작업(업체:월로펌프서비스) → 분리수거장 펌프C(A) 임펠라, 석션커버, 교체 작업 완료 펌프기계실내 펌프A(B) 임펠라, 석션커버 교체 점검 확인 자재 주문 입고후 방문 교체 예정
민 원 처 리	1. 1203호 3상차단기 수동트립후 미복구 → 차단기 상태 점검 및 복구
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월28일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 추가공사관련 업체 지원 협조(시행업체:오아시스종합건설) 6. E/V내 미디어보드 철거 및 보양 방문 작업 예정 → 업체:포커스미디어(8/2,월요일,14시) 7. 1F로비 고목 분갈이
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월29일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 청소 6. 분리수거장 펌프제어반 푸시버튼(ON/OFF)색상변경 교체 7. 1F본관 출입문 손잡이 볼팅 작업 8. 14F 남자화장실 페이퍼타올 케이스 시건장치 고장 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 07월30일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 신세계 누설경보관련 업체 방문점검 → 해당라인점검(7/28 이후 누설경보 정상) 6. E/V 비상호기 천정 LED 8W 점등불량 교체 1EA 7. 5F 여자화장실 양변기 배관 누수 확인 → 양변기 피스톤밸브 고장 해체후 교체, 비누디스펜서 파손 교체 8. 저수조, 집수정 월정기점검 9. 3F 여자화장실 양변기 바닥하부 파손 보수(1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. B1F 통신실 에어컨 고장 업체 방문 확인 점검 예정 → 삼성전자 서비스센터(8/2, 월요일, 오전11:00) 3. E/V 미디어 철거 및 보양 업체 방문 시행 예정 → 업체:포커스미디어(8/2, 월요일, 오후14:00)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월02일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 통신실 에어컨 고장 업체 방문 확인 및 점검 → 실외기내 콤팩트 이물질 제거 및 청소(약품사용) 확인 8/3, 화요일, 11시30분 방문 A/S 처리 예정 6. E/V 미디어 철거 및 보양 업체 방문 시행(업체:포커스미디어) → 승강기내 모니터 철거 및 안내판 부착 보양 작업 완료(3EA) 7. B4F 정화조제어반 이상신호 → 제어반 점검 및 청소용펌프 푸시버튼S/W 점등불량 교체 8. 전력사용 원격검침(7월분) 9. 승객용1호기 에어컨 고장 업체 통보 방문 확인 → 업체:성우E/V(에어컨 업체 A/S 신청)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월03일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 통신실 에어컨 고장 업체 방문 A/S 완료 → 실외기내 콤팩트 이물질 제거 및 청소(약품사용) 6. 유도등점검(PH층~1층) → 피난구, 통로, 계단유도등 상태점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 월정기점검(승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월04일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 월정기점검(승객용1,2호기,비상호기,화물호기) → 업체:성우엘리베이터 6. B4F 집수정펌프 펌프기계실내 A펌프(B) A/S 업체 방문 작업 → 업체:월로펌프서비스(임펠라, 석션커버 교체)SUS 7. 옥상층 바닥데크 파손 보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월05일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B3F 주차장 통로유도등 점등불량 기판 교체 1EA 6. 신세계 2F 베란다 실외기 설치 및 EPS실 전기 연결 작업 예정 → 8/7, 토요일 7. 승객용1호기 에어컨 고장 업체 A/S 방문 시행 → 업체:하나비전(모터용 콘덴서 불량 교체)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월06일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 구리스주입(펌프기계실, 웅실) 6. PH-B4F EPS실 분전반 상태점검 7. 21년도 소방작동기능 점검(엠에스소방) → 8/13, 금요일~14, 토요일
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월09일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 여자화장실내 몰카탐지(B1F~15F) 6. 신세계 내부 인테리어공사 스프링클러 설치관련 퇴수 및 총수 → 10F(추가증설,1),904호(이설,3,추가증설,1)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월 10일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 정화조실내 청소
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월11일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화물호기 PH층 기계실 에어컨 드레인 배관 누수 확인 업체 방문 → 드레인 배관 부식으로 배관 파열 신규 설치 완료 6. 옥상층 바닥데크 파손 확인(12장) → 자재 주문 및 입고후 교체 예정 7. B2F 주차장 사고관련 상부 LED등 파손(2개소)업체 방문 처리 완료 → 가해차량:서울91자3626
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 21년도 소방작동기능 점검(엠에스소방) → 8/13, 금요일~14, 토요일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월 12일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B3F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W LED 1EA 교체 6. 403호 내부 인테리어공사 진행(8/14, 토요일~)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 2021년도 소방작동기능 점검(엠에스소방) → 8/13, 금요일~14, 토요일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월 13일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 2021년도 소방작동기능 점검 시행(8/13~14) → 업체:엠에스소방 → B2F 주차장 유도등 점등불량 기판 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 옥상 데크 파손 교체관련 → 데크 입고 도색작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월 17일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 전기설비 안전점검(분기) 방문점검 시행 → 업체:삼원전기안전관리 6. B1F 장애인화장실 천정매입등 점등불량 1EA 교체 7. 옥상 데크 파손 교체관련(데크 도색작업)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월 18일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 점검 6. 차량파손 CCTV확인(신세계홈쇼핑) → 8/18, 수요일, B3F 주차장(10:40~18:00) 7. 603호실내 천정상부 누수 방문 확인 → 오수배관 P트랩 소재구캡 누수 고정 작업 703호 싱크대 바닥하수배관 이상 싱크대 사용중지 및 확인요
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월 19일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 수변전실 열화상 측정 방문 → 한전성동지사 6. 1F 남자화장실 R3 전열 차단기트립 → 절연저항 측정 및 복구 7. 옥상층 바닥데크 파손관련 교체 작업
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월20일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 여자화장실 비데 고장 점검 및 AS신청 (1EA) 칸막이 출입문 이탈 고정보수 6. 2F 여자화장실 세면대 막힘 배관해체후 보수 7. 904호 신세계 감지기 증설 설치 작업관련 → 수신기 작동 및 복구 8. 1F 정산소 출차주의 표시등 고정보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 태풍관련 배수로 확인 및 정비

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월23일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 여자화장실 비데 고장 A/S 완료 → 온도센서, 필터 교체 6. 태풍대비관련 배수로 확인 및 정비 7. 1405호 분전반내 3상 차단기 ON 안됨 → 차단기 상태점검 및 트립복구 8. B1F 남자화장실 비누 디스펜서 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2021년 08월24일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B2F 주차장 벽체판넬 파손보수 6. 1층 E/V홀 천정호박등 점등불량 12W 2EA교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2021년 08월25일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태확인점검 6. B1F 남자화장실 칸막이 출입문 고정보수 7. 조명제어 시간변경 → 외등외 19:30->19:00
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2021년 08월26일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 2F 비상계단(우) 방화문 닫힘 불량 → 자동폐쇄장치 및 도어클로저 조정점검 6. 2F 복도 베란다 스톱퍼 파손보수 7. 소방점검 결과 지적사항 → 호실별 방문내용 전달 8. 15F 청담이전 호실내 및 공용부 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2021년 08월27일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 정화조실 램프점등불량 8W 교체 6. 14층 남자화장실 천정매입등 점등불량 15W 교체 7. 1층 스마트CCTV 화면셋팅 구성작업 → 주차장 그룹 추가기능 설정 8. 한전 정정치 보호협조 검토요청(UVR, OCR, OCGR) → 한전 광진성동지사 배전운영실
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월30일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 청소 6. B1F 남자화장실 비누디스펜서 케이스 파손 교체 7. 지하주차장 이용관련 공문 입주사(전체호실) 방문 전달
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 08월31일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 저수조, 집수정 월정기점검 6. 손소독제 교체(1F로비, 승객용1,2호기, 비상호기) 7. 옥상층 우수관 배수로 막힘 확인 처리 진행중(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월01일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. PH층~B4F층 유도등점검 → B3F 비상계단 전실 점등불량 기판교체 6. 전력사용 원격검침 7. 성동소방서 방문 구조물 점검 확인 → 화재시 차량 진입로, 무선통신단자함, 송수구 위치 확인 8. 3F 여자화장실 페이퍼타올 케이스(스텐) 고정 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월02일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 13F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 6. 이동식 비계 발판 손잡이 및 고정장치 추가 부착 7. 1F 101호 외부 출입문 바닥하부 빗물관련 마감 작업 8. B1F 여자화장실 양변기 하부 마감 작업(2개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 1F 공개공지 정원 재초작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월03일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 공개공지 정원 재초작업 6. B4F 분리수거장 집수정 제어반 → A펌프 푸쉬버튼 점등불량 교체 7. B2F 주차장 경광등 작동이상 확인 → 센서 및 작동점검(12V 전구교체 복구)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 옥상층 재초작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월06일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5, 일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 옥상층 조경 재초작업 6. B1F 남자화장실 개수대 바닥하부 누수 보수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입(펌프기계실, 웅실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월07일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5, 일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 구리스주입(펌프기계실, 휠실) 6. EPS실 분전반 상태점검(15F~B4F) 7, 13F 비상계단(중앙) 도어클로저 거치대 이탈 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월08일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실) 6, 15F 내부인테리어 공사 진행 확인 → 내부 칸막이 공사 진행중
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2, 소독, 방역 업체 방문 시행(9/9, 목요일, 13시~15시) → 업체: 유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월09일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) → 칸막이공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내,출입문손잡이) 5. 소독,방역 업체 방문 시행(9/9,목요일,13시~15시) → 업체:유원TCS 6. B1F 남자화장실 환기팬 소음 상태점검 및 팬 청소 7. B4F 주차장 벽체 판넬 보수 8. 2F 남자화장실 세면대 이탈 고정볼트 보수 작업(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월 10일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5, 일요일~) → 칸막이공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 6. B4F 비상계단(중앙) 창고 선반 설치 7. 여자화장실내 출입문 경첩이탈 해체후 고정 작업 → B1F, 2F
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. B1F 주차장 벽체 판넬 보수 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월 13일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5, 일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 벽체 판넬 보수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 월정기점검(9/14, 화요일, 오전 10:00~) → 업체: 성우엘리베이터 3. 15F 내부인테리어관련 스프링클러 신설, 증설 작업 → 알람밸브 퇴수 및 충수

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월 14일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5, 일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 확인 점검 6. E/V 월정기점검(업체:성우엘리베이터) → 승객용1,2호기 메인가이드슈 마모(자재 주문 수급후 교체 예정) 7, 15F 내부인테리어관련 스프링클러 신설, 증설 작업 → 알람밸브 퇴수 및 충수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2, 15F 내부인테리어관련 스프링클러 신설, 증설 작업 → 알람밸브 퇴수 및 충수

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월 15일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5, 일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 추가공사관련 공사 업체 협조 및 공사 진행 확인 6. B3F 주차장 ER3 전열 차단기트립 → 전기차 충전오류 확인 및 복구 7, 15F 내부인테리어관련 스프링클러 신설, 증설 작업 → 알람밸브 퇴수 및 충수
	민 원 처 리 1, 1203호 호실내 싱크대 수전 이상 방문 확인 → 입주사내 처리 내용 전달
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월 16일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5, 일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화장실내 비누디스펜서 파손 교체 → 6F 여자, 12F 남자 6. CCTV 확인 성동경찰서 방문 → 9/11, 토요일, 20시:40분경 1층 편의점앞 폭행사건관련 7, B1F 1라인 화재오작동(14시:00분경) → 남자화장실 배관공사 누수에의한 감지기 오작동 교체 및 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월 17일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5, 일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 10F 남자화장실 페이퍼타올 케이스 시건장치 고장 교체 1EA 6. B2F 비상계단(우측) 전실 유도등 점등불량 기판교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월23일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 무 5. B1F 썬큰 외등 점등불량 10W 1EA 교체 사 6. 2F 여자화장실 양변기 바닥하부 파손 보수작업(2개소) 향 7. 1F 본관 출입문손잡이 고정 보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월24일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. CRT 조정(19:00→18:30) 점등 → 1F 현관외등, 정원, 하역장천정등 6. 15F 내부인테리어관련 스프링클러 증설작업(1호실) → 해당층 알람밸브 퇴수 및 충수 7. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태확인점검) 8. 1F 2F라인 수신반 화재오작동(9/25,토요일,오전11:50) → 화물승강기앞 감지기 오작동 분리교체(경비) 9. B4F 정화조 제어반 알람지속발생 현장확인(9/26,일요일,10시) → 펌프릴레이(브로워B) 경보작동 브로워A 전환 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월27일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 무 5. 15F 남자화장실 소변기 상부 뚜껑 파손 교체 1EA 사 6. 5F 남자화장실 소변기(사라) 하부 파손 교체 1EA 향 7. 1F 화물승강기앞 감지기(연기) 오작동 교체 1EA 8. B4F 정화조 제어반 경보알람점검 → 브로워펌프 EOCR 순간트립(간헐적) 전류값 조정후 동작상태 확인중
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월28일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 정화조실 바닥청소 6. B4F 정화조 제어반 경보알람 점검 확인중 7. 소방점검 지적사항 입주사 방문 재안내 → 11층 타임게이트 미완료건 8. E/V 홀버튼 항균필름 오염 확인 및 교체(전체층)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월29일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화장실내 수전 세면대 상부 모서리 부분 실리콘 보수작업 → 1F~6F(남,여 화장실) 6. B4F 정화조 제어반 → 마그네틱스위치, EOCR 교체 테스트
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 09월30일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내,출입문손잡이) 5. 화장실내 수전 세면대 상부 모서리 부분 실리콘 보수작업 → 12F~15F(남,여 화장실) 6. 저수조,집수정 월정기점검 7. 1402호 천정배관 누수 방문 확인 → 15층 인테리어공사관련 싱크대 하수배관 미시공 싱크대 사용으로 역류 배관외부 누수 공사업체 내용확인 및 조치전달 8. B4F 수변전실,발전기실,펌프기계실 청소
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 전력사용 원격검침 3. E/V 메인 가이드슈 교체 업체 방문작업(승객용1,2호기,비상호기) → 업체:성우엘리베이터(10/01,금요일,오전10시)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월01일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 15F 내부인테리어 공사(9/5,일요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내,출입문손잡이) 5. 화장실내 수전 세면대 상부 모서리 부분 실리콘 보수작업 → 6F~11F(남,여 화장실) 6. 전력사용 원격검침 7. 유도등 점검(B4F~15F) → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 8. E/V 메인 가이드슈 교체 업체 방문작업 및 월정기점검 → 업체:성우엘리베이터(승객용1,2호기,비상호기) 9. 11F 타임게이트 내부인테리어 공사 진행
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월05일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 11F 타임게이트 내부인테리어 공사(10/1,금요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 5F 남자화장실 페이퍼타올 케이스(스텐) 시건장치 고장 교체 6. B4F 펌프기계실 유도등 점등불량 기판 1EA 교체 7. 11F 타임게이트 복도 격등 전체점등 입주사 요청 내용
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입(펌프기계실, 웅실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월06일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 11F 타임게이트 내부인테리어 공사(10/1,금요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화장실내 페이퍼타올 케이스(스텐) 시건장치 고장 교체 → 1F여자,6F남자,9F남자(3EA) 6, 15F 입주사 급수 단수 요청(여자화장실내 비데설치관련,2개소) 7, 구리스주입(펌프기계실, 웬실) 8, PH-B4F ES실 분전반 상태점검 → E/V기계실(1,2호기) 서지보호 차단기트립 복구 9, 15F 복도 천정평판등(25W) 점등불량 교체
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월07일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 11F 타임게이트 내부인테리어 공사(10/1,금요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 15F 1,2라인 발신기 화재오작동(10시00분경) → 2라인 인테리어작업중 드라이기사용, 1라인 발신기 오작동 확인 및 복구 6. B1F 시설관리실 28W 점등불량 안정기 1EA 교체 7. 11F 남자화장실 비누디스펜서 고장 교체 1EA 8. 802호 방화문 방문 확인 보수 완료
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월08일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 2F 2라인 발신기 화재오작동(08시40분경) → 복도 음식조리에 의한 감지기 및 배연창 오작동 확인 및 복구 6. B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 2EA 교체 7. B1F EPS실 분전반 공사진행용 전력가설 차단기 연결완료 → 업체:오아시스건설(E/V 추가공사관련) 8. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월 12일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소방관련 입주사 및 공용부 확인 점검(전층) 6. 소방지적사항 성동소방서 확인 방문 7. 손소독제 교체(승객용1,2호기, 비상호기, 본관로비)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월 13일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 2F 남자화장실내 출입문 고정이탈 해체후 고정보수 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월 14일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소화기 월정기점검 → 소화전, 소화기, 방수기구함 상태점검 6. 2021년 실내공기질 오염도검사 공문 및 방문 시행일 확인 → 성동구청(검사기관:보건환경연구원) 11월중 방문전 통보 예정 7. 실내 마스크 점검 근무일지 성동구청 이메일 발송 및 비상연락망 작성후 이메일 발송 예정
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월 15일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 실내 마스크 점검 비상연락망 작성후 성동구청 이메일 발송 6. 13층 남자화장실 R3 전열 차단기트립 → 누전점검 및 복구 7. B2F 주차장 벽체 파손 판넬보수 8. 2F 남자화장실 비누디스펜서 고장 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월 18일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 13층 여자화장실 R2 전열 차단기트립 확인 복구 6. 화장실내 온수기 작동(B1F~15F) 7. B4F 발전기실 피난구유도등 점등불량 기판교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 11F 남자화장실 온수기 내통 파열 누수 고장 업체 방문 교체 → 업체:(주)강남기업텍(10/19, 화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월 19일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 11F 남자화장실 온수기 내통 파열 누수 고장 업체 방문 교체 → 업체:(주)강남기업텍 6. B1F 남자화장실 상부천정 누수 확인 → 천정내 온수기 온수연결 배관(PVC) 이음부분 풀림 고정 완료 7. B1F 남자화장실 세면대 상부 등기구 점등불량 점검 확인 → 누수에 의한 LED불량 구매후 교체 예정
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월20일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 주차장 벽부 판넬 피손 및 이탈 보수 작업 6. B1F 복도(중앙) 피난구유도등 점등불량 기판 1EA 교체 7. 1F 후문 출입문 소음 및 도어클로저 유압불량 1EA 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월21일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 남자화장실 세면대 상부 25W 등기구 1EA 교체 6. B3F 주차장 CCTV 확인(10/19, 화요일, 8시00분~18시00분) → 신세계 직원 차량 사고 내용(외부 사고 확인) 7. 1F 흡연실 의자 볼팅 보수 8. 주차부스 설치관련 업체 확인 및 방문 예정(10/22, 금요일)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월22일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 복도 LED모듈 및 컨버터 적용여부 테스트 작업 6. 주차부스 설치관련 업체 확인 및 방문 → 업체:제이엠 엔지니어링 7. 4F 남자화장실 비누디스펜서 노즐불량 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 주차부스 설치관련 업체 확인 및 방문 예정(10/25, 월요일) → 업체:해성건축

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월25일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 발전기 월정기점검(무부하 운전 및 상태 확인 점검) 6. B1F 주차장 전등라인 고장점검 → E4 전등라인 누전 차단기 트립 고장제거 및 복구 상부천정 하수배관 주위 누수 확인 임시조치 7. 1F 하역장 모래주머니 정리 8. 주차부스 설치관련 업체 방문 실사 및 견적 요청 → 업체:가나금속
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 주차부스 설치관련 업체 방문 실사 → 업체:해성건축

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월26일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F~B1F 주차장램프 통로유도등 점등불량 기판교체(2개소) 6. 발전기 배터리외 소모품 교체 예정(10/29, 금요일) → 업체:한빛발전기 7. 1F 주차장입구 출차주의 표지판 파손관련 CCTV 확인 → 가해차량(83보1073) 보험처리 및 업체 방문 확인 자재 수급후 교체 예정
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월27일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F, B2F 옥내소화전 동파대비 메탈히터 발열체 설치 및 보양작업 6. B2F 주차부스 설치 업체 방문 작업 예정(10/29, 금요일) → 업체: 서광건설
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월28일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실, 정화조실 청소 6. 5F 비상계단(우)방화문 패닉바 고장 및 손잡이 부러짐 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검 3. 1F 주차장 출입구(좌)출차주의 표지판 파손관련 → 보험보수업체 방문 작업 처리 예정(10/29, 금요일) 4. B2F 주차부스 설치 업체 방문 작업 예정(10/30, 토요일) → 업체: 서광건설

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 10월29일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 발전기실 배터리외 소모품 교체작업 → 한빛발전기 6. PH 옥상층 데크의자 오일스텐 도색작업 완료(19개) 7. 저수조, 집수정 월정기점검 8. B2F 주차부스 설치 업체 방문 작업(10/31, 일요일) → 업체:서광건설
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 1F 주차장 출입구(좌측)출차주의 표지판 파손관련 → 보험보수업체 방문 작업 처리 예정(11/01, 월요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월01일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 전력사용 원격검침 6. 1F 주차장 출입구(좌측)출차주의 표지판 파손관련 → 보험보수업체 방문 교체 작업 완료 7. 화물호기 고장 업체 연락 및 확인(오전 09시:04분) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월02일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B2F 주차안내실 전등, 전열 설치작업 완료 6. 승객용1호기 홀버튼 불량 업체 방문 교체(B4F) → 업체: 성우엘리베이터 7. B4F 웬실(피트) 출입문 시건장치 고장 보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입(B4F 펌프기계실, PH층 웬실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월03일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 유도등점검(PH층~1층) → 피난구, 통로, 계단유도등 상태점검 6. 1층 E/V홀 호박등(1), 복도LED등(1) 점등불량 교체 7. 구리스주입(B4F 펌프기계실, PH층 웅실)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월04일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. CRT 조정(18:00 → 17:30)점등 → 1F정원가로등, 현관외등, 하역장천정등 6. 몰카탐지 여자화장실(B1F~15F) 7. 비상계단 방화문 도어클로저암 이탈 고정보수 → 13층(중앙), 14층(우측)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월05일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F~PH층 EPS실 분전반 차단기 상태점검 6. B3F 주차장 전기차 충전기 통신 테스트 교체작업 → 1405호 스타코프 7. B1F 급수밸브 드레인 잠금 및 잔수 퇴수 완료(6개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 월정기점검 → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월08일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 여자화장실 세면대 등기구 2EA 누수에의한 점등이상 → LED 등기구 점검 및 복구 6. B1F 남자화장실 환소음 점검조치 2. E/V 월정기점검(업체:성우엘리베이터) → 화물호기(가이드슈 교체:3F, 조정:5F, 12F) 8. 온수기 고장 업체 방문 신규 설치(B1F 여자화장실) → 업체:(주)강남기업텍
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월09일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화장실내 보조후지걸이(스텐) 이탈 고정보수 → 15F남자(1), 여자(2) 6. E/V 추가공사관련 공정 협의(업체:오아시스건설) → 1F~15F 칸막이설치 내용
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월 10일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 7F 남자화장실 페이퍼타올 케이스 도어 고장 보수 6. B1F 주차장 상부천정 우수배관 누수 보양 및 유도작업 7. 8F 남자화장실 15W 천정 매입등 점등불량 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월11일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 승강기 안전검사 공문 확인(승객용1,2호기, 비상호기) → 한국승강기 안전공단(차후 일정 통보 예정) 6. B3F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 7. 1F E/V홀 호박등 점등불량 12W 1EA 교체 8. 2021년 실내공기질 오염도검사 공문 확인 → 11/1~12/31내 검사기간중 1일측정 예정(성동구청 환경과) 9. 서울시 녹색 에너지과 방문 전기차충전기 위치 확인 및 작동여부 점검
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월 12일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 6. 2F 복도 전열 콘센트 불량 점검 및 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월 15일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 본관앞 데크 보수 작업(볼팅작업) 6. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함) 7. 1F 하역장 조경 바닥 토사 방출 및 정리 작업 → 업체:오아시스건설
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월 16일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 5F 남자화장실 소변기 누수 확인 → 연결배관 이음부분 누수 해체후 보수 완료 6. 전기설비 안전점검(연차) → 11/17→11/24 변경확인 (업체;삼원안전관리) 7. E/V 추가공사관련 층별 칸막이공사 진행(15F~11F) → 업체:오아시스건설 8. 유진 705호 이주관련(11/24,수요일) 원상복구 내용 전달 → 모자분리,에어컨추가설치
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월 17일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 추가공사관련 층별 칸막이공사 진행(10F~6F) 6. 자가용 전기설비 정기검사 안내문 공문관련 → 입주사 방문 전달 확인 및 E/V 부착 7. 12F 남자화장실 비누디스펜서 노즐 불량 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월 18일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 추가공사관련 층별 칸막이설치공사 진행(6F~3F) 6. 3F 여자화장실 온수기 배관조임부분 누수확인 A/S업체 연락 → 업체:강남기업텍(11/19, 금요일 오후 방문 처리 예정) 7. 1F 정문앞 조경(소나무) 벌목 작업 1그루 8. 10F 비상계단(우측) 방화문 도어클로저 유압누유고장 1EA 교체 9. 6F 남자화장실 전열라인 이상 확인 → 전열(R3) 차단기트립 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월 19일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 추가공사관련 층별 칸막이설치공사 진행(2F~1F) 6. 3F 여자화장실 온수기 배관조임부분 누수 A/S업체 방문처리 완료 → 업체:강남기업텍 7. 1304호 입주관련 확인
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 외부 수전 동파대비 보양 → 1F정문앞, 1F공개공지 정원, 옥상층

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월22일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화장실내 온열기 가동(B1F~15F) 6. 1F 온열기 전열라인(R5) 차단기트립 → 선로절연상태불량 상변경 복구 7. B2F 미화대기실 전열차단기트립 → 전열라인 점검 및 복구 8. 방역,소독 업체 방문 시행(업체:유원TCS) → 정화조실, 펌프실 9. 외부 수전 동파대비 보양 → 1F정문앞, 1F공개공지 정원, 옥상층, B1F수전
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 방역,소독 업체 방문 시행(업체:유원TCS) → 입주사 호실내

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월23일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 방역, 소독 업체 방문 시행(업체:유원TCS) → 입주사 호실내 6. 2F 복도등(E1) 차단기 트립 → 절연저항측정 및 복구 7. 705호 유진 모자분리 계량기 접속 원상복구 완료 → 세대분전반 및 EPS실 계량기 연결 8. 1F 남자화장실 페이퍼타올 케이스 도어 고장 보수 9. 집수정 출수량 조사서 FAX 전송 예정 → 성동구청 치수과(출수량 이전 동일)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월24일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 전기설비 안전점검(연차) 시행 → 삼원전기 안전관리 (2인) 6. 집수정 출수량 조사서 FAX 전송 → 성동구청 치수과(출수량 이전 동일) 7. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 8. 전기설비 정기검사 대비 수변전실 청소
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월25일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 2F E/V홀 배연창 철거 수신반 고장신호 → 배연창 단선 및 기동확인 저항처리 연결복구 6. 1F 여자화장실내 도어 시건장치 고장 보수 (1개소) 7. 1F 하차장 내리막 미끄럼방지 테이프 오염 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월26일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 주차장 전기충전기 사용현황조사 방문 → 전기안전공사 6. B2F 주차장 전열(E3) 전기충전기 1EA 철거 → 1405호 스타코프 7. CRT 조정(17:30~17:00)점등 → 1F 현관가로등, 하차장천정등, 정원가로등 8. 1F 후문 출입문 손잡이 고장 보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 전기설비 정기검사(정전) 실시 → 11/27, 토요일, (한국전기 안전공사)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월29일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 외곽 CCTV용 NVR(영상저장장치) 내부고장(전원)전체교체요 → 상태점검 및 KT 텔레캅 A/S 방문 6. 2F B스튜디오 창고 차단기 트립 → 온풍기사용 과전류 확인 및 복구 7. 정산소 PC 고장 A/S 업체 방문 수리 완료(11/27,토요일) 8. 1F 출차주의 표지판 부저 이상 보험보수업체 연락 확인요 → 일정확인후 방문 확인 예정(현대해상)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 집수정,저수조 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 11월30일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 15F 민원 복도 LED 등기구 점등불량 교체 2EA → 격등 이동 위치변경 2EA 6. 1F 화물E/V 옆 출입(유리문) 손잡이 고장 보수 7. 1F 여자화장실 양변기 배관 누수 보수 8. 화장실 출입(유리문) 경첩 고정 작업 → 2F남자, 10F남자 9. 집수정, 저수조 월정기점검
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2. 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월01일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 전력추가증설 공사협의(업체:오아시스건설) → 12/2~12/3(2일간) 공사진행 예정 6. 동파대비 입주사 방문 싱크대 사용금지 공문전달 7. 전력사용 원격검침 8. 1F 남자화장실 개수대 수전 고장 보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월02일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 전력추가증설 선로포설작업(업체:오아시스건설) → 12/2~12/3 6. PH층~B4F 유도등점검(피난구,통로,계단유도등 상태점검) 7. 1F 외곽 CCTV용 NVR 장비 교체 예정 → 12/6,월요일 업체:KT텔레콤 8. B2F 주차장 벽부 PVC판넬 이탈 보수작업 9. 1F 출차주의 표지판 부저 고장 보험보수업체 방문 처리 완료
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월03일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. E/V 전력추가증설관련 (업체:오아시스건설) → B4F E/V 전력용 차단기 교체 연결 완료 9F 임시분전반 이용후 15F 분전반 설치 예정 6. 1F 여자화장실 양변기 하부 파손 보수 작업(1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월06일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1F 외곽 CCTV NVR 교체 및 프로그램 셋팅 완료 → 업체:KT텔레캅 6. 구리스주입(B4F 펌프실, PH옥상층 웅실) 7. 신세계 4F2호실내 천정상부 누수 방문 확인 → 502호 씽크대 하부배관 주위 누수 원인 조치 전달 8. 정산소 카드단말기 불능 업체 방문 → 업체:KT텔레콤
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월07일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F~PH층 EPS실 분전반 상태점검 6. B1F~15F 여자화장실 몰카탐지
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월08일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1204호실내 천정상부 누수 방문 확인 → 천정내 하수배관 개수구 말단 고무패킹 훼손 보수 및 확인중
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월09일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1204호실내 천정상부 누수 상태 확인 및 원상복구 6. B4F 수변전실 전력량계 검정유효기간만료 교체작업 → 한전 광진 성동지사
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 월정기점검(승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기) → 성우엘리베이터 3. 1402호 내부인테리어공사 → 업체:제이엠이엔지(12/11~18)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월 10일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1402호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B3F 주차장 자재정리 6. B4F 정화조실내 바닥청소 7. E/V 월정기점검(업체:성우엘리베이터) → 화물호기:카상부 베어링 마모 교체요 승객용1,2호기,비상호기:로프 커팅요 8. 705호 내부인테리어 공사 진행(12/11~28) → 업체:비케이컨설팅 9. E/V내 손소독제 및 거치대 교체(승객용1,2호기,비상호기) 10. 신세계 3F2호라인 내부인테리어 공사(12/11~13) → 업체:아성(스프링클러 교체 작업)상향식→하향식
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월 13일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1402호 내부인테리어 공사 2, 705호 내부인테리어 공사 3, 신세계 3F 내부인테리어공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5, 1F 후문 도어 간격 조정 보수 6, 2F E/V홀 호박등 점등불량 12W 불전구 6EA 교체 7, 입주사 내부인테리어공사 스프링클러 작업관련 알람밸브 퇴, 충수 → 신세계 3층, 705호
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월 14일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1402호 내부인테리어 공사 2, 705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함) → 6F 소화기 충압불량 교체 1EA 6, 1402호 내부인테리어 공사 감지기 추가설치관련 → 수신기 정지 및 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월 15일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1402호 내부인테리어 공사 2, 705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F 비상호기 E/V홀 유도등 점등불량 기판 1EA 교체 6, 1402호 내부인테리어 공사 스프링클러 이설작업관련 → 알람밸브 퇴수 및 충수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월 16일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1402호 내부인테리어 공사 2, 705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B2F 주차부스내 소독 6. B2F 주차장 접촉사고관련 성동경찰서 방문 CCTV 확인(13시20분) → 12/15, 수요일, 13시53분(사고차량 확인)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월 17일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1402호 내부인테리어 공사 2, 705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B3F 주차장 전열차단기(ER3) 트립복구 → 전기차 충전 통신 고장 교체 6. B1F 썬큰 출입문 도어클로저 유압고장 1EA 교체 7. 2F 여자화장실 온열기 작동 불능 확인 → S/W 접점 불능 확인 조치 정상
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월20일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1,705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B3F 비상E/V홀 매입등 점등불량 교체 및 전등라인 트립복구 6. 6F 남자화장실 페이퍼타올 케이스 시건장치 고장 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월21일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1,705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 15F~B4F 복도 LED, E/V홀 격등 점등점검 6. 화물E/V AS관련 업체 방문 측정 예정 → 업체: 성우엘리베이터(12/22, 수요일, 오전)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월22일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1,705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 1404호 이주관련 공용부 확인 6. 화물E/V AS관련 업체 방문 측정 예정 → 업체: 성우엘리베이터(12/23, 목요일, 오전) 7. 12F 여자화장실 페이퍼타올 케이스 시건장치 고장 교체 1EA 8. 12F 남자화장실 비누디스펜서 고장 및 파손 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월23일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1,705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 화물E/V AS관련 업체 방문 측정 → 업체:성우엘리베이터 6. 11F 남자화장실 비누디스펜서 고장 및 파손 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월24일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1,705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 6. 무인주차시스템 철거 및 설치 협의 → 12/27(월)~12/28(화) 설치(업체:아이파킹) 7. 705호 인테리어공사관련 감지기 이설 작업 → 수신기 정지 및 복구 8. 방재실 E/V 원격비상통화장치 앰프 고장 업체 방문 → 업체:성우E/V(자재 주문 수급후 처리 예정)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조청소 → 업체:유원TCS(12/29,수요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월27일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1,705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 무인주차시스템 업체 철거, 설치 및 지원 → 업체:아이파킹 6. 방재실 E/V 원격비상통화장치 앰프 고장 업체 방문 확인 → 업체:성우E/V(자재 주문 수급후 처리 예정) 7. 1F 상부천정내 하수배관 동파 확인 및 2F 처리 작업 → 세면대 완료, 조리실 미완료
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조청소 → 업체:유원TCS(12/29, 수요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월28일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1,705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 무인주차시스템 설치 셋팅 완료 (업체:아이파킹) 6. 1F 정산소 분전반 차단기 트립 → 절연측정 및 주차시스템 기기내 누전확인 복구 7. 1F 로비 외곽 CCTV 모니터 이상 확인 및 교체(정산소용)
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조청소 → 업체:유원TCS(12/29, 수요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월29일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1,705호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. 무인주차시스템 업체 방문 사용 설명 및 매뉴얼 교육 → 업체:아이파킹 5. 무인주차시스템 시행 공문 및 사용자 매뉴얼 입주사 방문 전달 6. B4F-1 저수조 수신기 부저 동작 확인 → 불탐(오투기)센서 고장 구매후 교체 예정 7. 저수조청소 업체 방문 시행(업체:유원TCS) 8. 1306호 내부인테리어 공사 진행 확인
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월30일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 705호 내부인테리어 공사 2, 1306호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B4F-1 저수조 수신반 설비고장 신호복구 → 불탐(오투기)센서 고장 교체 1EA 6. B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 바닥청소 7. 저수조 수질검사 업체 방문 시행 → 업체:(주)위트랩생활환경연구원
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2021년 12월31일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1,705호 내부인테리어 공사 2, 1306호 내부인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독시행(E/V내, 출입문손잡이) 5. B1F 방재실 조명제어 PC 화면이상 → 모니터 점검 고장 및 교체 6. 외각 CCTV 관리프로그램 이상 AS요청 복구 7. 저수조, 집수정 월정기점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 전력사용 원격검침