

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월02일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1301호 내부 인테리어공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 전력사용 원격검침 5, 수변전실 U-B1-A1(신세계 식당) 누전전경보 지속발생 → 해당 분전반 확인 점검 6, 2022년 각종일지 문서철 작업 7, B1F 신세계 구내식당내 천정상부 누수 확인 → 천정상부내 하수배관 고정이탈(2개소) 확인 배관고정 및 구배(기울기) 보수 작업
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월03일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1301호 내부 인테리어공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F E/V 호박등 점등불량 12W 1EA 교체 5, 비상계단(우측) 3F~4F 하부바닥 데코타일 파손 교체(2장)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월04일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1301호 내부 인테리어공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 7F E/V홀 스프링클러헤드 이탈 고정 1EA 5, 유도등 상태점검(피난구,통로,계단) → 3F,13F 복도 통로유도등 bat데리불량 교체 2EA 6, 1F 공기질 모니터링 화면 데이터복구 A/S 완료 → 이일엔지니어링
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 저수조청소 업체 방문 시행(1/5,목요일) → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월05일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1301호 내부 인테리어공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조청소 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 5. 9F 남자화장실내 세면대 고정이탈 보수 작업(1개소) 6. E/V 화물호기 3F 점검중고장(17시30분) 업체 방문 확인 조치 → 업체:성우엘리베이터
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월06일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1301호 내부 인테리어공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기차 화재대비관련 견적 및 자료조사 5, 9F 남자화장실 비누디스펜서 노즐불량 교체 1EA 6, 구리스주입(B4F 펌프기계실, 옥상층 웅실)	
	민 원 처 리	1.
	향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월09일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 14F 여자화장실 세면대 수전 고압호스 및 배수관 누수 확인 → 수전 및 배수관 교체(1개소) 5. 2F 여자화장실내 출입도어 잠금장치 이탈 고정 작업(전체) 6. 11F 여자화장실내 환풍기 소음 확인 청소 및 고정 작업(2EA) 7. 1F~PH층 EPS실 분전반 상태점검
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월 10일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 11F 남자화장실 세면대 수전 고압호스(냉수용)누수 확인 교체 5. 5F 남자화장실내 환기팬 작동이상 점검 → 팬모터 고장(2개) 구매후 교체 예정 6. 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 승강기 월정기점검 시행(1/11,수요일) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월11일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 5F 남자화장실 출입문(강화도어) 이탈 힌지 조정 5. 2F 남자화장실내 경첩고장 도어이탈 고정 보수(1개소) 6. 승강기 월정기점검 시행(업체:성우엘리베이터) → 1호기 피트내 전등불량 교체 2EA 3호기 비상전원장치 배터리 교체 1EA 7. 5F 비상계단(우측) 도어클로저 유압누유고장 교체 1EA
	민 원 처 리 1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월12일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1301호 호실내 형광등기구 점등불량 민원점검 → 안정기고장 입주사 교체 안내
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월13일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1301호 인테리어공사 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 5F 남자화장실 환기팬 고장 교체 2EA 5. B3F,B4F 주차장 주차안내판 점등불량 32W FL 교체 2EA
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월 16일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2022년 승강기 정기검사 일정(2/21, 화요일, 오전09시30분~) → 한국승강기안전공단 동부지사 해당호기: 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월 17일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 확인점검 5. 15F 비상계단(중앙) 전실 피난구유도등 점등불량 교체 1EA
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월 18일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 썬큰 출입문 상부(외부) 누수 확인 → 천정내 H빔 주위 누수 5. 7F 여자화장실 천정매입등 점등불량 15W 1EA 교체
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월 19일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 정화조청소 시행(1/25,수요일) → 업체:(주)무한환경 5. 방역 및 소독 시행(1/25,수요일) → 업체:유원TCS
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월20일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 남자화장실 양변기 고장 확인(1개소) → 볼밸브,후렉쉬밸브 고장 교체 보수 완료 5. 연휴관련 동파 확인 및 점검
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 정화조청소 시행(1/25,수요일) → 업체:(주)무한환경 2, 방역 및 소독 시행(1/25수요일) → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월25일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 정화조청소 시행(업체:무한환경) 5. 방역 및 소독 시행(업체:유원TCS) 6. B1F 주차장 소화전 앵글밸브(65A) 이탈 누수 복구 → 패킹 마모 교체요 7. 비상발전기 무부하운전 고장 신호 → 연료라인 불완전연소 과주파수 고장 기동 정지 매연발생 화재오인 민원신고 소방차 출동(14시30분경) 8. 5호기 점검중 고장 업체 방문 처리(업체:성우엘리베이터)
	민 원 처 리 1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월26일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 재설작업 5. 1F 본관 로비 출입문 전실 천정 상부 누수 확인(23시31분) → 천정내 스프링클러 파열(알람밸브 잠금 및 퇴수) 조치
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월27일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 본관 로비 출입문 전실 천정 상부 스프링클러 배관 연결 부분 부식 업체 방문 작업(업체:웰딩컴퍼니 출장용접) → 배관절단 및 용접 마감(2개소)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월30일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 실내공기질측정 시행 예정(2/9,목요일~10,금요일)2일간 → 업체:(주)한국보건환경연구소 5. 수변전실,발전기실,펌프기계실 바닥청소
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 01월31일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검 5. B1F~15F 복도E/V홀 격등 점등상태 점검 6. B2F 주차장램프 벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 7. 주차정산기 CCTV 화면표출 오류 AS 복구
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월01일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5, 4F 여자화장실 양변기 체크밸브,볼밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월02일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 11F여자화장실 양변기 하부바닥 고정 파손 마감 보수 작업(1개소) 5. 12F여자화장실 페이퍼타올 케이스(스텐) 잠금장치 고장 교체(1)
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월03일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 7F 여자화장실 출입문(강화도어) 소음관련 보수 5. 12F 여자화장실 환기팬 이탈 점검 복구 6. 13F 남자화장실 출입문(강화도어) 소음관련 보수 7. B4F 비상계단(우측) 도어클로저 유압고장 점검 1EA 교체 8. B1F 주차장램프 통로유도등 점등불량 기판 1EA 교체
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 구리스주입(B4F 펌프기계실, 옥상층 환실)

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월06일 월요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층~B4F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 5. 구리스주입(B4F 펌프기계실, 옥상층 환실)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월07일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 비상계단(중앙) 도어클로저 유압누유고장 1EA 교체 5. 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실) 6. 신세계 SBS 방송국 차량 촬영 출입관련(2/9,목요일,오전10시~) → 1F 하역장 주차공간 2개소 지원 협조
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월08일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B3F 주차장 안내표지판 점등불량 32W FL 1EA 교체 5. 5G 구축 LG U+ 방문 공사일정 협의 → 업체:명신정보통신 6. CRT 조정(점등:17:30 → 18:00) → 1F 정원가로등, 하역장천정등, 현관외등
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 실내공기질측정 업체 방문 시행(2/9,목요일~10,금요일)2일간 → 업체:한국보건환경연구소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월09일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비상호기E/V 상부등 점등불량 12W LED 1EA 교체 5. 전기설비 안전점검(분기) 예정(2/15,수요일) → 삼원전기안전관리 6. 1F 본관 후문 출입문(강화도어) 손잡이 고장 1set 교체 7. 실내공기질측정 업체 방문 시행(2/9,목요일~10,금요일) 2일간 → 업체:한국보건환경연구소 8. 화물E/V A/S관련 업체 확인(업체:성우엘리베이터) → 자재 주문상태 입고후 일정 확인후 공사 예정
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월 10일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F~15F EPS실 분전반 상태점검 5. B3F 주차장 벽체 판넬 파손 보수 6. 실내공기질측정 업체 방문 시행(2/9,목요일~10,금요일) 2일간 → 업체:한국보건환경연구소 7. 13F 남자화장실 → 비누거품기 노즐불량 교체,온수기 온수확인(온수기OFF상태 복구) 화장실내 출입문 잠금장치 이탈 보수 8. 1F 하역장 주차용 카스토퍼 파손 교체 1EA 9. 소방종합점검 시행 예정(2/17,금요일~18,토요일) → 업체:엠에스소방
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월 13일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 지하주차장 과금용 전기충전기 전기차단(7개소) 5. 1F 남자화장실 비누디스펜서 노즐,버튼 고장 교체
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월 14일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검 5. E/V 월정기점검 시행(업체:성우엘리베이터) → 승객용2호기:비상전원장치(12V 배터리), 비상통화장치자기 교체 화물E/V 로프브레이크(2/20,월요일이내 공사 마감 예정)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월 15일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 수신반 B2F 1라인 화재고장 오작동 신호(9:45) → 현장 및 중계기 전원 공급이상 점검 복구 5. 전기설비안전점검(분기)실시 발전기 무부하 Test → 삼원전기 안전관리 6. LG U+ 5G구축 시공예정(2/16,목요일) 7. 기계설비성능점검 시행관련 업체 견적서,계약 및 일정확인 → 업체:(주)동보기술단 (3/27,월요일~28,수요일) 2일간
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1. 소방종합점검 시행 예정(2/17,금요일~18,토요일) → 업체:엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월 16일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 10F 비상계단(중앙)도어클로저 유압 고장 교체 1EA 5. LG U+ 5G 중계기 선로외 LTE(구)장비 교체 6. 신세계 B1F UPS실 배터리 교체 작업 → 2/20, 월요일, 21시00분~21, 화요일, 06:30분 예정 B1F 복도 운반시 타일파손관련 보양 전달 내용
	민 원 처 리 1.
향 후 추 진 계 획	1, 소방종합점검 시행 예정(2/17, 금요일~18, 토요일) → 업체: 엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월 17일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. LG U+ 5G 장비 구축공사 완료 5. 소방종합점검 시행 (2/17, 금요일~18, 토요일) → 업체: 엠에스소방 열, 연기감지기 3EA 교체
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 02월20일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 창고 유도등 점등불량 기판 1EA교체 5. 6층 비상계단(중) 도어클로저 유압누유고장 1EA 교체 6. 2F 여자화장실내 출입도어 잠금장치 고장 보수(1개소) 7. 실내공기질측정 결과서 메일 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. E/V 정기검사 시행(2022년) → 한국승강기안전공단 동부지사 - 승객용1,2호기,비상호기,화물호기

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월21일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. E/V 정기검사 시행(2022년) → 한국승강기안전공단 동부지사 - 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기 5. 2F 남자화장실내 출입도어 잠금장치 고정보수(2개소)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 02월22일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 15F 복도 천정상부 누수 확인 → 입주사 호실내 싱크대 설치관련 하수유도배관 이음새 부분 누수 입주사 방문 담당자 확인 내용 및 조치 전달 5. 8F 비상계단(우) 바닥타일 파손 교체 보수(1장) 6. 1F 여자화장실 환기팬 2EA 고장점검 구매후 교체예정 7. 소방종합점검 결과 보완내역 → 호실별 지적사항 전달 및 공용부 처리
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 02월23일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 5층 장애인 화장실 천정매입등 점등불량 15W 1EA 교체 5. 5층 비상호기 홀버튼(상) 고정대 파손 교체 - 업체: 성우 E/V
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월24일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 여자화장실 환기팬 고장 2EA 교체 5. 10F 남자화장실(우)비누디스펜서 파손 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월27일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 여자화장실 비누디스펜서 노즐 고장 교체 5. 9F 여자화장실내 출입도어 잠금장치 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 02월28일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 후문 도어클로저 유압누유고장 교체 1EA 5. 소방종합점검 보완 이행 일정 통보(각 입주사별) 6. 저수조, 집수정 월정기점검 7. 화물호기 로프브레이크 교체 공사 예정(3/9,목요일) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월02일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5. B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월03일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F~PH층 유도등점검 → 5F 비상계단(중앙) 유도등 배터리불량 1EA 교체 5. 1301호 유도등, 감지기 소방공사 수신반 정지 및 복구 6. 분리수거관련 CCTV 확인(3/2, 목요일, 15:50분경) → 1302호 입주사 확인 조치 전달
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월06일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 구리스주입(B4F 펌프기계실, PH층 웅실) 5. B1F 주차장 수전 연결 엘보 고장 자재구매후 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월07일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F~15F EPS실 분전반 상태점검 5. 물카탐지(B1F~15F 여자화장실) 6. 저수조 저수위 경보 알람 확인(13시30분) → 레벨 콘트롤러 (저수위 60→50 조정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 화물호기 로프브레이크 교체 공사 진행 → 업체:성우엘리베이터(3/9,목요일,오전 9:30 ~)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월08일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 비상계단(우측)도어클로저 유압누유고장 교체 1EA 5. 소방종합점검 결과 이행계획서 외 신고접수 → 업체:엠에스소방
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 화물호기 로프브레이크 교체 공사 진행 → 업체:성우엘리베이터(3/9,목요일,오전 9:30 ~)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월09일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 신세계 직원 택배분실관련 CCTV 확인(3/8, 수요일, 18시20분경0 → 신세계 관리소장 보관 확인 전달내용 5. 화물호기 로프브레이크 고장 교체 업체 방문 공사 진행 완료 → 업체:성우엘리베이터 공사팀 6. 승강기 월정기점검(승객용1,2,5호기, 비상호기, 화물호기) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월 10일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 4F 남자화장실내 비누디스펜서 노즐 불량 교체 1EA 5. KT 5G 중계기 및 안테나 설치공사 예정 → 3/13(월요일)~15(수요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월 13일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B3F 주차장램프 통로유도등 점등불량 기판보드 교체 1EA 5. 분리수거관련 CCTV 확인(3/11,토요일) → 1301호 폐기물 확인 조치 전달
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, KT 5G 중계기 및 안테나 설치공사 예정 → 3/14(화요일)~15(수요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월 14일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. KT 5G 중계기 및 안테나 설치공사 완료 5. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함 확인점검) 6. 수신반 12F 1라인 화재 오작동 신호(13:00) 확인 → 12F 복도 연기감지기 오작동 교체 복구 7. 1302호 소방 스프링클러 보완공사 및 호실내 칸막이 공사 예정 → 3/15, 수요일 8. 1F 본관앞 장애인블록 파손 교체 및 하자 보수 작업 진행
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월 15일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 수신반 B1F 1라인 화재 오작동 신호(10:51) 확인 → 식당조리중 연기발생 호실내 복도유입 감지기 작동 복구 5. 1302호 소방 스프링클러공사(하양식→상향식) 7개소 → 알람벨브 퇴수 및 충수 6. 1F 본관앞 장애인블록 파손 교체 및 이탈 교체 작업 완료(19장) 7. 1F 주차 정산소 출구차단기 파손 CCTV 확인(3/14, 화요일, 16:02경) → 성동경찰서 방문 신고접수 예정(가해차량: 153호6036, 스포티지)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월 16일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 주차 정산소 출구차단기바 파손관련 → 성동경찰서 방문 신고접수 완료 5. 승강기검사 합격증명서 필증 E/V내 부착 → 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월 17일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화장실내 페이퍼타올 케이스(스텐) 잠금장치 고장 교체 → 8F여자(1개), 9F여자(2개) 5. 소방종합점검내역 이행 완료 확인(3/17) → 완료보고서 소방서 제출 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월20일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 여자화장실 매입등 점등불량 12W 교체 1EA 5. B1F 주차장 수전 및 엘보 고장 교체 1EA
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월21일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방이행 완료보고서 성동소방서 방문 제출 5. 1F 주차장 차단기바 파손 교체 보험처리 관련 → 아이파킹 방문 교체 예정(3/24,금요일) 6. 3F 비상계단 방화문(우측) 패닉바 손잡이 고장 확인 → 자재 구매후 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월22일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 집합건물 전자투표 자료조사 및 견적요청 협의 6, 3F 비상계단 방화문(우측) 패닉바 손잡이 고장 교체 완료 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 소독 및 방역 업체 방문 시행(3/23,목요일) → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월23일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B3F 주차장 벽면 통로유도등 점등불량 기판 교체 1EA 5. 기계설비성능점검 업체 방문 확인 → 업체:동보기술단(3/27,월요일~28,화요일,방문시행) 6. 3F 여자화장실 온수기 작동불능 확인 → 온수기 본체 OFF 상태 복구 7. 1F 주차정산소 차단기바(출구) 파손관련 보험처리 교체건 확인 → 업체:아이파킹 보수팀(자재 미수급으로 3/28,화요일 교체 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월24일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검 5. 1F 주차정산소 차단기바(출구)파손관련 보험처리건 방문교체 완료 → 업체:아이파킹 보수팀 6. 1F 정원(공개공지) 소나무 살충 작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 기계설비성능점검 업체 방문 시행 → 업체:동보기술단(3/27,월요일~28,화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월27일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 기계설비성능점검 업체 방문 시행 → 업체:동보기술단 5. 8F 남자화장실 양변기 고장 확인 → 피스톤밸브 고장 교체 완료(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 소독, 방역 방문 시행(3/28, 화요일) → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월28일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독, 방역 방문 시행(3/28, 화요일) → 업체:유원TCS 5. B4F 정화조실내 살충기용 UV램프 점등불량 4W 1EA 교체 6. 1F 후문 강화유리문 손잡이 이탈고장 확인 → 자재확인 구매후 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월29일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 복도, E/V홀 격등 점등상태 점검 5. B4F 펌프기계실내 집수정펌프 체크밸브, 덮개 부식 오염 → 녹제거 및 페인트 도색 작업 진행(2개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월30일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 5. B4F 펌프기계실내 집수정펌프 체크밸브, 덮개 부식 오염 → 녹제거 및 페인트 하도 도색 작업 양생후 상도 도색 예정(2개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 03월31일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 주차장벽체 판넬(PVC), 지지대 보수 5. 저수조, 집수정 월정기점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월03일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5. 복도,E/V홀 벽체 오염부분 도색 작업(수성흰색) 진행중 → B1F~B4F(완료),10F~15F(완료) 6. PH층~B4F 유도등 점검 → 피난구 ,통로, 계단유도등 상태점검 7. B1F 주차장 램프벽부등 차단기 트립 복구 → E5 전등 라인 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월04일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 9F 비상호기 출입 방화문 실린더 손잡이 고장 교체 1EA 5. 1F 남자화장실 비누디스펜서 파손 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월05일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 여자화장실내 휴지걸이(PVC) 이탈 고정 1EA 5. 15F 더메종 6호라인 천정상부 누수 확인(위치:베란다상부,대표실) → 상부천정내 벽돌 조적 틈새 누수 청우 방수 업체 방문 확인 요청(4/6,목요일) 6. 1F 101호 천정 상부 누수 방문 확인 → 천정상부 판넬 모서리 누수(외부 창호 코킹 확인중)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월06일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 집수정펌프 체크밸브 및 덮개 도색(상도) 작업 완료 → 집수정펌프(3개소) 5. B4F~PH층 EPS실 분전반 상태점검 → 1F 분전반 차단기트립(R5) 선로절연상태 불량점검 6. 승객용1호기 1F 점검중고장(17시02분) 업체 방문 확인 → 1F 카도어 하부 이물질 확인 제거 및 복구 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월07일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실) 5. 2022년 기계설비 성능점검 보고서 및 결과 보고서 이메일 제출 → 성동구청 건축과(담당자:정호영 주무관) 6. 15F 더메종 6호실라인 천정상부 누수관련 업체 방문 확인 → 업체:청우(옥상 난간 5~6호실라인 벽체 하리상부 크랙부분 틈새 침수 확인 외부 실리콘 작업 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월 10일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비상호기 상부등 점등불량 12W 1EA 교체 5, 11F 비상계단(우측) 전실 유도등 점등불량 기판 1EA 교체 6, 15F 더메종 6호실라인 천정상부 누수관련 → 옥상층 크랙부분 실리콘(외부용) 작업 7, 복도,E/V홀 벽체 오염 도색(수성 흰색) 작업 → 8,9F
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월11일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 복도,E/V홀 벽체 오염 도색(수성 흰색) 작업 → 7F,9F
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월 12일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 복도, E/V홀 벽체 오염 도색(수성 흰색) 작업 → 전층 작업 완료 5. 15F 더메종 6호라인 베란다 상부 실리콘 마감 원상복구 → 천청상부 누수확인중 내용 6. B2F 주차장 벽체 판넬, 몰딩 고정 보수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월 13일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화장실내 핸드타올케이스(스텐) 시건장치 고장 교체 → 3F남자, 9F여자 5. E/V 월정기점검 업체 방문 시행(4/14, 금요일, 오전 10시 ~) → 업체: 성우에리리베이터(승객용 1, 2, 5호기, 비상호기, 화물호기)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월 14일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검 5. E/V 월정기점검 업체 방문 시행 → 업체: 성우엘리베이터(승객용1,2,5호기, 비상호기, 화물호기) 6. B1F 썬큰 데크 도색(오일스텐) 및 옥상층, B1F 데크 부식 파손 도색 양생후 교체 예정(2장)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월 17일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 데크 부식 파손 교체 옥상층(1장), B1F썸크(1장) 5. 603호 호실내 천정누수 방문 확인 → 703호 웹들 호실내 싱크대 온수기 내통파열 고장누수 확인 603호 입주사 전달 6. 7F 비상계단(우측) 전실 도어클로저 유압누유 고장 1EA 교체 7. 7F 남자화장실 환기팬 소음 분리 점검 2EA 8. 4F 여자화장실 남자출입관련 CCTV 확인(14시28분경) → 몰카탐지 및 내부이상 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월 18일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 벽체(전체), 주차램프 도장 작업 진행중 → 오염제거 및 퍼티작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월 19일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 벽체(전체), 주차램프 도장 작업 진행중 → 오염제거 및 퍼티작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월20일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 벽체(전체),주차램프 도장 작업 진행중 → 오염제거 및 퍼티작업 5. 13F 남자화장실 천정매입등 점등불량 15W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월21일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 벽체(전체),주차램프 도장 작업 진행중 → 오염제거 및 퍼티작업 5. B4F 주차장램프 벽부등 점등불량 35W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 1F 벽체(전체),주차램프 도장 작업 진행중(4/22,토~23,일요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월24일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 101호 서버실 천정상부 누수 방문 확인 → 스프링클러 헤드부분 미세 누수 확인 입주사 조치 내용 전달 5. 1F 주차장램프 방지턱 오염 및 파손 보양 도색 작업 6. 옥상층 바닥데크 오염 및 부식 도색 작업(일부) → 오일스텐(도토리색상)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월25일 화요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 선큰 출입문 도어클로저 작동불량 1EA 교체 5. 1F 101호 스프링클러 헤드 불량 누수 교체 업체 방문 작업(1개소) → 1F 알람밸브 퇴수 및 충수 6. 수신반 13F 알람밸브 화재 오작동신호(10:00) → 알람밸브 리미트스위치 접촉이상 간격조절 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월26일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 주차장 ER3 전열라인 트립 점검 및 복구 5. 1F 환기구 공사 진행 확인 및 지원 [업체:(주)삼성고운테크] → 철거 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월27일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 주차장 ER3 전열라인 트립 점검 및 복구 5. 1F 환기구 공사 진행 확인 및 지원 [업체:(주)삼성고운테크] → 그레이팅 하지 보양작업 진행중 6. B4F 전기차 급속충전시설 정기점검방문(보조금대상) → 한국환경공단
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 집수정,저수조 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 04월28일 금요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 청소 5. 1F 환기구 공사 진행 확인 및 지원 [업체:(주)삼성고운테크] → 그레이팅 하지 보양작업 진행중 6. 1F 남자화장실 막힘누수 확인(2개소) → B1F 천정상부 소변기 배관, 소제구 청소 및 소변기 하부바닥 마감 작업 7. 집수정, 저수조 월정기점검 8. 신세계(방송팀) 통신케이블 증설관련 EPS실 개방 협조 → 5/1, 월요일(08시:00분~16시:00분)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월02일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 15F 남자화장실 양변기 단수 이상 확인(1개소) → 양변기 피스톤 후렉쉬밸브 고장 자재수급후 교체 예정 5. MCCE-B4 분전반 배기휀(B3F) 푸쉬버튼 접촉이상 및 램프불량 교체 6. 전력사용 원격검침
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월03일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 환기구 공사 진행 확인 및 지원 [업체:(주)삼성고운테크] → 그레이팅 하지 보양 작업,테두리 하리부분 제거 및 내부청소 5. 1F~PH층 유도등점검 → 피난구,통로,계단 유도등 상태점검 6. 1F E/V홀 호박등 점등불량 12W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 외벽청소 진행 (5/5,금 ~ 5/7,일요일) → 15F 테라스 출입관련 입주사 협의(출입증 회수 예정) 창호 누수부분(위치) 업체 작업 내용(보안 당직근무자 전달)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월04일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 환기구 공사 진행 확인 및 지원 [업체:(주)삼성고운테크] → 그레이팅 하지 보양 작업,테두리 하리부분 제거 및 내부청소 5. 15F 남자화장실 양변기 피스톤 후렉쉬밸브 고장 교체(1개소) 6. E/V 5호기 승강기정기안전검사 접수 및 결제 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 외벽청소 진행 (5/5,금 ~ 5/7,일요일) → 창호 누수부분(위치) 업체 작업 내용(보안 당직근무자 전달)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월08일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층~B4F EPS실 분전반 상태점검 → 3F,4F R2 전열라인 차단기트립 복구 5. 7F 남자화장실 페이퍼타올 케이스(스텐) 시건장치 고장 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월09일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 신세계 건강검진차량 입차관련 → 1F하역장 주차 협조(5/10, 수요일, 오전8시 ~) 5. 1F 여자화장실 양변기 피스톤 후렉쉬밸브 고장 교체(1개소) 6. 옥상층 파라펫 크랙 보수 작업 → 실리콘 작업 진행중 7. 1F 로비 공기질모니터링 데이터 및 화면이상 점검 복구 8. 1F 무인주차시스템 함체 내부 점검 및 청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월 10일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상층 파라펫 크랙 보수 작업 → 프라이머(방수) 작업 진행중 5. B4F 주차장 벽체판넬(PVC) 파손보수 6. B2F 주차장램프 벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 7. 전기안전점검(분기점검) 예정(5/17, 수요일) → 삼원전기안전관리
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월11일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상층 파라펫 도장 작업(3~6호라인) 완료 → 1,2호라인 크랙 보수 작업 진행 예정 5. 소방안전관리자(보조)선임 신고 방문 → 성동소방서 예방과
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, E/V 월정기점검(전체호기) → 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월 12일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상층 파라펫 1,2호라인 크랙 보수 작업 진행 5. 지하주차장 오토바이 출입금지 안내 프린팅 임시부착(5개소) 6. E/V 월정기점검(전체호기) 업체:성우엘리베이터 → 승객용1호기 1F 총표시기 고장 교체 7. 도색작업 (5/14, 일요일) → 1F 하역장바닥, 화물호기바닥 및 출입하부 체크플레이트 바닥
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월 15일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상층 파라펫 방수(프라이머) 및 도색 작업 진행 → 1,2호라인 5. B4F SVP감지기A 오작동 점검 및 감지기 교체(5/13, 토, 00:15 발생) 6. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화, 방수기구함 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월 16일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상층 파라펫, 벽체 방수(프라이머) 및 도색 작업 완료 5. PH층 비상계단 방화문(중앙) 도어클로저 고장 교체 1EA 6. 2023년 소방계획서 작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월 17일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 정원(공개공지) 제초 작업 5. 전기안전점검(분기) → 업체: 삼원전기 안전관리 6. B1F 시설관리실 피난구유도등 점등불량 기판 교체 1EA 7. B4F 전기차 분전함 60A 차단기 테스트용 변경 교체 → 스타코프
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월 18일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 재식 작업 (맥문동 200주) 5. 소방안전관리자 업무수행기록표 월별 신규작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 1F 환기구 공사관련[업체:(주)삼성고운테크] → 그레이팅 설치 방문 작업 예정(5/19, 금요일) 2, 11F 타임게이트 호실내 조명 교체 공사관련(5/20, 토요일) → 화물호기 사용 협조(보안 전달 내용)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월 19일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 외벽청소 시행관련(5/20, 토~22, 월요일) → 입주사 방문 퇴근시 창문 확인 전달 15F 더메종 테라스 출입관련 출입증 회수 및 보안 전달 5. 신세계홈쇼핑 CCTV 방문 확인 → 5/17, 수요일 주차차량외부 굼힘확인 관련 6. 1F 환기구 공사관련[업체:(주)삼성고운테크] → 그레이팅 설치 완료 7. 11F 타임게이트 호실내 조명 교체 공사관련(5/20, 토요일) → 화물호기 사용 협조(보안 전달 내용)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월22일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 외벽청소 완료(업체:석경클린) 5. B3F 주차장 전실 유도등(우) 점등불량 기판교체 1EA 6. 2F 장애인화장실 양변기 피스톤 후렉쉬밸브 고장 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월23일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 여자화장실내 출입문 잠금장치 고장 교체(1개소) 5. 2F 남자화장실내 출입문 경첩이탈 고정 보수(1개소) 6. 집수정펌프 출수량(이전동일) 조사서 확인 및 팩스 전송 → 성동구청 치수과(담당:최진호)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월24일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 4F 여자화장실 양변기 피스톤 후렉쉬밸브 고장 교체(1개소) 5. 소방시설현황관련 방문대체 구두질의조사 → 성동소방서 현장소방대응팀 6. 8F 남자화장실 핸드타올케이스 시건장치 고장 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월25일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. E/V 기계실 에어컨가동(08:00~20:00) → 화물용,승객용(기계실내 온도:29.1℃) 5. B1F 비상계단(중앙)전실 유도등 점등불량 기판교체 1EA 6. 온수기 잠금(B1F~15F,남자,여자,장애인화장실) 7. E/V 5호기 정기검사 일정 확인(07/05,수요일) → 한국승강기 안전공단 동부지사 8. 저수조 고수위경보(16시40분) 확인(현재 설정값 셋팅 정상) → 저수조청소 시행시 정수위밸브 이상 유무 확인 예정 업체:유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월26일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 방역,소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 5. 1F 환기구 공사 예정(5/27,토요일) → 업체:삼성고운테크(빔설치 작업)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월30일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 환기구 업체 방문 공사(업체:삼성고운테크) → 빔마감 설치 및 하부(각파이프) 보강 작업 5. 수변전실,발전기실,펌프기계실실 청소 6. B4F 정화조실 분전반 급배기팬 타이머 이상 점검 → 타이머 전원고장 구매후 교체예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 05월31일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 환기구 업체 방문 공사(업체:삼성고운테크) → 레미콘 타설관련 강판,철근작업 완료 및 갤러리 포스트 작업 진행중 5. 12F 1라인 소화전앞 성동소방서 적치물 신고민원 →1201호 스마트파워시스템 납품장비 이동 조치 6. B4F 정화조실 분전반 급배기팬 타이머 고장 교체 1EA 7. 저수조,집수정 월정기점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월01일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 환기구 업체 방문 공사(업체:삼성고운테크) → 갤러리 포스트 작업 및 레미콘 타설관련 작업지원 5. 수신반 B2F 3라인 급기댐퍼 오작동 신호(15시07분) → 자동복구(15시08분) 자동차압 조절기 점검 6. 전력사용 원격검침
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월02일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 환기구 업체 방문 공사(업체:삼성고운테크) 확인 → 갤러리 설치관련 하지작업(각파이프) 5. 7F 복도내 냄새 민원 확인 → 간헐적 냄새발생 2F 조리실에의한것으로 보여짐 환기조치 6. 404호 해충출몰(바퀴벌레) 민원 업체 방문 조치 → 업체:유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월05일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층~B4F 피난구, 통로, 계단 유도등점검 → B1F 통신실 유도등 점등불량 기판교체 1EA 5. 705호 택배분실관련 CCTV 확인(6/3, 토요일, 14시20분~50분)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 저수조청소 업체 방문 시행(06/07, 수요일) → 업체: 유원TCS(고수위경보관련 정수위밸브이상 유무 확인 전달)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월07일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F,B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 교체 2EA 5. 1F 공기질 모니터링 데이터오류 점검 → 공기질 분전반 퓨즈단선 교체 복구 6. 저수조청소 업체 방문 시행(업체:유원TCS) → 고수위경보관련 정수위밸브이상 유무 확인(정상) 수위변경(고수위:90→95)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, E/V 월정기점검 업체 방문 시행 예정(06/09,금요일) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월08일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 화단 잡초제거 5. 비상계단(중앙) 3~4F라인 데코타일 파손 교체(2장) 6. 503호 호실내 천정상부 누수 방문 확인 → 텍스 오염 확인 입주사 전달 7. 벽걸이 시스템 에어컨 필터 청소(5개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, E/V 월정기점검 업체 방문 시행 예정(06/09,금요일) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월09일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층~1F EPS실 분전반 상태점검 5. E/V 월정기점검 업체 방문 시행 → 업체:성우엘리베이터 6. 옥상층 배수구 점검 및 청소(우천대비) 7. 옥상층 데크부식 파손 교체(1장) 8. 3F,4F 비상계단 방화문 도어클로저 누유 상태점검 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월 12일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 하역장 기동벽체 파손관련 CCTV 확인 → 6/7, 수요일(15시37분경) 87수4866 차량 후진중 파손 확인 신세계 협력업체 차량(연락처 확인중)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월 13일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 하역장 기동벽체 파손관련 → 가해차량 연락 및 보험처리 접수 완료 확인 5. 전기안전관리법 계정에 따른 비상부하일람표 및 용량계산서 조사 작성 6. B1F~15F 여자화장실내 몰카탐지
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월 14일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함) → PH층 비상계단(중앙) 소화기 충압불량 교체 1EA 5. 대한기계설비건설협회 경력관리비 납부(연1회) 6. 1F 하역장 기동벽체 파손건 삼성화재 보험협력업체 방문 실사 → 업체:영진건설(원상복구 2주소요 예정) 7. 1F 공개공지(외각) 잡초제거
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월 15일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 주차장입구 차수판 점검 및 보안 사용법 전달 5. 구리스주입(PH층 웅실, B4F 펌프기계실)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 1F 배수로 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월 16일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 배수로 점검 및 청소 → 1F 본관앞,B1F 썬큰
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월 19일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 배수로 점검 및 청소 → 1F 맨홀, 하역장 배수로 5. 1F 환기구공사 업체 방문 작업(업체:삼성고운테크) → 지지대(각파이프) 추가 설치 작업 6. 15F 복도평판등 점등불량 25W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월20일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 승객용1호기 에어컨 작동이상 확인 A/S 접수 → 업체:티케이엘리베이터코리아 5. 1F 로비 원격자동제어 PC 서버연결에러 점검 → 방재실 자동제어 PC 연동 점검 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월21일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 12F 비상계단(중앙) 전실 유도등 점등불량 → 보드기판 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월22일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 공개공지(정원) 제초작업 5. 방재실 원격자동제어 PC 무선통신 접속오류 → 유선 천정 포설 연결 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월23일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마대비 배수로 점검 및 확인 5. 9F 남자화장실내 비누디스펜서 파손 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월26일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마관련 배수로 점검 및 확인 5. 12F 비상계단(우측) 전실 유도등 점등불량 기판 1EA 교체 6. 발전기 월정기점검(와관검사 및 상태점검) 7. 3F 남자화장실내 핸드타올 케이스(스텐) 문고정대 부식 이탈 고정 보수 작업 8. 승객용1호기 에어컨 A/S 업체 방문 확인 및 조치 → 업체:티센E/V 협력업체 (점검 및 냉매부족 충전) 정상가동
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월27일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마관련 배수로 점검 및 확인 5. 승강기 5호기 정기검사일정 확인(07/05,수요일,13:00) → 업체:서울동부지사 6. 신세계 소방자체점검 시행 예정(6/30,금요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월28일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마관련 배수로 점검 및 확인 5. PH층 8번 CCTV 화면표출 고장 A/S → KT 텔레캅 방문점검(UTP케이블 선로 신호불량) 6. B4F 배기휀 소음지속이상 A/S관련 업체 확인 → (주) 티에스에어테크(베어링바디 고장원인 교체요) A/S 견적서 및 타업체 확인 견적서 진행중
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월29일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 수변전실,발전기실 바닥청소 5. 지하주차장 급,배기휀 이상 점검 업체 방문 예정(6/30,14시00분) → 업체:제일ES(티에스에어테크 협력업체) 6. KT 5G구축 중계기 광케이블 포설작업 → 업체:LK테크넷
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 06월30일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 지하주차장 급,배기휀 이상 점검 업체 방문 확인(업체:제일ES) → B2F,B3F 급,배기 벨트 이상 교체(4EA) B4F 배기 벨트(1EA),베어링 이상 교체(견적요청) 5. 신세계 소방자체 점검실시 → 업체:한길엔지니어링 6. 비상호기 CCTV 화면 신호이상 점검 → E/V운행시 영상신호 주기적 노이즈 및 끊김 발생 7. 저수조,집수정 월정기점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월03일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층~1F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 5. 전력사용 원격검침 6. 1F 하역장 벽체판넬 파손건 보험 복구 업체 작업 방문 → 색상미비로 재작업 요청(판넬 재도장후 방문작업 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월04일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 604호 인테리어공사(7/1~15) → 업체: JME & G(소방감지기 증설작업) 5. 지하주차장 급, 배기팬 고장(벨트, 베어링교체) 업체 방문작업 예정 → 업체: 제일ES(7/9, 일요일) 6. 1F 환기구공사 업체 방문 작업 → 업체: 삼성고운테크(갤러리 입고 및 고정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 5호기 승강기 정기검사(7/5, 수요일, 13:00~) → 한국승강기안전공단(동부지부) 2, 승강기 월정기점검 → 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월05일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 604호 스프링클러 증설(2개소) 알람밸브 퇴수 및 충수작업 5. 5호기 승강기 정기검사 및 승강기 월정기점검 업체 방문 시행 → 한국승강기안전공단(동부지부), 성우엘리베이터 지적사항(자동구출장치 배터리 방전 교체요) OTIS A/S 접수 상태 6. B1F 주차장 옥내소화전 방수구 파손누수(앵글밸브 교체수리 복구) → 업체:엠에스소방 7. B1F 2라인 발신기 누수에의한 화재 오작동 신호 복구(15:01)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월06일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 남자화장실내 출입문 경첩이탈 고정보수 작업(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, B2F~B4F 주차장 급,배기팬 (베어링,휠벨트) 교체건 업체방문 작업 예정(7/9,일요일) → 업체:제일ES

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월07일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층~B4F EPS실 분전반 상태점검 5, 5호기(OTIS) 정기검사 (정전시 자동구출장치 배터리 교체건) → A/S 기간(1년) 무상 만료 성우엘리베이터 담당 전달 구매후 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, B2F~B4F 주차장 급,배기팬 (베어링,휠벨트) 교체건 업체방문 작업 예정(7/9,일요일) → 업체:제일ES

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월 10일 월요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 썬큰외등 점등불량 10W 1EA 교체 5. 구리스주입(B4F 소화펌프실, 옥상층 환실)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월11일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방안전관리자 실무집합교육 예정(7/13,목요일,14:00~18:00) → 한국소방안전원 5. 1F 환기구 업체 방문 작업 확인(업체:삼성고운테크) → 갤러리 고정 용접 작업 진행
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월 12일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 9F 비상호기 홀버튼(상,하) 작동불능 업체 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터(홀버튼 고장 교체 2EA) 5. 1F 환기구 업체 방문 작업 확인(업체:삼성고운테크) → 난간대 설치 공사 진행 6. 1F 하역장 기둥벽체 판넬 보수 보험 처리건 확인 → 7/14, 금요일 방문 작업 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 소방안전관리자 실무집합교육 예정(7/13, 목요일, 14:00~18:00) → 한국소방안전원 2, 우천관련 배수로 확인 점검(전체)

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월 13일 목요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 우천관련 배수로 확인 점검(전체) → 옥상층 배수구 이물질제거(5개소) 5. 소방안전관리자 실무집합교육 (14:00~18:00) → 한국소방안전원 6. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실내)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월 14일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 우천관련 배수로 확인 점검(전체) 5. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검) 6. 1F 외각 CCTV(7번) 신호없음 이상점검 → 카메라 커넥터 재접속 연결 복구 7. B1F 방재실 상부벽체 누수 유도 보양 작업 8. 비상호기 E/V 에어컨 작동불능 업체 방문 확인 → 업체: 성우E/V(전원 고장 TK엘리베이터 A/S 접수)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월 17일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 전기차충전기앞 기동보호대 파손 보수(1개소) 5. B1F 램프벽부등 LED35W 점등불량 1EA 교체 → 내리막 오른쪽 두 번째 6. 방역 및 소독 업체 방문 시행 예정(7/20, 목요일) → 업체: 유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월 18일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 로비 자동제어 PC 연동 오류 확인 → PC 프로그램 네트워크 통신 점검 복구(공유기이상) 5. 비상호기 에어컨 고장 업체 방문 확인(업체:성우엘리베이터) → 회로 보드 부품 이상 자재 주문 수급후 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월 19일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 환기구 공사 업체 방문 작업 확인(업체:삼성고운테크) → 시트판넬 고정 작업 진행
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 방역,소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월20일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 환기구 공사 업체 방문 작업 확인(업체:삼성고운테크) → 시트판넬 고정 및 코킹 마감 작업 진행 5. 방역,소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 6. B1F 썬큰 계단 벽부등 점등불량 LED 교체 7. 1F 하역장 경사로 고무발판 처짐 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월21일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 5F 남자화장실 출입문 손잡이 이탈고정 5. 1F 하역장 벽체 판넬 보험업체 방문 교체 → 색상 미비 재도장 요청 6. B2F,B4F 주차장 스케줄에 의한 급기팬 재가동
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월24일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1, [호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 수신반 B2F SVP감지기B 화재오작동 신호(7/23, 일요일, 7시20분경) → 미화대기실앞 열감지기 오작동 확인 교체 5. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실내)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월25일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 9F 남자화장실 환기팬 소음이상 확인 → 점검 및 먼지제거 5. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검 6. 화물E/V내 CCTV 성수지구대 방문 확인(7/24,월요일,20시~21시) → 112신고(개인사유)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월26일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 3F 남자화장실내 소변기 작동 이상 확인 → 센서 및 전원부 아답터 고장 확인 구매후 교체 예정 5. 수신반 B2F 3라인 급기댐퍼 설비 이상신호(11시28분) 확인 → B2F 비상호기 E/V를 급기댐퍼 상태점검 및 오동작 시험 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월27일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 비상호기 E/V홀 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 5. 1F 공개공지 정원 재초작업 진행중 6. 1F 환기구 공사 업체 방문 작업 확인(업체:삼성고운테크) → 시트판넬 마감 및 평철기둥 센딩 작업 7. 1F 하역장 벽체판넬 교체 보험처리건 업체 방문 작업 완료 → 업체:영진건설
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 07월28일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 공개공지 정원 재초작업 5. 1F 환기구 공사 업체 방문 작업 확인(업체:삼성고운테크) → 시트판넬 스크래치 보양 및 출입문 보강 작업 6. 15F~B1F 복도, E/V홀 격등 점등상태 점검
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 07월31일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 수변전실, 발전기실 청소 5. 하역장 긴경사로 발판 및 받침조절 파손 임시보수
	민원 처리 1.2F 신세계 A스튜디오 전광판 전기공급이상 -> 분전반 점검, LED전원공급장치 내부 380 R상 고장 AS안내
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월01일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비상호기 CCTV 화면 노이즈 업체 방문 점검 확인 → 파트너스정보통신 5. 1F 본관앞 화단 재식 및 정리 6. 3F 남자화장실내 소변기 고장(1개소) → 전원부 아답터 및 센서 교체 완료 정상
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월02일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실내 양변기(1개소), 소변기(1개소) → 하부 마감 파손 보수 작업 5. B2F 3라인 급기댐퍼 자동차압조절기 교체 댐퍼작동점검
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 08월03일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 원격자동제어 B4F 정화조실 제어반 주기적 경보신호 → 정화조실 제어반 펌프부하 및 MC, 릴레이 이상유무 점검 5. 성동경찰서 여성청소년 수사팀 화물 외 CCTV방문확인 → 7/24(월) 20시~21시
	민 원 처 리 1. B3F 804호(티소물리에) 창고 전열라인 기존 전기사용 요청 → 공용전기로 인해 사용 불가 안내(임시 사용중)
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 08월04일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비상호기 상부에어컨 고장수리방문(기동콘덴서 교체) →업체:성우엘리베이터 5. B1F 남녀 화장실 파티션 칸막이 문쳐짐 보수(4개소) 6. B2F주차장 메인 배선용차단기 트립 →8/6(일) 미화대기실 ER3전열라인 분기 연결부 열화 선로복구
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월07일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실 양변기 비데 고장 업체 A/S 신청 및 방문 확인 → 콘트롤PCB, 메인PCB, 출수센서, 착좌S/W 고장 교체 완료(2개소) 5. B4F~15F 유도등점검(피난구, 계단, 통로) → B3F 비상호기 E/V홀 점등불량 기판 1EA 교체 6. 전기안전점검(분기) 업체 방문 예정(8/16, 수요일) → 업체: 삼원전기 안전관리
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월08일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 10F 남자화장실내(좌측) 세면대 막힘 유트랩 해체후 청소(1개소) 5. 2F 남자화장실 소변기 이상 점검 및 확인(2개소) → 센서 오작동 조정 6. E/V 월정기점검 시행(8/9,수요일,오전10시~) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 태풍대비 시설물점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월09일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 환기구 업체 방문 공사 진행(업체:삼성고운테크) → 출입문 잠금장치 및 난간대 하부캡 설치 작업 완료 5. E/V 월정기점검 업체 방문 시행 → 업체:성우엘리베이터 6. 태풍대비 시설물 및 배수로 확인 점검 → 옥상 배수관 청소(이물질제거)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월 10일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 태풍대비 시설물 점검 및 비상대기 5. B4F 펌프실 고층부펌프 메인화면 이상 업체 확인 → 디스플레이어 화면 및 PCB고장 A/S 견적요청 6. 구리스주입(B4F 펌프실, 옥상층 웅실) 7. 5호기 승강기검사 부적합처리건 업체 견적서 확인후 FAX 전송 → 업체: 성우E/V(내용: 자동구출운전장치 배터리 교체 3EA)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월 11일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 승객용2호기 에어컨 작동불능 업체 방문 확인 → 업체:성우E/V(부품 고장 주문 수급후 교체 예정) 5. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실내)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월 14일 월요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 방재실 천정텍스 오염 교체(3장) 5. B4F 정화조실 정화조 제어반 이상경보 업체 확인 요청 → 업체:월로펌프서비스(8/17,목요일) 고층부펌프 디스플레이어 방문 교체 및 정화조 제어반이상 확인예정
	민원처리
	향후추진계획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월 16일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기설비안전 방문 점검(분기) → 업체:삼원전기 안전관리 5. B4F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 6. B4F 정화조제어반 이상 경보점검 → 배수펌프 제어부분 이상 7. 1F 공개공지 계단 석재타일 이탈 고정 작업(6장) 물탈미장 작업 양생후 타일 고정 작업 예정
	민 원 처 리
	1, B4F 고층부펌프 디스플레이어 방문 교체 정화조실 정화조 제어반 이상경보 확인 업체 방문 예정 → 업체:울로펌프서비스(8/17,목요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월 17일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 주차장 차선로격등 LED등기구 설치 1EA 5. B4F 정화조제어반 업체 방문 점검(업체:월로펌프서비스) → 과부하계전기 교체,모니터링 6. 1F 공개공지 계단 석재타일 이탈 고정 작업 완료(6장) 7. B4F 고층부펌프 디스플레이어 및 회로보드 방문 교체 완료 → 업체:월로펌프서비스
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월 18일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F~15F EPS실 분전반 상태점검 5. 소방작동기능점검 방문 시행 예정(8/25, 금요일~8/26, 토요일) → 업체:엠에스소방 6. 4F 비상계단(중앙) 바닥 데코타일 파손 교체(2장)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월21일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 여자화장실내 출입문 시건장치 고장 교체(1개소) 5. 2F 여자화장실내 출입문 이탈 보수 작업(2개소) 6. B4F 정화조 제어반 경보알람 - 브로워펌프 제어부점검, A과전류계전기 내부 접점고장 1EA교체복구
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월22일 화요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 폭우관련 시설물 및 배수로 점검 확인 → 옥상 배수로 이물질 제거, 비상계단 유리창 확인 5. B1F 여자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 6. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전 방수기구함 상태점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월23일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 주차장램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 5. 5F 비상계단 센서등 점등이상 점검 → 습도등에의한 센서감지 일시적 미작동 7. B1F 여자화장실내 출입문 문닫힘 고장(2개소) → 해체후 경첩 교체 및 재고정 보수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월24일 목요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B3F 주차장 주차안내 점등불량 점검 확인 → 32W 안정기 고장 1EA 교체 5. 9F 여자화장실내 비누디스펜서 노즐불량 1EA 교체 6. 11F 여자화장실 양변기 하부 마감 불량 보수 작업(1개소)
	민원처리
	향후추진계획 1, 소방작동기능점검 업체 방문 시행(8/25, 금~26일, 토요일) → 업체:엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월25일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방작동기능점검 업체 방문 시행(8/25, 금~26일, 토요일) → 업체:엠에스소방
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 08월28일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
민 원 처 리	3. 시설점검 및 순찰
	4. 9층 장애인화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체
향 후 추 진 계 획	
	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월29일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방작동기능점검 결과내역 호실별 보완조치 안내 5. 비상방송설비 11층 화재연동 방송선로점검(업체:드림전자) → 11층 메인콘트롤 및 파이어콘트롤 장비 회로불량 재구성 권고 6. 우천관련 옥상층 배수로 점검 및 이물질 제거 7. 1F 주차장램프 차수판 고정대(우측) 사고 파손 확인 → 가해차량:서울83자7641, (010)3713~3534 (원상복구 전달내용)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월30일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비상호기 점검중 고장 업체 방문 확인 및 조치 완료 → 업체:성우엘리베이터 5. 수변전실, 발전기실 바닥청소
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 08월31일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검 5. 소방작동기능점검 보완작업 → B3F 창고 열감지기 불량교체, 유도등 점등불량 기판교체 6. B4F 정화조실 배수펌프A 경보알람 → 과전류계전기작동 기동시과부하 지속발생 펌프점검요 7. 승객용2호기 에어컨 고장건 A/S 업체 방문 작업 완료(정상가동) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월01일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 6. B4F 정화조실 배수펌프A 경보알람 원인 확인중 → 펌프A 체크밸브 볼팅작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월01일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 6. B4F 정화조실 배수펌프A 경보알람 원인 확인중 → 펌프A 체크밸브 볼팅작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월04일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층~1F 유도등점검(피난구, 통로, 계단유도등 상태점검) 5. 소방작동기능점검 지적사항 보완(업체) → 903호 감지기증설(3개소) 및 스프링클러 헤드 고정(1개소) 6. 502호 천정상부 누수 민원 방문 확인 → 602호 싱크대 사용 하수배관 주위 마감미비로 틈새 침수 원인 입주사 확인 전달 조치사항 7. 장애인 편의시설 이용실태 점검 방문 확인 → 장애인 자립 지원과
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월05일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 공개공지 정원 재초작업 5. B2F 주차장램프 벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 6. B2F 주차장 벽체판넬 파손보수 7. 1F 주차장입구 경광등 점등불량 12W 1EA, 12V용 전구 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월06일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방작동기능점검 보완작업 → 9F 급기댐퍼 자동차압조절기 고장 교체 및 복구
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월07일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 구리스주입(B4F 펌프실, 옥상층 웅실) 5. B1F~PH층 EPS실 분전반 상태점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월08일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 구리스주입(B4F 펌프실, 옥상층 웅실) 5. B4F 집수정펌프(분리수거장) → 오뚜기레벨센서 점검 고장 확인 1set 교체 6. 1F~B1F 주차장 램프벽부등 야간 점등불량 35W 2EA 교체 7. B1F 주차장 교통사고관련(8/10, 15시05분경) CCTV 확인 및 요청 → 성동경찰서(방상욱조사관) 공문 확인 및 CCTV영상 이메일 전송
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월 11일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화장실내 비누디스펜서 파손고장 교체 2EA → 7F 남자, 14F 여자 5. B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월 12일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 화장실내 출입문 경첩이탈 고정 보수 작업(2개소) 5. B4F 정화조 제어반 경보신호(13:30) 확인 → 배수펌프A 압력계 배관 엘보 누수 보수 과전류계전기 에러 리셋 복구 6. 1F 주차장램프 차수판 거치 파손 사고관련 → 원상복구 설치 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월 13일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 10F 남자화장실(우측) 세면대 막힘 유트랩 해체후 이물질 제거 5. 10F 남자화장실(좌측) 양변기비데 고장 확인 → 비데누전(신세계 자체 설치건 담당자 전달) 6. 14F 남자화장실 소변기 바닥하부 누수 보수 작업(1개소) 7. B4F 정화조실 바닥청소 및 살충램프 콘센트 접촉불량 교체 8. 601~2호 CCTV 방문 확인 요청(8/28, 월요일, 14시02분경) → 장애인 주차관련 확인(B3F 주차장)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

1, E/V 월정기점검 업체 방문 시행(9/15, 금요일, 오전 10시~)
→ 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월 14일 목요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 3F 비상계단(우측) 방화문 도어클로저 유압누유 고장 교체 5. 소방작동기능점검 이행계획서 성동소방서 제출 → 엠에스소방 6. 수도시설위생관리 교육 공문 확인 및 교육신청(사이버) 완료 → 10/17~23일내(8시간)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, E/V 월정기점검 업체 방문 시행(9/15, 금요일, 오전 10시~) → 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월 15일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검) 5. 소방작동기능 지적사항 호실별 보완작업 재안내 6. E/V 월정기점검 업체 방문 시행(업체:성우엘리베이터) 7. 1F 하역장 카스토퍼(데크범퍼) 파손 교체작업 1EA 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 소독 및 방역 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월 18일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소독 및 방역 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 5. 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실내) 6. 11F 남자화장실 소변기 수압조절(3개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월 19일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	4. 1F 공기질 모니터링 화면이상 및 데이터 오류 점검 복구
	5. 1F 환기구 청소 및 이물질 제거
향 후 추 진 계 획	
	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월20일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 복도,E/V홀 등기구 격등 점등상태 점검 5. 3F 남자화장실 비누거품기 노즐고장 교체 6. 3F 여자화장실 양변기 하부바닥 마감부분 파손 보수(1개소)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월21일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 5, 1F 하역장 경사로 발판 보수 6, 1F 외각 공개공지 정원(건물뒤) 재초 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월22일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 5. B2F 주차장 벽체 판넬 파손 고정 보수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월25일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 5. 발전기 월정기점검 → 무부하 운전 및 상태점검 6. 3F 여자화장실내 양변기 볼밸브 누수 → 고무패킹 부식 마모 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월26일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 905호 신세계 내부인테리어 공사 진행중 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 5, 소방작동기능점검 보완작업 완료 이행완료보고서 제출 → 성동소방서 6, 3F 남자화장실내 하부바닥 마감부분 누수 보수작업(1개소)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 09월27일 수요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검 5. 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 바닥청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월04일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5. B4F~15F 유도등점검(피난구,통로,계단 유도등 상태점검) 6. 1F 공기질 모니터링 화면 데이터 표출이상 점검복구 7. 1F 공개공지 정원 해충출몰관련 살충제 살포
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월05일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 공개공지 정원 해충출몰(민원) → 퇴치 및 나무 가지치기 작업중
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월06일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 공개공지 정원 해충출몰(민원) → 살충제 투여 및 나무 가지치기 작업 5. B4F~PH층 EPS실 분전반 상태점검 → 10F 남자화장실(좌측) R2 차단기 트립 확인 신세계 설치 비데누전 담당자 A/S 전달내용 6. B2F 미화대기실 전열부하 선로점검 재연결 작업 7. E/V 월정기점검 예정(10/11,수요일,10:00 ~) → 업체:성우엘리베이터
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월 10일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~1F 주차장 램프 벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 5. B4F 비상계단(우측) 등기구 감지센서고장 점검 및 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, E/V 월정기점검 예정(10/11, 수요일, 10:00 ~) → 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월11일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 전기실 LE-B4-1 배기팬 정지푸쉬버튼 점등이상 교체 5. B3F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 교체 6. E/V 월정기점검 (업체:성우엘리베이터) → 5호기:자동구출운전시스템 배터리 교체(연축전지 12V9A 3EA) 가바나 인장추 로프 조정 3호기:도르레(세컨쉬브) 구리스 주입 7. 소방안전관리보조자 실무교육 신청 및 결제완료(한국소방안전원) → 11/22,수요일(14:00~18:00) 4시간
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월 12일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 3F 남자화장실내 벽체 아트타일 들뜸 이탈(2장) → 해체후 압착본드 고정 보수작업(양생후 줄눈작업 예정) 5. 2F 비상계단(우측) 데코타일 파손이탈 교체 보수작업(1장)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월 13일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검 5. 구리스주입(B4F 펌프기계실, 옥상층 환실)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월 16일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 상 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F~B3F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 교체 1EA 5. 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실) 6. B2F 주차장 경광등 점등이상 10W 전구 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 환경보전협회 수도관리자 사이버교육 → 10/17, 화요일~10/23, 월요일내

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월 17일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 환경보전협회 수도관리자 사이버교육 진행중 → 10/17, 화요일~10/23, 월요일내
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월 18일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 환경보전협회 수도관리자 사이버교육 수료 완료 → 10/25, 수요일 수료증 교부 5. 옥상층 조경 재초 작업 6. B4F 비상계단(중앙) 전실 유도등 점등불량 기판 교체 7. 404호 주차장 CCTV 방문 확인 → 10/16, 월요일(B2F 주차장 접촉사고 확인 검색
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월 19일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 복도, E/V홀 격등 점등제어 상태점검 5. 조명제어 변경 → 1F 외등외(18:30 → 18:00)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월20일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 주차장 차선로 등기구 점등이상 → 등기구 점검로 격등선로 연결 변경 복구 5. 방부목 데크 부식 파손 확인 구매후 교체 예정 → 옥상층(1장), 1F본관앞(1장) 6. 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/10) → 담당자:윤찬영과장(010)4905~5734
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월23일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/10) → 철거작업 진행중 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 타임게이트 차량 접속 사고관련 방문 CCTV 확인 요청 → B2F 주차장(10/19,목요일,17:30~23:00) 5. 정산소 바리게이트(출차) 파손 CCTV 확인 → 10/23,월요일(가해차량:43구5449,포르쉐) 성동경찰서 방문 사고접수 예정 6.소방수신반 2라인 발신기 고장신호(10/22 14시) → 601호 감지기 선로 단선 확인 복구
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월24일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/10) → 철거작업 진행중 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방훈련 교육완료 및 실시결과 보고서 작성 소방서 제출 예정 5. 정산소 바리게이트(출차) 파손건관련 → 성동경찰서 방문 사고접수 완료 6. 6F 복도 침수 확인(10/24,22:00경) → 601~2호내 내부인테리어공사중 급수밸브 열림 및 싱크대설치용 배관(PVC) 마감부분 미비로인한 침수 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월25일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/10) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 601~2호(호실내, 복도) 침수관련 업체 방문 확인 → 업체:칸디자인, 정호일대리 (010)2485~8057 5. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 6. 데크 부식파손 교체관련 도색작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월26일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 정화조 제어반 이상경보(13:20) → 배수펌프A 과전류계전기 작동 확인 및 리셋 복구 5. B1F 썬큰 데크 오염 도색 작업(오일스텐)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 10월27일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 13F 남자화장실내 핸드타올케이스(스텐) 도어 고정이탈 보수 5. 소방훈련,교육실시 결과보고서 제출 → 성동소방서 예방안전과
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 10월30일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상층 바닥데크 부식파손 교체 작업(5장) 5. B1F 주차장 피난구 유도등 점등불량 기판교체 6. 수변전실, 발전기실 청소
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 10월31일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 7층 복도 스프링클러 헤드 이탈 고정작업 5. 601~2호 소방감지기라인 선로정리 및 포설 수신반 정지 복구
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2023년 11월01일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 정산소 차단바(출구) 파손 교체건 업체 방문 교체 완료 → 업체:아이파킹 5. 동절기 온수기 가동(B1F~15F, 화장실내) 6. 5F 남자화장실내 비데 이상 확인 작동불능 업체 방문 예정 7. 604호 니즈텔레콤 에어컨 추가설치관련 실외기 위치 협조 요청
	민 원 처 리
	1. 전력사용 원격검침 2, 601, 2호 인테리어공사 스프링클러 이설작업관련 → 알람밸브 퇴수 및 충수 요청(11/02, 목요일, 09:00 ~)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월02일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~PH층 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 5. 방화 창문(1호라인) 안전봉 설치(4개소) → 해당층:4,6,8,10F
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. E/V 월정기점검(11/3,금요일, 10:00 ~) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월03일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 9F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 5. 5F 장애인화장실 온수 온도조절기 전원이상 점검 복구 6. 화장실내 소변기 하부바닥 누수 보수작업 → 7F남자(2개소), 13F남자(1개소) 7. E/V 월정기점검 업체 방문 시행 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1.

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월06일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차안내실 2.5sq(VCTF) → 4sq(HFIX) 선로보완변경 5. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실내)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 601~2호 소방스프링쿨러 공사관련 알람밸브 퇴수, 총수 예정 → 11/7, 화요일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월07일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 601~2호 소방스프링쿨러공사 알람밸브 퇴수, 충수 → 알람밸브 퇴수 및 충수중 14F 알람밸브 화재오작동신호 점검 및 복구 5, 1F 흡연실 의자 볼트풀림 고정 및 바닥 데크플레이트 볼트 고정
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월08일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~PH층 EPS실 분전반 상태점검 5. 1F 공개공지 정원 나무 가지치기(3그루) 작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월09일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 구리스주입(B4F 펌프기계실, PH층 웅실) 5, 화장실내 소변기 역류 요석제거제 투여 → 13F남자(1), 14F남자(1) 6, 1F 여자화장실 환기팬 작동이상 점검 복구(커넥터 접촉이상) 7, 전기설비안전점검(연차) 예정 → 삼원전기 안전관리(11/15,수요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월10일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 여자화장실 R5전열(방열기용)콘센트 바닥선로 누전 → 천정선로 포설 R2로 연결 및 몰딩작업 5, B1F 주차장 급수관 동파대비 드레인 밸브 잔수 퇴수(5개소)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월13일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 출입도어(후문) 도어클로저 유압누유고장 1EA 교체 5, 404호 민원 4F 장애인화장실 온수상태 확인 온도조절기 점검복구
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월 14일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검) 5. 동파대비 외부수전 보양(3개소) 6. 2F 남자화장실내 핸드타올케이스(스텐) 도어 고정이탈 보수작업
	민 원 처 리 1, 4F 장애인화장실내 샤워장으로 사용관련 → 404호 방문 사용금지 내용 전달
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월 15일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
	4. 1F 남자화장실 R6전열(방열기용) 콘센트 바닥선로 누전 → 천정선로포설 R9연결 및 몰딩작업
민 원 처 리	5. 화장실내 보조휴지걸이 고정이탈 보수작업(5개소)
	6. 전기설비안전 방문점검(연차) → 삼원전기 안전관리
	7. 조명제어 조정(점등 18:00→17:30) → 1F 현관외등, 하역장천정등, 정원외등
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월 16일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 12F 여자화장실 환기팬 작동고장 점검 2EA → 구매후 교체 예정
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월 17일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 복도,E/V홀 격등 점등점검 5. B4F 11Kw 전기차 충전기 2기외 차단기 OFF 사용중지 6. 7F 장애인화장실 양변기 작동이상 확인 → 피스톤밸브 고장 교체 1EA 7. 1F 하역장 내리막경사로 미끄럼방지(논슬립) 테이프 부착 8. 11F 남자화장실 비데 작동 불능 확인 리셋후 작동 정상(1개소)
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월20일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 5. 12F 여자화장실 환기팬 고장 교체 2EA 6. 소방안전관리자보조자 실무교육(11/22, 수요일, 14:00~18:00) → 서울동부교육장
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월21일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05)
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
	4. 화장실내 보조휴지걸이 이탈 고정(2개소)
	5, 11F 여자화장실 양변기 하부마감부분 파손 보수작업(1개소)
민 원 처 리	6. B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA교체
	7. B3F 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월22일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방안전관리보조자 실무교육(14:00 ~ 18:00) → 한국소방안전원 서울동부교육장 5. 전기차 충전기 이전 설치공사관련 협의방문 - 1403호 스타코프 협력사 6. 옥상 CCTV 신호불량 선로 테스트 (KT직원) - 10층, 4층 컷팅 양방향 선로 신호확인점검
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,11/23(목) 601~2호 소방감지기및 유도등 설치 수신반정지요청

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월23일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 601~2호 소방감지기, 유도등 설치완료 수신반 복구 5. 1F 공개공지 정원 나무(절단) 정리 작업 6. B4F 정화조실 바닥청소 7. B4F 정화조 배수펌프(A,B) 누수 확인 → 업체 방문 후렉시볼 고장 확인 견적 및 작업일정 요청
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,11/23(목) 601~2호 소방감지기및 유도등 설치 수신반정지요청

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월24일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기점검(무부하 운전 및 상태점검) 5. 2F 비상계단 등기구 점등센서 고장 교체 1EA 6. B4F 정화조 배수펌프(A,B) 후렉시볼 고장 업체 방문 교체 예정 → 한일펌프 서비스센터(11/27,월요일) 7. 1,2라인 호실내 동파대비 싱크대 사용중지 안내 8. 양수시설(집수정) 출수량 조사서(이전동일) → 성동구청 치수과 FAX 회신 발송
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월27일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 15F 비상계단 E/V홀 피난구유도등 점등불량 기판 교체 1EA 5. 1F 공기질 모니터링 화면데이터 표출이상 점검 복구 6. 12F 남자화장실 세면대 폼업 마개 고장 교체 (1개소) 7. 4F 장애인화장실 양변기 작동 불능 확인 → 피스톤 세척밸브 고장 교체 1EA 8. B4F 정화조 배수펌프(A,B) 후렉시볼 고장 누수 업체 방문 교체 → 업체:한일펌프 서비스센터
	1,
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월28일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층~15층 EPS실 CCTV선로 포설작업 5. B4F 정화조실내 바닥 물청소 작업
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월29일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 후문 문닫힘 소음 점검 및 도어클로저 조정 5, B4F 정화조실 해충퇴치기 UV램프 교체완료 및 모터팬 고장 교체요
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1, 방역 및 소독 예정(11/30,목요일) → 업체:유원TCS 2, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 11월30일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 전기실, 발전기실, 펌프기계실 바닥청소 5. 화장실내 온열기 가동(B1F~15F) 6. 1F 로비 온풍기 가동 7. 저수조, 집수정 월정기점검 8. 방역 및 소독 업체 방문 시행(업체:유원TCS) 9. 11F 남자화장실 양변기 누수 확인(1개소) → 비데 연결관 풀림 해체후 조임 10. 7F 남자화장실 양변기 하부마감부분 파손 보수작업(1개소)
	민 원 처 리 1, 11F 남자화장실내 냄새 민원 확인 → 전열기 작동중 일시적 발생 환기 조치
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월01일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전열사용 원격검침 5. B1F 주차안내판 점등불량 32W 교체 1EA 6. 11F EPS실 4호 계량기 2차측 열화소손 → 호실 메인차단기 트립후 임시연결 및 내용전달 7. 14F 남자화장실내 출입도어 시건장치 고장 교체(1개소) 8. 7F 남자화장실내 양변기 하부바닥 마감부분 파손 보수작업(1개소)
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월04일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 정화조실 해충퇴치기 고장 교체 설치 1EA 5. 7F 남자화장실내 바닥 물고임 확인 → 소변기(중앙) 막힘 보수 작업 예정 6. 비데고장 업체 방문 확인 고장 교체요 → 5F 남자화장실(1), 11F 남자화장실(1) 7. B4F~PH층 유도등점검(피난구,통로,계단 유도등 상태점검)
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월05일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 미화대기실 전열라인 OFF 확인 → 주차장 연결된 벽체 매입콘센트 접촉이상 복구 5. 7F 남자화장실내 소변기 배관 막힘 확인 → 6F 천정상부 오수배관 해체후 청소 완료 6. 비데고장 A/S 접수 업체 방문 예정(12/8, 금요일) → 5F 남자화장실(1), 11F 남자화장실(1) 7. 7F 장애인화장실내 시험밸브함 벽체라인 누수 확인 → 천정상부 오수배관 연결마개 풀림 조임 작업
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월06일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층 CCTV 선로 연결 테스트(KT선로이용) → 장거리 신호미달 15F~9F 연장포설 재연결 작업 예정 5, 10F 남자화장실 양변기 피스톤밸브 고장 교체(1개소) 6, B4F 저수조청소 업체 방문 시행 일정 확인(12/15,금요일) → 업체:유원TCS
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월07일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 본관 크리스마스용 장식 설치 작업 5. 화장실내 양변기 비데 고장 업체 방문 A/S 완료 → 5F 남자(1), 11F 남자(1)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월08일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 601~2호 내부인테리어 공사 진행(10/21~12/05) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 남자화장실 환기팬 작동소음 점검 및 조치 5. 5F 남자화장실 비누디스펜서 파손 교체 1EA 6. E/V 월정기점검 방문 시행 예정(12/11, 월요일, 오전10:00~) → 업체: 성우엘리베이터
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월11일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. E/V 월정기점검 방문 시행(오전 10:00~) → 업체:성우엘리베이터 5호기 벨트파단센서 오류(점퍼 잡아놓은 상태) 5. 소방수신반 화재오작동 신호(12/11,월요일,00시54분) → 4F 404호 감지기오작동 탈거 조치 교체 복구 6. 조명제어 시간 변경 설정(17:30 → 05:30) → 1F 본관 간판 및 환기구 크리스마스등 7. 1F 무인정산소 어닝 파손건 성동경찰서 방문 사고 접수 → 가해차량:서울 85자 5528
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월 12일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 15F~7F EPS실 분전반 상태점검 → 호실별 디지털계량기 1,2차측 불팅작업 및 상태확인 5. 구리스주입(B4F 펌프기계실, PH층 웅실) 6. 1F 본관 회전문 센서 에러 업체 방문 확인 예정(12/13, 수요일)
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월 13일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 7F~B1F EPS실 분전반 상태점검 → 호실별 디지털계량기 1,2차측 불팅작업 및 상태확인 5. 8F 여자화장실 양변기 하부바닥 마감부분 파손 보수(1개소) 6. 1F 본관 회전문 센서 에러 업체 방문 확인(업체:파미이엔시) → 출구 센서 고장 원인 교체요,견적요청 7. 15F~8F CCTV용 UTP선 포설
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월 14일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 동파대비 시설물 점검 및 확인 5. 11F 남자화장실 소변기 하부 누수 역류 확인 사용중지(1개소) → 오수 배관 막힘 통수작업 예정
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월 15일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층 비상계단(우측) 피난구유도등 점등불량 기판교체 5. 11F 남자화장실 소변기 하부 누수 역류 → 10F 천정상부내 오수 배관 막힘 통수작업 완료
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월 18일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 정화조청소 시행 예정(2024/01/12, 금요일) → 업체:무한환경 5. 저수조청소 시행 예정(12/21, 목요일) → 업체:유원TCS 6. B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 7. 11층 타임게이트 디지털 계량기 소손 교체 확인(업체:테스콘) 8. 1203호 전등라인 전체 점등이상 → 전등 메인스위치 접촉불량 확인 및 복구
	1,
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월 19일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 동파관련 시설물 및 입주사 호실내 싱크대 사용관련 방문 확인 5. PH층 CCTV용 8F~2F UTP라인 포설 → 다이렉트 연결 화면표출 완료
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월20일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함) 상태점검 5. 12/21(목요일) 전기차충전기 이전설치 공사예정(B4F→1F) → 스타코프 6. B1F 남자화장실내 양변기 하부바닥 마감부분 파손 보수(1개소) 7. 수질검사 업체 방문 시행 → 업체:위트랩
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1, 저수조청소 업체 방문 시행(12/21,목요일) → 유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월21일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기차충전기 이전설치 공사(스타코프) → 케이블포설 및 분전반 설치 작업 충전기외 설치 추후일정 공사 예정 5. 저수조청소 업체 방문 시행 → 유원TCS
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월22일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 5. B1F 남자화장실내 탕비 급수수전 고장 확인 구매후 교체 예정 6. 동파관련 시설물점검
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월26일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 3F 여자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 5. B1F 남자화장실내 탕비 급수수전 고장 교체 작업 완료 6. 1F 본관 로비 회전문 출구 센서 고장 교체 작업 완료 7. 1402호 분전반 차단기 트립 방문 확인 → 전열기구 동시사용 과부하 주의사항 안내
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월27일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 8F 여자화장실 비누디스펜서 파손 및 노즐고장 교체 5. 5F 남자화장실 강화도어 출입문 손잡이 이탈 고정 6. 수변전실, 발전기실 바닥청소
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월28일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 5. 3F 비상계단(중앙) 방화문 도어클로저 유압누유 고장 교체 1EA 6. 전기차충전기 이전설치 공사 예정(12/29,금요일) → 스타코프 7. 1F 하역장 천정상부(1호실 라인) 누수 확인 → 신세계 3F 1호실라인 실외기실 실외기 드레인 배관 바닥 노출 침수 담당자 조치 전달
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2023년 12월29일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기차충전기 이전 설치 공사 완료 5. B1F LE-B1 메인차단기 트립(15:00) → 전기차충전기 오결선트립 B4F EPS실 LE-B4 차단기 복구 6. 저수조, 집수정 월정기점검 7. 601,2호 스프링클러 증설 공사 진행(측벽용 1EA) → 알람밸브 퇴수 및 충수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

--	--