

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월02일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5. 7F 여자화장실 출입문(강화도어) 경첩,손잡이 이탈 고정 6. 화장실내 소변기 오수배관 막힘 통수작업 → 1F 남자(1),13F 남자(1) 7. 2023년도 각종 문서철 정리
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월03일 수요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]					
	1,					
	[직영 작업 현황]					
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성					
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성					
	3. 시설점검 및 순찰					
	4. 15F~B1F 유도등점검(피난구,통로,계단 유도등 상태점검)					
	5. 10F 장애인화장실 환기팬 소음(팬모터 점검 및 청소)					
	6. 화재보험협회 시설물 확인 점검 방문					
	7. 502호 실외기실 천정상부 누수 확인 → 602호 실외기실 실외기 결로 현상 바닥 물고임 조치 전달					
민 원 처 리	8. 2F 신세계 4,5호라인 베란다 천정 누수 확인 → 3F 실외기실 실외기 드레인 배관 노출 바닥침수 원인 조치 전달					
	9. 1F 무인정산소 어닝 파손 사고건 보험 접수 확인					
향 후 추 진 계 획	10. 승객용2호기 6F 홀버튼(하행) 고장 업체 방문 교체 → 업체:성우엘리베이터					
	1,					

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월04일 목요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 정화조실 브로워펌프 타이머 작동고장 점검 및 교체 5. 1F 후문 방범샷터 상하스위치 작동이상 점검 → 정지버튼 접촉불량(간헐적) 스위치세트 구매 교체예정(10만원) 6. B4F B403(스마트파워) 창고차단기 트립 점검 및 복구 7. 1F 남자화장실 소변기 하부바닥 마감부분 파손 보수작업(1개소) 8. 8F 남자화장실 비누디스펜서 파손 교체					
	1,					
민 원 처 리	1,					
향 후 추 진 계 획	1,					

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월05일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공사 및 업무 무사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, B4F 분리수거장 분전반 SP푸시버튼(OFF) 점등불량 1EA 교체 5, 구리스주입(B4F 펌프기계실,PH옥상층 웅실)	
	민원처리	1,
	향후추진계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월08일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 동파관련 시설물 확인 점검 5. B1F~15F EPS실 분전반 차단기 상태점검 6. B2F 주차장 벽체 판넬, B4F 주차장램프 벽체 판넬 파손 보수 7. 몰카탐지(B1F~15F, 여자화장실)
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월09일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 재설작업 7, 14F 남자화장실 소변기 막힘 확인중(1개소)
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1, E/V 월정기점검 → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월 10일 수요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 복도 E/V홀 격등 점등상태 점검 5. 1F 전기차충전소구역 바닥도색 작업예정 → 스타코프(1/13,토요일) 6. E/V 월정기점검(업체:성우엘리베이터) → 1호기:비상등 점등 고장 2호기:피트내 벽체 누수 3호기:피트내 등기구 고장 자재 수급후 조치예정
	민원처리 1,
향후추진계획	1, 정화조청소 방문 시행(1/12,금요일) → 업체:무한환경

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월11일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2024년 소방계획서 작성 5. 화장실 출입문(강화도어) 경첩이탈 고정 보수 → 2F 남자화장실, 7F 남자화장실
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 정화조청소 방문 시행(1/12, 금요일) → 업체:무한환경

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월12일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 로비 환기구,간판등 트리 전원 OFF 5. 2F 여자화장실 세면대 누수 벽트랩 고무패킹 마모 누수 (1개소) → 구매후 교체 예정 6. 정화조청소 방문 시행(업체:무한환경)					
	1,					
민 원 처 리	1,					
향 후 추 진 계 획	1,					

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월 15일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 썬큰 외등 외관 청소 5. B4F 정화조 경보신호 확인(제어반 콘트롤러 전원 및 S/W 이상) → 브로워 타이머 2차측 단자 접촉불량 확인 복구 6. 1F 무인정산소 어닝 파손건 업체 방문 교체 예정(1/16, 화요일) → 아이파킹
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월16일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검(소화기,소화전,방수기구함) → 12F 12-2 소화기 충압 불량 교체 1EA 5. 1F 무인정산소 어닝 파손건 업체 방문 교체 완료 → 업체:아이파킹 A/S 6. B4F분리수거장 집수정펌프 고수위경보확인(1/17,수,오전,5시50분) → 레벨콘트롤러 작동불능 연결단자 볼팅작업 및 오투기센서 확인 정상 작동
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월17일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 상황	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 주차장 벽체 판넬 파손 보수 5. 1F 로비 환기구,간판,트리 철거 6. 1F 재설작업 7. 1F 하역장 천정 누수 확인 → 하수배관 동파(신세계 해빙 작업중) 8. 11F 남자화장실 양변기 작동불능 확인 센서 오작동 → 1/19,금요일 업체 방문 확인 예정(로비타비데 A/S)
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월 18일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 14F 여자화장실 세면대 팝오피마개 고장 교체 1EA 5. 2F 여자화장실 세면대 하부 유트랩 누수 고무패킹 부식 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월 19일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 11F 남자화장실 소변기 작동불능 확인(1개소) → 센서라인 접촉불량 조치완료 정상작동 5. B3F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월22일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 동파관련 시설물점검 확인 5. 7F 비상계단(우측) 방화문도어 패닉바 아웃트림(손잡이)고장 확인 → 업체 재고 확인중
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월23일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 동파관련 시설물점검 확인 5. 4F 여자화장실 비누디스펜서 노즐고장,버튼파손 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월24일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 동파관련 시설물점검 확인 5. 4F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 6. 1F 후문 문닫힘 소음 도어클로저 점검보수 7. 실내공기질측정 시행 예정(1/31,수요일~2/2,금요일) → 업체:(주)한국보건연구소(유지,권고기준)
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월24일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 동파관련 시설물점검 확인 5. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월26일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 동파관련 시설물점검 확인 5. 15F 남자화장실 출입문(강화도어) 틀어짐 소음 → 레벨조절, 경첩고정 보수
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월29일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 본관 출입문 손잡이 풀림 고정 작업 5. 비상계단 방화문 문닫힘 소음 도어클로저 점검 보수 → 4,11,13F 6. 7F 비상계단(우) 패닉바 손잡이 파손 고장 1EA 세트 구매 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월30일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 수변전실,발전기실 바닥청소 5. B2F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 6. 방재실 원격자동제어 데이터 연동오류고장 → 프로그램 시리얼 통신점검 장비이상 점검 A/S 요청 7. 승객용1호기 3F 고장멈춤 확인 업체 연락(13시55분) → 승객 4인 갇힘 구출 도어닫힘 동시 홀버튼 작동으로 도어락 장치 에러 확인 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 01월31일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 실내공기질측정 업체 방문 시행(유지,권고기준) → 업체:한국보건환경연구소(1/31,수요일~2/2,금요일) 3일간 5. B1F 장애인화장실 양변기 센서 작동불능 확인 및 배터리 교체 6. 방재실 원격자동제어 데이터 연동불량 A/S 점검(업체:동양이엔씨) → 통신 및 제어 기타점검(B4F 메인 CPU 장비 고장 교체요) 7. 저수조,집수정 월정기점검
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월01일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 실내공기질측정 업체 방문 시행(유지, 권고기준) → 업체:한국보건환경연구소(1/31, 수요일~2/2, 금요일) 3일간 5. 전력사용 원격검침
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월02일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 실내공기질측정 업체 방문 시행(유지, 권고기준) 완료 → 업체:한국보건환경연구소 5. B4F~15F 유도등점검(피난구,통로,계단) → 12F 복도 통로유도등 점등불량 기판교체 1EA 6. 원격자동제어 고장 교체건 발주(발주후 약2주 예상) 7. 소방종합점검 예정(2/23,금~2/24,토) → 엠에스소방
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월05일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 구리스주입 → B4F 펌프기계실, PH옥상층 웅실
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월06일 화요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 복도,E/V홀 등기구 격등 점등상태 점검 5. 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실내) 6. 13F 여자화장실 비데,온수기 작동 불능 확인 → 전열라인(R2) 이상 EPS실 차단기 트립 복구 정상					
민 원 처 리	1,					
향 후 추 진 계 획	1,					

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월07일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 5. 전기설비안전점검(분기) 예정 → 삼원전기안전관리(2/14, 수요일) 6. 5F 남자화장실 비누디스펜서 노즐 고장 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월08일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F EPS실 분전반 상태점검 5. 연휴대비 시설물 확인점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월 13일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차장 주차안내판 점등불량 → 32W 1등용 안정기 고장 구매 교체 5. 승강기 월정기점검(업체:성우엘리베이터) → 1호기:비상등 교체 완료,3호기:피트내 등기구 교체 완료 5호기:비상통화장치 usim칩 교체요(비상통화 불능) 벨트파단센서 교체요(임시점퍼상태)
	1,
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월 14일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기설비안전 방문점검(분기) → 삼원안전관리 5. 3F 남자화장실 천정매입등 점등불량 15W LED 1EA 교체 6. 603호 천정상부 누수 방문 확인 → 웹들 703호라인 싱크대 바닥배관 외부 누수 입주사 조치 전달
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월 15일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검 5. CCTV 신세계 직원 방문 확인(가방분실) → 신세계 미화 확인(오전 7시33분경) 6. CRT 변경(점등 17시30분→18시00분) → 1F현관외등, 정원가로등, 하역장천정등
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월 16일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 주차장 경광등 점등불량 12V 1EA 교체 5. E/V 비상호기 천정상부등 점등불량 12W LED 1EA 교체 6. 1F 여자화장실내 천정상부 누수 확인 → 급수배관 이음부분 부식 누수 자재 구매후 조인트 작업 예정 7. 기계설비성능점검 방문시행 예정일(3/11,월요일) →(주)동보기술단
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월 19일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 502호 베란다 상부누수 방문 확인 → 602호 실외기실 드레인 배관 이탈 바닥침수 입주사 조치 전달
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월20일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 공기질모니터링 데이터 화면오류 점검 및 복구 5. 수변전실 MCCF-B4-B(소방동력) 누전경보 점검 → MCC반 소방동력 점검 및 리셋복구 6. 5F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월21일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 11F 남자화장실 비누디스펜서 노즐고장 교체 1EA 5. 기계설비 성능점검 계약서 확인 → (주) 동보기술단
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월22일 목요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 5. 원격자동제어 메인 CPU 교체 및 정상 확인 6. B3F 한국티소물리에연구원 창고 상부천정 누수 방문 확인 → B2F 주차장 차량입차후 눈 해빙으로 바닥 침수 원인 7. 1F 여자화장실 상부천정내 급수배관 누수 보수 작업 완료 8. 소방종합점검 업체 방문 시행(2/23,금~24,토요일) → 업체:엠에스소방
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월23일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방종합점검 업체 방문 시행(2/23,금~24,토요일) → 업체:엠에스소방
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월26일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기점검 → 무부하 운전 및 상태점검 5. 15F 1라인 감지기 단선 고장신호 → 중계기 전압체크, 종단저항 교체복구 6. 15F 호실내 감지기 다수 선로단선 더메종 소방업체 방문점검 예정 → 2/28, 수요일 7. B2F~B4F 창고내 누수 확인
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월27일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 주차장 램프벽부등 라인 전원이상 확인 → 조명제어 점검, E6전등 차단기 트립 복구 5. 소방종합점검 지적사항 호실별 내용 전달
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월28일 수요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 남자화장실내 양변기 퇴수 이상 확인(1개소) → 피스톤밸브 고장 교체 5. 15F 1라인 소방감지기 선로점검 수신반 정지 → 호실내 선로단선 재연결 및 복구 6. 소방지적사항 공용부 작업					
민 원 처 리	1,					
향 후 추 진 계 획	1, 저수조,집수정 월정기점검					

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 02월29일 목요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검 5. 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 청소 6. 고층부 부스터펌프 경보이상 메인창 매뉴얼 확인 → 압력 노출 센서 고장 업체 A/S 요청 일정확인후 방문교체 예정 업체:(주)월로펌프서비스 7. 승강기 정기검사 시행(3/5, 화요일) → 해당호기:승객용1,2호기, 비상호기 업체:한국승강기안전공단 동부지부
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월04일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4 승강기 정기검사 시행(3/5, 화요일, 09시30분~) → 해당호기: 승객용1,2호기, 비상호기 업체: 한국승강기안전공단 동부지부 5, 6F 남자화장실내 출입문 시건장치 고장 교체(1개소) 6, B1F 신세계 식당 주방 급수배관(자체설치) 파손 누수 작업관련 → 해당층 급수 드레인 단수 및 복구 7, 전력사용 원격검침
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월05일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4 승강기 정기검사 시행(승객용1,2호기,비상호기) → 업체:한국승강기안전공단 동부지부 5, B1F 관리사무실 CCTV 화면 표출이상 확인 → 키보드 작동이상 교체 정상 6, 소방점검 보완내역 해당 입주사 방문 전달
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월06일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4 B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 5, 5F 여자화장실 온수기 작동불능 확인 → 온수기 고장 내통파열 교체요
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월07일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4 B3F 비상계단(우측) 방화문 도어클로저 유압누유고장 교체 1EA 5, 화물호기 3F 도어 이상 업체방문 확인(업체:성우엘리베이터) → 내부카도어 에러 정상 복구 6, 구리스주입(B4F 펌프기계실,옥상층 웅실) 7, 기계설비성능점검 업체 방문 시행 예정(3/11,월요일) → 업체:(주)동보기술단
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월08일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 기계설비성능점검 업체 방문 시행 예정(3/11,월요일) → 업체:(주)동보기술단 5. 3F 남자화장실내 비누디스펜서 노즐고장 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월11일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 기계설비성능점검 업체 방문 시행 → 업체:(주)동보기술단 5. B4F~15F EPS실 분전반 상태저검 6. 1F 공기질 모니터링 화면 데이터 오류 점검 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월 12일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B3F 주차장램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 5. 13층 남자화장실 온수이상 확인 → R3차단기 트립 점검 및 복구 6. 소방종합점검 이행계획서 성동소방서 제출(엠에스소방) 7. 4F 남자화장실내 휴지걸이(PVC) 고정이탈 보수 1EA 8. 605~6호 6호라인 실외기실 바닥침수 확인 → 싱크대 하수배관 배수구 고정이탈 원인 입주사 조치 전달
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월 13일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 장애인화장실 세면대 하부 S트랩 부식파손 및 누수 → 일체형 교체 5. 물카탐지(B1F~15F 여자화장실) 6. 소독, 방역 방문 시행 예정(3/14, 목요일) → 업체:유원TCS
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월 14일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 3F 여자화장실 양변기 세척밸브 누수 고무패킹 부식마모 교체 5. 소독, 방역 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 6. B3F 주차장램프 통로유도등 bat데리불량 3.6V 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월 15일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검 5. 승강기 정기검사 합격증면d서(조건부합격) 호기내 부착 → 승객용1,2호기, 비상호기 6. 1F 하역장 천정상부 하수배관이탈 누수 고정 작업 및 상태 확인중
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월 18일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 주차장 벽체 판넬 보수 5. 2F 남자화장실내 출입문 시건장치 고장 보수(2개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월 19일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 하역장 천정상부 하수배관 이탈누수 작업관련 확인 정상 → 천정상부 판넬고정 작업완료 5. 5F 여자화장실 온수기 고장관련 민원 → 504호 입주사
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월20일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 로비 공기질 모니터링 화면 데이터 오류 표출점검 및 복구 5. 5F 여자화장실 온수기 고장관련 업체 방문 교체예정(3/21,목요일) → 업체:강남기업텍 6. B1F~15F 복도 E/V홀 격등 점등상태 점검 7. 11F 타임게이트 5호라인 실외기실 출입문 고장이상 확인 → 손잡이 실린더 이상 보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월21일 목요일

	담당	과장	소장
결재			

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 로비 E/V홀 호박등 변경(08:00→07:00) 5. 5F 여자화장실 온수기 업체 방문 교체 → 업체:강남기업텍 6. 5F 복도 격등 변경 설정 7. 2024년 1월1일 시행 소방계획서 개정안 초안작성 8. B1F 남자화장실내 소변기 센서,트랜스 고장 작동불능 확인 → 자재구매후 교체 예정(1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월22일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 신세계 감지기 불량교체관련 수신반 정지 및 복구 5. 504호 담배연기 민원 4층 입주사 방문 확인 점검 6. 소방종합점검 지적사항 작업완료 소방서 신고 예정
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월25일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 5. B1F 남자화장실내 소변기 고장 → 트랜스,센서 고장 교체(1개소) 6. 14F 남자화장실내 소변기 바닥하부 마감부분 보수(1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월26일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방점검 이행완료보고서 작성 방문 제출 → 성동소방서 5. 3F 남자화장실 비누디스펜서 노즐고장 교체 1EA 6. 2F 여자화장실내 출입문 시건장치 고장 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월27일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2024년 개정 소방계획서 작성완료 5. 4F 비상계단(우측) 방화문 도어클로저 작동고장 1EA 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월28일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 수변전실, 발전기실내 바닥청소 5. 화장실내 보조휴지걸이(스텐) 이탈고정 보수 → 6F남자(1), 8F여자(1), 11F여자(1), 13F남자(1)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 03월29일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월01일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차장 주차안내판 점등고장 1등용 안정기 교체 5. B2F 주차장 피난구유도등 점등불량 기판교체 6. 주차장 대청소관련 안내문 E/V내 부착 7. 실내공기질 점검 공문 확인 → 미세먼지 시민감시단 방문 확인 예정(4/4~4/30)이내 8. 전력사용 원격검침					
	1,					
민 원 처 리	1,					
향 후 추 진 계 획	1,					

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월02일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 유도등점검(피난구,통로,계단) → 13F 비상E/V홀 유도등 점등불량 기판교체 5. SK 텔레콤 계량기 원격검침 이상 한전 방문 점검 6. 5F 남자화장실 출입문(강화도어) 손잡이 이탈 고정 보수 7. 1F 남자화장실내 출입문 시건장치 이탈 고정 보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월03일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 장애인화장실 온수기 고장 확인 → 내통파열 누수 확인 5. 물카탐지(B1F~15F 여자화장실내)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월04일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 장애인화장실 온수기 고장 확인 → 내통파열 누수 확인 5. 물카탐지(B1F~15F 여자화장실내)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월05일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F EPS실 분전반 상태점검 5. 3F 비상계단(중앙) 패닉바 손잡이 파손 구매교체요 6. 구리스주입(B4F 펌프기계실, 옥상층 웅실) 7. 기계설비유지관리 경력관리비 납부 → 대한기계설비건설협회
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월08일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차장 창고 벽체 바닥하부 틈새 방수액 작업 → B3F 한국티소물리에 창고 누수관련 5. 화물E/V 운행중 소음 발생 업체 방문 확인(성우엘리베이터) → 베어링 구리스주입 및 간격조정 정상 6. 승객용1호기내 천정상부 LED등 부분점멸 확인 → 티센A/S 접수 7. 옥상층 벽체 크랙부분 하도 방수액 작업 → 벽체 오염 부분 도색 작업 예정
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월09일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH층 비상계단(중앙) 도어클로저 및 패닉바 보수 5. 15F 남자화장실 세면대 등기구 이탈고정 6. 화물E/V B4F 점검중고장 업체 방문 확인(업체:성우엘리베이터) → 기계실 통신에러 확인 및 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월11일 목요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상층 벽체 전체 도색 진행중 5. 3F 비상계단(중앙) 방화문 손잡이 파손고장 패닉바 구매교체
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월 12일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상층 벽체 전체 도색 완료 5. 12F 남자화장실 매입등 점등불량 12W LED 1EA 교체 6. 소방점검관련 현장확인 방문예정 → 성동소방서(4/16, 화요일, 15시~16시)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 04월 15일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방월정기점검 - 소화전, 소화기, 방수기구함 상태점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 04월 16일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차장 기동보호대 파손 2개소 보수 5. 소방시설 현황조사 및 확인 방문 - 성동소방서 현장 대응팀 6. 승강기 월정기점검 - 업체: 성우엘리베이터
민 원 처 리	1. 14F 남자화장실 비데 카바확인 민원 - 노비타 카바 택배 구매신청 처리예정
향 후 추 진 계 획	1, 주차장내(B1F~B4F) 오염부분 도색 작업 진행 → 벽체 및 기둥

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월 17일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 실내공기질(환기 및 공기조화설비) 현황 방문 조사 → 성동구청 시민참여감시단 5. B2F 주차장내 오염부분 도색 작업 진행중 → 벽체 및 기둥 6. B2F 신세계 식당 차수판상부 하수배관 역류 확인 담당자 전달 → 배관 막힘 확인 조치요
민원처리	1,
향후추진계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월 18일 목요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 승강기 안전검사 신청 및 결재완료 → 5호기 5. 14F 남자화장실 양변기 비데 커버 파손건 교체 1EA 6. B2F 주차장내 오염부분 도색작업 완료(벽체 및 기둥) 7. B1F~15F 복도,E/V홀 격등 점등상태 확인
	민원처리
향후추진계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월 19일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 순간정전 발생 복구(4/19, 05:10) → 정전보고서 작성 및 설비점검 5. 소방중계기 전원반고장 기판수리업체 전달(3EA) 6. CCTV, 방송PC모니터 전원아답터 고장교체(2EA) 7. B1F 남자화장실 환기팬 작동시 모터소음 점검 8. 14F 남자화장실 소변기 막힘 확인 작업 예정(4/22, 월요일) → 13F 천정상부내 소변기 오수배관 통수 내용
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월22일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]					
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방중계기 전원반고장 기판 2개소 교체 및 수신반 복구 → B1F 방재실, 2F EPS실 중계기전원반 5. 14F 남자화장실 소변기 막힘 작업 완료 → 13F 천정상부내 소변기 오수배관 통수 6. 2F 남자화장실 양변기 세척밸브 스퍼드(배관연결부속)파손 교체					
민 원 처 리	1,					
향 후 추 진 계 획	1,					

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월23일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비상호기(3호기) 3F 점검중 고장 업체 방문 확인(15시00분) → 업체:성우엘리베이터 5. 2F 여자화장실내 화장실 출입문(강화도어) 틀어짐 및 경첩 풀림 보수작업(2개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월24일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	4, 1F 공개공지 정원 소나무 가지치기(송진가루) 작업 진행중
	5, 6F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월25일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 공개공지 정원 소나무 가지치기(송진가루) 작업 5. 발전기 월정기점검(무부하 운전 및 상태점검) 6. 1F 남자화장실내 양변기 세척밸브배관 누수 확인(1개소) → 배관 고무패킹 마모 교체
민 원 처 리	1, 6F 1,2호 (쭈위랩 1호라인 담배냄새 민원 확인 → 501호 실내기실내 흡연 확인 입주사 주의 전달
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월26일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실 비누디스펜서 고장 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월29일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 수변전실,발전기실,펌프기계실 청소 5. 신세계 직원 CCTV 방문 확인(4/29,월요일,오전11시07분경) → 사유:차량접촉사고, 위치:1F~B1F 내리막 램프구간
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 04월30일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B3F,B4F 주차장 벽체판넬 및 몰딩보수 5. 옥상층 바닥 데크 부식 파손 교체 1EA 6. 7F 여자화장실 출입문(강화도어) 소음 및 손잡이 이탈 고정보수 7. 저수조,집수정 월정기점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월02일 목요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	4. 1F 남자화화장실 상부천정 누수 확인 → 천정내 배수관이음 용접부분 부식 파열 누수 업체 방문 작업공정 확인 예정(5/3,금요일)
	5. B4F 주차장 오염 도색작업 → 분리수거장,복도(벽체),기둥
	1,
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월03일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]					
	[직영 작업 현황]					
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성					
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성					
향 후 추 진 계 획	3. 시설점검 및 순찰					
	4. 1F 남자화장실 천정내 배수관(우수관)이음 용접부분 부식 누수 → 방수테이프 부착(2개소)					
	5. 2F 남자화장실 양변기 세척 피스톤밸브 고장 교체(1개소)					
	6. B4F~15F 유도등점검(피난구,통로,계단) → B1F,15F 통로유도등 bat데리불량 교체 2EA					
민 원 처 리	1,					
향 후 추 진 계 획	1,					

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월07일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실 천정내 배수관(우수관)이음 용접부분 부식 누수 → 업체확인 및 견적 진행중 5. 2F E/V홀 호박등 점등불량 12W 교체 1EA 6. 비상방송 차임/사이렌 장비 고장 교체 및 테스트 확인 7. 6F 여자화장실 양변기 세척 피스톤밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월08일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실 천정내 배수관(우수관)이음 용접부분 부식 누수 → 업체확인 및 견적 진행중 5. B4F~15F EPS실 분전반 상태점검 6. 1F 공개공지 정원 재초작업 7. 12F 남자화장실 비누디스펜서 파손 고장 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월09일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실 천정내 배수관(우수관)이음 용접부분 부식 누수 → 업체확인 및 견적 진행중 5. 3F 여자화장실 양변기 세척 피스톤밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월 10일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
	4. 구리스주입
	→ B4F 펌프기계실, 옥상층 웅실
	5. B1F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체
	6. 전기설비안전점검(반기) 예정
	→ 5/17, 금요일 업체: 삼원전기안전관리
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월 13일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]		
	[직영 작업 현황]		
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성		
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성		
민 원 처 리	3. 시설점검 및 순찰		
	4. 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실내)		
	5. 14F 여자화장실 양변기 세척 피스톤밸브 고장 교체(1개소)		
향 후 추 진 계 획	1,		

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월 14일 화요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
	4. 1F 후문 도어클로저 유압고장 교체 1EA
	5. 1F 정산소 출입구앞 배수구 트랜치 고정 파손(내려앉음)
	→ 몰탈 보양 보수작업
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월 16일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 승강기 월정기점검 업체 방문시행 예정(5/17, 금요일, 오전10:00~) → 업체: 성우엘리베이터 5. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함) 6. 901호 택배 분실관련 CCTV 확인(5/16, 목요일, 오전04:00~07:00) → 복도 배달완료 확인(오전04:16분)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월 17일 금요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 승강기 월정기점검 업체 방문시행 (업체:성우엘리베이터) → 승객용1호기내 천정상부 LED등 불량 교체(2개소) 5. 전기설비안전점검(반기) 방문 시행 → 삼원전기안전관리 6. 수신반 1F-2라인 화재오작동(07:20경) → 1F 102호 연기감지기 오작동 교체 복구
	민원처리
향후추진계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월20일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실 소변기 하부마감부분 누수 보수작업(1개소) 5. 1F 남자화장실 천정매입등 12W 교체 1EA 6. 방역,소독 업체 방문 시행 예정(5/28,화요일) → 업체:유원TCS
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월21일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 원격자동제어PC 네트워크 이상 → 공유기 IP충돌 셋팅 변경복구 5. B1F 시설관리실 바닥 네트워크라인 몰딩 보수 6. 2F 여자화장실 양변기 세척 피스톤밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월22일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 복도,E/V홀 격등 점등상태점검 5. 11F 남자화장실 환기팬 소음불량 점검 6. E/V 화물호기 1F 고장(오전10시10분) 업체 연락 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월23일 목요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
	4. 조명제어 변경 [1F 외각등외 (18:00→19:00)]
	5. 1F 무인주차 시스템 함체 내부 먼지청소
	6. E/V 화물호기 1F 고장(오전10시30분) 업체 연락 방문 확인 → 고장원인:카도어 인터록 점등불량 고장 견적요청 및 자재 구매후 교체 예정
	7. 12F 남자화장실 비누디스펜서 노즐고장 교체 1EA
	8. B1F 주차장램프 벽부등 LED 35W 점등불량 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월24일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검 6. E/V 화물호기 고장 A/S 업체 방문 시행(업체:성우엘리베이터) → B1F 도어 인터록 고장 교체 작업 완료(정상운행)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월27일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 13F 비상계단 전실(우측) 유도등 점등불량 기판 교체 1EA 5. 방역,소독 업체 방문 시행(5/28,화요일) → 업체:유원TCS 6. 2F 남자화장실 비누디스펜서 노즐불량 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월28일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 방역,소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 5. 승강기정기검사(5호기) 방문시행 일정 예정 → 한국승강기안전관리공단 동부지사(6/13,목요일,13:30~)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월29일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B3F 주차장 벽체판넬 몰딩 보수 5. PH E/V 기계실 에어컨 가동(08:00~19:00)타이머 셋팅 및 바닥청소 6. 14F 여자화장실 양변기 세척 피스톤밸브 고장 교체 (1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월30일 목요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
공 사 및 업 무 사 항	3. 시설점검 및 순찰
	4. 비상호기 천정등 점등불량 12W 2EA 교체
	5. 13F 남자화장실 소변기(중앙) 막힘 통수 작업 → 12F 천정상부내 소변기 배관 해체후 이물질제거 및 청소
	6. 2F 남자화장실내 출입문 경첩탈거 도어이탈 고정 보수작업(1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 05월31일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F, 101호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4, 수변전실, 발전기실 바닥청소 무 5, 온수기 전원 off 및 드레인 잠금 사 → B1F~15F(화장실) 향 6, 저수조, 집수정 월정기점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월03일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]	
	1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F, 101호)	
	→ 업체:아성디자인	
	[직영 작업 현황]	
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성	
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성	
	3. 시설점검 및 순찰	
	4, B1F~15F 유도등점검(피난구,통로,계단)	
	→ 14F 비상E/V홀 유도등 점등불량 기판교체	
	5, 집수정 출수량 조사서 확인 및 팩스 전송(이전동일)	
→ 성동구청 치수과		
6, 1F 공개공지 정원 제초작업		
7, 1F(101호) 신세계 인테리어공사 스프링클러 연장작업관련		
→ 알람밸브 퇴수 및 충수 요청(6/4, 화요일, 오전)		
민 원 처 리	1,	
향 후 추 진 계 획	1,	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월04일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F,101호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 10F 장애인화장실 환기팬 소음 점검 및 복구 5, 1F(101호) 신세계 인테리어공사 스프링클러 연장작업관련 → 알람밸브 퇴수 및 충수 6, E/V 에어컨 가동(승객용1,2호기,5호기,비상호기,화물E/V)	
	민 원 처 리	1,
	향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월05일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F, 101호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 공사 및 업무 사항 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 에어컨 필터청소(관리사무실, 시설관리실) 5, 1F 신세계(101호) 내부인테리어 공사관련 감지기이설 작업 → 수신반 정지 및 복구 6, 11F 남자화장실 소변기 막힘 통수작업(1개소) → 10F 천정상부내 소변기배관 해체후 이물질제거 및 청소
민원처리	1,
향후추진계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월07일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F,101호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 3F 여자화장실 핸드타올케이스(스텐) 도어 용접고정이탈 보수작업 5, 저수조청소 업체 방문시행 예정일(6/13,목요일) → 업체:유원TCS	
	민 원 처 리	1,
	향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월 10일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F, 101호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 남자화장실 소변기 배관막힘 역류(1개소) → B1F 천정상부내 배관해체후 이물질제거 및 청소 5, B1F~15F EPS실 분전반 단자대 상태점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월11일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F,101호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 남자화장실 소변기 바닥하부 실리콘 마감작업(1개소) 5, B3F 주차장 방화셔터 피난구유도등 점등불량 기판교체 6, 5호기 정기검사관련 업체 방문 점검 및 청소 → 업체:성우엘리베이터 7, 저수조청소 예정일 변경(7/1,월요일) → 업체:유원TCS
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월 12일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F, 101호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 로비 CCTV스마트뷰 화면셋팅오류 점검 및 복구 5, B1F 창고 천정텍스 보수 6, 승강기 월정기점검 시행 예정(6/13,목요일,오전10:00~) → 업체:성우엘리베이터 7, 정기 주차요금 인상건 공문 입주사 방문 전달 → 전체호실
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 승강기 정기검사(5호기) → 한국승강기안전공단 동부지사(6/13,목요일, 13:30~)

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월 13일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F, 101호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 1F 배수로 점검 및 청소(장마대비) 4. 5호기 승강기 정기검사 시행(한국승강기안전공단) → 지적사항:비상통화장치 보수업체 연동 불능 5. 1F 원격자동제어 PC프로그램 연동이상 점검 → 네트워크이상 공유기 리셋 복구 6. 수신반 1F 2라인 화재오작동 신호(14:00) 확인 → 101호 신세계 천정감지기 미철거 오작동 복구 7. 1F 알람밸브 퇴수,충수 재작업 → 101호 신세계 공사중 스프링클러 배관 파손 누수
민 원 처 리	1, 1201호 호실내 흡연 민원(퇴근시간후) → 입주사 방문 주의 전달
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월 14일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(1F, 101호) → 업체:아성디자인
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
민 원 처 리	3. 시설점검 및 순찰
	4. B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체
	5. 3F 여자화장실 비누디스펜서 노즐고장 교체
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월 17일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인(7일소요) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검 5, 8F 남자화장실 소변기 배관막힘 통수작업(1개소) → 7F 남자화장실 천정상부내 배관 해체후 점검 및 청소
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월 18일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인(7일소요) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 신세계 3F 6호실내 스프링클러 증설 및 이설 작업관련 → 알람밸브 퇴수 및 충수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월 19일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인(7일소요) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, PH 옥상층 배수로 점검 및 청소(장마대비) 5, 신세계 3F 306호 인테리어공사관련 → 감지기 선로작업 수신반 정지 및 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월20일 목요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인(7일소요) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 2F 복도통로유도등 케이스파손 유도등 1EA 교체 5, 15F 5호라인 천정상부(위치:베란다 창호상부) 누수 방문 확인 → 옥상층 벽체하리 모서리부분 실리콘부식 및 틈새 확인 보수작업 예정
민 원 처 리	1, 12F 여자화장실 변기내 음식물 투여 민원 확인 → 입주사 방문 확인 및 주의 안내문 부착
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월21일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인(7일소요) [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4, 1403호 스타코프 전기차 충전기 테스트 계측장비 전원사용 협조 무 5, 15F 5호실 라인 천정상부 누수관련 사 → 옥상층 벽체하리 모서리부분 실리콘부식 및 틈새 보수작업 향 6, 403호 시스템에어컨 차단기트립 분전반 라인상태 점검 및 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월24일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인(7일소요) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, B4F 정화조실내 해충,악취관련 종균제 투여(20L) 5, B4F 정화조실내 전등 점등불량 8W LED 1EA 교체 6, B1F~15F 복도 E/V홀 등기구 격등 점등 상태점검	
	민 원 처 리	1,
	향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월25일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인(7일소요) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 5, 1F 공개공지 정원 재초작업 6, B1F 관리실내 천정상부 누수 취약부분 보양작업(장마대비)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월26일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 건축 시설물 안전 유지관리 안전점검 업체 방문시행 협조 → 예건 건축
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월27일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4, 1F 공개공지 정원 해충관련 살충제 투여작업 무 5, 수변전실,발전기실,펌프기계실 청소 사 6, 방재실 CCTV 모니터 화면이상 점검 항 → 전원아답터 고장 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 06월28일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4, 저수조,집수정 월정기점검 무 5, 3F(6호) 신세계 스프링클러 이설작업관련 사 → 알람밸브 퇴수 및 충수 항 6, 장마대비 배수로 점검 및 청소(전체) 7, 15F(5호라인) 천정상부 누수관련확인 출입카드 보안 전달 → 우천시 출입 확인요 8, B1F 남자화장실 비누디스펜서 파손 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 저수조청소 업체방문 시행(7/1,월요일) → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월01일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 저수조청소 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 5, 3F 306호 신세계 감지기 증설작업 완료 → 수신반 정지 및 복구 6, B2F 미화대기실 멀티탭 과부하 사용 전원이상 점검 및 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월02일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4, B1F~15F 유도등점검 무 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 사 5, 4F 여자화장실 매립콘센트 재고정 보수 향 6, 11F 남자화장실 소변기 배관막힘 역류 → 10F 남자화장실 천정내상부 배관 해체후 점검 및 통수작업 7, 15F 마틸라 6호라인 대표실 창호 천정상부 누수 확인중
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월03일 수요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 공기질 모니터링 데이터 및 화면표출이상 → 케이블 커넥터 접촉이상 HDMI 젠더 교체 복구 5, 15F 마틸라 6호라인 대표실 창호 천정상부 누수 → 옥상층 5,6호라인 벽체,하리(크랙,틈새) 외부용실리콘 작업 6, 1306호실내 전등라인 전원이상 점검 및 복구 7, 옥상층 바닥데크 부식파손 교체(1장)
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월04일 목요일

결 재	담	당	과	장	소	장

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4, 15F 마틸라 6호라인 대표실 창호 천정상부 누수 확인중 무 5, B1F~B4F 누수관련 확인 및 보고서 작성 사 6, B3F 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 항 7, 수신반 B1F-1라인 화재 오작동신호(13:30분경) → 1라인 소화전 수동발신기 놀림(신세계식당 직원)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월05일 금요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(3F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 15F 마틸라 6호라인 대표실 창호 천정상부 누수 확인중 5, 1406호 베란다 천정상부 누수 보양 및 확인중 6, B1F 복도 신세계 적치물 이동 조치 전달 7, 5F 여자화장실 변기 막힘 확인(1개소) → 양변기 해체후 이물질제거 및 재설치
민원 처리	1, 13F 1306호앞 복도 조명 밝기 민원 → 격등 A → B변경된 등기구 3EA LED소자 부분불량 등기구 3EA 위치변경
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월08일 월요일

결재	담당	과장	소장

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F 5,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4, 15F 마틸라 6호라인 대표실 창호 천정상부 누수 확인중 무 5, 1406호 베란다 천정상부 누수 확인중 사 6, 신세계 405,6호 내부 인테리어공사관련 감지기 이설 항 → 수신반 정지 및 복구 7, B1F~15F EPS실 분전반 상태점검 8, 8F 남자화장실 양변기 고장 확인 피스톤밸브 교체 (1개소) 9, 14F 여자화장실 양변기 고장 확인 피스톤밸브 교체(1개소)
민원처리	1,
향후추진계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월09일 화요일

결재	담당	과장	소장

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F 5,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4, 15F 마틸라 6호라인 대표실 창호 천정상부 누수 확인중 무 5, 1406호 베란다 천정상부 누수 확인중 사 6, 4F 406호 신세계 감지기 배선 조인작업 항 → 수신반 정지 및 복구 7, 11F 타임게이트 소방안전교육자료외 요청 제공
민원처리	1,
향후추진계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월 10일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 406호 신세계 내부인테리어공사 스프링클러 이설작업 → 알람밸브 퇴수 및 충수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월11일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 15F 6호라인 베란다 천정상부 누수 확인 보양작업 5, 1406호 베란다 천정상부 누수 확인 보양작업 6, 구리스주입(B4F 펌프기계실,옥상층 웅실) 7, 승강기 월정기점검 업체 방문 시행(7/12,금요일,오전10:00~) → 업체:성우엘리베이터	
	민 원 처 리	1,
	향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월 12일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 8F 여자화장실 환기팬 작동점검 → 환기팬 3EA 고장 구매후 교체 예정 5, 승강기 월정기점검 업체 방문 시행(업체:성우엘리베이터) 1) 5호기 비상통화장치 유지보수업체 연동 통화불능 확인 해지상태 유심칩 구매신청후 교체 예정 2) 3호기 소음관련 일정확인후 구리스주입 예정 3) 1호기 소음관련 가바나(조속기) 자재 신청 및 교체 예정
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월 15일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4, 8F 여자화장실 환기팬 고장 3EA 교체 무 5, 8F 복도 조명밝기 민원 격등 변경 사 6, 4F 6호 신세계 인테리어공사관련 스프링클러 이설 작업 향 → 알람밸브 퇴수 및 충수 7, 장마대비 배수로 점검(옥상층)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월 16일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검 5, 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실내)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월 17일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, B4F 정화조실 해충퇴치기 UV램프불량 2EA 교체 5, 1F 남자화장실 핸드타올케이스(스텐) 시건장치고장 교체 1EA 6, B1F 남자화장실내 출입문 경첩이탈 고정 작업 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월 18일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 장마 우천관련 누수 점검 및 확인 → 누수 취약 부분
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월 19일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 내부인테리어 공사 진행중(4F,6호) → 업체:아성디자인 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 장마 우천관련 누수 점검 및 확인 5, B1F 썬큰 외등 점등불량 교체 및 외관 청소 6, 9F 남자화장실 세면대 고정너트 이탈 고정 (1개소) 7, 5호기 정기검사 합격증명서 교체	
	민 원 처 리	1,
	향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월22일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마 우천관련 누수 점검 및 확인 5. B4F 주차장램프 벽부등 점등불량 35W 2EA 교체 6. 누수관련 업체 방문 확인 → 업체:청우공영
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월23일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마 우천관련 누수 점검 및 확인 5. 13F 남자화장실 양변기커버 이탈고정 및 볼밸브 누수 해체후 고정 6. 1F 남자화장실 R3(소변기,비데) 차단기트립 점검 → R3 바닥선로 누전→R8로 천정선로 포설 연결 복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월24일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마 우천관련 누수 점검 및 확인 5. B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 6. 9F 장애인화장실 세면대 폼업마개 고장 배관해체후 교체 1EA
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월25일 목요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마 우천관련 누수 점검 및 확인 5. 방재실 방송제어 PC모니터 아답터 고장교체 6. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검 7. 건축물 재활용품 분리수거 현장 방문점검(성동구청 자원순환팀) 8. 15F 누수관련 옥상층 틈새부분 방수실리콘 작업 9. 15F 남자화장실 핸드타올케이스 도어시건장치 고장 교체 작업 10,12F 남자화장실 핸드타올케이스 도어이탈 고정 보수작업 11,방재실 누수관련 작업공정 업체 실사방문 및 견적요청 → 업체:동방종합설비
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월26일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마 우천관련 누수 점검 및 확인 5. 방역,소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 6. B1F~15F 복도,E/V홀 등기구 점등상태 점검 7. 화장실내 출입문 경첩이탈 해체후 고정 보수 → B1F,남자(2개소),여자(2개소)
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월29일 월요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마 우천관련 누수 점검 및 확인 5. 승객용2호기 13F 점검중고장 업체 방문 확인 6. 13F 남자화장실 핸드타올케이스 시건장치 고장 교체 1EA
	민원처리 1,
향후추진계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월30일 화요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 장마 우천관련 누수 점검 및 확인 5. 수변전실,발전기실,펌프기계실 바닥청소 6. B1F 화장실내 출입도어 경첩보수 오염부분 퍼티작업 → 남자(1),여자(2) 7. 15F 더메종 누수관련 옥상층 코킹부식부분 방수실리콘 작업					
민 원 처 리	1,					
향 후 추 진 계 획	1,					

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 07월31일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 여자화장실매입등 커넥터 접촉 및 점등불량 1EA 교체 5. 13F 남자화장실 양변기 비데커버 이탈 고정보수(1개소) 6. 저수조,집수정 월정기점검
	민원처리 1,
향후추진계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2024년 08월01일 목요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 비상계단(우측)방화문 도어클로저 유압고장 1EA 교체 5. 1F 본관앞 바닥석재 파손 업체방문 보수작업 예정(8/5,월요일) → 업체:다나석건 6. 화물E/V 9F 점검중고장(8시25분) 업체 방문 확인 → 원인:신세계 미화 카도어달힘중 마대걸레 도어끼임 고장:카도어 잠금장치 고장 신세계 소장 내용전달 A/S비용 확인요청 7. 누수 견적 및 공정관련 업체 실사방문 예정(8/2,금요일,오전9시) → 삼환건설 8. 누수 견적 및 공정관련 청우공영 확인 요청 일정확인후 방문예정
	민원 처리 1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월02일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 유도등점검(피난구,통로,계단) → 11F 복도 통로유도등 bat데리불량 1EA 교체 5. 장애인화장실 공공정보 방문 조사 관련 협조 → (사)한국지체장애인협회서울지회 6. 누수작업공정 관련 업체 방문 실사 협조 → 삼환건설
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월05일 월요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 13F 남자화장실내 천정상부등 원형LED 15W 점등불량 교체 1EA 5. 화물E/V 9F 인터록,잠금장치 고장 업체 방문 교체 완료(1개소) → 업체:성우엘리베이터 6. 1F 본관앞 바닥석재 파손 업체방문 교체작업 예정(8/6,화요일) → 업체:다나석건
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월06일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 본관앞 바닥석재 파손 업체방문 교체작업(24장) → 업체:다나석건 5. 1F 공개공지 정원 재초작업
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월07일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 5F 여자화장실 양변기커버 및 비데커버 이탈 고정(1개소) 5. 구리스주입(B4F 펌프기계실,PH옥상층 웅실)
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월08일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F, B4F 주차장 벽체판넬 파손 보수 5. 전기설비안전점검(분기) 예정 → 8/14, 수요일 삼원전기안전관리 6. 15F6호라인 베란다 천정상부 누수 방문 확인 비닐보양 유도작업 → 2개소
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월09일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F~15F EPS실 분전반 상태점검 5. 수신반 B4F 서터 열감지기 축적 오동작신호(15시08분) 6. 1F 공개공지 정원 해충퇴치 살충제투여 7. B1F 썬큰 데크 도색(오일스텐)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월09일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 8F 남자화장실 비누디스펜서 파손 교체 5. E/V 월정기점검(8/13, 화요일, 오전10:00~) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월 13일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화장실내 비누디스펜서 파손 교체(2개소) → 8F여자, 11F남자 5. E/V 월정기점검 예정(8/19월요일) → 업체:성우엘리베이터 6. 1F 남자화장실 환기팬 작동고장 점검(구매후 교체예정) 7. 신세계 3F(3,4,5호) 내부인테리어공사 예정(8/15~18) → 업체:아성디자인(베란다 확장공사) 8. B1F 남자화장실 소변기막힘(1개소) → B2F 천정상부 배관해체 통수 및 청소
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월 14일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 3F(3,4,5호) 내부인테리어공사 예정(8/15~18) → 업체:아성디자인(베란다 확장공사) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 남자화장실 소변기 솔밸브 고장확인 구매후 교체 예정(1개소) 5. 전기설비안전 방문점검(분기) → 삼원전기안전관리 6. 1F 공기질 모니터링 데이터 화면표출이상 점검복구
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월 16일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 3F(3,4,5호) 내부인테리어공사 예정(8/15~18) → 업체:아성디자인(베란다 확장공사) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검 5. 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실) 6. E/V 월정기점검 업체 방문 시행 예정(8/19,월요일,10:00~) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월 19일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실 환기팬 작동고장 1EA 교체 5. E/V 월정기점검 업체 방문 시행 → 업체:성우엘리베이터 6. 1F 전기차 충전 주차장 카스토퍼 파손 확인 → 가해차량:인천83바4896, 연락처:(010)3707~4857 8/30,이내 교체 원상복구 예정 7. 방수업체 확인 및 실사 방문 요청(8/26~31내 방문예정) → 업체:드림이엔씨
	민 원 처 리 1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 08월20일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화재경보시 비상조치 방법 재교육 → A.B조 경비대원 5. 태풍대비 시설물 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 08월21일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	4. 15F~B1F 복도.E/V홀 격등 점등상태 점검
	5. 화재 비상방송관련 신세계 담당자 내용 전달
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 08월22일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 15F 여자화장실 양변기 물내림계속 잠금조치 - 후레쉬밸브 레버 누수 고장 점검 5. 저수조 저수위경보 오동작 신호 - 펌프기계실 저수조 및 레벨 콘트롤 등 점검.
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 08월23일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 하역장 방화문 원통형 손잡이 작동고장 1EA 교체 5. B4F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA교체 6. 1F 주차시스템 출차및 네트워크 이상 AS방문점검 - 8/24(토) 아이파킹 . VPN장비고장으로 월요일 재방문
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2024년 08월26일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 11F 타임게이트 호실내 전등라인 점등이상 → 업체방문 복구 5. 1F 주차시스템 VPN 고장 교체 및 세팅 방문 A/S → 업체:아이파킹 6. 15F 여자화장실 양변기 누수 고장(1개소) → 피스톤 후렉시밸브 교체 7. 1F 남자화장실 소변기 사라마개 파손 교체 (1개소) 8. B1F 남자화장실 소변기 고장(1개소) → 솔레노이드밸브아세이,스프레더 교체
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월27일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무무사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검 5. 1F 하역장 천정상부 배관누수(기름) 확인 → 신세계 업체방문 배관내 고압세척 작업 예정(8/28, 수요일) 6. B1F 관리사무실 천정상부 누수 업체방문 방수공사 일정 → 업체:삼환건설(8/31, 토~9/1, 일요일)
민원처리	
향후추진계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월28일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 재초작업(1F 본관앞,외각정원) 5. 1F 하역장 천정상부 배관누수(기름) 업체 방문 작업 → 배관내 내시경 확인 및 배관 통유수,고압세척 작업 원인:기름으로인하여 1F 남자화장실 천정상부 트랩(소재구)막힘
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월29일 목요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 수변전실,발전기실,펌프기계실 바닥청소 5. 15F 여자화장실 양변기 피스톤 세척밸브 고장 교체(1개소) 6. 소방점검 업체방문 시행(8/30~31) → 업체:엠에스소방
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 방역,소독 업체방문 시행 예정(9/5,목요일) → 유원TCS 2, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 08월30일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 3F 장애인화장실 양변기 피스톤 세척밸브 고장 교체(1개소) 5. 소방점검 업체방문 시행(8/30,금요일~31,토요일) → 업체:엠에스소방 6. 저수조,집수정 월정기점검 7. B1F 관리사무실 천정상부(우측) 누수 업체방문 방수공사 완료 → 업체:삼환건설(8/31,토요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월02일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 9F 여자화장실 양변기 피스톤 세척밸브 고장 누수 교체 (1개소) 5. 13F,14F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 2EA 교체 6. 소방점검결과내역 입주사 내용전달 7. 10F 남자화장실 소변기 막힘 누수 → 9F 남자화장실 천정상부 소재구,배관 통수 및 청소 8. 11F 남자화장실 소변기 막힘 누수 → 10F 남자화장실 천정상부 소재구,배관 통수 및 청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월03일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 5. 바닥 데코타일 파손 교체(1장) → B1F~1F 비상계단(중앙) 6. 방역 및 소독 업체 방문 시행 예정(9/5,목요일) → 업체:유원TCS 7. 1F 하역상 상부 누유 확인 신세계 담당자 내용 전달 → 업체 일정확인후 방문 예정
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 09월04일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B소방점검 지적 사항 작업 - B3F 주차장 방화셔터 감지기불량 2EA교체 5. B1F 방재실 CCTV용 KVM스위치 작동이상점검 - 전원부 및 보드고장 교체요
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 09월05일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 방역,소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 5. B2F 주차장 차선로 등기구 점등불량 36W 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 09월06일 금요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 하역장 상부 누유 신세계 업체 방문 작업 → 배관 조인트부분 누유 조임 작업 완료 확인(2개소) 5. 9F,10F 1호라인 사무실내 베란다 상부 누수 방문 확인 → 11F 타임게이트 1호라인 실외기실 바닥 하수배관 이물질 막힘 에어컨드레인 물고임 확인 입주사 조치 전달
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 09월09일 월요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민원 처리	4. 15F~B1F EPS실 분전반 상태점검
	5. B1F 남자화장실 칸막이 문 처짐 1개소 보수
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 09월 10일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민원 처리	4. 14F 비상계단(우) 전실 유도등 점등불량 기판 1EA교체
	5. 15F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 09월 11일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. E/V 월정기점검 방문시행 → 업체:성우엘리베이터 5. B1F 방재실 CCTV용 KVM스위치 고장 교체 및 셋팅
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월 12일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 13F 여자화장실 양변기 누수 확인 피스톤 새척밸브 고장 교체 (1개소) 5. 1F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체(1EA) 6. PH층 기계실에어컨 실외기간 통신오류 작동고장 A/S접수 → 9/24 방문예정 7. PH층 E/V 분전반 서지보호기 트립차단 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월 13일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 연휴대비 시설물점검 5. 소방지적사항 비상방송불량 점검 → 업체:드림전자 6. 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월 19일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차장 차선로 등기구 이탈보수 5. 1F 공개공지 정원 재초작업 6. 8F 여자화장실 양변기 누수 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월20일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방작동기능점검 지적사항 작업 → 8,15F 알람밸브 압력조정 주펌프,뎀퍼스위치 신호 불일치 보정작업 5. 15F,6호라인 더메종 누수 확인 및 유도 재보양
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월23일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 주차장 경광등 점등불량 12V 1EA 교체 5. 5F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 6. 12F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 1EA 7. 6F 여자화장실 양변기 누수 확인 → 피스톤 세척밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월24일 화요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상층 바닥데크 부식파손 교체(6장) 5. 소방작동기능점검 소방이행계획서 성동소방서 제출 6. PH층 기계식에어컨 A/S 방문 → 에어컨 통신선 접촉불량 점검복구 7. 604호 바닥콘센트 선로차단기 트립 점검복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월25일 수요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 남자화장실내 출입문 경첩이탈 고정(1개소) 5. 604호 바닥콘센트 전열차단기 트립 → 바닥매립형 콘센트 내부 간헐적쇼트 복구(접지와상단락) 6. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월26일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	4. 3F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체
	5. B1F 남자화장실내 출입도어 경첩힌지 교체(1개소)
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월27일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	4. 수변전실,발전기실,펌프기계실 청소
	5, 14F 디지털캠프 누수관련 보양 해체 요청 처리
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 09월30일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검 5. 10F 화장실(좌측) 비누디스펜서 파손 교체 1EA 6. 3F 여자화장실 페이퍼타올케이스(스텐) 도어이탈 고정 보수작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 2024년 자체소방훈련 및 교육 실시 예정 → 10/4, 금요일(09:00~10:00) 2, 비상방송 불량 업체 방문 보수예정 → 10/4, 금요일 (드림전자)

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월02일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5. 604호 니즈텔레콤 전열차단기트립 → 바닥선로 누전점검 업체보수안내 6. 8F 여자화장실 양변기 누수 확인 → 양변기배관 고정폴림 보수작업(1개소)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월04일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비상방송 보수 방문 완료 → 업체:드림전자 5. 자체 소방훈련 및 교육실시
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월07일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 13F 여자화장실 비누디스펜서 노즐고장 교체 5. 성동소방서 방문제출 → 소방점검결과 이행완료 보고서,소방훈련,교육 실시 보고서
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월08일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 12F 남자화장실 소변기 막힘(1개소) → 11F 남자화장실 천정상부 배관,소재구 해체후 통수 및 청소 5. B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단 유도등 상태점검
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월 10일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 10F 남자화장실 비누디스펜서 파손 교체 1EA 5. B3F E/V홀 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 6. 조명제어 CRT 변경 → 1F 외등(06:00~19:00 → 06:30~18:00)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월11일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F EPS실 분전반 상태점검 5. 5F 여자화장실 양변기 누수(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월 14일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
민 원 처 리	3. 시설점검 및 순찰
	4. 9F 남자화장실 환기팬 작동고장 1EA 교체
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월 15일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기차 완충시설 현장방문조사 협조 → 한국환경공단 5. 한전 인입개폐기 조작 신청서 제출 6. 구리스주입 → B4F 펌프기계실, PH층 웬실
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 승강기 월정기점검(10/18, 금요일) → 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월 16일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검 5. 6F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 1EA 6. 1F 출입문 손잡이커버 오염부식 교체(전체)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 승강기 월정기점검(10/18, 금요일) → 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월 17일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 모래주머니 부식 교체 및 정리 5. B4F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 승강기 월정기점검(10/18, 금요일) → 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월 18일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 13F 남자화장실 세면대 팝업마개 고장 교체 1EA 5. 승강기 월정기점검(업체:성우엘리베이터) → 1호기 조속기 교체 화물호기 B4F 카도어 잠금장치 고장 자재수급후 교체 예정 6. 2F E/V홀 호박등 점등불량 2EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월21일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 7F 남자화장실 소변기 막힘(1개소) → 6F 남자화장실 천정상부 소변기배관 해체후 통수 및 소재구 청소 5. 2F 신세계 방송관련 복도등 점등 요청(10/22,04:00) → 보안 지원 전달내용
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월22일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 몰카탐지(B1F~15F,여자화장실) 5. B1F~15F 복도,E/V홀 격등 점등상태점검 6. 1F 쓰레기 분리수거 CCTV 확인 → 15F 더메종 전달내용
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월23일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	4. 13F 남자화장실 비누디스펜서 노즐불량 교체
	5. 9F 남자화장실 핸드타올케이스(스텐) 도어고정핀 이탈 보수
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 10월24일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
민 원 처 리	3. 시설점검 및 순찰
	4. B3F 지하주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2024년 10월28일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기점검 - 무부하운전 및 상태점검 5. B1F 지하주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월28일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 데크 부식파손 교체(1장) 5. B1F 비상호기 E/V 출입방화문 손잡이 실린더 고장 교체 6. 3호기 E/V 8F 점검중 고장 업체 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터 7. 청소 전동차 이상 업체 방문 확인 예정(10/29,화요일) → (주) 카처 A/S 8. 1F 공기질모니터링 데이터 화면오류 → 디지털시계 표출 화면 변경
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월29일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 11F 남자화장실내 출입문 시건장치 고장 보수(1개소) 5. 청소 전동차 이상 업체 방문 확인 (주) 카처 A/S → 릴레이 접촉불량 조치완료 차후 운전 사용시간 단축시 배터리 교체요 6. B1F 여자화장실 양변기 누수 확인(1개소) → 피스톤 체크밸브 고장 교체 7. B1F 남자화장실 양변기 비대용 체크밸브 고장(1개소) → 업체 일정확인후 방문 교체 예정(로비타비데 A/S)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월30일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 남자화장실내 소변기 막힘(12F, 13F, 2개소) → 천정상부내 소변기배관 해체후 통수 및 소재구 청소 5. 9F, 10F 비상계단 등기구센서(시간연장) 2EA 교체 6. 수변전실,E/V기계실,펌프기계실 바닥청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 10월31일 목요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 로비 데스크 바람막이문 설치 5. 저수조,집수정 월정기점검 6. B1F 남자화장실 양변기고장 업체 방문 처리 완료(1개소) → 비데 체크밸브 고장 및 비데필터 교체(로비타비데)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월01일 금요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5. 4F 남자화장실 양변기 누수 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월04일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단 유도등 상태점검 5. 1F 공개공지 정원 소나무 정리 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월05일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비상호기내 천정상부등 점등불량 12W 1EA 교체 5. 온수기 가동 → B1F~15F 남,여 화장실 6. 9F 남자화장실 양변기비데 작동불능 확인 → 업체 일정확인후 방문 예정
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월06일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
민 원 처 리	3. 시설점검 및 순찰
	4. 9F 여자화장실 세면대 하부 앵글밸브 고장누수 1EA 교체
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월07일 목요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 12F 남자화장실 소변기 하부마감부분 오염 부식 실리콘 작업(3) 5, 12F 남자화장실내 출입도어 시건장치 고장 보수(1개소) 6, B4F~15F EPS실 분전반 상태점검
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월08일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 몰카탐지(B1F~15F,여자화장실) 5. 구리스주입(B4F 펌프기계실,PH옥상층 웅실)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월11일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F~B1F 주차장램프 벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 5. 전기설비안전점검 예정(연차점검) → 11/20,(수) 삼원전기안전관리 6. 9F 남자화장실 양변기비데(좌측) 고장 업체 방문 교체 → 업체:로비타비데 A/S 7. 옥상층 바닥데크 부식 파손(2장) 도색후 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월 12일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차장 방화셔터 입구 유도등 점등불량 기판 교체 5. 1F 남자, 여자화장실 도어락 설치 완료 6. 화물E/V 정기검사(2년) 신청 접수 완료 → 한국승강기안전공단 7. 6F 남자화장실 세면대 하부배관 누수 확인(1개소) → 배관 고무패킹 파손 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월 13일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	4. B4F 정화조실 바닥청소
	5. 2F 여자화장실 비누디스펜서 고장 파손 교체
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월 14일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. E/V 월정기점검 업체방문 시행 예정(11/15, 금요일, 10:00 ~) → 성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월 15일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. E/V 월정기점검 업체방문 시행(업체:성우엘리베이터) → 3호기:기계실 보드 릴레이교체 1,3호기:기계실 도르레 소음 구리스 주입 5. 소화기 월정기점검(소화기,소화전,방수기구함 상태점검) 6. 1F 본관앞 정원, 하역장 재초작업 7. 화물E/V B2F 점검중 고장(오전09:15분) A/S 접수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월 18일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기설비 정기검사 공문 호실 방문전달 5. 통신3사 유선상 정전일시 내용전달 6. 전기설비안전점검 일정변경(11/20,수요일→11/21,목요일) 7. 방역,소독 업체방문 시행(업체:유원TCS) 8. 15F 여자화장실 비누디스펜서 파손고장 교체 9. 옥상층 데크 부식파손 교체(2장)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월 19일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 5F 여자화장실 온수기 작동이상 확인 → 온수기 중간밸브 고장 교체 정상 5. 10F 비상계단(중앙) 방화문 도어클로저 유압누유 고장 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월20일 수요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
	4. 1F 남자화장실 탕비수전 고장 누수 단수 및 교체
민원 처리	5, 13F 비상호기 E/V홀 매입등 점등불량 15W 1EA 교체
	6, B3F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월21일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기설비 안전점검(연차) 방문점검 완료 5. 한전인입개폐기 조작신청 취소 6. 7F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 7. 8F 남자화장실 세면대 폼업마개 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월22일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기설비 정기검사 (11/23,토요일) → 한국전기안전공사 동부지부 7, 3F 남자화장실 출입(강화도어) 경첩이탈 고정보수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월25일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 14F E/V홀 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 5. 소방중계기 전원반 기판 전달 수리요청 2EA 6. B1F 주차장 급수라인 단수 및 잔수 드레인 완료 7. 온수기 고장 내통파열 누수 확인(2F 여자,9F 여자) → 업체 일정확인후 방문 교체 예정(강남기업텍) 8. 화물E/V B4F 점검중 고장(오전9시40분) 업체 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월26일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F EPS실 중계기전원기판 2EA 수리교체 수신반 복구 완료 5. 3F 여자화장실내 출입도어 경첩이탈 파손 고정보수(1개소)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월27일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F EPS실 중계기 전원반 bat데리방전 12V4A 교체 5. 온수기 고장 업체 방문 교체(2개소) → 업체:강남기업텍(2F 여자,9F 여자) 6. 1F 재설작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월28일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 주차장 주차안내판 2개소 안정기불량 교체 5. 12F 여자화장실 온수기 온수이상 확인 → 조절기 점점불량 확인 조치 및 드레인 퇴수 정상작동 6. 1F 재설작업 7. 404호 전열라인 이상 방문 확인 → 멀티탭 누전 이상 내용전달
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 11월29일 금요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검 5. 7F 남자화장실 비누디스펜서 파손 교체 1EA 6. 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 청소 7. B4F DDC 제어반 A/S방문 점검 예정 → 12/2, 월요일 업체: 동양이엔씨
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월02일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 여자화장실내 출입도어 파손 및 경첩이탈 교체 보수(1개소) 5. 전력사용 원격검침 6. B4F DDC 제어반 방문AS점검 → IO(DI, DO) 모듈 3EA등 불량교체 및 S/W연동테스트
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월03일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 15F 남자화장실 출입문(강화도어) 이탈 및 힌지풀림 미고정 보수작업 5. B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단 유도등 상태점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월04일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 10F 남자화장실 소변기 막힘(1개소) → 9F 남자화장실 천정상부 배관 통수 및 소재구 청소 5. 승객용(1,2호기) 조건부합격 로프 교체 업체 방문 공사 예정 → 1호기 : 12/11,수요일 2호기 : 12/12,목요일 업체 : 성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월05일 목요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 본관 트리 설치 작업 5. 8F 여자화장실 세면대 팝업마개 고장 교체(1개소) 6. 양수시설 시간당 출수량 조사서 확인 및 팩스 전송 → 성동구청 치수과
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월06일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 펌프기계실 배기휀 기동 트립 리셋 → 모터보호계전기 점검 및 전류조정 5. 구리스주입(PH옥상층 휀실,B4F 펌프기계실)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월09일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 방재실 등기구 점등불량 → 28W 안정기 4EA 교체(3개소) 5. 물카탐지(B1F~15F,여자화장실) 6. 13F 남자화장실 양변기 누수 체크밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 승객용 E/V 조건부합격 지적사항 1,2호기 로프 교체 공사 예정 → 업체:성우엘리베이터(12/11,수요일~12일,목요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월 10일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~15F EPS실 분전반 상태점검 5. 비상호기E/V 8F 홀버튼(상,하) 작동불능 업체 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터(통신에러 컨넥터 리셋 정상) 6. 승객용 E/V 조건부합격 지적사항 1,2호기 로프 교체 공사 예정 → 업체:성우엘리베이터(12/11,수요일~12일,목요일)
민원 처리	
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월11일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 3F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 2EA 교체 5. B1F 주차장 출입유리문 투명문풍지 설치 6. 승객용 E/V 1호기 로프 교체 공사 완료 → 업체:성우엘리베이터 7. 15F 남자화장실 양변기 볼밸브,푸쉬버튼 고장 누수 교체(1개소)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 승객용 E/V 2호기 로프 교체 공사 예정(12/12,목요일) 10:00 ~ → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월 12일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 승객용 E/V 2호기 로프 교체 공사 완료 → 업체:성우엘리베이터 5. B2F 주차장 벽체판넬 파손 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월 16일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 13F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 5. 12F 남자화장실내 바닥타일 들뜸 및 파손 교체 작업(6장) → 타일양생후 줄눈작업 예정 6. 정화조청소 예정(2025년01월08일,수요일) → 업체:무한환경 7. 저수조청소 예정(2025년01월03일,금요일) → 업체:유원TCS
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월 17일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월정기점검(소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검) → 사용연한 조사 및 관리대장 작성 5. 7F 여자화장실 비누디스펜서 파손고장 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월 18일 수요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민원 처리	4. 비상호기 상부 조명등 점등불량 12W 1EA 교체
	5. 12F 남자화장실 바닥타일 보수관련 줄눈작업(6장) 완료
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월 19일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	4. 2F 여자화장실 비누거품기 노즐 고장 교체
	5. 13F 남자화장실 출입문(강화도어) 이탈 힌지 조정
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월20일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
민 원 처 리	3. 시설점검 및 순찰
	4. 2F E/V 로비 호박등 점등불량 12W 1EA 교체
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월23일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 3F 여자화장실 온수 단수 확인 → 세면대 온수 앵글밸브 고장 교체 5. 12F 복도전실(중앙) 유도등 점등불량 기판 1EA 교체 6. 605호 내부인테리어 칸막이공사(회의실) 진행 예정 → 업체:100 디자인(12/28,토요일,4시간 소요 예정)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월24일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 5. 수질검사 업체 방문 시행 (주일영랩) 6. B2F 주차안내판 점등불량 32W 안정기 교체 7. 화물E/V B3F 점검중 고장 업체 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터 8. B2F E/V출 출입문 틀어짐 힌지 레벨 조정 9. 906호실내 천정상부 누수 방문 확인 → 신세계 10F 6호라인 대표실내 하수배관 누수(자체설치) 담당자 내용 전달 확인 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월26일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 여자화장실 세면대 막힘(1개소) → 유트랩 해체후 통수 작업 5. 5F 남자화장실 양변기 이상 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월27일 금요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰
민원 처리	4. B4F 정화조실 바닥청소
	5, 14F 여자화장실 비누디스펜서 파손 고장 교체 1EA
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월30일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 남자화장실 온수 이상 확인 → 온수기 내통파열 고장 업체 방문 교체 예정(12/31,화요일) 업체:(주)강남기업텍
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2024년 12월31일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 남자화장실 온수기 고장 업체방문 신규 설치 → 업체:(주)강남기업텍 5. B1F 남자화장실 세면대 온수용 앵글밸브 고장 교체(1개소) 6. 수변전실,발전기실,펌프기계실 청소 7. 저수조,집수정 월정기점검
민원 처리	
향후 추진 계획	