

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월02일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2024년 각종문서철 정리 5. 원격 급배기휼 제어동작이상 → B4F DDC제어반 점검 및 스케줄 변경 복구 6. 15F 더메종 호실내 누수관련 비닐보양 원상복구 7. B2F 창고 열쇠 신세계 담당자 전달 8. 저수조청소 예정(1/3,금요일) → 업체:유원TCS 9. 전력사용 원격검침
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월03일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조청소 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월06일 월요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F~15F 유도등점검 → 복도 통로유도등 예비бат데리 불량 3개소 교체(6,7,B4F) 5. 13F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 6. 정화조청소 방문 시행 예정(1/8,수요일) → 업체:무한환경
	민원 처리 1, E/V 승객용2호기 집기 탑승 민원 CCTV 확인(오전09시08분경) → 신세계 담당자 공문전달 및 확인
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월07일 화요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 방재실 중계기전원 예비бат데리 이상 → бат데리 방전 2EA 교체 5. 동파대비 외부수전 확인 및 재보양(3개소) 6. 3F 여자화장실 온수 수압이상 감압밸브 조정 7. 정화조청소 방문 시행 예정(1/8,수요일) → 업체:무한환경
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월08일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 정화조청소 방문 시행 → 업체:무한환경 5. 수신반 14F 알람밸브 화재오작동신호(10:03분) → 정화조 소화전 사용에의한 감압발생 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월09일 목요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F E/V홀 매입등 점등불량 12W 1EA 교체 5. B4F~15F EPS실 분전반 상태점검 6. 2F 남자화장실 양변기 바닥하부 마감부분 파손 보수작업(1개소)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월 10일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 구리스주입 → B4F 펌프기계실, PH옥상층 웅실 5. 물카탐지 → B1F~15F 여자화장실 6. 8F 여자화장실 온수수압 이상 감압밸브 조절
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월 13일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 승강기 정기검사 일정(1/23,목요일) 진행 예정 → 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기 업체:한국승강기안전공단 동부지부 5. 승강기 정기검사관련 업체 방문 점검 및 청소 → 업체:성우엘리베이터(승객용1,2호기, 화물호기) 비상호기 일정확인후 방문 진행 예정
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월14일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 하역장 방화문 도어클로저 유압누유고장 1EA 교체 5. 1F 하역장 CCTV 화면표출이상 점검 복구 6. 3F 여자화장실 비누디스펜서 파손고장 1EA 교체 7. 901호 인터크로스 내부인테리어공사 예정(1/18~24) → 업체:큐브디자인 담당자:(010)7420~7900
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월 15일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비상호기 5F 홀버튼(상,하) 고장 업체방문 확인 A/S 완료 → 업체:성우엘리베이터 5. 방역,소독 업체 방문 시행 예정(1/22,수요일) → 업체:유원TCS 6. 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월 16일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 12F 비상계단(중앙) 방화문 도어클로저 누유고장 1EA 교체 5. 4F 여자화장실 양변기 후렉쉬밸브 누수 확인 → 푸쉬로드 누름버튼 불량 교체 1EA 6. 12F 남자화장실 온수단수이상 확인 → 온수용 앵글밸브 고장 교체 1EA 7. 10F 남자화장실 출입강화도어 이탈 힌지 재조정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월 17일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 901호 인터크로스 내부인테리어공사(1/18~24일) → 업체:큐브디자인 담당자:(010)7420~7900 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화장실내 비누디스펜서 파손고장 교체(2개소) → 9F 남자,10F 남자 5. 8F 여자화장실 휴지걸이(롤) 고정이탈 보수(2개소) 6. 8F 남자화장실 비데이상 확인 고장(1개소) → 업체 일정확인후 방문 A/S 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월20일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 901호 인터크로스 내부인테리어공사(1/18~24일) → 업체:큐브디자인 담당자:(010)7420~7900 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 4F 여자화장실 양변기 하부바닥 마감부분 파손(1개소) → 실리콘 마감보수 5, 6F 여자화장실 양변기 누수 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체 6, 방역,소독 업체방문 시행 예정(1/22,수요일,오후) → 업체:유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2025년 01월21일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 901호 인터크로스 내부인테리어공사(1/18~24일) → 업체:큐브디자인 담당자:(010)7420~7900 2, 603호 WWD 내부인테리어공사(1/20~24일) → 업체:100 디자인 담당자:(010)8025~9625 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 5, B3F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 6, 수신반 6F 1라인 화재오작동신호(09시21분경) → 603호 내부인테리어 공사중 감지기오작동 확인 및 복구 7, 옥외 송수구 명판 인소# 제작 및 재부착 8, 8F 남자화장실 비데고장 A/S 업체방문 확인 → 비데 해체후 노즐 조정 및 기판보드 조절 정상작동 9, 603호 내부인테리어관련 감지기 1EA 증설작업(1/22,수요일,오전) → 수신반 작동 확인 협조내용
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 방역,소독 업체방문 시행 예정(1/22,수요일,오후) → 업체:유원TCS 2, 승강기검사(1/23,오전09:00~) 한국승강기안전공단 동부지부 → 승객용1,2호기,비상호기,화물호기

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월22일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 901호 인터크로스 내부인테리어공사(1/18~24일) → 업체:큐브디자인 담당자:(010)7420~7900 2, 603호 WWD 내부인테리어공사(1/20~24일) → 업체:100 디자인 담당자:(010)8025~9625 [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 603호 내부인테리어관련 감지기 1EA 증설작업 3, 승강기 정기검사관련 업체 방문 확인 및 청소 → 업체:성우엘리베이터 화물호기 피트내 다운,파이널 리미트S/W 간격조정 비상호기 레일 오일 보충 4, 방역,소독 업체방문 시행 → 업체:유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 승강기검사(1/23,오전09:00~) 한국승강기안전공단 동부지부 → 승객용1,2호기,비상호기,화물호기

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월23일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 901호 인터크로스 내부인테리어공사(1/18~24일) → 업체:큐브디자인 담당자:(010)7420~7900 2, 603호 WWD 내부인테리어공사(1/20~24일) → 업체:100 디자인 담당자:(010)8025~9625 [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 8F 남자화장실 매입등 점등불량 12W 1EA 교체 3, 승강기 정기검사(승객용1,2호기,비상호기,화물호기) → 한국승강기안전공단 동부지사 4, 화물호기 인버터고장 교체 → 성우엘리베이터 온도저항 확인이상 교체요
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월24일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 901호 인터크로스 내부인테리어공사(1/18~24일) → 업체:큐브디자인 담당자:(010)7420~7900 2, 603호 WWD 내부인테리어공사(1/20~24일) → 업체:100 디자인 담당자:(010)8025~9625 [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 3. B4F 정화조실 빙폭등 점등불량 12W 1EA 교체 4. 화물호기 인버터고장 교체 완료 → 성우엘리베이터 5. 화물호기 재검사 신청 완료(검사일:2/7,금요일) → 한국승강기안전공단 동부지부 6. 정산소 차단기(출구) 파손 CCTV 확인(1/21,화요일) → 901호 인테리어 작업자 전달 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 01월31일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. B4F 전기실,발전기실,펌프기계실 바닥청소 3. 1F 재설작업 4. 정산소 차단기(출구) 파손 사고접수 → 업체:아이파킹 5. 저수조,집수정 월정기점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월03일 월요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 화물호기 업체방문 B4F 피트내 리미트 간격 조정 → 업체:성우엘리베이터 3. B4F~15F 유도등 상태점검(피난구,통로,계단) → B1F,4F,12F 복도 통로유도등 예비бат데리 불량 3EA 교체 4. CU 이전관련 간판설치 시안 요청 5. 화물호기 재검사 시행 예정(2/4,화요일,13:00~) → 한국승강기안전공단 동부지사
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월04일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 1F 정산소 차단기(출구) 사고파손관련 업체 방문 교체 완료 → 아이파킹 A/S 3, 화물호기 재검사 시행 → 한국승강기안전공단 동부지사 4, 실내공기질측정(유지기준) 업체 방문시행 예정 → 한국보건환경연구소(2/5,수요일) 5, B4F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월05일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 실내공기질측정(유지기준) 업체 방문시행 → 한국보건환경연구소(2/5~6일,수,목요일) 3. 2F 여자화장실내 출입문 시건장치이상(2개소) → 교체(1),재고정(1)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월06일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 1F 후문 도어클로저 유압누수고장 점검 및 1EA 교체 3, 404호 호실내 차단기 트립 복구 → 전열라인 과부하 입주사 전달 4, 3F 여자화장실내 휴지걸이(롤) 이탈 재고정 보수(1개소) 5, 1F 재설작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월07일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 2F E/V홀 호박등 점등불량 12W 1EA 교체 3, 2F 장애인화장실 시건장치 고장 보수 4, 1F 여자화장실 양변기 피스톤 세척밸브 고장 누수 교체(1개소) 5, 1F 재설작업 6, 승강기 검사 합격증명서 교체 → 승객용1,2호기,비상호기
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월 10일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. B4F~15F EPS실 분전반 상태점검 3. 8F 여자화장실 비누디스펜서 파손고장 교체 1EA 4. B1F 복도 스프링클러 소방배관 크랙누수(17시05분)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월11일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 전기설비안전점검(분기) 예정 → 삼원전기안전관리(2/19,수요일) 3. B1F 복도 스프링클러 소방배관 누수 업체방문 점검 및 확인 → 스프링클러 배관 점검 및 하향식 주름관 파열 누수 1EA 교체 4. 소방점검 업체 방문 시행 예정(2/13,목~2/15,토요일) → 업체:엠에스소방
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월 12일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 1F 재설작업 3, 5F 남자화장실 핸드타올케이스(스텐) 도어 고정이탈 보수 4, 소방점검 업체 방문 시행 예정(2/13,목~2/15,토요일) → 업체:엠에스소방
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월 13일 목요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 소방점검 업체 방문 시행(2/13,목~2/15,토요일) → 업체:엠에스소방 3. 12F 남자화장실 매입등 점등불량 13W 1EA 교체 4. 화물호기 B3F 카도어 이상 확인(15시20분) → 해당층 도어좌우측 출입센서 이물질제거 복구
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월 14일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 소방점검 업체 방문 시행(2/13,목~2/15,토요일) → 업체:엠에스소방 3. 화물호기 검사 합격증명서 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 02월 17일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B1F 주차장 유도등 점등불량 기판 1EA교체 3. B1F 방재실 등기구 점등불량 28W 안정기 1EA 교체 4. B2F 주차장 주차안내판 점등 접촉불량점검 5. 701호 천정상부 하수배관 누수 - 801호 싱크대 사용중지 조치
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월 18일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B2F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 2. 소방종합점검 결과내역 호실별 전달 및 공용부 작업 3. 701호 호실내 천정상부 누수 확인 → 801호 싱크대 배관 이음부분 누수 확인 입주사 전달 조치 예정 4. 남자화장실내 탕비수전 이탈 고정 보수(5F ~ 10F) 5. 9F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월 19일 수요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 화물호기 B3F 카도어 작동이상 업체방문 확인 → 홀버튼(상,하) 및 메인기판 고장 자재구매후 교체 예정 2. E/V 월정기점검 시행 예정(2/20,목요일) → 업체:성우엘리베이터 3. 2F 남자화장실내 출입도어 이탈 고정 보수(2개소) 4. 전기설비안전점검(분기) 방문실시 → 업체:삼원전기안전관리 5. B1F 방재실 중계기 전원반 고장신호(2/18, 11시30분) 점검 → SPD 전원기판 회로고장 A/S (존슨컨트롤) 6. 소방수신반 8F-1라인 화재오작동신호(15:23) → 804호 감지기 오작동 확인 복구
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월20일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, E/V 월정기점검 업체 방문 시행 → 업체:성우엘리베이터 2, 소화기,소화전,방수기구함 월정기점검 → 14F,15F 소화기 충압불량 교체 2EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월21일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 화장실내 비누디스펜서 파손고장 교체 2EA → 3F 남자,4F 남자
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월24일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 14F 복도 통로유도등 예비전원불량 → 밧데리 1EA 교체 3, 5F 여자화장실 비누디스펜서 파손 고장 교체 1EA 4, 5F 남자화장실 양변기 작동이상 → 피스톤 세척밸브 고장 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월25일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F E/V홀 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 1F 원격자동제어PC 프로그램 연동이상 점검 복구 4, 조명제어 시간변경(1F 외각등외) → 17:30→18:00(ON), 07:30→07:00(OFF) 5, 비상호기(3호기) 7F 홀버튼 작동불능 업체 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터(점검 및 리셋후 정상작동) 6, 화물호기 B3F 홀버튼 고장건 메인보드 및 버튼 교체 완료 → 업체:성우엘리베이터 7, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행 예정(3/1 ~ 3/31) → 업체:(주)아성 8, 옥상방수공사관련 업체방문 실사 및 방문 작업 예정(2/27~28일) → 업체:삼환건설(공정:옥상바닥 누수부분 해체후 틈새 미장 작업)
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월26일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검 3, 2025년 소방계획서 작성 4, 1F 102호 원상복구 공사관련 확인(진행중)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월27일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 소방종합점검 이행계획서 소방서 방문제출 → 업체;엠에스소방 3, PH옥상층 누수관련 방수공사 진행중 → 업체:삼환건설
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 02월28일 금요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행 → 업체:아성 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH옥상층 누수관련 방수공사 진행중 → 업체:삼환건설 3, B1F 남자화장실 매입등 점등불량 교체 15W (1EA) 4, B4F 전기실,발전기실 청소 5, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~3/10) → 업체:bisso(CU 협력업체) 6, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행 7, 501호 내부인테리어공사(3/1) → 사무실내 칸막이철거 8, 저수조,집수정 월정기점검
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월04일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~3/10) → 업체:bisso(CU 협력업체) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH층 비상계단(우측) 도어클로저 유압누유 고장 1EA 교체 3, 전력사용 원격검침 4, 7F 장애인화장실 양변기 피스톤 체크밸브 고장 교체 1EA 5, 화장실 양변기 후렉쉬밸브 누수 보수 → 11F 여자(1), 14F 남자(1)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월05일 수요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~3/10) → 업체:bisso(CU 협력업체) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~15F 유도등 상태점검(피난구,통로,계단) → 10F 복도 통로유도등 예비 bat데리불량 1EA 교체 3, 7F 남자화장실내 출입문 시건장치 고장 보수(1개소) 4, 7F 남자화장실 양변기 후렉쉬밸브 누름버튼 누수 보수(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월06일 목요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~3/10) → 업체:bisso(CU 협력업체) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 102호(CU) 모자분리 계약신청 3, 방화문 도어클로저 문닫힘 소음 조절 및 점검 → 6F 비상계단(우측), 1F 후문 4, 1F 102호 내부인테리어 스프링클러 이설작업 → 알람밸브 퇴수 및 충수 5, 1F 충수중 화재오작동신호 → 13F, 14F 알람스위치 오동작 점검 복구
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월07일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~3/10) → 업체:bisso(CU 협력업체) 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~3/15) → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 7F 여자화장실 양변기 피스톤세척밸브고장 누수 교체(1개소) 3, B4F~15F EPS실 분전반 상태점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월 10일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~3/10) → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 904호 신세계 내부인테리어 스프링클러 증설작업관련 → 알람밸브 퇴수 및 충수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월 11일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 604,6호 소방지적사항 감지기 및스프링클러 증설작업관련 → 6F 알람밸브 퇴수 및 충수 3, 1F 후문 외부 렉산 지붕 상부 이물질 제거 및 청소 4, 신세계 9F 전력량계 설치관련 2F~9F EPS실 개방 요청 5, 1F 102호 CU 간판 설치 예정(3/14,금요일) 6, 1F 102호 CU 스프링클러 증설작업관련 알람밸브 퇴,충수 요청 → 3/12~13일(2일간)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월 12일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~3/15) → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 2F EPS실 신세계용 분전반 → 9F 모바일 스튜디오 → 전기포설 및 연결공사(협력업체) 3, 1F 102호 CU 스프링클러 증설작업 → 알람밸브 퇴수 및 충수 4, B1F 장애인화장실 세면대 막힘 통수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월 13일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 후문 외부 도시가스 배관 오염 도색 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월 14일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비소실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검 3, 5F 여자화장실내 알람벨브실 시건장치고장 보수 4, 수신반 화재 축적 오작동신호(10:54) → 1라인 B4F 자동복구 현장 확인 점검 5, 7F 여자화장실 비누디스펜서 파손고장 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월 17일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 소방종합점검 이행완료 보고서 성동소방서 방문제출 3, 9층1라인 화재오작동 신호(3/15,토요일,9시54분) → 904호 신세계 공사중 오작동 확인 감지기 탈거(경비실) 4, 화장실내 출입문 시건장치 이탈 고정 보수 → 11F 남자(1),7F 여자(1),4F 여자(1)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월 18일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 103호 원상복구 스프링클러 공사관련 → 알람밸브 퇴수 및 충수 3, 화물E/V 2F,B3F 순간정지 이상 업체 방문 확인(성우엘리베이터) → 카도어 외부 센서 이물질 확인 및 제거
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월 19일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 정산소 차단기(출구) 파손 CCTV 확인(3/18, 화요일, 14시03분) → 가해차량:244조6766, 내용전달 및 아이파크 사고접수 완료 3, E/V 비상호기내 점등불량 12W 1EA 교체 4, 조명제어 시간변경 → 현관외등외 (18:30 ON, 06:30 OFF)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, E/V 월정기점검 시행 예정(3/21, 금요일) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월20일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 정산소 차단기 파손건 업체 방문 교체 예정(3/24,월요일) → 아이파킹 3, 1F 후문 도어 처짐 조절보수 4, 7F 남자화장실 천정내 온수기 내통파열 고장 누수 확인 → 잔수 드레인 및 밸브 잠금
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, E/V 월정기점검 시행 예정(3/21,금요일) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월21일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 정산소 차단기 파손건 업체 방문 교체 → 업체:아이파킹 3, 9F 여자화장실내 페이퍼타올케이스(스텐) 도어고정 이탈 보수 1, E/V 월정기점검 업체 방문 시행 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월24일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 102호 내부인테리어공사(3/1~ → 업체:bisso(CU 협력업체) 담당:(010)2690~5488 3, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~15F 복도,E/V홀 격등 점등상태 점검 3, 1F CU 모자분리 현장확인 방문점검(한전) 4, 화장실 대변기 푸쉬로드누름버튼,피스톤세척밸브 고장 누수 교체 → 7F 여자(1),14F 여자(1)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월25일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검 3, 904호 신세계 감지기 증설작업관련 수신반 정지 및 복구 4, 5호기 비상통화장치 유심칩 가입신청서 작성 이메일 전송 → (주)세라에스이
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월26일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 여자화장실 양변기 피스톤 세척밸브 고장 누수 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월27일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 5F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 1F 비상계단(중) 등기구감지센서 불량 1EA 교체 4, 화물E/V 제동저항장치 업체 방문 교체 완료 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월28일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 복도 천정상부 매입등 점등불량 15W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 03월31일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인 담당:(010)9324~3235 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 전기실,발전기실,펌프기계실 바닥청소 3, 7F 남자화장실내 환풍기 소음 확인 청소 정상가동(1EA) 4, 저수조,집수정 월정기점검 5, 기계설비 성능점검 업체 방문 시행 예정(4/23,수요일) → (주) 동보기술단
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월01일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 진행(3/1~3/30) → 업체:(주)더심플디자인(조명,시스템 설치) 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 14F 여자화장실 양변기 작동이상 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체 3, 전력사용 원격검침
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월02일 수요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 3, 데크 파손 및 부식 교체건 입고(10장) → 도색 작업 4, 8F 남자화장실 소변기 센서 작동불능 확인(1개소) → 파워 PCB 기판보드 고장 구매후 교체 예정
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2025년 04월03일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 8F 남자화장실 소변기 센서 PCB 고장 교체 완료(장애인용 1개소) 3, 기계설비유지관리자 경력관리비 공문 확인 및 납부 완료 → 대한기계설비건설협회 4, 저수조 설치현황 신고서 공문 확인 작성 및 FAX 전송 완료 → 동부수도사업소 5, 저수조 청소 및 수질검사 공문 확인 내용 업체 전달 → 업체 : 유원TCS 6, 승강기 안전검사(5호기) 공문 확인 신청 및 결재 완료 → 한국승강기안전공단
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월04일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 11F 비상계단(우측) 방화문 도어클로저 누유고장 1EA 교체 3, 1F 바닥테크 부식파손 교체 및 보수(3EA)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월07일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 주차장 램프벽부등 차단기트립 확인 복구(B1F,B2F,B4F) → 벽체 물청소에의한 트립(4/5,토요일) 3, 승강기 정기검사(5호기) 일정확인(4/16,수요일,오후13:00~) → 한국승강기안전공단 동부지부
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월08일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~5F EPS실 분전반 상태점검 3, B3F 주차장램프 통로유도등 점등불량 기판 1EA 교체 4, 1F 데크,화단,의자 오염 도색 작업(오일스텐)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월09일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B1F 방재실 천정상부등 점등불량 2개소 28W 안정기 교체 3, 승강기5호기 업체방문 비상통화장치 유심칩 교체 및 피트내 청소 → 성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월 10일 목요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 2F 복도통로유도등(소형) 점등불량 교체 3, 수신반 15F1라인 회로단선 신호(10:52) → 15F 사무실분리 감지기 증설작업 확인 복구 4, 경비 순찰확인용 키박스 파손 교체 3EA 5, 403호 호실내 해충출몰 업체 방문 확인 조치 → 업체:유원TCS 6, 옥상층 데크 부식파손 교체건 커팅 및 도색(6장) → 교체 예정
민원 처리	
향후 추진 계획	

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월11일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상층 바닥데크 부식파손 교체(6장)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월 14일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 9F 복도 전열콘센트 탄화 점검 및 교체 3, 4F 여자화장실 양변기 수압 이상 확인 → 피스톤 체크밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월 15일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기 월정기점검(소화기,소화전,방수기구함 상태점검) → B2F 주차장 소화기 충압불량 교체 1EA 3, 15F 여자화장실 천정매입등 점등불량 15W 교체 1EA 4, 승강기 정기검사(5호기) 업체 방문 시행(4/16,수요일,13:00 ~) → 한국승강기안전공단 동부지부
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월 16일 수요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B2F 셔터방화문 상부 유도등 전원이상 라인점검 → 셔터차단기 트립(유도등과 결속상태) 확인후 복구 4, 승강기 정기검사(5호기) 업체 방문 시행 → 한국승강기안전공단 동부지부 지적사항 : 카내부 비상등 점등불량 카피트 점검용조명등 점등불량 자동구출운전장치 에러(축전지 교체요) ▶ 정전시 근접충으로 이동하는 장치
민원 처리	
향후 추진 계획	

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월 17일 목요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B2F 주차장 벽체판넬 파손 보수(1개소) 3, 1F 편의점앞 데크 파손 보수(1장) 4, 옥상층 데크 오염 도색 작업(전체) → 오일스텐 5, 화물호기 일반인 탑승 민원관련 → 카외부도어 승강기안전수칙 문구 부착(전층)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월 18일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH층 프리액션실 명판교체 3, 경비순찰 키박스 재부착 보수(3개소) 4, 구리스주입(B4F 펌프기계실,옥상층 환실)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월21일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 904호 내부인테리어공사 완료 → 조명,시스템 설치 진행중 2, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상층 조경 재초작업 및 정리 3, B3F 주차장 램프벽부등점등불량 35W 1EA 교체 4, E/V 월정기점검 시행(4/22,화요일) → 업체:성우엘리베이터 5, 기계설비성능점검 업체 방문 시행(4/23,수요일,오전9:00~) → (주)동보기술단
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월22일 화요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B1F~15F 복도 E/V홀 격등 점등상태 점검 3, E/V 월정기점검 시행(업체:성우엘리베이터) 4, 기계설비성능점검 업체 방문 시행(4/23,수요일,오전9:00~) → (주)동보기술단 5, PH층 프리액션밸브실 천정상부 누수 확인 및 유도 → 옥탑층 확인 예정 6, 15F 여자화장실 누수관련 차단기 트립 (등기구 분리) 1EA 7, PH층(프리액션밸브실내) 누수관련 등기구 분리 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월23일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 옥탑층 우수관 배수구 토사물,이물질,나무 제거 및 청소 4, 기계설비성능점검 업체 방문 시행 → (주)동보기술단
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월24일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 옥탑층 누수관련 정리작업 3, 15F 여자화장실 매입등,휀 전원분리 원상복구 4, 2F 남자화장실 양변기 피스톤 세척밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월25일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 본관앞 바닥석재타일 들뜸이탈 고정보수작업(3장) 3, 발전기 월정기점검(무부하 운전 및 상태점검) 4, 1F 무인정산소 주차시스템 함체내부 먼지제거	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월28일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 지하창고 전기사용관련 공문 호실별 전달 및 안내 3, 6F 여자화장실 온수기 내통파열 고장 확인 → 전원 OFF, 밸브 잠금, 드레인 퇴수 4, 1F 무인정산소 바닥파손 미장 및 도장 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월29일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 스마트파워(1201호) 창고 전력량계량기 설치 3, 12F 남자화장실 매입등 점등불량 1EA 교체 4, 옥탑층 배수구 미장 보수 작업(4개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 04월30일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 전기실,발전기실,펌프기계실 바닥청소 3, 경비 순찰키박스 파손 교체(2개소) 4, 온수기 잠금(B1F~15F 화장실) 5, 13F 남자화장실 비데커버 파손 교체(1개소) 6, 저수조,집수정 월정기점검
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월02일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, B2F 주차장 방화셔터 오동작 및 차단기 트립 → 선로메인선 누전 셔터작동시 열림고장이상 4, 옥탑층 바닥누수 업체 방문 확인 및 임시보양 작업 → (주) 삼환건설
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월22일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 주차시스템 출구 연동이상 AS 방문(아이파크) → 시스템점검 및 허브고장 교체 복구 3, 기계설비성능점검 결과보고서 확인 → 성동구청 건축과 담당 이메일 전송
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월07일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 3, 7F 남자화장실내 양변기 피스톤 체크밸브 고장 누수 교체(1개소)	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월08일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 기계설비 유지관리교육 신청 및 결재(온라인) 48과목 → 대한기계설비건설협회
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월09일 금요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 기계설비 유지관리교육 진행중(온라인교육) → 대한기계설비건설협회 3, B4F~15F EPS실 분전반 상태점검 → 12F 여자화장실 R2전열차단기 트립 점검 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월 12일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 기계설비 유지관리교육 진행중(온라인교육) → 대한기계설비건설협회 3, 1F 여자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 4, 승강기 월정기점검(5/13, 화요일, 09:00~) 5, 옥상층 기계실내 누수관련 → 옥탑층 덕트라인 및 취약부분 외부실리콘 보수작업					
민 원 처 리						
향 후 추 진 계 획						

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월 13일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 기계설비 유지관리교육 진행중(온라인교육) → 대한기계설비건설협회 3, 승강기 월정기점검(업체:성우엘리베이터) → 5호기 조건부합격 지적사항 완료 자동구출장치용 배터리 교체(12V9A,3개) 피트내 비상조명등 배터리 교체(12V1.2A,1개)	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월 14일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 기계설비 유지관리교육 진행중(온라인교육) → 대한기계설비건설협회 3, 펌프기계실 MCC반 기계실 배기휀 EOCR 지속적 트립 결선 점검 → EOCR 이상 스페어 교체 및 셋팅 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월 15일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 기계설비 유지관리교육 진행중(온라인교육) → 대한기계설비건설협회 3, 6F 복도적치물 소방서 신고민원 → 605호 WWD 담당자 내용전달 4, 1F 출입문 소방법관련 정보 자료 조사 5, 옥상층 누수관련 업체방문 실사 및 견적서,시방서 요청 → (주) 정성방수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월 16일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 기계설비 유지관리교육 진행 완료(온라인교육) → 대한기계설비건설협회 3, 옥상층 프리액션밸브실내 천정상부 누수관련 → 하부바닥 크랙부분 실리콘 작업 4, 1306호 내부인테리어공사 진행 → 05/16 ~ 06/05					
민 원 처 리						
향 후 추 진 계 획						

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월 19일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검 3, 전기설비안전(반기) 점검 예정(5/21,수요일) → 삼원전기안전관리 4, 5호기 승강기 정기안전검사 합격증명서 교체
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월20일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 수신반 7F1라인 화재오작동신호(13:21경) 확인 → 7F 여자화장실 열감지기 오작동 확인 및 교체 수신반 복구 3, 6F 적치물 민원관련 성동소방서 방문 확인
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월21일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16,금요일~06/05,목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 전기설비안전점검(반기) → (주) 삼원전기안전관리 3, B3F 804호(티소물리에) 창고 콘센트형 전력량계 설치 4, 주차시스템 출차카메라 고장 긴급AS요청 → 아이파킹(5/22,목요일,오전 방문 예정) 5, 옥탑층 누수공사관련 업체 실사 재방문 실측 → 업체:(주)정성방수 공사일:5/24,일요일~25,월요일
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월22일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16,금요일~06/05,목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 주차시스템 출구 연동이상 AS 방문(아이파크) →시스템점검 및 허브고장 교체 복구 3, 기계설비성능점검 결과보고서 확인 → 성동구청 건축과 담당 이메일 전송	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월23일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16,금요일~06/05,목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 2F 남자화장실 양변기 피스톤 체크밸브 고장 교체(1개소) 3, 소독 및 방역 업체방문 시행(5/26,월요일,오전) → 업체:유원TCS 3, 옥상층 누수관련 옥탑층 스틸판넬 업체방문 작업 완료 → (주)정성방수(5/25,일요일)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2025년 05월26일 월요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 소방안전관리자 사이버교육 이수완료 → 6/4, 목요일, 실무교육(동부지부) 예정 3, 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 4, 주차시스템 출구카메라 인식 및 일반결제오류 A/S 요청 → 일시적 오류 복구 업체 방문점검 예정 5, B4F 정화조실내 악취관련 종균제 투여 및 바닥청소 6, 15F 더메종 대표실내 천정상부 누수 방문 확인 → 5/27, 화요일 업체 방문 확인 예정(삼환건설)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월27일 화요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 주차시스템 출구카메라 인식오류 및 복구 → 아이파크 방문 재점검 요청 3, 15F 더메종 대표실내 천정상부 누수 업체 방문 확인 보수 진행중 → 삼환건설 4, 조명제어 시간설정 → 현판외등외 19:00(점등),06:00(소등)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월28일 수요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일)					
	[직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰					
	2, 1F 로비(CCTV모니터) 작동불능 점검 → 전원아답터 고장 임시 교체 복구					
	3, 15F 더메종 대표실내 천정상부 누수 업체 방문 보수작업 완료 및 상태 확인중(삼환건설)					
	4, 방재실 1F 원격모니터링 화면 데이터 연동 이상 점검 복구 5, 옥상층 배수구 및 배수구 주위 청소					
민 원 처 리						
향 후 추 진 계 획						

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월29일 목요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황]
	1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945
	2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16,금요일~06/05,목요일)
	[직영 작업 현황]
	1, 시설점검 및 순찰
	2, B4F 전기실,발전기실,펌프기계실 청소
	3, 주차시스템 출구 오작동 케이블 재결선 방문점검 → 16:30분경 동일증상발생 리셋복구
	4, 1F 정산소 출구 배수구 트랜치 하부 고정 부분파손 미장 보수작업
	5, 1F 공개공지 정원 석재타일 고정이탈 보수작업(2장)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 05월30일 금요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH층 E/V 기계실내 에어컨 가동(승객용, 화물용) 3, 저수조, 집수정 월정기점검 4, 6F 남자화장실 비누디스펜서 파손 고장 교체 5, 신세계 2F 실외기 난간대(유리) → 난간대(메쉬) 교체작업 → 업체:아성(5/31, 토요일)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월02일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침 3, 승강기 안전교육 (온라인교육) 완료 4, B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월04일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 주차장 차량 접촉사고관련 CCTV 확인 3, 소방교육
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월05일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 3, 주차시스템 결제 및 카메라인식 오류 A/S 요청 → 6/9,월요일 아이파크 방문예정 4, 1F 주차장 배수로옆 바닥파손 몰탈미장 보수작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월09일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 136호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 11F 남자화장실 소변기 이상 확인(1개소) → 메인PCB, 솔레노이드밸브 고장 구매후 교체 예정 3, 주차시스템 출구카메라 인식오류 교체 및 네트워크 상태점검 → 아이파킹
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월 10일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 103호 내부 원상복구 공사 진행(3/8~ → 업체:비쏘실내인테리어(CU 협력업체) 담당:(010)9032~3945 2, 1306호 내부인테리어공사 진행중(05/16, 금요일~06/05, 목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~15F EPS실 분전반 상태점검 3, 1F 공개공지 정원 제초작업
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월11일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1306호 내부인테리어공사 진행중(05/16,금요일~06/05,목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스주입 → B4F 펌프기계실, 옥상층 프리액션밸브실 3, 몰카탐지(B1F~15F 여자화장실)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월 12일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1306호 내부인테리어공사 진행중(05/16,금요일~06/05,목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 본관앞 장애인블럭 파손 교체(3장) 3, 펌프기계실 B펌프제어반 푸쉬버튼(ON) 점등불량 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월 13일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1306호 내부인테리어공사 진행중(05/16,금요일~06/05,목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, E/V 에어컨 가동 → 승객용,화물용 3, 504호앞 택배분실관련 CCTV 확인 → 6/11~6/12 4, 3F 남자화장실 양변기 세척밸브 고장 교체(1개소) 5, E/V 월정기점검 방문 시행 예정(6/17,화요일) → 성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월 16일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1306호 내부인테리어공사 진행중(05/16,금요일~06/05,목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B2F 주차장 방화셔터용 선로포설 및 차단기설치연결 → 벽부등 전원연결 3, 15F 더메종,옥상층 누수확인 4, 12F 남자화장실 소변기 막힘 통수작업 → 11F 천정상부내 배관 및 소재구 해체 청소 배관 이음부분 누수 확인 보수 5, B1F 남자화장실 천정상부등 13W 점등불량 교체 1EA
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, E/V 월정기점검 업체 방문시행(6/17,화요일) → 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월 17일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1306호 내부인테리어공사 진행중(05/16,금요일~06/05,목요일) [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 3, E/V 월정기점검 업체 방문 시행(업체:성우엘리베이터) → 화물E/V 권상기(모터) 오일 견적 및 구매후 총유 예정 4, 옥탑 지붕층 배수구 트랜치 이물질 청소 5, 1F 103호 천정상부 누수 확인 → 부동산 에어컨 드레인 호수 절단(CU 원상복구 작업중 원인) 6/19,목요일 업체방문 호수 포설 작업 예정
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월 18일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B1F 남자화장실 환기팬 이상 점검 고장 1EA 교체 3, 404호 주차장내 차량 파손관련 CCTV 확인 → 5/29~6/2
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 장마대비 배수로 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월 19일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B2F 미화대기실 에어컨 작동점검 및 내부청소 3, 1F 장마대비 배수로 점검 및 청소 4, 1F 103호 부동산 천정상부 에어컨 드레인 업체방문 포설 유도 작업 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월20일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~15F 복도 E/V홀 격등 점등상태점검 3, 1F 남자화장실 천정매입등 점등불량 15W 1EA 교체 4, 우천관련 옥상층, 15F 더메종 입주사내 누수 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월23일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 9F 여자화장실 환기팬 탈락 고정 및 소음 점검(2개소) 3, 1F 공개공지 정원 해충관련 살충제 투여 4, 저수조 청소 업체 방문 시행 예정(6/25,수요일,09:00~) → 유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월24일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 주차시스템 결제 및 통신 불능 A/S 점검 → 기존 VPN 교체 및 셋팅 복구 3, 주차시스템 연결 인터넷 라인 상태점검 4, 605호 택배분실건 CCTV 확인(위치:6F 복도) → 해당호실 직원 확인 5, 저수조 청소 업체 방문 시행 예정(6/25,수요일,09:00~) → 유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월25일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 11F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 저수조 청소 업체 방문 시행 완료 → 유원TCS 4, 우천관련 누수 부분 확인 → 15F 더메종 사무실,옥상층 프리액션밸브실
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월26일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 우천관련 누수 부분 확인 → 15F 더메종 사무실, 옥상층 프리액션밸브실 3, 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검 4, 15F 남자화장실 양변기 누수 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월27일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B2F 주차장 램프 벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 3, B4F 집수정 펌프 버터플라이밸브 손잡이 녹제거(3개소) 4, 1F 공개공지 정원 소나무 가지 전지작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 06월30일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 전기실,발전기실,펌프기계실 바닥청소 3, B4F 정화조실내 바닥청소 4, 저수조,집수정 월정기점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월01일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침 3, 1303호 창고 열쇠 회수 및 1203호 전달
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월02일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 3, 3F 여자화장실 양변기 누수 이상 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체 4, 10F 남자화장실 소변기 막힘 통수(약품) 작업(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월03일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 펌프기계실 MCC반 펌프A 푸시버튼(OFF)점등불량 1EA 교체 3, 정화조실 제어반 브로워펌프 푸쉬버튼 점등불량 1EA 교체 4, 옥상층 바닥데크 부식 파손 교체(1장)	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월04일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스주입 → B4F 펌프기계실, 옥상층 웅실
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월07일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 11F 복도 비상계단(우측) 유도등 점등불량 기판 1EA 교체 3, 정화조실 급배기웬 타이머 작동 고장 → 타이머 교체 및 접촉불량 재결선 복구 4, 502호 내부인테리어공사(7/12,토요일~13,일요일) 예정 → 호실내 서버실 도어설치 5, 4F 비상계단(중앙) 바닥데코타일 파손 교체(1장) 6, 3F 비상호기 E/V홀 콜버튼 작동이상 업체 방문 확인 → 콜버튼 접속단자 리셋 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월08일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상층 조경 제초작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월09일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH층 프리액션밸브실 천정등기구 재부착
민 원 처 리	1, 502호 방화문 도어 손잡이 불량 보수
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월 10일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 공개공지 정원 재초작업 3, B1F~15F EPS실 분전반 상태점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월11일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 공개공지 정원 재초작업 3, B1F 썬큰 외각등 점등불량 8W 1EA 교체 4, E/V 비상호기 상부등 점등불량D 10W 1EA 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월 14일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B2F 주차장 벽체판넬 파손보수 (1개소) 3, 502호 감지기증설 수신반 정지 및 복구 4, 1F 본관앞 외부수전 파열 누수 업체 방문 공사 → 업체:보강개발공사 5, E/V 에어컨 상태점검관련 업체 방문 확인 예정 → 업체:쿤엔지니어링(7/15, 화요일, 13:00) 6, E/V 월정기점검(7/15, 화요일) → 성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월 15일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 공 2, 소화기 월정기점검(소화기,소화전,방수기구함 상태점검) 사 3, 3F 비상계단(중앙) 감지센서 탈락 재부착 및 4, 1F 본관앞 외부수전 파열 누수 업체 방문 공사 완료 업 → 업체:보강개발공사 무 5, E/V 에어컨(5호기) 상태점검관련 업체 방문 확인 사 → 업체:쿤엔지니어링 향 6, E/V 월정기점검 → 업체 : 성우엘리베이터 7, E/V 에어컨 점검관련 견적서 확인 및 점검 요청 → 승객용1,2호기,비상호기
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월 16일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 에어컨 실외기 화재예방 공문작성 → 각호실 전달 및 안내 3, 1F 주차장 입구 출차주의 파손 CCTV 확인(7/15, 화요일, 10:28분) → 404호 입주자 확인 전달 보험접수 및 보수업체 방문 확인 자재수급후 교체 예정
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월 17일 목요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B1F 주차장램프벽부등 통로유도등 점등불량 확인 → 밧데리 및 기판고장 1EA 교체 3, 옥상층 환실 천정상부 누수 확인 → 옥탑층 공사 업체 방문 확인 예정(7/18,금요일)
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월 18일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	1,
	[직영 작업 현황]
	1, 시설점검 및 순찰
	2, 6F 남자화장실 페이퍼타올케이스(스텐) 도어 고정이탈 보수 작업
	3, 1F 주차장입구 출차주의 사고파손건 업체 방문 교체 완료 → 동부화재 유지보수업체
	4, 1F 수도파열 누수관련 수도세 감면내용(누수 원격 미확인감지) → 원격 확인시 통보 예정(동부수도사업소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1, 방역,소독 업체방문 시행예정(7/22,화요일) → 유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월21일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 6F 복도베란다관련 민원 → 성동소방서 방문 확인 3, B2F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 4, 옥상층 누수관련 옥탑층 업체 방문 확인(업체:정성방수) → 덕트 이음새 틈새부분 확인 및 코킹 작업 5, 방역,소독 업체방문 시행예정(7/22,화요일) → 유원TCS 6, 2F 남자화장실 비누디스펜서 파손고장 교체 1EA					
민 원 처 리	1,					
향 후 추 진 계 획	1,					

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월22일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 본관앞 배수로 덮개 파손 교체(1장) 5, 방역,소독 업체방문 시행 → 업체:유원TCS
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월23일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, E/V 승객용2호기 에어컨 작동이상관련 업체 방문점검 → 업체:하나비전 (냉매 이상 보충) 1.7K → 4K 정상작동 3, 7F 남자화장실 비누디스펜서 누름버튼 파손 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월24일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 6F 복도 베란다 실외기 배관,전선 철거 및 원상복구 3, B4F 비상계단(우측) 전실 유도등 점등불량 기판 교체 4, 8F 남자화장실 소변기 막힘 확인(1개소) → 7F 남자화장실 천정상부내 소재구 해체 청소 및 배관 통수작업
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월25일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 발전기 월정기점검 → 무부하 운전 및 상태점검 3, 소방작동점검 업체 방문 시행 예정(8/21,목~8/23,토요일) → 업체:엠에스소방
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월28일 월요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 12F 남자화장실 양변기비데 고장 업체 방문 확인(1개소) → 업체:로비타비데(습기로인한 기판보드 고장 신규 교체) 3, 1F 주차정산소 출구 차단기 파손 CCTV 확인(발생:7/21,월,13:39) → 성동경찰서 방문 사고건 신청 처리 예정 4, 1F 본관앞 바닥타일 턱부분 안전표시 부착(민원관련)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월29일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 15F 남자화장실 천정매입등 점등불량(2개소) → 15W 2EA 교체 3, 1F 주차정산소 출구 차단기 파손관련 → 성동경찰서 방문 사고 접수
	민 원 처 리 1, 601,2호 민원 → 604호 WWD코리아 출입문 안면인식 카메라 여자화장실 방향 인식 입주사 방문 방향 조정 전달
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월30일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 전기실,발전기실 청소 3, 화장실내 출입문 시건장치 이탈 고정보수(6개소) → 11F, 12F 여자화장실 4, 5F 여자화장실 비누디스펜서 노즐,버튼 불량 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 07월31일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH층 E/V 기계실 실외기배관 테이핑 찢김 교체 보수 3, 1F 후문 도어 닫힘 소음 점검 4, 1F 주차정산소 차단기파손건 업체 교체 방문 예정(8/1,금요일) → 아이파킹 5, 저수조,집수정 월정기점검
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월01일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 상 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH층 승객용 E/V기계실 에어컨 통신에러 작동멈춤 A/S 요청 → 8/6,수요일,방문 예정 및 환기휼 임시작동 4, 1F 주차정산소 차단기파손건 업체 방문 교체 → 아이파킹 5, 전력사용 원격검침
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월04일 월요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH층 승객용 E/V기계실 에어컨 A/S 업체 방문 확인 → 본체 ~ 실외기 전원연결 케이블 에러 재포설 연결 요 케이블 구매 및 포설작업후 업체 방문 셋팅 예정 3, PH층 우천관련 누수 확인(이상무) → 옥상층 프리액션밸브실내, 15F 더메종 사무실내 4, B4F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 5, 5F 여자화장실 매입등 점등불량 15W 2EA 교체
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월05일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결재						

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH층 승객용 E/V기계실 에어컨 고장관련 → 본체 ~ 실외기 전원연결 포설작업 완료 업체 방문 결선작업 및 작동 확인 기판보드 고장 자재 수급후 방문 교체 예정
민원 처리	1,
향후 추진 계획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월06일 수요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	1,
	[직영 작업 현황]
	1, 시설점검 및 순찰
	2, PH층 승객용 E/V기계실 에어컨 고장관련 업체 방문 A/S 완료 → 실외기 기판보드 고장 교체(정상가동)
민 원 처 리	3, 1F 외각 CCTV 모니터 화면표출 이상 확인 → 본체 모니터 연결라인 접촉불량 조치 완료
	4, 옥상층 우천관련 누수부분 확인 → 15F 더메종 사무실내, 옥상층 프리액션밸브실내
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월07일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, PH층 승객용 E/V기계실 → 본체~실외기 배관라인 테이핑 보양 작업 3, 3F 여자화장실 비누디스펜서 노즐,버튼 불량 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월08일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 정화조실내 천정상부등 점등불량 8W 1EA 교체 3, 승강기 월정기점검 업체 방문 시행 예정(8/11,월요일,오전9시~) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월11일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B2F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 안정기 고장 교체 3, 승강기 월정기점검 업체 방문 시행(업체:성우엘리베이터) → 화물호기 B1F 홀버튼(하행) 고장 교체 4, B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검
	민원처리 1,
	향후추진계획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월 12일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B2F 주차장 기동보호대 이탈파손 보수(1개소) 3, 15F 여자화장실 양변기 누수 확인(1개소) → 피스톤 체크밸브 고장 교체 4, 청소차 배터리 교체관련 업체 확인 (업체:카쳐 서비스 센터) → 배터리 수거 및 교체 일정(8/18,월요일~19,화요일)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월 13일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F~15F EPS실 분전반 상태점검 3, 화물호기 업체 방문 권상기 기어오일 교체 작업 완료 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월 14일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 14F 여자화장실기 누수 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월 18일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 주차장 벽체판넬 파손 보수(2개소) 3, B2F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 4, 자동제어 데이터 및 통신 연동 이상점검 → DDC 자동제어 모듈 2EA 고장 교체요 5, 청소차 배터리 교체 업체 방문 교체 완료 → (주)한국카쳐 A/S
	민 원 처 리 1,
	향 후 추 진 계 획 1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월 19일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검 3, 4F E/V홀 천정매입등 점등불량 15W 1EA 교체 4, 전기설비 안전점검 방문 시행 예정(8/20,수요일) → 업체:삼원전기안전관리
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월20일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 전기설비안전점검(분기) 방문 시행 완료 → 업체:삼원전기안전관리 3, 자동제어 DDC 모듈고장 A/S 예정(8/21,목요일) → 업체;동양이엔씨 4, 1F 공개공지 정원 재초 작업 5, 소방작동점검 업체 방문 시행(8/21,목요일~23,토요일) → 업체;엠에스소방
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월21일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 자동제어 A/S점검 및 장비교체 완료 → 업체;동양이엔씨 3, 소방작동점검 업체 방문 시행(8/21,목요일~23,토요일) → 업체;엠에스소방 4, E/V 화물호기 홀버튼 이상 업체 방문 확인(성우엘리베이터) → 기판보드 고장 교체요 5, 603호 천정상부 누수 방문 확인 → 웹들 703호내 싱크대 하수배관 파손 입주사 전달 조치요 6, 4F 남자화장실 소변기 이상 확인(1개소) → 수압 조절(정상)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월22일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 소방작동점검 업체 방문 시행(8/21,목요일~23,토요일) → 업체;엠에스소방
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 08월25일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, [직영 작업 현황] 1, 시설점검 및 순찰 2, 2F 남자화장실 매입등 점등불량 13W 1EA 교체 3, 피난구유도등 점등불량 기판 2EA 교체 → B2F, 14F 4, 11F 여자화장실 강화유리(출입문) 경첩 이탈 및 소음 확인 보수
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	1,

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 08월26일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 발전기 월정기점검 → 무부하 운전 및 상태점검 3. 8층 경비 순찰키박스 파손 1개 교체
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 08월27일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. B2F 주차장 벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 3. 소방 작동기능 점검 결과내역 호실별 조치 안내 4. B2F 방화셔터 작동고장 제조업체 방문점검예정 -> 8/30(토)오전, (주) 인성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 08월28일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 12층 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3. 소방 작동기능 점검 결과내역 공용부 -> 스프링클러 헤드 처짐 보수 고정(B1F,6층.7층 3개소) -> B4F 소화전 기동램프 점등불량 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 08월29일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 수변전실,발전기실,펌프기계실 청소 3. B2F 방화셔터 작동이상 방문점검 -> 8/30(토) 모터 리미트스위치 어셈블리 고장 교체 및 작동점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월01일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입 → B4F 펌프기계실, 옥상층 웅실 3. 승객용1호기 3F 점검중 고장 업체 방문 확인 → 카도어 하부 이물질 끼임 확인 제거(정상가동)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월02일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. B1F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 3. 호실내 소방배관 식별표시 지적사항(적색표시) → 7개호실 소방배관 표시스티커 샘플부착 4. 재초작업 → 1F 본관앞 완료,옥상층 진행중
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월03일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단유도등 상태점검 3, 옥상층 재초작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월04일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. B3F 주차장 유인펜 자동제어 연동이상 → B3F 분전반 FAN용 퓨즈 접촉불량 점검 복구 3, 11F 남자화장실 양변기(우측) 누수 확인 → 볼밸브, 직수관 고무패킹 마모 교체 보수	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월05일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]		
	[직영 작업 현황]		
	1. 시설점검 및 순찰		
	2. 5F 여자화장실 출입문(강화도어) 이탈 및 소음 보수 작업		
민 원 처 리	3. 6F 남자화장실 비누디스펜서 노즐불량 및 버튼 파손 교체		
향 후 추 진 계 획			

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월08일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. B1F~15F EPS실 분전반 상태점검 3. 비상발전기 밧데데리 및 주차장 LED 전광판 발주 4. 신세계 분실물관련 CCTV 확인 요청(9/5, 금요일, 18:00~) → 4F 복도 확인 [(010)8653~0021, 정유나] 5. 1F 수도 누수관련 동부수도사업소 확인 → 7월분 차감액 통장 입금 예정 9월분 수도세 차감 처리 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월09일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 1F 후문 외부 도시가스 배관 하부 틈새 실리콘 마감
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월 10일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. 시설점검 및 순찰
	2. 소방작동점검 보고서 및 이행계획서 소방서 방문 제출 3. B2F 주차휴게실 분전반박스 및 차단기 설치 4. 옥상층 난간벽체 오염 및 부식 → 방수액 및 페인트 도장 진행중(전체)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월11일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 자체 소방훈련 및 교육실시 예정 → 9/15, 월요일, 오전09:30~ 1층로비 3. 옥상층 난간벽체 오염 및 부식 → 방수액 및 페인트 도장 진행중(전체)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월 12일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. 시설점검 및 순찰
	2. 자체 소방훈련 및 교육실시 예정(B조 경비대원) → 9/15, 월요일, 오전 09:30~ 1층로비
민 원 처 리	3. 옥상층 난간벽체 오염 및 부식 → 방수액 및 페인트 도장 진행중(전체)
	4. B4F 복도유도등 점등불량 기판교체 1EA
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월 15일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 자체 소방훈련,교육 및 기록부 작성 3. 옥상층 난간벽체 오염 및 부식 도장 작업 완료(전체) 4. B2F 주차안내실 바닥 데코타일 시공
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월 16일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검 3. 전동청소차 전면바퀴 고장 교체관련 업체방문확인(업체:한국카처) → 전면바퀴,휠 해체 수거 세팅후 재방문 설치 예정(9/17,수) 브레이크 라이닝 마모 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월 17일 수요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 소방작동점검 지적사항 → 11F 타임게이트 서버실 스프링클러 헤드 증설 퇴수 및 충수 3, 12F 비상방송 오작동 및 수신반 펌프작동 점검 및 복구 4, 전동청소차 전면바퀴 고장 업체 방문 교체 완료 → 업체:한국카처 5, B2F,B3F LED 전광판 2기 설치 6, E/V 월정기점검 업체 방문시행 예정(09/18,목요일,09:00~) → 성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월 18일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, E/V 월정기점검 업체 방문시행(업체:성우엘리베이터) → 화물E/V B1F 홀버튼 고장관련 기판보드 교체 완료 3, 11F 여자화장실 출입문(강화도어) 소음 보수 4, 조명제어 시간변경 → 현관외등외 18:30(ON),06:30(OFF)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월 19일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 소방시설 점검결과 이행완료보고서 소방훈련,교육실시 결과서 작성 3, 6F 비상계단(중앙) 바닥데코타일 파손이탈 교체 보수(2장)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월22일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 상 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 소방시설 점검결과 이행완료보고서 및 소방훈련교육 실시결과서 → 성동소방서 예방과 방문제출 3, 비상발전기 배터리외 교체설치 예정(9/26,금요일) → 한빛발전기 4, 방역,소독 업체 방문 시행 예정(9/23,화요일) → 유원TCS
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월23일 화요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 9F 비상E/V홀 방화문 손잡이 고장 보수 3, 방역,소독 업체 방문 시행 → 유원TCS 4, PH층 E/V 기계실 에어컨 가동 중지(OFF) → 승객용,화물용 5, 옥상층 난간대상부 접지연결봉 주위 코킹 부식 실리콘 마감 처리 및 판넬사이 코킹 오염,부식 실리콘 마감 처리 작업 6, 소방안전관리보조자 실무교육 접수 예정(9/24,수요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 09월24일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 15F~B1F 복도 ,E/V 홀 격등 점등상태 점검 ->2F E/V홀 호박등 점등불량 15W 2EA 교체 3. 1F로비, 방재실 원격자동제어 프로그램 연동 에러 점검복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 09월25일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 1F 후문 도어클로저 달힘소음 고장. 중형 도어클로저 교체
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월26일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. 시설점검 및 순찰
	2. 비상발전기 배터리,예여히터,오일등 교체 완료
민 원 처 리	3. 비상발전기 무부하운전 및 상태점검
	4. 7F 여자화장실 양변기 누수 확인(1개소)
	→ 피스톤 세척밸브 고장 교체
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월29일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. B3F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 3. 2F 여자화장실 비누디스펜서 고장 교체 1EA
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 09월30일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조,집수정 월정기점검 3. B4F 전기실,발전기실,펌프기계실 청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월01일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 1F 정산소 바닥 미장,도장 보수 작업 진행중 3. 비상호기 E/V 천정상부등 점등불량 12W 1EA 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월02일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 1F 정산소 바닥 미장,도장 보수 작업 완료 3. B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단 유도등 상태점검 4. 소방안전관리보조자 실무교육 예정(10/13,월요일,14:00~18:00) → 한국소방안전원 서울동부지부
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월 10일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 1F 비상계단(중앙) 등기구 감지센서 이상 점검 재부착 3. 조명제어 시간설정변경 → 현관외등외 18:30 → 18:00(점등) 4. 소방안전관리보조자 실무교육 (10/13, 월요일, 14:00~18:00) → 한국소방안전원 서울동부지부 5. E/V 5호기 11F 점검중고장 업체 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월 13일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 소방안전관리보조자 실무교육 (14:00~18:00) → 한국소방안전원 서울동부지부 3. E/V 2호기 카도어 소음 업체 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터(B4F 피트내 레일 구리스 주입) 4. 1F 남자화장실 출입강화도어 처짐 간격 조정 5. 15F~B4F EPS실 분전반 상태확인점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월 14일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, E/V 2호기 6F 카도어 소음 업체 방문 확인(업체:성우엘리베이터) → 카도어 상부 레일도르레(벨트풀리 고장 교체) 4, 2F 남자화장실내 출입도어 간격이탈(처짐) 확인 → 해체후 힌지 재고정 보수(3개소)	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월 15일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 소화기 월정기점검 → 소화기,소화전,방수기구함 상태점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월 16일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 10F 남자화장실내 양변기 누수 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 불량 교체 3, E/V 월정기점검 업체 방문 시행 예정(10/17, 금요일, 오전09:00~) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월 17일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. 시설점검 및 순찰
	2, 11F 여자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, E/V 월정기점검 업체 방문 시행 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월20일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 2F E/V홀 호박등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 1F 주차장 경광등 음량조절 점검 4, 동절기 온수기가동(B1F~15F, 화장실내) → 7F 남자,6F 여자(2개소) 내통파열 누수 고장 확인 교체요
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월21일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B1F 썬큰 외등 점등불량 12W 1EA 교체 3, 1F 공개공지 정원 재초작업 4, 온수기 고장 업체 방문 신규 설치 예정 (10/22, 수요일) → 업체:강남기업택(7F 남자,6F 여자,2개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월22일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 3F 남자화장실 매입등등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 온수기 고장 업체 방문 신규 설치 완료 → 업체:강남기업텍(7F 남자,6F 여자,2개소) 4, B1F 썬큰 데크 오염 도색 5, 옥상층 데크 부식 및 파손 교체 진행 → 데크 도색 양생후 교체 예정(4장)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월23일 목요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 방재실 비상방송용 배터리 보호용 앵글제작 설치 3, 비상방송 배터리 충전 장비 전압이상 점검 AS 요청 예정 4, 실내공기질 관리상황 자가점검 체크리스트 작성 및 이메일 전송 → 성동구청 환경과	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월24일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 발전기 월정기점검 → 무부하운전 및 상태점검 3. 비상방송 배터리 충전장비 AS 방문 점검 예정(10/30,목요일) 4. 4F 남자화장실 양변기 누수 확인 → 피스톤 세척밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월27일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B4F 주차장 램프벽부등 점등불량 35W 1EA 교체 3, 옥상층 바닥데크 부식 파손 교체(6장)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월28일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결재						

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입 → B4F 펌프기계실, 옥상층 헬실
민원 처리	1, 903호 호실내 전등 점등이상 방문 확인 → 분전반 차단기 트립 확인 복구
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월29일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B4F 전기실,발전기실,펌프기계실 청소 3, 4F 남자화장실내 탕비 수도꼭지 고장 누수 교체 1EA
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월30일 목요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 비상방송 배터리 차저 및 메인전원장비 방문점검 고장확인 3, 비상호기 E/V 14F 홀버튼(상,하) 작동이상 업체 방문 점검 → 업체:성우E/V(리셋후 정상작동)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 10월31일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조,집수정 월정기점검 3. 경비순찰 키박스 파손교체 → 15F,B2F(2개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월03일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 비상방송 배터리차저 장비외 교체 발주진행 3, 수신반 10F 고장 단선신호 확인 복구(10시30분) 4, 수신반 10F 1라인 화재신호 확인(13시30분경) → 6호 실외기실 용접불뚝에 의한 실화재 확인 복구 5, 14F 남자화장실 온수기 내통파열 누수 확인 작동정지 및 드레인 잠금 조치 신규 교체설치요 → 업체 일정확인후 설치 예정(강남기업텍)
민원 처리	1,
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월04일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B1F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단 유도등 상태점검 3, 14F 남자화장실 온수기 고장 신규 교체 설치 예정(11/05,수요일) → 업체:(주)강남기업텍 4, 5F 여자화장실 출입문(강화도어) 힌지,손잡이 이탈 조정 보수
민원 처리	1,
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월05일 수요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B1F 분전반 전기차 차단기 트립 점검 복구 → 차량충전차저 플러그 고장에의한 트립 3, 14F 남자화장실 온수기 고장 신규 교체 설치 완료 → 업체:(주)강남기업텍 4, 비상방송 배터리 차저 고장 교체 완료	
	민 원 처 리	1,
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월06일 목요일

	담당	과장	소장
결재			

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B1F 주차장 기둥 모서리보호대 파손이탈 고정 보수 1EA 3, 비상호기E/V 14F 홀버튼(하행) 점등이상 업체방문 교체 1EA → 성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월07일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B1F~15F EPS실 분전반 상태점검 3, 1F 여자화장실 온수기 수압이상(온수) 감압밸브 조절 정상
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월 10일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 공 1. 시설점검 및 순찰 사 2. 방재실 CCTV 모니터 화면이상 점검 자체 고장 교체요 및 3. 무인주차 모바일 접속 및 출차 불인식 증상 업 → VPN 전원부 접촉이상 점검 및 출차 공유기 포트 변경 복구 무 4. 조명제어 시간변경(현관외등외 18:00→17:30) 사 5. 1F 온수기 누수 고장 업체 방문 확인 내통파열 누수 교체요 향 → 5F 남자, 10F 남자(2개소) 6. 2F 남자화장실내 출입도어 이탈 고정 보수 작업(1개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월11일 화요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B4F 정화조실 제어반 전압,전류 지시계 동작불량 확인점검 → 각지침 고장으로 구매후 교체 예정 5, 1F 온수기 누수 고장 업체 방문 교체 예정(11/12,수요일) → 5F 남자,10F 남자(2개소) 6, 14F 여자화장실 온수기(온수이상) 감압밸브 조절 정상 7, 4F 여자화장실 양변기 후렉쉬밸브 이음부분 누수 확인(1개소) → 고무패킹 마모 교체
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월 12일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, PH층 비상계단(중앙)도어클로저 누유고장 1EA 교체 3, 1F 온수기 누수 고장 업체 방문 신규 교체 완료 → 5F 남자,10F 남자(2개소)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월 13일 목요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 정화조실 제어반 전압,전류지시계 고장 2EA 교체 및 바닥청소 3. 옥상층 난간대 상부 판넬 오염(조류변) 제거 4, E/V 2호기 B3F 홀버튼(하행) 작동불능 업체 방문 확인 → 홀버튼 통신기판 고장 자재수급후 교체 예정 업체:성우엘리베이터
민원 처리	1,
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월 14일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황]
	1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30)
	[직영 작업 현황]
	1. 시설점검 및 순찰
	2, 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검
공 사 및 업 무 사 항	3, 전기설비 안전점검(연차) 예정 → 11/19, 수요일, 삼원전기안전관리
	4, 동파대비 시설물확인 → 외부수전 보양 및 B1F 천정상부 급수배관 잔수 퇴수
	5, 803호 차량 방문 15인승[높이(2.8m)] 입차 관련 → 1F 하역장 주차 협조 내용(11/17, 월요일)
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월 17일 월요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 7F 복도 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 1F 남자화장실 출입도어(강화도어) 이탈 조정 보수 4, E/V 승객용2호기 B3F 홀버튼(하행) 작동불능 이상 업체 방문 통신기판보드 교체 완료 정상(업체:성우엘리베이터) 5, 10F 인테리어공사중 1호기 홀버튼 해체 내부단자 라인 단선 업체 확인 11/18, 화요일 방문 조치 예정	
	민 원 처 리	1,
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월 18일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 7F 승객용E/V홀 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, E/V 월정기점검 업체 방문 시행 예정(11/19,수요일,09:00~) → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월 19일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨 (10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 전기설비안전 업체 방문 점검(연차) → 삼원전기안전관리 3. E/V 월정기점검 업체 방문 시행 (09:00~) → 업체:성우엘리베이터 4. 10F(1호기) 홀버튼 기판보드 및 접속단자 이상 자재수급후 교체 예정 → 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월20일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B2F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 3, B3F~B4F 유인첸 장치 먼지 청소 4, 15F 여자화장실 온수기 수압이상 감압밸브 조절 5, 9F 남자화장실 양변기 볼밸브누수 고무패킹 마모부식 교체(1개소)	
	민 원 처 리	1,
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월21일 금요일

결재	담당	과장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 11F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, B1F~B2F 유인첸 장치 먼지 청소 4, 방역 및 소독 업체방문 시행 예정(11/24,월요일) → 업체:유원TCS
민 원 처 리	1,
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월24일 월요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 1F E/V홀 호박등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 방역 및 소독 업체방문 시행 → 업체:유원TCS 4, 10F 복도등 라인 전체 점등이상 점검 → 복도등 교체후 발생 업체 복구 요청
민원 처리	1,
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 11월25일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 비상호기 상부등 점등불량 12W 1EA 교체 3. 10F 복도등 격등라인 전체 단선유무점검 및 복구(업체) 4. 조명시간 변경설정 →현관외등 외 17:30분->17:00분 ON
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 11월26일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 발전기 월정기점검 →무부하운전 및 상태점검 3.10F 6호라인 소방감지기 증설작업 수신반정지 확인복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신
작성일자 : 2025년 11월27일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 10F 1라인 수신반 화재 오작동 신호(09:30분경) → 인테리어공사중 연기감지기 오작동 확인 복구 화재오작동 10F, 11F 안내방송 3. 10F 비상계단(우측) 적치물관련 소방서 민원 → 비상계단 적치물 전후사진 소방서 예방과 전달 4. B1F 남자화장실 양변기 누수(물내림) 확인 → 피스톤 체크밸브 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 11월28일 금요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1. 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 10F 소방알람밸브 퇴수 및 충수 복구 → 10F 6호 스프링클러 증설공사관련 3, 수변전실, 발전기실, 펌프기계실 청소 4, 실외기실 동파예방 호실내 싱크대 사용(해당호실)중지안내 전달 5, 저수조, 집수정 월정기점검
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월01일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 상 항	[호실별 작업 현황] 1. 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 2F 여자화장실 R4 전열라인(비데용) 차단기트립 점검 복구 3. 2F E/V홀 호박등 커버 파손 교체 4. 화장실내 온열기 가동(B1F~15F) 5. 전력사용 원격검침
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월02일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 신세계 10F 6호라인(대표실) 내부인테리어공사 진행 → (주)에스디씨(10/24~11/30) [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. B2F E/V홀 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3. 12F 여자화장실 온수기 이상 확인 → 내통 파열 누수 고장 신규 교체요(업체 일정확인후 교체 예정) 4. E/V 2호기 8F 점검중 고장(12:02분경) 업체 방문 확인 5. 신세계 2F B스튜디오내 천정상부 바리솔 철거관련(12/04,목요일) → 스프링클러 퇴수,충수 협조 내용
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월03일 수요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 4F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 신세계 2F B스튜디오내 천정상부 바리솔 철거관련(12/04,목요일) → 스프링클러 퇴수,충수 협조 내용 4, B2F 주차안내실 점등불량 12W 1EA 교체 5, 급기웁 작동시 심한소음 및 떨림현상 이상확인(B2F,B4F)작동 중지 → 업체 전달 확인 요청 일정확인후 방문 예정 업체:제일ES
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월04일 목요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 12F 여자화장실 온수기 고장 업체 방문 신규 교체 → (주)강남기업텍 3, 신세계 2F B스튜디오내 천정상부 바리솔 철거관련 → 알람벨브 퇴수 및 충수 4, 급기휼 이상(B2F,B4F) 업체 방문 확인 예정(12/5,금요일) → 업체:제일ES 5, B4F~15F 유도등점검 → 피난구,통로,계단 유도등 상태점검
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월05일 금요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 4F 남자화장실 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 1F 무인주차시스템 관리PC 접속이상 및 입출차 미인식 고장 → 네트워크상태 및 공유기,카메라 리셋후 복구 4, 급기휠 이상(B2F,B4F) 업체 방문 확인(업체:제일ES) → B4F 급기휠(행거형) DC휠,벨트,폴리(모터) 고장 교체요 B2F 급기휠(벽부형) 임페라,샤프트,베어링 고장 교체요
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월08일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 1F 남자화장실 양변기 누수(물내림지속) 확인(1개소) → 피스톤 세척밸브 고장 교체 3, 1F로비,간판 크리스마스 트리 설치 4, B1F 썬큰 복도 출입문 문닫힘 보수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월09일 화요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 월정기점검 업체 방문 시행(12/10,수요일) → 업체:성우엘리베이터 3. 3F 여자화장실 양변기 볼밸브(내림버튼) 누수 → 고무패킹 부식,마모 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월 10일 수요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. E/V 월정기점검 업체 방문 시행(업체:성우엘리베이터) → 옥상층 E/V 기계실 1호기 인터폰 이상 교체 3. 5F 남자화장실 양변기(1개소) → 볼밸브(내림버튼) 누수 고무패킹 부식마모 교체 바닥하부 마감부분 깨짐 보수 4. B1F~15F EPS실 분전반 상태점검 5. 6F 남자화장실 환기휀 소음 분해 및 먼지청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월11일 목요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 10F 남자화장실 환기휼 작동고장 점검 2개소 2EA 교체 3, 성동경찰서 교통과 방문 CCTV 확인 협조 내용 → 12/8,월요일(오전10시35분경) B2F 주차장내 사고관련 확인
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월 12일 금요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 12F 남자화장실 세면대 등기구 점등불량 25W 1EA 교체 3, 6F 여자화장실 양변기 볼밸브(내림버튼) 누수 확인 → 고무패킹 부식, 마모 교체(1개소) 4, 13F 남자화장실 양변기 누수(물내림지속) 확인 → 피스톤 세척밸브 고장 교체(1개소)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월 15일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 소화기 월정기점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 상태점검 3. 정화조 청소 일정 확인(2026년01월20일, 화요일) → 무한환경(주) 4. E/V 3호기 운행중 5F~9F 사이 소음관련 업체 방문 확인 → 업체: 성우엘리베이터(레일부분 구리스 주입)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월 16일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 1F E/V홀 호박등 점등불량 12W 1EA 교체 3, 급기웬 A/S관련 업체 일정 확인 → 업체:제일ES(일정 확인후 방문 작업 예정) 4, 7F 남자화장실 비누디스펜서 파손 교체(1EA)
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월 17일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B1F 복도 통로유도등 점등불량 бат데리불량 1EA 교체 3, 1F 남자화장실 출입(강화도어) 간격 이탈 고정 조절 보수 및 도어락 бат데리 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월 18일 목요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 7F 여자화장실 온수기 온수 수압 이상 확인 → 감압밸브 조절 정상 3, 15F 여자화장실 양변기 볼밸브(내림버튼) 누수 → 고무패킹 마모,부식 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월 19일 금요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 화장실내 비누디스펜서 파손 교체 → 12F여자,13F남자 3, 13F 남자화장실 소변기 수압이상 조절(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월22일 월요일

	담	당	과	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, B1F~15F 복도 E/V홀 격등 점등상태 점검 → 5F 남자화장실 매입등 점등이상 점검 3, 화장실내 비누디스펜서 파손 교체 → 2F남자,5F남자 4, 2F 여자화장실내 출입도어 고정이탈 해체후 재고정 보수(1개소) 5, 급기휰 업체 방문 A/S 예정(12/24,수요일,오전) → 업체:제일ES
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월23일 화요일

결재	담당	과장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 금기현 업체 방문 A/S 예정 (12/24, 수요일, 오전) → 업체: 제일ES 3. 저수조청소 업체 방문 시행 예정 (12/26, 금요일) → 업체: 유원TCS 4. 3F 여자화장실 페이퍼타올케이스(스텐)도어 고정이탈 보수
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월24일 수요일

	담당	과장	소장
결재			

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 급기휀 업체 방문 A/S 시행(업체:제일ES) → B2F 급기휀, B4F 급기휀 3. 저수조청소 업체 방문 시행 예정(12/26, 금요일) → 업체:유원TCS 4. B2F 주차장 주차안내판 점등불량 32W 1EA 교체 5. 604호 내부인테리어공사 진행 예정(업체:100스페이스) → 2025년12월26일~2026년01월09일
민원 처리	
향후 추진 계획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월26일 금요일

결 재	담	당	과	장	소	장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 604호 내부인테리어공사 진행(업체:100스페이스) → 공사일:2025년12월26일~2026년01월09일 [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조청소 업체 방문 시행(업체:유원TCS) 3. 발전기 월정기점검(무부하운전 및 상태점검) 4. B1F 방재실 CCTV 화면이상 점검 → 모니터 아답터고장 임시 교체 복구 5. 급배기휀 가동시간 변경(08시~19시) 2시간마다 20분가동 6. 5F 여자화장실 비누디스펜서 파손 교체 7. 화장실 양변기 바닥하부 마감부분 파손(깨짐) 보수작업 → 5F여자(2개소),7F여자(2개소),남자(1개소)	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월29일 월요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 604호 내부인테리어공사 진행(업체:100스페이스) → 공사일:2025년12월26일~2026년01월09일 [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 강화유리문 바닥도어스토퍼 설치 → B1F,B2F 주차장 출입구문 3, 11F 여자화장실 세면대 팝업마개 고장 교체 4, 5F 남자화장실 소변기 수압이상 조절(1개소)	
	민 원 처 리	
	향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월30일 화요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 604호 내부인테리어공사 진행(업체:100스페이스) → 공사일:2025년12월26일~2026년01월09일 [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2. 전기실,발전기실,펌프기계실 청소 3, 604호 스프링클러헤드,감지기 증설공사관련 → 알람밸브,퇴수 및 충수 수신반 정지 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현
작성일자 : 2025년 12월31일 수요일

결 재	담 당	과 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 604호 내부인테리어공사 진행(업체:100스페이스) → 공사일:2025년12월26일~2026년01월09일 [직영 작업 현황] 1. 시설점검 및 순찰 2, 9F 복도 매입등 점등불량 15W 1EA 교체 3, 저수조,집수정 월정기점검 4, 2F 여자화장실 양변기 바닥하부 마감부분(깨짐)보수 1개소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	