

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월02일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 12F 3호 인테리어 공사 (진행중 확인) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 전력사용 원격검침 6, B2F 팩키지배수 고수위 경보(수동운전 복구)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월03일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 12F 3호 인테리어 공사 (진행중 확인) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 14F 여자화장실 온수(단수)확인 -> 온수기 온도조절 정상 6, 12F 1라인25번 발신기 고장 확인 -> 12F3호 인테리어 작업자 작업중 감지기단선 확인 복구조치 전달 (조치완료 정상복구) 7, 하자 미비건 업체확인 연락(포스코건설) 미비건 업체 공문발송 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월04일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 12F 3호 인테리어 공사 (진행중 확인) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 승강기 검사필증 부착(전호기) 6, B2F 팩키지 배수펌프내 이물질 제거 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월05일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 12F 3호 인테리어 공사 (진행중 확인) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, B4F 2번 중계기 고장 교체 작업 -> 업체:동방전자 A/S 방문
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월08일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 12F 3호 인테리어 공사 (진행중) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 화장실내 온열기 및 온수기 정상가동 확인(전층) 6, 14F 남,녀 화장실내 비누거품기 노즐교체(2개소) 7, 비상E/L내 천정조명등(20W) 전구교체(1개소) 8, 4F 남자 화장실내 양변기 고장(누수) 확인 업체 통보 -> 업체:KCP 설비업체(일정확인후 방문조치 예정) 9, B1F 램프(내리막길)유도등고장 확인체크 보드(회로부분) 고장 -> 구매후 교체 사항:제품확인중
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 비상계단 출입문 속도조절 확인 및 작업(전층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월09일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 비상계단 출입문 도어크로저 속도조절 확인 및 작업(전층) 6, 하자건 확인 방문(내용:누수) 업체:청우건영
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 비상계단 출입문 도어크로저 속도조절 확인 및 작업(전층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월 10일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 업 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 무 5, 비상계단 출입문 도어크로저 속도조절 작업(우측라인) 사 -> 고장 교체건(4개소:1,9,10,12F) 향 6, 7F 여자화장실내 비누거품기 노즐 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 전기 하자건 방문 작업 처리 예정(1/11,목요일) -> 업체:백천전기 4, E/L 월 정기점검 및 검사 보완내역 작업(승객용1,2호기,비상호기, 화물호기)-> 업체:성우엘리베이터(오전10시~) 5, 비상계단 출입문 도어크로저 속도조절 작업(중앙계단)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월11일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] 3, 전기 하자건 방문 작업 처리완료(업체:백천전기) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, E/L 월 정기점검 및 검사 보완내역 작업(승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기)-> 업체:성우엘리베이터 작업완료:출취소버튼(전호기), 2호기내 키박스수리, 화물호기 비상 통화장치, 화물E/L 완충기 커팅작업(그린E/L, A/S요청, 일정확인후 작업예정)
민 원 처 리	1, 7F유진 실외기실내 스팀기 사용 낙수로 인한 1F 본관 출입문 외부 바닥 해빙 위험 업체전달 및 확인(사진첨부)전송
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 비상계단 출입문 도어크로저 속도조절 확인 및 작업(중앙계단) -> 고장내역 확인후 업체 전달사항(포스코건설)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월12일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 외등 점등시간 CRT 조정(오전5시30분) 6, 비상계단 출입문 도어크로저 속도조절 확인 및 작업(중앙계단) → 고장내역 확인후 업체 전달사항(포스코건설) 7, 승객용1호기 3F 홀버튼 고장 업체 통보 방문 확인 → 업체:성우E/L, 교체작업 완료(정상) 8, 정산소 차단기(출구) 고장 확인 → 차단기회로 리셋후 정상작동
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 소화기 점검 및 체크

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월 15일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 2,3F 6호라인 신세계 베란다 상부천정 누수확인 -> 4F 6호 실외기실 바닥동파 및 배수관 이탈 (해빙작업, 배수관 고정작업) 6, 비상호기 14F 홀버튼 고장 업체 통보(업체:성우엘리베이터) -> 회로기판 교체작업 완료(정상) 7, 1F(1,2호) S/P 충수중 헤드 동파로 감지기 작동
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 소화기 점검 및 체크 4, B1F 선큰 출입문 도어크로저 교체작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월 16일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 업 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 무 5, 소화기 점검 및 체크 사 6, B1F 선큰 출입문 도어크로저 교체작업 향 7, 1F (1,2호) S/P 헤드 파손확인(3개소) -> 구매후 교체작업 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 발전기 정기 시험가동 및 체크

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월 17일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황]
	공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 업 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 무 5, 발전기 정기 시험가동 및 체크 사 6, B1F 램프 주차장 내리막 유도등 고장 교체작업 완료(1개소) 항 7, 비상계단(우측) 방화문 도어크로저 유압불량으로 OPEN 고정상태 -> 1F,9F,10F,12F(4개소) 8, B4F 정화조실내 전등(20W) 불량교체 1개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월 18일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, B2F 패키지 배수펌프 고수위 경보 알람 확인(수동운전 오류) -> A/S 요청 (업체:희만상사) 1/19, 금요일 방문예정 6, 비상계단 도어크로저 불량(4개소) 및 하자미비건 업체통보 연락 -> 업체:포스코건설(공정 확인후 연락)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, B4F 수변전실, 소화펌프실, 정화조실 청소 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월 19일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, B2F 팩키지 배수펌프 고수위 경보 알람 업체방문 확인 -> 업체:희만상사(누수로 인한 회로기판 고장) 시공사 통보 방문확인(1/22,월요일,방문 A/S 기판 교체예정) 6, 비상계단 방화문 도어크로저 불량(4개소) 시공사통보 방문확인 -> 업체:포스코건설(일정확인 작업예정) 7, B4F 수변전실,소화펌프실,정화조실 청소 및 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 구리스 주입작업(펌프실,휀실) 5, B2F 팩키지 배수펌프 A/S 방문 작업예정(업체:희만상사)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월22일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 구리스 주입작업(펌프실, 웬실) 6, B2F 팩키지 배수펌프 A/S 방문 작업완료(업체:희만상사) -> 회로기판(AVR보드) 및 엠브레인 교체 7, 1F(101~2호) S/P 헤드불량 교체완료(3개소) 8, 화장실 양변기 누수작업 확인 설비 업체(KCP) -> 1/26,금요일내 방문작업 예정
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월22일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 구리스 주입작업(펌프실, 웬실) 6, B2F 팩키지 배수펌프 A/S 방문 작업완료(업체:희만상사) -> 회로기판(AVR보드) 및 엠브레인 교체 7, 1F(101~2호) S/P 헤드불량 교체완료(3개소) 8, 화장실 양변기 누수작업 확인 설비 업체(KCP) -> 1/26,금요일내 방문작업 예정
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월23일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 1F(101~2호) 유리창 외부차단 보양작업 6, B1F~B2F 주차장 램프 내리막길 유도등 및 벽체판넬 파손 확인 -> 신세계 방문차량 후진시 파손(CCTV확인) 신세계 담당 통보
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월24일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 업 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 무 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 사 6, B1F~B2F 주차장 램프 내리막길 유도등 및 벽체판넬 파손건 내용 향 -> CCTV 확인 성동경찰서 방문 신고 접수(가해자 보험처리 확인) 7, 2F 신세계 6호라인 배수관 상부 누수 확인 -> 5F 6호실내 싱크대 수전사용 원인 동절기 사용금지 전달내용
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월25일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, B1F~B2F 주차장 램프 내리막길 유도등 및 벽체판넬 파손건 내용 -> 보험회사 방문 실사(DB 동부화재), 자재 입고후 작업예정 6, B1F 선큰 출입문 도어크로저 유압고장 고체작업 완료 7, 3F 신세계 5호라인 천정누수 확인 -> 4F 5호 싱크대 사용 소형 물탱크 설치 펌프 고장 바닥 침수원인 확인(긴급 작업조치 전달)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동절기관련) -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 정화조 치움, 1/26, 금요일(확인 및 체크)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월26일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 정화조 치움 완료 -> 정화조실 청소 및 마감 정리 6, 정산소 차량번호 감지센서 에러 및 유리창문(4,6,8, 10F)보양 설치 -> 업체:포스코건설 담당 통보(실사 방문예정)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 4F남자, 8F여자 화장실 양변기(2개소) 누수고장 하자건 작업 -> 업체:KCP(설비) 1/29, 월요일 방문작업 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월29일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 4F남자,8F여자 화장실 양변기(2개소) 누수고장 하자건 작업완료 -> 업체:KCP(설비) 6, 4F남자,8F여자 화장실 양변기(2개소) 바닥 고정작업(백시멘트)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월30일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 재설 작업 6, 소변기 수압조절(3F, 4F 남자화장실, 3개소)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, B1F~B2F 주차장 램프 내리막 유도등 및 벽체파손 방문 작업예정 -> 업체:DB보험 1/31, 수요일 4, 저수조 위생 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 01월31일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 저수조 위생 점검 및 점검표 작성 6, B1F~B2F 주차장 램프 내리막 유도등 및 벽체파손 방문 작업완료 -> 업체:DB보험 7, 하자처리건 내용 및 사진첨부 작업 8, 화물E/L 고장 업체통보 확인 방문(업체:성우엘리베이터) 9, 순간정전(발생:13시07분22초,6초간) 원인:고객 파급
민 원 처 리	1, 901호 싱크대 역류 방문확인 실외기실 배수관 동파 및 배수관 상부 누수확인 2, 6F 유진 6호라인 실외기실 바닥 침수 배수관 동파 역류 원인 확인 3, 2F 신세계 6호라인 배수관 상부 누수 확인
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월01일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 전력사용 원격검침 6, B1F 선큰 출입문 문콕방지 이탈 고정작업
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 방역소독 2/6, 화요일(업체:유원티씨에스) 4, 상반기 소방점검 예정일(2/23~24일, 금, 토요일) -> 업체:엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월02일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 1F 부동산 상부 판넬(외부) 누수 확인 점검 -> 406호실내 실외기실 동파 해빙작업 및 배수관 이탈 임시고정작업 6F 유진 싱크대 사용원인(사용금지 지시전달) 6, 정산소 차량번호판 인식 에러 확인점검 시공사 방문 -> 업체:포스코건설, SD시스템 7, 1401,2호 단전(임대료 관련)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월05일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 호실내 실외기실 동파 점검 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 방역소독 방문작업(업체:유원티씨에스)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월06일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 호실내 실외기실 동파 점검 확인 6, 방역소독 방문작업(업체:유원티씨에스) 7, 1F현관외등, 정원외등, 하역장외등, 본관간판등 CRT스케줄 조정 -> 점등시간(17:30)->(18:00)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 6호실라인(8F~15F) 싱크대 수전사용 방문확인 및 실외기실 확인 점검(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월07일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 5, 14F 1라인 화재 수신기 경보 알람 확인 -> 1405호실내 시스템 온풍기와 감지기 간격 근거리로 경보발생 감지기 동선 이설작업 완료(정상) 6, 비상호기 E/L 고장(12시50분) 업체통보 방문확인 -> 업체:티센E/L(성우엘리베이터) 7, 포스코건설 하자건 확인 방문 -> 4,6,8,10F 완강기 미설치건 내용 업체 확인(작업 진행 예정)
민 원 처 리	1, 6F 유진 6호라인 실외기실 누수 및 바닥동파 확인방문 -> 14F6호 싱크대 사용 확인(사용불가 지시통보)
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월08일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 업 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 무 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 사 5, B1F 여자화장실 비누거품기 파손 재배치 작업완료 향 6, B1F 장애인화장실 양변기 배관 이탈 누수 해체후 고정작업 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월09일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 업 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 무 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 사 5, B1F, 1F 화장실내 출입문 시건장치 이탈 고정작업(4개소) 향 6, 화재경보 수신기 발생(8F, 1라인) 확인 -> 805호실내 시스템 온풍기 열감지기 근거리 원인 동선 이동작업 완료(정상)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 월정기 소화기 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월 12일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 업 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 무 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 사 5, 월정기 소화기 점검 향 6, 2F 신세계 6호라인 상부 배수관 이탈 해체 고정작업 7, 4F 6호실내 실외기실 배수관 이탈 해체 고정작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, B2F, B3F 승객용 엘리베이터앞 주차장 출입문 틈새 보양작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월 13일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 업 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 무 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 확인 사 5, B2F, B3F, B4F 승객용 엘리베이터앞 주차장 출입문 틈새 보양작업 향 6, 화물E/L 점검 및 인터록 에러 증별 확인 작업 진행 -> 업체: 성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인(연휴기간 대비) 2, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 및 확인 3, 승객용(1,2호기), 비상호기, 화물E/L(월정기점검) -> 업체: 성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월 14일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인 4, 1F(101~2호) 동파관련 난방가동 확인 5, 승강기 월정기점검(승객용1,2호기, 비상호기, 화물E/L) -> 업체: 성우엘리베이터 6, B1F 여자화장실내 환풍기 이탈 해체 고정작업 및 출입문 경첩 파손 재고정 작업 7, 1F정산소 차단기(입차용) 절단 재고정 작업 및 출차주의 경보등 고정 작업 8, 승객용2호기 미디어 보드 A/S 방문(업체:포커스미디어 코리아)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 -> 온수기, 난방기, 창문 OPEN 상태 확인(연휴기간 대비) 2, 발전기 월정기 시험가동

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월 19일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 업 -> 실외기실 배수관 확인(6호라인:2F~4F:현 이상무) 무 4, 발전기 월정기 시험가동 사 5, 6F 비상호기E/L 홀버튼 오작동 확인 리셋 정상 향 6, 1F 하역장 조적미장 및 스토퍼 재설치 업체 방문 확인 견적요청 -> 작업일정:하리 조적작업 양생후 스토퍼 설치기준 2/20, 화요일 견적서 메일발송
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 2, B4F 펌프실, 수변전실, 발전기실, 정화조실 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월20일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 4, B4F 펌프실, 수변전실, 발전기실, 정화조실 점검 및 청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월21일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 4, 403호 이주 및 입주관련 (철거,원상복구) 확인 -> 작업업체 2/22,목요일 방문 협의예정 5, 1F 정산소 차단기(입차) 파손 CCTV 확인 연락통보 -> 2/20,화요일,23시21분경 출차시 발생(퀵서비스,오토바이) 가해자 연락 확인(2/22,목요일,방문확인 처리예정) 6, 1F 하역장 하리 미장보양 및 스토퍼 설치작업 진행 -> 업체:에스에이브이(2/24,토요일,방문작업)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 2, 호실내(1호라인) 실외기실 배수관 누수확인 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월22일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 업 4, 403호 이주 및 입주관련 (철거,원상복구) 확인 무 -> 업체:위인종합건설(담당:주상화,010~6378~4096) 사 5, 호실내(1호라인) 실외기실 배수관 누수확인 및 점검 향 6, 화물E/L 승강기 보완 조건부합격 보안기간 연장신청서 작성 -> FAX 발송(한국승강기안전공단)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 동절기 화재(소방)관련 및 동파관련 시설점검 및 순찰 2, 호실내(1호라인) 실외기실 배수관 누수확인 및 점검 3, 1F 하역장 하리 미장보양 및 스톱퍼 설치작업 진행 -> 업체:에스에이브이(2/24,토요일,방문작업) 4, 상반기 소방점검(02/23,금요일~24일,토요일) -> 업체:엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월23일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 403호실 철거,원상복구 공사 -> 업체:위인종합건설(담당:주상화,010~6378~4096) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 5, 403호 스프링클러 해체작업 알람밸브 퇴수 및 충수작업 6, 상반기 소방점검(02/23,금요일~24일,토요일) -> 업체:엠에스소방 7, 1F 하역장 하리 미장보양 및 스토퍼 설치작업 진행(에스에이브이) 2/24~25,토,일요일:카스토퍼 설치 및 미장(양생),도색 2/26,월요일 카스토퍼 설치작업
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 상반기 소방점검 확인 미비사항 확인체크

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월26일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 403호실 철거 공사 (업체:위인종합건설) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 4, 1F 하역장 카스토퍼 설치작업 완료(업체:에스에이브이) 5, 6F 비상호기 홀버튼 오작동 확인(리셋 정상) 6, 9F 복도 베란다 출입문 잠금장치 고장(작업완료 정상) 7, 11F 타임게이트 남자화장실내 정수기 드레인 배관 연장 이동 작업 통보 8, PH(옥상)층 EPS실내 감지기 커버 제거(소방) 9, B4F 주차장 스프링클러 헤드 비닐보양 제거(소방) 10, 1F하역장 금연스티커 재부착
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스 주입(펌프실, 웅실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월27일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 403호실 철거 공사 (업체:위인종합건설) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 4, 구리스 주입(펌프실, 웬실) 5, 승객용E/L 2호기 고장 업체 연락 통보 방문확인(오전10시59분) -> 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 위생점검 및 점검표 작성 3, 10F 신세계 탕비실 인테리어 작업예정 -> 3/1~2일(목요일, 금요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 02월28일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 4, 저수조 위생점검 및 점검표 작성 5, 1F 여자화장실 휴지걸이 재부착 고정작업(1개소) 6, 화장실내 양변기 바닥 고정작업(백시멘트) → B1F여자(1개소), 1F여자(1개소), 7F여자(1개소) 7, 하자건 시공사 연락 확인 (업체:포스코건설) → 3/9, 금요일 방문예정(청우건영, 방수)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 2, 10F 신세계 탕비실 인테리어 작업예정 → 3/1~2일(목요일, 금요일) 3, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월02일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 10F 신세계 탕비실 인테리어 작업예정 -> 3/1~2일(목요일, 금요일) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 동절기 동파관련 및 화재관련 시설점검 및 순찰 4, 1F 정산소게이트 게이트 출입문 보수작업 5, E/L 기계실 등안정기 교체(28W) 1개소 6, 전력사용 원격검침
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월05일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 (우천관련 누수확인) 4, 1F 남자화장실 세면대 하부 고정대 이탈 작업완료 5, 화물E/L 고장(오전9:00, 발생~오후13:25, 완료) 정상복구 운행 -> 인터록 접촉불량 원인(전층 인터록 확인) 6, 상반기 소방점검 보완내역 확인 연락(업체:엠에스소방) -> 내역 확인후 연락
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월06일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 1F 남자화장실 소변기 하부 누수(1개소) 무 -> 소변기 해체후 누수확인 작업 및 고정완료 사 5, 5F 남자화장실 비누거품기 고장 교체완료 향 6, 10 남자화장실 양변기 하부 고정 파손 작업완료(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 지하 주차장 벽체 판넬 이탈 고정작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월07일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 남자화장실내 천정등(다운라이트)15W 불량 교체 1개 5, 하자건 업체방문 예정 변경(포스코건설,청우건영) -> 3/13, 화요일 오전11시 6, 1F 남자화장실 천정내 배수관 주위 누수확인 -> 2F 장애인화장실내 배수(트렌치)내부 주위 실리콘 마감작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 지하 주차장 벽체 판넬 이탈 고정작업 진행중

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월08일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 지하 주차장 벽체 판넬 이탈 고정작업(5개소) 완료 5, B1F 주차장, 1F 정원 수전 드레인 메인밸브 개방시 -> 1F 정원 수전누수 확인 밸브 잠금
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 2, B1F 주차장, 1F 정원 수전 드레인 메인밸브 개방시 -> 1F 정원 수전누수 확인 메인밸브 잠금 상태(원인 확인 및 조치)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월09일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 청소차 관련 충전기용 콘센트(2구) 설치완료
민 원 처 리	1, 15F 남자화장실 온수 단수 확인 점검 -> 온수기 해체 내부 회로기판 리셋후 정상작동 2, 15F 남자화장실 출입문(유리문) 불량 조정 처리완료 3, 10F 남자화장실 비누거품기 고장 교체작업 완료
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기 점검(3월)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월 12일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 소화기 점검 무 -> B2F 미화대기실 소화기 배치(1개) 사 5, B1F 램프 트랜치 배수구(우수관) 거름망 설치(1개소) 향 6, 현관외등 CRT 조정(점등 19시:00분) 7, 화물E/L 정밀점검 방문(16시:30분) 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 하자건 시공사 및 업체방문(오전11시:00분) -> 업체:포스코건설, 청우건영

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월 13일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 하자건 시공사 및 업체방문 확인 (업체:포스코건설, 청우건영) ->방수(1층~지하4층), 금속(도어체크), 지반침하, 창문보양(4,6,8, 10F)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 하자건 작업예정(업체:포스코건설) -> B2F 줄러펌프 배전반 누수로 인한 보양작업 비상계단 출입문 도어크로저 교체작업 3, 화물E/L 와이어 커팅작업 3/24, 토요일 예정 -> 업체:그린엘리베이터,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월 14일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] 1, (하자보수) B2F 졸라펌프실 함체 상단 누수 보강작업 -> 포스코 건설(1인 방문작업) 2, 도어클로저 제품수급지연으로 일정 확인 작업예정(5EA) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 핸드타월 케이스 견적요청 5, 토요일 주차장 바닥물청소 안내문 E/V 부착 6, B1F 벽청소작업중 트렌치통한 B2F 벽체누수 및 바닥물고임 확인조치 7, 주차장 램프벽등 및 전등라인 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수취약 부분 확인점검 2, 소방 보완대책 확인 (업체:엠에스소방)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월 15일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수취약 부분 4, B2F 주차장 벽체주위 누수(바닥 물고임) 확인 처리
민 원 처 리	1, 403호 베란다 출입문 소음 확인 처리완료
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소방점검 보완대책 해당 입주사 방문 처리건 확인 및 리스트 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월 16일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 소방점검 보완대책 해당 입주사 방문 처리건 확인 무 5, B1F 썬큰 바닥 배수로 트랜치(석재) 파손 교체완료->1장 사 6, B2F 주차장 배수구 트랜치 사각 여과망 설치(1개소) 항 7, B4F 복도 벽체 하자건 내용 확인방문 -> 업체:신우
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 복도 벽체 하자건 방문 작업예정(업체:신우) -> 3/31,토요일~4/1,일요일 3, B4F 점검 및 청소 -> 수변전실, 발전기실, 펌프실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월 19일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 1F정원 수전 고장 조치완료 무 5, B1F,B2 주차장 대청소 안내문 부착(3/24,토요일) 사 6, B4F 점검 및 청소 향 -> 수변전실, 발전기실, 펌프실 7, 핸드타올 케이스 설치 진행(20개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 승강기 월 정기점검(업체:성우엘리베이터) -> 승객용1,2호기, 비상호기, 화물E/L 3, 핸드타올 케이스 설치 진행중(20개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월20일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 승강기 월 정기점검(업체:성우엘리베이터) -> 승객용1,2호기, 비상호기, 화물E/L 5, 핸드타올 케이스 설치 진행(5개소 완료)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 핸드타올 케이스 설치 진행중(20개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월21일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 핸드타올 케이스 설치 진행중(8개소 완료)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 핸드타올 케이스 설치 진행중(20개소) 3, 월 정기 발전기 시험가동(B4F 발전기실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월22일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 603호 인테리어 공사 -> 소음,진동 주시 전달 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 핸드타올 케이스 설치 완료(전층) 5, 원격제어(전기,수도) 통신에러 확인 A/S업체 방문 확인 -> B1F(B1F-A-1)단선 확인 신세계 통보 작업 전달 내용
	민 원 처 리 1, 1301호 콘센트 쇼트 차단기 트립 및 복구 정상
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 월 정기 발전기 시험가동(B4F 발전기실) 3, 화물E/L 지적사항 와이어커팅 작업 예정(3/24,토요일) -> 업체:그린엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월23일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 603호 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] 1, 방수 하자건 방문작업 진행(2/24,토요일) -> 업체:청우건영 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F CCTV 카메라 위치 이동 작업 완료(1개소) -> 1F좌측 복도 -> 화물E/L,하역장 동선방향 5, 화물E/L 지적사항 와이어커팅 작업 완료(3/24,토요일) -> 업체:그린엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1306호 소방 지적사항(스프링클러 헤드 증설 작업예정) -> (3/26,월요일)알람밸브 퇴수,충수 작업 3, 방수 하자건 방문 작업예정(3/26,월요일) 업체:청우건영 4, 603호 인테리어 공사(소방관련 확인)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월26일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 603호 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] 1, 방수 하자건 방문작업 -> 업체:청우건영 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1306호 소방 지적사항(스프링클러 헤드 증설 작업예정)2개소 -> 알람밸브 퇴수,충수 작업 5, B1F 램프 외벽등(50W) 불량 교체작업,1개소 6, 1F본관 좌측 외부 출입문 도어크로저 조정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스 주입(소화펌프실, 웅실) 3, 발전기 정기시험가동(3월)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월27일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 603호 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 발전기 정기시험가동(3월) 5, 구리스 주입(소화펌프실, 웬실) 6, 비상계단 센서등 교체건 수량 및 단가 확인 -> 수량:38개, 단가:9900원
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 성동소방서 방문 예정(오후)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월28일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 603호 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 성동소방서 방문 5, 화물E/L 조건부합격(와이어 커팅 작업완료) -> 한국승강기 안전공단 동부지사 FAX 전송 완료 6, 소방 지적사항 보완처리건 입주사 방문 내용 전달
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 506호 실외기실 배관 동파로 파손 보양작업 예정 -> 길이:2m, 규격:75m

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월29일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 603호 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 506호 실외기실 배관 동파로 파손 보양작업 완료 -> 2m 배관 절단 보양 및 조인트(2개) 작업 5, B1F 원격제어(전기,수도) -> 신세계 업체 방문 작업 완료(정상) 6, 902호 원상복구 철거 진행 확인(현 작업무)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 위생 점검 및 점검표 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 03월30일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 603호 인테리어 공사 진행 및 입주 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 저수조 위생 점검 및 점검표 작성 5, 1F 본관 출입문 손잡이 고정 작업(3개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 복도벽체 미장 하자건 방문작업 예정(3/31,토요일) -> 업체:신우(보수업체) 후공정 도장작업 일정확인후 연락 방문작업 예정 3, 902호 원상복구 작업 예정(3/31,토요일~) 4, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월02일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 603호 인테리어 작업 2, 902호 철거작업 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 정원 수전고장 교체작업 완료 5, 복도 바닥타일 파손 교체작업 완료 → B1F(1장),B4F(2장) 6, 비상계단내 천정등 센서 연동 작업 완료 → B1F,B2F(2개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 비상계단 도어크로저 하자건 방문작업 예정(3/4,수요일) → 업체:포스코건설

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월03일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 603호 인테리어 작업 2, 902호 철거작업 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 수신기 발신기(감지기)고장(9F 2라인) -> 902호 원상복구 철거 작업중 발생 방문확인 정상복구 5, 비상호기 고장 발생(13시05분) 업체통보 방문 확인 점검 -> 업체:성우 엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 비상계단 도어크로저 하자건 방문작업 예정(3/4,수요일) -> 업체:포스코건설 3, 1403호 소방점검 보완내역건 작업(14시:00)예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월04일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 902호 철거작업 진행 [시공사 하자 작업 현황] 1, 방화문 도어크로저 고장 하자건 방문작업 완료(5개소) -> 업체:포스코건설 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 수신기 발신기(감지기)고장(9F 2라인) -> 902호 원상복구 철거 작업중 전기소방 방문 정상복구 완료 5, 비상호기E/L내 천정등 불량교체 작업 완료(1개) 6, 1403호 소방점검 지적사항 작업완료 -> 내용:감지기 설치(2개)증설,유도등 설치(1개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수확인 2, 902호 철거작업 진행 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월05일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 902호 철거작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 점검 및 순찰 4, 1F 남자화장실 비누거품기 노즐고장 교체작업 완료 5, 2F, 10F 남자화장실 세면대 상부 모서리 부분 실리콘 작업 완료 6, B1F 썸큰 출입문 도어크로저 속도조절
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 902호 철거작업 진행 확인 3, 903호 소방점검 지적사항 보완작업 (4/6, 금요일) -> 내용:스프링클러헤드 천정면 이격설치(19개), 유도등설치(1개) 알람밸브 퇴수, 충수작업 4, 비상호기 소음 및 고장확인 부품교체 작업진행(4/6, 금요일) -> 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월06일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 진행 2, 902호 철거작업 및 원상복구 작업 진행 3, 15F 청담러닝 2호라인 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 비상호기 소음 및 고장확인 부품교체 작업 완료 정상운행 -> 업체:성우엘리베이터 3, 903호 소방점검 지적사항 보완작업(4/6,금요일,4/9,월요일) -> 내용:스프링클러헤드 천정면 이격설치(19개),유도등설치(1개) 알람밸브 퇴수,충수작업
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 2, 902호 철거작업 진행 확인 3, 15F 청담러닝 인테리어 작업 확인 4, 1F 101~2호 내부 인테리어 작업 확인 3, 903호 소방점검 지적사항 보완 작업 -> 내용:스프링클러헤드 천정면 이격설치(19개),유도등설치(1개) 알람밸브 퇴수,충수작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월09일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 진행중 2, 902호 원상복구 작업 진행중 3, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 903호 소방점검 지적사항 보완작업 완료 -> 알람밸브 퇴수,충수 5, 902호 인테리어 소방 스프링클러 헤드 이설 및 고정 작업 -> 알람밸브 퇴수,충수 6, 전층 복도등 CRT 조정(오전6시30분 점등)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 티센E/L 월정기점검 및 비상호기 CCTV 확인(업체:성우엘리베이터) -> 승객용1,2호기,비상호기,화물E/L

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월 10일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 진행중 2, 902호 원상복구 작업 진행중 3, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 티센E/L 월정기점검 및 비상호기 CCTV 확인(업체:성우엘리베이터) -> 승객용1,2호기,비상호기,화물E/L 5, 1F 정산소옆 파레트 및 폐기물 반출 작업 완료 6, 수신기 1F 35번 발신기 고장 확인 -> 1F 101~2호 라인 단선확인 복구완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 ->우천관련 누수확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월11일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 진행중 2, 902호 원상복구 작업 진행중 3, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 →우천관련 누수확인 4, 호실내 인테리어 작업 진행 확인 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 비상계단 방화문 도어크로저 유압 불량 교체작업 3, 소화기 월정기점검(전층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월 12일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 진행중 2, 902호 인테리어 작업 진행(신세계) 3, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 월정기점검(전층) → 소화기,소화전,방수기구함 점검 및 확인 4, 비상계단 방화문 도어크로저 유압 불량 교체작업 완료 →2F(2개소), 12F(1개소), 15F(1개소),PH옥상층(1개소) 5, 남녀화장실내 전열 콘센트 확인 → 각 1개 배치 확인 6, 902호 스프링클러 추가작업 진행(18개소 설치 미비 6개 추가작업) → 알람밸브 퇴수 및 충수
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 수변전실,발전기실,소화펌프실 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월 13일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 진행중 2, 902호 인테리어 작업 진행(신세계) 3, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 수변전실,발전기실,소화펌프실 점검 및 청소 4, 화물E/L 승강기 검사 합격증명서 부착 5, 입주사 화장실 비데설치 현황 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 비상계단내 천정등 센서 연동 작업 진행

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월 16일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 비상계단내 천정등 센서 연동 작업 진행중 -> 설치완료(10개소) 4, 10F 남자화장실 비누거품기 파손 교체완료(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 비상계단내 천정등 센서 연동 작업 진행중

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월 17일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 비상계단내 천정등 센서 연동 작업 진행중 ->중앙계단 설치완료(정상작동) 4, 7F 여자화장실 비누거품기 노즐 교체완료(1개소)
	민 원 처 리 1, 10F 신세계 사무실 천정내 소음 확인 -> 입주사내 수전사용시 배수관내 물흐름 현상 확인
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 비상계단내 천정등 센서 연동 작업 진행중

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월 18일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 비상계단내 천정등 센서 연동 작업 완료 -> 우측계단(1F~B4F) 설치완료 4, 8F 남자화장실내 휴지걸이(PVC) 고정작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 11F 남,녀화장실내 핸드타월 케이스 교체작업(2개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월 19일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 11F 남,녀화장실내 핸드타월 케이스 교체작업(2개소) 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 화장실 비데 설치건 -> 화장실내 1구 콘센트 -> 2구 콘센트 교체작업 진행

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월20일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 화장실 비데 설치건 -> 화장실내 1구 콘센트 -> 2구 콘센트 교체작업 완료
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수확인 점검 2, B1F, 1F 남,녀화장실내 콘센트 확인 및 작업 -> 비데설치 관련

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월23일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, B1F, 1F 남,녀화장실내 콘센트 2구 연장 작업(2개소) -> 비데설치 관련 4, 누수관련 시공사 업체 확인 방문(업체:포스코건설)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수확인 점검 2, 1202호 소방점검 지적사항 보완작업(SP 헤드교체:20개) -> 알람밸브 퇴수,충수 작업 3, B2F 줄러펌프실 배전반 보드(회로) 상부 누수로 인한 고장확인 -> 업체 연락 AS요청(업체:희만상사) 방문작업 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월24일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, B2F 줄러펌프실 배전반 보드(회로) AS 방문작업 완료 -> 업체:희만상사 4, 1202호 소방점검 지적사항 보완작업(SP 헤드교체:20개)완료 -> 알람밸브 퇴수,충수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 비데설치 실측 업체방문 -> 업체:노비타앤티

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월25일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 15F 청담러닝 테라스 조경작업 확인 4, 비데설치 실측 업체방문 확인(업체:노비타앤티) -> 전원코드길이:1m 콘센트 추가가설치요
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 비데설치 작업 업체방문(업체:노비타앤티) -> 급수 드레인 단수작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월26일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 방역,소독 업체 방문 작업 -> 업체:유원티씨에스(주) 4, 비데설치 방문 작업 완료 (업체:노비타앤티) 5, 1구 방우형콘센트 추가설치 작업 진행 -> 비데설치관련
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1구 방우형콘센트 추가설치 작업 진행 -> 비데설치관련 3, B1F 남자화장실내 양변기고장 사용금지(1개소) -> 이음 배관 고장(자재구매후 교체)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월27일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 화장실내 1구 방우형콘센트 추가설치 작업 완료 -> 비데설치관련 4, B1F 양변기 드레인 배관 고장 교체작업 완료(정상) 5, B2F 팩키지 펌프 배전반 위치 이동 실측 방문(업체:포스코건설) -> 상부 누수 고장 사유 6, 구리스 주입 -> 웬실, 펌프실
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침(4월분) 3, 발전기 시험가동 4, 저수조 위생점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 04월30일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 발전기 시험가동 4, 저수조 위생점검 5, B3F 주차장램프 내리막등(50W) 교체작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월02일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) 2, 15F 청담러닝 인테리어 작업 진행(4/7,토요일~ [시공사 하자 작업 현황] 1, B2F 팩키지펌프 배전반 위치 이동 방문작업 (누수관련) -> 업체:포스코건설 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수점검
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수점검 2, 양변기 덮개 정리(비데설치 관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월03일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수점검 4, 양변기 덮개 정리(비데설치 관련) -> B4F 창고 보관
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월04일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 8F 남자화장실 비누거품기 노즐 불량교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 복도 벽체 도장 방문 작업 -> 업체:신우 3, 양변기 바닥 고정 파손 복구작업(백시멘트 작업)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월08일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101~2호 내부 인테리어 공사 (현 작업무) [시공사 하자 작업 현황] 2, B4F 복도 벽체 도장 방문 작업 완료 -> 업체:신우 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 양변기 바닥 고정 파손 복구작업(백시멘트 작업) -> 남,녀화장실(12개소) 5, 6F 남자화장실 출입문(유리문) 이탈 볼팅 작업 6, 외벽청소 및 창틀 누수 부분 실사 방문 -> 업체:(주)석경클린
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월09일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 1F 여자화장실내 천정 매입등 고장 교체완료(1개소) 4 1F 정원 배관주위 토사 메움 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구청 치수과 방문 예정(오후) 3, 1F 본관앞 수도계량기 맨홀내 퇴수작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월 10일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 1F 본관앞 수도계량기 맨홀내 퇴수작업 4, 12F 비상중앙계단 방화문 도어크로저 고장 교체작업(1개소) 5, 구청 치수과 방문 -> 양수시설 출수량 확인조사
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기, 소화전함, 방수기구함 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월11일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 소화기, 소화전함, 방수기구함 월정기점검 4, 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월 14일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 소화기 배치 및 교체 완료(4개) 4, 실내 공기질 측정 업체 선정 연락 확인 방문일정(6월22일, 금요일) -> 업체:(주)한국보건 환경연구소 5, 1F 주차장입구 차수벽 길이 측정(6m77cm)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월 15일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 12F 여자화장실 비누거품기 노즐 고장 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 확인 점검 2, 수변전실, 발전기실, 소화펌프실, 정화조실 -> 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월 16일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 수변전실, 발전기실, 소화펌프실, 정화조실 -> 점검 및 청소 5, 엘리베이터 옆 창호부분 우천시 누수확인(전체층) -> 현 이상무
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 확인 점검 2, 시공사 방문 하자관련 5/17, 목요일(업체:포스코건설) -> 내용:누수, 소변기, 창문 보양관련 외

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월 17일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 시공사 방문 하자관련 (업체:포스코건설) 5, PH 옥상층 배수로 점검 및 청소(9개소) 6, 하자건 리스트 작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 확인 점검 2, 시공사 보수업체 방문 누수부분 확인 실사 및 작업공정 -> 5/18, 금요일(업체:포스코건설)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월 18일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 시공사 보수업체 방문 누수부분 확인 실사 및 작업공정 확인 -> 작업공정 및 일정 확인후 공사예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 배수로 청소 -> 1F 본관, B1F 썬큰 3, 호실별 호수 이정표 부착작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월21일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 배수로 및 맨홀 청소 무 -> 1F 본관, B1F 썬큰, 1F 정원, 하역장 사 3, 호실별 호수 이정표 부착작업 향 4, 1F 주차장입구 차수판설치 작업 완료 -> 5/22, 화요일
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 확인 2, 발전기 시험가동(월 정기)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월23일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 공원 재초 작업 진행중 5, 1F 남자화장실내 천정 매립등 불량 교체(2개소) 6, 발전기 시험가동(월 정기)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 공원 재초 작업 진행중 3, 호실 명판 재부착(일부호실) 실리콘 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월24일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 공원 재초 및 전지 작업 진행중 5, 호실 명판 재부착(일부호실) 실리콘 작업 6, B1F 썬큰 출입문 도어크로저 속도조정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 공원 재초 작업 진행중 3, 승강기 정기점검(업체:성우엘리베이터) → 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기 4, 구리스 주입 → 소화펌프실, 헬실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월25일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 1F 공원 재초 작업 및 전지 작업 진행중 무 5, 구리스 주입 사 -> 소화펌프실, 환실 향 3, 승강기 정기점검(업체:성우엘리베이터) -> 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기:콜버튼(7개 교체)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 공원 재초 작업 및 전지 작업 진행중

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월28일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 공원 재초 작업 및 전지 작업 완료 5, PH 옥상층 E/L 기계실 현재온도(30도) 에어컨 가동,2개소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 15F 남,녀화장실내 핸드타월 케이스 설치 작업(2개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월29일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 15F 남,녀화장실내 핸드타월 케이스 설치 작업(2개소) 완료 5, 옥상 PH층 E/L 기계실 에어컨 드레인 배관 이음 작업
민 원 처 리	1, 12F 복도 베란다 출입문 시건장치 잠금 상태 -> 흡연관련
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월30일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F로비 CCTV 3번 화면 에러 업체 연락 방문확인 복구완료 -> 업체:KT 텔레캅 5, 누수 하자건 업체 확인 자재 주문 제작후 방문작업 예정 -> 업체: 포스코건설(제패건설) 작업공정: 누수부분 유도작업 진행예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 위생점검 및 점검표 작성 3, 집수정 점검 및 점검표 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 05월31일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 집수정 점검 및 점검표 작성 5, 저수조 위생점검 및 점검표 작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월01일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 전력사용 원격검침
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월04일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 저수조 청소 및 방역 방문 작업 일정 확인 -> 업체:유원티씨에스(6/11,월요일) 5, 1F,12F 복도 해충 확인 업체 연락 금일 방문 방역 -> 업체:유원티씨에스
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상 PH층 재초 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월05일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 옥상 PH층 재초 작업(전체) 5, 조명 원격제어 CRT 조정 -> 복도등 전층 점등시간(06:00 ->07:00)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 외벽, 유리청소 안내문 부착 -> 위치: 1F로비 E/L 중앙

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월07일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 외벽,유리청소 안내문 부착 -> 위치: 1F로비 E/L 중앙, 승객용1,2호기, 비상호기, 화물E/L
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 외벽,유리청소 작업진행 -> 6/9,토요일~6/10일,일요일(2일간)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월08일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 외벽, 유리청소 및 코킹 작업 완료 -> 업체:(주)석경클린, 6/9, 토요일~6/10일, 일요일(2일간)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 청소 및 방역 업체 방문 작업(6/11, 월요일) -> 업체:유원티씨에스

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월01일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 저수조 청소 및 방역소독 업체 방문 작업 완료 -> 업체:유원티씨에스 5, 외벽청소 미비사항 업체 전달 업체:(주)석경클린 -> 6/13,수요일, 방문 재작업 예정
민 원 처 리	1, 9,10F 우측 비상계단 방화문 도어크로저 속도 조절(2개소) 정상
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기,소화전,방수기구함 정기점검 3, 신세계 자체 소방 훈련 -> 일시:6/12,화요일 오후 16시00분~ -> 장소:2F복도

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월012일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 외벽청소 미비사항 업체 방문 작업 완료 업체:(주)석경클린 -> 6/13,수요일, 방문 재작업 완료 5, 소화기,소화전,방수기구함 정기점검 3, 신세계 자체 소방 훈련 참여 -> 일시:6/12,화요일 (오후 16시30분~17시00분) -> 장소:2F복도
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 시설 점검 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월014일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 시설 점검 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월015일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 화재보험협회 방문 -> 소방관련 확인 5, 1F 남자화장실내 천정 매립등 교체작업(15W 다운라이트) 6, B1F 썬큰 출입문 문콕방지 재고정 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월018일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 503호 이주관련 가스배관 철거 작업 방문 확인
민 원 처 리	1, B4F 정화조실 악취현상 -> 종균제 구매후 투여 작업 예정
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 점검 및 청소 -> 정화조실, 전기실, 발전기실, 소화펌프실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월019일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 점검 및 청소 -> 정화조실, 전기실, 발전기실, 소화펌프실 5, 정화조실 배전반 브로워 타이머 고장 확인 -> 구매후 교체 예정
민 원 처 리	1, 503호실내 원상복구 철거작업 진행(타입주사 피해) -> 소음, 먼지 확인 작업자 주의전달 사항
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 정화조실 악취현상 -> 종균제 투여 작업 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월020일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 정화조실 악취현상 -> 종균제 투여 작업 5, 옥상 PH층 거미줄 제거 6, 전층 화장실내 수전 온수밸브 확인(OFF 상태) 7, 배수로 확인(장마 우천관련) -> 1F, 옥상 PH층, 일정 확인후 작업 예정
민 원 처 리	1, 11F 타임게이트 장애인화장실 시건장치 고장 확인 방문 보수완료
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, E/L 정기점검 -> 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기 3, B4F 정화조실 브로워 타이머 고장 교체 작업 예정 4, 1F, 옥상PH층 소나무 병충해 약품 투여

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월021일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, E/L 정기점검 -> 승객용1,2호기, 비상호기, 화물호기 3, B4F 정화조실 브로워 타이머 고장 교체 작업 완료 4, 1F, 옥상PA층 소나무 병충해 약품 투여 진행중
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F, 옥상PA층 소나무 병충해 약품 투여 진행중

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월022일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 3, B4F 정화조실 브로워 타이머 고장 교체 작업 완료 무 4, 1F, 옥상PH층 소나무 병충해 약품 투여 작업 완료 사 5, 4F 남자화장실내 탕비 수전 고장 교체 완료(1개소) 향 6, 실내공기질측정 업체 방문 시행(업체:(주)한국보건환경 연구소) -> 라돈 측정기 설치로 6/25,월요일 수거 및 측정 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 배수로 전체 점검 확인 2, 발전기 월정기 시험가동

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월025일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 남자화장실내 탕비 수전 실리콘 고정 작업(4개소) 5, 실내공기질측정 업체 방문 시행 완료(결과 15일 소요) -> 업체:(주)한국보건환경연구소 6, 차수판 설치 방법 전달(보안) 7, 누수 하자건 작업 실측 업체 방문 확인 -> 업체:포스코 건설 보수업체(자재 재작후 작업일정 통보)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 점검 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월26일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 배수로 점검 및 청소 4, 발전기 월정기 시험가동
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 점검 및 확인 2, 누수하자건 작업 방문(업체:포스코건설) -> 6/27,수요일(포스코건설 보수업체)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월27일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] 1, 누수하자건 작업 방문 진행(업체:포스코건설) → 6/27~28, 수, 목요일(포스코건설 보수업체) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 → 우천관련 배수로 점검 및 청소 4, 1F 로비 인포 후방 조명 고장 교체작업 완료 → T5 LED등 4개 교체 5, B2F 주차장 벽체 판넬 보수작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 → 우천관련 점검 및 확인 2, 누수하자건 작업 방문 진행중(업체:포스코건설) → 6/27~28, 수, 목요일(포스코건설 보수업체) 3, 구리스 주입 → 펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월29일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] 1, 누수하자건 작업 방문 진행(업체:포스코건설) -> 6/27~30, 수, 토요일(포스코건설 보수업체) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 배수로 점검 및 청소 4, 구리스 주입 -> 펌프실, 웬실
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 점검 및 확인 2, 누수하자건 작업 방문 진행중(업체:포스코건설) -> 6/27~30, 수, 토요일(포스코건설 보수업체) 3, 저수조 위생 점검 및 점검표 작성 4, 집수정 점검 및 점검표 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 06월29일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 503호 이주관련 원상복구 작업 [시공사 하자 작업 현황] 1, 누수하자건 작업 방문 진행(업체:포스코건설) -> 6/27~30,수,토요일(작업완료) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 배수로 점검 및 누수 확인 4, 저수조 위생 점검 및 점검표 작성 5, 집수정 점검 및 점검표 작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 점검 및 확인 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월05일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검 4, B4F 정화조실내 점검 및 청소
민 원 처 리	1, 9F, 10F 신세계 중앙비상계단 방화문 고장 -> 보수작업 완료(2개소)
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월02일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] 1, 누수 하자건 재작업 방문 (업체:포스코건설) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검(배수로 이물질 청소) 4, 전력사용 원격검침 5, 2F 남,녀화장실내 출입문 시건장치 이탈 고정작업(3개소) 6, 누수 하자 작업 확인(우천시 누수 확인 재작업 통보 전달)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수,배수로 점검 및 확인 2, 누수하자건 재작업 방문 (업체:포스코건설) -> 자재 재작후 방문 작업(7/3,화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월03일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] 1, 누수 하자건 재작업 방문 (업체:포스코건설) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검 4, 누수하자건 재작업 방문 (업체:포스코건설) -> 방재실옆 누수 하자건(15일 이후 재작업 예정) 5, B4F 정화조 제어반 이상경보 확인(1차측 불탐 작동무) -> 업체 연락 자재 확인후 작업 예정(조아필펌프) 6, B4F 전기실앞 CCTV 화면상태 이상 확인 -> 해체후 랜선 상태 확인 재접촉 정상
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수,배수로 점검 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월04일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 → 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검 4, B4F 정화조실 제어반이상경보 발생 확인 업체 연락 방문 작업 → 업체:(주)그린환경 전기팀 내용:콘트롤러 및 볼타프 고장 이상 교체작업 완료 정상
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 → 우천관련 누수,배수로 점검 및 확인 2, B4F 정화조실내 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월05일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검 4, B4F 정화조실내 점검 및 청소
민 원 처 리	1, 9F, 10F 신세계 중앙비상계단 방화문 고장 -> 보수작업 완료(2개소)
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월06일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 전기실, 발전기실, 소화펌프실 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월09일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검 4, B4F 전기실, 발전기실, 소화펌프실 점검 및 청소
민 원 처 리	1, 1302호실내 해충 확인 -> 방역업체 통보(7/10, 화요일 방문 처리 예정)
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월 10일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검 무 4, 1302호실내 해충 확인 방역업체 방문 사 -> 업체:(주)유원티씨에스 향 5, 1F 하역장 정원 소나무(고목) 제거 작업(2그루)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월 11일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검 2, 소화기, 소화전, 방수기구함 점검 및 확인 3, 1302호실내 해충 약품 방문 배치

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월 12일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검 4, 소화기, 소화전, 방수기구함 점검 및 확인 완료(정상) 5, 1302호실내 해충 약품 방문 배치 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 및 배수로 확인 점검 2, E/L 월정기점검(업체:성우엘리베이터) -> 승객용1,2호기, 비상호기, 화물

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월 13일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, E/L 월정기점검(업체:성우엘리베이터) -> 승객용1,2호기, 비상호기, 화물 E/L (비상호기 작업내용) * 하중 검출 장치 확인 및 세팅 * 전압 고정장치 확인 기계실 인버터 토크 조정 * 콜버튼 불량 교체작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상 P&H층 조경 살수 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월 16일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 옥상 PH층 조경 살수 작업 무 5, 503호 내부 원상복구 인테리어 스프링클러 설치작업(5개소) 사 -> 알람밸브 퇴수, 충수 향 -> 수신기 부저 작동 및 총압펌프 압상태 오작동 확인 6, 화물E/L 승강기번호 명판 재부착
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 수신기 부저 작동 및 총압펌프 압상태 오작동 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월 17일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 1F 본관 조경 살수 작업 무 5, 수신기 부저 작동 및 충압펌프 압상태 오작동 확인(자동복구) 사 6, 2F 신세계 베란다 상부 하수배관 조인트 부분 누수 작업 완료 향 7, 주차장 램프등 불량 교체 작업 완료(50W)2개소 -> B1F~B2F, B2F~B3F
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월 18일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 호실 명판 재부착(3개소) 5, E/L 기계실 에어컨 타이머 정상가동 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 정산소옆 정원 제초 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월 19일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 1F 정산소옆 정원 제초 작업 진행 무 5, 화물E/L 5F 점검중 확인 업체 통보 방문 확인 처리 완료 사 -> 업체:성우엘리베이터 향 사유:입주사 제품 이동중 카도어 하부 끼임 에러 현상
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 정산소옆 정원 및 옥상층 제초 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월20일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 정산소옆 정원 제초 작업 5, 9F 901호,903호 사이 외부 창호 이물질 확인 -> 비둘기 번 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상층 제초 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월23일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 9F 남자화장실내 탕비 수전 고장 교체 작업 완료 5, 비상호기E/L내 천정 매립등 불량 1개 교체(삼파장 20W)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상층 제초 작업 진행

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월24일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 옥상 PH층 조경 제초 작업 완료 5, 1F 2라인 감지기 화재경보 발생(19시55분) 오작동 확인 -> 위치: 1F 비상계단 감지기 확인 정상
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 발전기 시험가동(월정기)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월25일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 발전기 시험가동(월정기) 5, 4F 복도 베란다 출입문 시건장치 고장 보수 작업
민 원 처 리	1, 1202호실내 천정 누수 방문 확인 -> 내부 인테리어 에어컨 드레인 배관 파손 내용 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월26일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 403호 출입 방화문 손잡이 고정 작업 5, 엘리베이터 홀, 짝수 표지문구 재부착 (6개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월27일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 옥상 PH층 조경 정리 및 살수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스 주입 -> 펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월30일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 구리스 주입 -> B4F 펌프실, 옥상PH층 환실
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 위생점검 및 점검표 작성 3, 집수정 점검 및 점검표 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 07월31일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 저수조 위생점검 및 점검표 작성 5, 집수정 점검 및 점검표 작성
민 원 처 리	1, 1203호 실외기실 온도 방문 확인 -> 실외기 3대 온도 상승 에어컨 오작동 전달 2, 14101호 외부인 출입 사유 방문 확인
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침 3, 1401,2호 단전(EPS실) 4, 옥상PE층 조경 살수 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월01일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 전력사용 원격검침 5, 옥상PH층 조경 살수 작업 6, 1401,2호 단전(EPS실)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 정화조내 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월02일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 정화조실내 점검 및 청소 5, 2라인1F 화재감지기 수신기 작동 확인(오작동) 6, 화재감지기 점검 및 해체 이물질 제거 작업 -> 비상계단내, 전실 전체층
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월03일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 2라인1F 화재감지기 수신기 화재경보 발생 확인(2라인1F) -> B3F 비상계단 감지기 고장 교체 작업 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, E/L 월정기점검(업체:성우엘리베이터) -> 승객용1,2호기,비상호기,화물E/L

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월06일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, E/L 월정기점검(업체:성우엘리베이터) 무 -> 승객용1,2호기, 비상호기, 화물E/L 사 5, B2F 주차장 카스토퍼 제거(1개소) 향 6, 4F 남자화장실내 탕비수전 하부 바닥 누수 실리콘 작업 7, 11F 비상계단내 바닥타일 파손 교체 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 방역 및 소독 -> 업체:유원티씨에스

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월07일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 정기 방역 및 소독 -> 업체:유원티씨에스 5, B2F 램프 벽부등 불량 교체 1개(50W)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월08일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B2F 램프 벽부등 불량 교체 (50W) -> B2F-2개 B3F-1개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 8F 남자화장실내 소변기 하부 누수 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2018년 08월9일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 8F 남자화장실내 소변기 하부 누수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2018년 08월 10일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. B1F~B4F 계단 도어클로저 확인및 속도조절
민 원 처 리	1. 1306호 베란다 바닥타일 확인 및 민원방문
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2. 소화기 월 정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2018년 08월 13일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. 소화기 월 정기점검 5, 몰래카메라 탐지기 가격 및 자료조사 작업
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 2. 소방점검 방문(하반기) -> 업체:엠에스소방(8/31,금요일~9/1,토요일)2일간

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월 14일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 1306호 원상복구 작업(8/15,수요일) [시공사 하자 작업 현황] 1, 누수하자건 (B1F 주차장 방재실옆 재보양 작업 완료)8/15,수요일 -> 업체:포스코건설(보수업체:제패건설) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 몰래카메라 탐지기 구매(택배발송) 5, 4F 여자화장실내 휴지걸이(PVC) 이탈 재고정 작업(1개소) 6, 여자화장실내 유수검지장치실 시건장치 사용후 잠금 전달(미화) 7, 405호~6호 원상복구 작업 진행 확인
	민 원 처 리 1, 1201호 실외기 옥상 이설 유도 작업 실사 예정 -> 내부 유도
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월 16일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1201호 실외기 옥상 이설 유도 작업 실사 업체 방문 확인 5, 1F 정원 외등 CRT 조정(점등 20:00 -> 19:30) 6, B1F 주차장 벽부 램프등 불량 교체(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월 17일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 옥상 PH층 조경 살수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월20일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 비상E/L 12F 홀버튼 에러 복구 완료 5, B2F 미화대기실내 옷장 입고 배치 및 설치 작업 완료(11개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월21일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 화장실내 몰카 탐지기 측정 이상무(전체층) 5, B4F 집수정 펌프 및 불탑 점검 확인 -> 펌프실내 집수정B 펌프(1대) 작동불가, 불탑 저수용고장 확인 업체:조아필펌프(점검 및 A/S 요청 일정확인후 방문 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월22일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 태풍대비 관련 점검 및 순찰 -> 배수로 청소(전체), 펌프(예비용) 비상시 배치 완료 5, 1306호 이주관련 보양 전달 사항
민 원 처 리	1, 706호 출입 방화문 시건장치 고장 처리 완료
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 태풍대비 관련 점검 및 순찰 -> 옥상, 복도발코니, 배수로, 집수정, 1F차수판, 피해관련 수시 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월23일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 태풍대비 관련 점검 및 순찰 -> 배수로 청소(전체), 펌프(예비용) 비상시 배치 완료 5, 1306호 이주관련 보양 전달 사항
민 원 처 리	1, 706호 출입 방화문 시건장치 고장 처리 완료
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 태풍대비 관련 점검 및 순찰 -> 옥상, 복도발코니, 배수로, 집수정, 1F차수판, 피해관련 수시 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월24일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 태풍 관련 -> 점검 및 순찰 5, B4F 펌프실(B집수정) A/S 신청 및 견적 요청 -> 업체:조아필 펌프(자재 주문 입고후 작업 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 부분(전체)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월27일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 남자화장실 출입(유리문) 재고정 작업 5, 9F 비상계단(우측) 바닥타일 이탈 재부착 작업 6, 남자화장실내 소변기 틈새 실리콘 메움 작업 -> B1F(2개소), 1F(1개소) 7, 소방점검(하반기)관련 공문 E/L내 부착(4개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 발전기 시험가동(월정기)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월28일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 발전기 시험가동(월정기) 5, B4F 소화펌프실 집수정(B) A/S 8/31, 금요일 방문 작업 예정 -> 업체:조아필 펌프
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월29일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 비상호기 E/L 천정 매립등(20W)불량 교체(1개소) 5, 우천관련 누수 점검 확인 -> 누수 하자 확인 업체 전달 사항 일정확인후 방문 및 작업예정 업체:포스코건설
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월30일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 점검 4, 소화펌프실내 집수정B 지하수펌프 A/S 방문 작업 -> 작업내용:집수정B 2펌프 임펠라 교체 업체:조아필펌프 5, 화물E/L내 천정 매립등(LED)고장 업체 통보 확인 -> 에어컨 가동중 습도로 인한 물받이 넘침현상 누수 매립등(1개) 고장 1개 정상(E/L외 천정상부 물기 제거 및 고장라인 단선) 업체:성우엘리베이터
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 2, 하반기 소방점검 방문(8/31,금요일~9/1,토요일) 2일간 -> 업체:엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 08월31일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 하반기 소방점검 시행(8/31,금요일~9/1,토요일) -> 업체:엠에스소방 5, B2F,B3F 주차장 벽부 램프등 교체(2개) LED,50W
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 위생 점검 및 점검표 작성 3, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월04일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 15F 우측계단 방화문 도어크로저 고정대 이탈 조임 작업 5, B3F 주차장 벽부 램프등 교체(1개) LED,50W
민 원 처 리	1,906호 소음 민원 방문 확인 처리(입주사 주의 전달)
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월05일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 15F 우측계단 방화문 도어크로저 고정대 이탈 조임 작업 5, B3F 주차장 벽부 램프등 교체(1개) LED,50W
민 원 처 리	1,906호 소음 민원 방문 확인 처리(입주사 주의 전달)
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월05일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 모래주머니 정리 작업(1F,B4F) 5, B1F 주차장 벽부 램프등 교체(2개) LED,50W 6, E/L 월 정기점검 -> 승객용1,2호기,비상호기,화물호기
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월06일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 4F 여자화장실내 양변기 배관 누수 고정 작업 5, 3F 남자화장실내 탕비 하부 배관라인 누수 실리콘 마감 작업 6, 1F 하역장 계단 경사로 보양 설치 내용 업체 실측 방문 -> 업체:에스에이브이 7, 거리측정기(레이저용),회의용 녹취기 확인 및 구매
민 원 처 리	1, 15F 남자화장실내 소변기 민원 처리 -> 수압조절(약 -> 중)
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월07일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 수신기 화재경보 확인(1라인 B1F-2) -> 오작동 자동 복구 완료 5, 406호 집기 반출 확인(9/9,일요일~9/10,월요일 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월 10일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, B2F 주차장 램프 벽부등 불량 교체(LED,50W)1개 무 5, 옥상 PH층 E/L 기계실 에어컨 가동 중지 사 6, 1F 하역장 계단 보양 견적 진행중 향 7, 비상호기 고장 확인 업체 통보 확인 방문 -> 업체:성우 엘리베이터(냉각웬 고장 자재 확인후 교체 예정)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월11일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 하역장 계단 보양 견적 진행중 5, 비상호기 냉각기휼 업체 방문 교체 작업 완료(정상) → 업체:성우엘리베이터 6, 한전 방문 → B4F 전기실 계량 장치 이상 유,무 확인 점검(이상무) 7, 2F 여자화장실내 출입문 재고정 작업(경첩이탈)1개 8, 406호 집기 반출 확인(처리완료)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기,소화전,방수기구함 월 정기점검 3, 옥상 PA층 잔디 재초작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월 12일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 하역장 계단 경사로 견적 진행 확인 5, 옥상 PH층 잔디 재초작업 6, 소화기, 소화전, 방수기구함 월 정기점검 -> 소화기 3F 3-2(압력과부족), 4F 4-1(손잡이불량) 2개 교체 7, 5F 남자화장실내 양변기바닥 하부 고정 작업(백시멘트): 1개소
민 원 처 리	1, 1306호 방문 -> 전열라인 및 누전점검
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 하역장 계단 경사로 업체 실사 방문(오전 11시 예정) -> 업체: 코스만종합상사

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월 13일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 하역장 계단 경사로 업체 실사 방문(재건적) -> 업체:코스만종합상사 5, 1204호 이주(9/15,토요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스 주입 -> 소화펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월 14일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 1F 하역장 계단 경사로 업체 견적 확인 작업 진행 통보 무 -> 업체:코스만종합상사(자재 제작 및 일정 확인후 연락 방문예정) 사 5, 1F 카스토퍼 재고정 완료(1개) 항 6, 구리스 주입 -> 소화펌프실, 헬실
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월 17일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 하반기 소방점검 점검결과내역 및 보완대책 확인 -> 공용부 및 입주사 관련 5, 소방점검 보완건 -> 4F 남자화장실 차동식감지기 불량 교체 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 포스코건설 방문 예정(9/18, 화요일) -> 하자건 확인 3, 1F 하역장 경사로 작업 예정(9/19, 수요일) -> 업체:코스만 종합상사

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월 18일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 하반기 소방점검 점검결과내역 및 보완대책 확인 -> 공용부 및 입주사 관련 5, 소방점검 보완건 -> B2F 주차장 방화셔터앞 연기식감지기 불량 교체 완료(1개소) 6, 포스코건설 방문 -> 하자건:석재,방수,1F인도블럭 침하 확인 협력업체 일정 확인후 작업 예정
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 하역장 경사로 방문 작업 예정(9/19,수요일,오후) -> 업체:코스만 종합상사 3, 1F 정원 제초작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월 19일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 하반기 소방점검 점검결과내역 및 보완대책 확인 무 -> 공용부 및 입주사 관련 사 5, 1F 정원 제초작업 향 2, 1F 하역장 경사로 방문 작업 완료 -> 업체:코스만 종합상사
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월20일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호) 내부 인테리어 철거 및 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 하반기 소방점검 점검결과내역 및 보완대책 확인 5, B3F 주차장 벽부 램프등 불량 교체(1개소) 6, 발전기실, 전기실 점검 및 청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월21일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 연휴관련 대비 시설 점검 4, B4F 정화조실 해충(날파리) 대량 확인 -> 살충제 구입후 투여 작업 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 발전기 시험가동(월정기) 3, 하자건 작업 일정 확인 -> 업체:포스코건설

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월27일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 발전기 시험가동(월정기) 5, 1F 카스토퍼 파손 이탈 교체 완료(1개소) 6, 2F 여자화장실내 출입문 경첩파손 재고정 작업 7, B2F 주차장 벽체 램프등 불량 교체(1개소) 8, 성동구청 방문 -> 장애인 시설 확인
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 위생점검(월정기) 3, 집수정 점검(월정기)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 09월28일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 정화조실 점검, 청소,약품(해충용)투여 작업 5, 4F(5~6호) 원상복구 스프링클러 작업 -> 알람밸브 퇴수, 충수 6, 수신기 화재경보 발생 확인 -> 11~PH층 2라인(PH층 우측비상계단 연기감지기 오작동 교체완료) 7, B4F 주차장 하역장(C집수정) 작동이상 확인 업체 A/S 건적요청 -> 업체:조아필펌프
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침(9월분)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월01일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 전력사용 원격검침(9월분) 5, 수전설비 열화상 진단 방문 점검 -> 한전광진 성동지사(화신파워텍) 6, 조명 CRT 조정(19:00->18:30) -> 현관외등, 1F정원가로등, 1F하역장 7, 1F 주차장 입구 표시등 불팅 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 티센E/L 정기점검(1,2호기, 비상호기, 화물E/L) -> 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월02일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 티센E/L 정기점검(1,2호기, 비상호기, 화물E/L) -> 업체:성우엘리베이터 5, B4F 하역장(C집수정) A/S 견적 및 신청(7일~10일 소요) -> 업체:윌로펌프서비스
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월04일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월05일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B2F 주차장 벽체 램프등 교체(1개) 5, B4F 하역장 집수정 수중펌프 가동 퇴수작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 하역장 집수정 A/S 작업일정 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월08일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 13F 중앙계단 등기구센서 재부착 5, B4F 하역장 집수정 A/S 작업일정 확인(업체:월로펌프서비스) -> 자재 미입고 확인후 통보 6, 806호, 1204호실내(공실) 벽체 크랙 확인(작업예정)
민 원 처 리	1, 11F 남자화장실 출입문 손잡이 볼팅작업 2, 806호, 1204호실내(공실) 벽체 크랙 확인 작업예정
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 806호, 1204호실내(공실) 벽체 크랙 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월 10일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호실) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 5F E/L홀 천정 매립등 다운라이트(15W) 교체, 1개 5, 하반기 소방점검 보완대책 입주사 방문 재통보 6, 1306호 차동식열감지기 교체작업(1개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월11일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) 2, 4F(5~6호실) 내부 원상복구 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 남자화장실 전열라인(R3) 차단기 트립 -> EPS실내 차단기복구 및 누전점검 확인 5, PH 옥상층 중앙계단 도어클로저 조절 및 보수 6, 4F 여자화장실 출입문 손잡이 볼팅작업 7, 방수업체 하자건 실사 방문 확인 -> 업체:청우건영 8, B4F 하역장 집수정 A/S 작업 일정 업체 확인중
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 방수 하자건 방문작업 (10/12,금요일) -> 업체:청우건영 작업공정내용:B1F 우측 비상계단 천정 상부 B1F 썬큰 벽체 상부 1F 주차장 출입구옆 피트 내부 B4F 승객용 2호기 피트 내부

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월 12일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 방수 하자건 방문작업 (10/12, 금요일~14일, 일요일) -> 업체: 청우건영 5, 406호실내 전등라인 및 등기구 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 하역장 (C집수정) A/S 방문 작업 일정 확인 -> 10/16, 화요일, 오후 방문 작업 진행 업체: 월로펌프서비스 3, 소화기 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월 15일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검(10월) 5, 4F 남자화장실 비누거품기 고장 교체(1개) 6, 6F 6호 소방 지적사항 차동식 감지기 교체 완료(1개) 7, 13F 5호 소방 지적사항 차동식 감지기 증설 완료(2개) 8, E/L 비상호기내 천정매립등 불량 교체(1개) 9, 엠에스소방 방문점검 작업 일정 변경 -> 10/17, 수요일 오전 9시30분
민 원 처 리	1, 7F 6호 소음 민원 방문 확인 -> 입주사 주의 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 하역장 (C집수정) A/S 방문 작업 -> 10/16, 화요일, 오후 1시 방문 작업 진행 업체: 월로펌프서비스

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월 16일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 하역장 (C집수정) A/S 방문 작업 완료 -> 업체: 월로펌프서비스 작업공정 : 임펠라, 석션커버, 체크밸브 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 엠에스소방 방문점검 작업 예정 -> 10/17, 수요일 오전 9시30분

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월 17일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 1202호 소방지적사항 감지기 교체 완료(1개) 무 5, 조명 CRT 변경 조정 사 -> 1F 현관외등 18:30 -> 18:00 향 6, 엠에스소방 방문 보수 작업 -> B1F 솔레노이드 부품 입고후 재방문 작업예정(10/18, 금요일)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 향 2, 15F 청담런닝 소방지적사항 스프링클러작업 예정 후 -> 알람밸브 퇴수, 충수 작업 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월 18일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 15F 청담런닝 소방지적사항 스프링클러작업 완료 -> 알람밸브 퇴수, 충수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 엠에스소방 방문 보수 작업(공용부 소방지적사항) -> B1F 솔레노이드 부품 입고후 재방문 작업예정(10/18, 금요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월 19일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 13F 비상계단 도어크로저 불량 교체 작업 완료(1개) 5, 소방지적사항(공용부) 방문작업(업체:엠에스소방) → B1F 알람벨브실내 솔레노이드 불량 교체 작업완료 6, PH 옥상층 판넬 사이 부분 코킹 훼손 실리콘 작업(2개소) 7, 성동구청 방문 → 여자화장실내 몰래카메라 유,무 탐지 확인 점검 완료(이상무) (B1F~15F 전층)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월22일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 누수 하자건 재작업 방문 확인(우천시 방문 확인후 작업예정) -> 업체:포스코건설 하자보수팀
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스주입 -> 소화펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월23일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 구리스주입 -> 소화펌프실, 웅실 5, B4F 수변전실내 특고압 VCB 판넬내(후면) EL20W전구 교체 1개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월24일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] 1, 1F 정원 계단 석재타일 이탈 고정 작업 2, 1F 인도 보도블럭 침하 수평작업 -> 업체:포스코건설 하자보수팀 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B2F 주차장 벽체(PVC)판넬 이탈 고정작업 5, 15F 비상계단 방화문,비상E/L 방화문 도어크로저 조정 6, 방역,소독 방문작업 -> 업체:유원티씨에스
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 발전기 시험 가동(월정기)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월25일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 발전기 시험 가동(월정기) 5, 승객용1호기 9F 점검중 고장 발생 업체 통보 방문 점검 확인 -> 업체:성우E/L(출입문 상부센서 오작동 리셋후 정상운행)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월26일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월29일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 본관 외부 바닥 물 떨어짐 확인 -> 706호 유진 실외기실 스팀 수증기현상 확인 입주사 조치 전달 5, 1F 남자화장실내 비누거품기 고장 교체 완료(1개) 6, 1F 여자화장실내 핸드타월 케이스 시건장치 고장 처리 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월30일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 옥상 PH층 난간대 접지봉 하부 2개소 실리콘 작업(누수방지) 5, 3F 복도 창문 시건장치 풀림 볼팅작업
민 원 처 리	1, 804호 호실내 키 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 위생 월정기점검 3, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 10월31일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 저수조 위생 월정기점검 5, 집수정 월정기점검 6, 8F 남자화장실 천정상부 누수 확인 -> 온수기 에어 드레인배관 틈새 누수 처리 완료 정상
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월01일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황]
	공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 전력사용 원격검침 무 5, 6F 남자화장실내 비누거품기 고장 교체 완료 사 6, 14F 여자화장실내 온수기 고장 확인 업체 연락 A/S 요청 항
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월02일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 정화조실내 해충퇴치기 자외선램프(4W) 불량 교체(1개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 승강기 월정기점검(11/5, 월요일, 14:00~) -> 승객용1,2호기,비상호기,화물E/L 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월05일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 승강기 월정기점검 -> 승객용1,2호기, 비상호기, 화물E/L 업체: 성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월06일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F로비 안내데스크 차단기 트립 확인 -> 멀티탭 플러그 쇼트 확인 및 복구 5, B1F 썬큰 출입문 보수 6, 온수기 A/S 업체방문 -> 14F 여자화장실 온수기 부품(온도휴즈 컨트롤러)교체 1개 7, 1F 수도계량기 맨홀내 피트 퇴수작업 -> 동부수도관리소 수도계량기 검침 8, 경찰서 방문 1F로비 CCTV 확인
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월07일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 정전(오전5시32분 발생,30초간) 광진발전소 확인 -> 원인:성수사거리 고압선 은박지 풍선 접촉
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스 주입 -> 펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월08일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 구리스 주입 -> 펌프실, 웬실 5, 조명 CRT 조정(18:00 -> 17:30) -> 1F 현관외등, 하역장 천정상부등, 정원외등
민 원 처 리	1, 1F 본관 복도 상부등, 펜던트등 점등(08:00~20:00) -> 조명 CRT 추가 입력
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 우천관련 누수취약 부분 점검 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월09일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] 1, 누수 하자건 재작업 방문 (업체;포스코건설) -> 공정:B1F 주차장,창고(천정상부),B2F 팩키지펌프실내(천정상부) 유도작업 및 실리콘 마감작업 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 전기안전 자체점검 업체 방문 5, 15F 남자화장실내 소변기 작동불(3개소) 확인 -> 전열라인 차단기 트립 복구 처리완료
	민 원 처 리 1, 15F 남자화장실내 비데 작동 불능 확인 -> 조작 미숙 처리완료
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기 점검 -> 소화기,소화전,방수기구함

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월12일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 소화기 점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 5, 1층 남자화장실 비데 고장(작동불능)확인 → A/S 신청 방문예정(11/15,목요일) 6, 5F 여자화장실 비누거품기 버튼파손 교체완료
민 원 처 리	1, 1302호실내 해충 확인 방역업체 통보 방문 예정 → 업체:유원티씨에스
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월 13일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 집수정 지하수 유출량 측정 성동구청 치수과 확인 방문 무 -> 시간당 유출량 1.8ton (2019년부터 1리터당 360원->400원 인상) 사 5, 입주사별 호실내 싱크대 설치 사용 방문 확인 체크 항 6, 1F 하역장 CCTV카메라 동선 이탈 틀어짐 조정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월 14일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 승강기 정기검사 신청접수 완료 (한국승강기 안전공단) -> 검사일: 12월 14일, 금요일 5, LBS ON 시그널램프(LED) 1개 교체 6, 입주사 호실내 실외기실 배관 단열보양 및 배관(상,하부)주위 방수 실리콘 공정 업체 견적 요청
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월 15일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 입주사 호실내 실외기실 배관 단열보양 및 배관(상,하부)주위 방수 실리콘 공정 업체 실사 및 견적 요청중 5, 비데A/S 방문수리(1F 남자화장실) -> 내용 : 내부 온도센서 불량교체 6, 전기설비 정기검사로 인한 정전 안내 입주사 공문 전달 및 확인 서명
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전기설비 정기검사로 인한 정전 안내 입주사 공문 전달 및 확인 서명

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월 16일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 전기설비 정기검사로 인한 정전 안내 입주사 공문 전달 및 확인 서명 5, 5F 여자화장실 세면대 PUSH 버튼고장 처리 완료(1개소) 6, 14F 여자화장실 핸드타월 케이스 시건장치 고장 처리 완료(1개소) 7, 8F 남자, 여자화장실 온수기 온도휴즈 콘트롤러 고장 확인 -> 자재 구매후 조치예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월 19일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B1F 램프 벽부등(50W) 불량 교체, 1개 5, 승객용2호기 고장 확인 및 업체 통보(11:15~12:30) -> 원인:출입문 충격으로 간격 밀착 조정 처리 완료 6, 9F 여자화장실내 바닥타일 들뜸 및 파손 시공사 및 업체 통보 -> 일정 확인후 작업 예정 7, 실외기실내 보양 업체 견적서 11/20, 화, 오전 첨부 예정
민 원 처 리	1, 706호 소음 방문 확인 입주사 주의 요청 사항
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월20일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, B2F 주차장 탐차 진입으로 인한 파손(신세계 협력업체) 확인 무 -> 등기구,경광등,CCTV 상태점검 및 보수 완료 사 5, 8,9F 여자화장실내 바닥타일 하자보수 업체 일정 확인 항 -> 11/26,월요일 방문 보수 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 향 2, B4F 전기실, 소화펌프실, 정화조실 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월21일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 내부 인테리어 공사 (현작업무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, B4F 전기실, 소화펌프실, 정화조실 점검 및 청소 무 5, 1F 알람밸브 충수 및 퇴수 사 -> 101~2호 스프링클러 헤드 누수 확인(1개소) 향 6, 소방 화재관련 예방 주의 입주사(의류 취급) 방문 전달 내용 -> 콘센트 먼지 확인 및 퇴근시 전열(ON/OFF) 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 동절기 동파방지 외부 수전 드레인 잠금 및 보온재 보양 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월22일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 동절기 동파방지 외부 수전 드레인 잠금 및 보온재 보양 작업완료 5, B4F 정화조실내 천정등(삼파장20W) 불량교체 1개 6, 온수기 온도센서 컨트롤러 고장 확인 및 교체 작업 완료 → 8F 남자,여자화장실 2F 남자화장실(3개소) 7, 1F~B1F 램프벽부등(LED 50W) 불량교체 1개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월23일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 출입문(외부) 고장 확인 시공사 통보 일정 확인후 작업 예정 -> 업체:포스코건설
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 자가용 전기설비(변전실) 정기검사 시행 -> 한전 방문 시행(11/25, 일요일 오전10:00~10:30, 30분간)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월26일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 8,9F 여자화장실내 바닥타일 하자보수 방문 작업 -> 업체:신우(11/26,월요일~27,화요일) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 12F 장애인 화장실 시건장치 고장 보수 완료 5, 배터리 교체건 업체 견적요청(이스트파워,(주)이노테크) -> 발전기실(배터리,엔진오일유,부동액,필터 교환건) 방재실(배터리 교환건) 6, 자가용 전기설비(변전실) 정기검사 시행 완료 -> 한전 방문 시행(11/25,일요일 오전10:00~10:30,30분간)
민 원 처 리	1, 501호 등기구 점검 및 안정기 불량 교체(1개) 2, 503호 시스템 에어컨 리모컨 난방 불능 방문 확인 -> 리모컨 같은 사양 아님 작동 불능 확인 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 배터리 교환건 견적요청건 업체 방문 예정 -> 업체:(주)이노테크

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월27일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 8,9F 여자화장실내 바닥타일 하자보수 방문 작업 완료 -> 업체:신우(11/26,월요일~27,화요일) [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 5, 배터리 교체건 업체 실사 방문 및 견적(이스트파워,(주)이노테크) -> 발전기실(배터리,엔진오일유,부동액,필터 교환건) 정류반(배터리 교환건),방재실(배터리 교환건) 6, 2F 복도 전열라인 트립 확인 -> 누전차단기 점검 및 복구 7, 배터리 교체건 견적요청 업체 방문 실사 예정 -> 업체:한빛발전기(11/30,금요일)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월29일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 503호 물기에 의한 전열라인 트립 -> 절연확인 및 누전차단기 복구 5, B4F 주차장 램프등 50W LED 1EA교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월29일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 503호 물기에 의한 전열라인 트립 -> 절연확인 및 누전차단기 복구 5, B4F 주차장 램프등 50W LED 1EA교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 집수정펌프(월정기점검) 3, 저수조 위생점검(월정기점검)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 11월30일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 승객용 1호기 고장(비상버튼) 업체 연락 통보 -> 업체:성우엘리베이터(비상버튼 및 인터폰자기 교체 정상가동) 5, 유출지하수 공공하수도 배출시 신고 안내문 확인 -> 성동구청 치수과 연락 확인(전체 안내문 발송) 해당무 6, 집수정펌프(월정기점검) 7, 저수조 위생점검(월정기점검) 8, 발전기,정류반,방송장비 배터리 교체건 재건적 요청 -> 업체:한빛발전기
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월03일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 전력사용 원격검침 5, 5F 남자화장실내 보조 휴지걸이(스텐)파손 교체(1개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월02일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 전력사용 원격검침 5, 실외기실 호실별 상태 점검 및 확인(동파관련) -> 6호라인(3,4,5F) 동파 누수 확인 점검 및 조치 전층 싱크대 사용 중지 통보 6, 701~2호 베란다, 실외기실 상부 천정 누수 확인 -> 801호 싱크대 사용 중지 통보 7, 승강기 안전정기검사 유지보수업체 연락 통보(성우엘리베이터) -> 1/10, 목요일, 13:30분 진행
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월03일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 전력사용 원격검침 5, 5F 남자화장실내 보조 휴지걸이(스텐)파손 교체(1개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 우천관련 누수 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월04일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 6F 남자화장실내 보조 휴지걸이(스텐)파손 교체(1개) 5, B2F~B3F 주차장 램프등(LED50W) 불량 교체(1개) 6, 1F로비 회전문 에러 확인 조치
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 저수조 청소 업체 확인(12/12,수요일) -> 업체:유원티씨에스

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월05일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 조명 CRT 조정(점등 17:30 -> 17:00) -> 1F 현관외등, 하차장등, 정원등 5, 4F(4~6호) 신세계 내부인테리어 공사 예정(12/08, 토요일~) -> 업체:아성디자인(공정 내용 사진 요청) 6, 승객용2호기 비상버튼 작동 이상 확인 업체 통보 -> 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	1, 6F 여자화장실내 세면기 온수 불능 -> 온수 드레인 잠금 확인 조치 정상 2, 1F CU 편의점 기기이상 전열라인 확인 요청 -> 누전차단기 확인 및 전열라인 확인 이상무
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 동절기 관련 화장실내 온열기 가동(전층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월06일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 동절기 관련 화장실내 온열기 점검 및 가동(전층) 6, 승객용2호기 비상버튼 작동 이상 확인 업체 통보 방문 확인 -> 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 공사 확인 및 탕비실 하수배관 드레인 시공 위치 전달 -> 업체:아성디자인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월07일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 공사 진행중(12/7,금요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 -> 동절기 관련 4, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 공사 확인 및 탕비실 하수배관 드레인 시공 위치 및 보양 주의 사항 전달 -> 업체:아성디자인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 공사 진행 확인 3, 6호라인 누수 전달 사항(12/8,토요일) -> 입주사 싱크대 사용 중지 전달 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월11일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 공사 진행중(12/7,금요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 15F 1라인 일반발신기 화재 발생 확인 -> 발신기 회로 라인 볼팅 작업 수신기 복구 정상
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 청소 -> 업체:유원티씨에스 3, 승강기 월정기점검(승객용1,2호기,비상호기,화물호기) -> 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월11일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

	[호실별 작업 현황] 1, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 공사 진행중(12/7,금요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 5, 15F 1라인 일반 발신기 화재발생 확인 무 -> 발신기 출력 라인 볼팅 작업 및 수신기 복구 정상 사 6, 실외기실 동파관련 보양작업 진행(업체:나우설비) 향 -> 3,4F(1,2,6호) 배관 동파 열선 설치 작업 및 가동
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 청소(12/12,수요일) -> 업체:유원티씨에스 3, 승강기 월정기점검(승객1,2호기,비상호기,화물E/L) -> 업체:성우엘리베이터 4, 실외기실 동파관련 보양작업 진행(업체:나우설비)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월 12일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 공사 진행중(12/7,금요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 저수조 청소 -> 업체:유원티씨에스 5, 실외기실 동파관련 보양작업 진행(업체:나우설비) -> 14F~2F(1,6호실라인) 6, 승강기 월정기점검(승객1,2호기,비상호기,화물E/L) -> 업체:성우엘리베이터
	민 원 처 리 1, 503호 누전차단기 트립(전열라인 및 누전차단기 점검 및 복구) -> 에어컨 플러그 누전 트립 확인 입주사 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 4, 실외기실 동파관련 보양작업 진행(업체:나우설비) -> 2F,6호라인 마감작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월 13일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 공사 진행중(12/7,금요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 실외기실 동파관련 보양작업 완료(업체:나우설비) 5, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 스프링클러 공사 -> 알람밸브 퇴수 및 충수 6, 화물E/L 고장 확인 업체 통보 방문 확인(업체:성우엘리베이터) -> 카도어 무게추 조정 및 센서 확인 7, 방송장비 A/S 앰프(3대) 방문 설치 완료 -> 업체:소비코 8, 승강기 정기검사 일정 확인 (한국승강기안전공단) -> 일정 확인 공문 및 통보 예정 9, 재설작업
	민 원 처 리 1, 1202호 호실내 출입문 손잡이 고장 방문 확인 -> 자재 구매후 재요청
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월 14일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 4F(5~6호) 신세계 내부인테리어 작업 완료 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 8F 남자화장실 온수기 고장 확인 -> 온도조절기 교체 복구 5, 15F 남자화장실 소변기 작동 불능 확인 -> 차단기 트립 복구 정상 6, 발전기,정류반,방송장비 배터리 교환건 방문 작업 일정 확인 -> 12/19,수요일 업체:한빛발전기 7, 화물 E/L 고장 업체 연락 방문 확인(업체:성우엘리베이터) -> 카도어 가이드슈 교체(6개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기,소화전,방수기구함 -> 월정기기점검 3, 실외기실 열선 및 해빙 상태 확인(3,4F) -> 1,2,6호라인(6개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월 17일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 소화기, 소화전, 방수기구함 -> 월정기기점검 5, 실외기실 열선 전열라인 작업 -> 3,4F 6호라인(2개소) 6, 15F 1라인 수신기 일반 발신기 화재발생 확인 -> 시스템 온풍기 열감지기 오작동 (감지기 동선 이동 작업)1개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월 18일 화요일

결재	담당	부장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 5, 실외기실 열선 전열라인 작업 -> 4F 1,2호라인(2개소) 3, 승강기 정밀검사 실시 예정일(2019년01월10일, 목요일, 13시30분) -> 한국승강기안전공단
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 발전기, 정류반, 방송장비 배터리 교환 및 발전기 A/S 방문작업 -> 업체: 한빛발전기(12/19, 수요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월 19일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 발전기,정류반,방송장비 배터리 교환 및 발전기 A/S 방문작업완료 -> 업체:한빛발전기 5, B1F~B4F 주차장 벽부등(LED50W)불량교체 - 3개 6, 조명 CRT 조정 (1F외등) 점등시간 17:30~17:00
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월20일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 5F 남자화장실내 양변기 이탈 바닥 하부 백시멘트 마감 작업 5, 1F 본관앞 외등 고장 확인 해체후 확인 점검 -> 내부 연결라인 접촉 불량 조치 완료 6, 실외기실 배관 점검 및 열선 가동(신세계관리 퇴근시 OFF,22:00) -> 현 상태 이상무
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 주차장 카스토퍼 이탈 고정 작업(2개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월21일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 주차장 카스토퍼 이탈 고정 작업(1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 주차장 카스토퍼 이탈 고정 작업(1개소) 3, 실외기실 호실별 상태 점검 및 확인(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월24일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 주차장 카스토퍼 이탈 고정 작업(2개소) 5, 실외기실 호실별 상태 점검 및 확인(동파관련) 6, B1F 유수검지장치실 출입문 시건장치 고장 확인 처리 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 실외기실 호실별 상태 점검 확인 및 동파관련 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월26일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 실외기실 호실별 상태 점검 및 확인(동파관련) 5, 10F 남자화장실내 천정 누수 확인 점검 -> 천정내 온수기 드레인 연결 호수 이탈 고정 조치 완료 6, 비상계단 방화문 도어크로저 고장 교체 완료 -> 5F(우측계단), 15F(우측계단)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 동파관련 점검 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월27일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 실외기실 호실별 상태 점검 및 확인(동파관련) 5, 1F 남자화장실 천정 매입등(15W) 불량 교체 1개 6, B1F~1F 주차장 벽부 램프등(LED50W) 불량 교체 1개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 -> 동파관련 점검 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월28일 금요일

	담 당	부 장	소 장
결 재			

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 호실별 상태 점검 및 확인(동파관련) 이상무
민 원 처 리	1, 906호 소음 방문 확인 -> 호출벨 스피커 고장 소음 해채후 단선 조치
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) -> 실외기실(호실별), 외부수전 점검 및 확인 2, 집수정, 저수조 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2018년 12월31일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 호실별 상태 점검 및 확인(동파관련) 5, 집수정, 저수조 월정기점검 6, 6F(1,2호) 샘코 베란다, 사무실 천정 누수 방문 확인 -> 701호 세탁기용 수도관 동파로 터짐 확인(급수 드레인 잠금) 샘코 관계자 현장 확인 및 조치
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 전력사용 원격검침