

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월02일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 전력사용 원격검침 5, 실외기실 호실별 상태 점검 및 확인(동파관련) -> 6호라인(3,4,5F) 동파 누수 확인 점검 및 조치 전층 싱크대 사용 중지 통보 6, 701~2호 베란다, 실외기실 상부 천정 누수 확인 -> 801호 싱크대 사용 중지 통보 7, 승강기 안전정기검사 유지보수업체 연락 통보(성우엘리베이터) -> 1/10, 목요일, 13:30분 진행
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월03일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 호실별 상태 점검 및 확인(동파관련) -> 3,4F 1,2,6호라인 열선 확인 및 센서 보양 작업(6개소) 5, B4F 주차장 벽부 램프등(LED 60W) 불량 교체(1개) 6, 비상호기 E/L내 천정등(삼파장 20W) 불량 교체(2개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월04일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 겨울철 화재예방 안내 및 비상연락망 조사 협조(입주사) -> 공문 전달 및 비상연락망 체크 5, 실외기실 확인 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 실외기실 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월07일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 겨울철 화재예방 안내 및 비상연락망 조사 협조(입주사) → 공문 전달 및 비상연락망 체크 5, 실외기실 확인 점검 6, 비상호기E/L 10F 홀버튼 오작동 확인 리셋후 정상 7, B3F~B4F 주차장 벽부램프등(LED 50W) 불량 교체 1개 8, 701호 실외기실 ,베란다 천정 누수 방문 확인 → 701호,801호 해빙 작업 및 청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 실외기실 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월08일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 상 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 1F~B1F 주차장 벽부램프등(LED50W) 불량교체 1개 6, 하자 미처리 관련 리스트 작성 및 사진첨부 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 실외기실 확인 점검 3, 승강기 정기검사(한국승강기 안전공단) -> 1/10, 목요일, 13시30분 방문 시행

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월09일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 4F 남자화장실 온수 이상 확인 점검 -> 온수밸브 및 온수기 점검후 정상 가동 확인 6, 여자화장실내 몰래카메라 점검 확인 -> 전층(이상무) 7, 601호 샘코 천정 텍스 파손 작업 확인 -> 입주사 일정 확인 연락
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 실외기실 확인 점검 3, 승강기 정기검사(한국승강기 안전공단) -> 1/10, 목요일, 13시30분

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월 10일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 승강기 정기검사 완료(13:30~16:00) -> 한국승강기 안전공단(오병민 주임) 010~2568~7122
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 실외기실 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월11일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 -> 업체:진흥
	[시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황]
	1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 실외기실 확인 점검 3, 소화기, 소화전, 방수기구함 정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월14일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 소화기, 소화전, 방수기구함 정기점검 -> 14F 소화기 유압 불량 교체(1개) 6, 15F 남자화장실 출입문 고장 확인(고정 완료) 7, B1F 유수검지장치실 출입문 시건장치 고장 처리 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 실외기실 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월 15일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 (현 작업무) -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 10F 남자화장실내 천정 상부 누수 확인 -> 천정내 온수기 드레인 호수 배관 이탈(고정 작업 완료 정상) 6, 신세계 공문건 전달(안전관리 팀장님) -> 비상발전기 연결 공사 승인 내용 7, 공기호흡기,방독면 거치대 설치 위치 확인 요청(입주사 해당층) -> 입주사:신세계(설치 위치 재확인후 연락)
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 실외기실 확인 점검 3, 구리스 주입 -> 펌프실, 웬실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월 16일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 구리스 주입 -> 펌프실, 웬실 6, 안전진단 업체 방문(조경) -> 업체:(주)한빛안전진단 ENG 7, 포스코건설 하자관련 방문 확인 -> 1F 본관 출입문 하자건 방문 작업 예정(1/24,목요일) 그 외 하자 공정 확인후 연락 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 실외기실 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월17일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 13F 유수검지장치실 출입문 시건장치 불량 확인 조치 완료 6, 601~2호 샘코 사무실내 천정 누수건 공문 확인 -> 701호 방문 공문 전달 협의 요청
	민 원 처 리 1, 706호 소음 민원 방문 확인 입주사 주의 전달 사항
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 방역,소독 업체 방문 작업 -> 업체:유원티씨에스 3, 신세계 904호 집기 입고 크레인 작업예정(1/18,금요일 14:00이후) -> 위치:1F 후문 베란다 라인(협의요청)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월 18일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 방역,소독 업체 방문 작업 -> 업체:유원티씨에스 6, 신세계 904호 집기 입고 크레인 작업 완료 확인 -> 위치:1F 후문 베란다 라인 7, B4F 발전기 엔진오일팬 오일 미세유출 확인 업체 연락 방문 확인 -> 한빛발전기(가동시 엔진오일팬 볼트유동 볼팅작업 완료 정상)
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월21일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, B1F 복도 이물질(머리카락) 분장실 유출 확인 -> 신세계 내용 전달 (관리소장) 6, 안전진단 방문 검사 시행 (1/21,월~23,수) 협조사항 -> 업체:한빛안전진단ENG 7, 3F 1호라인 복도창문 개폐불량 보수 완료
	민 원 처 리 1, 1402호 CCTV 확인 요청
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 안전진단 방문 검사 시행 (1/21,월~23,수) 협조사항 -> 업체:한빛안전진단ENG

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월22일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 안전진단 방문 검사 시행 (1/21,월~23,수) 협조사항 -> 업체:한빛안전진단ENG 6, 3F 여자화장실 세면대 배수구 푸시버튼 불량 보수 7, 1402호 분실 관련 CCTV 확인 협조 요청 -> 성동경찰서
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 안전진단 방문 검사 시행 (1/21,월~23,수) 협조사항 -> 업체:한빛안전진단ENG 3, 정화조 처리 청소일(1/24,목요일) 연락 확인 -> 업체:무한환경

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월23일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 안전진단 방문 검사 시행 (1/21,월~23,수) 협조사항 -> 업체:한빛안전진단ENG 6, PH 옥상층 중앙비상계단 출입문 도어클로저 보수 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련) 2, 정화조 처리 청소일(1/24,목요일,오전9시~) -> 업체:무한환경 3, 1F 본관 출입문 하자내용 업체 방문 작업(1/24,목요일) -> 업체:포스코건설

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월24일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] 1, 1F 본관 출입문 하자내용 업체 방문 작업 -> 업체:포스코건설 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 정화조 처리 청소 완료 -> 업체:무한환경 6, E/V 검사성적서 확인 및 유지보수업체 연락 통보 일정확인 -> 업체:성우엘리베이터(2/1,금요일,점검 및 조건부합격 처리) -> E/V 카내부 검사성적서 부착(승객용1,2,비상호기,화물호기)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월25일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 발전기 월정기 시험가동(무부하) 6, 화장실내 보조(스텐) 휴지걸이 교체 및 보수 작업(전층) 7, 403호 이주관련 확인(1/25,금,1/28,월) 2일간
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월28일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5 주차장 벽부 램프등(50W) 불량 교체(2개) 6, 403호 이주관련 확인
민 원 처 리	1, 606호 소음민원 -> 706호 방문 확인 입주사 주의 전달 사항
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월29일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 904호실 신세계 출입 방화문 틀어짐 보수 작업 6, 승강기 지적사항 장애인용 관련 짝, 흡수 운행 해지 안내문 부착 -> 승강기내(4개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰(동파관련)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월30일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 10F 남자화장실 유리출입문 보수(볼팅) 작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 01월31일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 실외기실 확인 점검 5, 저수조,집수정 월정기점검 6, 15F 2라인 E/V 감지기 축적오작동(12시33분) 확인 -> 감지기라인 확인 및 기계실 감지기 교체(1개)
	민 원 처 리 1, 503호 LED전등 고장 확인 내용
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰(연휴관련) 2, E/V 월정기점검 및 조건부합격 지적사항 작업 -> 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월01일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 전력사용 원격검침 5, 1F 남자화장실 전열라인 차단기트립 -> 절연상태불량 상변경 차단기 복구 완료 6, E/V 월정기점검 및 조건부합격 지적사항 작업 완료 -> 업체:성우엘리베이터(보완내역 한국승강기 안전공단 전송 완료) 7, 1F 외등 CRT변경 (17:30 -> 18:00) 8, E/V 짝,홀수 스티커,이물질 제거 작업
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, E/V 짝,홀수 스티커,이물질 제거 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월01일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, 전력사용 원격검침 5, 1F 남자화장실 전열라인 차단기트립 -> 절연상태불량 상변경 차단기 복구 완료 6, E/V 월정기점검 및 조건부합격 지적사항 작업 완료 -> 업체:성우엘리베이터(보완내역 한국승강기 안전공단 전송 완료) 7, 1F 외등 CRT변경 (17:30 -> 18:00) 8, E/V 짝,홀수 스티커,이물질 제거 작업
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, E/V 짝,홀수 스티커,이물질 제거 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월07일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련) 4, E/V 짝, 흘수 스티커, 이물질 제거 작업 5, 4F 여자화장실 출입문 손잡이 이탈 고정 작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월08일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련 및 실외기실 확인 점검) 4, 2F 복도등 CRT 소등 조정(20:00 -> 17:10) 5, 1F 로비 차단기 트립 -> 멀티탭 과부하 누전차단기 트립(전열장치 점검 및 차단기복구) 6, 화물E/V 기계실 비상인터폰 충전지(연축전지 12V1.2A)교체 1개
	민 원 처 리 1, 503호 천정 LED등 설치 민원 요청 확인 -> 입주사내 처리 전달
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 -> 동파관련 및 실외기실 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월 11일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련 및 실외기실 확인 점검) 4, 1F 여자화장실내 보조 휴지걸이(스텐) 파손 재설치(2개)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월 12일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련 및 실외기실 확인 점검) 4, 1F 장애인화장실내 천정매입등(LED)불량 교체(1개)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 전기안전점검 업체 방문(2/13,수요일,오전9시) -> 업체:삼원전기

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월 13일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련 및 실외기실 확인 점검) 4, 전기안전(분기점검) 업체 방문 -> 업체:삼원전기
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월 14일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련 및 실외기실 확인 점검) 4, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검 5, 화물E/V B2F 점검중 고장 업체 통보 방문 확인 조치 정상가동 -> 업체:성우엘리베이터(카도어 오작동 확인 리셋) 6, B4F 펌프실내 부스퍼 펌프(저층부) 경보 확인 정상 -> 일시적 에러 현상(업체 확인)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 상반기 소방점검(2/15, 금요일~16일, 토요일)2일간 -> 업체:엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월 15일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 904호 신세계 내부 인테리어 공사 -> 업체:진흥 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련 및 실외기실 확인 점검) 4, 상반기 소방점검(2/15, 금요일~16일, 토요일)2일간 -> 업체:엠에스소방 5, 7F 복도 스프링클러 배관 파손(누수) 교체 작업(1개소) 6, 7F1,2호 실외기실 하수관 역류 확인 및 작업 -> 1호라인 상부층 세면대 중지 전달 7, 소방점검 열감지기 불량 교체(3개소) -> (B1F, B4F, 15F)
민 원 처 리	1, 14F 카르빈 CCTV 확인 2, 506호 전열라인 누저나단기 트립 방문 확인 -> 입주사내 라인 포설 확인 (입주사 처리내용 전달)
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스 주입 -> 펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월 18일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련 및 실외기실 확인 점검) 4, 구리스 주입 -> 펌프실, 웅실 5, 방화문 도어클로저 불량 교체 작업(2개소) -> B1F 우측 비상계단, B3F 우측 비상계단
민 원 처 리	1, 701,2호 실외기실내 역류 확인 -> 901호, 1301, 1401호 입주사내 씽크대사용 확인 사용중지 강력조치 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월20일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련 및 실외기실 확인 점검) 4, 도어클로저 불량 교체 -> B1F 우측 계단 방화문(1개) 5, 안전진단 방문 -> 한빛안전진단ENG 6, 승객용 1,2 호기 콜버튼(투카) 업체방문 회로조정 세팅완료 -> 업체:성우엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월 19일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰(동파관련 및 실외기실 확인 점검) 4, 제설작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월21일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 수변전실 저압 진상용콘덴서 교체작업 예정 -> 2/25, 월요일(오후) 5, E/V 승객용 1,2호기 1F정지 회로조정 완료 -> 업체: 성우엘리베이터 6, 주차장 이용 안내문 부착(E/V내, 4개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소방안전관리보조자 실무교육(2/22, 금요일, 13:00~17:00) -> 한국소방안전원(의정부)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월22일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 소방안전관리보조자 실무교육(2/22, 금요일, 13:00~17:00) -> 한국소방안전원(의정부) 5, 1F~B1F 주차장 벽부 램프등(LED50W) 불량 교체 1개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 4, B4F 수변전실 저압 진상용콘덴서 교체작업 예정 -> 2/25, 월요일(오후)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월25일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 수변전실 저압 진상용콘덴서 교체작업 완료(2개) → 업체:삼원전기 5, 승강기 검사 합격증명서 E/V내 부착(4개소) 6, 11F 비상호기E/V 홀버튼 작동불 리셋 정상
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월26일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 주차장운영 관련 도장(스탬프) 입주사 방문 전달
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월27일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 상반기 소방점검 보완대책 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조 월정기점검 3, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 02월28일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 현관외등 CRT 조정 → 18시:00분 → 18시:30분 5, 저수조 월정기점검 6, 집수정 월정기점검
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침 3, 주차장 이용 요금 변경 관련 시행 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월04일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 전력사용 원격검침 5, 주차장 이용 요금 변경 관련 시행 확인 6, 11F 남,녀화장실내 핸드타월 케이스 시건장치 고장 보수완료(2개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월05일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 정원(뒤) CCTV 카메라 동선 위치 조정 및 확인 5, 성동구청 민원관련 방문 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월06일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 성동구청 민원관련 연락 통보 공문 발송 예정 2016년 8월 자료(로드뷰 확인) -> 내용: 1F 정원(뒤) 보도블럭 파손 및 배치 관련 복구 내용
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 석재 하자관련 방문 작업 예정(3/8, 금요일) -> 업체:미림석재

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월07일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 14F2호 카르빈 EPS실 메인 차단기 복구(ON) → 호실내 전원 확인(이상무) 5, 상반기 소방점검 결과 입주사 지적사항 → 호실별 보완 작업 통보 및 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 석재 하자관련 방문 작업 예정(3/8, 금요일) → 업체:미림석재 3, E/V 월정기점검(3/8, 금요일, 오전10시~) → 업체:성우엘리베이터 4, 1204호 내부 인테리어 공사 업체 방문 작업일 예정 → 3/11, 월요일 ~ 3/18일, 월요일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월08일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, E/V 월정기점검(승객용1,2,비상호기, 화물호기) -> 업체:성우엘리베이터 5, 601호,701호 입주사 방문 공문 전달 -> 내용:701호 누수,601호 누수 피해 관련 6, 5F 여자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 완료 7, 802호 전열 누전차단기 트립 방문 확인 -> 전열확인 및 차단기 복구
민 원 처 리	1, 8F 복도 베란다 흡연 확인 -> 806호실 방문 베란다내 흡연 금지 내용 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 외부 수전 동파 방지 보양 제거 3, 호실내 크랙 하자 안전진단 업체방문 확인 예정(3/12, 화요일) -> 업체:한빛 안전진단(일부호실 방문 확인, 협조사항)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월11일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행 -> 3/11, 월요일~3/18, 월요일 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1204호 내부 인테리어 공사 호실 방문 확인 -> 작업시 주의사항 전달 5 E/V 승객용 2호기내 천정 매립등(LED) 고장 업체 통보 방문 확인 -> 업체:성우(전원부 아답터 고장 자재 확인후 작업 예정) 6, 외부 수전 동파 방지 보양 제거 7, 1F 101~2호 동파 방지 비닐 보양 제거 8, 회로단선 수신기 경보 확인 -> 1204호 인테리어 공사 감지기 추가 설치 단선경보 복구 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 호실내 크랙 하자 안전진단 업체방문 확인 예정(3/12, 화요일) -> 업체:한빛 안전진단(일부호실 방문 확인, 협조사항)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월 12일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 -> 3/11, 월요일~3/18, 월요일 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4 E/V 승객용 2호기내 천정 매립등(LED) 고장 방문 작업 완료 -> 업체:성우엘리베이터 5, 호실내 크랙 하자 안전진단 업체방문 확인 -> 업체:한빛 안전진단(일부호실 방문 확인) 6, 승객용 1,2호기 운행 시행 관련 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월 13일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 → 3/11, 월요일~3/18, 월요일 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4 B4F 정화조실내 급배기팬용 타임스위치 전원불량 → 구매 및 교체 예정 5, 3F 남자화장실내 환풍기 소음 확인(2개) → 해체후 점검 및 청소 정상가동
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월 14일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 → 3/11, 월요일~3/18, 월요일 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검 5, 4F 여자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 완료 6, 소방 업체 방문(상반기 지적사항 관련 확인) 업체:엠에스소방 6, 상반기 소방점검 지적사항 완료 → 공용부분 감지기 교체(2개소) 503호실내 감지기 증설 완료 확인 (수신반 정지 및 복구) 7, 1F 본관 로비내 화분 배치 완료(6개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월 15일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 → 3/11, 월요일~3/18, 월요일 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 701~2호 호실내 천정상부 누수 방문 확인 → 천정 텍스 해체 확인 하수 배관(PVC) ㄱ엘보 이음 부분 이탈 분리후 PVC 접착제 재작업 조치 완료 5, 1F로비 화분 분갈이(2개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스 중입 → 펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월 18일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 → 3/11, 월요일~3/18, 월요일 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 구리스 주입 → 펌프실, 헨실 5, B4F 정화조실 급배기용 타이머 교체 정상 작동 6, 1F(CU 주위, B1F 썬큰) 해충(쥐) 출몰 방역 업체 통보 → 업체:유원티씨에스(3/19, 화요일 방문 확인 조치 예정) 7, 비상호기 점검중 고장 (4F) 확인 업체 통보 방문 조치 → 업체:성우(출입문 행거 레일 이물질 원인 제거 완료 정상가동)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월 19일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 1F(CU 주위, B1F 썬큰) 해충(쥐) 출몰 방역 업체 방문 처리 무 → 업체:유원티씨에스 사 5, 1F~B1F 주차장 벽부램프등(LED) 불량 교체 1개 향 6, 신세계 ATS 연결 차단기설치 및 포설공사 방문 협의 내용 → 업체:진흥,신세계담당자(수변전실 비상동력반)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월20일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, PH 옥상층 방화문(중앙) 도어클로저 재고정 및 보수 5, 11F 타임게이트 호실내(5호실라인) 천정 누수 방문 확인 → 하수배관 하부 말단 마감 부분 누수 확인 배관(조임, 고정) 작업 처리 완료 6, B1F 주차장 벽체(PVC)판넬 하부 걸레받이 고정 처리 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월21일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 → 우천 누수관련 확인 4, 6F1,2호 샘코 호실내 천정 텍스 보수 처리완료(3장)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 방역 및 소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월22일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 방역 및 소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS 5, B4F 전기실,발전기실내 청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월25일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 수신기 3F 부조정실 약제방출 알람 발생 및 해제 방문 확인 → 15:50:09(발생)~15:50:39(해제) 5, PH 옥상층 중앙 출입문(방화문) 고장 확인 → 강풍으로 인한 충격 판넬 파손(도어 안달힘)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월26일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 (현작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 하자관련 PH 옥상층 중앙 출입문(방화문) 고장 업체 통보(확인중) → 업체:포스코건설 5, 발전기 월정기시험 가동 6, 15F 비상호기 콜버튼 작동 불능 확인 리셋후 정상작동
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월27일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 (현작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 하자관련 PH 옥상층 중앙 출입문(방화문) 고장 업체 통보 확인 무 → 업체:포스코건설(하자기간 만료) 사 5, 승객용1호기내 바닥하부 소음확인 업체 연락 통보 방문 확인 향 → 업체:성우(하부바닥 출입문 사이 보호 철판 볼트 풀림 확인) 작업완료 정상
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월28일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 (현작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, PH 옥상층 중앙 출입문(방화문)고장 업체 방문 공정 및 견적요청 무 5, B4F 소화펌프실내 집수정B, 펌프 차단기 트립 확인 업체 연락 사 → 절연저항측정, 펌프수전확인 향 업체:월로펌프서비스(3/29,금요일,오전 방문점검 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 집수정,저수조 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 03월29일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 (현작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 소방펌프실 펌프상태 방문점검 및 견적요청 → 업체:월로펌프서비스 B펌프1 모터고장 누전 교체요 (안쪽) A펌프1 펌핑상태불량 정비요
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월01일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 (현작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 소화펌프실내 펌프 A/S 작업 일정 확인 5, 전력사용 원격검침 6, 하자관련(석재) 보수업체 방문 작업 내용 확인(업체:미림석재) → 공정내용:4/3,수요일(파손 교체 작업) 4/6,토요일(가공 작업) 7, 10F 남자화장실내 바닥 하부 타일 들뜸 현상 방문 확인 업체 통보 → 업체:포스코건설(일정 확인후 방문 예정) 8, 옥상 방화문 고장 업체 실사 방문 → 업체:동양공업사,에스에이브이
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 소화펌프실내 펌프(A,집수정) A/S 업체 교체 작업 확인 내용 → 업체:윌로펌프서비스(4/2,화요일,오전 방문 작업 예정)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월02일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1204호 내부 인테리어 공사 (현작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F소화펌프실내 집수정, 1(A펌프) 업체 방문 펌프 교체 작업 완료 → 업체: 윌로펌프서비스 5, 집수정 산출내역 및 A/S내역 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 하자관련(석재) 보수업체 방문 작업 예정(파손교체 작업) → 업체: 미림석재 3, 몰카 탐지 확인 점검 → B1F~15F 여자화장실내

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월03일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 몰카 탐지 확인 점검 → B1F~15F 여자화장실내
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월04일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 4F 여자화장실내 비누거품기 버튼 고장 교체 완료 5, 10F 남자화장실내 탕비수전 고정 작업 6, 11F 남자화장실 비누거품기 파손 교체 작업 완료 7, 소방지적사항 공용부 전관방송 시스템 업체 확인 및 견적서 요청 -> 업체:엠에스소방
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월05일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 석재 하자 보수 방문 작업(업체:미림석재) → 파손:교체작업 완료,오염:작업자 일정 확인후 방문 작업 예정 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 도색 작업 (공용부분) → 비상E/V내(전층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월08일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 도색 작업 (공용부분) → 비상E/V내, 복도(전층)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, E/V 월정기점검(승객용1,2호기,비상호기, 화불E/V) → 정기검사 지적사항 비상호기 와이어커팅 작업 업체:성우엘리베이터 3, 10F 남자화장실(구여자) 바닥타일 하자 방문 작업 예정 → 업체:포스코건설(4/9, 화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월09일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, E/V 월정기점검(승객용1,2호기, 비상호기, 화불E/V) → 정기검사 지적사항 비상호기 와이어커팅 작업 완료 업체:성우엘리베이터 5, 승강기교육 신청 접수 완료(한국승강기 안전공단) → 5/24,금요일,오전9시~(4시간)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 10F 남자화장실(구 여자)바닥타일 하자 방문 작업 예정(일정변경) → 업체:포스코건설(4/11,목요일) 3, B1F 여자화장실내 양변기 바닥하부 파손(2개소) 확인 작업 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월 10일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B1F 여자화장실내 양변기 바닥하부 파손 작업 완료(2개소) 5, 흡연금지 관련 입주사 공문 방문 전달 → 비상계단, 복도베란다, 지하주차장 6, 1201호 에어컨 실외기 이전 작업 관련 업체 실사 방문 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 10F 남자화장실(구 여자)바닥타일 하자 방문 작업 예정 → 업체:포스코건설(4/11,목요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월11일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 10F 남자화장실(구 여자)바닥타일 하자 방문 작업 완료 → 업체:포스코건설 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월 12일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, E/V내 게시판 홀더 부착(4개소) 5, 1F 하차장 카스토퍼 파손 확인 구매후 교체 작업 예정(2개)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월 15일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 801호실 인테리어 공사 진행 [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검 5, 801호 철거 공사 내용 방문 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 복도 디렉스타일 파손 교체 작업(4개소) 3, 801호 인테리어 공사 방문 확인 및 주의사항 전달

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월 16일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 801호실 인테리어 공사 진행 [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 801호 인테리어 공사 방문 확인 및 주의사항 전달 무 → 호실내 싱크대 설치 하수배관 라인 동선 확인 정상 사 5, B4F 복도 디렉스타일 파손 교체 작업 완료(2개소) 향 6, 집수정 펌프 A/S 내용 업체 확인(업체:월로펌프서비스) → 자재 미수급 확인후 일정 연락 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 복도 디렉스타일 파손 교체 작업(2개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월 17일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 801호실 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 현관외등, 하차장등, 정원외등 점등 CRT 조정 (18:30 → 19:00) 5, 801호 인테리어 공사 방문 확인 → 소음 및 먼지 주의 전달 6, 404호 방문 B4F 창고 사용시 복도 바닥타일 파손 주의 전달
민 원 처 리	1, 802호 택배분실 방문 CCTV 확인 완료
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스 주입 → 펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월 18일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 801호실 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 구리스 주입 → 펌프실, 웅실 5, 1F 하차장 카스토퍼 파손 교체 작업 완료(2개소) 6, 801호실내 인테리어 공사 스프링클러 교체 작업 관련 → 알람밸브 (퇴수, 충수)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월 19일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 801호실 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, B4F 복도내 바닥 디럭스 타일 파손 교체 작업 완료(2장) 5, 801호실내 인테리어 공사 감지기 이설 및 추가 작업 → 수신기 알람 정지 및 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 404호실내 에어컨 추가설치 예정(4/27,토요일) → 에어컨 드레인 하수관내 설치 전달 사항 3, 801호 내부 인테리어 공사 방문 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월22일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 801호실 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 801호 내부 인테리어 공사 방문 확인 5, 분리수거 CCTV 확인(4/19,금요일) → 15F 청담러닝 방문(담당자 주의사항 전달) 6, 비상호기 7F 점검중 고장(16시:02분) 승객 감힘 확인 업체 연락 → 출입문 개방 승객 구출 및 리셋후 정상 가동 7, 1205~6호실 에어컨 실외기 이설 공사 협의 입주사 방문 → 이설위치 및 배관 동선 확인(복도베란다)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 전기실,발전기실,소화펌프실내 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월23일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 801호실 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3, 시설점검 및 순찰 업 4, 801호 내부 인테리어 공사 방문 확인 무 5, B4F 전기실, 발전기실, 소화펌프실내 점검 및 청소 사 6, 배수로 점검 및 청소 향 → B1F썬큰, 1F본관앞, PH옥상
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 집수정 펌프(펌프실 B) A/S 업체 방문 작업(4/24, 수요일, 오전) → 업체: 윌로펌프서비스

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월24일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 801호실 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 집수정 펌프(펌프실 B) A/S 업체 방문 작업 완료 → 업체: 윌로펌프서비스(임펠라, 석션커버 교체 작업)
민 원 처 리	1, 801호 내부 인테리어 공사관련 소음 및 악취 민원 발생 방문 확인 → 담당자 강력 주의 전달 사항
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월25일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 801호실 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 10F 신세계 호실내 스프링클러 헤드 미고정 이탈 고정 작업 완료 → 2개소 5, 9F4호 신세계 출입 방화문 틀어짐 고정 작업 6, 801호 내부 인테리어 공사 방문 확인 7, 9F4호 신세계 방송관련 수신기 정지 및 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월26일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 801호실 내부 인테리어 공사 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 발전기 월정기 운전 시험 5. 801호 인테리어 공사 방문 확인 및 주의사항 전달 - 금,토 입주 및 일요일 복도 도장작업 진행 6. B1F 남자화장실 개수대 하부 - 누수 확인 이물질제거 작업
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월29일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. 801호 인테리어 공사 내용 방문 확인 → 감지기 설치관련 지적 사항(천정 상부 부착 전달) 5. 남자화장실 탕비 개수대 하부 이물질 제거 작업 진행 → 10F~15F 완료 6, B1F 남자화장실 탕비 개수대 하부 이물질제거 및 누수 부분 처리 완료 7, 비상호기 3호기 점검중 고장(1F) 오전07:35분 업체 연락 통보 → 업체:성우엘리베이터(브레이크 이상 확인 조치 완료)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조, 집수정 월정기점검 및 점검표 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 04월30일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 남자화장실 탕비 개수대 하부 이물질 제거 작업 (전층 완료) 5, 저수조, 집수정 월정기점검 및 점검표 작성 6, 비상호기 천정매립등(20W삼파장) 불량 교체(1개) 7, 실내공기질 측정 방문 업체 확인(시행일:5/7, 화요일) → 업체:(주)한국보건연구소 8, 1203호 방문 이주관련 공용부 보양 내용 전달
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월02일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5, 성동구청 치수과 방문(집수정 출수량 확인) → 출수량 : 1,8m³ (이전과 동일) 6, 2F, 10F 남자화장실내 소변기 센서 작동 에러 확인 점검 조치완료 → 4개소 7, 1F 본관 우측 출입문 도어크로저 이탈 고정 및 보수 완료 8, 성동소방서 상반기 소방점검 보완작업 완료 보고서 이메일 발송
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월02일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5, 성동구청 치수과 방문(집수정 출수량 확인) → 출수량 : 1,8m³ (이전과 동일) 6, 2F, 10F 남자화장실내 소변기 센서 작동 에러 확인 점검 조치완료 → 4개소 7, 1F 본관 우측 출입문 도어크로저 이탈 고정 및 보수 완료 8, 성동소방서 상반기 소방점검 보완작업 완료 보고서 이메일 발송
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월03일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. 온수기 전원 OFF(B1F~15F 화장실내) 5, 2F 남자화장실내 출입문 경첩 이탈 고정 작업 처리 완료(1개소)
민 원 처 리	1, 15F 여자화장실 누수 민원 확인 양변기 이물질 막힘 역류 확인 → 이물질 제거 및 처리 완료
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 실내공기질측정 업체 방문 시행(5/7, 화요일) → (주)한국보건연구소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월07일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. 실내공기질측정 업체 방문 측정 완료 → (주)한국보건연구소 5, 1F정원 의자 도색 작업 완료(오일스텐)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월08일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. 화물E/V내 벽체 보양지 주문 구매 5, 902호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 → 5/8, 수요일~17, 금요일 예정 6, 11F 계단전실 피난유도등 점등 불량 확인 → 구매후 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상A층 바닥 데크 물청소 작업 → 건조후 오일스텐 도장 작업 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월09일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 5, 902호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 → 5/8,수요일~17,금요일 예정 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 1F 남자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 완료 5, 옥상PE층 바닥 데크 물청소 및 조경 살수 작업 → 바닥 데크 오일스텐 도장 작업관련 6, B3F 주차장 경광등 단자함 콘트롤러 경고 알람 → 확인 점검후 리셋 복구 정상 7, 조명 CRT 변경 → 현관외등(20:00~05:00), 1F정원외등(17:30~22:00) 8, 승강기 월정기점검(업체:성우엘리베이터)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상PE층 바닥 데크 오일스텐 도장 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월 10일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 5, 902호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 → 5/8, 수요일~17, 금요일 예정 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 옥상PA층 바닥 데크 도장 작업(전체) 완료 → 오일스텐 5, 1F CU편의점앞 의자 도장작업, 화물E/V내 바닥 도장 작업 완료 → 5/11, 토요일 6, 승객용1호기 고장(9F) 확인 업체 A/S 통보 방문 확인 → 고장사유:출입문 도어 브라켓 이물질 간섭 도어 끼임 조치 완료
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 화물E/V내 벽체 보양 작업 → 단열벽지

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월 13일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 11F 계단전실(우측) 피난구 유도등 불량 교체 완료 5, 11F 남자화장실 출입문 손잡이 이탈 고정 작업 6, 에어컨 사전점검 업체 방문 확인(호실내) → 업체:LG전자 서비스(하이-엠솔루텍)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 직무고시 전기안전점검(분기)업체 방문 시행 → 5/14, 화요일, 오전 업체:상원전기 안전관리

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월 14일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. 902호 신세계 인테리어 공사 스프링클러 증설 작업 관련 → 알람밸브 퇴수, 충수 5, 직무고시 전기안전점검(분기)업체 방문 시행 완료 → 업체:상원전기 안전관리
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 정원, 정문앞 조경 전지 작업 3, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월 15일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4. 1F 정원, 정문앞 조경 전지 작업 5, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월 16일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스주입 → 펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월 17일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 신세계 내부 인테리어 공사 진행 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 구리스주입 → 펌프실, 웬실 5, 10F 비상계단(중앙) 방화문 틀어짐 고정 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 화물E/V내 벽체 보양 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월20일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 화물E/V내 벽체 보양 작업 완료 5, 비상호기E/V내 천정 매립등 불량 교체 (20W) 1개 6, 5F 여자화장실내 비누거품기 고장 교체 완료 1개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월21일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 5F 알람벨브실 출입문 시건장치 고장 처리 완료 5, 전기실, 발전기실, 소화펌프실, 정화조실 → 점검 및 청소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월22일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 6F 여자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 5, 실내공기질측정 결과 메일 확인 → 업체:(주)한국보건연구소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 11F 타임게이트 노동부 장관 방문관련 협조사항 → 주차장 사용 및 승강기 해당층 전용 운전(13시:50분~14시30분) 3, 승강기교육 (5/24,금요일,오전9시~13시)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월23일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2, B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3, 시설점검 및 순찰 4, 11F 타임게이트 노동부 장관 방문관련 협조사항 → 주차장 사용 및 승강기 해당층 전용 운전(13시:50분~14시30분) 5, B2F 미화대기실 전열 누전차단기 트립 → 절연측정 및 콘센트 전열라인 누전확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 승강기교육 (5/24, 금요일, 오전9시~13시) 3, 1201호 실외기 이설 작업관련 보안 주시 전달 → 5/25, 토요일~26일, 일요일(2일간)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월24일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 월정기점검 → 비상발전기 시험가동 점검 5, 승강기교육 → 한국승강기안전공단
민 원 처 리	1. 화물 E/V 피트내 열쇠 분실후 습득 전달 → 업체: 성우엘리베이터
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1201호 실외기 이설작업 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월27일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 미화대기실 전열라인 누전관련 포설 작업 5, 1201호 실외기 이설작업 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 4. B2F 미화대기실 전열라인 누전관련 포설 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월28일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 미화대기실 전열라인 누전관련 포설 작업 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 방역 및 소독 → 업체:유원티씨에스

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월29일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 방역 및 소독 → 업체:유원티씨에스 5, 1F 정문앞 의자(전체) 고정 볼팅 작업 6, 1203호 전등스위치 전원이상 방문 확인 → 자동 도어버튼 전원선 접촉불량
민 원 처 리	1, 706호 소음 민원 방문 확인 주의 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 조경(소나무) 해충 약품 살수 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월30일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 방역 및 소독 → 업체:유원티씨에스 5, 1F 정원 의자(전체) 고정 볼팅 작업 6, 1F 조경(소나무) 해충 약품 살수 작업 7, 12F EPS실 출입문 시건장치 고장 보수 완료 8, 크랙 하자 사전 조사 확인 방문(5/30,목요일~31,금요일) → 업체:포스코건설 협력업체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 집수정,저수조 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 05월31일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 크랙 하자 사전 조사 확인 방문 → 업체:포스코건설 협력업체 5. 집수정,저수조 월정기점검 6, 1F하차장 CCTV 동선 조정 7, PH옥상 방화문 고장 업체 방문 교체 작업 완료(6/1,토요일) → 업체:에스에이브이
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월03일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 전력사용 원격검침 5, 1F 여자화장실내 휴지걸이(보조,스텐) 불량 교체 완료 2개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월04일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 10F 신세계 접견실내 인테리어 공사 → 6/5,수요일~6/6,목요일 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 유도등점검(B4F~15F) 5, 수신반 소방설비 이상 확인(15시50분) → P#층 1라인 급기댐퍼 회로단선(40번 중계기 단자볼팅,접촉불량)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월05일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 10F 신세계 접견실내 인테리어 공사 → 6/5,수요일~6/9,일요일 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 13F 여자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 5, CCTV (B1F~B4F) 감시용 PC 1F로비 이전 셋팅 설치 완료
민 원 처 리	1, 604~6호 유진 호실내 천정 누수 방문 확인 → 703~4호 웹들 호실내 싱크대 온수기 배관 연결 부분 풀림 누수로 바닥 하부 침수 확인 조치 사항 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, E/V 월정기점검 3, 10F 신세계 인테리어 공사(스프링클러 이설 및 감지기 재설치) → 알람밸브(퇴수,충수) 및 수신반 조작 협조 사항

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월07일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 10F 신세계 접견실내 인테리어 공사 → 6/5,수요일~6/9,일요일 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, E/V 월정기점검 → 승객용1,2호기 비상호기,화물호기 5, 10F 신세계 인테리어 공사(스프링클러 이설 및 감지기 재설치) → 알람밸브(퇴수,충수)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 10F 신세계 인테리어 공사 관련 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월 10일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 10F 신세계 인테리어 공사 관련 확인 점검 5, 1F 정원,PH 옥상층 조경 잡초 제거 작업 6, 15F 테라스,PH 옥상층 난간 벽체 실리콘 보수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월 11일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 4F 여자화장실내 비누거품기 고장 교체 작업 5, 2F 여자화장실내 탕비 수전 실리콘 고정 작업 6, 저수조 청소(상반기) 작업 일정 확인(업체:유원TCS) → 6/27,목요일
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월 12일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 주차장 벽체 판넬 파손 보수 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월 13일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 몰카 탐지 → 여자화장실내 (B1F~15F) 5. 1F 비상계단(우측), 비상E/V 방화문 교체건 업체 방문 확인 → 업체:에스에이브이(6/17,월요일 방문예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 월정기 점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월 14일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 월정기 점검 → 소화기, 소화전, 방수기구함 5. B1F~B4F 주차장 벽체 판넬(PVC) 이탈 고정 작업(7개소) 6. 3F 남자화장실내 환풍기 소음 확인 볼트 풀림 보수 완료 7. 3F 여자화장실내 핸드타월 시건장치 고장 보수 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스주입 → 펌프실, 웅실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월 17일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 구리스주입 → 펌프실, 웬실 5, 1F 비상계단(우측), 비상E/V 방화문 교체관련 업체 실사 방문 → 업체:에스에이브이
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월 18일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 4F 남,여화장실내 핸드타월 휴지통 시건장치 보수 5. 1F~15F 복도등 점검 6. 우천관련 취약부분 점검 순찰
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월 19일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1405호 내부 인테리어 공사(6/19, 수요일~24, 월요일) → 업체: (주)쏘드시스템, 담당: (010)6767~4077 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 10F 남자화장실내 비누거품기 고장 교체 작업 5. 804호 누전차단기 트립 방문 차단기점검 및 절연측정 → 에어컨 실외기 누전 A/S 요청 6. 화물E/V 버튼교체 관련 업체 측정 실사 방문 → 업체: 성우엘리베이터 7. 1405호 내부인테리어 공사 소방관련 및 주의사항 전달
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월20일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1405호 내부 인테리어 공사(6/19,수요일~24,월요일) → 업체: (주)쏘드시스템, 담당:(010)6767~4077 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 6F E/V 승객용1호기 홀버튼 작동 에러 확인 조치 완료 7, 1405호 내부인테리어 공사 소방 감지기 추가설치관련(3개소) → 방재실 수신기 정지 및 복구
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월21일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1405호 내부 인테리어 공사(6/19,수요일~24,월요일) → 업체: (주)쏘드시스템,담당:(010)6767~4077 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 로비 CCTV 접속이상 확인 업체 방문 → 업체 : KT텔레캅(네트워크 접속이상 확인 복구) 5. CRT 설정 (10.15F 복도등 2라인 스케줄 변경) 6. 1F 주차장입구 차수판 거치대 기동 파손 CCTV 확인 및 성동경찰서 방문 신고 접수(가해자 방문 확인 및 피해관련 정상복구 예정) 7. 4F 여자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 발전기 월정기 시험가동

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월24일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1405호 내부 인테리어 공사(6/19,수요일~24,월요일) → 업체: (주)쏘드시스템, 담당:(010)6767~4077 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 발전기 월정기 시험가동 5. 1F 주차장입구 차수판 거치대 기동 파손관련 → 보험업체 방문예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월25일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 주차장입구 차수판 거치대 기동 파손관련 → 보험업체 방문 실사 확인(일정 및 자재 확인후 작업예정) 5, EPS실내 점검 및 볼팅작업(B4F~옥상PH층) 6, 화물E/V 버튼 교체 작업 일정 확인 → 업체:성우엘리베이터(6/30,일요일)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 배수로 점검 및 청소(장마대비)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월26일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 배수로 점검 및 청소(장마대비) 5. B4F 정화조실내 살충 램프등 불량 교체(2개) 6. 건축물관련 안전진단 업체 방문 → 업체:(주)오푸스펠 구조기술사사무소
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조청소 → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월27일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조청소 → 업체:유원TCS 5. B1F 남자화장실내 휴지걸이(스텐)불량 교체 6. 화물E/V 에어컨 가동
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조, 집수정 월정기점검 3, 화물E/V 호출버튼 교체 작업(6/30, 일요일) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 06월28일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검 5. 전기차 충전기 설치관련 확인(지하층 주차장) → 1405호 (주)스타코프 지원내용 6. 승객용1호기내 6F콜버튼 고장 확인 업체 통보 → 업체:성우엘리베이터(자재 확인 7/1,월요일 교체 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침 3, 화물E/V 호출버튼(상,하) 교체 작업 완료(6/30,일요일) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월01일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검 5. 전기차 충전기 설치관련 확인(지하층 주차장) → 1405호 (주)스타코프 지원내용 6. 승객용1호기내 6F콜버튼 고장 확인 업체 통보 → 업체:성우엘리베이터(자재 확인 7/1,월요일 교체 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침 3, 화물E/V 호출버튼(상,하) 교체 작업 완료(6/30,일요일) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월02일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH E/V 기계실 에어컨가동(08:00~18:00) - 2개소 냉매부족 에러 정지 A/S요청(수요일방문예정) 5. 15층 남자화장실 소변기 수압조정 6. 화물E/V 콜버튼 투터치(취소)기능 완료 → 업체:성우엘리베이터 7. 1층 주차장 차수판 지지대 업체 방문 벽체도장 및 보수완료 → 업체:경민건설(보험회사 보수업체)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 정화조실내 종균제 투여 3, (화물E/V B3F)(승객용1호기내 6F) 콜버튼 방문 보수예정 → 7/3,수요일 4, 1F 호출버튼 커버 교체 확인 → 자재입고후 금주내 교체 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월03일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH E/V 기계실 에어컨 A/S 업체 방문 → 화물E/V기계실(냉매주입), 승객용, 비상호기 기계실(에러복구)정상 5. B4F 정화조실내 종균제 투여 6. 1F 101~2호 하부 바닥 미장 작업 7. 11F 타임게이트 호실내 천정 누수 방문 확인 → 천정내 하수배관 말단 점검부 조임부분 풀림 조치 완료 8. 승객용1호기내 콜버튼(6F)불량 교체건 업체 방문 → 자재 재입고후 교체 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 승강기 월정기점검(14시00분~) → 승객용1,2호기 비상호기, 화물호기

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월04일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 3F 여자화장실내 비누거품기 고장 교체 완료 5, 승강기 월정기점검(14시00분~) → 승객용1,2호기 비상호기, 화물호기 6, 승객용1호기내 콜버튼(6F)불량 교체 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월05일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 신세계(4F 2호) 호실내 인테리어 공사 (7/5,금요일~7,일요일) → 업체:아성디자인 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차장 상부 등기구(LED) 이탈2개소 CCTV 확인(7/4,14시22분) → B4F 지게차 운반중 접촉 확인 업체 연락 방문후 조치 완료
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월08일 월요일

결재	담당	부장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 방화문 교체 업체 방문 작업 완료 → 업체:삼성고은테크(비상계단 2개소,비상E/V 1개소) 5, 비상E/V,비상계단 문구 방화문 부착 작업 완료 → B4F~15F(1F 양생후 부착 예정) 6, 신세계 402호 인테리어 공사 마감 확인(이상무) 7, 1F 비상계단 1라인 방화문 자동폐쇄장치 동작 복구 정상
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월09일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 비상E/V,비상계단 문구 방화문 부착 → 비상E/V 상부 실리콘 보양 미흡 확인 재작업 업체 전달 업체:삼성고은테크(7/10,수요일 방문 작업 예정) 5, 5F 남자화장실내 양변기 하부 고정 작업(백시멘트)1개소 6, 5F 남자화장실내 양변기 배관 라인 이음부분 누수 확인 11F 남자화장실앞 복도 바닥 누수 현상 확인 → 업체 연락 통보 내용 전달 방문 요청 업체:포스코건설(7/10,수요일 오전 방문 확인예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월 10일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 5F 남자화장실내 양변기 배관 라인 이음부분 누수 업체 방문 작업 → 업체:포스코건설(배관교체 완료 정상) 5. 11F 남자화장실앞 복도 바닥 누수 현상 방문 확인 업체:포스코건설(일정확인후 재방문 예정) 6. B4F 수변전실 열화상촬영 및 점검 → 한전 성동지점
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 비상E/V 상부 실리콘 보양 미흡 확인 재작업 → 업체:삼성고은테크(7/11,목요일 방문 작업 예정) 3. 1F 비상계단(중앙) 도어크로저 미고정 시공업체 연락 통보 → 업체:삼성고은테크(7/11,목요일 방문 작업 예정)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월11일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 우천관련 누수 취약부분 점검 및 순찰 5. B1F 남자화장실내 출입문 보수 작업(틀어짐) 2개소 6. 비상E/V 상부 실리콘 보양 미흡 방문 재작업 완료 → 업체:삼성고은테크
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월 12일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 정산소 차단기 소음(상,하행시) 처리 완료 5, 비상E/V내 천정 매립등(20W삼파장) 불량 교체 완료,2개 6, 비상E/V 상부 실리콘 보양 미흡 방문 재작업 방문 확인 → 업체:삼성고은테크(작업공정 확인 자재 확인후 재작업 방문예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기,소화전,방수기구함 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월 15일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(101~2호) 바닥 에폭시 작업 진행(7/15,월~16일,화요일) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 소화기,소화전,방수기구함 월정기점검 5, 8F남자,9F여자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체
	민 원 처 리
	1, 시설점검 및 순찰 2, 우천관련 누수 취약부분 점검 및 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월 16일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(101~2호) 바닥 에폭시 작업 진행(7/15,월~16일,화요일) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 우천관련 누수 취약부분 점검 및 확인 5, B2F 방화셔터 기동 및 벽체파손 CCTV 확인 → 7/15,월요일,14시18분경 사고내용 확인(성동경찰서 신고접수) 7/17,수요일,오전 사고차량 보험 유지보수업체 방문 확인예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스 주입 → 펌프실,헬실

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월 17일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 구리스주입(B4F 펌프실, 옥상층 웅실) 5. B2F 방화셔터 기동 및 벽체파손 사고관련 보수 업체 실사 방문 → 업체:상진기업(자재 및 일정확인후 보수작업 일정 통보 예정) 6. 5F 남자,여자화장실 비누거품기 노즐 불량 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 방역 및 소독 (7/24, 수요일 업체 방문 일정 확인) → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월 18일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F정산소 차단기(출구)차량 후진중 접촉 파손 CCTV확인(15시18분) → 보험회사 실사 방문 확인[보수업체 방문 예정(7/19,금요일)] 5. 태풍대비관련 취약부분 점검 및 확인 → 배수로 상태 확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월 19일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F정산소 차단기(출구)파손관련 보수업체 방문 교체 완료 확인 → 업체:(주)경민건설
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 우천관련 누수 취약부분 점검 및 확인 3, B2F 방화셔터 파손건 보수업체 방문 작업 (7/20,토요일,오전) 작업내용 확인:커팅후 작업내용 확인,보수업체 재작업 공정 전달 (7/27,토요일,방문 재작업 예정) → 업체:상진기업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월22일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 정산소 차단기(출구)파손관련 CCTV 확인 → 7/20, 토요일, 오전 10시 46분경 사고확인
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 정산소 차단기(출구)파손관련 성동경찰서 방문 신고접수 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월23일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 정산소 차단기(출구)파손관련 성동경찰서 방문 신고 접수 → 보험 업체 현장 확인 및 작업 처리 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 방역 및 소독 업체 방문(오후) → 업체:유원TCS 3, 발전기 월정기 점검 및 시험가동 4, 장마대비 배수로,누수 확인 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월24일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 방역 및 소독 업체 방문 → 업체:유원TCS 5. 발전기 월정기 점검 및 시험가동 6. 장마대비 배수로,누수 확인 점검 7. B2F~B3F 램프 통로 유도등 점등 불량 확인점검 → 보드불량
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월25일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 정산소 차단기(출차) 파손건 업체 방문 작업 완료 → 보험 보수업체 5, 장마대비 배수로, 누수 확인 점검 6, B2F~B3F 램프 통로 유도등 불량 교체 완료 1개 7, 705호실내 분전함 차단기 트립 방문 확인 → 보일러장치 내부 과전류 트립 확인 입주사 A/S 요청 8, B2F 졸라펌프실내 천정상부 급수배관 누수 확인 → 온도차에의한 결로 현상 9, 우천(폭우)대비 1F 주차장입구 차수판 설치 방법 및 내용 보안 전달
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 우천관련 배수로 및 누수 확인 점검 3, B2F 방화셔터 가드레일 파손 교체건 방문 재작업 (7/27,토요일) → 업체:상진기업(보험 보수업체)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월26일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 우천관련 배수로 및 누수 확인 점검 5, B2F 방화셔터 가드레일 파손 교체건 방문 재작업 (7/27,토요일) → 업체:상진기업(보험 보수업체) 작업중 자재 불량 하자 8/3,토요일 방문 재작업 예정 6, B1F 썬큰계단 CCTV 화면 이상 해당업체 통보 방문 확인 → 업체:KT(CCTV 회로 케이스함 누수 처리 완료 정상) 7, 1F 중앙계단 내부 방화문 자동폐쇄장치 신호이상 확인 → 장치제어부 고장 구매후 교체 예정 8, 11F 복도 누수관련 업체 방문 일정 확인(일정확인후 방문예정) → 업체:포스코건설
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 우천관련 배수로 및 누수 확인 점검 및 누수관련 리스트 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월29일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 우천관련 배수로 및 누수 확인 점검 5, B1F 신세계 상담실내 천정상부 누수 확인 → 하수배관 말단부분 풀림현상 조임 작업 처리 완료 6, 8F 남자화장실 비누거품기 노즐 불량 교체 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월30일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 방화셔터 가드레일 파손 교체건 업체 방문 작업 완료 → 업체:상진기업(보험협력업체) 확인 정상 작동 5. 하자관련 확인 및 리스트 작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 월정기점검 → 저수조, 집수정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 07월31일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, B1F 썬큰 외등 누전점검 및 복구 완료 5, 7F,8F 여자화장실 비누거품기 노즐 불량 교체(2개) 6, 1F 남자화장실내 환풍기 소음 점검 및 청소(3개) 7, B1F 신세계 강당 복도 천정상부 누수 하수배관 말단 플림 확인 조치 완료 8, 월정기점검 (저수조,집수정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월01일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 우천관련 누수 점검 및 확인 업체 통보 방문 확인 예정 → 업체:포스코건설(8/6, 화요일, 방문 확인) 5. B4F 주차장 벽체(PVC) 파손 작업 보수 완료 6. 전력사용 원격검침
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 승강기 월정기점검(오후 14시~) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월02일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 승강기 월정기점검(오후 14시~) → 업체:성우엘리베이터 5, 수신기 화재경보 확인(B1F 주차장 2라인) → 열감지기 오작동 방화셔터 작동 확인 교체 및 수신반 복구 정상 6, 7F 남자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 제초작업(1F 정원 및 옥상)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월05일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 제초작업(1F 정원 및 옥상)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 제초작업(1F 정원 및 옥상) 3, 태풍대비 배수로 확인 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월06일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 제초작업(1F 정원 및 옥상) 5. 태풍대비 배수로 확인 및 점검(청소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 전기실, 소화펌프실, 정화조실내 점검 및 청소 3, 하자관련 업체 실사 확인 방문 예정(누수외) 8/7, 수요일 → 업체:포스코건설

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월07일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2 B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, B4F 전기실,소화펌프실,정화조실내 점검 및 청소 5, 하자관련 업체 실사 확인 방문 → 업체:포스코건설
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2019년 08월08일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 4층 남자화장실 비누거품기 노즐교체 5. 12층, 15층 핸드타올 시건장치 보수 6. 1층 여자 화장실 15w 다운라이트 2ea 교체
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2019년 08월09일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F~B4F 주차장 및 계단 유도등 점검 - B2F 통로유도등 1EA 점등불량
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 하유신

작성일자 : 2019년 08월 12일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 우천관련 누수 점검 및 확인 5. 비상호기 EL 20W 1EA 교체
민 원 처 리	1. 804, 1204호 소독요청 -유원시티에스 (8/14일, 수요일 오후방문처리예정)
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2. 8/13일(화) 전기안전진단(분기점검) -삼원전기안전관리 3, 하자관련 업체 작업 일정 확인 - 업체: 포스코건설(보수업체)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월 13일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전기안전진단 방문(분기점검) → 업체:삼원전기안전관리 5. 하자관련 업체 작업 일정 확인(일정 확인후 통보 방문 예정) → 업체:포스코건설 협력업체 6. 정산소 주차발행기 에러관련 확인(우천시 주차권출구내 빗물 침투 처리 완료 정상) 7. 6F남자,8F여자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 8. 1F여자화장실내 악취 확인 양변기 바닥하부 백시멘트 작업(3개소) 9. 카르빈(1402호) B3F 창고 확인(누수 및 집기상태 확인) 10. 소방 정기점검(하반기) 일정 업체 확인(엠에스소방)
	1. B1F 썬큰내 KT 통화 품질 A/S 접수 및 방문 예정 2. 승객용1,2호기 운행관련(콜버튼 선정지)업체 확인(방문 확인 예정) 업체:성우엘리베이터
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 소화기,소화전,방수기구함 월정기점검 3. 태풍대비 배수로 확인 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월 14일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방 정기점검(하반기) 일정 확인(8/23, 금요일~24일, 토요일) → 업체:엠에스소방 5. 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검 6. 태풍대비 배수로 확인 및 점검 7. B1F 썬큰내 KT 통화 품질 A/S방문 → KT지역내 통신시스템 이상 장애 확인 복구 완료 8. CRT 변경(1F 외등 08:00→07:30, 20:00→19:30)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2. 구리스주입(소화펌프실, 웅실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월 16일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 구리스주입(소화펌프실, 웬실) 5. B2F 주차장 통로 유도등(좌표시) 교체 1EA 완료 6. 11F 택배 분실관련 CCTV 확인 요청(택배업체) 처리 완료 7. 10F~15F 비상계단(중앙) 전등센서 이상 확인 → 일시적인 습도에 의한 센서감도저하 점등 에러 조치:임시 상시 on/off 08:00~19:00
민 원 처 리	1. 1F정원 살충작업 해충(송충이) 민원 처리 2. 1301호 블라인드 설치 벽체타공 협조 사항
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월 19일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 협력업체 (010~5416~8097) 5. 1F정원 해충살충관련 업체 확인(업체:유원TCS) 처리대상 제외 → 살충제 구매후 자체 작업 진행 예정
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월20일 화요일

	담당	부장	소장
결재			

공 사 및 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화재안전특별조사 (소방, 건축, 전기, 가스) 분야 조사 방문 예정 → 서울특별시 중부소방서(09/02, 월요일, 14:00)시행 5. 소방점검(하반기), 분리수거(쓰레기) 안내문 E/V내 부착(4개소) 6. 1F(101~2호) 외부 자재 처리 7. 소방점검관련 공용부 점검 및 확인 순찰 → B1F~15F 여자화장실내 유수검지장치실 미화 정리정돈 전달 복도 집기 처리 입주사 전달 8. 화재안전특별조사관련(점검필요서류 확인)
	민원처리
향후추진계획	1. 시설점검 및 순찰 2. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 → 업체: 포스코건설 협력업체 3. 소방점검관련 공용부 점검 및 확인 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월21일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 → 업체:포스코건설 협력업체 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F(101~2호) 스프링클러 누수건 입주사 전달 처리 예정 5. 스프링클러 헤드 고정 작업 → 6F복도, 7F복도, 6F유진호실내(3개소) 6. 9F 남자화장실내 소변기 바닥하부 파손 백시멘트 작업 7. 11F 남자화장실내 양변기 바닥하부 파손 백시멘트 작업 8. 소방점검관련 공용부 점검 및 확인 순찰
	민 원 처 리 1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소방점검관련 공용부 점검 및 확인 순찰 3, 발전기 월정기 시험기동(8월) 4, 1F정원 해충(송충이) 살충 작업 5. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 → 업체:포스코건설 협력업체

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월22일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(101~2호) 스프링클러 누수건 업체 방문 교체 작업 완료 [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 → 업체:포스코건설 협력업체 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방점검관련 공용부 점검 및 확인 순찰 5. 발전기 월정기 시험기동(8월) 6, 1F 살충 작업 완료(전체) 7, 1F(101~2호) 스프링클러 교체후(1개) 알람밸브 충수 → 수신기 부저 작동(확인중)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 하반기 자체 소방점검 업체 방문 시행(8/23, 금요일~24, 토요일) → 업체:엠에스소방

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월23일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 협력업체 [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 하반기 자체 소방점검 업체 방문 시행(8/23,금요일~24,토요일) → 업체:엠에스소방 6. 1F 살충 작업 완료(전체) 7. 1F 수신기 부저 작동 복구 완료 정상 8. B2F,B4F 열감지기 불량 교체(4EA)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 옥상(PH층) 조경 해충 살충 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월26일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) 2. 11F 복도바닥 누수 확인 및 작업(세면대 하수배관 틈새 누수) 5F 복도바닥 누수 확인 및 작업(양변기 배관 틈새 누수) → 업체:포스코건설(설비협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 옥상(PH층) 조경 해충 살충 작업 5. 옥상(PH층)E/V 기계실 에어컨 실외기 드레인 배관 파손 교체 완료
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월27일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화재안전특별조사관련 확인 점검 및 순찰 5. 15F 남자화장실내 비누거품기 노즐불량 교체 6. 쓰레기,재활용품 배출 안내 협조문 입주사(전체) 전달
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 화재안전조사관련 확인 점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월28일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화재안전특별조사관련 확인 점검 및 순찰 5. 정산소 시스템 업데이트관련 업체 방문 확인 작업 → 업체:SD시스템 6. 10F 신세계 사무실내 인테리어 공사관련 업체 방문 → 업체:아성디자인(작업일:8/30,금요일17시 ~ 8/31토요일) 7. 1F 정원 조경 가지치기 정리 작업
	민 원 처 리 1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 화재안전조사관련 확인 점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월29일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화재안전특별조사관련 확인 점검 및 순찰 5. 소방작동기능점검 관련(하반기) → 점검지적사항 확인 및 호실별 지적내용 방문 전달 6. PH(옥상층) 댐퍼 작동 불능 확인 → 자동차압 컨트롤러 고장확인 A/S 진행예정 7. 4F 남자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 8. PH(옥상층) E/V 기계실 온도 체크 에어컨 가동 중지 9. 하자관련(누수) 업체 방문(포스코건설 협력업체) → 지하층 유도 작업 부분 확인
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 화재안전조사관련 확인 점검 및 순찰 3, 10F 신세계 사무실내 인테리어 공사 → 업체:아성디자인(작업일:8/30,금요일17시 ~ 8/31토요일) 4, 저수조,집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 08월30일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 10F 신세계 사무실내 인테리어 공사 확인 → 업체:아성디자인(작업일:8/30,금요일17시 ~ 8/31토요일)
	[시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체)
	[직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
	3. 시설점검 및 순찰 4. 화재안전특별조사관련 확인 점검 및 순찰 → 입주사 방문 방화문 관련 내용 전달(11F~15F) 5. 저수조, 집수정 월정기점검
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 화재안전특별조사관련 확인 점검 및 순찰 3, 화재안전특별조사 방문 시행(9/2,월요일,14:00~) → 서울시 중부소방서 4, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월02일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화재안전특별조사관련 확인 점검 및 순찰 5. 화재안전특별조사 방문 시행(14:00~) → 서울시 중부소방서 6. 전력사용 원격검침 7. 10F 신세계 사무실내 인테리어 공사 확인 8. 9F 남자화장실내 소변기 고장 확인 처리 완료
	민 원 처 리 1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 태풍 우천대비 배수로 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월03일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화재안전특별조사관련 지적사항 처리건 → PH(옥상층) E/V기계실내 감지기 간섭 처리 완료(2개소) 15F 복도 스프링클러헤드 커버 미비 부착 완료(2개) 5. 화물E/V내 층버튼(10F) 작동 불능 업체 방문 처리 완료 → 업체:성우엘리베이터 6. 15F EPS실 디지털계량기(U-15-3)열화현상 교체요 → 청담 정전 및 교체일정 협의 7. 태풍 우천대비 배수로 점검 및 청소(1F,옥상)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월04일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 벽체램프등(LED50W) 불량 교체(1개) 5. 몰래카메라 탐지 여자화장실내(B1F~15F) 6. 소방정기점검(하반기) 보완내역 확인 및 입주사 전달 진행중
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월05일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방정기점검(하반기) 보완내역 확인 및 입주사 전달 진행중 5. 15F EPS실 분전반(U-15-3)계량기 라인열화현상 불량 교체완료 6. 505호실 피난구유도등 예비전원 불량확인(бат데리 단자결속 정상) 7. 소방점검 보완내역 리스트 정리(소방서 제출용) 엠에스소방 전달 8. 하자관련 업체 방문확인(포스코건설) → 누수 유도부분 보강작업 예정 지하층 누수부분 검토 확인후 공정 전달 예정
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 태풍대비 시설물 점검확인 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월06일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방정기점검(하반기) 보완내역 확인 및 입주사 전달 진행중 5. 태풍대비 시설물 점검확인 및 순찰 6. 태풍대비 창문개방 확인 및 주의사항 입주사 전달 7. 창문개방 입주사 확인 비상연락망 문자 방문조치 전달(22개 업체)
	민 원 처 리 1. 404호실내 천정 누수 방문 확인(9/7,토요일) → 천정내 하수배관 말단 고정부분 풀림 확인 처리 완료
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 태풍대비 비상대기근무 3, 태풍관련 시설물 점검확인 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월09일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방정기점검(하반기) 보완내역 확인 및 입주사 전달 진행중 5. 태풍관련 시설물 점검확인 및 순찰 6. 2F 남자화장실내 비누거품기 고장 교체 완료 7. CRT 조명 조정 1F 정원가로등(19:30 → 19:00) 8. 6F 복도 창호 유리창문 고정장치 고장 처리 완료
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스주입(펌프실, 웅실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월 10일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소방정기점검(하반기) 보완내역 입주사 전달 진행중 5. 구리스주입(펌프실,휠실)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, E/V 월정기점검(9/11, 수요일, 오전 10:00~) → 업체:성우엘리베이터 3, 소독, 방역 업체 방문 예정(9/17, 화요일) → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월 11일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. E/V 월정기점검(오전10:00~) 업체:성우엘리베이터 5. B1F 남자화장실내 양변기 막힘 확인 이물질제거 처리완료(1개소) 6. B4F 방화셔터 상부 열감지기 고장(1개소) 수신기 화재경보 확인 제거 조치 및 복구 완료(9/12,목요일) 7. 순간정전발생 (2019/9/15,일요일, 12시28분) 확인 → 광진변전소 154KV에 파급에 의한 이상 정전발생 2~5분간 정전지속 발생후 자동복전 각종 제어류이상 유무 확인 및 복구 정상
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기,소화전,방수기구함 월정기점검 3, 하반기 소방점검 보완내역 입주사 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월 16일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검 5. 하반기 소방점검 보완내역 입주사 확인 6. 1F로비 펌프자동제어PC 접속이상 확인 및 복구 7. 6F 남자화장실내 소변기 이상 확인 센서 오작동 처리 완료(2개소)
	민 원 처 리 1. 404호 차량사고관련 CCTV 확인(8/13, 화요일, 14시50분)
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 1206호 인테리어공사관련 스프링클러 증설 작업(10시00분) 예정 → 알람밸브 퇴수, 충수 3, 방역 및 소독 → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월 17일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 하자공정 1F 보도블럭 침하 업체 방문 작업 진행중 → 업체:포스코건설 (협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 방역 및 소독 업체 방문 → 업체:유원TCS 5. 하반기 소방점검 보완내역 입주사 확인 6. 1F로비 회전문 오작동 확인 조치 완료
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 1206호 인테리어공사관련 스프링클러 증설 작업(13시00분) 예정 → 알람밸브 퇴수,충수

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월 18일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1206호 인테리어공사관련 스프링클러 증설 작업 → 알람밸브 퇴수, 충수 완료 5, B4F 방화셔터 상부 열감지기 불량 교체 처리 완료(1개) 6, PH(옥상층) 비상계단 급기댐퍼 동작불량 → 자동차압조절기(모터) 교체 및 수신반 연동 확인 정상 7, 2F 여자화장실내 비누거품기 노즐불량 교체 완료 8, 9F 남자화장실내 양변기 막힘 확인 이물질제거 조치 완료
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, B2F 스프링클러 이설 자재구매후 작업 예정(2개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월 19일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 101호 내부인테리어 공사 확인 5, B2F 스프링클러헤드(간섭)지적사항 자재구매 및 작업 완료(2개소) 6, 화재안전특별조사 결과보고 제출(중부서방 예방과) 7, 1406호 소방지적사항 감지기 증설 완료 8, 1F 소방 감지기 증설 9, 미디어보드 업체 E/V내 벽체 보수관련 방문(포커스미디어)
	민 원 처 리 1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월20일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 101호 내부인테리어 공사 확인 5, 6F 남자화장실내 소변기 센서이상 조치 완료)1개소) 6, 승객용1호기 점검중 고장(오작동) 티센A/S 접수 방문 확인
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월23일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 101호 내부인테리어 공사 확인 5, 1F 101호 스프링클러 이설,증설 작업관련 알람밸브 퇴수,충수 6, PH옥상층 이물질(거미줄) 제거
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월24일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 101호 내부인테리어공사관련 확인 5, B4F 주차장 전깃차 충전기설치 지원 6, PH옥상층 프리액션밸브실 명판 변색 인쇄 부착
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 발전기 월정기점검 및 시험가동

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월25일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 101호 내부인테리어공사관련 확인 5, 비상E/V내 천정등(20W삼파장) 불량 교체(1개) 6, 비상발전기 월정기 무부하 시험가동 및 점검 7, 1F 남자화장실 차단기트립(R6,전열) → 매설라인 절연상태불량 상변경후 복구
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 몰래카메라 탐지(전층 여자화장실내)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월26일 목요일

	담 당	부 장	소 장
결 재			

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 101호 내부인테리어공사관련 확인 5, 몰래카메라 탐지(전층 여자화장실내) 6, B1F 창고정리 7, 승객용E/V 1호기 점검중 고장 A/S접수(16시45분)
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 제초작업(1F정원,PH옥상층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월27일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 공 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 사 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 및 3. 시설점검 및 순찰 업 4. 1F 101호 내부인테리어공사관련 확인 무 5. 제초작업(1F정원,PH옥상층) 사 6. 승객용1호기 정밀점검 확인(업체:성우엘리베이터) 향 → 호기내 버튼보드 불량 교체요함
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 제초작업(PH옥상층) 3, 저수조,집수정 월정기점검 확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 09월30일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] 1, 1F 보도블럭 하자 업체 방문작업(포스코건설 협력업체) [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정),하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 101호 내부인테리어공사관련 확인 5, 제초작업(PH옥상층) 6, 승객용1호기 버튼보드 교체 A/S접수 신청(업체:성우엘리베이터) → 자재 신청 구매후 작업예정 7, 9F 남자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 8, B4F 전기차 충전기 위치 변경 지원 9, 소방관련 비상방송개선 설치작업 예정(10/08,화요일) 10, 저수조,집수정 월정기점검 확인
민 원 처 리	1. B2F 주차장내 접촉사고관련 CCTV확인
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월01일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5. 승객용1호기E/V 버튼보드 교체 방문 작업 완료 → 업체:성우엘리베이터 6, 1403호 소방지적사항 스프링클러 및 감지기 업체방문 작업 완료 → 알람벨브 퇴수 및 충수,수신기복구 7, 1F정원가로등 CRT변경(19:00 → 18:30)
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 태풍관련대비 배수로 및 시설물 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월02일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 모래주머니 정리 5, 태풍관련대비 배수로 및 시설물 점검
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월04일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F 101호 내부인테리어공사 진행(9/19,목요일~) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 주차장 램프등(50W LED) 불량 교체(1개)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, EPS실내 분전반 점검 확인(전체층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월07일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 15F 여자화장실 누전차단기트립 확인 → 비데용 전열라인 확인 및 복구 5. EPS실내 분전반 점검 확인(전체층) 6. 1F정산소 차단기(출구) 파손 확인(10/05,토요일) → 보험업체 방문 교체작업 처리예정(10/08,화요일)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월08일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F정산소 차단기(출구) 파손 보험업체 방문 교체 완료 5. 1F정산소 차단기(입구) 파손 교체 6. 비상방송 단락보호장치 설치 완료(업체:드림전자) 7. 소방작동기능점검 지적사항 보완 작업 완료 8. 5F 남자화장실 비누거품기 파손 교체 완료(1개)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월 10일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 관리단 선출 서명결의서 입주사 방문 확인 5. 구리스주입(펌프실, 웬실)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월11일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 101호 시트지 작업관련 벽체확인
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 승강기 월정기점검 3, 1F 하차장 카스토퍼 파손 교체 작업(1개)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월 14일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 승강기 월정기점검 5. 1F 하차장 카스토퍼 파손 교체 작업(1개)완료 6. 6F 장애인화장실내 세면기 볼트 고정 7. 유도등 점검 → B3F 주차장 통로유도등 점등불량 확인(보드고장)
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, 몰래카메라 탐지(전층 여자화장실내)

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월 15일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 몰래카메라 탐지(전층 여자화장실내) 5. 화장실내 온수기 작동 세팅(B1F~15F) 6. B3F 유도등 보드 고장 교체 완료(1개) 7. 승객용1호기 2F 점검중 고장 업체 통보 방문 확인 8. CRT조정 1F현관외등, 1F정원외등(18:30→18:00) 9. 관리단위원회 위원 당선자 공고문 E/V내 부착(승객용1,2호기)
	민 원 처 리 1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월 16일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월 17일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(102호) 내부 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 정화조실내 청소 5. 비상E/V내 천정등(삼파장20W) 불량 교체(1개) 6. B3F 주차장램프 벽부등(LED50W) 불량 교체(1개)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월 18일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(102호) 내부 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 화장실내 양변기 바닥하부 백시멘트 작업 → 1F남자화장실(1), 8F여자화장실(1) 5. 1F남자화장실 세면대 상부 천정등(LED직사각등) 점등이상 확인 → 전등라인 접촉 불량 복구
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 신세계 2F 전력증설 라인 포설작업 → 업체: 진흥엘엔에스(10/20, 일요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월21일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(102호) 내부 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 신세계 2F 전력증설 라인 포설작업 확인 5. 1F정산소 차단기(출구) 파손 CCTV 확인 → 발생일: 10/20, 일요일, 오전9시26분경 10/22, 화요일 가해자 방문 확인 및 처리 예정 6. 1F 본관 로비 CCTV(외부, 3번) 이상 확인 업체 연락 A/S 요청 → 업체: KT (10/22, 화요일) 방문처리 예정
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 신세계 2F 전력증설 라인 포설작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월22일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(102호) 내부 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F정산소 차단기(출구) 파손 가해 차량(96다3525) 방문 확인 → 10/27, 일요일내 처리 예정(010~3434~3479) 5, 1F 본관 로비 CCTV(외부,3번) 이상 A/S업체 방문 확인 → 업체:KT텔레캅(102호 전기공사 작업중 라인단선 처리 완료 정상) 6, 1F 정산소 CCTV 개선관련 업체 실사 방문 요청(010~5880~5501) → 업체:KT텔레캅(10/23,수요일) 방문 예정
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월23일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(102호) 내부 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F정산소 차단기(출구) 파손 업체 방문 처리 완료
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F 정산소 CCTV 개선관련 업체 실사 방문 예정 → 업체:KT텔레캅(10/24,목요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월24일 목요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(102호) 내부 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 1F 정산소 CCTV 개선관련 업체 실사 방문(KT텔레캅) 5, 신세계 2F 전력증설 통전 → 전력용계량기 설치 및 업체방문(원격검침등록) 6, 비상발전기 월정기 시험가동 7, 비데(로비타) 고장 A/S 접수 신청(10/25, 금요일 방문예정) → B1F여자화장실(1), 8F남자화장실(1)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월25일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(102호) 내부 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 8F남자화장실내 비누거품기 파손 교체 5. 비데(로비타) 고장 업체 A/S 방문 처리 완료(센서 및 부품 교체) → B1F여자화장실(1), 8F남자화장실(1) 6. 화장실내 양변기 바닥하부 파손 백시멘트 작업 → B1F여자화장실(2), B1F남자화장실(1), 8F남자화장실(1)
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월28일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(102호) 내부 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비데 필터 교체건 업체 견적 요청 5. 13F 계단전실(중앙) 피난구유도등 점등불량 확인(보드불량) 6. 5F 남자화장실 세면대 상부천정LED등 점등 접촉불량 확인 복구 환풍기휼 스위치 ON/OFF 작동이상 확인 점검
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월29일 화요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 1F(102호) 내부 인테리어 공사 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4, 하반기 소방시설 점검 지적사항 조치 확인 방문 → 성동소방서 예방과 5, 고층부 부스터 펌프 고장 확인 → 순간압력 일시적인 에러 현상
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월30일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B1F 신세계 강당 복도 천정상부 누수 확인 → 설비하수배관 말단마감캡 고무패킹 불량 분리후 처리 완료 5. B1F 남자화장실내 양변기 하부바닥 파손 백시멘트 마감 처리 6. 1F 여자화장실내 천정매립등 고장 교체완료(2개) 7. B4F 수변전실, 펌프기계실 바닥 청소 8. B4F 하역장(C집수정)펌프 고수위경보 알람 → 10/31(03시55분, 06시32분) 확인 현재 정상
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 10월31일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 10F남자화장실내 양변기 하부바닥 파손 백시멘트 작업 처리(2개) 5. 저수조, 집수정 월정기점검 6. 13F 계단전실(중앙) 피난구유도등 고장 교체
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월01일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5. 1F 본관 바닥데크 불량 교체(3개) 6. 1F 101호앞 바닥데크 도색(11/03, 일요일) 7. 11F 여자화장실내 바닥타일 불량(들뜸현상)업체 사진 및 내용전달 → 업체:포스코건설
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 여자화장실내 몰래카메라 점검(전층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월04일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 본관앞 바닥타일 이물질 제거 5. 11F 여자화장실내 바닥타일 불량(들뜸현상)업체 공정 확인 → 업체:포스코건설(하자기간 만료 작업 불능) 1F 주차장 입구 방수턱 및 크랙 부분 작업 공정 진행 예정 6. 1F~PH(옥상층) 유도등 점검 → 계단피난구, 복도통로유도등 7. 여자화장실내 몰래카메라 점검(전층) 8. B2F 비상계단 LED점등이상 → 전등 및 센서 확인점검 복구
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스주입(펌프실, 웅실)

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월05일 화요일

결재	담당	부장	소장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 구리스주입(펌프실, 웅실) 5, 5F 여자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 6, 1F본관 출입문 소음 이상 확인 조치 완료 8, 10F 남자화장실내 비누거품기 고장 교체 완료 9, 1F 본관앞 수도계량기 검침관련 맨홀 피트내 펌프 배수 작업
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, EPS실내 분전반 점검(전층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월06일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. EPS실내 분전반 점검(전층) 5. 비데 필터 교체 업체 견적 확인 6. 11F 여자화장실내 바닥타일 보수관련 업체 확인
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 승강기 월정기점검 → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월07일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 11F 여자화장실내 바닥타일 보수작업 진행중 5. B4F 펌프기계실 A배수펌프 → 푸시버튼(OFF)스위치 점등 불량(구매후 교체 예정) 6. 승강기 월정기점검 → 업체:성우엘리베이터 7. 14F 여자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체 8. 15F 남자화장실내 비누거품기 고장 교체
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 11F 여자화장실내 바닥타일 보수작업 진행중 → 자재구매 및 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월08일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 11F 여자화장실내 바닥타일 보수작업 진행중 → 자재구매 및 작업 5. 신세계 흡연부스 설치공사(11/09~10)업체:아성 → 3F6호실내 발코니,9F사무실내 우측 6. 신세계 3F 스프링클러 추가공사 예정(11/11,월요일)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 11F 여자화장실내 바닥타일 보수작업 → 타일양생 확인후 줄눈 작업 진행

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월11일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 신세계 흡연부스 설치공사 확인(3F6호실내, 9F2호실내) → 스프링클러 증설 및 감지기 추가 설치 알람밸브 퇴수, 충수 및 수신반 조작 복구 5. 11F 여자화장실내 바닥타일 작업 진행중(양생후 마감작업 예정) 6. B1F 썬큰 출입문 도어크로저 이탈 고정작업
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월 12일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 13F남자화장실 비누거품기 노즐 불량 교체 5. 양변기 바닥하부 파손 고정작업(백시멘트) → 11F남자화장실(1), 2F남자화장실(1) 6. 8F 화장실앞 복도바닥타일 누수현상 업체 연락 통보 → 업체:포스코건설 협력업체(일정확인 방문 확인 작업 예정) 7. 비데필터 교체관련 업체 방문 작업일정 확인 → 업체:동우홈케어(11/18,월요일) 8. 1F남자화장실 온열기용 전열라인 콘센트 복구 작업 완료 9. 8F여자화장실 세면대 상부천정 LED 점등이상 → 전등라인 확인 및 접촉불량 복구
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월 13일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 양변기 바닥하부 파손 고정작업(백시멘트) → 10F남자화장실(1) 5. B4F 펌프기계실 A펌프배수펌프 조작반 → 펌프1(OFF), 펌프2(ON) 푸쉬버튼 교체 6. 11F 여자화장실내 바닥타일 보수 줄눈 작업 마감(양생중)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월 14일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 월정기점검 (소화기, 소화전 방수기구함) 5. B3F 주차장 전기차 충전기 설치 지원(1405호) 6. PH 옥상층 화물E/V 기계실 피난구 유도등 점등불량(보드교체) 7. 전기설비 안전점검 예정 (11/15, 금요일) → 업체: 상원전기 안전관리
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월 15일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 12F 복도베란다 출입문 시건장치 불량 조치 완료 5. 전기설비 안전점검(연차) → 업체:상원전기 안전관리 6. 신세계 B1F UPS실내 배터리 교체관련 확인
민 원 처 리	1. 503호 소음관련 민원 방문 확인 → 603호실내 책상교체 작업 확인 주의 전달
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 비데필터 교체 업체 방문 작업(11/18,월요일) → 업체:동우홈케어

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월 18일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 비데필터 교체 업체 방문 작업 완료 → 업체:동우홈케어 5. B1F복도 썬큰출입문 도어클로저 보수 교체 6. 15F 여자화장실내 양변기 후레쉬밸브 고장 → 구매 및 교체작업(1개소)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월 19일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F로비 전열 누전차단기 교체(20A→30A) 5. 승객용1호기 피트내 소음 확인 업체 방문 확인 → 업체:성우엘리베이터(피트내 인장추 간섭 조정) 6. 1F로비 회전문 동작시 멈춤 반복 현상 시공 업체 연락 확인 → 업체:우종엔트리(A/S 출장시 150,000원 부속 교체시 별도 부가) 7. 8F 복도 바닥타일 누수하자 업체 방문 작업 확인 → 업체:포스코건설 협력업체(11/22,금요일이내 방문 예정)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월20일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 6F 여자화장실내 알람밸브실 출입문 시건장치 고장 보수 5. 1F로비 회전문 A/S 접수 방문 예정(11/21,목요일) → 업체:우종엔트리 6. B4F 주차장 벽체(PVC)판넬 이탈 고정 작업
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월21일 목요일

결재	담당	부장	소장

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F로비 회전문 A/S 업체 방문 확인 조치(업체:우종엔트리) → 각 센서(상,하부) 온도변화 근접거리 에러 현상 해체후 조정 5. 8F 복도 누수하자 업체 방문 확인 작업(포스코건설 협력업체) → 소변기 수로연결 부위 누수 확인 조치 완료 6. B4F 펌프실 집수정내 이물질 제거 7. 13F 복도 피난구유도등 점등이상 점검 및 확인(보드불량) → 보드기판 구매후 교체예정 8. B3F 주차장램프 벽부등 점등이상 확인(접촉불량 복구)
민원 처리	1.
향후 추진 계획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월22일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. PH옥상층 비상계단(우측) 방화문 잠금장치 고장 교체작업 5. 15F 비상계단(우측) 복도 방화문 손잡이 이탈 고정작업 6. 1303호 분전반내 전열차단기 트립 방문 확인 → 누전 및 전열기구 확인 복구
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 1F본관 101~2호 라인 데크바닥 도색 작업(오일스텐) → 11/23,토요일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월25일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 주차장 전기차 충전기 재설치 확인 지원 → 1405호 스타코프 5. 13F복도 피난구유도등 보드기판 불량 교체 6. 비상발전기 월정기 무부하운전 및 점검 7. 8F 남자화장실 소변기 연결호스 불량 교체(1개)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월26일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B3F 주차장 램프 벽등 점등 불량 교체 5. 승강기 정기검사일(2020년01월21일, 화요일) → 한국승강기 안전공단 6. 3F 남자화장실내 비누거품기 노즐 불량 교체
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월27일 수요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B2F 주차장 벽체(PVC) 판넬 파손 및 이탈 고정 작업(2개소) 5. 1F 정산소앞 트랜치 부식(파손) 교체관련 제품 및 견적 확인 진행 → 사이즈(850*340*50)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 방역 및 소독 업체 방문 시행 → 업체:유원TCS

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월28일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 수변전실, 기계실 바닥청소 5. B2F 비상계단(중앙) 도어크로저 유압고장 교체(1개) 6. 화장실내 보조 휴지걸이(전층) 미고정, 불량 확인 및 고정 작업 7. B4F 펌프실 고층부 부스터펌프 이상 A/S업체 방문 점검 진단 → 업체:월로펌프서비스(A/S내역 이메일 송부예정) 8. 방역 및 소독 업체 방문 시행(업체:유원TCS) 9. 1F 정산소앞 트랜치 교체관련 제품 발주 완료(7일소요) → 업체:동아산업(주)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 11월29일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 저수조, 집수정 월정기점검 5. B3F 주차장 전기차 충전기 재설치 지원 6. 승객용2호기 15F E/V도어 하부바닥 턱오차 확인 업체연락 방문 → 업체:성우E/V(레벨 조정 조치 완료)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월02일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 전력사용 원격검침 5. B1F~15F 남녀화장실내 전열기 콘센트연결 및 전원ON 6. 동파관련 외부수전 드레인OFF 및 수전보양(3개소)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 전력사용 원격검침

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월03일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 양수시설 출수량 조사서 팩스 제출(출수량 이전동일:1.8㎥) → 성동구청 치수과(담당:최진호) 적용기간:2019년11월~2020년5월 5. 화물E/V내 총버튼 고장(11,14F) 업체 방문 확인 및 안내문 부착 → 업체:성우E/V(버튼 기판 불량 구매후 처리 예정) 6. B1F 선큰 출입문 도어클로저 고장 교체 보수 작업 7. 비상호기내 천정등(삼파장20W) 점등불량 교체 2EA 8. PH옥상층 비상계단 전실 피난구유도등 점등불량 → 보드기판 고장 교체 1EA
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월04일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 정산소앞 트랜치 파손건 재설치 완료
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 구리스주입(펌프실, 웅실)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월05일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 펌프실 고층부 펌프 A/S 진행 업체 통보 확인 → 업체:월로펌프서비스(자재수급 및 일정확인후 진행 예정) 5. 1F~PH층 유도등 점검(계단피난구유도등, 복도통로유도등) 6. 동파관련 1라인,6라인 호실내 실외기실 우수관 확인 → 입주사내 싱크대 사용 중지 협조요청 7. 구리스주입(펌프실,헬실)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 승강기 월정기점검(오전10:00~) → 업체:성우엘리베이터

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월06일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 펌프실 고층부 펌프 A/S 진행 업체 확인 → 업체: 월로펌프서비스(12/10, 화요일 작업) 5. 실외기실 동파관련 해당 입주사 방문 사용금지 공문전달 6. 승강기 월정기점검(오전10:00~) → 업체: 성우엘리베이터(화물호기 층버튼 교체: 11, 14F)
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰 2, EPS실내 분전반 정기점검(전체층)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월09일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. EPS실내 분전반 정기점검(전체층)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, B4F 펌프실 고층부 1펌프 및 압력탱크 A/S 진행 업체 방문 → 업체:울로펌프서비스(12/10, 화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월 10일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B4F 펌프실 고층부 1펌프 및 압력탱크 A/S 업체 방문 작업 완료 → 업체: 윌로펌프서비스
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 여자화장실내 몰카탐지(B1F~15F) 3, B4F 정화조실내 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월 11일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 여자화장실내 몰카탐지(B1F~15F) 5. B4F 정화조실내 청소 6. 601~2호 샘코 호실내 싱크대 배수연결 배관 방문 확인 → 천정내 확인 배수관 정상연결 실외기실(실외기드레인 배관)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월 12일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 비상계단(우측) 방화문 도어클로저 유압고장 교체(2EA) 5. 3F 복도 1호라인 유리창문 시건장치 고장 보수
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월 13일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 소화기, 소화전, 방수기구함 월정기점검 5. 신세계 10F 내부인테리어 작업(12/13, 금요일~15, 일요일) → 업체:아성(호실내 집기 배치 변경 및 이동 작업)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월 16일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 9F 남자화장실 양변기 막힘 확인 조치 및 음식물 찌꺼기 투여 금지 안내문 부착 5. B2F 주차장 램프등(LED50W)벽등 불량 교체(1EA) 6. 4F 남.여화장실 환풍기 소음이상 확인 및 점검 7. 화물E/V내 일반인 탑승금지 안내문 부착
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월 17일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. B101 피난구유도등 점등불량 확인 및 보드기판 교체 5. 9F 남자화장실 비누거품기 노즐불량 교체 6. 정화조청소(2020년1월22일) → 업체:무한환경
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월 18일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 1F 남자화장실 비데전열라인 차단기트립 → 누전 및 절연저항측정 및 복구 5. 남녀화장실내 환풍기 웬 소음 확인점검 및 청소(B1F~15F) 6. 11F 남자화장실비누거품기 노즐 불량 교체
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월 19일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 6F 여자화장실내 바닥타일 들뜸 확인(13장) 작업 진행 → 타일제거 및 재시공
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 6F 여자화장실내 바닥타일 들뜸 확인(13장) 작업 진행중 → 재시공(마감작업)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월20일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 6F 여자화장실내 바닥타일 하자(13장) 보수작업 진행중 → 타일붙임 및 양생중 5. 1F남자화장실 환풍기휀 소음 작동이상 확인(2EA) → 전원부(모터볼량) 구매후 교체요
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 6F 여자화장실내 바닥타일 하자(13장) 보수작업 진행중 → 양생후 마감작업(줄눈) 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월23일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 6F 여자화장실내 바닥타일 하자(13장) 보수작업 진행중 → 타일 양생중 5. 1F남자화장실 환풍기휀 소음 작동이상 확인(2EA) → 부품확인 및 처리예정 6. 15F 여자화장실내 비누거품기 파손 교체(1EA)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰 2, 6F 여자화장실내 바닥타일 하자(13장) 보수작업 진행중 → 마감작업(줄눈)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월24일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 6F 여자화장실내 바닥타일 하자(13장) 보수작업 완료 → 마감작업(줄눈) 5. 비상발전기 월정기 무부하운전 및 점검 6. 2F 남자화장실내 바닥타일 하자(들뜸)18장 확인 → 자재구매 및 작업예정
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월26일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 남자화장실내 바닥타일 하자(들뜸)18장 작업 진행중 5. B1F 주차장램프벽등(LED50W) 점등불량 교체(1EA) 6. E/V 비상호기 13F 호출버튼 고장(13시10분) 확인 업체 통보 → 업체:성우엘리베이터(13시35분 방문 처리완료)
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1, 시설점검 및 순찰

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월27일 금요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1.3F 306호 신세계 휴게실 인테리어공사 - 업체:아성디자인 , 12/27(금)~12/29(일) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 13층 여자화장실 비누거품기고장 교체 5. B4F 수변전실,기계실 바닥청소 6. 1층 남자화장실 환풍기펜 2EA교체
	민 원 처 리 1.
	향 후 추 진 계 획 1. 시설점검 및 순찰 2. 저수조청소 업체 방문 시행(12/30,월요일) → 유원TCS 3. 2F 남지화장실내 바닥타일 들뜸 하자(18장) 작업 진행중

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월30일 월요일

	담	당	부	장	소	장
결 재						

공사 및 업무 사항	[호실별 작업 현황]
	[시공사 하자 작업 현황]
	[직영 작업 현황]
	1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성
	2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성
민원 처리	3. 시설점검 및 순찰
	4. 저수조청소 업체 방문 시행 → 유원TCS
	5. 비상호기E/V 천정등(삼파장20W) 점등불량 교체 2EA
	6. 2F 남지화장실내 바닥타일 들뜸 하자(18장) 작업 진행(양생중)
	7. 9F 여자화장실내 비누거품기 노즐불량 교체
향후 추진 계획	8. 3F 남자화장실내 비누거품기 고장 교체
	1.
향후 추진 계획	1. 시설점검 및 순찰
	2. 저수조, 집수정 월정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2019년 12월31일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실 상태 점검 및 수변전일지 작성 2. B4F 펌프실(A,B집수정), 하역장(C집수정) 상태 점검 및 일지 작성 3. 시설점검 및 순찰 4. 2F 남지화장실내 바닥타일 들뜸 하자(18장) 작업 진행(양생중) 5. 지하주차장 상단주차안내판 점등불량 확인 → FL32W 직관등 4EA 교체(B1F~B4F) 6. 저수조, 집수정 월정기점검
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1. 시설점검 및 순찰 2. 2F 남지화장실내 바닥타일 들뜸 하자(18장) 작업 진행(양생중) → 양생확인후 줄눈작업 예정 3. 전력사용 원격검침