

서울숲엘타워 시설현황

명칭		서울숲 L-TOWER							
도로명주소		서울시 성동구 아차산로 17							
연락처		책임자	최경식 관리소장		소방안전관리자		하유신 과장		
		연락처	010-2271-5101		연락처		010-6318-7516		
시설현황	수신기위치	1층 방재실							
	규모/구조	대상물 급수	1급		주용도	지식산업센터,지원시설		사용승인일	2016.2.5
		연면적	22,796.14㎡		건축면적	1,278.99㎡		층수	지하 4층
									지상 15층
		높이	68.3m		구조	철근 콘크리트		지붕	철근
	콘크리트								
	승강기	☒ 승용 3대			☒ 비상용 1대		☒ 화물용		
	주차장	☒ 옥내			☒ 옥외		전기차충전소 11kw 2기		
		☐ 자주식	☐ 기계식	☐ 자주식	☐ 기계식				
	계단	☒ 특별피난계단 2개소				☐ 직통계단			
☐ 피난계단				☐ 옥외계단					
운영현황	운영시간	평일	주간	09시~18시		휴일	주간	09시~18시	
			야간	18시~ 익일09시			야간	18시~ 익일09시	
	인원현황	근무인원	15명		거주인원		최대수용인원	명	
	공공기관	☐ 해당				☐ 해당없음			
	업무대행	☐ 해당				☐ 해당없음			
권원분리	☐ 해당				☐ 해당없음				
화재보험		가입				☐ 미가입			
		보험사		가입기간		가입금액			
						대인	억원		
						대물	억원		

수전설비 정보

■ 수전설비 기본 정보

수전설 위치	지하5층	인입점-수전실 거리	m	
인입개폐기	종류	LBS 기중부하개폐기	설치일	
	차단용량	25.8kV	정격전압/전류	24kV / 630A
	제조사/제조년월	비츠로테크 / 2015.07	제품명 / 번호	VTL 24/630 A1 / 150702
수전변압기	용량	2500 KVA (500KVA *1, 1000KVA *2)	설치일/제조년월	2015.8
	1차-2차전압	22.9 kV / 380V	결선방식	Δ-Y 결선
	%Imp			
	제조사/번호	1차 LS산전 / TR1: 0044909H, TR2: 20044900H, TR3: 20044901H		
보호계전기	종류	OCR, OCGR, UVR	형식	디지털복합계전기
	설치일/제조년월	/ 2015.06	계전기명	GIPAM115 F1
	정정치	1차측(한시탭) 5A, 2차측(순시탭) 16A	기타사항	
	제조사/번호	LS 산전 / 15061756		

■ 원동기 및 발전기 정보

원 동 기		발 전 기	
형 식	DP158LDS	형 식	동기발전기 HFC5-352-4
정 격 용 량	756kw	정 격 용 량	500KW / 455KW
정 격 회 전 수	1800 rpm	정 격 회 전 수	1800 RPM
제 작 회 사	DOOSAN INFRACORE CO.	제 작 회 사	EAST POWER CO.
제 작 번 호	DV15-00G06515820	제 작 번 호	G-15040180
제 작 년 월	2015	제 작 년 월	2015.07
냉 각 방 식	수냉식	정 격 전 압	380/220 V
기 동 방 식	자동(수동)	정 격 전 류	950 A
차 단 기 명	ACB	역 률	80 %

■ 차단기 명세

설치장소	차단기명	차단용량(KV)	정격전압(KV)/전류(A)	제작회사	제작번호	제작년도	용도
SS-2 VCB	VCB	12.5KV	125KV/630A	LS 산전	15075-6208.02	2015.07	수전용
SS-3 ACB	ACB	1000V	690V/50KA	LS 산전	150624-8207.01	2015.07	
SS-4 ACB	ACB	1000V	690V/50KA	LS 산전	150624-8213.01	2015.07	
SS-4 ACB	ACB	1000V	690V/50KA	LS 산전	150624-8209.01	2015.07	
SS-5 ACB	ACB	1000V	690V/50KA	LS 산전	150624-8211.01	2015.07	
SS-5 ACB	ACB	1000V	690V/50KA	LS 산전	150624-8209.02	2015.07	