


COMPARATIVO

Versões com studios (kitnet) dos estudos A, B, C e D — mesma implantação, mesmas torres; muda o pavimento tipo, o nº de pavimentos onde a lei permite e a estrutura de garagem.


Estudo	Unid.	2Q	Studios	Priv. (m²)	CA	Vagas	Exig.	Custo obra	VG	EIV est.	Resultado*	Marg.	Δ result.	O que muda
A – só térreo	120	120	0	5.107,20	1,59	127	126	R\$ 25,0 mi	R\$ 35,8 mi	—	R\$ 10,8 mi	30%		térreo pilotis, 127 vagas no térreo
B – térreo + 2 pav.	160	160	0	6.809,60	2,96	182	168	R\$ 41,3 mi	R\$ 48,2 mi	R\$ 0,4 mi	R\$ 6,4 mi	13%		embasamento c/ 2 pav. de garagem + deck
C – 1 subsolo	180	180	0	7.660,80	2,36	199	189	R\$ 46,8 mi	R\$ 54,0 mi	R\$ 0,5 mi	R\$ 6,7 mi	12%		1 subsolo (108 vagas)
D – edif. garagem	136	136	0	5.788,16	2,50	146	142	R\$ 33,2 mi	R\$ 40,7 mi	R\$ 0,4 mi	R\$ 7,1 mi	17%		edifício garagem térreo + 3 pav. + cobertura
A2 – só térreo + studios	160	64	96	5.328,32	1,68	127	100	R\$ 27,0 mi	R\$ 41,9 mi	R\$ 0,3 mi	R\$ 14,6 mi	35%	+3,8 mi	tipo misto; T2 +1 pav.; 27 vagas excedentes
B2 – térreo + 2 pav. + studios	200	80	120	6.660,40	2,96	182	126	R\$ 41,9 mi	R\$ 53,1 mi	R\$ 0,4 mi	R\$ 10,8 mi	20%	+4,4 mi	tipo misto; mesmo volume; 56 vagas excedentes
C2 – subsolo reduzido + studios	216	108	108	7.493,04	2,36	151	151	R\$ 43,1 mi	R\$ 56,6 mi	R\$ 0,5 mi	R\$ 12,9 mi	23%	+6,2 mi	tipo misto; subsolo reduzido a 60 vagas
C3 – sem subsolo, 100% studios	252	0	252	7.324,92	2,36	91	88	R\$ 37,3 mi	R\$ 61,6 mi	R\$ 0,4 mi	R\$ 23,9 mi	39%	+17,1 mi	100% studios; SEM subsolo
D2 – edif. garagem + studios	180	72	108	5.994,36	2,41	123	113	R\$ 34,0 mi	R\$ 46,4 mi	R\$ 0,4 mi	R\$ 12,1 mi	26%	+5,0 mi	tipo misto; T2 +1 pav.; ed. garagem –1 pav.
A2-100 (indicativo)	192	0	192	5.208,96	1,68	127	67	R\$ 27,5 mi	R\$ 45,9 mi	R\$ 0,3 mi	R\$ 18,1 mi	39%	+7,3 mi	100% studios (lazer +73 m²)
B2-100 (indicativo)	240	0	240	6.511,20	2,96	158	84	R\$ 42,5 mi	R\$ 57,3 mi	R\$ 0,6 mi	R\$ 14,2 mi	25%	+7,8 mi	100% studios; deck → lazer
D2-100 (indicativo)	216	0	216	5.860,08	2,05	77	75	R\$ 32,0 mi	R\$ 49,3 mi	R\$ 0,4 mi	R\$ 16,9 mi	34%	+9,8 mi	100% studios; ed. garagem só térreo + cob.

*Resultado = VG – custo da obra – contrapartida estimada do EIV (Lei 4.688/2025). Não inclui terreno, impostos, projetos/aprovação e comercialização. Custos dos R00 mantidos; versões com studios calculadas por diferença.
VG: 2Q R\$ 7.000/m² • studio R\$ 8.400/m² • vaga excedente R\$ 35 mil. Linhas “indicativo”: só números, sem prancha; dependem de pequenos ajustes de lazer.

VG (R\$ milhões)



Resultado* (R\$ milhões)



a viabilidade técnico-legal do estudo deve ser confirmada através de consulta formal junto aos órgãos públicos e da confrontação com levantamento planialtimétrico a ser fornecido pelo proprietário

SENSIBILIDADE

O preço do m² do studio é a premissa que mais pesa. Abaixo, o resultado* de cada versão com o studio vendido a 0% / +10% / +20% / +30% sobre o m² do 2Q.

Estudo	Original R00	mesmo R\$/m²	+10%	+20%	+30%	empata c/ R00 em
A2 – só térreo + studios	R\$ 10,8 mi	R\$ 11,0 mi	R\$ 12,8 mi	R\$ 14,6 mi	R\$ 16,4 mi	-1%
B2 – térreo + 2 pav. + studios	R\$ 6,4 mi	R\$ 6,2 mi	R\$ 8,5 mi	R\$ 10,8 mi	R\$ 13,1 mi	+1%
C2 – subsolo reduzido + studios	R\$ 6,7 mi	R\$ 8,8 mi	R\$ 10,9 mi	R\$ 12,9 mi	R\$ 15,0 mi	-10%
C3 – sem subsolo, 100% studios	R\$ 6,7 mi	R\$ 13,6 mi	R\$ 18,7 mi	R\$ 23,9 mi	R\$ 29,0 mi	-13%
D2 – edif. garagem + studios	R\$ 7,1 mi	R\$ 7,9 mi	R\$ 10,0 mi	R\$ 12,1 mi	R\$ 14,1 mi	-4%

“empata c/ R00 em”: prêmio (ou desconto) do m² do studio sobre o m² do 2Q a partir do qual a versão com studios supera o estudo original. Valores negativos = a versão com studios já ganha mesmo vendendo o studio mais barato por m².

Base legal aplicada (Araucária - ZR3)

LC 26/2020, art. 258	Studio = 1 compartimento conjugado (sala/quarto/cozinha, sem divisórias) de até 30,00 m² úteis + instalação sanitária. Adotado: 27,13 m² privativos (~22 m² conjugado + banho ~3,5 m²) e 30,53 m² no C3.
LC 26/2020, art. 259 + Anexo VII	1 vaga a cada 1 a 3 studios; 2Q: 1 vaga/unidade; visitantes 5% (art. 268, V); bicicletas +15% (2Q) e +30% (studios); frações desprezadas.
LC 26/2020, art. 178	Recreação ≥ 6,00 m² por unidade (50% contínua, 25% permeável) — é o limite que trava “100% studio” no A, B e D sem ajuste de lazer.
LC 26/2020, art. 268, II	Distância entre torres (H/6)×2 ≥ 5 m: as alturas dos R00 já estão no limite; só a T2 do A e do D sobe até igualar a T1.
LC 25/2020 (ZR3)	CA 2,5 básico / 3,0 máx. (compensação paisagística — B/B2); TO e permeabilidade inalteradas; ≤ 14 pavimentos.
Lei 4.688/2025 (EIV)	EIV Tipo 1 obrigatório a partir de 130 unidades (todas as versões com studios; o A original, com 120, não exigia). Tipo 2 a partir de 200 vagas — todas as versões ficam abaixo. Contrapartida estimada com GI 0,05 (AP 1,25 acima de 200 un.).
LC 26/2020, art. 165 §2º	Vagas privativas de condomínio vertical dispensadas da reserva PcD/idoso; as de visitantes seguem a regra (2% + 3%).
Federal	Lei 13.146/2015 e Dec. 9.451/2018: unidades adaptáveis — banho do studio dimensionado para adaptação (≈1,60 × 2,20 m). CSCIP/CBMPR: altura e circulações iguais aos R00; população por andar do tipo misto é menor que a do tipo 2Q.

Premissas (editáveis na planilha)

- Preço 2Q R\$ 7.000/m² privativo (vaga inclusa) • studio R\$ 8.400/m² (+20%) • vaga excedente R\$ 35.000.
- Custo: R00 mantidos (CUB-PR ago/2026, R8-N); pavimento tipo adicional R\$ 3.470/m²; unidade adicional R\$ 15.000 (cozinha, banho, porta, medição); garagem suprimida: embasamento R\$ 2.122/m², subsolo R\$ 3.514/m², ed. garagem R\$ 1.666/m² (custos/vaga implícitos nos R00).
- Preços de venda NÃO foram validados em pesquisa de mercado local (portais bloqueados neste ambiente) — confirmar com corretor/cliente antes de decidir.
- Consulta prévia do lote (23/09/2026) ainda exhibe parâmetros da lei anterior (“ZR”, 3 pav.); estudo segue ZR3 (LC 25/2020) — confirmar na SMUR.



T & L Engenharia
Araucária • Paraná

Marielen Ferri
Arquitetura

Comparativo

151 • Estudo de Viabilidade

Versões com studios . R00 out.26

LEITURA

1. Por que studio rende tanto aqui

- O gargalo dos 4 estudos é a vaga: cada apto 2Q exige 1 vaga (+5%), e a vaga cara (embasamento, subsolo, ed. garagem) consome o resultado.
- Pelo art. 259, 3 studios exigem 1 vaga. Trocando 2 aptos 2Q por 3 studios na mesma área, a exigência cai à metade e o nº de unidades sobe 50%.
- O ganho vem de 3 frentes: m² de studio vende mais caro, sobra vaga para vender/cortar, e dá para subir pavimento onde a vaga travava (T2 do A e do D).

2. Ranking (premissas base)

- Maior VGV e maior resultado: C3 – sem subsolo, 100% studios — VGV R\$ 61,6 mi, resultado R\$ 23,9 mi, sem subsolo (economia de ~R\$ 10,5 mi em escavação/estrutura).
- Melhor custo-benefício com produto misto: A2 – só térreo + studios — menor investimento (R\$ 27,0 mi), margem 35%, resultado R\$ 14,6 mi; mantém 64 aptos 2Q.
- C2 (R\$ 12,9 mi) e D2 (R\$ 12,1 mi) melhoram muito o C e o D, mas ainda carregam garagem estruturada; B2 (R\$ 10,8 mi) é o que menos ganha: o volume já está no CA máximo e as 56 vagas excedentes são de embasamento.

3. Riscos e pontos de atenção

- Absorção: 252 studios (C3) é muito para Araucária se o produto for só “compra para morar”. A tese depende de demanda de locação (REPAR/polo industrial, prestadores em paradas de manutenção, estudantes) — validar com pesquisa/corretor.
- A2 e D2 mantêm ~40% de 2Q: diversificam o produto e diluem o risco de liquidez. C3 pode ser faseado (torre 1 → torre 2).
- EIV Tipo 1 passa a ser exigido em todas as versões (≥130 un.): prazo de aprovação maior e contrapartida (estimada na tabela).
- Lazer: C3 usa 1.518 m² para 1.512 exigidos — sem folga; qualquer perda de área de lazer no projeto exige compensação (rooftop/terraço).
- Studio é unidade de 1 ambiente “livre de paredes” (art. 258, parágrafo único): o projeto não pode prever divisória de quarto.

4. Recomendação

- Levar ao cliente duas leituras: (i) C3 como “máximo VGV” se a pesquisa de mercado sustentar o volume de studios; (ii) A2 como “custo-benefício seguro” (menor capital, maior margem, produto misto).
- Próximos passos: pesquisa de preço/absorção de studio em Araucária; confirmar ZR3 na SMUR (consulta prévia com parâmetros antigos); levantamento planialtimétrico; pré-consulta do EIV.