UC : 16242840

Nome

: Consorcio de Geração Distribuida Plin Energia

Endereço : Est Agua da Mina, 287

Bairro : Agua da Mina Cidade : Loanda - Parana - 87900000 Tipo da Fase : TR Valor do Custo de Disp. Kwh : 100 Etapa : 31

1. Demonstrativos de Créditos Utilizados - UC Geradora - expressos em kWh

	Saldo Anterior	Cred. Receb. Outra UC	Energia Injetada	Energia Ativa	Credito Utilizado no Mês	Saldo Mes	Saldo Transferido Outra UC	Saldo Final	
Referência	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	
02/2023	400	0	10989	186	86	100	10803	500	
01/2023	300	0	15055	442	342	100	14613	400	
12/2022	200	0	9782	408	308	100	9374	300	
11/2022	100	0	18149	338	238	100	17811	200	
10/2022	0	0	18149	338	238	100	17811	100	
09/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
08/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
07/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
06/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
05/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
04/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
03/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
02/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Total de créditos expirados no ciclo de faturamento: 0

3. Próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar: 100 em 01/10/2027

4. Última fatura : 01-20234098557549 ref: 02/2023 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 100, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 500, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.

Emitido em: 15/02/2023

Micro/Minigerador enquadrado no Sistema de Compensação de Energia nos termos da ReN Aneel 482/2012.

IMPORTANTE: Conforme determina a ReN Aneel 482/2012, Art. 7°, inciso IX "para cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, encerrada a compensação de energia dentro do mesmo ciclo de faturamento, os créditos remanescentes devem permanecer na unidade consumidora a que foram destinados". Desta forma, uma vez que a energia seja alocada em uma unidade consumidora, esta não pode ser transferida, salvo em caso de encerramento da relação contratual.

UC : 6527612 Nome : Crbs S A

Bairro

Endereco: R Renato Leone, 60 : Pq Sao Joao

Cidade : Paranagua - Parana - 83212475 Tipo da Fase : TR Valor do Custo de Disp. Kwh : 100

Etapa : 17

1. Demonstrativos de Créditos Utilizados - UC Beneficiária - expressos em kWh

	Saldo Anterior			Cred	Cred. Receb. Outra UC			Energia Injetada			Energia Ativa			Credito Utilizado no Mês			Saldo Mes			Saldo Transferido Outra UC			Saldo Final		
Referência	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	
02/2023	138	49348	0	66	9513	9088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	9513	9088	0	0	0	204	58861	9088	
01/2023	38	29167	8461	100	20777	12293	0	0	0	0	0	21450	0	0	21350	100	20777	-9057	0	0	0	138	49348	0	
12/2022	0	4861	0	38	24306	27141	0	0	0	0	0	18780	0	0	18680	38	24306	8461	0	0	0	38	29167	8461	
11/2022	0	7658	0	0	0	14983	0	0	0	0	0	17880	0	0	17780	0	0	-2797	0	0	0	0	4861	0	
10/2022	0	0	0	0	23728	0	0	0	0	0	0	16170	0	0	16070	0	23728	-16070	0	0	0	0	7658	0	
09/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Total de créditos expirados no ciclo de faturamento: 0

3. Próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar: 4265 em 01/10/2027

4. Última fatura: 01-20234002674348 ref: 01/2023 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Mês Ponta 100, Saldo Mês F Ponta 20777, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado Ponta 138, Saldo Acumulado F Ponta 49348, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês F Ponta 0. Obs.: o saldo de cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.

Emitido em: 15/02/2023

Micro/Minigerador enquadrado no Sistema de Compensação de Energia nos termos da ReN Aneel 482/2012.

IMPORTANTE: Conforme determina a ReN Aneel 482/2012, Art. 7°, inciso IX "para cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, encerrada a compensação de energia dentro do mesmo ciclo de faturamento, os créditos remanescentes devem permanecer na unidade consumidora a que foram destinados". Desta forma, uma vez que a energia seja alocada em uma unidade consumidora, esta não pode ser transferida, salvo em caso de encerramento da relação contratual.

UC : 72983825

: R Seiii Matsumoto Restaurante e Cafe Me

Endereço : Av Bandeirantes, 770

Bairro : Ipiranga

Nome

Cidade : Londrina - Parana - 86010020

Tipo da Fase : TR Valor do Custo de Disp. Kwh : 100 Etapa : 19

1. Demonstrativos de Créditos Utilizados - UC Beneficiária - expressos em kWh

	Saldo Anterior	Cred. Receb. Outra UC	Energia Injetada	Energia Ativa	Credito Utilizado no Mês	Saldo Mes	Saldo Transferido Outra UC	Saldo Final
Referência	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP
02/2023	0	743	0	0	0	743	0	743
01/2023	0	1805	0	3459	1805	0	0	0
12/2022	188	645	0	3164	833	-188	0	0
11/2022	1893	1226	0	3031	2931	-1705	0	188
10/2022	0	4409	0	2616	2516	1893	0	1893
09/2022	0	0	0	2564	0	0	0	0
08/2022	0	0	0	2270	0	0	0	0
07/2022	0	0	0	2304	0	0	0	0
06/2022	0	0	0	2155	0	0	0	0
05/2022	0	0	0	2325	0	0	0	0
04/2022	0	0	0	2914	0	0	0	0
03/2022	0	0	0	4133	0	0	0	0
02/2022	0	0	0	2298	0	0	0	0

2. Total de créditos expirados no ciclo de faturamento: 0

3. Próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar: 743 em 01/02/2028

4. Última fatura : 01-20234013931268 ref: 01/2023 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.

Emitido em: 15/02/2023

Micro/Minigerador enquadrado no Sistema de Compensação de Energia nos termos da ReN Aneel 482/2012.

IMPORTANTE: Conforme determina a ReN Aneel 482/2012, Art. 7°, inciso IX "para cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, encerrada a compensação de energia dentro do mesmo ciclo de faturamento, os créditos remanescentes devem permanecer na unidade consumidora a que foram destinados". Desta forma, uma vez que a energia seja alocada em uma unidade consumidora, esta não pode ser transferida, salvo em caso de encerramento da relação contratual.

UC : 92799086

: Crossfit Black House Ltda Endereco : Av Sao Paulo, 3148

Bairro : Zona 07

Nome

Cidade : Maringa - Parana - 87030025 Tipo da Fase : TR Valor do Custo de Disp. Kwh : 100 Etapa : 17

1. Demonstrativos de Créditos Utilizados - UC Beneficiária - expressos em kWh

	Saldo Anterior Cr			Cred	Cred. Receb. Outra UC			Energia Injetada			Energia Ativa			Credito Utilizado no Mês			Saldo Mes			Saldo Transferido Outra UC			Saldo Final		
Referência	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	PT	FP	TP	
02/2023	11	1690	0	34	4717	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	4717	972	0	0	0	45	6407	972	
01/2023	5	2534	0	6	1005	1315	0	0	0	0	0	3264	0	0	3164	6	1005	-1849	0	0	0	11	1690	0	
12/2022	0	1046	0	5	3796	843	0	0	0	0	0	3251	0	0	3151	5	3796	-2308	0	0	0	5	2534	0	
11/2022	0	1383	0	0	1212	1602	0	0	0	0	0	3251	0	0	3151	0	1212	-1549	0	0	0	0	1046	0	
10/2022	0	4419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3136	0	0	3036	0	0	-3036	0	0	0	0	1383	0	
09/2022	0	7339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3020	0	0	2920	0	0	-2920	0	0	0	0	4419	0	
08/2022	0	10146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2907	0	0	2807	0	0	-2807	0	0	0	0	7339	0	
07/2022	0	13139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3093	0	0	2993	0	0	-2993	0	0	0	0	10146	0	
06/2022	0	16133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3094	0	0	2994	0	0	-2994	0	0	0	0	13139	0	
05/2022	0	0	0	0	19004	0	0	0	0	0	0	2971	0	0	2871	0	19004	-2871	0	0	0	0	16133	0	
04/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Total de créditos expirados no ciclo de faturamento: 0

3. Próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar: 690 em 01/12/2027

4. Última fatura: 01-20234002776017 ref: 01/2023 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Mês Ponta 6, Saldo Mês F Ponta 1005, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado Ponta 11, Saldo Acumulado F Ponta 1690, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês F Ponta 0. Obs.: o saldo de cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.

Emitido em: 15/02/2023

Micro/Minigerador enquadrado no Sistema de Compensação de Energia nos termos da ReN Aneel 482/2012.

IMPORTANTE: Conforme determina a ReN Aneel 482/2012, Art. 7°, inciso IX "para cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, encerrada a compensação de energia dentro do mesmo ciclo de faturamento, os créditos remanescentes devem permanecer na unidade consumidora a que foram destinados". Desta forma, uma vez que a energia seja alocada em uma unidade consumidora, esta não pode ser transferida, salvo em caso de encerramento da relação contratual.