ESTUFA INTELIGENTE

Plataforma FIWARE · Projeto 2

Relatório técnico

Disciplina	CCM520 — Internet das Coisas
Integrante / RA	Lucas Belo Gaspardo — 22.224.007-9
API key / dispositivo	lbgestufa / estufa2604
Entidade	urn:ngsi-ld:Greenhouse:001 (Greenhouse)
Repositório GitHub	github.com/lucasbelo2604/projeto2-Lucas-lbgestufa
Data	13 de novembro de 2026

Escopo. Este relatório apresenta a arquitetura, as decisões de implementação e os resultados que puderam ser reproduzidos no ambiente. Os serviços FIWARE e os testes de provisionamento, MQTT, subscrições, persistência e painel foram executados. Não há ESP32 conectada nem dados de calibração do Projeto 1 neste ambiente.

1. Objetivo e arquitetura

O objetivo é representar a estufa como uma entidade de contexto NGSI-v2, mantendo a ESP32 no broker público HiveMQ e integrando medidas e comandos ao Orion por meio do IoT Agent JSON. As aplicações consultam o contexto no Orion; o histórico é persistido por Cygnus no MySQL e apresentado no Grafana, enquanto o consumidor recebe alertas de solo seco.

Origem → destino	Protocolo / porta	Conteúdo
ESP32 → HiveMQ público	MQTT TCP / 1883	Um JSON com sete medições/estados
HiveMQ ↔ ponte Mosquitto	MQTT bridge / 1883	Só tópicos da chave lbgestufa; medidas e resultado entram, comando sai
Mosquitto → IoT Agent	MQTT / 1883 interno	Tradução de object_id e ciclo de comando
IoT Agent → Orion	NGSI-v2 HTTP / 1026	Atualização de contexto e comandos
Orion → Cygnus	HTTP / 5050 interno	Notificações normalized dos sete atributos
Cygnus → MySQL	MySQL TCP / 3306 interno	Histórico em fei.estufa, uma linha por atributo
Grafana → MySQL	MySQL TCP / 3306 interno	Consultas com o usuário de leitura grafana

2. Identificadores e modelo de dados

A entidade usa o tipo Greenhouse, ID urn:ngsi-ld:Greenhouse:001, serviço fei, caminho /estufa, API key lbgestufa e device ID estufa2604. A ponte usa client ID ponte_lbgestufa; o firmware deriva esp32_lbgestufa_estufa2604. Os tópicos são /json/lbgestufa/estufa2604/attrs para medidas, /lbgestufa/estufa2604/cmd para comandos e /json/lbgestufa/estufa2604/cmdexe para respostas.

object_id	Atributo NGSI	Tipo
t	temperature	Number
rh	relativeHumidity	Number
sm	soilMoisture	Number
lx	illuminance	Number
r	relayState	Number
wa	windowAngle	Number
si	samplingInterval	Number

Atributos estáticos: name (Text) e location (geo:json Point). O valor [0.0, 0.0] no corpo Postman é uma sentinela provisória e precisa ser substituída pelas coordenadas reais antes do provisionamento. A calibração ADC do solo e do LDR também está provisória: os extremos configurados representam apenas a faixa nominal do ADC de 12 bits, não medições do circuito.

3. Decisões de implementação

Pinagem e sinalização local. A montagem revisada usa GPIO32 e GPIO33 para os dois canais ADC1; DHT22 em GPIO19; relé em GPIO25; servo em GPIO18. Um LED vermelho em GPIO23, protegido por resistor de 220 ohms, sinaliza localmente umidade do solo abaixo de 30%, sem adicionar atributo ao modelo FIWARE. A geometria do circuito foi reorganizada. O projeto Wokwi de Jonathan Campo foi usado como ponto de partida, com autorização de adaptação informada pelo responsável por esta entrega; a autoria original está registrada no diagrama.

Ponte filtrada. O IoT Agent JSON permanece ligado somente ao broker local. A ponte importa os tópicos de medidas e cmdexe e exporta o tópico cmd, todos limitados à API key e ao device ID do grupo. A direção separada

reduz risco de loop e evita compartilhar o grupo de assinatura json do IoT Agent no broker público.

Provisionamento. O grupo rejeita dispositivos não provisionados (autoprovision=false). Os object_id t, rh, sm, lx, r, wa e si são usados de forma idêntica no firmware e no cadastro do dispositivo. Os quatro comandos têm validação de valor e resposta sob a mesma chave do comando.

Histórico e alerta. A subscrição do histórico envia somente as sete medições em normalized, formato que inclui estrutura/tipos para o Cygnus. A subscrição do alerta usa keyValues para enviar apenas soilMoisture, relayState e TimeInstant ao consumidor; o throttling de 10 s evita notificar a cada ciclo de 3 s. A condição deixa de ser verdadeira quando soilMoisture retorna a 30 ou mais.

Firmware. O ciclo de medidas usa ticks_ms e check_msg para continuar atendendo comandos mesmo quando setSending=0. Valores inválidos não atualizam atuadores. A resposta OK confirma que o dispositivo executou o comando; uma resposta ERRO indica que o dispositivo recebeu e recusou aquele valor.

4. Respostas R1–R8

R1 — Assinatura compartilhada e ponte

Uma shared subscription distribui cada mensagem correspondente entre os clientes participantes do mesmo grupo, em vez de entregar uma cópia a todos. Os IoT Agents JSON da turma usam o grupo fixo json e filtros curingas; ligados diretamente ao broker público, poderiam repartir uma medida entre agentes de grupos distintos. O agente que não conhece a chave/dispositivo descartaria a mensagem. A ponte mantém o IoT Agent isolado no Mosquitto local e encaminha apenas os tópicos do grupo. Medidas e cmdexe são in porque são publicadas pela ESP32 no broker público e precisam chegar ao agente local. O tópico cmd é out porque nasce no IoT Agent local e deve chegar à ESP32.

R2 — API key exclusiva

A chave compõe os tópicos e identifica o grupo no provisionamento. Se dois grupos usarem a mesma chave e device ID, ambos publicarão e assinarão os mesmos tópicos: medidas podem ser misturadas, comandos podem alcançar o dispositivo errado e o Orion pode receber contexto de outro grupo. Client IDs MQTT também precisam ser exclusivos, pois uma nova conexão com o mesmo ID desconecta a anterior.

R3 — Rejeitar dispositivos não provisionados

O broker público permite que qualquer cliente publique. Com autoprovisionamento, alguém poderia publicar um tópico inventado com a chave do grupo e criar entidades não autorizadas, poluindo o contexto e o histórico ou disparando alertas. autoprovision=false restringe o cadastro aos dispositivos explícitos.

R4 — Caminho de uma medida até o Grafana

A ESP32 envia um JSON numérico no tópico de attrs por MQTT TCP/1883 ao HiveMQ público. A ponte Mosquitto, conectada ao mesmo broker na porta 1883, importa somente esse tópico ao broker local. O IoT Agent assina o broker local em 1883, traduz object_id para atributos NGSI e atualiza o Orion por NGSI-v2 HTTP/1026. O Orion notifica o Cygnus por HTTP/5050 com normalized. O Cygnus grava cada atributo como uma linha em fei.estufa via MySQL/3306. O Grafana consulta MySQL pela rede Docker na porta 3306 e exibe as séries no painel; a interface do Grafana é publicada no host pela porta 3000.

R5 — Caminho do comando e significado de status

O Postman envia PATCH NGSI-v2 ao Orion solicitando setRelay=1. O Orion encaminha o comando ao provedor registrado do IoT Agent. O agente publica o JSON do comando no tópico cmd pelo Mosquitto local/1883; a ponte o exporta ao HiveMQ/1883 e a ESP32 inscrita executa a alteração no GPIO 25. A ESP32 publica {"setRelay":"OK"} ou {"setRelay":"ERRO: motivo"} em cmdexe; a ponte importa a resposta e o agente atualiza o atributo de comando no Orion. O status fica PENDING enquanto aguarda resposta e passa a OK quando o dispositivo respondeu. OK informa que houve resposta; não significa que o valor foi aceito. O texto da resposta está em setRelay_info.

R6 — Escuta de comandos com envio desativado

setSending=0 suspende apenas publicações periódicas. A ESP32 deve continuar processando check_msg e mantendo a assinatura MQTT, caso contrário não receberia setSending=1 e não poderia reativar o envio. Ao reativar, pode publicar uma medida imediatamente para atualizar o contexto.

R7 — Orion, MySQL e formatos de notificação

O Orion guarda o estado atual da entidade e os estados/respostas de comando. O MySQL conserva o histórico entregue pelo Cygnus, com linhas por atributo, horários, ID/tipo da entidade e valor textual. normalized inclui a estrutura do atributo e seus tipos/metadados, necessária à persistência do Cygnus. keyValues transmite valores simples e é adequado ao consumidor do alerta, que precisa somente de soilMoisture, relayState e TimeInstant.

R8 — Ameaças no broker público e mitigação

Dois ataques possíveis são (1) escutar medições e estados para inferir as condições da estufa e (2) publicar comandos ou medições falsos nos tópicos do grupo, alterando atuadores ou contexto. Em um sistema real, um broker privado/gerenciado com autenticação e ACL por dispositivo/tópico restringiria quem pode conectar e publicar/assinar. TLS protegeria confidencialidade e integridade do tráfego em trânsito. O IoT Agent e as APIs do Orion também precisariam autenticação/controle de acesso; TLS sozinho não impede um cliente autorizado de abusar dos tópicos a que tem acesso.

5. Estado de execução e pendências

Na validação final, o Docker Compose iniciou nove serviços, todos reportados como healthy. Orion, IoT Agent JSON, Cygnus, Grafana e o consumidor responderam; a fonte de dados Grafana conectou ao MySQL. A Etapa 1 do Newman passou com 6 requisições/10 asserções, a Etapa 2 com 6/31, a Etapa 3 com 16/39 e a Etapa 4 com 13/41, todas sem falhas. A Etapa 3 foi repetida com o circuito revisado em execução no projeto Wokwi personalizado, conectado ao HiveMQ e à plataforma local. Ela validou medidas, relé, servo a 90°, intervalo de 5 s, rejeição de limites inválidos e pausa/retomada do envio. Na simulação, o LED local acendeu com solo seco e apagou acima do limiar. A Etapa 4 confirmou as subscrições, entrega ao Cygnus, persistência no MySQL, alerta e painel Grafana. Os resultados estão nos arquivos JSON da pasta postman. O projeto está em https://wokwi.com/projects/480526241555040257.

Escopo desta entrega: demonstração executada no Wokwi, com localização de demonstração [0,0] e faixas ADC configuradas para a simulação. Não houve calibração de sensores nem teste em placa física. Para uma instalação física futura, será necessário definir a localização e recalibrar os sensores.

Relatório preparado em 13/11/2026. Os testes do firmware e dos comandos foram realizados exclusivamente no simulador Wokwi; nenhum teste em hardware físico foi realizado. Os valores de localização e ADC são configurações de demonstração.