

Universidade Federal do Ceará Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia Elétrica Disciplina: Lab. de Eletrotécnica



Professor Lucas Melo

| D //* | T TO 0 | _ | T 4 1 | 1 ~ | T11/4 * | D 11 | |
|----------|--------|-----|-------|--------|-----------|---------|--------|
| Pratica: | N 0 | / — | Insta | lacoes | Elétricas | Kesidei | nciais |

| Nome: | Mat · |
|-------|---------|
| rome. | Mac |

1. OBJETIVOS

- Familiarização com projetos de instalações elétricas residenciais.

2. MATERIAL UTILIZADO

- Computador com o software AutoCAD.

3. PRÉ-LABORATÓRIO (Opcional)

3.1 – Faça o *download* da versão de estudante do *software* Autodesk AutoCAD. Para realizar o *download*, acesse o site: www.autodesk.com.br/education/free-software/autocad e siga o passo-a-passo descrito abaixo:



3.1.1 - Clique em "CRIAR CONTA"




3.1.2 – Preencha os dados requisitados nas telas seguintes e crie sua conta gratuita de estudante.






3.1.3 – Faça o *login.* Selecione a instituição "Universidade/Pós-secundário" e clique em "ADICIONAR AO PERFIL".



3.1.4 - Se a mensagem abaixo aparecer, clique em "VERIFIQUE AGORA".




3.1.5 - Confira todas as informações e selecione novamente a "Universidade Federal Do Ceará (UFC)" como instituição de ensino válida.



3.1.6 – Continue no procedimento. Se for necessário, o site da Autodesk irá lhe encaminhar para o site de geração da autenticação do certificado da UFC. Acesse esse sistema usando seu CPF e a sua senha do SIGAA.



3.1.7 - Aceite o compartilhamento de informações e clique em "Aceitar".



3.1.7 – Se, mesmo assim, for solicitada documentação adicional, faça o *download* do seu atestado de matrícula e envie.

Documentação adicional necessária

Envie uma cópia de um documento emitido em seu nome pela sua instituição educacional (por exemplo, recibo de pagamento, carteira de estudante, identificação de funcionário) que comprove que você estuda, leciona ou é funcionário de uma <u>Instituição educacional qualificada</u>

Tipos de arquivo compatíveis: JPEG, PDF, PNG, GIF

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas.pdf

OBSERVAÇÃO: Se o documento enviado for muito complexo e de difícil leitura, se não exibir seu nome legal completo ou se exibir um nome diferente daquele usado no seu registro desta conta da Autodes A Account, você não conseguirá finalizar o processo de verificação. Não inclua nenhuma informação confidencial, como CPF ou detalhes bancários, no documento enviado. Antes de enviar seu documento, certifique-se de todas as informações confidenciais esteiam encohertas.

3.1.8 – Por fim, essa mensagem abaixo deverá aparecer e você será encaminhado para a página principal de *download* do AutoCAD.



3.1.9 - Preencha a versão, sistema operacional e idioma requeridos.

DICA: se for possível, adotem a versão em **INGLÊS**. Por experiência própria, é percebido que a extrema maioria dos tutoriais, manuais, videoaulas e afins são baseados nos comandos e opções em inglês.



3.1.10 – Clique em "INSTALAR AGORA" para baixar o instalador e realizar a instalação gratuita e oficial do *software*.




4. INTRODUÇÃO

4.1 - Introdução das simbologias unifilar em planta baixa


4.1.1 - Na **Figura 1** é apresentado o esquemático (diagrama multifilar e unifilar) para a instalação de uma lâmpada acionada por um interruptor simples. O condutor de proteção (terra) é utilizado somente se a luminária instalada possuir carcaça que possa acidentalmente conduzir eletricidade. Se não for o caso, o condutor é **dispensável**!

Figura 1 - Instalação de uma lâmpada acionada com um interruptor simples de uma seção




4.1.2 - Na **Figura 2** é apresentado o esquemático (diagrama multifilar e unifilar) para a instalação de **duas lâmpadas acionadas por um interruptor de dupla seção**. O condutor de proteção (terra) é utilizado somente se a luminária instalada possuir carcaça que possa acidentalmente conduzir eletricidade. Se não for o caso, o condutor é **dispensável**!

Figura 2 - Instalação de duas lâmpadas acionadas por um interruptor de dupla seção




(a) Diagrama multifilar



(b) Diagrama unifilar


4.1.3 - Na **Figura 3** é apresentado o diagrama multifilar da instalação de uma campainha.

Figura 3 - Instalação de uma campainha




4.1.4 - Na **Figura 4** é apresentado o diagrama multifilar da instalação de um interruptor paralelo *three-way*.

Figura 4 - Instalação de um interruptor paralelo three-way




4.1.5 - Na **Figura 5** é apresentado o diagrama multifilar da instalação de um interruptor *four-way*.

Figura 5 - Instalação de um interruptor paralelo four-way




(a) Diagrama multifilar



(b) Diagrama unifilar

4.1.6 - Na **Figura 6** é apresentado o diagrama multifilar da instalação de uma tomada universal 2P+T.

Figura 6 - Instalação de tomada universal 2P+T



4.2 - Introdução a NBR 5410:

- ✓ Condições para estabelecer a potência mínima de iluminação.
- A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência. Em área igual ou inferior a 6m², atribuir no mínimo 100VA. Em área superior a 6m², atribuir

no mínimo 100VA nos primeiros $6m^2$, acrescidos de 60VA para cada aumento de $4m^2$ **INTEIROS**.

✓ Condições para determinar a quantidade mínima de pontos de tomadas e a potência mínima.

Tabela 1

| Local | Quantidade mínima (VA) | Potência mínima (VA) | Observações |
|---|---|--|--|
| Banheiros (local com banheira e/ou chuveiro) | 1 junto ao lavatório | 600 | A uma distância de no mínimo 60cm da banheira ou do box. Se houver mais de uma tomada, a potência mínima será de 600VA por tomada. |
| Cozinha, copa, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais similares | 1 para cada 3,5m, ou fração de perímetro | 600VA por ponto de tomada, até 3 pontos, 100VA por ponto adicional | Acima de cada bancada deve haver no mínimo dois pontos de tomada de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos. |
| Varanda | 1 | 100 | Admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próxima ao seu acesso, quando, por causa da construção, ela não comportar ponto de tomada. |
| Salas e dormitórios | 1 para cada 5m, ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível | 100 | No caso de salas de estar, é possível que um ponto de tomada seja usado para alimentação de mais de um equipamento. Por isso, é recomendável equipá-las com a quantidade de tomadas necessárias. |
| Demais dependências | 1 ponto de tomada para cada 5m, ou fração de perímetro, se a área da dependência for superior a 6m², devendo esses pontos serem espaçados | 100 | Quando a área do cômodo ou da dependência só for igual ou inferior a 2,25m², admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou à dependência, no máximo a 80cm da porta de acesso. |

| tão uniformemente | |
|-------------------|--|
| quanto possível | |

✓ Divisão da Instalação em Circuitos Terminais.

- A instalação elétrica de uma residência deve ser dividida em circuitos terminais. Isso facilita a manutenção e reduz a interferência entre pontos de luz e tomadas de diferentes áreas. Conforme as recomendações da norma NBR 5410, a previsão dos circuitos terminais deve ser feita da seguinte maneira:
 - **O** Os circuitos de iluminação devem ser separados dos circuitos de pontos de tomadas e dos circuitos independentes;
 - O Todos os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes devem ser atendidos por circuitos exclusivos;
 - **O** Todo ponto de utilização previsto para alimentar equipamento com corrente nominal superior a 10A, de modo exclusivo ou ocasional, deve constituir um circuito independente;
 - **o** Além desses critérios, o projetista precisa considerar também as dificuldades referentes à execução da instalação.

Tabela 2 - Demonstração do Método de Instalação B1

| B1 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria |
|----|---|
| | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto |

4.3 - Introdução da organização da prancha de um projeto:

A prancha de um projeto elétrico de baixa tensão deve conter, pelo menos:

- Diagrama unifilar em planta baixa das instalações elétricas de baixa tensão, seguindo a NBR 5410:2004, em escala informada;
- Diagrama unifilar dos quadros;
- Quadro de cargas;
- Legenda;
- Carimbo

Na Figura 7 é apresentado um modelo de organização de um projeto para impressão.

 01
 04

 02
 03

 05

Figura 7 – Exemplo de organização de prancha de projeto elétrico


LEGENDA

| 1 | Diagrama unifilar em planta |
|---|---------------------------------|
| 1 | baixa das instalações elétricas |
| 2 | Diagrama unifilar dos quadros |
| 3 | Quadros de cargas |
| 4 | Legenda |
| 5 | Carimbo |

Na **Figura 8** são apresentados modelos para cada componente de uma prancha de projeto elétrico de baixa tensão.

Figura 8 - Exemplos dos componentes de uma prancha de projeto elétrico

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL R. D. S. COELCE






(a) Exemplo de diagrama unifilar em planta baixa

(b) Ex. de diagrama unifilar de quadro

| | | | | | | | | | | | C | ONDUTOR | ES | | Disjuntor | | DR | DPS |
|----------|---|--------|------|-----------------------|------|---------------------------|-----------------|---|------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Circuito | Descrição | Tensão | Fase | Potência Ativa (W) | F.P. | Potência Aparente (VA) | Corrente (A) | | | Corrente corrigida (A) | Fase (mm²) | Neutro (mm²) | Proteção (mm²) | Isolação/ Mét. de inst. | Corrente nominal (A) [disjuntor] | Corrente nominal (A) [DR] | Sensibilidade (mA) [DR] | DPS em paralelo |
| L1 | Iluminação (Quartos, sala de estar e banheiros) | 220 | Α | 400 | 1 | 400 | 1,82 | 1 | 0,57 | 3,19 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | PVC/B1 | 6 | Х | Х | Х |
| L2 | Iluminação (Demais áreas) | 220 | В | 500 | 1 | 500 | 2,27 | 1 | 0,57 | 3,99 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | PVC / B1 | 6 | X | Х | Х |
| F1 | TUGs (quartos, sala de estar e sala de jantar) | 220 | Α | 960 | 0,8 | 1200 | 5,45 | 1 | 0,57 | 9,57 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | PVC/B1 | 10 | X | Х | X |
| F2 | TUGs (demais cômodos) | 220 | В | 800 | 0,8 | 1000 | 4,55 | 1 | 0,57 | 7,97 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | PVC/B1 | 10 | X | Х | Х |
| F3 | TUGs da cozinha | 220 | С | 1600 | 0,8 | 2000 | 9,09 | 1 | 0,57 | 15,95 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | PVC/B1 | 20 | 25 | 30 | X |
| E1 | TUE (Ar-condionado do Quarto 1) | 220 | Α | 1200 | 0,8 | 1500 | 6,82 | 1 | 0,57 | 11,96 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | PVC/B1 | 16 | Х | Х | Х |
| R1 | Reserva | Х | В | 1000 | 1 | 1000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | PVC/B1 | Х | Х | Х | Х |
| R2 | Reserva | X | C | 1000 | 1 | 1000 | Х | X | Х | Х | Х | X | X | PVC/B1 | Х | X | Х | Х |
| QGBT | Alimentador do quadro | 380 | ABC | 7460 | 0,87 | 8600 | 22,63 | 1 | 1 | 22,63 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | EPR/B1 | 25 | Х | Х | Sim |

(b) Modelo de quadro de cargas



(d) Exemplo de legenda



(e) Exemplo de carimbo

5. PROCEDIMENTOS

5.1- De acordo com a norma NBR 5410/2004, elabore o Projeto Elétrico da Residência abaixo:




Figura 1

5.2- Preencha o quadro de cargas de acordo com o seu projeto acima:

Tabela 3

| | DIMENSÕES | | Potência | Potência Tomadas de Uso (| | |
|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|--------|----------|
| DEPENDÊNCIA | | Perímetro | de | Quan | tidade | Potência |
| DEI ENDENCIA | Área (m²) | , , | Iluminação | 600 VA | 100 VA | Nominal |
| | | (m) | (VA) | 000 VA | 100 VA | (VA) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| _ | | | | |
|---|--|--|--|--|
| ſ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

5.3- Faça a divisão dos circuitos terminais, de acordo com o quadro de cargas determinado e preencha a **Tabela 4**.

Tabela 4

| | Descrição do Circuito | Potência (VA) |
|------------|-----------------------|------------------|
| Circuito 1 | | |
| Circuito 2 | | |
| Circuito 3 | | |
| Circuito 4 | | |

5.4- De acordo com a divisão dos circuitos e a planta baixa preencha a Tabela 5.

Tabela 5

| | Potência (VA) | Potência (W) | Fator de Potência | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Nº de circuitos agrupados | Fator de correção (circuitos agrupados | Corrente corrigida (A) | Seção do fio (mm²) |
|---------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| Circuito | | | | | | | | | |
| Circuito 2 | | | | | | | | | |
| Circuito 3 | | | | | | | | | |
| Circuito 4 | | | | | | | | | |

5.5- Determine a seção dos condutores para o condutor neutro e de proteção. PreenchaTabela 6.

Tabela 6

| | Seção da fase (mm²) | Seção do neutro (mm²) | Seção do condutor de proteção (mm²) |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Circuito 1 | | | |
| Circuito 2 | | | |
| Circuito 3 | | | |
| Circuito 4 | | | |


5.6- Determine a carga total instalada e determine o tipo de fornecimento da residência, Condutor de Alimentação e Capacidade do Disjuntor Geral e preencha **Tabela** 7.

Tabela 6

| Carga total instalada | Tipo de fornecimento | Condutor mínimo de | Disjuntor geral |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| (kW) | Tipo de fornecimento | alimentação (mm²) | (A) |
| | | | |

4.7- Desenhe o Diagrama Unifilar do Projeto Elétrico Elaborado com os valores previamente calculados:

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL



- **4.8** A partir de todas as tabelas montadas e desenhos feitos, elabore um MEMORIAL DESCRITIVO do projeto. Esse memorial deve conter, pelo menos, as seguintes informações e tópicos:
 - Capa;
 - Índice;
 - Introdução;
 - Normas de referência;
 - Divisão da estrutura (cômodos) com as informações de área e perímetro;
 - Previsão de cargas de iluminação por cômodo, com justificativa normativa e técnica;

Exemplo de texto com justificativa normativa e técnica para previsão de carga de iluminação:

"A potência de iluminação foi definida com base no tópico [inserir o tópico] da NBR 5410:2004. A área do cômodo [inserir o nome do cômodo] é [inserir a área] e, portanto, a potência mínima calculada foi de [inserir a potência mínima]. Tal procedimento foi repetido para todos os outros cômodos e os resultados serão dispostos na Tabela [inserir a numeração da tabela]."

- Previsão de cargas de tomadas de uso geral (TUG) por cômodo, com justificativa normativa e técnica;
- Previsão de cargas de tomadas de uso específico (TUE) por cômodo, com justificativa normativa e técnica;
- Quadro de cargas, com a divisão de circuitos, potências, correntes e todas as informações dispostas no Modelo de quadro de cargas [Ver Figura 8(b)];
 - O Todos as informações do quadro de cargas devem ter justificativa técnica;
- Padrão de fornecimento;
- Conclusão.
- **4.9** A partir dos dados calculados, faça a prancha completa do projeto no *software* AutoCAD, conforme o modelo disposto no Tópico 4.3 deste documento.

ANEXOS

ANEXO A – Principais tabelas para dimensionamento (ET-124 ENEL/2019 e NBR 5410/2004)

Tabela 1 - Dimensionamento do Ramal de Ligação e da Proteção Geral

| | Corrente máxima de | | Potência Disponibilizad | Seção mínima do condutor de saída do | Seção do Ra (n | Eletroduto de PVO Rígido do Ramal | | |
|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|------|
| Tipo de | Carga Disjunt | Disjuntor de | a pela Enel | medidor para unidade | Conc | de Entrada Nota 6 | | |
| Fornecimento | Instalada (kW) | Proteção (A) Nota 3 | Distribuição Ceará (kVA) | consumidora (mm²) Nota 4 | Cobre | Alumínio Nota 5 | (Pol) | (mm) |
| | até 4,0 | 16 | 3,52 | 2,5 | 4 ou 6 ^{Nota 1} | 6 ou 10 ^{Nota1} | 1/2 | 20 |
| | 4,10 a 5,0 | 20 | 4,40 | 2,5 | 4 ou 6Nota 1 | 6 ou 10 ^{Nota1} | 1/2 | 20 |
| Monofásica | 5,10 a 6,25 | 25 | 5,50 | 4 | 4 ou 6Nota 1 | 6 ou 10 ^{Nota1} | 1/2 | 20 |
| | 6,26 a 8,0 | 32 | 7,04 | 4 | 6 ou 10 Nota 1 | 10 ou 16Notat;2 | 1/2 | 20 |
| | 8,1 a 10,0 | 40 | 8,80 | 6 | 6 ou 10 Note 1 | 10 ou 16Nota1;2 | 1/2 | 20 |
| | Maior que 10 | 20 | 8,80 | 4 | 4 ou 6Note i | 6 ou 10 ^{Notai} | 1 | 32 |
| Bifásica | 10,10 a 12,50 | 25 | 11,00 | 4 | 4 ou 6Nota 1 | 6 ou 10Nota1 | 1 | 32 |
| Dirasica | 12,51 a 16,0 | 32 | 14,08 | 4 | 6 ou 10 Note 1 | 10 ou 16Nota1;2 | 1 | 32 |
| 3 | 16,10 a 20,0 | 40 | 17,60 | 6 | 6 ou 10 Note 1 | 10 ou 16Nota1;2 | 1 | 32 |
| | Maior que 19 | 25 | 16,45 | 4 | 4 ou 6Nota 1 | 6 ou 10 ^{Nota1} | 2 | 60 |
| | 19,10 a 24,0 | 32 | 21,06 | 6 | 6 ou 10 Note 1 | 10 ou 16Nota1;2 | 2 | 60 |
| | 24,10 a 30,0 | 40 | 26,33 | 10 | 6 ou 10 Note 1 | 10 ou 16Nota1;2 | 2 | 60 |
| Trifásica | 20 10 - 27 0 | 50 | 22.01 | 10 | Multi | | 60 | |
| | 30,10 a 37,0 | 30,10 a 37,0 50 32,91 | 52,91 | 10 | 16 | - | 2 | 60 |
| | 37,10 a 47,0 | 63 | 41,46 | 16 | 16 | - | 2 | 60 |
| 1 | 47,10 a 60,0 | 80 | 52,65 | 25 | 35 | - | 2 | 60 |
| | 60,10 a 75,0 | 100 | 65,82 | 35 | 35 | | 2 | 60 |

NOTA: Quando o ramal de ligação for maior que 30 m e menor que 40 m, usar o condutor indicado com (NOTA)

Tabela 36: Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D - NBR 5410

Condutores: cobre e alumínio

Isolação: PVC

Temperatura no condutor: 70°C

Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)

| Seções | Métodos de referência indicados na tabela 33 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|------|----------|-----------|------------|--------|-------|------|------|------|
| nominais | Α | .1 | A | 2 | В | 1 | В | 2 | (| 0 | D |) |
| mm ² | | | | | Número o | de condut | tores carr | egados | | | | |
| mm- | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Cobre | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 |
| 0,75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 |
| 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15 |
| 1,5 | 14,5 | 13,5 | 14 | 13 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 15 | 19,5 | 17,5 | 22 | 18 |
| 2,5 | 19,5 | 18 | 18,5 | 17,5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 |
| 4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 |
| 6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 |
| 10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 |
| 16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 |
| 25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 |
| 35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 |
| 50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 |
| 70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151 |
| 95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 |
| 120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 |
| 150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230 |
| 185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258 |
| 240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297 |
| 300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336 |
| 400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394 |
| 500 | 502 | 447 | 456 | 406 | 656 | 587 | 545 | 486 | 729 | 642 | 540 | 445 |
| 630 | 578 | 514 | 526 | 467 | 758 | 678 | 626 | 559 | 843 | 743 | 614 | 506 |
| 800 | 669 | 593 | 609 | 540 | 881 | 788 | 723 | 645 | 978 | 865 | 700 | 577 |
| 1 000 | 767 | 679 | 698 | 618 | 1 012 | 906 | 827 | 738 | 1 125 | 996 | 792 | 652 |

Tabela 48: Seção reduzida do condutor neutro - NBR 5410

| Seção dos condutores de fase mm² | Seção reduzida do condutor neutro mm² |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| S ≤ 25 | S |
| 35 | 25 |
| 50 | 25 |
| 70 | 35 |
| 95 | 50 |
| 120 | 70 |
| 150 | 70 |
| 185 | 95 |
| 240 | 120 |
| 300 | 150 |
| 400 | 185 |

Tabela 58: Seção mínima do condutor de proteção - NBR 5410

| Seção dos condutores de fase S mm² | Seção mínima do condutor de proteção correspondente mm² |
|------------------------------------|---|
| S ≤ 16 | S |
| 16 < S ≤ 35 | 16 |
| S > 35 | S/2 |

Tabela 42: Fatores de Correção Aplicáveis a Condutores Agrupados - NBR 5410

| | Ref. Forma de agrupamento dos condutores | | Número de circuitos ou de cabos multipolares | | | | | | | | | | Tabelas dos |
|------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|---------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Ref. | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 a 11 | 12 a 15 | 16 a 19 | ≥20 |
| 1 | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,50 0,45 0,41 0,38 | | 36 a 39 (métodos A a F) | |
| 2 | Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira | 1,00 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | | | 36 e 37 (método C) |
| 3 | Camada única no teto | 0,95 | 0,81 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | | | |
| 4 | Camada única em bandeja perfurada | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | | | 38 e 39 |
| 5 | Camada única sobre leito, suporte etc. | 1,00 | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | | | (métodos E e F) |

NOTAS

- 1 Esses fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos, uniformemente carregados
- 2 Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de reducão.
- 3 O número de circuitos ou de cabos com o qual se consulta a tabela refere-se
 - à quantidade de grupos de dois ou três condutores isolados ou cabos unipolares, cada grupo constituindo um circuito (supondo-se um só condutor por fase, isto é, sem condutores em paralelo), e/ou
 - à quantidade de cabos multipolares
 - que compõe o agrupamento, qualquer que seja essa composição (só condutores isolados, só cabos unipolares, só cabos multipolares ou qualquer combinação).
- 4 Se o agrupamento for constituido, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o número total de cabos como sendo o número de circuitos e, de posse do fator de agrupamento resultante, a determinação das capacidades de condução de corrente, nas tabelas 36 a 39, deve ser então efetuada:
 - na coluna de dois condutores carregados, para os cabos bipolares; e
 - na coluna de três condutores carregados, para os cabos tripolares.
- 5 Um agrupamento com N condutores isolados, ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto tanto de N/2 circuitos com dois condutores carregados quanto de N/3 circuitos com três condutores carregados.
- 6 Os valores indicados são médios para a faixa usual de seções nominais, com dispersão geralmente inferior a 5%.

ANEXO B – SIMBOLOGIAS GRÁFICAS USUAIS

Tabela B.1 – Simbologia gráfica.

| \otimes | nc P | Lâmpada incandescente. n: número do circuito; c: ponto de comando; P: potência da lâmpada em VA |
|-----------|--------------|---|
| | ۰ | Interruptor simples. Comando do ponto a. |
| 0 b | а —— b | Interruptor para tree—way de dupla seção. Comanda os pontos a e b. (Obs.: Os dois comandos funcionam como tree—way) |
| • a • | _ ⊕ | Interruptor para tree—way de dupla seção. Comanda os pontos a e b. (Obs.: Os dois comandos funcionam como tree—way) |
| QD | | Quadro de distribuição. |
| (° ° °) | S ↑ -n- | Tomada de Uso Geral baixa. (300mm do piso acabado.) S: Potência em VA; —n—: número do circuito referente. |
| | ILTI | Fios: Fase, neutro, terra e retorno. |
| (5) | | Starter. |
| | | Lâmpada fluorescente. n: número do circuito; c: ponto de comando; P: potência da lâmpada em VA |
| | | Reator convencional. |
| | | Reator Eletrônico. |
| A | | Reator Eletrônico. |
| 3 | a • | Interruptor pulsante. |

ANEXO C - Lista de comandos básicos do AutoCAD

Tabela C.1 – Lista de comandos básicos do AutoCAD.

| ARC | A | Cria um arco. | | | | |
|------------|----------|---|--|--|--|--|
| AREA | AA | Calcula a área e o perímetro de objetos ou de áreas definidas. | | | | |
| | | , | | | | |
| CHAMFER | CHA | Chanfra as arestas de objetos. | | | | |
| CIRCLE | C | Cria um círculo. | | | | |
| СОРУ | CO ou CP | Copia objetos em uma distância e uma direção especificadas. | | | | |
| DIMENSION | DIM | Cria uma cota. | | | | |
| DIST | DI | Mede a distância e o ângulo entre dois pontos. | | | | |
| DTEXT | DT | Cria um objeto de texto de linha única. | | | | |
| EXPLODE | X | Quebra um objeto composto em objetos componentes. | | | | |
| EXTEND | EX | Estende os objetos para encontrar com as arestas de outros objetos. | | | | |
| FILLET | F | Arredonda e faz a concordância das arestas de objetos. | | | | |
| HATCH | 7.7 | Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com uma | | | | |
| НАТСН | Н | hachura padrão, preenchimento sólido ou gradiente. | | | | |
| LINE | L | Cria segmentos de linha reta. | | | | |
| MATCHPROP | MA | Aplica as propriedades de um objeto selecionado a outros objetos. | | | | |
| MIRROR | MI | Cria uma cópia espelhada dos objetos selecionados. | | | | |
| MOVE | M | Move objetos em uma distância e uma direção especificadas. | | | | |
| MVIEW | MV | Cria e controla viewports de layout. | | | | |
| OFFSET | О | Cria círculos concêntricos, linhas paralelas e curvas paralelas. | | | | |
| | | Move a vista na viewport atual. | | | | |
| PAN | P | OBS: este comando pode ser feito rapidamente pressionando e | | | | |
| | | segurando o botão central (scroll) do mouse. | | | | |
| PLOT | PRINT | Plota um desenho para uma plotadora, impressora ou arquivo. | | | | |
| POLYGON | POL | Cria uma polilinha fechada equilátera. | | | | |
| PROPERTIES | | | | | | |
| | PR | Controla as propriedades de objetos existentes. | | | | |
| RECTANGLE | REC | Cria uma polilinha retangular. | | | | |
| REGEN | RE | Regenera o desenho inteiro a partir da viewport atual. | | | | |
| REGENALL | REA | Regenera o desenho e atualiza todas as viewports. | | | | |
| ROTATE | RO | Rotaciona os objetos ao redor de um ponto base. | | | | |
| SCALE | SC | Amplia ou reduz os objetos selecionados, mantendo as mesmas | | | | |
| | - | proporções do objeto após o redimensionamento. | | | | |
| SPLINE | CDI | Cria uma curva suave que passa através, ou perto, de pontos | | | | |
| STLINE | SPL | selecionados. | | | | |
| TRIM | TR | Apara objetos para encontrar as arestas de outros objetos. | | | | |
| - | L | | | | | |

| XLINE | XL | Cria uma linha com comprimento infinito. |
|-------|----|---|
| ZOOM | 7 | Aumenta ou diminui o tamanho aparente dos objetos na viewport |
| ZOOM | | atual. |