

Protocolo de Comunicação DNP3

Prof. Lucas Silveira

Introdução ao DNP3

O que é DNP3?

- DNP 3.0 ou DNP3 (Distributed Network Protocol) é um protocolo de comunicação de dados baseado na **norma IEC 60870-5** e foi criado em 1993, pela empresa Harris.
- É um protocolo para transmissões de dados entre **master stations** e **UTRs** (Unidades Terminais Remotas) ou **IEDs** (Dispositivos Eletrônicos Inteligentes).

O que é DNP3?

- O DNP 3.0 abrange funções das **camadas de aplicação, de enlace de dados e física**, em uma arquitetura de rede simplificada, denominada **EPA** (Enhanced Performance Architecture), e possui uma *pseudo camada de transporte* junto à camada de aplicação que faz a separação de mensagens maiores que 249 bytes.
- O DNP 3.0 é um *protocolo aberto*, porém, não disponibiliza as especificações e normas no domínio público. Logo:

Para ter acesso às suas especificações é necessário ser membro do grupo ou comprar as normas que o descrevem.

- O site oficial do grupo de estudos DNP (DNP Users Group) é o www.dnp.org.

Breve Histórico do DNP3 e suas Áreas de Aplicação

- Desenvolvido em 1993 pela GE-Harris
- Usado principalmente nos setores de:
 - Energia Elétrica,
 - Petróleo e Gás,
 - Água, e
 - Sistemas de Transporte.
- É um *padrão aberto*: amplamente adotado no mundo todo.

Tipos de Dados possíveis de serem representados no DNP3

- Entradas digitais,
- Entradas analógicas com conversor A/D (Analógico/Digital) para 16 ou 32 bits,
- Contadores,
- Congelamento de contadores,
- Eventos com estampa de tempo (timestamp),
- Sincronismo de tempo,
- Saídas digitais e analógicas,
- Sequência de octetos (string),
- Entre outros.

Principais Tipos de Mensagens

- Solicitações de leitura
- Solicitações de comando
- Respostas de evento
- Mensagens de confirmação

Tipos de objetos de dados DNP3

No DNP3 Existem objetos estáticos, como é o caso dos objetos:

- 01 (Binary Input),
- 20 (Binary Counter),
- 30 (Analog Input) e
- 40 (Analog Output),

Que representam os dados no instante da leitura.

Tipos de objetos de dados DNP3

Já os objetos:

- 02 (Binary Input Change),
- 22 (Binary Counter Change),
- 32 (Analog Input Change) e
- 42 (Analog Output Change), por exemplo,

Representam os **dados de eventos**, ou seja, apenas os dados que mudaram de valor até a última varredura do mestre.

Classes de dados DNP3

O DNP3 pode agrupar estes objetos dinâmicos em 4 classes (classes 1, 2, 3 e 0), que podem ser utilizadas para priorização de eventos:

- Classe 1 `Changed Data` – Prioridade Alta
- Classe 2 `Changed Data` – Prioridade Média
- Classe 3 `Changed Data` – Prioridade Baixa
- Classe 0 `Static Data` – Todos os dados

Estrutura organizacional dos dados no DNP3

- Um ponto de dados é:

Um único valor de dados do tipo especificado por seu grupo de objeto.

- Também, dentro de cada **grupo de objeto**, existem suas **variações**. Uma **variação** é:

Tipicamente usada para indicar um método diferente de especificar dados dentro do grupo de objetos.

- Por exemplo, **variações de entradas analógicas** permitem transferência dos dados com:
 - um valor 16 bits do tipo inteiro, ou como
 - um valor 32 bits do tipo ponto flutuante.

Estrutura organizacional dos dados no DNP3

- O protocolo disponibiliza também dois campos de Indicações Internas (IIN – Internal Indications), que são:

Dois bytes que seguem o campo de função em todas as respostas e indicam alguns estados internos do escravo, como:

- Existência de eventos (dados de classe 1, 2, 3 disponíveis),
- Reinicialização do escravo (Device Restart),
- Pedido de sincronização de tempo (Need Time),
- Dispositivo remoto com problema (Device Trouble),
- Estouro do buffer de eventos no escravo (Buffer Overflow),
- Dentre outros.

Níveis de Implementação de Dispositivos DNP3

- O DNP3 é implementado em **3 níveis nos dispositivos**, sendo que cada nível possui diferentes quantidades de objetos de dados disponibilizados.
- Essa característica deve ser especificada **na compra do equipamento** que utiliza protocolo DNP3 e depende das **necessidades do usuário**.
- Cada equipamento que utiliza o protocolo DNP3 possui um **documento de perfil do dispositivo** (Device Profile).

Níveis de Implementação de Dispositivos DNP3

A norma DNP 3.0 define três níveis de implementação:

- **Nível 1 (Level 1):** Nível mais simples, que define a comunicação entre uma estação Mestre ou concentrador de dados e um IED de pequeno porte.
- **Nível 2 (Level 2):** Melhoria do nível anterior, que define a comunicação entre uma estação Mestre ou concentrador de dados e um IED de grande porte ou uma Unidade Terminal Remota (UTR).
- **Nível 3 (Level 3):** Melhoria do nível anterior, que define a comunicação entre uma estação Mestre e um dispositivo de médio porte (por exemplo, uma Unidade Terminal Remota ou um Concentrador de Dados)

Arquitetura de Camadas do DNP3

O protocolo DNP3 é baseado no modelo EPA (Enhanced Performance Architecture) e utiliza 4 camadas (Layers) de rede.

Camadas do protocolo:

- **Aplicação:** Interpreta comandos e dados
- **Transporte:** Gerencia pacotes de dados
- **Link de dados:** Garante a integridade da comunicação
- **Física:** Transmite bits pelo meio físico

Descrição das camadas

- A **Camada Física** do protocolo compreende os procedimentos de transmissão e recepção no meio físico.
- A **Camada de Enlace de dados** (Data Link Layer) possui dois propósitos:
 - *Prover transferência de informações* (ou quadro de dados) através da conexão física. Nela o quadro de dados do usuário é transformado em um quadro de dados de enlace, com o acréscimo do **cabeçalho** e de **CRCs**.
 - *Prover indicação de outros eventos*, como o estado do enlace.

Descrição das camadas

- É no cabeçalho da camada de enlace que estão os bytes de endereço fonte e destino.
- No nível de enlace não há distinção entre terminal remoto (escravo) e mestre.
- O frame DNP 3 consiste de um cabeçalho e uma seção de dados;
- A pseudo **Camada de Transporte** segmenta mensagens da camada de aplicação em múltiplos pacotes da camada de enlace.
- Na **Camada de Aplicação** são disponibilizados vários **objetos de dados** que podem ser mapeados nos pontos de leitura (entrada) e comando (saída) de uma UTR típica de automação do sistema elétrico.

Camada de Enlace (Data Link Layer) DNP3

- Utiliza os pacotes de *transmissão de dados*.
- Os pacotes de transmissão de dados seguem formatos definidos pela norma IEC 60870-5.
- Estes formatos são chamados **Transmission Frames** e possuem, geralmente, a seguinte estrutura:
 - L = Length (Campo de Tamanho) – 1 byte
 - C = Control (Campo de Controle) – 1 byte
 - A = Address (Campo de Endereço) – 1 ou mais bytes
 - Link User Data (Campo de Dados) – n bytes

Camada de Enlace (Data Link Layer) DNP3

Campos do cabeçalho da camada de enlace:

- START = 2 bytes do cabeçalho (0x0564)
- LENGTH = 1 byte representando o tamanho da mensagem, incluindo os campos CONTROL,
- DESTINATION and SOURCE do cabeçalho e o campo USER DATA. Os campos de CRC fields não são incluídos na conta do tamanho do frame. O valor deste campo vai de 5 a 255.
- CONTROL = 1 byte. O campo de controle contém informações sobre a direção da mensagem, o tipo de serviço e suporta funções de controle (Control Field).

Camada de Enlace (Data Link Layer) DNP3

- DESTINATION = 2 bytes contendo o endereço de destino.
- SOURCE = 2 bytes contendo o endereço de fonte.
- CRC = 2 bytes de verificação (Cyclic Redundancy Check).
- USER DATA = Cada bloco de dados contém 16 bytes mais 2 bytes de CRC. O último bloco pode ter até 16 bytes mais 2 de CRC.

Camada de Transporte DNP3

- Quando a mensagem possui dados, é necessária a utilização de uma camada de transporte, que é definida assim:
 - TH = 1 byte de cabeçalho
 - USER DATA = Cada bloco de dados contém 16 bytes mais 2 bytes de CRC. O último bloco pode ter até 16 bytes mais 2 de CRC.

Campos do Cabeçalho da Camada de Transporte DNP3

- FIN = 1 bit que indica se a mensagem é a última (1) ou se existem mais mensagens a seguir (0).
- FIR = 1 bit que indica se a mensagem é a primeira (1) ou se não é a primeira mensagem da sequência (0).
- SEQUENCE = número de sequência da camada de transporte. Varia de 0 a 63, em incrementos de 1 em 1.

Camada de Aplicação

A camada de aplicação consiste de:

- **APCI** (Application Protocol Control Information)

Contém o cabeçalho de pedido (request header) ou o cabeçalho de resposta (response header).

- **ASDU** (Application Service Data Unit)

Contém o cabeçalho de objetos (object header) e os dados relativos aos objetos.

Application Headers

O cabeçalho de pedido (request header) é composto de dois campos:

- AP (Application Control) – 1 byte
- FC (Function Code) – 1 byte

O cabeçalho de resposta (response header) é composto de três campos:

- AP (Application Control) – 1 byte
- FC (Function Code) – 1 byte
- IIN (Internal Indications) – 2 bytes

Application Control

O campo de controle é definido da seguinte forma:

- FIR = 1 bit que indica se o fragmento da mensagem é o primeiro (1) ou se não é o primeiro fragmento mensagem (0).
- FIN = 1 bit que indica se o fragmento da mensagem é o último (1) ou se existem mais fragmentos da mensagem a seguir (0).
- CON = 1 bit que indica se a mensagem precisa ser confirmada por quem a recebeu (1) ou se a mensagem não precisa ser confirmada (0).
- SEQUENCE = número de sequência do fragmento. Varia de 0 a 15, em incrementos de 1 em 1.

No caso de mensagens não solicitadas (Unsolicited), varia de 16 a 31.

| FC (Hexa) | FC (Decimal) | Função |
|--------------|-----------------|---------------------------|
| 00 | 0 | Confirm |
| 01 | 1 | Read |
| 02 | 2 | Write |
| 03 | 3 | Select |
| 04 | 4 | Operate |
| 05 | 5 | Direct Operate |
| 06 | 6 | Direct Op, No Ack |
| 07 | 7 | Immediate Freeze |
| 08 | 8 | Immediate Freeze No Ack |
| 09 | 9 | Freeze and Clear |
| 0A | 10 | Freeze and Clear No Ack |
| 0B | 11 | Freeze with Time |
| 0C | 12 | Freeze with Time No Ack |
| 0D | 13 | Cold Restart |
| 0E | 14 | Warm Restart |
| 0F | 15 | Init Data to Defaults |
| 10 | 16 | Initialize Application |
| 11 | 17 | Start Application |
| 12 | 18 | Stop Application |
| 13 | 19 | Save Configuration |
| 14 | 20 | Enable Unsolicited Msgs |
| 15 | 21 | Disable Unsolicited Msgs |
| 16 | 22 | Assign Class |
| 17 | 23 | Delay Measurement |
| 18 - 78 | 24 - 120 | Reserved for future use |
| 79 - 80 | 121 - 128 | Reserved for testing only |

Function Codes para Pedidos (Requests)

Function Code

Os códigos de função utilizados para requisições DNP3.

Function Code


Os códigos de função utilizados para respostas DNP3.

| FC (Hexa) | FC (Decimal) | Função |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 00 | 0 | Confirm |
| 81 | 129 | Response |
| 82 | 130 | Unsolicited Response |

Function Codes para Respostas (Responses)

Internal Indication

As indicações internas (IIN) são formadas por 16 bits:



Em que:

- ALL STATIONS = bit que indica recebimento de todas as estações.
- CLASS 1 = bit que indica que existem dados de classe 1 (Prioridade Alta) disponíveis.
- CLASS 2 = bit que indica que existem dados de classe 2 (Prioridade Média) disponíveis.
- CLASS 3 = bit que indica que existem dados de classe 3 (Prioridade Baixa) disponíveis.
- NEED TIME = bit que indica a necessidade de sincronização do relógio.
- LOCAL = bit que indica que uma ou mais saídas digitais não estão disponíveis.
- DEV. TROUBLE = bit que indica um defeito interno do IED.
- RESTART = bit que indica que o IED reiniciou.

- BAD FUNCTION = bit que indica que a função solicitada não existe.
- OBJECT UNKNOWN = bit que indica que o objeto solicitado não é reconhecido.
- OUT OF RANGE = bit que indica que os parâmetros dos campos de qualificador, de faixa ou de dados estão fora de faixa.
- BUFFER OVERFLOW = bit que indica que as filas de eventos ou de outras aplicações estão cheias.
- ALREADY EXEC = bit que indica que a operação solicitada ainda está sendo executada.
- BAD CONFIG = bit que indica que a configuração do IED está corrompida.

Object Header

O cabeçalho de objetos (object header) é composto de três campos:

- **Object** (2 bytes)

Define o grupo de objetos e a variação dos mesmos.

- **Qualifier** (1 byte)

Define o qualificador dos objetos e como o campo Range será interpretado.

- **Range** (0 a 8 bytes)

Define a quantidade de pontos, endereço inicial e final, ou indentificadores dos pontos.

INDEX SIZE

- 0 – No Index, Packed
- 1 – 1 Octet Index
- 2 – 2 Octet Index
- 3 – 4 Octet Index
- 4 – 1 Octet Object Size
- 5 – 2 Octet Object Size
- 6 – 4 Octet Object Size

QUALIFIER CODE

- 0 – 8-Bit Start and Stop Indices
- 1 – 16-Bit Start and Stop Indices
- 2 – 32-Bit Start and Stop Indices
- 3 – 8-Bit Absolute Address Identifiers
- 4 – 16-Bit Absolute Address Identifiers
- 5 – 32-Bit Absolute Address Identifiers
- 6 – No Range Field (all)
- 7 – 8-Bit Quantity
- 8 – 16-Bit Quantity
- 9 – 32-Bit Quantity
- 11 – (0xB) Variable Array



INDEX SIZE (QUAL CODE = 11)

- 0 – Dataless Object; No Further Indexing
- 1 – 1 Octet Index or Identifier Size
- 2 – 2 Octet Index or Identifier Size
- 3 – 4 Octet Index or Identifier Size

Object Group

Uma lista de grupos de objetos, com suas variações e seus qualificadores pode ser visualizada no slide seguinte.

| OBJECT | | | REQUEST (slave must parse) | | RESPONSE (master must parse) | |
|--------|-----|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Obj | Var | Description | Func Codes (dec) | Qual Codes (hex) | Func Codes | Qual Codes (hex) |
| 1 | 0 | Binary Input - All Variations | 1, 22 | 00, 01, 06 | | |
| 1 | 1 | Binary Input | 1 | 00, 01, 06 | 129, 130 | 00, 01 |
| 1 | 2 | Binary Input with Status | 1 | 00, 01, 06 | 129, 130 | 00, 01 |
| 2 | 0 | Binary Input Change - All Variations | 1 | 06, 07, 08 | | |
| 2 | 1 | Binary Input Change without Time | 1 | 06, 07, 08 | 129, 130 | 17, 28 |
| 2 | 2 | Binary Input Change with Time | 1 | 06, 07, 08 | 129, 130 | 17, 28 |
| 2 | 3 | Binary Input Change with Relative Time | 1 | 06, 07, 08 | 129, 130 | 17, 28 |
| 10 | 0 | Binary Output - All Variations | 1 | 00, 01, 06 | | |
| 10 | 1 | Binary Output | | | | |
| 10 | 2 | Binary Output Status | 1 | 00, 01, 06 | 129, 130 | 00, 01 |
| 12 | 0 | Control Block - All Variations | | | | |
| 12 | 1 | Control Relay Output Block | 3, 4, 5, 6 | 17, 28 | 129 | echo of request |
| 12 | 2 | Pattern Control Block | 5, 6 | 17, 28 | 129 | echo of request |
| 12 | 3 | Pattern Mask | 5, 6 | 00, 01 | 129 | echo of request |
| 20 | 0 | Binary Counter - All Variations | 1, 7, 8, 9, 10, 22 | 00, 01, 06 | | |
| 20 | 1 | 32-Bit Binary Counter | 1 | 00, 01, 06 | 129, 130 | 00, 01 |
| 20 | 2 | 16-Bit Binary Counter | 1 | 00, 01, 06 | 129, 130 | 00, 01 |
| 20 | 3 | 32-Bit Delta Counter | 1 | 00, 01, 06 | 129, 130 | 00, 01 |
| 20 | 4 | 16-Bit Delta Counter | 1 | 00, 01, 06 | 129, 130 | 00, 01 |

Modos de Operação do DNP3

- **Polled Mode:** Mestre solicita periodicamente dados ao escravo
- **Event Mode:** Escravo envia eventos quando ocorrem alterações significativas

Exemplo de Comunicação

- Simulação utilizando Python com visualização no Wireshark
- Simulação utilizando SCDADA LTS e IED SEL 751 com visualização no Wireshark

Exercícios

Exercício 1: Comunicação básica

Descreva o fluxo de comunicação entre um mestre e dois escravos em um sistema DNP3, considerando o modo de operação **Polled Mode**.

Exercício 2: Tipos de mensagens

Classifique as seguintes mensagens como leitura, comando ou resposta:

1. Mestre solicita leitura da temperatura
2. Escravo informa alteração de status de uma válvula
3. Mestre envia comando para fechar uma válvula

Exercício 3: Arquitetura

Explique a função de cada uma das camadas do protocolo DNP3.

Referências

- IEEE Std 1815 – Standard for Electric Power Systems Communications – Distributed Network Protocol (DNP3)
- Documentação oficial DNP Users Group
- Manuais de dispositivos SCADA

Obrigado!