

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

RELATÓRIO DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA ETE

Gbarbosa - Cruz das Almas

Maceió, Julho de 2023

RELATÓRIO DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA ETE



Gbarbosa - Cruz das Almas - Junho de 2023

1. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ETE

Razão Social: CENCOSUD Brasil Comercial Ltda

CNPJ: 39.346.861/0083-08

Endereço: Av. Gustavo Paiva, 5395, Filial 81 - Cruz das Almas, Maceió/AL. CEP 57.038-000

2. INTRODUÇÃO

Este documento tem como finalidade apresentar o parecer técnico de desempenho da estação de tratamento de esgoto, referente ao mês de Junho de 2023, que recebe os efluentes líquidos gerados a partir da operação do(a) Gbarbosa - Cruz das Almas.

3. DESCRIÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO

O sistema de tratamento é composto pela unidade de pré-tratamento (gradeamento), onde a água residual passa por uma grade para remover detritos maiores, como folhas, galhos e outros sólidos, tratamento secundário (fossa-filtro), que é uma estrutura subterrânea projetada para separar os sólidos suspensos e reduzir a carga orgânica presente na água, e tratamento terciário (sistema de desinfecção), onde o efluente tratado é desinfetado antes de ser liberada de volta ao meio ambiente.

4. ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o periodo de referencia foram realizados: monitoramento diário do sistema e limpeza de equipamentos do pré-tratamento. Além disso, para avaliar o desempenho do sistema, foram realizadas coletas de amostras nos pontos de entrada e saída da ETE.

5. MONITORAMENTO

Os resultados dos ensaios analíticos obtidos a partir de ensaios realizados em amostras coletadas na entrada e saída do sistema de tratamento, no mês de Junho de 2023, encontram-se na Tabela 1.

Ponto Parâmetro Unidade Resultado Data Entrada DBO mg/L 05-06-2023 398.15 Saída DBO mg/L 05-06-2023 23.28 Saída 05-06-2023 ph 7.8 Saída Óleos e Graxas 05-06-2023 52.8 mg/L Sólidos sedimentáveis 05-06-2023 Saída mL/L 1.0 Saída Temperatura oC 05-06-2023 30.2 Eficiência 05-06-2023 94.15 Saída %

Tabela 1 - Resultado das Análises. Fonte: Análise Ambiental, 2023.

Legenda: S/E - Sem especificação

Todos os parâmetros atenderam as especificações dispostas na Resolução do CONAMA nº 430/11. A eficiência de remoção de matéria orgânica apresentada no processo foi de 94,15%, valor consideravelmente acima dos 60% de eficiência de remoção estabelecido pela resolução supracitada.

6. CONCLUSÃO

Conforme o relatório de ensaios apresentado pelo laboratório da Análise Ambiental referente aos pontos de entrada e saída da ETE Gbarbosa - Cruz das Almas, a estação apresentou valores dentro dos limites determinados pela legislação ambiental vigente. Portanto, em decorrência do monitoramento e das manutenções realizadas, a eficiência do sistema foi considerada excelente.

Maceió, Julho de 2023

Lucas M. Uchôa | Eng. Ambiental e Sanitarista