

Relatório Diário de Serviço

Data de referência: 2026-04-11

Consumo (estimado por delta volume)

Local / Hora	Ton	Delta
Castelo de Consumo 00:00	67	0
Castelo de Consumo 01:00	67	0
Castelo de Consumo 02:00	67	0
Castelo de Consumo 19:00	67	0
Castelo de Consumo 20:00	67	0
Castelo de Consumo 21:00	67	0
Castelo de Consumo 22:00	67	0
Castelo de Consumo 23:00	67	0

Abastecimento estimado	0
Consumo estimado	0
Balanço estimado	0

Local	Anterior (T)	Atual (T)	Diferença (T)
Castelo de Incêndio	64	64	0
Casa de Bombas IF	44	44	0
Casa de Bombas nº3	69	73	+4
Cisterna nº1	173	173	0
Cisterna nº2	202	201	-1

Hidrômetros

Hidrômetro	Anterior	Atual	Diferença
HID-AV (m3)	0,00	12345,50	+12345,50
HID-AV AZ (m3)	0,00	12345,70	+12345,70
HID-CONC (m3)	0,00	56778880,00	+56778880,00
HID-IF (m3)	0,00	23456,80	+23456,80
HID-PRAIA (m3)	0,00	23456,68	+23456,68

Bombas (estado final do dia)

Bomba	Estado	Modo	Hora	Nota
B02-D	LIGADA	manual	23:02	—
B03-D	LIGADA	manual	00:20	—
B03-E	LIGADA	manual		—

Bomba	Estado	Modo	Hora	Nota
			00:20	
BIF-D	LIGADA	manual	01:16	—
BIF-E	LIGADA	manual	01:16	—

Válvulas (estado final do dia)

Válvula	Estado	Hora	Nota
V-CAV-AV	FECHADA	22:44	—
V-CAV-AZ	FECHADA	20:46	Seed inicial
V-CAV-BA	ABERTA	23:00	—
V-CON-AV	FECHADA	19:02	—
V-CON-AVAZ	FECHADA	22:18	—
V-CON-AZ	FECHADA	22:18	—
VALV-IE-INTERLIG	FECHADA	04:09	—