

RELATORIO AGUADA

CMASM, 19/04/2026

RESERVATÓRIOS

Hora	CON	CAV	CB3	CIE1	CIE2	CBIF	Total
00h00	72,2	64,8	68,4	176,6	161,3	45,7	589,1
06h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
08h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
10h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
13h15	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
15h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
17h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
21h00	71,6	64,7	71,0	194,5	161,8	45,7	609,3
24h00	—	—	—	—	—	—	—
Consumo Estimado	0,6	0,1	—	—	0,6	—	1,3

HIDRÔMETROS

Hidrômetro	Anterior	Atual	Diferença
HID-AV	12345,50	12345,50	0,00
HID-AV AZ	12345,70	12345,70	0,00
HID-CONC	56779865,00	56779865,00	0,00
HID-IF	23456,80	23456,80	0,00
HID-PRAIA	23456,68	23456,68	0,00

VÁLVULAS

Linha	CON	CAV
AZ	Aberta	Aberta
AV	Aberta	Fechada
AP	Parcial	Falha

BOMBAS

Conjunto	ELE	DIE
CB3	OP	INOP
CB2	OP	MNT
CB1	OR	—

OBSERVAÇÕES

- vazamento rua 2. valvula local fechada
- teste inicial

Eletricista OSE

Eletricista

OSE