

domingo, 19/04/2026

ELETRICISTA

Nome do eletricista

OSE

Nome da OSE

Reservatórios

Volumes, hidrômetros, estados e observações para a operação do dia.

HORA	CON (M³)	CAV (M³)	CB3 (M³)	CIE1 (M³)	CIE2 (M³)	CBIF (M³)	TOTAL
00h00	72,2	64,8	68,4	176,6	161,3	45,7	589,1
06h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
08h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
10h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
13h15	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
15h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
17h00	71,6	64,7	68,6	194,0	162,3	45,7	606,9
21h00	71,6	64,7	71,0	194,5	161,8	45,7	609,3
24h00	—	—	—	—	—	—	—
Consumo Estimado	0,6	0,1	—	—	0,6	—	1,3

Hidrômetros

Leitura anterior, leitura atual e diferença acumulada até o fim do dia selecionado.

HIDRÔMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	DIFERENÇA
HID-AV	12345,50 m3	12345,50 m3	0,00 m3
HID-AV AZ	12345,70 m3	12345,70 m3	0,00 m3
HID-CONC	56779865,00 m3	56779865,00 m3	0,00 m3
HID-IF	23456,80 m3	23456,80 m3	0,00 m3
HID-PRAIA	23456,68 m3	23456,68 m3	0,00 m3

Bombas

CONJUNTO	ELE	DIE
CB3	OP	INOP
CB2	OP	MNT
CB1	OR	—

Válvulas

LINHA	CON	CAV
AZ	ABERTA	ABERTA
AV	ABERTA	FECHADA
AP	PARCIAL	FALHA

Observações

Observações persistentes por data. Ao arquivar, a observação sai da página.

vazamento rua 2. valvula local fechada
Criado em 19/04, 21:56

teste inicial
Criado em 19/04, 18:36