

RELATORIO AGUADA

CMASM, 05/04/2026

RESERVATÓRIOS

Local	Anterior (T)	Atual (T)	Diferença (T)
Castelo de Incêndio	65	65	0
Casa de Bombas IF	46	46	0
Casa de Bombas nº3	68	68	0
Cisterna nº1	214	215	+1
Cisterna nº2	231	228	-3

HIDRÔMETROS

Hidrômetro	Anterior	Atual	Diferença
HID-AV (m3)	—	0,00	—
HID-AV AZ (m3)	—	0,00	—
HID-CONC (m3)	—	0,00	—
HID-IF (m3)	—	0,00	—
HID-PRAIA (m3)	—	0,00	—

VÁLVULAS

Válvula	Estado	Hora	Nota
V-CAV-AV	FECHADA	20:46	Seed inicial
V-CAV-AZ	FECHADA	20:46	Seed inicial
V-CAV-BA	FECHADA	20:46	Seed inicial
V-CON-AV	FECHADA	20:46	Seed inicial
V-CON-AVAZ	FECHADA	21:31	—
V-CON-AZ	FECHADA	20:46	Seed inicial

BOMBAS

Bomba	Estado	Modo	Hora	Nota
B03-D	DESLIGADA	manual	21:33	—
B03-E	DESLIGADA	manual	21:33	—
BIF-D	DESLIGADA	manual	21:33	—
BIF-E	DESLIGADA	manual	21:27	—

OBSERVAÇÕES

- Sem observações ativas.

Eletricista OSE

Eletricista

OSE