

RELATORIO AGUADA

CMASM, 09/04/2026

RESERVATÓRIOS

Local	Anterior (T)	Atual (T)	Diferença (T)
Castelo de Incêndio	65	65	0
Casa de Bombas IF	46	46	0
Casa de Bombas nº3	68	68	0
Cisterna nº1	215	173	-43
Cisterna nº2	215	17	-198

HIDRÔMETROS

Hidrômetro	Anterior	Atual	Diferença
HID-AV (m3)	0,00	0,00	+0,00
HID-AV AZ (m3)	0,00	0,00	+0,00
HID-CONC (m3)	0,00	0,00	+0,00
HID-IF (m3)	0,00	0,00	+0,00
HID-PRAIA (m3)	0,00	0,00	+0,00

VÁLVULAS

Válvula	Estado	Hora	Nota
V-CAV-AV	FECHADA	22:44—	
V-CAV-AZ	FECHADA	20:46	Seed inicial
V-CAV-BA	ABERTA	23:00—	
V-CON-AV	ABERTA	00:19—	
V-CON-AVAZ	FECHADA	22:18—	
V-CON-AZ	FECHADA	22:18—	

BOMBAS

Bomba	Estado	Modo	Hora	Nota
B03-D	LIGADA	manual	00:20—	
B03-E	LIGADA	manual	00:20—	
BIF-D	LIGADA	manual	01:16—	
BIF-E	LIGADA	manual	01:16—	

OBSERVAÇÕES

- Sem observações ativas.

Eletricista OSE

Eletricista

OSE