

# Relatório Diário de Serviço

Data de referência: 2026-04-16

## Consumo (estimado por delta volume)

| Local / Hora               | Ton | Delta |
|----------------------------|-----|-------|
| Castelo de Consumo   --:-- | 0   | 0     |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Abastecimento estimado | 0 |
| Consumo estimado       | 0 |
| Balanço estimado       | 0 |

| Local               | Anterior (T) | Atual (T) | Diferença (T) |
|---------------------|--------------|-----------|---------------|
| Castelo de Incêndio | 65           | 65        | 0             |
| Casa de Bombas IF   | 44           | 44        | 0             |
| Casa de Bombas nº3  | 68           | 68        | 0             |
| Cisterna nº1        | 176          | 176       | 0             |
| Cisterna nº2        | 161          | 161       | 0             |

## Hidrômetros

| Hidrômetro     | Anterior    | Atual       | Diferença |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| HID-AV (m3)    | 12345,50    | 12345,50    | +0,00     |
| HID-AV AZ (m3) | 12345,70    | 12345,70    | +0,00     |
| HID-CONC (m3)  | 56779865,00 | 56779865,00 | +0,00     |
| HID-IF (m3)    | 23456,80    | 23456,80    | +0,00     |
| HID-PRAIA (m3) | 23456,68    | 23456,68    | +0,00     |

## Bombas (estado final do dia)

| Bomba | Estado     | Modo   | Hora  | Nota |
|-------|------------|--------|-------|------|
| B02-D | MANUTENÇÃO | manual | 04:04 | —    |
| B03-D | LIGADA     | manual | 07:33 | —    |
| B03-E | LIGADA     | manual | 00:20 | —    |
| BIF-D | DESLIGADA  | manual | 21:24 | —    |
| BIF-E | DESLIGADA  | manual | 21:24 | —    |

## Válvulas (estado final do dia)

| Válvula  | Estado  | Hora  | Nota              |
|----------|---------|-------|-------------------|
| V-CAV-AV | FECHADA | 01:06 | vazamento em ccdd |

| Válvula          | Estado  | Hora  | Nota         |
|------------------|---------|-------|--------------|
| V-CAV-AZ         | FECHADA | 20:46 | Seed inicial |
| V-CAV-BA         | ABERTA  | 23:00 | —            |
| V-CON-AV         | FECHADA | 19:02 | —            |
| V-CON-AVAZ       | FECHADA | 22:18 | —            |
| V-CON-AZ         | FECHADA | 22:18 | —            |
| VALV-IE-INTERLIG | FECHADA | 04:09 | —            |

Gerado automaticamente por Aguada Web — formato tabular operacional.