

Relatório Diário de Serviço

Data de referência: 2026-04-08

Consumo (estimado por delta volume)

Local / Hora	Ton	Delta
Castelo de Consumo 00:00	67	0
Castelo de Consumo 01:00	70	+2
Castelo de Consumo 02:00	67	-2
Castelo de Consumo 03:00	67	0
Castelo de Consumo 04:00	67	0
Castelo de Consumo 05:00	67	0
Castelo de Consumo 09:00	67	0
Castelo de Consumo 21:00	67	0
Castelo de Consumo 22:00	70	+2
Castelo de Consumo 23:00	67	-2

Abastecimento estimado	+5
Consumo estimado	-5
Balanço estimado	0

Local	Anterior (T)	Atual (T)	Diferença (T)
Castelo de Incêndio	65	65	0
Casa de Bombas IF	44	44	0
Casa de Bombas nº3	69	68	-1
Cisterna nº1	215	215	0
Cisterna nº2	215	215	0

Hidrômetros

Hidrômetro	Anterior	Atual	Diferença
HID-AV (m3)	0,00	0,00	+0,00
HID-AV AZ (m3)	0,00	0,00	+0,00
HID-CONC (m3)	0,00	0,00	+0,00
HID-IF (m3)	0,00	0,00	+0,00
HID-PRAIA (m3)	0,00	0,00	+0,00

Bombas (estado final do dia)

Bomba	Estado	Modo	Hora	Nota
B03-D	LIGADA	manual		—

Bomba	Estado	Modo	Hora	Nota
			00:20	
B03-E	LIGADA	manual	00:20	—
BIF-D	LIGADA	manual	01:16	—
BIF-E	LIGADA	manual	01:16	—

Válvulas (estado final do dia)

Válvula	Estado	Hora	Nota
V-CAV-AV	FECHADA	22:44	—
V-CAV-AZ	FECHADA	20:46	Seed inicial
V-CAV-BA	ABERTA	23:00	—
V-CON-AV	ABERTA	00:19	—
V-CON-AVAZ	FECHADA	22:18	—
V-CON-AZ	FECHADA	22:18	—
VALV-IE-INTERLIG	FECHADA	04:09	—