# Notice explicative – Sanitaire adapté aux personnes handicapées

Niveau R+1 – modification du projet d'aménagement intérieur

SCI Casa Artlia – 1B Ruelle des Jardins, 01210 Ferney-Voltaire – Parcelle AE 247

## 1. Objet

La présente notice accompagne le plan du niveau R+1 modifié et expose les dispositions retenues pour créer un cabinet d'aisances adapté conforme à l'arrêté du 8 décembre 2014, dans un cadre bâti existant contraint.

## 2. État initial

Le niveau R+1 comportait deux locaux sanitaires contigüs séparés par une cloison de 0,07 m, desservis chacun par une porte battante sur le dégagement Dgt 2 : un local « Toilette » de 1,50 m par 1,80 m et un local « WC » de 0,88 m de profondeur. Pris séparément, aucun ne permettait d'inscrire l'aire de rotation de 1,50 m de diamètre exigée.

## 3. Dispositions projetées

### 3.1 Réunion des deux locaux

La cloison séparative est déposée et les deux volumes sont réunis en un local unique de 1,50 m par 2,75 m. Cette cloison ne comporte aucun réseau : les évacuations existantes sont situées dans le mur est, contre la façade, et sont intégralement conservées. Les deux portes battantes existantes sont supprimées et les baies correspondantes rebouchées.

L'établissement disposera ainsi d'un cabinet d'aisances unique, adapté, accessible à l'ensemble des usagers sans distinction.

### 3.2 Élargissement sur le dégagement

La réunion des deux volumes donne la profondeur nécessaire mais non la largeur : un local de 1,50 m ne laisse aucune tolérance pour une aire de rotation de 1,50 m. La cloison ouest est donc reportée de 0,20 m sur le dégagement Dgt 2, sur une longueur de 2,15 m, ce qui porte la largeur utile à 1,70 m dans la partie où s'inscrit l'aire de rotation.

Ce décroché est sans incidence sur la circulation : la largeur résiduelle du dégagement reste de 2,10 m. La surface du dégagement passe de 22,57 m² à 22,14 m², celle du sanitaire à 4,55 m².

## 4. Aménagement du cabinet adapté

- Cuvette : adossée au mur est, au droit des évacuations conservées, axe à 0,30 m du mur nord. Hauteur d'assise comprise entre 0,45 m et 0,50 m, abattant compris.
- Barre d'appui coudée : fixée au mur est, latéralement à la cuvette, à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m.
- Espace d'usage de 0,80 m par 1,30 m ménagé latéralement à la cuvette, hors débattement de porte, permettant le transfert depuis un fauteuil roulant.
- Lave-mains : suspendu, plan supérieur à 0,85 m au maximum du sol fini, espace libre ménagé en dessous pour le passage des genoux et des repose-pieds. Robinetterie et commandes manoeuvrables sans effort de préhension ni torsion du poignet.
- Aire de rotation de 1,50 m de diamètre inscrite à l'intérieur du local, libre de tout obstacle, hors emprise des appareils et hors débattement de porte.
- Porte coulissante de 0,90 m, en applique côté dégagement, offrant une largeur de passage utile de 0,83 m. Le choix d'une porte coulissante évite tout débattement, dans le local comme dans le dégagement, et libère intégralement l'aire de rotation. Poignée et dispositif de manoeuvre préhensibles en position assise, effort d'ouverture inférieur ou égal à 50 N.
- Sol antidérapant, sans ressaut au droit de la baie.

## 5. Synthèse des cotes

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Local avant travaux | 1,50 × 1,80 m et 0,88 m (WC attenant) |
| Local après réunion | 1,50 × 2,75 m |
| Décroché sur le dégagement | 0,20 m sur 2,15 m de longueur |
| Largeur utile en partie élargie | 1,70 m |
| Surface du sanitaire adapté | 4,55 m² |
| Dégagement Dgt 2 après travaux | 2,10 m de largeur – 22,14 m² |
| Aire de rotation | Ø 1,50 m, intérieure |
| Espace d'usage | 0,80 × 1,30 m |
| Porte | coulissante 0,90 m – passage utile 0,83 m |

*Les travaux se limitent à la dépose d'une cloison sans réseau et au report local d'une seconde cloison. Ils ne touchent ni à la structure, ni aux façades, ni aux réseaux d'évacuation existants.*