

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE MÍSSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA MARINHA

RELATÓRIO DE SERVIÇO - 17NOV2025

Aguada:

Local	Ton	Local	Anterior (T)	Atual (T)	Diferença (T)
Castelo de Consumo 06h00	68	Castelo de Incêndio	62	62	0
Castelo de Consumo 08h00	66	Casa de Bombas IF	15	15	0
Castelo de Consumo 10h00	64	Casa de Bombas nº3	5	5	0
Castelo de Consumo 13h15	60	Cisterna nº1	198	198	0
Castelo de Consumo 15h00	57	Cisterna nº2	170	170	0
Castelo de Consumo 17h00	55	Hidrômetro IF	10142	10142	0
Castelo de Consumo 21h00	54	Hidrômetro Praia	23771	23749	-22
Castelo de Consumo 06h00	53	Hidrômetro A. Verm	11436	11440	4
Consumo Estimado	15	Hidrômetro (AV/AZ)	27014,07	27026,67	12,6
Balanço Hidrômetro IF/Praia (positivo indica vazamento no canal)					22
Balanço das Cisternas (negativo indica vazamento a montante dos castelos)					0
Válvula IF: FECHADA	Válvula AV: FECHADA		Válvula Castelo de Incêndio: ABERTA		

Obs.1: A válvula geral do Castelo de Incêndio está aberta para a Área Azul. As válvulas para o baixadão e área vermelha estão fechadas. A válvula na casa de bombas nº 2 está fechada, assim como as válvulas de interceptação da sala de estado e do PCI.

Consumo dos geradores:

Área azul		F-21		Área vermelha	Total [L]
DGE nº 01 [L]	DGE nº 02 [L]	GMG 01 [L]	GMG 02 [L]	Consumo aproximado [L]	
0	0	100	INOP	INOP	100

Sobras de alimentos:

Carboidrato [kg]	Proteína [kg]
2,1	4,0

Observações gerais:

1) Patrulha marítima iniciada às 16h50 e finalizada às 17h22, sem discrepâncias.

VANESSA DE MELO GOMES
Primeiro-Tenente (RM2-EN)
Oficial de Serviço de 17NOV2025
ASSINADO DIGITALMENTE