


A PARTE DE TRÁS DA CAIXA TERÁ UMA ABERTURA MOLDADA DE ACORDO COM O ENCAIXE DA BOMBA EXISTENTE PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DEIXANDO TODOS OS PARAFUSOS DE REMOÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA ACESSÍVEIS



NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA ESTRUTURA EXISTENTE EM FORMATO REDONDO TAMBÉM EM ALÚMINIO

CAIXA EM ALUMÍNIO ACABAMENTO LISO
ESP. 2,5MM DIMENSÕES 54X20X50CM (CONFERIR MEDIDAS IN LOCO)
PREENCHIDA COM ESPUMA EXPANSIVA EPOXI BICOMPONENTE (A+B) COMPONENTES
A CAIXA DEVERÁ TER ACESSOS PARA GARANTIR O ACOPLAMENTO E DESACOPLEMENTO DA BOMBA E DEMAIS MANUTENÇÕES, ISSO TEM QUE SER VALIDADO COM A MANUTENÇÃO
A CAIXA DEVE SER MOLDADA NO LOCAL

NA PARTE INFERIOR DEVERÁ SER MOLDADA DE ACORDO COM A BASE E FIXADA NA BASE DA BOMBA DÁGUA

DETALHE - CAIXA DE ISOLAMENTO DE CONDENSAÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS DE 20 E 25CV (X6)