

DATOS GENERALES		
Razón Social	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	
Nombre comercial	CR 3758 PUEBLA OFICINA PRINCIPAL	
RFC	BBA 830831 LJ2	
Calle	REFORMA	
No Exterior e Interior	113 A	
Colonia y/o Barrio	CENTRO	
Código Postal	72000	
Municipio	PUEBLA	
Estado	PUEBLA	
Giro comercial	BANCO	
Descripción de actividades		
Teléfono		
Correo electrónico		
Días	LUNES - VIERNES	
Horario	08:30 A 16:00 HORAS	
Antigüedad del inmueble	90 AÑOS	
Inicio de Operaciones	11 DE SEPTIEMBRE DE 1934	
No. de Edificios	1	
No. de niveles	PLANTA BAJA Y SOTANO	
No. Accesos	1	
No. Salidas de Emergencia	1	
No. Escaleras	1	
No. Escaleras de Emergencia	0	
Estacionamiento	0 CAJONES	
Superficie total del terreno	1398.08 M2	
Superficie total construida	1627.18 M2	
POBLACIÓN		
Representante Legal	EDUARDO NAVA DEVEAUX	
Responsable de Programa Interno de Protección Civil		
Población flotante	Visitantes: 400 - Proveedores: 6	
POBLACIÓN FIJA		
HOMBRES	MUJERES	TOTAL

ACTA CONSTITUTIVA PARA LA FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

Siendo las _____ horas del día _____ del mes de **febrero** del año **2025** en el Municipio de **PUEBLA**; del Estado de **PUEBLA** se reúnen en el inmueble ubicado en, **REFORMA #113 A COL. CENTRO** con el objeto de integrar formalmente, la **UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL** del inmueble denominado. **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, CR 3758 PUEBLA OFICINA PRINCIPAL** de conformidad con las siguientes manifestaciones:

1. Con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del municipio mencionado en el párrafo anterior. La Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, su Reglamento y los términos de referencia, así como el Sistema Municipal de Protección Civil, para el municipio anteriormente mencionado se crea la **UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL** del inmueble citado anteriormente.

2. La finalidad de la **UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL**, del inmueble mencionado con anterioridad es ser el órgano operativo cuyo ámbito de acción se circunscribe a las instalaciones mencionadas con anterioridad y que tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de Protección Civil, así como elaborar, implementar, coordinar y operar el PIPC y sus correspondientes programas de prevención, auxilio y restablecimiento con el objeto de prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar los desastres o siniestros a su personal, patrimonio y/o entorno y dentro de la construcción.

La **UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL** queda integrada por las siguientes asignaciones:

<p>_____</p> <p>COORDINADOR DE LA UIPC</p>	<p>_____</p> <p>SUPLENTE DE LA UIPC</p>
---	--

<hr/> RESPONSABLE DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS	<hr/> SUPLENTE DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
<hr/> RESPONSABLE DE LA BRIGADA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS	<hr/> SUPLENTE DE LA BRIGADA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS
<hr/> RESPONSABLE DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES	<hr/> SUPLENTE DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES
<hr/> RESPONSABLE DE LA BRIGADA DE BÚSQUEDA Y RESCATE	<hr/> SUPLENTE DE LA BRIGADA DE BÚSQUEDA Y RESCATE

De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeño de esta UIPC no significa nuevo nombramiento o cambio de las condiciones de la relación laboral con la dependencia, por considerarse una obligación para la comunidad, sin representar remuneración alguna.

La **UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL** tendrá las atribuciones y funciones señaladas en los términos de referencia para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil.

Leído el presente documento firman al calce los que en él intervienen de conformidad para los fines y efectos legales siendo las _____ horas del día _____ del mes de **febrero** del año **2025**.

CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA SIMULACROS

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE

FECHA:

FEB

2025

Nombre, denominación o razón social: CR 3758 PUEBLA OFICINA PRINCIPAL

Giro o actividad productiva principal del establecimiento: BANCO

Dirección del establecimiento o inmueble: REFORMA #113 A Col. CENTRO

El inmueble cuenta con:		Estacionamiento <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		Elevadores <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	
Niveles		Escaleras de emergencia		Helipuerto	
Sótanos	Superiores	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No
		Capacidad:		<input type="radio"/> Abierto	<input type="radio"/> Acomodo
Número de trabajadores por turno:			Número de población diaria:		Total, de población participante
Matutino	Vespertino	Nocturno	Otro	Usuarios	

1. DATOS GENERALES DEL SIMULACRO

Hipótesis planteada:			Presenta documento: SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/>		
<input type="radio"/> Sismo	<input checked="" type="radio"/> Incendio	<input type="radio"/> Huracán	<input type="radio"/> Amenaza de bomba	<input type="radio"/> Emergencia medica	<input type="radio"/> Otra: _____
Tipo de simulacro:			<input checked="" type="radio"/> Individual	<input type="radio"/> Integral	<input type="radio"/> Macro
			<input checked="" type="radio"/> Con previo aviso	<input type="radio"/> Sin previo aviso	
Acciones:					
<input type="radio"/> Repliegue	<input type="radio"/> Evacuación parcial	<input type="radio"/> Evacuación total	<input checked="" type="radio"/> Sofocación de fuego	<input type="radio"/> Primeros auxilios	
Difusión del simulacro			<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	
¿A quién?			<input checked="" type="radio"/> Empleados	<input type="radio"/> Usuarios y visitantes	<input type="radio"/> Vecinos
				<input type="radio"/> Autoridades e instituciones	
¿A través de qué medios? <u>Voceo</u>					
Duración del simulacro	Hora de inicio:	13:00	Hora de término:	13:05	
Tiempo realizado en la evacuación del inmueble		1 min	Duración total del ejercicio:	5 min	
Personas evacuadas:		Empleados	Visitantes	--	

2. REALIZACIÓN DEL SIMULACRO

Sistema de alertamiento utilizado		<input type="radio"/> Timbre	<input checked="" type="radio"/> Sirena		
<input type="radio"/> Silbato	<input type="radio"/> Campana	<input type="radio"/> Megáfono	<input type="radio"/> Voceo		
¿Se instaló punto de reunión?	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	Señalizado:	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No
¿Se instaló puesto de mando?	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	Señalizado:	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No
¿Se instaló puesto de primeros auxilios?	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	Señalizado:	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No
¿Se aplicó el plan de Alertamiento?	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	¿Emergencia?	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No
¿Evaluación de daños?	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	¿Vuelta a la normalidad?	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No

¿Se llevó a cabo la verificación del personal evacuado? SI ● NO ○		¿Se realizó reunión de evaluación? SI ● NO ○	
¿Quiénes participaron? ○ Autoridades institucionales ● Brigadistas ○ Observadores ○ Instituciones de apoyo ○ Otros			
Brigadas internas que participaron: ● ○ ○ Combate de Incendios Primeros auxilios Evacuación de inmuebles ○ Búsqueda y rescate ○ Otra ¿Cuentan con equipo de identificación? SI ○ NO ●			
Equipos e instalaciones de emergencia utilizados: ○ Hidrantes ● Extintores ○ Botiquines ○ Equipo de protección personal ○ Escaleras de emergencia ○ Ambulancia institucional ○ Otros			
Instituciones de apoyo que se presentaron: ○ Seguridad pública ○ Cruz Roja ○ SUMA ○ Bomberos ○ Protección civil ● Otras: Ninguna Tiempo de respuesta:			
Procedimiento de alertamiento: SE REALIZA SIMULACRO EN BASE A LA HIPÓTESIS PLANTEADA, UTILIZANDO MEDIOS, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SIN INCIDENTES.			

3. EVALUACIÓN

Descripción	B	R	M	Descripción	B	R	M
Ubicación de las zonas de menor riesgo	✓			Procedimiento para el plan de emergencia	✓		
Ubicación del punto de reunión externo	✓			Procedimiento para la evaluación de daños			
Condiciones de las rutas de evacuación	✓			Procedimiento para la vuelta a la normalidad	✓		
Localización de las salidas de emergencia	✓			Participación de los mandos medios y superiores	✓		
Condiciones de las salidas de emergencia	✓			Actuación de los jefes de piso	✓		
Procedimiento para el plan de alertamiento	✓			Actuación de los brigadistas	✓		
Procedimiento para la evacuación del inmueble	✓			Comportamiento de los empleados y visitantes	✓		
Tiempo de evacuación del inmueble	✓			Coordinación con los grupos externos	✓		

4. COMENTARIOS

SE REQUIERE MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA ACTIVACIÓN DE LA EMERGENCIA Y EN EL ACTUAR DE LAS BRIGADAS PARA LA CONTENCIÓN DEL SINIESTRO
--

CONCLUIDO EL EJERCICIO, FIRMAN AL CALCE LOS PRESENTES:

COORDINADOR DE LA UIPC	
POR PARTE DEL PERITO ACREDITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	
NOÉ MORA RAMÍREZ	

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE UIPC 2025 - 2026

ACTIVIDADES	P/R	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL	P												
	R												
ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS INTERNOS Y EXTERNOS	P												
	R												
ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES	P												
	R												
ELABORACIÓN DE ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS	P												
	R												
REVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA REQUERIDA	P												
	R												
REVISIÓN DE MÉTODO DE ALERTAMIENTO	P												
	R												
REVISIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO	P												
	R												
REVISIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	P												
	R												
CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL	P												
	R												
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	P												
	R												
REALIZACIÓN DE SIMULACROS	P												
	R												
PÓLIZA DE SEGURO CON RESPONSABILIDAD CIVIL	P												
	R												

**NOMBRE Y FIRMA
COORDINADOR DE LA UIPC**

**NOÉ MORA RAMÍREZ
PERITO ACREDITADO**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

REALIZADO



PROGRAMADO



ACTIVIDAD POR REALIZAR	P/R	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
INSTALACIONES ELECTRICAS	R												
INSTALACION DE GAS LP Y/O NATURAL													
INSTALACIONES SANITARIAS	R												
ESCALERAS (BARANDALES Y CINTA ANTIDERRAPANTE)													
CRISTALES	R												
IMPERMEABILIZACIÓN	R												
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	R												
EXTINTORES	R												
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	R												
MÉTODO DE ALERTAMIENTO	R												
LÁMPARAS DE EMERGENCIA	R												
DETECTORES DE HUMO	R												
PLANTA DE EMERGENCIA													

NOMBRE Y FIRMA
COORDINADOR DE LA UIPC

NOÉ MORA RAMÍREZ
PERITO ACREDITADO

CRONOGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 2025													
ACTIVIDAD		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
INCENDIOS	P												
	R												
SISMOS	P												
	R												
EMERGENCIA MÉDICA	P												
	R												
<div> <div></div> <div>NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR DE LA UIPC</div> </div>					<div> <div></div> <div>NOÉ MORA RAMÍREZ PERITO ACREDITADO</div> </div>								

CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2025													
ACTIVIDAD		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	P												
	R												
EVACUACIÓN DE INMUEBLES	P												
	R												
PRIMEROS AUXILIOS	P												
	R												
BÚSQUEDA Y RESCATE	P												
	R												
<div> <div></div> <div>NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR DE LA UIPC</div> </div>					<div> <div></div> <div>NOÉ MORA RAMÍREZ PERITO ACREDITADO</div> </div>								

BITACORA DE REVISIÓN DE MÉTODO DE ALERTAMIENTO

SISTEMA DE ALERTAMIENTO CON EL QUE CUENTA EL INMUEBLE	CARACTERISTICAS A REVISAR	BIEN	MAL	OBSERVACIONES
MEGÁFONO 	<ul style="list-style-type: none"> BATERÍAS COLOCADO EN LUGAR ASIGNADO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 			
SILBATO 	<ul style="list-style-type: none"> COLOCADO EN LUGAR ASIGNADO LIBRE DE SUCIEDAD Y POLVO 	✓		
CHICHARRA 	<ul style="list-style-type: none"> CONECTADA A LA CORRIENTE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 			
CAMAPANA 	<ul style="list-style-type: none"> COLOCADA EN LUGAR ASIGNADO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 			
SASMEX 	<ul style="list-style-type: none"> CONECTADA A CORRIENTE ALTERNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 			
SIRENA 	<ul style="list-style-type: none"> CONECTADA A CORRIENTE ALTERNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO BOTONERAS DE ACTIVACIÓN 			
BOTÓN DE PANICO 	<ul style="list-style-type: none"> COLOCADO EN LUGAR ASIGNADO BATERIAS DE REPUESTO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 			
ALARMA DE INCENDIO 	<ul style="list-style-type: none"> CONECTADA A CORRIENTE ALTERNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO BOTONERAS DE ACTIVACIÓN 	✓		
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR DE LA UIPC		NOÉ MORA RAMÍREZ PERITO ACREDITADO		


BITACORA DE REVISIÓN A EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES)

EMPRESA: CR 3758 PUEBLA OFICINA PRINCIPAL	COORDINADOR DE LA UIPC:	FECHA: FEBRERO 2025
---	-------------------------	---------------------

POR EVALUAR	SI	NO	OBSERVACIONES
EXTINTOR LIBRE DE OBSTÁCULOS	✓		
IDENTIFICACIÓN DEL EXTINTOR LEGIBLE	✓		
ARGOLLA DE SEGURIDAD	✓		
MANÓMETRO EN ZONA VERDE	✓		
FECHA DE RECARGA VIGENTE	✓		
PINTURA EN BUEN ESTADO	✓		
EXTINTOR GOLPEADO, OXIDADO O PRESENTA ALGUN DAÑO		✓	
MANGUERA EN BUEN ESTADO Y OPERABLE	✓		

AGENTE EXTINGUIDOR	ÚLTIMA RECARGA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES	TOTAL
PQS															
CO2															
H2O															
AFFF															
K															

CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO	
1. ASA PERCUTORA	2. ASA DE ACARREO
3. MANÓMETRO	4. CUELLO DEL CILINDRO
5. PASADOR DE SEGURIDAD	6. FONDEO DEL CILINDRO
7. MANGUERA	8. SOPORTE
9. BOQUILLA DE MANGUERA	10. GANCHO DE SUJECIÓN
11. VALVULA DE DESCARGA	12. ETIQUETA VISIBLE



NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR DE LA UIPC

NOÉ MORA RAMÍREZ
TERCER ACREDITADO Y/O PERITO

