

	Hoja de Mejora Rápida	QK No: QK-LR-LPA-028	Area: APILADORA ROCA	Equipo: OPERARIOS ROCA	Realizado por: RAFA MOLINA	Ayudado por:	Fecha inicio: 19-12-23		
1) Definición del problema y esquema : (80% dibujo & 20% palabras)				2) Lista las posibles causas del problema:					
 <p>LOS CONTACTORES DE LA APILADORA FALLAN Y ESTAN OBSOLETOS</p>				1	ERROR AL NO PROGRAMAR SU SUSTITUCION				
				2	FALTA DE EVALUACION DE RIESGOS				
				3	NO SE SABE CUANTOS CICLOS TIENEN.				
				4	SOMETIDOS A POLVO				
				5	TEGNOLOGIA ANTIGUA				
4) Plan de acción para eliminar el problema:		5) Fecha fin:		07-01-24		3) Verifica qué posibles causas son causa real:			
	Acción (Evaluación de Riesgos requerida)	Quién	Cuándo	Hecho?		Qué comprobar	Cómo comprobar	Hallazgos	Causa?
1	CAMBIAR TODOS LOS CONTACTORES	MANTENIMIENTO	07-01-24	SI	1	ERROR AL NO PROGRAMAR SU SUSTITUCION	IN SITU		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2	INCLUIR EN PLAN DE MTO PARA SUSTITUCION PERIODICA	RAFA GONZALEZ	07-01-24	SI	2	FALTA DE EVALUACION DE RIESGOS	IN SITU		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3					3	NO SE SABE CUANTOS CICLOS TIENEN.			S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
4					4	SOMETIDOS A POLVO			S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
5					5				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>