


	<b>Hoja de Mejora Rápida</b>	QK No: QK-LR-LPA-030	Area: APILADORA ROCA	Equipo: OPERARIOS ROCA	Realizado por: OPERARIOS ROCA	Ayudado por:	Fecha inicio: 23-02-24		
1) Definición del problema y esquema : (80% dibujo & 20% palabras)				2) Lista las posibles causas del problema:					
<div><p>ALUMBRADO ESCASO Y SIN LIMPIEZA</p></div>				1	FALTA DE ILUMINACION POR ERROR DE DISEÑO				
				2	FALTA DE ILUMINACION POR FALTA DE LIMPIEZA PERIODICA				
				3					
				4					
				5					
4) Plan de acción para eliminar el problema:		5) Fecha fin:	23-02-24		3) Verifica qué posibles causas son causa real:				
	Acción (Evaluación de Riesgos requerida)	Quién	Cuándo	Hecho?		Qué comprobar	Cómo comprobar	Hallazgos	Causa?
1	INSTALAR NUEVA ILUMINACION	DAVID CALVO	02-01-24	SI	1	FALTA DE ILUMINACION POR ERROR DE DISEÑO	IN SITU		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2	REALIZAR HOJA DE ÉXITO	JOSE M <sup>a</sup> CASTELLANOS	08-01-24	SI	2	FALTA DE ILUMINACION POR FALTA DE LIMPIEZA PERIODICA	IN SITU		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3					3				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
4					4				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
5					5				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>