

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -应急演练大纲

文件编号：ZGS-10-02

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.02.20

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.02.20

批 准 人：宋 海 滨 审批时间： 2025.02.20

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025. 02. 20	V1. 0	新建	宋海滨

目录

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司 1

1. 演练目的 4

2. 演练依据 4

3. 演练场景设计 4

 3.1. 场景一：机房电力中断（P1级） 4

 3.1.1. 故障描述 4

 3.1.2. 演练目标 5

 3.1.3. 涉及服务内容 5

 3.2. 场景二：核心硬件故障（P1级） 5

 3.2.1. 故障描述 5

 3.2.2. 演练目标 5

 3.2.3. 涉及服务内容 5

 3.3. 场景三：安防审计异常（P2级） 6

 3.3.1. 故障描述 6

 3.3.2. 演练目标 6

 3.3.3. 涉及服务内容 6

4. 演练组织架构 6

5. 演练流程 7

6. 演练评估指标 7

7. 演练物资准备 8

8. 演练总结与改进 8

9. 附件 8

1. 演练目的

验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》的完整性、可操作性和有效性，确保预案内容与实际托管服务场景匹配。

检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组在突发故障时的协同响应能力。

提升实战处置技能：针对托管服务典型故障场景（机房电力中断、硬件故障、安防审计异常），锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和恢复能力。

发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

2. 演练依据

依据文件	编号	说明
《运维服务应急预案》	ZGS-10-03	应急响应流程、故障分级、处置规范
《运维服务交付方案》	ZGS-09-02	SLA标准、服务范围、故障分级
《存储维保合同》	—	运维服务条款、响应时限要求
公司《运维应急管理制度》	ZGS-10-01	应急管理总体要求

3. 演练场景设计

根据项目实际服务内容（存储维保），设置以下三个典型应急场景：

3.1. 场景一：机房电力中断（P1级）

3.1.1. 故障描述

数据中心市电供应突然中断，UPS电池开始放电，柴油发电机未自动启动，机房环境面临断电风险，托管设备即将宕机。该故障直接影响甲方托管设备的正常运行，符合合同约定的“机房环境异常”情形。

3.1.2. 演练目标

检验电力中断的快速发现能力（≤3分钟）

检验应急启动的规范性（≤10分钟）

检验备用电力切换机制的有效性（UPS供电期间完成发电机启动）

检验与数据中心运维团队的协同配合能力

3.1.3. 涉及服务内容

机房环境（电力保障）

应急响应（P1级故障处置）

3.2. 场景二：核心硬件故障（P1级）

3.2.1. 故障描述

一台超融合节点（Lenovo SR660V2）突然宕机，服务器无法启动，系统运行在该节点上的服务中断。该故障影响核心硬件运行，符合合同约定的“核心硬件宕机”情形。

3.2.2. 演练目标

检验硬件故障的快速判定能力（≤10分钟）

检验故障上报流程的及时性（≤5分钟）

检验协助报修流程的规范性

检验临时环境建议的提供能力

3.2.3. 涉及服务内容

硬件监控

故障处理（硬件故障初步诊断、协助联系原厂维修）

应急响应（P1级故障处置）

3.3. 场景三：安防审计异常（P2级）

3.3.1. 故障描述

日志审计系统出现异常告警，审计日志停止收集，数据库审计Agent离线，无法正常记录访问行为。该故障涉及数据安全监控，符合合同约定的“安防管控”范畴。

3.3.2. 演练目标

检验安防审计异常的上报流程（≤10分钟）

检验审计Agent的快速恢复能力

检验日志完整性的验证能力

检验异常事件的追溯分析能力

3.3.3. 涉及服务内容

安防管控（数据库审计、日志审计）

应急响应（P2级故障处置）

4. 演练组织架构

角色	部门/人员	职责
总指挥	宋海滨（运维部经理）	统筹演练全局，下达应急启动/终止指令
副总指挥	甲方对接人	协调客户方资源，确认恢复结果
技术保障组	运维工程师	故障诊断、技术方案制定、系统恢复
现场抢险组	数据中心运维人员	现场隔离、设备检查、初期险情控制
信息联络组	服务台专员	信息通报、过程记录、对接甲方
后勤支持组	采购部	物资调配、厂商联系、后勤服务

5. 演练流程

步骤	时间节点	工作内容	责任人
1. 故障发现	T+0	监控系统告警或甲方反馈异常	监控系统/甲方
2. 故障上报	T+5分钟内	信息联络组通报总指挥及技术保障组	信息联络组
3. 应急启动	T+10分钟内	总指挥下达应急启动指令，组建应急小组	总指挥
4. 故障排查	T+10分钟起	技术保障组远程/现场排查，每30分钟通报进度	技术保障组
5. 恢复实施	按场景目标	执行恢复方案，验证恢复结果	技术保障组
6. 恢复确认	恢复完成后	甲方确认服务恢复正常	副总指挥
7. 应急终止	确认完成后	总指挥下达应急终止指令	总指挥
8. 复盘总结	演练后3日内	提交《应急演练复盘报告》	总指挥

6. 演练评估指标

指标项	目标值	评估方式
故障发现时间	≤3分钟	记录告警触发时间
故障上报时间	≤5分钟	记录上报时间点
应急响应启动时间	≤10分钟	记录启动指令发出时间
电力恢复时间（场景一）	≤2小时	记录故障发生至电力恢复时间
硬件恢复时间（场景二）	≤48小时（含报修）	记录故障发生至报修完成时间
审计恢复时间（场景三）	≤5个工作日	记录故障发生至审计恢复时间
信息通报及时率	100%	每30分钟通报
甲方业务验证	核心功能可用	甲方确认

7. 演练物资准备

物资名称	数量	用途
备用网线	若干	网络故障场景演练
测试笔记本	1台	验证审计日志查询
应急U盘	1个	含应急预案、操作手册
应急通讯录	1份	各小组及甲方联系方式
演练记录表	若干	记录演练过程
厂商联系方式清单	1份	硬件故障报修场景

8. 演练总结与改进

- 演练后评估：演练结束后1周内，组织复盘会议，评估演练效果。
- 问题整改：对演练中发现的问题，制定整改措施，明确责任人和完成时间。
- 预案优化：根据演练结果，修订应急预案中的不足。
- 报告归档：演练报告报质量部备案。

9. 附件

- 《应急演练计划》
- 《应急演练评估表》
- 《应急通讯联络表》
- 《硬件故障处理记录单模板》