

监理工程师通知单（AI 辅助生成）

编号：JL-20260914-1000

签发时间：2026-09-14 10:00:19

致（施工单位）：张工

一、通知事由

经现场检查，发现以下安全隐患，请贵单位立即组织整改：

二、隐患明细

序号	隐患描述	风险等级	整改要求
1	深基坑开挖未编制专项施工方案且未监测	重大隐患	立即停工

三、整改要求与复查

请于 2026-09-20 前完成整改，整改完成后报监理复查验收；逾期未整改或整改不合格的，将按合同约定及有关规定处理。

四、签字

角色	签字	日期
总监理工程师/监理工程师		
施工单位负责人		
复查人		