

BeamsEC2

Data	2026-07-16 16:54	Suporte normativo	NP EN 1992-1-1:2010
Envelopes	205	OK/Falhas	0/9

Relatório técnico

Geometria identificada

viga	story	section_type	section_geometry_summary	section_geometry_source	section_geometry_confidence	section_fit_error_pct
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
121 - Beam_121	PAVIMENTO TÉRREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x90.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
139 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 30.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 30.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 30.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 30.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 30.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x90.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00

viga	story	section_type	section_geometry_summary	section_geometry_source	section_geometry_confidence	section_fit_error_pct
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
196 - Beam_196	PAVIMENTO TÉRREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x114.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
268 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
276 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
278 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
284 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
Viga 285	PAVIMENTO TÉRREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
Viga 306	PAVIMENTO TÉRREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
308 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
309 - V2.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 50.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
310 - V2.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 50.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
313 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
315 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
316 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
327 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
330 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
360 - V1.1	PISO 1	Rectangular	Rectangular 30.0x50.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propiedades AX/IY/IZ	Alta	0.00

viga	story	section_type	section_geometry_summary	section_geometry_source	section_geometry_confidence	section_fit_error_pct
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	Rectangular	Rectangular 20.0x35.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
Viga 377	PAVIMENTO TERREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	I assimétrica	I assimétrica: Bsup=60.0 cm; tfsup=20.1 cm; bw=11.0 cm; Binf=60.0 cm; tfinf=17.5 cm; h=140.0 cm	reconstrução AX/IY/IZ/VZ/VPZ	Alta	0.01
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	I assimétrica	I assimétrica: Bsup=60.0 cm; tfsup=20.1 cm; bw=11.0 cm; Binf=60.0 cm; tfinf=17.5 cm; h=140.0 cm	reconstrução AX/IY/IZ/VZ/VPZ	Alta	0.01
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	I assimétrica	I assimétrica: Bsup=60.0 cm; tfsup=20.1 cm; bw=11.0 cm; Binf=60.0 cm; tfinf=17.5 cm; h=140.0 cm	reconstrução AX/IY/IZ/VZ/VPZ	Alta	0.01
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	I assimétrica	I assimétrica: Bsup=60.0 cm; tfsup=20.1 cm; bw=11.0 cm; Binf=60.0 cm; tfinf=17.5 cm; h=140.0 cm	reconstrução AX/IY/IZ/VZ/VPZ	Alta	0.01
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x90.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x90.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
489 - Beam_489	PAVIMENTO TERREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
491 - Beam_491	PAVIMENTO TERREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
492 - Beam_492	PAVIMENTO TERREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
493 - Beam_493	PAVIMENTO TERREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00

viga	story	section_type	section_geometry_summary	section_geometry_source	section_geometry_confidenc e	section_fit_error_pct
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	Rectangular	Rectangular 25.0x50.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	Rectangular	Rectangular 40.0x60.0 cm	propriedades AX/IY/IZ	Alta	0.00

Critérios de cálculo

Parâmetro	Valor
Suporte normativo	NP EN 1992-1-1:2010 - Eurocódigo 2 - Projecto de estruturas de betão - Parte 1-1: Regras gerais e regras para edifícios (inclui Anexo Nacional, AC:2012 e A1:2019 quando aplicável)
Recobrimento [mm]	40
Aço fyk [MPa]	500
cotθ	calculado automaticamente por caso no intervalo 1.0 <= cotθ <= 2.5
wk, lim [mm]	0.30
Limite de flecha	L/250
Combinação ELS	302
Momento principal	MY
Corte vertical	FZ
Torção	MX
Redução para casos governantes	Sim
Regime ELS	Quase-permanente / longo prazo
RH [%]	70.00
t0 [dias]	28.00
t [dias]	18250
ts [dias]	7.00
Classe de cimento	N
h0 [mm]	automático 2Ac/u
Retracção	Sim
Método de flecha	integração numérica de curvaturas - EC2 7.4.3
Envelope ELS	302
Regime automático	Sim
Condição de apoio	Automática / por tabela
Histórico	Duas fases G+Q

Parâmetro	Valor
Fração permanente [%]	70.00
t0,G [dias]	14.00
t0,Q [dias]	365.00
Armadura ELS	local por Station quando fornecida; caso contrário uniforme

Envelopes de esforços

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	9.99	0.00	18.22	0.59
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	14.62	0.00	16.39	0.27
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	11.87	0.00	17.52	0.98
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	12.43	0.00	17.34	0.74
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	13.04	0.00	17.28	0.23
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	14.96	24.05	1.23
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	19.55	25.94	0.84
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	18.61	25.63	0.44
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	17.60	25.53	0.41
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	13.23	23.91	0.59
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	15.99	25.04	0.65
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	15.42	24.86	0.41
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	14.82	24.80	0.10
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	10.31	0.00	12.17	0.59
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	7.56	0.00	13.30	0.65
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	8.18	0.00	13.11	0.41
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	8.73	0.00	13.05	0.10
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	19.27	19.83	1.56
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	23.86	21.72	0.51
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	22.92	21.41	0.11
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	21.91	21.31	0.73
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	17.54	19.69	0.92
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	20.30	20.82	0.32
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	19.73	20.63	0.08

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	19.13	20.57	0.42
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	27.37	22.54	0.07
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	25.89	22.70	0.09
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	27.39	22.54	0.07
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	25.91	22.70	0.09
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	29.10	22.36	0.06
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	29.11	22.36	0.06
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	24.17	22.89	0.10
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	24.17	22.89	0.10
6 - V4.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	15.45	C30/37	0.00	26.67	22.63	0.10
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.55	30.53	2.11
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.29	29.57	1.30
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.43	30.38	2.20
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.49	30.44	2.34
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.55	30.47	1.68
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	37.67	29.18	0.21
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.58	30.54	1.71
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.68	30.64	1.94
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.77	30.70	0.83
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.48	29.79	0.86
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.62	30.60	1.76
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.68	30.67	1.90
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	39.74	30.70	1.23
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.14	21.67	0.39
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.28	22.48	1.28
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.35	22.54	1.43
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.40	22.58	0.76
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.53	21.29	0.71
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.43	22.64	0.79
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.53	22.75	1.03
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.63	22.80	0.09

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.33	21.89	0.06
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.47	22.71	0.84
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.53	22.77	0.98
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.59	22.80	0.31
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.11	23.30	0.82
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.19	22.56	0.80
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.07	23.30	0.82
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.16	22.55	0.81
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	34.49	24.17	0.84
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	34.48	24.17	0.84
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.72	22.47	0.79
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.73	22.47	0.79
7 - V4.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.62	22.91	0.86
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	119.51	65.94	1.52
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	109.06	60.86	1.81
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	116.01	63.42	1.30
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	117.05	64.74	1.76
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	109.10	60.42	1.54
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	87.50	48.73	2.10
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	99.08	53.00	1.26
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	100.81	55.21	2.02
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	87.57	48.01	1.66
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	96.82	53.50	1.87
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	103.77	56.06	1.36
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	104.81	57.39	1.82
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	96.86	53.06	1.60
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	81.08	45.79	1.66
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	88.03	48.35	1.15
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	89.07	49.67	1.61
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	81.12	45.35	1.39
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	59.52	33.67	1.95

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	71.10	37.93	1.11
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	72.83	40.14	1.87
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	59.59	32.94	1.51
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	68.84	38.43	1.72
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	75.79	40.99	1.21
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	76.83	42.32	1.67
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	68.88	38.00	1.45
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	79.16	42.90	1.28
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	78.84	42.85	1.25
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	79.15	42.90	1.28
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	78.83	42.85	1.25
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	79.53	42.96	1.32
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	79.53	42.96	1.32
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	78.46	42.79	1.20
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	78.46	42.79	1.20
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	11.11	C30/37	0.00	79.02	42.88	1.27
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	28.37	34.95	32.23	0.98
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	20.41	30.05	29.38	0.84
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	25.23	33.01	30.82	1.28
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	27.68	34.54	31.91	0.96
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	20.75	30.01	29.28	1.16
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	0.58	18.68	22.73	0.95
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	8.60	23.62	25.14	1.67
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	12.69	26.17	26.95	1.15
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	1.13	18.62	22.57	1.48
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	8.18	23.31	25.40	0.97
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	13.00	26.27	26.84	1.40
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	15.45	27.80	27.93	1.09
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	8.51	23.27	25.31	1.29
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	11.17	19.62	20.34	0.74
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	15.99	22.59	21.78	1.17

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	18.44	24.11	22.87	0.86
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	11.51	19.58	20.24	1.05
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	0.00	8.66	13.86	0.84
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	0.00	13.19	16.10	1.57
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	3.45	15.74	17.91	1.05
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	0.00	8.19	13.53	1.37
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	0.00	12.88	16.36	0.86
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	3.76	15.85	17.81	1.30
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	6.21	17.37	18.89	0.98
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	0.00	12.84	16.27	1.18
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	5.81	17.86	19.00	0.70
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	5.65	17.64	18.92	0.80
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	5.80	17.86	19.00	0.70
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	5.65	17.64	18.92	0.80
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	5.99	18.12	19.09	0.58
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	5.99	18.12	19.09	0.58
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	5.47	17.39	18.83	0.91
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	5.47	17.39	18.83	0.91
120 - V10.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	4.77	C30/37	5.63	17.36	18.86	0.84
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	101 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	27.81	26.33	10.55	2.25
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	102 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	27.82	26.33	10.56	2.25
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	103 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	27.81	26.32	10.55	2.25
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	104 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	27.81	26.33	10.55	2.25
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	105 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	27.81	26.34	10.55	2.25
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	106 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	25.76	24.30	9.60	2.09
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	107 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	25.75	24.29	9.59	2.09
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	108 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	25.75	24.29	9.59	2.09
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	109 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	25.75	24.31	9.60	2.08
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	110 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	25.76	24.30	9.59	2.09
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	111 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	25.75	24.29	9.59	2.09
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	112 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	25.75	24.30	9.59	2.09

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	113 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	25.75	24.31	9.59	2.08
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	114 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	22.38	21.25	8.66	1.81
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	115 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	22.38	21.24	8.65	1.80
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	116 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	22.38	21.24	8.66	1.80
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	117 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	22.37	21.25	8.66	1.80
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	118 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	20.32	19.22	7.71	1.64
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	119 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	20.31	19.20	7.69	1.64
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	120 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	20.31	19.21	7.70	1.64
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	121 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	20.31	19.22	7.70	1.64
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	122 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	20.32	19.22	7.70	1.64
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	123 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	20.31	19.21	7.69	1.64
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	124 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	20.31	19.21	7.69	1.64
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	125 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	20.31	19.22	7.70	1.64
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	18.27	17.14	6.72	1.49
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	18.27	17.13	6.72	1.49
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	18.27	17.14	6.72	1.49
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	18.27	17.13	6.72	1.49
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	18.27	17.14	6.73	1.49
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	18.27	17.14	6.73	1.49
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	18.27	17.13	6.71	1.49
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	18.27	17.13	6.71	1.49
121 - Beam_121	PAVIMENTO TERREO	302 (C)	Rectangular	2.00	4.97	C30/37	18.28	17.13	6.71	1.49
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	177.38	109.85	119.49	18.82
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	164.07	103.80	111.90	19.73
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	170.22	104.99	114.79	17.15
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	173.76	108.65	117.46	18.26
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	164.97	103.23	112.04	19.58
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	127.97	79.57	88.95	19.77
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	138.21	81.56	93.76	15.46
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	144.11	87.64	98.22	17.32
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	129.46	78.61	89.18	19.51

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	140.97	86.71	96.75	19.10
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	147.11	87.91	99.63	16.52
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	150.65	91.56	102.31	17.63
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	141.86	86.14	96.89	18.95
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	125.01	78.72	84.88	15.90
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	131.15	79.91	87.76	13.31
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	134.69	83.56	90.44	14.43
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	125.90	78.14	85.02	15.74
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	88.91	54.48	61.92	15.93
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	99.15	56.47	66.73	11.62
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	105.05	62.56	71.19	13.48
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	90.40	53.53	62.15	15.67
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	101.90	61.63	69.72	15.26
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	108.05	62.82	72.60	12.68
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	111.59	66.47	75.28	13.79
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	102.80	61.05	69.86	15.11
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	111.21	65.25	74.96	12.18
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	112.08	64.66	75.09	12.94
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	111.20	65.25	74.95	12.17
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	112.07	64.66	75.09	12.94
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	110.18	65.94	74.80	11.29
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	110.18	65.94	74.80	11.28
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	113.09	63.97	75.25	13.83
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	113.09	63.97	75.25	13.83
122 - V1.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	3.04	C30/37	111.71	64.84	75.01	12.54
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	78.38	54.03	0.04
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	76.07	50.54	0.07
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	73.86	51.63	0.08
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	78.26	53.65	0.03
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	74.19	50.42	0.08
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	63.96	40.82	0.11

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	60.28	42.63	0.12
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.61	46.00	0.05
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	60.82	40.61	0.12
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	66.99	44.26	0.08
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	64.78	45.35	0.09
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	69.18	47.38	0.04
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	65.11	44.14	0.09
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	58.96	38.47	0.08
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	56.75	39.56	0.09
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	61.15	41.58	0.04
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	57.08	38.35	0.09
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	46.85	28.75	0.12
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	43.17	30.57	0.13
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	50.50	33.94	0.06
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	43.72	28.55	0.13
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	49.88	32.20	0.09
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	47.67	33.29	0.09
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	52.07	35.31	0.05
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	48.00	32.08	0.09
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	49.41	34.59	0.01
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	49.12	34.52	0.05
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	49.40	34.58	0.01
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	49.11	34.52	0.05
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	49.74	34.66	0.04
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	49.74	34.66	0.04
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	48.78	34.45	0.10
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	48.78	34.45	0.10
125 - V9.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	49.55	34.63	0.02
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	78.55	42.03	2.99
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	76.33	39.47	4.20
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	75.56	40.45	2.13

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	77.32	40.75	2.84
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	75.89	39.76	3.73
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	65.54	35.51	4.81
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	64.27	35.95	1.35
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	67.20	36.45	2.54
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	64.81	35.48	4.04
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	68.31	36.59	4.00
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	67.54	37.57	1.93
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	69.31	37.87	2.64
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	67.87	36.87	3.53
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	58.13	29.45	3.69
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	57.37	30.44	1.62
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	59.13	30.73	2.33
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	57.69	29.74	3.23
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	47.35	25.85	4.30
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	46.07	25.94	0.85
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	49.00	26.43	2.03
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	46.61	25.82	3.53
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	50.11	26.77	3.49
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	49.35	27.55	1.42
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	51.11	27.85	2.13
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	49.67	26.86	3.02
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	49.97	29.03	1.74
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	49.65	29.12	1.61
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	49.98	29.03	1.74
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	49.64	29.11	1.61
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	50.44	28.93	1.89
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	50.44	28.93	1.89
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	50.04	29.22	1.45
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	50.04	29.22	1.45
136 - V6.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	49.70	29.09	1.60

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
139 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	151.38	169.02	46.09
139 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	148.76	166.35	45.66
139 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	150.55	168.07	45.93
139 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	150.91	168.57	46.25
139 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	150.24	167.81	46.11
139 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	130.34	146.13	39.91
139 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	133.32	148.99	40.37
139 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	133.92	149.82	40.90
139 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	132.81	148.55	40.67
139 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	132.21	148.06	40.19
139 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	134.00	149.78	40.46
139 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	134.36	150.28	40.78
139 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	133.69	149.51	40.64
139 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	123.48	137.71	38.58
139 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	125.26	139.43	38.86
139 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	125.62	139.93	39.18
139 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	124.96	139.16	39.04
139 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	105.06	117.48	32.84
139 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	108.04	120.35	33.30
139 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	108.64	121.18	33.83
139 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	107.53	119.91	33.60
139 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	106.93	119.42	33.11
139 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	108.72	121.14	33.39
139 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	109.08	121.64	33.71
139 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	108.41	120.87	33.57
139 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	86.34	96.67	26.47
139 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	86.87	97.15	24.76
139 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	86.34	96.66	26.45
139 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	86.87	97.14	24.74
139 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	85.72	96.10	28.45
139 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	85.72	96.10	28.45

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
139 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	87.49	97.71	22.76
139 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	87.49	97.71	22.75
139 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	6.95	C30/37	0.00	93.64	104.68	27.91
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	97.57	55.94	2.65
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	92.79	51.71	3.18
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	93.35	53.30	2.33
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	95.77	54.24	2.52
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	92.18	51.72	2.90
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	76.44	44.69	2.79
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	77.36	45.11	1.37
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	81.40	46.57	1.70
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	75.42	44.36	2.32
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	81.54	47.13	2.51
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	82.09	47.51	1.66
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	84.51	48.45	1.85
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	80.92	46.93	2.23
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	70.88	39.03	2.62
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	71.43	40.43	1.76
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	73.86	41.37	1.96
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	70.27	38.85	2.34
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	54.53	32.00	2.23
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	55.45	32.43	0.81
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	59.49	33.89	1.14
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	53.51	31.68	1.76
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	59.62	34.44	1.95
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	60.18	34.70	1.10
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	62.60	35.57	1.29
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	59.01	34.25	1.67
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	61.85	36.95	0.99
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	61.58	37.01	1.02
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	61.85	36.95	0.99

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	61.58	37.01	1.02
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	62.17	36.88	0.95
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	62.17	36.88	0.95
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	61.27	37.08	1.06
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	61.27	37.08	1.06
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	10.25	C30/37	0.00	61.66	36.99	1.00
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	45.64	29.07	7.64
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	38.49	24.91	8.74
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	46.07	29.13	6.34
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	44.21	28.25	8.74
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	40.85	26.06	7.52
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	30.10	19.60	7.90
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	42.73	26.62	3.91
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	39.63	25.17	7.91
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	34.03	21.51	5.87
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	35.68	22.90	7.35
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	43.25	27.11	4.95
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	41.40	26.24	7.35
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	38.03	24.05	6.13
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	26.73	17.51	7.38
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	34.31	21.72	4.98
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	32.45	20.84	7.38
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	29.09	18.65	6.16
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	21.31	13.49	6.54
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	30.97	19.22	2.55
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	27.87	17.76	6.55
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	22.27	14.11	4.51
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	23.92	15.49	5.99
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	31.49	19.70	3.59
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	29.63	18.83	5.99
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	26.27	16.64	4.77

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	33.98	21.15	3.51
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	33.54	20.92	3.42
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	33.97	21.15	3.50
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	33.53	20.91	3.42
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	34.49	21.42	3.60
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	34.49	21.42	3.60
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	33.03	20.64	3.33
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	33.02	20.64	3.33
141 - V6.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	4.32	C30/37	0.00	33.78	21.05	3.38
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	132.84	61.04	0.78
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	128.38	58.85	1.34
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	125.97	58.57	0.36
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	131.26	60.19	1.43
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	125.19	57.73	0.82
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	109.38	51.71	1.55
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	105.37	51.24	0.09
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	114.17	53.94	1.70
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	104.07	49.83	0.68
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	114.65	54.01	1.19
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	112.24	53.72	0.20
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	117.53	55.35	1.28
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	111.47	52.88	0.67
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	98.53	44.59	1.32
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	96.12	44.31	0.34
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	101.41	45.93	1.41
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	95.35	43.47	0.80
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	79.53	37.45	1.53
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	75.52	36.98	0.11
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	84.33	39.68	1.68
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	74.22	35.57	0.66
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	84.80	39.74	1.17

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	82.40	39.46	0.19
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	87.68	41.08	1.26
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	81.62	38.62	0.65
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	85.25	40.81	0.29
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	85.44	40.82	0.28
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	85.25	40.81	0.29
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	85.44	40.82	0.28
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	85.02	40.80	0.31
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	85.02	40.80	0.31
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	85.67	40.83	0.26
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	85.67	40.83	0.26
142 - V6.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	10.74	C30/37	0.00	85.39	40.83	0.24
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	198.81	96.88	1.91
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	178.67	86.24	1.85
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	190.85	92.27	1.96
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	196.92	95.79	2.11
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	180.55	87.02	1.99
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	126.20	59.74	1.51
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	146.50	69.80	1.69
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	156.62	75.66	1.95
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	129.34	61.06	1.74
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	145.57	69.85	1.55
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	157.75	75.89	1.66
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	163.83	79.40	1.82
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	147.45	70.64	1.69
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	137.45	65.95	1.60
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	149.63	71.98	1.71
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	155.70	75.50	1.87
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	139.33	66.73	1.74
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	84.98	39.45	1.26
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	105.28	49.51	1.44

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	115.41	55.37	1.71
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	88.12	40.77	1.49
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	104.35	49.56	1.30
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	116.53	55.60	1.41
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	122.61	59.11	1.57
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	106.23	50.35	1.44
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	119.67	58.23	1.96
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	119.47	58.21	0.07
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	119.67	58.23	1.93
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	119.47	58.21	0.09
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	119.90	58.26	4.31
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	119.90	58.26	4.30
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	119.24	58.18	2.44
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	119.24	58.18	2.45
171 - V3.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	12.76	C30/37	0.00	119.93	58.27	0.98
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	100.43	44.10	0.16
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	92.16	42.16	0.13
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	96.92	43.09	0.17
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	99.25	43.73	0.15
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	94.03	42.80	0.14
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	75.89	39.04	0.03
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	83.83	40.58	0.10
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	87.70	41.66	0.07
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	79.00	40.10	0.05
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	83.12	40.63	0.06
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	87.88	41.55	0.11
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	90.20	42.20	0.09
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	84.98	41.27	0.08
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	68.49	31.09	0.08
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	73.24	32.02	0.12
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	75.57	32.67	0.10

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	70.35	31.74	0.09
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	52.21	27.97	0.02
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	60.15	29.52	0.06
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	64.02	30.59	0.02
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	55.32	29.04	0.00
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	59.44	29.56	0.02
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	64.20	30.49	0.06
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	66.52	31.13	0.04
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	61.30	30.20	0.03
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.20	31.49	0.04
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.23	31.50	0.08
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.20	31.49	0.04
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.23	31.50	0.08
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.16	31.48	0.02
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.16	31.48	0.02
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.27	31.51	0.13
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.27	31.51	0.13
172 - V3.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	8.73	C30/37	0.00	67.11	31.45	0.05
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.66	7.59	17.02	5.15
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.66	7.59	17.03	5.14
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.66	7.60	17.01	5.15
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.66	7.60	17.01	5.15
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.66	7.59	17.01	5.15
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.19	6.96	15.65	4.79
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	107 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.18	6.97	15.63	4.79
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	108 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.18	6.97	15.63	4.79
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	109 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.18	6.97	15.62	4.79
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	110 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.19	6.96	15.64	4.79
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	111 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.18	6.97	15.63	4.79
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	112 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.18	6.97	15.63	4.79
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	113 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	6.18	6.96	15.62	4.79

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	114 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	5.35	6.17	13.81	4.12
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	115 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	5.35	6.17	13.79	4.12
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	116 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	5.34	6.17	13.80	4.12
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	117 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	5.35	6.17	13.79	4.12
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	118 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.87	5.54	12.43	3.76
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	119 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.87	5.55	12.41	3.77
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	120 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.87	5.55	12.41	3.76
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	121 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.87	5.54	12.40	3.76
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	122 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.87	5.54	12.43	3.76
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	123 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.87	5.54	12.41	3.76
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	124 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.87	5.54	12.41	3.76
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	125 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.87	5.54	12.41	3.76
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.40	4.93	11.05	3.41
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.40	4.93	11.04	3.41
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.40	4.93	11.05	3.41
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.40	4.93	11.04	3.41
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.39	4.93	11.06	3.41
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.39	4.93	11.06	3.41
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.40	4.93	11.03	3.42
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.40	4.93	11.03	3.42
173 - Beam_173	PAVIMENTO TÉRREO	302 (C)	Rectangular	2.00	16.35	C30/37	4.40	4.93	11.04	3.42
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	23.38	22.39	7.32
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	23.02	22.19	7.29
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	22.91	21.85	8.25
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	23.87	22.56	7.19
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	22.60	21.86	7.44
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	21.44	21.49	6.55
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	21.25	20.92	8.16
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	22.86	22.09	6.39
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	20.74	20.93	6.80
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	21.72	21.64	6.56

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	21.61	21.29	7.52
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	22.58	22.00	6.46
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	21.31	21.30	6.70
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	18.22	16.93	6.11
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	18.11	16.59	7.07
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	19.07	17.29	6.01
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	17.80	16.60	6.25
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	16.64	16.22	5.37
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	16.45	15.65	6.97
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	18.06	16.83	5.21
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	15.94	15.67	5.62
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	16.92	16.37	5.37
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	16.81	16.03	6.33
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	17.78	16.74	5.27
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	16.51	16.04	5.52
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	15.91	15.97	4.17
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	14.61	15.43	4.18
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	15.90	15.96	4.17
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	14.60	15.43	4.18
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	17.42	16.59	4.16
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	17.41	16.59	4.16
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	13.10	14.80	4.19
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	13.09	14.80	4.19
174 - V5.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	15.48	15.78	4.51
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	26.62	25.35	4.69
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	26.70	25.33	4.73
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	25.92	24.67	4.72
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	26.09	25.15	4.70
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	26.84	25.29	4.70
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	26.14	25.13	4.42
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	24.84	24.02	4.41

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	25.13	24.83	4.37
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	26.38	25.05	4.37
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	26.13	25.15	4.39
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	25.34	24.49	4.38
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	25.52	24.97	4.35
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	26.27	25.11	4.36
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	20.12	18.86	3.85
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	19.34	18.20	3.84
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	19.51	18.68	3.82
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	20.26	18.82	3.82
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	19.56	18.66	3.54
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	18.26	17.55	3.53
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	18.55	18.36	3.49
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	19.80	18.58	3.49
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	19.55	18.68	3.51
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	18.77	18.01	3.50
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	18.94	18.50	3.47
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	19.69	18.64	3.48
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	18.32	18.33	2.90
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	19.47	18.70	2.87
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	18.33	18.34	2.90
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	19.49	18.70	2.87
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	17.64	18.12	2.95
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	17.64	18.12	2.95
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	20.82	19.12	2.83
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	20.83	19.13	2.83
175 - V5.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	18.97	18.54	3.06
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	7.75	23.80	23.15	1.53
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	8.29	24.43	23.42	2.03
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	7.56	23.01	22.40	2.48
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	7.18	23.25	22.80	1.42

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	8.43	24.44	23.42	2.04
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.02	22.43	22.21	2.48
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	4.80	20.06	20.51	3.23
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	4.16	20.47	21.18	1.46
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.25	22.45	22.22	2.50
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	5.74	22.08	22.08	2.07
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	5.01	20.66	21.06	2.52
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	4.63	20.91	21.46	1.46
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	5.88	22.10	22.08	2.08
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	8.40	20.01	18.48	1.87
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	7.67	18.58	17.45	2.32
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	7.28	18.83	17.85	1.27
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	8.54	20.02	18.48	1.89
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.12	18.00	17.27	2.33
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	4.91	15.63	15.57	3.07
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	4.27	16.04	16.24	1.31
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.36	18.03	17.28	2.35
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	5.85	17.66	17.14	1.92
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	5.12	16.24	16.11	2.37
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	4.73	16.48	16.51	1.31
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	5.99	17.67	17.14	1.93
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.56	12.66	14.37	0.83
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.17	14.26	15.24	0.85
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.58	12.68	14.38	0.83
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.18	14.27	15.25	0.85
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	10.81	13.35	0.81
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	10.82	13.35	0.81
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	4.04	16.12	16.27	0.87
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	4.05	16.12	16.27	0.87
176 - V5.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	1.38	13.39	14.79	0.93
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	37.29	25.77	16.97

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	34.96	25.18	17.03
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	36.61	25.11	15.99
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	35.88	25.30	17.13
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	35.89	25.41	16.43
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	33.10	24.85	14.75
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	35.84	24.72	13.02
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	34.62	25.04	14.91
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	34.64	25.22	13.76
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	34.95	25.31	14.96
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	36.60	25.23	13.92
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	35.86	25.42	15.05
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	35.87	25.53	14.36
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	24.80	18.37	13.70
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	26.45	18.30	12.66
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.72	18.49	13.80
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.73	18.60	13.11
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	22.94	18.04	11.43
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.68	17.91	9.69
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	24.46	18.23	11.59
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	24.48	18.41	10.43
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	24.79	18.49	11.63
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	26.44	18.42	10.59
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.70	18.61	11.73
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.71	18.72	11.03
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	28.75	19.50	10.19
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	30.15	20.06	10.05
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	28.77	19.50	10.19
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	30.16	20.06	10.05
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	27.13	18.84	10.35
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	27.14	18.85	10.35
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	31.78	20.72	9.90

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	31.78	20.72	9.89
177 - V5.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	29.72	19.86	10.13
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.12	22.42	0.90
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.98	22.44	0.37
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	25.34	21.79	1.15
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.23	22.33	0.52
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.20	22.17	0.71
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.84	22.51	0.15
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	25.03	21.40	1.45
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.59	22.32	0.40
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.53	22.05	0.71
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.69	22.36	0.52
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	25.65	21.86	1.30
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	25.95	22.25	0.67
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.02	22.12	0.86
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.48	16.90	0.10
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	19.34	16.12	0.67
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	20.73	16.79	0.05
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	20.69	16.63	0.23
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.33	16.97	0.33
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	18.78	15.66	0.97
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.09	16.79	0.08
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.03	16.52	0.23
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.19	16.83	0.04
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	19.06	16.04	0.82
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	20.44	16.72	0.19
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	20.41	16.55	0.38
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	19.66	16.78	1.07
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	20.66	17.02	1.03
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	19.67	16.78	1.07
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	20.67	17.02	1.03

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	18.99	16.62	1.13
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	18.99	16.62	1.13
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.83	17.31	0.98
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.83	17.31	0.98
178 - V8.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	20.29	16.93	1.08
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.91	23.13	0.11
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.00	23.08	0.19
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.49	22.82	0.07
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.30	22.86	0.21
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.25	23.09	0.09
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.77	22.94	0.42
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.93	22.51	0.23
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.61	22.58	0.45
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.19	22.95	0.25
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.70	22.98	0.34
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.20	22.72	0.22
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.00	22.76	0.35
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.96	22.98	0.23
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.38	17.22	0.23
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.88	16.96	0.11
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.68	17.00	0.25
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.64	17.22	0.13
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.15	17.08	0.46
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.31	16.65	0.27
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.99	16.72	0.49
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.58	17.09	0.29
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.08	17.11	0.38
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.58	16.85	0.26
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.39	16.89	0.39
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.34	17.12	0.27
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.93	16.83	0.34

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.07	17.13	0.33
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.92	16.83	0.34
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.06	17.13	0.33
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.23	16.64	0.37
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.23	16.64	0.37
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	24.39	17.49	0.30
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	24.39	17.49	0.30
179 - V8.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.60	17.01	0.34
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	32.40	23.40	1.40
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	32.33	23.27	1.35
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.99	23.17	1.31
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.70	23.08	1.72
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	32.58	23.31	0.98
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.21	22.93	1.16
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.64	22.77	1.11
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.15	22.62	1.78
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.62	23.01	0.55
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.32	23.04	1.21
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.97	22.94	1.17
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.68	22.85	1.58
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.57	23.08	0.84
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	24.54	17.32	1.03
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	24.19	17.22	0.99
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.90	17.13	1.40
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	24.78	17.36	0.66
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.41	16.98	0.84
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.84	16.82	0.78
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.36	16.67	1.46
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.83	17.05	0.23
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.52	17.09	0.88
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.18	16.99	0.85

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.89	16.90	1.26
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.77	17.13	0.52
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.00	16.86	0.80
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.15	17.17	0.80
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.99	16.86	0.80
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.14	17.16	0.80
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.06	16.61	0.79
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.06	16.61	0.79
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	24.49	17.52	0.81
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	24.49	17.52	0.81
180 - V8.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.67	17.04	0.81
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.48	23.71	0.32
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.31	23.59	0.56
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.36	23.52	0.20
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.67	23.59	0.22
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.92	23.47	0.41
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.65	23.15	0.38
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.74	23.03	0.21
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.27	23.15	0.19
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.01	22.95	0.14
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.74	23.23	0.26
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.79	23.16	0.09
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.11	23.23	0.08
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.36	23.11	0.11
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.10	17.78	0.47
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.15	17.71	0.11
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.47	17.78	0.13
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.71	17.65	0.32
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.45	17.34	0.30
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.53	17.22	0.30
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.06	17.34	0.27

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.80	17.14	0.05
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.53	17.42	0.17
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.59	17.35	0.18
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.90	17.42	0.17
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.15	17.30	0.03
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.24	17.15	0.17
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.01	16.81	0.16
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	22.25	17.15	0.17
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.02	16.81	0.16
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.68	17.54	0.19
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	23.68	17.54	0.19
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	20.63	16.70	0.15
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	20.63	16.70	0.15
181 - V8.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	21.53	16.95	0.17
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	41.34	25.62	3.00
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	43.21	25.81	3.57
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	39.69	24.97	2.48
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	40.43	25.00	2.92
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	42.81	25.81	3.33
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	38.56	25.10	3.19
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	39.85	25.38	1.37
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	39.53	25.06	2.11
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	38.01	25.12	2.80
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	38.70	25.24	2.87
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	39.87	25.50	1.78
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	39.67	25.31	2.23
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	38.77	25.35	2.64
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	33.77	19.29	3.16
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	30.25	18.45	2.06
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	30.99	18.48	2.51
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	33.37	19.29	2.92

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	29.12	18.58	2.78
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	29.95	18.75	0.96
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	29.64	18.43	1.70
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	28.46	18.58	2.38
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	28.81	18.61	2.46
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	29.97	18.87	1.37
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	29.78	18.68	1.81
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	28.87	18.72	2.22
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	31.00	19.70	1.20
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	29.97	19.48	1.17
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	31.01	19.70	1.20
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	29.98	19.48	1.17
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	32.20	19.96	1.24
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	32.20	19.96	1.24
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	28.78	19.22	1.13
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	28.79	19.22	1.13
182 - V8.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	8.51	C30/37	0.00	30.44	19.58	1.15
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	169.24	80.17	13.78
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	160.94	77.52	13.62
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	163.42	77.99	13.68
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	167.36	79.00	13.93
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	160.42	77.36	13.68
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	134.46	69.59	9.42
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	138.59	70.38	9.53
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	145.17	72.06	9.93
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	133.59	69.33	9.52
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	143.48	72.36	10.11
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	145.96	72.84	10.18
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	149.91	73.85	10.42
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	142.96	72.21	10.17
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	120.59	57.88	10.45

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	123.07	58.36	10.51
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	127.02	59.37	10.75
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	120.07	57.73	10.50
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	94.11	49.95	6.25
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	98.25	50.75	6.35
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	104.82	52.43	6.76
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	93.25	49.70	6.34
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	103.14	52.73	6.94
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	105.62	53.21	7.00
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	109.56	54.22	7.24
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	102.62	52.58	6.99
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	111.54	55.29	6.20
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	110.70	55.02	6.32
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	111.55	55.29	6.19
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	110.71	55.03	6.31
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	112.53	55.59	6.05
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	112.54	55.59	6.05
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	109.72	54.72	6.46
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	109.72	54.72	6.46
186 - V1.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	10.21	C30/37	0.00	111.02	55.13	6.26
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	16.47	21.91	10.86
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	16.47	21.90	10.33
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	16.76	22.10	11.26
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	16.92	22.23	10.59
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	17.04	22.35	9.96
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	24.26	22.36	7.45
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	26.88	23.49	8.99
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	26.24	23.37	7.88
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	25.81	23.34	6.82
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	23.57	22.48	7.93
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	25.14	23.16	8.86

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	24.76	23.09	8.19
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	24.50	23.07	7.55
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	10.40	15.42	8.68
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	11.21	15.81	9.60
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	10.85	15.75	8.94
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	10.97	15.87	8.30
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	23.22	17.75	5.79
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	25.84	18.88	7.33
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	25.21	18.76	6.22
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	24.78	18.73	5.16
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	22.54	17.87	6.28
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	24.11	18.55	7.20
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	23.73	18.48	6.54
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	23.47	18.46	5.90
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	23.04	17.81	4.58
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	27.19	19.28	4.55
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	23.09	17.83	4.58
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	27.25	19.30	4.55
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	18.21	16.12	4.61
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	18.23	16.12	4.61
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	32.06	20.99	4.52
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	32.07	21.00	4.52
188 - V4.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	5.38	C30/37	0.00	25.03	18.54	4.50
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	26.49	30.76	2.64
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	25.10	30.16	3.35
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	24.05	29.83	2.85
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	26.99	29.70	2.84
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	25.81	30.47	3.19
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	22.53	29.22	1.59
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	21.21	28.80	0.75
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	25.68	28.46	0.73

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	23.72	29.75	1.32
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	23.59	29.66	1.44
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	22.54	29.33	0.93
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	25.48	29.20	0.92
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	24.30	29.97	1.28
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	18.55	22.36	2.66
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	17.51	22.04	2.16
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	20.44	21.91	2.14
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	19.26	22.68	2.50
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	15.99	21.43	0.90
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	15.69	21.28	0.06
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	19.14	20.67	0.03
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	17.17	21.96	0.63
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	17.04	21.86	0.75
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	16.00	21.54	0.24
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	18.93	21.41	0.23
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	17.75	22.18	0.58
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	28.50	24.40	0.45
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	24.54	24.56	0.42
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	28.22	24.34	0.45
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	24.72	24.62	0.42
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	7.56	56.35	30.47	0.47
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	7.51	56.26	30.45	0.47
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	23.49	41.93	30.68	0.40
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	23.58	41.98	30.69	0.40
189 - V7.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.43	C30/37	0.00	17.52	22.09	0.44
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	101 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	14.98	541.14	6.18
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	102 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	14.99	541.13	6.25
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	103 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	14.98	541.20	6.16
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	104 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	14.93	540.75	6.16
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	105 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	14.98	541.20	6.17

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	106 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	13.72	498.67	5.86
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	107 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	13.71	498.78	5.72
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	108 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	13.63	498.04	5.72
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	109 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	13.70	498.79	5.74
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	110 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	13.71	498.69	5.82
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	111 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	13.70	498.76	5.73
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	112 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	13.65	498.31	5.73
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	113 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	13.70	498.76	5.74
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	114 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	12.21	437.45	5.02
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	115 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	12.21	437.52	4.94
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	116 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	12.16	437.07	4.94
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	117 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	12.20	437.52	4.95
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	118 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	10.95	394.99	4.64
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	119 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	10.93	395.10	4.50
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	120 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	10.85	394.36	4.50
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	121 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	10.93	395.11	4.52
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	122 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	10.94	395.01	4.59
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	123 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	10.93	395.08	4.51
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	124 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	10.88	394.63	4.51
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	125 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	10.93	395.08	4.52
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	9.53	351.20	4.16
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	9.54	351.28	4.15
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	9.53	351.20	4.16
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	9.54	351.27	4.16
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	9.52	351.10	4.17
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	9.52	351.10	4.17
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	9.54	351.37	4.15
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	9.54	351.37	4.15
196 - Beam_196	PAVIMENTO TERREO	302 (C)	Rectangular	2.00	5.68	C30/37	0.00	9.54	351.27	4.16
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.60	29.84	0.64
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	35.58	29.01	0.60

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.51	29.72	0.50
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.60	29.80	1.20
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.67	29.83	0.03
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	35.03	28.45	0.68
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.43	29.59	0.52
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.59	29.72	1.67
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.53	29.72	0.38
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	35.72	29.01	0.68
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.56	29.69	0.58
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.66	29.77	1.27
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.63	29.77	0.04
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.11	21.30	0.55
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.04	22.01	0.45
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.12	22.08	1.14
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.20	22.11	0.08
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	25.46	20.71	0.63
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.86	21.85	0.46
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.03	21.98	1.62
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.98	21.99	0.43
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.16	21.27	0.63
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.00	21.96	0.53
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.10	22.03	1.22
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.06	22.03	0.01
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.36	22.38	0.60
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.19	22.60	0.61
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.32	22.37	0.60
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.24	22.61	0.61
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.90	23.33	0.59
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	31.89	23.32	0.59
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	32.81	23.55	0.62
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	32.82	23.56	0.62

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
201 - V4.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.66	22.20	0.61
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	144.96	171.96	110.93	8.31
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	129.89	158.97	102.17	8.05
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	139.36	166.52	106.88	9.27
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	142.05	167.98	108.76	8.36
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	131.24	160.27	102.69	8.15
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	97.46	133.17	81.76	5.00
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	113.24	145.76	89.61	7.04
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	117.73	148.19	92.74	5.51
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	99.70	135.34	82.63	5.16
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	111.09	144.56	89.89	5.63
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	120.56	152.12	94.61	6.85
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	123.25	153.58	96.48	5.93
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	112.43	145.87	90.41	5.72
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	98.04	119.76	77.18	5.60
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	107.51	127.31	81.89	6.82
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	110.21	128.77	83.77	5.91
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	99.39	121.06	77.70	5.70
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	65.61	93.96	56.77	2.55
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	81.40	106.55	64.62	4.59
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	85.88	108.98	67.75	3.06
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	67.86	96.14	57.64	2.71
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	79.24	105.35	64.90	3.18
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	88.71	112.91	69.62	4.40
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	91.40	114.37	71.49	3.48
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	80.59	106.66	65.42	3.27
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	93.29	117.52	72.57	3.54
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	93.58	117.80	72.66	3.43
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	93.28	117.52	72.57	3.54
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	93.58	117.80	72.66	3.43
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	92.95	117.21	72.48	3.66

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	92.94	117.20	72.48	3.66
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	93.92	118.12	72.75	3.31
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	93.92	118.11	72.75	3.31
210 - V1.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	6.65	C30/37	93.53	117.76	72.64	3.53
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	34.70	30.21	3.20
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	35.46	29.31	4.65
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	33.12	29.02	2.19
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	35.64	30.09	3.11
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	33.70	28.64	4.46
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	27.40	24.31	5.14
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	23.50	23.83	1.03
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	27.69	25.61	2.56
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	24.46	23.19	4.82
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	27.94	25.52	4.19
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	25.60	25.23	1.72
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	28.12	26.30	2.64
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	26.18	24.85	4.00
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	28.46	22.49	4.40
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	26.12	22.20	1.93
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	28.64	23.27	2.85
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	26.70	21.81	4.21
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	20.40	17.49	4.88
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	16.49	17.01	0.77
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	20.69	18.79	2.30
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	17.46	16.36	4.56
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	20.94	18.70	3.93
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	18.60	18.41	1.47
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	21.12	19.48	2.38
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	19.18	18.02	3.74
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	16.48	18.42	1.34
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	15.87	18.24	1.39

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	16.49	18.42	1.34
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	15.87	18.24	1.39
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	17.20	18.62	1.27
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	17.20	18.62	1.27
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	15.16	18.04	1.46
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	15.16	18.04	1.46
225 - V6.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	4.70	C30/37	0.00	16.02	18.29	1.27
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	52.83	38.72	3.20
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	47.11	35.15	4.65
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	50.53	37.07	2.19
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	50.35	37.45	3.11
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	47.88	35.30	4.46
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	39.88	28.85	5.14
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	45.58	32.05	1.03
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	45.27	32.70	2.56
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	41.15	29.11	4.82
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	44.42	31.92	4.19
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	47.84	33.84	1.72
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	47.66	34.23	2.64
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	45.19	32.08	4.00
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	34.53	26.11	4.40
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	37.95	28.04	1.93
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	37.76	28.42	2.85
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	35.29	26.27	4.21
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	27.29	19.82	4.88
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	32.99	23.02	0.77
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	32.68	23.67	2.30
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	28.57	20.08	4.56
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	31.84	22.89	3.93
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	35.26	24.81	1.47
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	35.07	25.20	2.38

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	32.60	23.05	3.74
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	39.14	26.88	1.34
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	39.62	27.05	1.39
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	39.13	26.87	1.34
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	39.62	27.05	1.39
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	38.57	26.67	1.27
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	38.57	26.67	1.27
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	40.18	27.25	1.46
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	40.18	27.25	1.46
226 - V6.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	1.54	C30/37	0.00	39.48	27.00	1.27
268 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	90.74	100.71	25.98
268 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	89.96	99.85	25.77
268 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	90.42	100.34	25.90
268 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	90.53	100.50	26.06
268 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	90.56	100.49	25.83
268 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	79.37	88.27	23.33
268 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	80.14	89.09	23.55
268 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	80.32	89.34	23.80
268 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	80.36	89.34	23.43
268 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	79.88	88.82	23.48
268 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	80.34	89.31	23.61
268 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	80.44	89.47	23.77
268 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	80.47	89.46	23.54
268 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	75.16	83.33	20.99
268 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	75.62	83.82	21.12
268 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	75.73	83.97	21.28
268 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	75.76	83.97	21.05
268 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	64.57	71.75	18.55
268 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	65.33	72.57	18.77
268 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	65.51	72.82	19.02
268 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	65.56	72.82	18.65

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
268 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	65.07	72.30	18.70
268 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	65.53	72.79	18.83
268 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	65.64	72.94	18.99
268 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	65.67	72.94	18.76
268 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	51.24	57.22	15.69
268 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	51.34	57.15	15.57
268 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	51.24	57.22	15.69
268 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	51.34	57.15	15.57
268 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	51.12	57.29	15.83
268 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	51.12	57.29	15.83
268 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	51.46	57.08	15.43
268 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	51.45	57.08	15.43
268 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	5.80	C30/37	0.00	55.70	62.06	16.72
276 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	188.58	199.59	35.29
276 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	186.68	201.06	34.92
276 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	188.40	193.28	35.31
276 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	188.54	200.51	35.35
276 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	188.13	197.14	35.12
276 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	170.66	188.01	31.97
276 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	173.52	175.04	32.63
276 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	173.76	187.10	32.69
276 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	173.08	181.47	32.30
276 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	171.85	187.74	32.22
276 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	173.57	179.96	32.62
276 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	173.71	187.20	32.66
276 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	173.31	183.82	32.42
276 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	151.04	160.15	28.14
276 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	152.75	152.37	28.54
276 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	152.90	159.61	28.58
276 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	152.49	156.23	28.34
276 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	135.01	147.10	25.19

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
276 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	137.87	134.13	25.85
276 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	138.11	146.20	25.92
276 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	137.43	140.57	25.53
276 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	136.21	146.83	25.45
276 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	137.93	139.05	25.84
276 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	138.07	146.29	25.88
276 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	137.66	142.91	25.65
276 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	116.16	129.00	21.92
276 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	115.57	128.38	21.74
276 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	116.16	129.00	21.92
276 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	115.56	128.37	21.74
276 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	116.85	129.73	22.14
276 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	116.85	129.73	22.14
276 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	114.87	127.65	21.53
276 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	114.87	127.64	21.53
276 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	8.94	C30/37	0.00	122.26	127.78	23.02
278 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	134.27	105.94	2.68
278 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	132.47	104.25	2.45
278 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	133.57	105.23	2.58
278 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	132.99	105.28	2.89
278 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	133.67	105.42	2.64
278 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	113.98	89.73	1.97
278 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	115.82	91.36	2.19
278 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	114.84	91.44	2.72
278 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	115.99	91.67	2.29
278 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	114.98	90.72	2.13
278 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	116.09	91.70	2.26
278 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	115.50	91.75	2.58
278 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	116.19	91.89	2.32
278 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	113.69	90.51	1.96
278 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	114.79	92.08	2.09

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
278 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	114.21	91.52	2.41
278 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	114.89	91.54	2.15
278 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	95.20	74.53	1.49
278 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	97.04	76.16	1.71
278 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	96.06	76.24	2.23
278 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	97.21	76.47	1.80
278 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	96.20	75.52	1.65
278 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	97.31	76.50	1.78
278 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	96.72	76.55	2.09
278 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	97.41	76.69	1.83
278 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	71.44	56.90	1.52
278 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	71.55	56.73	1.38
278 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	71.43	56.90	1.52
278 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	71.55	56.73	1.38
278 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	71.30	57.10	1.68
278 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	71.30	57.10	1.68
278 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	71.68	56.53	1.22
278 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	71.68	56.53	1.22
278 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	71.52	56.82	1.44
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	58.76	0.00	6964	8.88
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	59.64	0.00	6999	8.90
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	58.50	0.00	6956	8.88
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	58.12	0.00	6955	8.85
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	58.47	0.00	6957	8.87
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	44.95	0.00	6185	8.34
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	107 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	43.06	0.00	6113	8.30
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	108 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	42.42	0.00	6110	8.26
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	109 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	43.01	0.00	6113	8.29
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	110 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	44.37	0.00	6161	8.33
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	111 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	43.24	0.00	6118	8.30
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	112 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	42.85	0.00	6117	8.28

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	113 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	43.21	0.00	6118	8.30
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	114 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	57.59	0.00	5917	7.10
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	115 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	56.45	0.00	5874	7.07
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	116 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	56.07	0.00	5872	7.05
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	117 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	56.42	0.00	5874	7.07
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	118 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	42.90	0.00	5102	6.54
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	119 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	41.02	0.00	5031	6.49
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	120 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	40.38	0.00	5028	6.45
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	121 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	40.97	0.00	5031	6.49
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	122 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	42.32	0.00	5079	6.52
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	123 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	41.19	0.00	5036	6.50
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	124 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	40.80	0.00	5034	6.47
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	125 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	41.16	0.00	5036	6.49
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	23.26	0.00	4175	5.86
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	23.24	0.00	4171	5.86
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	23.26	0.00	4175	5.86
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	23.24	0.00	4171	5.86
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	23.28	0.00	4181	5.85
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	23.28	0.00	4181	5.85
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	23.21	0.00	4165	5.86
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	23.21	0.00	4165	5.86
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	302 (C)	Rectangular	2.00	3.40	C30/37	23.21	0.00	4164	5.86
284 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	10.45	112.34	51.03	6.19
284 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	10.16	112.91	51.14	6.41
284 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	10.42	112.16	51.06	6.22
284 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	10.43	110.56	50.06	5.73
284 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	10.35	112.38	50.99	6.17
284 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	8.60	99.79	46.42	6.11
284 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	9.03	98.54	46.30	5.79
284 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	9.05	95.87	44.63	4.98
284 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	8.92	98.91	46.18	5.71

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
284 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	8.78	99.55	46.38	5.90
284 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	9.03	98.80	46.30	5.71
284 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	9.05	97.20	45.30	5.23
284 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	8.97	99.02	46.23	5.67
284 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	8.75	94.69	41.90	5.48
284 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	9.00	93.94	41.83	5.29
284 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	9.02	92.34	40.82	4.80
284 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	8.94	94.16	41.75	5.24
284 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	7.19	81.58	37.18	5.18
284 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	7.61	80.32	37.06	4.86
284 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	7.64	77.65	35.39	4.05
284 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	7.51	80.69	36.94	4.78
284 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	7.36	81.34	37.14	4.98
284 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	7.62	80.59	37.07	4.78
284 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	7.63	78.98	36.06	4.30
284 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	7.55	80.81	36.99	4.74
284 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	5.57	62.29	30.30	3.27
284 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	5.54	62.49	30.35	4.00
284 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	5.57	62.29	30.30	3.28
284 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	5.54	62.49	30.35	4.01
284 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	5.61	62.06	30.24	2.67
284 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	5.61	62.06	30.24	2.67
284 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	5.51	62.72	30.41	4.86
284 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	5.51	62.72	30.41	4.87
284 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	5.56	62.38	30.32	3.65
Viga 285	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.56	0.68	7.48	16.30
Viga 285	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.57	1.26	7.51	16.34
Viga 285	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.57	1.06	7.51	16.30
Viga 285	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.55	0.00	7.35	16.20
Viga 285	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.57	0.62	7.53	16.28
Viga 285	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.22	1.69	5.95	16.17

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	107 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.23	1.37	5.95	16.11
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	108 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.20	0.00	6.45	15.93
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	109 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.23	0.64	5.99	16.06
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	110 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.22	1.20	5.93	16.14
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	111 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.23	1.01	5.94	16.11
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	112 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.21	0.00	5.78	16.00
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	113 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.23	0.57	5.96	16.08
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	114 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.20	1.50	6.90	12.27
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	115 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.20	1.31	6.90	12.23
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	116 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.18	0.00	6.75	12.13
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	117 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	2.20	0.87	6.92	12.21
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	118 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.85	1.94	5.34	12.10
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	119 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.86	1.62	5.35	12.04
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	120 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.83	0.00	5.36	11.86
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	121 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.86	0.89	5.38	11.99
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	122 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.85	1.45	5.33	12.07
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	123 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.86	1.26	5.33	12.04
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	124 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.84	0.00	5.17	11.93
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	125 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.86	0.81	5.35	12.01
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.46	0.00	3.11	11.79
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.47	0.30	3.17	11.83
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.46	0.00	3.11	11.79
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.47	0.30	3.17	11.83
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.46	0.00	3.60	11.75
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.46	0.00	3.59	11.75
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.47	0.71	3.25	11.88
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.47	0.71	3.25	11.88
Viga 285	PAVIMENTO TERREO	302 (C)	Rectangular	2.00	9.86	C30/37	1.46	0.13	3.15	11.82
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	101 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	8.23	41.52	61.31	3.27
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	102 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	8.12	41.47	61.15	3.52
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	103 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	8.10	41.49	61.21	3.50

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	104 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	8.47	41.35	61.19	2.81
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	105 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	8.22	41.45	61.22	3.31
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	106 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	7.13	38.56	56.88	3.40
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	107 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	7.10	38.60	56.98	3.36
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	108 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	7.72	38.36	56.95	2.92
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	109 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	7.31	38.54	56.99	3.04
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	110 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	7.27	38.58	56.97	3.23
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	111 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	7.25	38.61	57.03	3.21
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	112 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	7.62	38.47	57.02	2.52
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	113 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	7.37	38.57	57.04	3.02
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	114 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	6.56	33.24	48.92	2.93
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	115 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	6.54	33.27	48.99	2.90
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	116 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	6.91	33.12	48.97	2.23
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	117 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	6.66	33.23	48.99	2.71
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	118 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.57	30.33	44.65	2.81
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	119 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.54	30.37	44.76	2.76
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	120 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	6.16	30.13	44.72	2.56
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	121 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.74	30.31	44.76	2.45
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	122 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.71	30.36	44.75	2.64
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	123 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.69	30.38	44.81	2.61
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	124 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	6.06	30.24	44.79	2.11
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	125 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.81	30.35	44.81	2.43
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.11	27.55	40.86	1.80
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	4.89	27.30	40.34	2.28
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.11	27.55	40.85	1.81
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	4.89	27.30	40.34	2.28
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.37	27.83	41.45	1.95
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	5.37	27.83	41.45	1.95
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	4.63	27.02	39.75	2.83
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	4.63	27.02	39.74	2.83
Viga 306	PAVIMENTO TERREO	302 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	4.99	27.41	40.58	2.05

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.05	103.67	45.16
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.03	103.44	45.14
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.19	103.33	45.03
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	60.79	103.34	45.01
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.13	103.57	45.17
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	56.70	96.01	41.53
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	107 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	56.97	95.83	41.35
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	108 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	56.30	95.84	41.32
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	109 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	56.86	96.23	41.59
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	110 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	56.71	96.19	41.55
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	111 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	56.87	96.08	41.45
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	112 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	56.47	96.09	41.43
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	113 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	56.81	96.33	41.59
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	114 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.92	82.72	36.47
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	115 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	49.09	82.61	36.36
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	116 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.68	82.62	36.35
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	117 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	49.02	82.85	36.50
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	118 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	44.60	75.29	32.86
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	119 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	44.87	75.11	32.69
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	120 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	44.20	75.12	32.66
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	121 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	44.76	75.51	32.92
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	122 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	44.61	75.48	32.89
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	123 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	44.77	75.37	32.78
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	124 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	44.37	75.37	32.76
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	125 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	44.70	75.61	32.92
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	40.23	68.44	29.08
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	40.07	68.44	29.07
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	40.23	68.44	29.08
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	40.07	68.44	29.07
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	40.42	68.43	29.08
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	40.42	68.43	29.08

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	39.88	68.45	29.07
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	39.88	68.45	29.07
Viga 307	PAVIMENTO TÉRREO	302 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	40.15	68.44	29.07
308 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	40.15	37.41	3.56
308 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	41.38	38.00	3.49
308 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	40.40	37.56	3.51
308 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	38.72	36.10	3.59
308 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	40.71	37.67	3.54
308 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	37.77	34.37	2.92
308 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	36.79	33.64	2.95
308 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	35.60	31.22	3.09
308 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	36.66	33.83	3.00
308 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	37.12	34.08	2.96
308 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	36.59	33.64	2.98
308 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	35.88	32.19	3.06
308 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	36.45	33.76	3.01
308 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	33.83	31.21	3.05
308 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	32.85	30.77	3.07
308 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	31.17	29.32	3.15
308 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	33.17	30.89	3.10
308 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	30.22	27.59	2.48
308 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	29.31	26.85	2.51
308 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	28.12	24.44	2.64
308 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	29.11	27.04	2.56
308 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	29.57	27.30	2.52
308 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	29.11	26.86	2.54
308 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	28.39	25.41	2.62
308 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	28.91	26.97	2.57
308 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	25.40	21.72	1.64
308 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	25.18	21.67	1.93
308 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	25.39	21.72	1.65

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
308 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	25.18	21.67	1.94
308 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	25.65	21.77	1.31
308 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	25.64	21.77	1.31
308 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	24.93	21.62	2.27
308 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	24.93	21.62	2.27
308 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.14	C30/37	0.00	25.30	21.69	1.80
309 - V2.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	62.05	51.02	0.74
309 - V2.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	62.05	51.00	0.74
309 - V2.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	62.04	51.02	0.74
309 - V2.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	62.16	51.08	0.74
309 - V2.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	61.95	50.99	0.74
309 - V2.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	58.62	49.12	0.48
309 - V2.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	58.60	49.14	0.48
309 - V2.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	58.79	49.25	0.48
309 - V2.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	58.46	49.10	0.48
309 - V2.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	58.84	49.29	0.49
309 - V2.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	58.84	49.31	0.49
309 - V2.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	58.95	49.37	0.49
309 - V2.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	58.75	49.28	0.49
309 - V2.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	48.82	39.34	0.77
309 - V2.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	48.81	39.35	0.77
309 - V2.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	48.92	39.42	0.77
309 - V2.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	48.72	39.33	0.77
309 - V2.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	45.38	37.46	0.51
309 - V2.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	45.37	37.48	0.51
309 - V2.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	45.56	37.59	0.52
309 - V2.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	45.23	37.44	0.51
309 - V2.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	45.61	37.63	0.52
309 - V2.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	45.60	37.64	0.52
309 - V2.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	45.72	37.71	0.52
309 - V2.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	45.52	37.62	0.52

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
309 - V2.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	42.52	36.26	0.23
309 - V2.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	42.35	36.27	0.22
309 - V2.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	42.52	36.26	0.23
309 - V2.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	42.35	36.27	0.22
309 - V2.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	42.73	36.25	0.23
309 - V2.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	42.73	36.25	0.23
309 - V2.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	42.14	36.29	0.22
309 - V2.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	42.14	36.29	0.22
309 - V2.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.20	C30/37	0.00	42.83	36.11	0.25
310 - V2.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	60.13	39.07	2.95
310 - V2.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	60.59	39.22	2.99
310 - V2.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	59.46	38.90	2.78
310 - V2.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	59.80	38.97	2.97
310 - V2.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	60.62	39.12	2.92
310 - V2.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	60.42	39.95	2.79
310 - V2.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	58.54	39.40	2.43
310 - V2.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	59.10	39.53	2.75
310 - V2.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	60.47	39.78	2.66
310 - V2.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	60.02	39.82	2.78
310 - V2.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	58.89	39.50	2.56
310 - V2.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	59.23	39.57	2.76
310 - V2.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	60.05	39.72	2.70
310 - V2.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	45.67	28.60	2.35
310 - V2.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	44.54	28.28	2.14
310 - V2.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	44.88	28.35	2.33
310 - V2.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	45.69	28.50	2.28
310 - V2.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	45.50	29.33	2.15
310 - V2.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	43.62	28.78	1.79
310 - V2.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	44.18	28.91	2.12
310 - V2.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	45.54	29.16	2.02
310 - V2.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	45.09	29.21	2.14

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
310 - V2.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	43.97	28.88	1.92
310 - V2.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	44.30	28.95	2.12
310 - V2.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	45.12	29.10	2.07
310 - V2.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	42.89	29.69	1.87
310 - V2.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	43.39	29.79	1.90
310 - V2.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	42.89	29.69	1.87
310 - V2.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	43.40	29.79	1.90
310 - V2.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	42.30	29.58	1.83
310 - V2.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	42.30	29.58	1.83
310 - V2.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	43.98	29.90	1.94
310 - V2.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	43.99	29.90	1.94
310 - V2.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.42	C30/37	0.00	44.43	29.96	1.94
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.65	30.00	1.46
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	37.54	29.12	1.41
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.55	29.88	1.55
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.66	29.95	1.29
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.71	29.98	1.60
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.93	28.57	1.31
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.62	29.83	1.53
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.80	29.95	1.10
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.88	29.99	1.63
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	37.69	29.16	1.35
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.71	29.92	1.48
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.81	29.99	1.22
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	38.86	30.01	1.54
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.28	21.29	1.16
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.30	22.05	1.29
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.40	22.12	1.03
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.45	22.14	1.35
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.67	20.73	1.06
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.36	22.00	1.28

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.54	22.11	0.85
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.62	22.15	1.37
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.43	21.32	1.09
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.45	22.08	1.23
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.55	22.15	0.97
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.60	22.18	1.28
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.49	22.71	0.97
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.77	22.26	1.01
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	30.45	22.70	0.97
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.81	22.27	1.01
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	34.07	23.66	0.93
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	34.06	23.66	0.93
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	32.34	23.22	1.05
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	32.35	23.22	1.05
312 - V4.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.10	22.33	1.07
313 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	119.08	29205	169.26
313 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	118.05	28928	167.94
313 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	118.40	29041	168.31
313 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	118.30	29010	168.18
313 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	118.78	29128	168.80
313 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	98.96	24273	140.46
313 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	99.54	24461	141.08
313 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	99.38	24410	140.87
313 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	100.17	24606	141.90
313 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	99.64	24456	141.34
313 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	99.99	24568	141.71
313 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	99.90	24538	141.58
313 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	100.37	24656	142.20
313 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	103.11	25232	147.06
313 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	103.46	25345	147.43
313 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	103.36	25314	147.30

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
313 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	103.84	25432	147.92
313 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	84.02	20577	119.58
313 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	84.60	20764	120.20
313 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	84.44	20713	119.98
313 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	85.23	20910	121.02
313 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	84.70	20760	120.46
313 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	85.05	20872	120.83
313 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	84.95	20842	120.70
313 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	85.43	20960	121.32
313 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	59.22	14547	83.93
313 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	59.23	14549	83.90
313 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	59.22	14547	83.93
313 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	59.23	14550	83.90
313 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.18	59.21	14544	83.96
313 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.18	59.21	14544	83.96
313 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	59.24	14552	83.87
313 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	59.24	14552	83.87
313 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	59.09	14491	83.89
315 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	71.54	30.65	0.59
315 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	71.28	30.48	0.60
315 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	70.28	30.09	0.54
315 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	70.87	30.14	0.55
315 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	71.30	30.53	0.61
315 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	66.23	29.34	0.53
315 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	64.57	28.69	0.43
315 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	65.54	28.78	0.45
315 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	66.26	29.43	0.55
315 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	66.65	29.50	0.50
315 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	65.65	29.11	0.44
315 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	66.24	29.16	0.45
315 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	66.67	29.55	0.51

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
315 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	55.65	23.16	0.65
315 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	54.65	22.78	0.59
315 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	55.24	22.83	0.60
315 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	55.67	23.22	0.66
315 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	50.60	22.02	0.58
315 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	48.94	21.38	0.48
315 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	49.91	21.47	0.50
315 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	50.63	22.12	0.60
315 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	51.02	22.19	0.55
315 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	50.02	21.80	0.49
315 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	50.61	21.85	0.50
315 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	51.04	22.24	0.56
315 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	46.34	21.28	0.21
315 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	46.18	21.24	0.23
315 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	46.34	21.28	0.21
315 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	46.18	21.24	0.23
315 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	46.53	21.32	0.19
315 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	46.53	21.32	0.19
315 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	45.99	21.20	0.26
315 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	45.99	21.20	0.26
315 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	46.23	21.25	0.22
316 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	49.28	42.94	4.06
316 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	48.87	42.42	4.00
316 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	49.22	42.89	4.08
316 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	49.34	42.99	4.09
316 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	49.26	42.88	4.08
316 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	46.13	40.16	4.69
316 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	46.73	40.93	4.83
316 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	46.92	41.09	4.84
316 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	46.78	40.92	4.83
316 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	46.42	40.49	4.72

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
316 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	46.78	40.96	4.81
316 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	46.89	41.05	4.81
316 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	46.81	40.95	4.81
316 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	38.09	32.95	2.37
316 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	38.45	33.41	2.45
316 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	38.56	33.51	2.45
316 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	38.48	33.41	2.45
316 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	35.36	30.68	3.06
316 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	35.95	31.46	3.20
316 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	36.14	31.62	3.21
316 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	36.01	31.44	3.20
316 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	35.64	31.01	3.09
316 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	36.00	31.48	3.18
316 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	36.12	31.58	3.18
316 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	36.04	31.47	3.17
316 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	32.78	28.47	4.10
316 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	32.74	28.67	4.13
316 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	32.77	28.47	4.10
316 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	32.74	28.67	4.13
316 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	32.82	28.24	4.06
316 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	32.82	28.24	4.06
316 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	32.69	28.90	4.17
316 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	32.69	28.90	4.17
316 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	31.98	C30/37	0.00	34.89	30.43	4.56
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.10	29.90	1.58
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	35.15	29.06	1.10
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	35.97	29.75	1.97
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.07	29.86	1.01
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.10	29.84	1.57
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	34.46	28.51	0.53
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	35.88	29.69	1.98

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.11	29.88	0.39
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	35.95	29.79	1.31
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	35.17	29.09	0.81
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.03	29.80	1.68
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.16	29.91	0.72
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	36.07	29.86	1.28
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.65	21.50	1.06
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.46	22.20	1.93
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.57	22.30	0.97
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.60	22.29	1.53
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	24.88	20.66	0.49
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.23	21.83	1.94
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.41	22.00	0.35
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.46	21.98	1.27
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	25.53	21.23	0.77
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.34	21.93	1.64
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.45	22.04	0.68
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.48	22.02	1.24
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.42	22.13	0.74
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	28.98	22.79	0.65
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	26.38	22.12	0.74
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.02	22.80	0.65
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.63	23.01	0.85
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	29.62	23.01	0.85
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	32.43	23.68	0.53
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	32.45	23.68	0.53
322 - V4.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	7.50	C30/37	0.00	27.64	22.46	0.60
327 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	202.02	213.49	80.92
327 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	201.50	212.40	81.73
327 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	199.66	210.92	79.33
327 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	202.14	212.42	80.80

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
327 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	201.91	213.44	81.66
327 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	183.23	196.12	74.45
327 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	180.15	193.65	70.45
327 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	184.29	196.15	72.89
327 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	183.91	197.86	74.33
327 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	183.77	196.58	73.98
327 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	181.92	195.10	71.59
327 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	184.41	196.60	73.05
327 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	184.18	197.63	73.92
327 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	163.43	171.90	67.10
327 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	161.59	170.42	64.70
327 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	164.08	171.92	66.16
327 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	163.84	172.94	67.03
327 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	145.16	155.62	59.81
327 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	142.08	153.15	55.81
327 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	146.23	155.65	58.26
327 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	145.84	157.36	59.70
327 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	145.70	156.08	59.35
327 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	143.85	154.60	56.95
327 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	146.34	156.10	58.42
327 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	146.11	157.13	59.28
327 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	122.09	132.30	47.78
327 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	121.85	132.60	47.81
327 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	122.10	132.30	47.78
327 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	121.85	132.60	47.81
327 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	122.38	131.95	47.75
327 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	122.38	131.95	47.75
327 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	121.57	132.95	47.84
327 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	121.57	132.95	47.84
327 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	121.94	132.49	47.75
330 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	131.98	108.44	72.78

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
330 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	130.20	106.66	73.39
330 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	130.89	107.76	71.36
330 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	131.39	108.00	72.56
330 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	131.25	107.58	73.42
330 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	119.39	97.86	67.06
330 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	120.53	99.69	63.67
330 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	121.37	100.09	65.67
330 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	121.13	99.39	67.11
330 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	120.39	98.89	66.68
330 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	121.07	99.98	64.64
330 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	121.58	100.22	65.84
330 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	121.43	99.81	66.71
330 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	105.41	86.04	60.25
330 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	106.09	87.14	58.21
330 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	106.60	87.38	59.41
330 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	106.46	86.96	60.28
330 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	94.59	77.24	53.92
330 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	95.73	79.07	50.52
330 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	96.58	79.47	52.52
330 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	96.33	78.77	53.97
330 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	95.59	78.26	53.53
330 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	96.27	79.36	51.50
330 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	96.78	79.60	52.70
330 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	96.64	79.18	53.56
330 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	81.91	67.77	43.29
330 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	82.08	67.86	43.37
330 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	81.91	67.77	43.28
330 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	82.08	67.86	43.37
330 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	81.71	67.66	43.19
330 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	81.71	67.66	43.19
330 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	82.28	67.97	43.46

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
330 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	82.28	67.97	43.46
330 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	82.07	67.89	43.29
360 - V1.1	PISO 1	101 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	94.00	137.09	102.08
360 - V1.1	PISO 1	102 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	92.54	134.76	100.98
360 - V1.1	PISO 1	103 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	93.45	136.18	101.64
360 - V1.1	PISO 1	104 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	93.32	136.34	100.79
360 - V1.1	PISO 1	105 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	93.55	136.38	101.67
360 - V1.1	PISO 1	106 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	79.50	115.83	87.06
360 - V1.1	PISO 1	107 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	81.02	118.19	88.15
360 - V1.1	PISO 1	108 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	80.79	118.46	86.74
360 - V1.1	PISO 1	109 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	81.18	118.53	88.20
360 - V1.1	PISO 1	110 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	80.34	117.19	87.63
360 - V1.1	PISO 1	111 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	81.25	118.61	88.29
360 - V1.1	PISO 1	112 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	81.11	118.77	87.44
360 - V1.1	PISO 1	113 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	81.35	118.82	88.32
360 - V1.1	PISO 1	114 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	79.32	115.20	86.81
360 - V1.1	PISO 1	115 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	80.23	116.61	87.47
360 - V1.1	PISO 1	116 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	80.10	116.77	86.62
360 - V1.1	PISO 1	117 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	80.33	116.82	87.50
360 - V1.1	PISO 1	118 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	66.28	96.26	72.89
360 - V1.1	PISO 1	119 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	67.80	98.62	73.98
360 - V1.1	PISO 1	120 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	67.58	98.89	72.57
360 - V1.1	PISO 1	121 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	67.96	98.97	74.04
360 - V1.1	PISO 1	122 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	67.12	97.63	73.46
360 - V1.1	PISO 1	123 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	68.03	99.05	74.12
360 - V1.1	PISO 1	124 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	67.89	99.21	73.27
360 - V1.1	PISO 1	125 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	68.13	99.25	74.15
360 - V1.1	PISO 1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	50.04	73.53	54.18
360 - V1.1	PISO 1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	50.10	73.25	54.44
360 - V1.1	PISO 1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	50.04	73.53	54.18
360 - V1.1	PISO 1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	50.10	73.25	54.44

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
360 - V1.1	PISO 1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	49.96	73.86	53.88
360 - V1.1	PISO 1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	49.96	73.86	53.88
360 - V1.1	PISO 1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	50.18	72.93	54.74
360 - V1.1	PISO 1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	50.18	72.93	54.74
360 - V1.1	PISO 1	302 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	50.08	73.40	54.34
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	101 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	52.34	40.82	6.47
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	102 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	55.67	42.14	6.71
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	103 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	48.71	39.13	6.26
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	104 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	53.03	41.01	6.25
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	105 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	52.46	40.73	6.71
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	106 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	55.38	41.86	5.87
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	107 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	43.78	36.83	5.12
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	108 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	50.97	39.97	5.10
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	109 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	50.02	39.50	5.87
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	110 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	53.31	41.04	5.76
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	111 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	46.35	38.03	5.31
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	112 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	50.67	39.91	5.29
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	113 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	50.09	39.63	5.76
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	114 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	43.63	32.35	5.73
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	115 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	36.67	29.34	5.28
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	116 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	40.99	31.22	5.26
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	117 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	40.42	30.94	5.73
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	118 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	43.34	32.06	4.88
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	119 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	31.74	27.04	4.13
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	120 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	38.93	30.18	4.11
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	121 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	37.98	29.71	4.89
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	122 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	41.27	31.25	4.77
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	123 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	34.31	28.24	4.32
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	124 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	38.62	30.12	4.30
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	125 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	38.05	29.84	4.77
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	35.34	28.62	3.06

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	34.53	28.19	3.61
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	35.33	28.62	3.07
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	34.52	28.19	3.62
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	36.28	29.13	2.42
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	36.27	29.12	2.42
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	33.58	27.69	4.26
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	33.58	27.68	4.26
365 - V1.2	PISO TÉCNICO	302 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	35.57	28.60	3.57
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	101 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	120.34	187.60	3.35
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	102 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	119.84	186.69	2.61
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	103 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	118.20	183.12	3.99
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	104 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	120.82	187.82	3.10
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	105 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	118.62	185.05	3.23
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	106 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	108.82	168.15	2.09
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	107 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	106.09	162.19	4.40
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	108 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	110.46	170.03	2.91
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	109 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	106.79	165.42	3.12
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	110 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	109.64	169.59	2.59
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	111 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	108.00	166.02	3.98
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	112 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	110.63	170.72	3.08
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	113 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	108.43	167.95	3.21
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	114 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	98.53	153.49	1.69
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	115 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	96.89	149.92	3.08
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	116 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	99.51	154.62	2.18
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	117 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	97.31	151.85	2.31
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	118 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	87.51	134.95	1.18
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	119 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	84.77	129.00	3.49
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	120 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	89.15	136.84	1.99
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	121 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	85.48	132.22	2.21
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	122 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	88.33	136.39	1.68
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	123 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	86.69	132.82	3.06

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	124 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	89.32	137.52	2.17
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	125 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	87.12	134.75	2.30
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	73.05	111.69	2.50
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	72.14	111.00	2.72
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	73.05	111.69	2.51
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	72.13	110.99	2.73
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	74.12	112.50	2.25
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	74.12	112.49	2.25
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	71.07	110.19	2.98
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	71.06	110.19	2.98
366 - V3.2	PISO TÉCNICO	302 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	71.84	110.90	2.74
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	101 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	255.94	350.24	70.25
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	102 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	255.96	348.32	68.36
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	103 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	247.57	341.33	70.17
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	104 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	255.29	350.09	69.86
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	105 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	253.80	346.01	69.81
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	106 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	230.92	313.40	61.75
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	107 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	216.93	301.75	64.77
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	108 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	229.80	316.35	64.25
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	109 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	227.32	309.56	64.18
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	110 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	231.87	316.09	63.00
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	111 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	223.48	309.10	64.80
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	112 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	231.21	317.86	64.50
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	113 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	229.72	313.78	64.45
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	114 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	211.00	285.53	54.96
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	115 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	202.60	278.54	56.77
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	116 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	210.33	287.30	56.46
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	117 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	208.84	283.22	56.41
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	118 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	185.95	250.61	48.35
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	119 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	171.96	238.96	51.36
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	120 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	184.84	253.56	50.85

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	121 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	182.35	246.76	50.77
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	122 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	186.91	253.30	49.59
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	123 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	178.52	246.31	51.40
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	124 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	186.24	255.07	51.09
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	125 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	184.75	250.99	51.04
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	149.81	207.78	43.62
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	150.56	207.45	43.50
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	149.82	207.78	43.62
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	150.57	207.45	43.50
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	149.99	208.16	43.76
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	149.99	208.16	43.76
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	151.44	207.07	43.37
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	151.44	207.07	43.36
367 - V3.2	PISO TÉCNICO	302 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	151.02	209.28	45.92
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	101 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	176.13	186.35	41.23
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	102 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	176.54	185.36	40.16
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	103 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	170.36	181.72	41.16
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	104 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	175.50	186.56	41.08
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	105 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	175.09	183.51	40.95
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	106 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	161.19	166.25	36.37
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	107 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	150.89	160.04	38.04
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	108 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	159.47	168.10	37.90
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	109 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	158.79	164.23	37.69
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	110 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	161.43	167.59	37.06
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	111 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	155.25	163.96	38.07
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	112 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	160.39	168.80	37.98
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	113 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	159.98	165.74	37.86
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	114 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	144.97	152.47	32.33
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	115 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	138.79	148.84	33.33
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	116 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	143.94	153.68	33.25
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	117 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	143.53	150.62	33.12

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	118 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	129.63	133.21	28.54
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	119 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	119.33	127.16	30.21
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	120 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	127.91	135.22	30.07
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	121 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	127.23	130.98	29.86
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	122 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	129.86	134.71	29.23
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	123 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	123.68	131.07	30.24
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	124 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	128.83	135.91	30.15
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	125 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	128.42	132.86	30.02
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	105.27	109.75	25.76
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	106.07	110.18	25.61
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	105.28	109.75	25.75
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	106.07	110.19	25.61
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	104.34	110.32	25.93
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	104.34	110.32	25.93
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	107.00	110.79	25.43
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	107.00	110.79	25.43
368 - V3.2	PISO TÉCNICO	302 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	106.56	111.51	27.08
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	101 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	109.98	87.06	27.44
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	102 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	111.58	87.46	27.10
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	103 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	108.03	85.75	27.69
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	104 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	110.42	87.13	27.57
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	105 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	109.85	86.57	27.42
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	106 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	106.03	82.79	24.59
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	107 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	100.11	79.95	25.50
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	108 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	104.10	82.24	25.29
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	109 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	103.15	81.32	25.04
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	110 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	105.00	82.59	24.71
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	111 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	101.45	80.88	25.30
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	112 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	103.84	82.26	25.18
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	113 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	103.27	81.70	25.03
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	114 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	88.92	69.14	22.17

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	115 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	85.37	67.44	22.77
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	116 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	87.76	68.81	22.64
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	117 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	87.19	68.26	22.49
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	118 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	83.37	64.48	19.73
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	119 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	77.45	61.64	20.57
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	120 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	81.44	63.93	20.36
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	121 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	80.49	63.00	20.11
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	122 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	82.34	64.27	19.78
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	123 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	78.79	62.57	20.38
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	124 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	81.18	63.94	20.25
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	125 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	80.61	63.39	20.10
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	70.41	56.52	16.49
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	70.66	56.66	16.26
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	70.42	56.52	16.49
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	70.67	56.66	16.26
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	70.12	56.37	16.86
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	70.12	56.37	16.86
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	70.96	56.81	15.99
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	70.96	56.82	15.99
369 - V1.2	PISO TÉCNICO	302 (C)	Rectangular	2.00	8.72	C30/37	0.00	73.26	58.33	17.42
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	101 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	199.21	225.50	53.69
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	102 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	198.74	224.93	53.81
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	103 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	193.99	219.84	51.40
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	104 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	198.00	224.67	53.98
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	105 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	198.22	224.05	53.41
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	106 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	178.94	203.19	49.16
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	107 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	171.03	194.71	45.14
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	108 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	177.72	202.76	49.45
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	109 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	178.08	201.72	48.50
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	110 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	180.01	204.35	49.19
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	111 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	175.26	199.27	46.78

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	112 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	179.27	204.09	49.36
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	113 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	179.49	203.47	48.79
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	114 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	163.37	184.47	43.61
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	115 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	158.62	179.38	41.20
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	116 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	162.63	184.21	43.78
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	117 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	162.85	183.59	43.21
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	118 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	143.57	162.73	38.96
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	119 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	135.66	154.25	34.95
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	120 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	142.35	162.30	39.25
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	121 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	142.71	161.26	38.30
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	122 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	144.64	163.89	38.99
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	123 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	139.89	158.80	36.58
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	124 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	143.90	163.63	39.16
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	125 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	144.12	163.01	38.59
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	116.20	133.03	32.54
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	118.54	134.59	32.66
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	116.22	133.05	32.55
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	118.57	134.61	32.66
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	113.47	131.21	32.41
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	113.48	131.22	32.41
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	121.29	136.42	32.80
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	121.29	136.43	32.80
370 - V3.2	PISO TÉCNICO	302 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	118.72	135.63	34.35
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	101 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	261.00	316.13	39.05
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	102 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	260.32	315.30	39.39
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	103 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	253.94	307.53	37.10
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	104 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	261.60	316.32	39.38
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	105 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	257.73	312.69	38.96
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	106 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	235.17	284.61	36.21
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	107 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	224.54	271.67	32.40
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	108 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	237.31	286.31	36.19

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	109 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	230.85	280.26	35.50
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	110 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	236.58	286.33	36.05
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	111 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	230.20	278.57	33.76
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	112 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	237.86	287.35	36.03
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	113 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	233.99	283.72	35.62
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	114 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	214.00	259.16	31.94
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	115 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	207.63	251.40	29.65
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	116 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	215.29	260.18	31.93
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	117 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	211.42	256.55	31.51
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	118 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	188.85	228.47	28.76
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	119 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	178.23	215.53	24.95
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	120 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	191.00	230.17	28.74
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	121 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	184.54	224.12	28.05
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	122 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	190.26	230.19	28.60
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	123 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	183.89	222.43	26.31
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	124 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	191.55	231.21	28.58
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	125 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	187.68	227.58	28.17
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	155.57	187.62	23.66
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	153.76	186.68	23.72
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	155.55	187.61	23.66
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	153.74	186.67	23.72
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	157.66	188.72	23.60
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	157.66	188.72	23.60
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	151.65	185.57	23.78
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	151.65	185.57	23.78
371 - V3.2	PISO TÉCNICO	302 (C)	Rectangular	2.00	6.12	C30/37	0.00	155.60	188.58	25.22
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	101 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	134.25	196.25	9.53
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	102 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	133.77	195.75	10.28
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	103 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	130.38	190.46	9.00
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	104 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	135.45	197.11	9.61
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	105 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	131.51	193.17	9.67

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	106 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	120.91	176.60	9.99
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	107 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	115.27	167.78	7.85
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	108 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	123.71	178.86	8.87
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	109 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	117.14	172.29	8.98
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	110 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	121.78	177.76	9.53
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	111 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	118.39	172.46	8.24
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	112 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	123.46	179.11	8.85
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	113 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	119.52	175.17	8.92
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	114 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	109.90	161.05	8.28
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	115 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	106.51	155.76	7.00
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	116 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	111.58	162.40	7.61
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	117 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	107.64	158.46	7.67
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	118 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	97.05	141.90	7.99
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	119 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	91.40	133.08	5.85
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	120 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	99.84	144.16	6.87
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	121 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	93.28	137.59	6.98
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	122 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	97.91	143.06	7.53
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	123 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	94.52	137.76	6.24
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	124 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	99.59	144.41	6.85
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	125 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	95.65	140.47	6.92
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	81.38	117.23	5.93
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	78.38	114.92	5.89
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	81.35	117.21	5.93
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	78.35	114.90	5.89
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	84.85	119.93	5.97
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	84.85	119.92	5.97
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	74.88	112.21	5.84
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	74.88	112.20	5.84
372 - V3.2	PISO TÉCNICO	302 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	79.69	115.99	6.22
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	101 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	26.44	29.53	42.57	1.41
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	102 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	26.15	28.99	41.97	1.41

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	103 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	26.22	29.26	41.94	1.39
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	104 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	26.39	29.43	42.49	1.40
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	105 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	26.43	29.34	42.15	1.43
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	106 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	23.76	26.26	38.00	1.30
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	107 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	23.88	26.71	37.96	1.27
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	108 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	24.16	26.98	38.87	1.28
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	109 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	24.23	26.83	38.29	1.34
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	110 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	23.96	26.64	38.49	1.30
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	111 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	24.03	26.91	38.46	1.28
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	112 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	24.20	27.07	39.01	1.29
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	113 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	24.24	26.98	38.66	1.32
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	114 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	21.21	23.44	33.98	1.14
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	115 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	21.28	23.71	33.95	1.12
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	116 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	21.45	23.87	34.50	1.13
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	117 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	21.49	23.78	34.15	1.16
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	118 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	18.82	20.71	30.01	1.03
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	119 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	18.94	21.16	29.96	1.00
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	120 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	19.22	21.43	30.88	1.01
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	121 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	19.29	21.28	30.30	1.07
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	122 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	19.02	21.09	30.49	1.03
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	123 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	19.09	21.36	30.47	1.01
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	124 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	19.26	21.52	31.02	1.02
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	125 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	19.31	21.43	30.67	1.05
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	16.08	18.14	26.03	0.85
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	16.12	18.12	25.96	0.89
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	16.08	18.14	26.03	0.85
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	16.12	18.12	25.96	0.89
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	16.03	18.17	26.12	0.81
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	16.03	18.17	26.12	0.81
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	16.17	18.09	25.87	0.93
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	16.17	18.09	25.87	0.93

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
375 - V2.2	PISO TÉCNICO	302 (C)	Rectangular	2.00	4.49	C30/37	17.05	18.92	26.81	0.94
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.32	93.15	153.97	3.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.33	93.21	153.96	3.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.33	93.13	153.98	3.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.33	93.12	153.86	3.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.33	93.15	153.98	3.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.04	86.13	142.02	3.47
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	107 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.04	86.00	142.06	3.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	108 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.05	85.98	141.86	3.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	109 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.04	86.03	142.06	3.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	110 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.04	86.09	142.03	3.47
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	111 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.04	86.01	142.06	3.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	112 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.05	86.00	141.94	3.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	113 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	5.04	86.03	142.06	3.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	114 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	4.19	75.20	124.33	2.98
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	115 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	4.19	75.12	124.36	2.99
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	116 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	4.20	75.11	124.24	2.99
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	117 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	4.19	75.14	124.36	2.99
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	118 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.91	68.12	112.40	2.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	119 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.91	67.99	112.44	2.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	120 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.92	67.97	112.24	2.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	121 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.91	68.02	112.44	2.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	122 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.91	68.08	112.41	2.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	123 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.91	68.00	112.43	2.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	124 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.91	67.99	112.31	2.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	125 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.91	68.02	112.43	2.73
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.69	60.89	100.09	2.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.69	60.89	100.11	2.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.69	60.89	100.09	2.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.69	60.89	100.11	2.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.69	60.89	100.07	2.48

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.69	60.89	100.07	2.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.68	60.89	100.14	2.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.68	60.89	100.14	2.48
Viga 377	PAVIMENTO TÉRREO	302 (C)	Rectangular	2.00	6.08	C30/37	3.69	60.89	100.11	2.48
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.41	23.18	1.44
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	24.65	22.54	0.55
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.19	23.02	1.84
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.29	23.09	1.11
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.16	23.02	1.09
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.47	22.56	0.53
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	26.38	23.36	1.63
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	26.55	23.48	0.41
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	26.32	23.37	0.38
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	25.92	22.96	0.06
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	26.46	23.44	1.35
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	26.56	23.51	0.62
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	26.42	23.44	0.60
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	17.20	16.28	0.46
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	17.74	16.76	1.75
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	17.85	16.84	1.02
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	17.71	16.77	1.00
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	18.02	16.31	0.62
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	18.93	17.10	1.54
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	19.10	17.23	0.32
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	18.87	17.11	0.29
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	18.47	16.70	0.03
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	19.01	17.18	1.26
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	19.11	17.25	0.53
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	18.98	17.18	0.51
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	18.84	17.03	0.28
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	22.45	18.43	0.31

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	18.89	17.05	0.28
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	22.49	18.45	0.31
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	14.66	15.40	0.25
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	14.67	15.41	0.25
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.10	26.67	20.07	0.34
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.11	26.68	20.08	0.34
378 - V4.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	21.23	17.93	0.19
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	101 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	231.85	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	102 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	205.82	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	103 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	222.42	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	104 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	231.70	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	105 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	210.79	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	106 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	97.73	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	107 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	125.40	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	108 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	140.87	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	109 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	106.02	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	110 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	129.28	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	111 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	145.88	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	112 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	155.16	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	113 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	134.25	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	114 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	125.34	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	115 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	141.94	0.00

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	116 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	151.22	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	117 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	130.31	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	118 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	20.35	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	119 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	44.92	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	120 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	60.39	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	121 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	25.54	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	122 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	48.80	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	123 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	65.40	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	124 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	74.68	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	125 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	53.77	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	66.63	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	66.64	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	66.63	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	66.64	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	66.63	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	66.63	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	66.64	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	66.64	0.00
380 - Viga 21 (I-140)	COBERTURA (CP)1	302 (C)	I asimétrica	2.00	20.90	C50/60	0.00	0.00	66.65	0.00

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	101 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	99.08	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	102 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	84.53	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	103 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	93.50	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	104 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	99.29	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	105 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	87.79	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	106 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	27.97	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	107 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	42.92	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	108 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	52.57	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	109 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	33.40	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	110 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	45.01	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	111 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	53.98	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	112 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	59.77	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	113 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	48.27	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	114 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	34.88	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	115 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	43.85	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	116 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	49.64	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	117 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	38.14	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	118 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	21.68	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	119 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	6.73	0.00

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	120 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	2.92	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	121 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	16.24	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	122 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	4.63	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	123 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	4.33	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	124 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	10.12	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	125 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	1.37	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	5.80	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	5.80	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	5.80	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	5.80	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	5.80	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	5.80	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	5.81	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	5.81	0.00
381 - Viga 22 (I-140)	COBERTURA (CP)1	302 (C)	I asimétrica	2.00	15.00	C50/60	0.00	0.00	5.81	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	101 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	121.22	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	102 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	106.84	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	103 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	115.15	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	104 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	121.46	0.00

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	105 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	109.59	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	106 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	49.86	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	107 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	63.71	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	108 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	74.24	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	109 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	54.46	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	110 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	66.87	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	111 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	75.17	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	112 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	81.49	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	113 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	69.62	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	114 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	58.14	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	115 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	66.45	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	116 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	72.77	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	117 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	60.89	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	118 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	5.87	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	119 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	15.01	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	120 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	25.54	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	121 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	5.76	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	122 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	18.17	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	123 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	26.48	0.00

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	124 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	32.79	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	125 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	20.92	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	28.30	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	28.29	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	28.30	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	28.29	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	28.31	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	28.31	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	28.27	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	28.27	0.00
382 - Viga 23 (I-140)	COBERTURA (CP)1	302 (C)	I asimétrica	2.00	12.50	C50/60	0.00	0.00	28.27	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	101 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	132.98	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	102 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	122.35	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	103 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	128.79	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	104 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	134.03	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	105 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	123.32	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	106 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	66.59	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	107 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	77.31	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	108 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	86.05	0.00

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	109 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	68.20	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	110 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	81.26	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	111 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	87.69	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	112 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	92.94	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	113 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	82.23	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	114 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	71.09	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	115 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	77.52	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	116 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	82.77	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	117 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	72.06	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	118 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	15.32	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	119 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	26.04	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	120 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	34.79	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	121 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	16.94	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	122 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	29.99	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	123 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.43	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	124 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	41.67	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	125 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	30.96	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.05	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.05	0.00

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.05	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.05	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.05	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.05	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.05	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.05	0.00
383 - Viga 24 (I-140)	COBERTURA (CP)1	302 (C)	I asimétrica	2.00	14.38	C50/60	0.00	0.00	36.05	0.00
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	40.07	26.28	4.08
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	39.07	25.62	4.17
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	39.87	26.14	4.19
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	40.08	26.27	4.00
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	39.74	26.13	4.00
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	38.95	25.43	3.84
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	40.28	26.30	3.88
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	40.63	26.51	3.55
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	40.07	26.28	3.55
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	39.56	25.85	3.80
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	40.36	26.37	3.82
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	40.57	26.49	3.63
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	40.23	26.36	3.63
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	28.48	18.69	3.48
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	29.27	19.21	3.50
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	29.48	19.34	3.31
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	29.15	19.20	3.31
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	28.35	18.49	3.15
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	29.68	19.36	3.19
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	30.03	19.57	2.86

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	29.47	19.34	2.86
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	28.97	18.91	3.11
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	29.76	19.43	3.14
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	29.97	19.56	2.94
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	29.64	19.42	2.94
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	32.04	20.44	2.55
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	28.61	19.09	2.63
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	32.00	20.42	2.55
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	28.57	19.07	2.63
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.41	36.03	22.01	2.44
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.40	36.02	22.00	2.44
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	24.59	17.50	2.74
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	24.58	17.50	2.74
392 - V4.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	5.00	C30/37	0.00	30.39	19.82	2.69
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	54.74	38.94	8.26
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	53.33	37.99	7.86
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	54.39	38.72	8.54
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	54.38	38.77	8.31
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	53.75	38.35	8.31
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	53.28	37.54	5.97
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	55.05	38.76	7.12
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	55.03	38.84	6.72
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	53.99	38.15	6.73
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	54.13	38.16	6.46
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	55.19	38.89	7.15
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	55.18	38.94	6.91
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	54.55	38.52	6.92
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	38.94	27.85	6.14
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	40.00	28.58	6.82
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	39.99	28.63	6.58
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	39.36	28.21	6.59

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	38.89	27.40	4.25
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	40.66	28.62	5.39
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	40.65	28.70	5.00
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	39.60	28.00	5.01
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	39.74	28.02	4.74
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	40.80	28.75	5.43
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	40.79	28.80	5.19
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	40.17	28.38	5.20
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	40.07	28.69	4.78
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	43.16	29.47	4.85
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	40.11	28.70	4.78
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	43.20	29.48	4.85
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	36.48	27.78	4.69
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	36.50	27.78	4.69
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	46.78	30.39	4.93
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	46.80	30.39	4.93
396 - V4.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	9.38	C30/37	0.00	41.48	29.04	4.87
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	29.11	24.08	16.07
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	29.37	24.32	15.29
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	29.46	24.07	15.62
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	29.46	24.17	15.99
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	29.32	24.18	15.15
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.38	27.90	24.20	12.10
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	28.06	23.78	12.64
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	28.05	23.94	13.26
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.48	27.83	23.95	11.86
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	27.64	23.93	12.95
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	27.73	23.68	13.27
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	27.73	23.78	13.64
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	27.59	23.78	12.80
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	2.09	24.01	19.08	12.09

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	1.67	24.11	18.83	12.41
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	1.00	24.10	18.92	12.78
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	2.15	23.97	18.93	11.94
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	3.46	22.54	18.96	8.89
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	2.76	22.70	18.54	9.43
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	1.64	22.69	18.70	10.05
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	3.56	22.47	18.71	8.65
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	2.01	22.28	18.69	9.74
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	1.59	22.38	18.44	10.07
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.92	22.37	18.53	10.44
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	2.07	22.24	18.54	9.60
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	18.93	17.08	9.32
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	17.71	16.67	9.43
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	18.92	17.07	9.32
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	17.70	16.67	9.43
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	20.35	17.55	9.18
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	20.35	17.55	9.18
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	16.28	16.20	9.56
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	16.27	16.20	9.56
439 - V10.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	4.61	C30/37	0.00	18.79	17.07	9.64
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	28.37	61.82	72.17	0.97
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	20.41	51.75	58.78	0.83
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	25.23	56.52	65.82	1.28
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	27.68	60.53	70.68	0.96
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	20.75	52.06	59.21	1.16
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	0.58	26.24	25.16	0.94
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	8.60	34.19	36.90	1.68
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	12.69	40.87	44.99	1.15
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	1.13	26.76	25.88	1.48
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	8.18	35.83	37.92	0.96
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	13.00	40.59	44.96	1.40

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	15.45	44.60	49.82	1.09
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	8.51	36.14	38.35	1.29
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	11.17	33.62	37.11	0.73
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	15.99	38.39	44.16	1.17
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	18.44	42.40	49.01	0.86
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	11.51	33.94	37.55	1.06
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	0.00	8.66	4.31	0.84
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	0.00	16.06	15.23	1.57
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	3.45	22.74	23.33	1.05
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	0.00	8.63	4.21	1.38
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	0.00	17.70	16.26	0.86
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	3.76	22.47	23.30	1.30
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	6.21	26.48	28.16	0.99
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	0.00	18.01	16.69	1.18
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	5.81	25.35	27.05	0.70
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	5.65	25.61	27.13	0.80
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	5.80	25.35	27.05	0.70
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	5.65	25.61	27.13	0.80
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	5.99	25.04	26.96	0.58
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	5.99	25.04	26.96	0.58
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	5.47	25.91	27.22	0.92
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	5.47	25.91	27.22	0.92
440 - V10.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	1.35	C30/37	5.63	25.73	27.20	0.85
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	107.02	72.29	3.17
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	101.66	72.59	3.26
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	103.59	73.22	3.17
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	107.40	73.40	3.33
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	101.44	72.95	3.28
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.29	58.37	3.21
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	78.51	59.42	3.06
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	84.85	59.72	3.33

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	74.92	58.98	3.24
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	82.64	60.41	3.15
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	84.57	61.03	3.07
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	88.38	61.21	3.23
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	82.42	60.77	3.17
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	79.02	57.44	2.51
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	80.95	58.07	2.42
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	84.75	58.25	2.59
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	78.79	57.80	2.53
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	52.65	43.22	2.46
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	56.16	44.27	2.31
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	62.21	44.57	2.59
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	53.62	43.82	2.49
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	60.00	45.25	2.41
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	61.92	45.88	2.32
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	65.73	46.06	2.48
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	59.77	45.62	2.43
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	64.62	43.49	2.71
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	64.95	43.44	1.69
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	64.62	43.49	2.70
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	64.96	43.44	1.67
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	64.23	43.55	3.91
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	64.23	43.55	3.90
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	65.34	43.38	1.03
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	65.35	43.38	1.04
457 - V3.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	64.27	43.51	2.16
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	121.74	67.24	9.90
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.27	117.24	66.76	11.94
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	119.17	67.03	10.96
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	120.87	67.43	11.55
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	116.87	66.94	11.56

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	1.23	95.32	57.09	4.43
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	98.54	57.53	4.19
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	101.37	58.20	3.34
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.41	94.70	57.40	4.18
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.59	101.13	58.81	4.54
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	103.06	59.07	4.40
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	104.76	59.47	3.89
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.10	100.76	58.99	4.39
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.59	90.24	51.80	8.46
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	92.17	52.06	7.49
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	93.87	52.46	8.07
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.10	89.86	51.98	8.08
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	1.56	68.31	42.12	5.39
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	71.53	42.57	7.01
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	74.37	43.24	6.04
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.73	67.69	42.43	6.02
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.92	74.13	43.84	4.41
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	76.06	44.11	5.39
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	77.76	44.51	4.80
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.42	73.75	44.03	4.79
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.36	42.85	7.12
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.25	42.79	9.60
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.37	42.85	7.15
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.26	42.79	9.63
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.49	42.91	4.23
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.49	42.91	4.24
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.13	42.72	12.50
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.13	42.72	12.51
459 - V1.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	18.80	C30/37	0.00	75.28	42.81	8.41
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	130.59	90.80	3.21
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	118.83	83.12	2.38

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	127.01	88.02	2.69
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	130.38	90.15	3.84
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	121.41	84.18	2.67
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	96.51	66.32	1.29
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	110.15	74.48	1.81
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	115.78	78.03	3.73
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	100.83	68.09	1.77
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	106.59	73.26	1.97
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	114.77	78.16	2.28
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	118.15	80.29	3.43
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	109.18	74.32	2.26
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	89.64	62.65	1.55
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	97.82	67.55	1.86
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	101.20	69.67	3.01
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	92.23	63.71	1.83
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	67.33	45.85	0.46
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	80.96	54.01	0.97
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	86.59	57.55	2.90
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	71.64	47.61	0.94
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	77.41	52.79	1.13
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	85.59	57.69	1.44
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	88.97	59.81	2.59
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	80.00	53.85	1.42
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	88.39	59.55	2.04
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	87.28	59.25	2.42
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	88.38	59.55	2.05
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	87.27	59.25	2.43
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	89.68	59.90	1.60
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	89.68	59.90	1.60
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	85.99	58.90	2.87
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	85.98	58.90	2.87

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
462 - V1.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	9.97	C30/37	0.00	87.81	59.39	2.23
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	101 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	23.39	20.16	0.34
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.15	25.21	21.88	0.67
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	103 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	22.55	19.87	0.28
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	104 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	0.00	23.27	20.14	0.23
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	105 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	1.80	24.91	21.58	0.03
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	10.94	26.85	24.65	1.48
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	107 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	3.99	22.43	21.30	0.10
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	108 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	3.26	23.63	21.75	0.02
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	109 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	10.36	26.36	24.16	0.41
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	110 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.42	25.21	23.05	0.77
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	111 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.25	22.56	21.04	0.18
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	112 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	1.81	23.28	21.31	0.14
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	113 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.07	24.91	22.75	0.13
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	114 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.64	21.95	18.46	0.68
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	115 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.47	19.30	16.45	0.27
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	116 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.04	20.02	16.71	0.23
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	117 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.30	21.65	18.16	0.03
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	118 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	15.43	23.59	21.23	1.49
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	119 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	8.48	19.17	17.88	0.09
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	120 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	7.75	20.37	18.33	0.02
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	121 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	14.85	23.10	20.74	0.41
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	122 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	10.91	21.95	19.63	0.77
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	123 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.74	19.30	17.62	0.18
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	124 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	6.30	20.02	17.88	0.13
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	125 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	10.56	21.65	19.33	0.13
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	1.97	16.04	15.68	0.61
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.34	16.45	15.89	0.62
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	1.97	16.05	15.68	0.61
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.34	16.45	15.89	0.62
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	1.54	15.57	15.43	0.59

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	1.54	15.58	15.43	0.59
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.77	16.92	16.14	0.64
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.77	16.92	16.14	0.64
463 - V10.C	COBERTURA (CP)1	302 (C)	Rectangular	2.00	3.65	C30/37	2.37	16.55	15.93	0.50
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	39.22	99.38	8.17
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	39.38	99.82	8.08
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	39.21	99.31	8.18
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	39.24	99.44	8.20
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	39.17	99.29	8.18
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	36.06	88.10	7.78
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	107 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	35.78	87.24	7.95
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	108 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	35.84	87.45	7.98
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	109 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	35.72	87.20	7.95
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	110 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	35.96	87.80	7.84
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	111 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	35.79	87.29	7.94
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	112 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	35.82	87.42	7.96
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	113 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	35.75	87.26	7.94
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	114 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	32.16	84.42	6.18
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	115 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	31.99	83.91	6.28
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	116 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	32.02	84.04	6.30
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	117 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	31.95	83.89	6.28
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	118 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	28.84	72.70	5.88
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	119 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	28.56	71.84	6.04
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	120 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	28.62	72.05	6.07
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	121 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	28.50	71.80	6.04
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	122 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	28.74	72.40	5.93
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	123 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	28.57	71.89	6.03
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	124 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	28.60	72.02	6.05
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	125 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	28.53	71.86	6.03
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	25.38	59.98	5.79
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	25.33	59.85	5.79

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	25.38	59.98	5.79
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	25.33	59.84	5.79
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	25.44	60.14	5.80
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	25.44	60.14	5.80
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	25.27	59.69	5.78
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	25.27	59.69	5.78
489 - Beam_489	PAVIMENTO TÉRREO	302 (C)	Rectangular	2.00	10.08	C30/37	0.00	25.27	59.71	5.79
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	163.59	202.56	32.82
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	163.56	202.52	32.80
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	163.38	202.26	32.81
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	163.27	202.13	32.79
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	163.55	202.50	32.80
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	152.23	188.62	30.24
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	107 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	151.92	188.19	30.25
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	108 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	151.74	187.97	30.22
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	109 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	152.20	188.59	30.25
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	110 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	152.21	188.60	30.25
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	111 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	152.02	188.34	30.26
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	112 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	151.91	188.21	30.24
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	113 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	152.19	188.58	30.26
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	114 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	131.13	162.23	26.51
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	115 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	130.95	161.97	26.53
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	116 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	130.84	161.84	26.50
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	117 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	131.12	162.21	26.52
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	118 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	119.80	148.33	23.96
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	119 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	119.49	147.90	23.97
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	120 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	119.31	147.68	23.94
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	121 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	119.77	148.30	23.97
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	122 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	119.78	148.31	23.96
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	123 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	119.59	148.05	23.98
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	124 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	119.48	147.92	23.95

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	125 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	119.76	148.29	23.97
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	108.68	134.75	21.36
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	108.70	134.79	21.34
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	108.68	134.75	21.36
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	108.70	134.79	21.34
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	108.65	134.71	21.38
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	108.65	134.71	21.38
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	108.73	134.84	21.32
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	108.73	134.84	21.32
491 - Beam_491	PAVIMENTO TÉRREO	302 (C)	Rectangular	2.00	9.70	C30/37	0.00	108.69	134.78	21.35
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	66.74	62.14	2.37
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	66.64	61.98	2.35
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	66.56	61.92	2.36
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	66.53	61.92	2.36
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	66.72	62.06	2.36
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.58	57.63	2.27
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	107 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.44	57.53	2.30
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	108 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.40	57.53	2.30
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	109 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.71	57.77	2.29
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	110 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.66	57.75	2.29
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	111 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.58	57.68	2.30
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	112 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.56	57.69	2.30
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	113 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	61.74	57.83	2.30
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	114 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	53.56	49.48	1.79
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	115 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	53.48	49.42	1.81
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	116 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	53.45	49.42	1.80
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	117 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	53.64	49.56	1.80
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	118 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.50	45.13	1.71
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	119 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.36	45.02	1.74
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	120 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.32	45.03	1.74
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	121 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.63	45.26	1.73

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	122 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.59	45.25	1.73
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	123 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.51	45.18	1.74
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	124 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.48	45.19	1.74
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	125 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	48.67	45.33	1.74
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	43.54	41.19	1.74
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	43.54	41.19	1.75
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	43.54	41.19	1.74
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	43.54	41.20	1.75
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	43.54	41.19	1.74
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	43.54	41.19	1.74
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	43.53	41.20	1.75
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	43.53	41.20	1.75
492 - Beam_492	PAVIMENTO TÉRREO	302 (C)	Rectangular	2.00	10.11	C30/37	0.00	43.54	41.20	1.75
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	85.99	116.71	31.83
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	85.86	116.53	31.72
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	85.80	116.44	31.83
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	85.79	116.43	31.82
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	85.98	116.68	31.78
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	79.25	107.68	29.13
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	107 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	79.15	107.53	29.32
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	108 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	79.14	107.50	29.29
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	109 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	79.44	107.94	29.22
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	110 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	79.38	107.86	29.20
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	111 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	79.33	107.77	29.31
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	112 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	79.32	107.76	29.30
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	113 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	79.50	108.02	29.26
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	114 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	68.96	93.51	25.66
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	115 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	68.90	93.41	25.77
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	116 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	68.89	93.40	25.76
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	117 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	69.07	93.66	25.72
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	118 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	62.35	84.66	23.07

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	119 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	62.25	84.50	23.26
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	120 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	62.24	84.48	23.23
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	121 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	62.54	84.91	23.16
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	122 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	62.48	84.84	23.14
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	123 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	62.42	84.75	23.25
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	124 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	62.42	84.73	23.24
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	125 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	62.60	84.99	23.20
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	56.05	76.25	20.56
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	56.04	76.24	20.55
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	56.05	76.25	20.56
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	56.04	76.24	20.55
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	56.05	76.26	20.56
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	56.05	76.26	20.56
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	56.03	76.23	20.55
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	56.03	76.23	20.55
493 - Beam_493	PAVIMENTO TÉRREO	302 (C)	Rectangular	2.00	8.53	C30/37	0.00	56.04	76.24	20.56
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	63.37	63.26	30.65
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	63.44	63.42	30.56
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	63.33	63.15	30.67
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	104 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	63.22	63.04	30.64
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	105 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	63.48	63.42	30.61
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	106 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	58.90	59.26	28.04
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	107 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	58.73	58.80	28.22
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	108 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	58.53	58.63	28.17
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	109 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	58.97	59.26	28.13
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	110 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	58.86	59.17	28.10
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	111 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	58.76	58.89	28.21
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	112 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	58.64	58.79	28.18
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	113 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	58.90	59.17	28.16
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	114 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	50.91	50.62	24.74
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	115 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	50.81	50.35	24.85

viga	story	case	section_type	n_points_found	length	material	m_pos_ed_kNm	m_neg_ed_kNm	v_ed_kN	t_ed_kNm
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	116 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	50.69	50.25	24.82
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	117 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	50.95	50.62	24.80
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	118 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	46.37	46.46	22.22
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	119 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	46.20	46.00	22.41
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	120 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	46.00	45.83	22.36
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	121 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	46.44	46.46	22.32
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	122 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	46.33	46.37	22.28
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	123 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	46.23	46.10	22.39
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	124 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	46.11	45.99	22.37
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	125 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	46.38	46.37	22.34
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	209 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	41.82	42.30	19.74
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	210 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	41.82	42.30	19.74
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	211 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	41.82	42.30	19.74
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	212 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	41.82	42.30	19.74
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	213 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	41.83	42.31	19.75
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	214 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	41.83	42.31	19.75
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	215 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	41.82	42.29	19.73
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	216 (C) (CQC)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	41.82	42.29	19.73
494 - Beam_494	PAVIMENTO TÉRREO	302 (C)	Rectangular	2.00	6.46	C30/37	0.00	41.82	42.30	19.74

Flexão

viga	case	m_pos_ed_kNm	mrd_pos_kNm	eta_m_pos	bot_rebar	m_neg_ed_kNm	mrd_neg_kNm	eta_m_neg	top_rebar	ductility_pos	ductility_neg
120 - V10.C	101 (C)	28.37	86.75	0.33	2Ø16	34.95	86.75	0.40	2Ø16	OK	OK
121 - Beam_121	102 (C)	27.82	39.33	0.71	2Ø12	26.33	39.33	0.67	2Ø12	OK	OK
122 - V1.C	106 (C)	127.97	216.45	0.59	2Ø20	79.57	216.45	0.37	2Ø20	OK	OK
125 - V9.C	101 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	78.38	86.75	0.90	2Ø16	OK	OK
136 - V6.C	101 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	78.55	86.75	0.91	2Ø16	OK	OK
139 - V1.1	101 (C)	0.00	107.14	0.00	2Ø20	151.38	272.03	0.56	5Ø20	OK	OK
140 - V6.C	102 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	92.79	86.75	1.07	2Ø16	OK	OK
141 - V6.C	103 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	46.07	86.75	0.53	2Ø16	OK	OK
142 - V6.C	101 (C)	0.00	86.45	0.00	2Ø16	132.84	137.67	0.96	2Ø20	OK	OK

viga	case	m_pos_ed_kNm	mrd_pos_kNm	eta_m_pos	bot_rebar	m_neg_ed_kNm	mrd_neg_kNm	eta_m_neg	top_rebar	ductility_pos	ductility_neg
171 - V3.C	101 (C)	0.00	86.45	0.00	2Ø16	198.81	208.86	0.95	3Ø20	OK	OK
172 - V3.C	101 (C)	0.00	86.45	0.00	2Ø16	100.43	137.67	0.73	2Ø20	OK	OK
173 - Beam_173	103 (C)	6.66	39.33	0.17	2Ø12	7.60	39.33	0.19	2Ø12	OK	OK
174 - V5.C	104 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	23.87	86.75	0.28	2Ø16	OK	OK
175 - V5.C	105 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	26.84	86.75	0.31	2Ø16	OK	OK
176 - V5.C	105 (C)	8.43	86.75	0.10	2Ø16	24.44	86.75	0.28	2Ø16	OK	OK
177 - V5.C	101 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	37.29	86.75	0.43	2Ø16	OK	OK
178 - V8.C	106 (C)	0.00	86.73	0.00	2Ø16	27.84	86.73	0.32	2Ø16	OK	OK
179 - V8.C	105 (C)	0.00	86.73	0.00	2Ø16	31.25	86.73	0.36	2Ø16	OK	OK
180 - V8.C	105 (C)	0.00	86.73	0.00	2Ø16	32.58	86.73	0.38	2Ø16	OK	OK
181 - V8.C	104 (C)	0.00	86.73	0.00	2Ø16	30.67	86.73	0.35	2Ø16	OK	OK
182 - V8.C	102 (C)	0.00	86.73	0.00	2Ø16	43.21	86.73	0.50	2Ø16	OK	OK
186 - V1.C	101 (C)	0.00	216.45	0.00	2Ø20	169.24	216.45	0.78	2Ø20	OK	OK
188 - V4.C	107 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	26.88	86.75	0.31	2Ø16	OK	OK
189 - V7.C	104 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	26.99	86.75	0.31	2Ø16	OK	OK
196 - Beam_196	102 (C)	0.00	39.33	0.00	2Ø12	14.99	39.33	0.38	2Ø12	OK	OK
201 - V4.C	105 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	36.67	86.75	0.42	2Ø16	OK	OK
210 - V1.C	101 (C)	144.96	422.94	0.34	3Ø20	171.96	422.94	0.41	3Ø20	OK	OK
225 - V6.C	104 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	35.64	86.75	0.41	2Ø16	OK	OK
226 - V6.C	101 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	52.83	86.75	0.61	2Ø16	OK	OK
268 - V1.1	101 (C)	0.00	68.95	0.00	2Ø16	90.74	166.73	0.54	3Ø20	OK	OK
276 - V1.1	101 (C)	0.00	68.95	0.00	2Ø16	188.58	270.56	0.70	5Ø20	OK	OK
278 - V1.1	101 (C)	0.00	39.00	0.00	2Ø12	134.27	167.73	0.80	3Ø20	OK	OK
Viga 283	102 (C)	59.64	112.38	0.53	2Ø20	0.00	38.99	0.00	2Ø12	OK	OK
284 - V1.1	102 (C)	10.16	39.00	0.26	2Ø12	112.91	167.73	0.67	3Ø20	OK	OK
Viga 285	102 (C)	2.57	39.33	0.07	2Ø12	1.26	39.33	0.03	2Ø12	OK	OK
Viga 306	101 (C)	8.23	39.16	0.21	2Ø12	41.52	71.73	0.58	2Ø16	OK	OK
Viga 307	103 (C)	0.00	107.11	0.00	2Ø20	61.19	163.41	0.37	3Ø20	OK	OK
308 - V1.1	102 (C)	0.00	39.16	0.00	2Ø12	41.38	71.83	0.58	2Ø16	OK	OK
309 - V2.1	104 (C)	0.00	134.51	0.00	2Ø20	62.16	134.51	0.46	2Ø20	OK	OK
310 - V2.1	105 (C)	0.00	134.51	0.00	2Ø20	60.62	134.51	0.45	2Ø20	OK	OK

viga	case	m_pos_ed_kNm	mrd_pos_kNm	eta_m_pos	bot_rebar	m_neg_ed_kNm	mrd_neg_kNm	eta_m_neg	top_rebar	ductility_pos	ductility_neg
312 - V4.C	109 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	38.88	86.75	0.45	2Ø16	OK	OK
313 - V1.1	101 (C)	0.00	160.60	0.00	3Ø20	119.08	271.88	0.44	5Ø20	OK	OK
315 - V1.1	101 (C)	0.00	39.16	0.00	2Ø12	71.54	71.83	1.00	2Ø16	OK	OK
316 - V1.1	104 (C)	0.00	39.16	0.00	2Ø12	49.34	71.83	0.69	2Ø16	OK	OK
322 - V4.C	112 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	36.16	86.75	0.42	2Ø16	OK	OK
327 - V1.1	105 (C)	0.00	68.95	0.00	2Ø16	201.91	270.56	0.75	5Ø20	OK	OK
330 - V1.1	101 (C)	0.00	107.14	0.00	2Ø20	131.98	219.43	0.60	4Ø20	OK	OK
360 - V1.1	101 (C)	0.00	107.14	0.00	2Ø20	94.00	163.72	0.57	3Ø20	OK	OK
365 - V1.2	102 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	55.67	86.75	0.64	2Ø16	OK	OK
366 - V3.2	104 (C)	0.00	86.45	0.00	2Ø16	120.82	137.67	0.88	2Ø20	OK	OK
367 - V3.2	102 (C)	0.00	134.49	0.00	2Ø20	255.96	409.69	0.62	6Ø20	OK	OK
368 - V3.2	102 (C)	0.00	86.45	0.00	2Ø16	176.54	277.71	0.64	4Ø20	OK	OK
369 - V1.2	102 (C)	0.00	86.45	0.00	2Ø16	111.58	208.86	0.53	3Ø20	OK	OK
370 - V3.2	101 (C)	0.00	134.49	0.00	2Ø20	199.21	343.82	0.58	5Ø20	OK	OK
371 - V3.2	104 (C)	0.00	86.45	0.00	2Ø16	261.60	344.23	0.76	5Ø20	OK	OK
372 - V3.2	104 (C)	0.00	86.45	0.00	2Ø16	135.45	208.86	0.65	3Ø20	OK	OK
375 - V2.2	101 (C)	26.44	42.99	0.61	2Ø16	29.53	42.99	0.69	2Ø16	OK	OK
Viga 377	102 (C)	5.33	38.99	0.14	2Ø12	93.21	112.38	0.83	2Ø20	OK	OK
378 - V4.C	112 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	26.56	86.75	0.31	2Ø16	OK	OK
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	0.00	226.64	0.00	2Ø16	0.00	226.64	0.00	2Ø16	OK	OK
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	0.00	226.64	0.00	2Ø16	0.00	226.64	0.00	2Ø16	OK	OK
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	0.00	226.64	0.00	2Ø16	0.00	226.64	0.00	2Ø16	OK	OK
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	0.00	226.64	0.00	2Ø16	0.00	226.64	0.00	2Ø16	OK	OK
392 - V4.C	108 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	40.63	86.75	0.47	2Ø16	OK	OK
396 - V4.C	111 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	55.19	86.75	0.64	2Ø16	OK	OK
439 - V10.C	104 (C)	0.00	86.75	0.00	2Ø16	29.46	86.75	0.34	2Ø16	OK	OK
440 - V10.C	101 (C)	28.37	86.75	0.33	2Ø16	61.82	86.75	0.71	2Ø16	OK	OK
457 - V3.C	104 (C)	0.00	86.45	0.00	2Ø16	107.40	137.67	0.78	2Ø20	OK	OK
459 - V1.C	101 (C)	0.00	216.45	0.00	2Ø20	121.74	216.45	0.56	2Ø20	OK	OK

viga	case	m_pos_ed_kNm	mrd_pos_kNm	eta_m_pos	bot_rebar	m_neg_ed_kNm	mrd_neg_kNm	eta_m_neg	top_rebar	ductility_pos	ductility_neg
462 - V1.C	101 (C)	0.00	216.45	0.00	2020	130.59	216.45	0.60	2020	OK	OK
463 - V10.C	106 (C)	10.94	86.75	0.13	2016	26.85	86.75	0.31	2016	OK	OK
47 - V6.C	106 (C)	0.00	86.75	0.00	2016	87.50	86.75	1.01	2016	OK	OK
489 - Beam_489	102 (C)	0.00	39.16	0.00	2012	39.38	71.73	0.55	2016	OK	OK
491 - Beam_491	101 (C)	0.00	66.26	0.00	2016	163.59	253.96	0.64	5020	OK	OK
492 - Beam_492	101 (C)	0.00	39.16	0.00	2012	66.74	71.73	0.93	2016	OK	OK
493 - Beam_493	101 (C)	0.00	68.94	0.00	2016	85.99	165.81	0.52	3020	OK	OK
494 - Beam_494	105 (C)	0.00	68.94	0.00	2016	63.48	165.81	0.38	3020	OK	OK
6 - V4.C	302 (C)	0.00	86.75	0.00	2016	26.67	86.75	0.31	2016	OK	OK
7 - V4.C	109 (C)	0.00	86.75	0.00	2016	39.77	86.75	0.46	2016	OK	OK

Esforço transverso e torção

viga	case	v_ed_kN	VRd_c_kN	VRd_max_kN	cot_theta_shear	t_ed_kNm	TRd_max_kNm	torsion_considered	A _{sw} s _{total} eq _{mm2} _per _m	A _{sw} s _{prov} mm ₂ _per _m	shear_status	torsion_statuses
120 - V10.C	101 (C)	32.23	84.93	713.13	2.50	0.98	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por v	Sem torção relevante (ηT=0.008 < 0.05)
121 - Beam_121	102 (C)	10.56	46.11	365.41	2.50	2.25	42.15	Sim	233.99	574.46	OK sem armadura adicional por v	Requer verificação/armadura de torção
122 - V1.C	106 (C)	88.95	117.12	1104	2.50	19.77	200.84	Sim	396.20	402.12	OK sem armadura adicional por v	Requer verificação/armadura de torção
125 - V9.C	101 (C)	54.03	84.93	713.13	2.50	0.04	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por v	Sem torção relevante (ηT=0.000 < 0.05)
136 - V6.C	101 (C)	42.03	84.93	713.13	2.50	2.99	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por v	Sem torção relevante (ηT=0.025 < 0.05)
139 - V1.1	101 (C)	169.02	87.51	434.56	2.50	46.09	57.21	Sim	643.93	785.40	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção

viga	case	v_ed_kN	VRd_c_kN	VRd_max_kN	cot_theta_shear	t_ed_kNm	TRd_max_kNm	torsion_considered	Asw_s_total_req_mm2_per_m	Asw_s_prov_mm2_per_m	shear_status	torsion_status
140 - V6.C	102 (C)	51.71	84.93	713.13	2.50	3.18	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.027 < 0.05$)
141 - V6.C	103 (C)	29.13	84.93	713.13	2.50	6.34	117.46	Sim	372.24	402.12	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
142 - V6.C	101 (C)	61.04	85.99	710.51	2.50	0.78	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.007 < 0.05$)
171 - V3.C	101 (C)	96.88	98.44	710.51	2.50	1.91	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.016 < 0.05$)
172 - V3.C	101 (C)	44.10	85.99	710.51	2.50	0.16	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.001 < 0.05$)
173 - Beam_173	103 (C)	17.01	46.11	365.41	2.50	5.15	42.15	Sim	253.20	574.46	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
174 - V5.C	104 (C)	22.56	84.93	713.13	2.50	7.19	117.46	Sim	375.15	402.12	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
175 - V5.C	105 (C)	25.29	84.93	713.13	2.50	4.70	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.040 < 0.05$)
176 - V5.C	105 (C)	23.42	84.93	713.13	2.50	2.04	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.017 < 0.05$)
177 - V5.C	101 (C)	25.77	84.93	713.13	2.50	16.97	117.46	Sim	408.62	628.32	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção

viga	case	v_ed_kN	VRd_c_kN	VRd_max_kN	cot_theta_shear	t_ed_kNm	TRd_max_kNm	torsion_considered	Asw_s_total_req_mm2_per_m	Asw_s_prov_mm2_per_m	shear_status	torsion_statuses
178 - V8.C	106 (C)	22.51	63.69	534.85	2.50	0.15	72.83	Não	262.91	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.002 < 0.05$)
179 - V8.C	105 (C)	23.09	63.69	534.85	2.50	0.09	72.83	Não	262.91	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.001 < 0.05$)
180 - V8.C	105 (C)	23.31	63.69	534.85	2.50	0.98	72.83	Não	262.91	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.013 < 0.05$)
181 - V8.C	104 (C)	23.59	63.69	534.85	2.50	0.22	72.83	Não	262.91	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.003 < 0.05$)
182 - V8.C	102 (C)	25.81	63.69	534.85	2.50	3.57	72.83	Não	262.91	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.049 < 0.05$)
186 - V1.C	101 (C)	80.17	117.12	1104	2.50	13.78	200.84	Sim	382.37	402.12	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
188 - V4.C	107 (C)	23.49	84.93	713.13	2.50	8.99	117.46	Sim	381.31	402.12	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
189 - V7.C	104 (C)	29.70	84.93	713.13	2.50	2.84	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.024 < 0.05$)
196 - Beam_196	102 (C)	541.13	46.11	529.85	1.00	6.25	42.15	Sim	3142	3770	Não conforme: $V_{Ed} > V_{Rd,max}$	Requer verificação/armadura de torção
201 - V4.C	105 (C)	29.83	84.93	713.13	2.50	0.03	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.000 < 0.05$)
210 - V1.C	101 (C)	110.93	141.87	1418	2.50	8.31	269.47	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T=0.031 < 0.05$)

viga	case	v_ed_kN	VRd_c_kN	VRd_max_kN	cot_theta_shear	t_ed_kNm	TRd_max_kNm	torsion_considered	Asw_s_total_req_mm2_per_m	Asw_s_prov_mm2_per_m	shear_status	torsion_statuses
225 - V6.C	104 (C)	30.09	84.93	713.13	2.50	3.11	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.026 < 0.05$)
226 - V6.C	101 (C)	38.72	84.93	713.13	2.50	3.20	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.027 < 0.05$)
268 - V1.1	101 (C)	100.71	73.80	434.56	2.50	25.98	57.21	Sim	405.54	502.65	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
276 - V1.1	101 (C)	199.59	87.51	434.56	2.50	35.29	57.21	Sim	655.34	785.40	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
278 - V1.1	101 (C)	105.94	73.80	434.56	2.50	2.68	57.21	Não	262.91	402.12	Requer armadura de esforço transverso	Sem torção relevante ($\eta T = 0.047 < 0.05$)
Viga 283	102 (C)	6999	57.10	525.10	1.00	8.90	42.15	Sim	40527	6283	Não conforme: VED > VRd,max	Requer verificação/armadura de torção
284 - V1.1	102 (C)	51.14	73.80	434.56	2.50	6.41	57.21	Sim	298.10	502.65	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
Viga 285	102 (C)	7.51	46.11	365.41	2.50	16.34	42.15	Sim	327.33	574.46	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
Viga 306	101 (C)	61.31	49.31	363.77	2.50	3.27	42.15	Sim	240.75	574.46	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
Viga 307	103 (C)	103.33	65.36	362.14	2.50	45.03	45.36	Sim	570.39	574.46	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
308 - V1.1	102 (C)	38.00	55.68	436.53	2.50	3.49	57.21	Sim	282.07	502.65	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção

viga	case	v_ed_kN	VRd_c_kN	VRd_max_kN	cot_theta_shear	t_ed_kNm	TRd_max_kNm	torsion_considered	Asw_s_total_req_mm2_per_m	Asw_s_prov_mm2_per_m	shear_status	torsion_statuses
309 - V2.1	104 (C)	51.08	105.88	888.13	2.50	0.74	167.43	Não	438.18	628.32	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.004 < 0.05$)
310 - V2.1	105 (C)	39.12	105.88	888.13	2.50	2.92	167.43	Não	438.18	628.32	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.017 < 0.05$)
312 - V4.C	109 (C)	29.99	84.93	713.13	2.50	1.63	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.014 < 0.05$)
313 - V1.1	101 (C)	29205	87.51	630.12	1.00	169.26	82.95	Sim	171181	6283	Não conforme: VEd > VRd,max	Não conforme: TEd > TRd,max
315 - V1.1	101 (C)	30.65	55.68	436.53	2.50	0.59	57.21	Não	262.91	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.010 < 0.05$)
316 - V1.1	104 (C)	42.99	55.68	436.53	2.50	4.09	57.21	Sim	285.36	502.65	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
322 - V4.C	112 (C)	29.91	84.93	713.13	2.50	0.72	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.006 < 0.05$)
327 - V1.1	105 (C)	213.44	87.51	434.56	2.50	81.66	82.15	Sim	1468	1571	Requer armadura de esforço transversal	Requer verificação/armadura de torção
330 - V1.1	101 (C)	108.44	81.23	434.56	2.50	72.78	73.54	Sim	868.30	1005	Requer armadura de esforço transversal	Requer verificação/armadura de torção
360 - V1.1	101 (C)	137.09	73.80	434.56	2.50	102.08	82.95	Sim	1718	2356	Requer armadura de esforço transversal	Não conforme: TEd > TRd,max
365 - V1.2	102 (C)	42.14	84.93	713.13	2.50	6.71	117.46	Sim	373.51	402.12	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção

viga	case	v_ed_kN	VRd_c_kN	VRd_max_kN	cot_theta_shear	t_ed_kNm	TRd_max_kNm	torsion_considered	Asw_s_total_req_mm2_per_m	Asw_s_prov_mm2_per_m	shear_status	torsion_status
366 - V3.2	104 (C)	187.82	85.99	710.51	2.50	3.10	117.46	Não	354.23	402.12	Requer armadura de esforço transverso	Sem torção relevante ($\eta T = 0.026 < 0.05$)
367 - V3.2	102 (C)	348.32	124.02	710.51	2.50	68.36	117.46	Sim	890.91	1257	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
368 - V3.2	102 (C)	185.36	108.34	710.51	2.50	40.16	117.46	Sim	487.99	628.32	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
369 - V1.2	102 (C)	87.46	98.44	710.51	2.50	27.10	117.46	Sim	443.30	628.32	OK sem armadura adicional por v	Requer verificação/armadura de torção
370 - V3.2	101 (C)	225.50	116.71	710.51	2.50	53.69	117.46	Sim	609.06	628.32	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
371 - V3.2	104 (C)	316.32	116.71	710.51	2.50	39.38	117.46	Sim	731.37	804.25	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
372 - V3.2	104 (C)	197.11	98.44	710.51	2.50	9.61	117.46	Sim	404.64	628.32	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
375 - V2.2	101 (C)	42.57	35.25	192.70	2.50	1.41	18.88	Sim	195.29	804.25	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
Viga 377	102 (C)	153.96	57.10	362.14	2.50	3.73	42.15	Sim	380.77	574.46	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
378 - V4.C	112 (C)	23.51	84.93	713.13	2.50	0.62	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por v	Sem torção relevante ($\eta T = 0.005 < 0.05$)

viga	case	v_ed_kN	VRd_c_kN	VRd_max_kN	cot_theta_shear	t_ed_kNm	TRd_max_kNm	torsion_considered	Asw_s_total_req_mm2_per_m	Asw_s_prov_mm2_per_m	shear_status	torsion_status
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	231.85	59.69	734.10	2.50	0.00	1075	Não	176.34	402.12	Requer armadura de esforço transverso	Sem torção relevante
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	99.29	59.69	734.10	2.50	0.00	1075	Não	124.45	402.12	Requer armadura de esforço transverso	Sem torção relevante
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	121.46	59.69	734.10	2.50	0.00	1075	Não	124.45	402.12	Requer armadura de esforço transverso	Sem torção relevante
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	134.03	59.69	734.10	2.50	0.00	1075	Não	124.45	402.12	Requer armadura de esforço transverso	Sem torção relevante
392 - V4.C	108 (C)	26.51	84.93	713.13	2.50	3.55	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.030 < 0.05$)
396 - V4.C	111 (C)	38.89	84.93	713.13	2.50	7.15	117.46	Sim	375.01	402.12	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
439 - V10.C	104 (C)	24.17	84.93	713.13	2.50	15.99	117.46	Sim	405.27	628.32	OK sem armadura adicional por V	Requer verificação/armadura de torção
440 - V10.C	101 (C)	72.17	84.93	713.13	2.50	0.97	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.008 < 0.05$)
457 - V3.C	104 (C)	73.40	85.99	710.51	2.50	3.33	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.028 < 0.05$)
459 - V1.C	101 (C)	67.24	117.12	1104	2.50	9.90	200.84	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por V	Sem torção relevante ($\eta T = 0.049 < 0.05$)

viga	case	v_ed_kN	VRd_c_kN	VRd_max_kN	cot_theta_shear	t_ed_kNm	TRd_max_kNm	torsion_considered	Asw_s_total_req_mm2_per_m	Asw_s_prov_mm2_per_m	shear_status	torsion_status
462 - V1.C	101 (C)	90.80	117.12	1104	2.50	3.21	200.84	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por v	Sem torção relevante ($\eta T = 0.016 < 0.05$)
463 - V10.C	106 (C)	24.65	84.93	713.13	2.50	1.48	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por v	Sem torção relevante ($\eta T = 0.013 < 0.05$)
47 - V6.C	106 (C)	48.73	84.93	713.13	2.50	2.10	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por v	Sem torção relevante ($\eta T = 0.018 < 0.05$)
489 - Beam_489	102 (C)	99.82	49.31	363.77	2.50	8.08	42.15	Sim	283.34	574.46	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
491 - Beam_491	101 (C)	202.56	76.01	347.39	2.50	32.82	42.15	Sim	705.75	897.60	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
492 - Beam_492	101 (C)	62.14	49.31	363.77	2.50	2.37	42.15	Sim	234.79	574.46	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
493 - Beam_493	101 (C)	116.71	65.36	362.14	2.50	31.83	42.15	Sim	480.76	574.46	Requer armadura de esforço transverso	Requer verificação/armadura de torção
494 - Beam_494	105 (C)	63.42	65.36	362.14	2.50	30.61	42.15	Sim	421.85	574.46	OK sem armadura adicional por v	Requer verificação/armadura de torção
6 - V4.C	302 (C)	22.63	84.93	713.13	2.50	0.10	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por v	Sem torção relevante ($\eta T = 0.001 < 0.05$)
7 - V4.C	109 (C)	30.70	84.93	713.13	2.50	0.83	117.46	Não	350.54	402.12	OK sem armadura adicional por v	Sem torção relevante ($\eta T = 0.007 < 0.05$)

Envelope ELS

viga	service_combinations_checked	service_combination_crack	service_combination_deflection	service_combination_steel	service_combination_concrete	service_support_condition	service_story_mode	service_reinforcement_model	service_wk_est_mm	service_wk_lim_mm	service_deflection_est_mm	service_deflection_lim_mm	service_sigma_s_MPa	service_sigma_c_MPa	service_status
120 - V10.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.20	19.08	85.73	0.65	Dados insuficientes
121 - Beam_121	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.25	19.88	196.95	1.58	Dados insuficientes
122 - V1.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.11	12.16	226.70	1.83	Dados insuficientes
125 - V9.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	4.34	34.92	244.69	1.86	Dados insuficientes
136 - V6.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	4.91	34.12	245.43	1.87	Dados insuficientes
139 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.15	0.30	21.33	27.80	157.09	6.77	Dados insuficientes
140 - V6.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	8.09	41.00	304.49	2.32	Dados insuficientes
141 - V6.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.55	17.28	166.82	1.27	Dados insuficientes
142 - V6.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.39	0.30	15.85	42.96	274.78	5.42	Dados insuficientes
171 - V3.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.34	0.30	69.11	51.04	261.30	6.56	Dados insuficientes

viga	service_co mbinations _checked	service_co mbination_ crack	service_co mbination_ deflection	service_co mbination_ steel	service_co mbination_ concrete	service_su pport_cond ition	service_hi story_mode	service_re inforcemen t_model	service_wk _est_mm	service_wk _lim_mm	service_de flection_e st_mm	service_de flection_l im_mm	service_si gma_s_MPa	service_si gma_c_MPa	service_st atus
172 - V3.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	4.62	34.92	215.96	2.49	Dados insuficientes
173 - Beam_173	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.81	65.40	53.12	0.43	Dados insuficientes
174 - V5.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.30	18.44	76.44	0.58	Dados insuficientes
175 - V5.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.88	24.48	93.68	0.71	Dados insuficientes
176 - V5.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.11	14.60	66.12	0.50	Dados insuficientes
177 - V5.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.58	20.00	146.77	1.12	Dados insuficientes
178 - V8.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	1.89	30.00	101.08	0.98	Dados insuficientes
179 - V8.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	2.09	30.00	112.59	1.09	Dados insuficientes
180 - V8.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	2.08	30.00	112.94	1.10	Dados insuficientes
181 - V8.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	2.00	30.00	107.26	1.04	Dados insuficientes

viga	service_co mbinations _checked	service_co mbination_ crack	service_co mbination_ deflection	service_co mbination_ steel	service_co mbination_ concrete	service_su pport_cond ition	service_hi story_mode	service_re inforcemen t_model	service_wk _est_mm	service_wk _lim_mm	service_de flection_e st_mm	service_de flection_l im_mm	service_si gma_s_MPa	service_si gma_c_MPa	service_st atus
182 - V8.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	3.48	34.04	151.65	1.47	Dados insuficientes
186 - V1.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	3.44	40.84	225.30	1.82	Dados insuficientes
188 - V4.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.70	21.52	123.61	0.94	Dados insuficientes
189 - V7.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	1.25	29.72	86.52	0.66	Dados insuficientes
196 - Beam_196	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.89	22.72	102.78	0.82	Dados insuficientes
201 - V4.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	2.08	30.00	136.59	1.04	Dados insuficientes
210 - V1.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.18	26.60	123.91	1.17	Dados insuficientes
225 - V6.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.33	18.80	79.11	0.60	Dados insuficientes
226 - V6.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.07	6.16	194.96	1.48	Dados insuficientes
268 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.15	0.30	10.67	23.20	152.41	4.97	Dados insuficientes

viga	service_co mbinations _checked	service_co mbination_ crack	service_co mbination_ deflection	service_co mbination_ steel	service_co mbination_ concrete	service_su pport_cond ition	service_hi story_mode	service_re inforcemen t_model	service_wk _est_mm	service_wk _lim_mm	service_de flection_e st_mm	service_de flection_l im_mm	service_si gma_s_MPa	service_si gma_c_MPa	service_st atus
276 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.21	0.30	28.47	35.76	206.01	9.35	Dados insuficientes
278 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.21	0.30	43.07	40.44	196.23	6.69	Dados insuficientes
Viga 283	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.81	13.60	94.45	1.92	Dados insuficientes
284 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.17	0.30	16.13	39.44	171.15	5.84	Dados insuficientes
Viga 285	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.26	39.44	15.73	0.13	Dados insuficientes
Viga 306	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	2.66	28.56	170.23	2.32	Dados insuficientes
Viga 307	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.09	0.30	26.00	40.44	110.36	3.71	Dados insuficientes
308 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	4.25	28.56	156.03	1.82	Dados insuficientes
309 - V2.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	1.58	28.80	136.83	1.26	Dados insuficientes
310 - V2.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	2.01	29.68	141.94	1.31	Dados insuficientes

viga	service_co mbinations _checked	service_co mbination_ crack	service_co mbination_ deflection	service_co mbination_ steel	service_co mbination_ concrete	service_su pport_cond ition	service_hi story_mode	service_re inforcemen t_model	service_wk _est_mm	service_wk _lim_mm	service_de flection_e st_mm	service_de flection_l im_mm	service_si gma_s_MPa	service_si gma_c_MPa	service_st atus
312 - V4.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	2.15	30.00	143.70	1.09	Dados insuficientes
313 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.08	0.30	12.46	40.32	98.56	3.97	Dados insuficientes
315 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.36	0.30	14.69	38.80	285.11	5.80	Dados insuficientes
316 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	84.60	127.92	215.17	2.51	Dados insuficientes
322 - V4.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	2.01	30.00	136.49	1.04	Dados insuficientes
327 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.21	0.30	42.81	34.12	205.48	9.32	Dados insuficientes
330 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.17	0.30	11.74	25.84	170.25	6.34	Dados insuficientes
360 - V1.1	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.13	0.30	25.59	40.44	136.77	4.23	Dados insuficientes
365 - V1.2	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	3.01	34.88	175.65	1.34	Dados insuficientes
366 - V3.2	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.33	0.30	1.10	14.60	231.18	4.56	Dados insuficientes

viga	service_co mbinations _checked	service_co mbination_ crack	service_co mbination_ deflection	service_co mbination_ steel	service_co mbination_ concrete	service_su pport_cond ition	service_hi story_mode	service_re inforcemen t_model	service_wk _est_mm	service_wk _lim_mm	service_de flection_e st_mm	service_de flection_l im_mm	service_si gma_s_MPa	service_si gma_c_MPa	service_st atus
367 - V3.2	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.17	0.30	14.01	24.48	169.37	6.32	Dados insuficientes
368 - V3.2	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.19	0.30	4.92	18.44	176.35	5.28	Dados insuficientes
369 - V1.2	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.18	0.30	15.30	34.88	159.62	4.01	Dados insuficientes
370 - V3.2	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.16	0.30	4.64	18.44	158.36	5.25	Dados insuficientes
371 - V3.2	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.23	0.30	15.99	24.48	208.25	7.17	Dados insuficientes
372 - V3.2	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.20	0.30	1.36	14.60	173.63	4.36	Dados insuficientes
375 - V2.2	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.18	0.30	1.33	17.96	184.95	5.46	Dados insuficientes
Viga 377	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.30	0.30	8.69	24.32	247.78	7.23	Dados insuficientes
378 - V4.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.45	20.00	104.84	0.80	Dados insuficientes
380 - Viga 21 (I-140)	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme dimensionada	0.00	0.30	0.04	83.60	0.00	0.00	Dados insuficientes

viga	service_co mbinations _checked	service_co mbination_ crack	service_co mbination_ deflection	service_co mbination_ steel	service_co mbination_ concrete	service_su pport_cond ition	service_hi story_mode	service_re inforcemen t_model	service_wk _est_mm	service_wk _lim_mm	service_de flection_e st_mm	service_de flection_l im_mm	service_si gma_s_MPa	service_si gma_c_MPa	service_st atus
381 - Viga 22 (I-140)	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	0.02	60.00	0.00	0.00	Dados insu ficientes
382 - Viga 23 (I-140)	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	0.01	50.00	0.00	0.00	Dados insu ficientes
383 - Viga 24 (I-140)	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	0.02	57.52	0.00	0.00	Dados insu ficientes
392 - V4.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	0.61	20.00	150.07	1.14	Dados insu ficientes
396 - V4.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	4.16	37.52	204.84	1.56	Dados insu ficientes
439 - V10.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	0.31	18.44	92.79	0.71	Dados insu ficientes
440 - V10.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	0.03	5.40	127.06	0.97	Dados insu ficientes
457 - V3.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	29.18	75.20	206.82	2.38	Dados insu ficientes
459 - V1.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	5.36	75.20	152.77	1.24	Dados insu ficientes
462 - V1.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	2.78	39.88	178.20	1.44	Dados insu ficientes

viga	service_co mbinations _checked	service_co mbination_ crack	service_co mbination_ deflection	service_co mbination_ steel	service_co mbination_ concrete	service_su pport_cond ition	service_hi story_mode	service_re inforcemen t_model	service_wk _est_mm	service_wk _lim_mm	service_de flection_e st_mm	service_de flection_l im_mm	service_si gma_s_MPa	service_si gma_c_MPa	service_st atus
463 - V10.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	0.13	14.60	81.73	0.62	Dados insu ficientes
47 - V6.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.74	0.30	32.16	44.44	390.22	5.95	Dados insu ficientes
489 - Beam_489	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	8.79	40.32	156.94	2.14	Dados insu ficientes
491 - Beam_491	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.19	0.30	49.53	38.80	193.09	9.93	Dados insu ficientes
492 - Beam_492	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.32	0.30	46.84	40.44	270.41	6.01	Dados insu ficientes
493 - Beam_493	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.15	0.30	29.29	34.12	154.50	5.52	Dados insu ficientes
494 - Beam_494	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.10	0.30	7.23	25.84	115.29	4.12	Dados insu ficientes
6 - V4.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	5.73	61.80	131.70	1.00	Dados insu ficientes
7 - V4.C	1.00	302 (C)	302 (C)	302 (C)	302 (C)	Entre apoios (y0=yL=0)	duas fases G+Q	armadura uniforme d imensionad a	0.00	0.30	2.03	30.00	146.27	1.11	Dados insu ficientes

Pormenorização longitudinal

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
120 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
120 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
121 - Beam_121	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	501.75	930.63	1114	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
121 - Beam_121	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	501.75	930.63	1114	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
121 - Beam_121	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	501.75	930.63	1114	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
122 - V1.C	3Ø20	2Ø20	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
122 - V1.C	2Ø20	2Ø20	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
125 - V9.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
125 - V9.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
136 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
136 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
139 - V1.1	2Ø20	5Ø20	714.80	1021	497.25	1212	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
139 - V1.1	2Ø20	5Ø20	714.80	1021	497.25	1212	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
140 - V6.C	2Ø16	2Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
140 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
141 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
141 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
141 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
142 - V6.C	2Ø16	2Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
142 - V6.C	2Ø16	2Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
171 - V3.C	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
171 - V3.C	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
172 - V3.C	2Ø16	2Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
172 - V3.C	2Ø16	2Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
173 - Beam_173	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	501.75	930.63	1114	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
173 - Beam_173	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	501.75	930.63	1114	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
173 - Beam_173	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	501.75	930.63	1114	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
174 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
174 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
174 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
175 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
175 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
175 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
176 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
176 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
176 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
176 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
177 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
177 - V5.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
178 - V8.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
178 - V8.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
178 - V8.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
179 - V8.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
179 - V8.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
179 - V8.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
180 - V8.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
180 - V8.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
180 - V8.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
181 - V8.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
181 - V8.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
181 - V8.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
182 - V8.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
182 - V8.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
186 - V1.C	2020	2020	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
186 - V1.C	2020	2020	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
188 - V4.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
188 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
188 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
189 - V7.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
189 - V7.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
189 - V7.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
196 - Beam_196	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	200.70	629.58	813.39	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
196 - Beam_196	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	200.70	629.58	813.39	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
196 - Beam_196	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	200.70	629.58	813.39	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
201 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
201 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
201 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
210 - V1.C	3Ø20	3Ø20	714.80	1021	1217	1932	2238	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
210 - V1.C	3Ø20	3Ø20	714.80	1021	1217	1932	2238	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
225 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
225 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
225 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
225 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
226 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
226 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
268 - V1.1	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
268 - V1.1	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
276 - V1.1	2Ø16	5Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
276 - V1.1	2Ø16	5Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
276 - V1.1	2Ø16	5Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
278 - V1.1	2Ø12	3Ø20	428.88	1021	497.25	926.13	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
278 - V1.1	2Ø12	3Ø20	428.88	1021	497.25	926.13	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 283	2Ø20	2Ø12	714.80	612.69	198.90	913.70	811.59	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 283	2Ø20	2Ø12	714.80	612.69	198.90	913.70	811.59	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
284 - V1.1	2Ø12	3Ø20	428.88	1021	497.25	926.13	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
284 - V1.1	2Ø12	3Ø20	428.88	1021	497.25	926.13	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 285	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	501.75	930.63	1114	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 285	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	501.75	930.63	1114	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
Viga 285	2Ø12	2Ø12	428.88	612.69	501.75	930.63	1114	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 306	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 306	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 306	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 306	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 307	2Ø20	3Ø20	714.80	1021	497.25	1212	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 307	2Ø20	3Ø20	714.80	1021	497.25	1212	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 307	2Ø20	3Ø20	714.80	1021	497.25	1212	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
308 - V1.1	2012	2016	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
308 - V1.1	2012	2016	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
308 - V1.1	2012	2016	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
309 - V2.1	2020	2020	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
309 - V2.1	2020	2020	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
309 - V2.1	2020	2020	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
310 - V2.1	2020	2020	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
310 - V2.1	2020	2020	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
310 - V2.1	2Ø20	2Ø20	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
310 - V2.1	2Ø20	2Ø20	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
312 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
312 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
312 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
313 - V1.1	3Ø20	5Ø20	714.80	1021	198.90	913.70	1220	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
315 - V1.1	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
315 - V1.1	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
316 - V1.1	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
316 - V1.1	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
316 - V1.1	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
322 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
322 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
322 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
322 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
327 - V1.1	2Ø20	6Ø20	714.80	1021	471.94	1187	1493	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
327 - V1.1	2Ø16	5Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
327 - V1.1	2Ø20	6Ø20	714.80	1021	471.94	1187	1493	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
327 - V1.1	2Ø16	5Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
330 - V1.1	2Ø20	4Ø20	714.80	1021	497.25	1212	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
330 - V1.1	2Ø20	4Ø20	714.80	1021	497.25	1212	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
360 - V1.1	2Ø20	3Ø20	714.80	1021	497.25	1212	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
365 - V1.2	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
365 - V1.2	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
366 - V3.2	2Ø16	2Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
366 - V3.2	2Ø16	2Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
366 - V3.2	2Ø16	2Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
367 - V3.2	2Ø20	6Ø20	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
367 - V3.2	2Ø20	6Ø20	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
368 - V3.2	2Ø16	4Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
368 - V3.2	2Ø16	4Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
368 - V3.2	2Ø16	4Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
369 - V1.2	2016	3020	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
369 - V1.2	2016	3020	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
369 - V1.2	2016	3020	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
370 - V3.2	2020	5020	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
370 - V3.2	2020	5020	714.80	1021	609.75	1325	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
371 - V3.2	2016	5020	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
371 - V3.2	2016	5020	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
371 - V3.2	2016	5020	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
372 - V3.2	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
372 - V3.2	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
372 - V3.2	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
375 - V2.2	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	330.75	902.59	1148	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
375 - V2.2	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	330.75	902.59	1148	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 377	2Ø12	2Ø20	428.88	1021	497.25	926.13	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 377	2Ø12	2Ø20	428.88	1021	497.25	926.13	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
Viga 377	2Ø12	2Ø20	428.88	1021	497.25	926.13	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
378 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
378 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
378 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
378 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
380 - Viga 21 (I-140)	2Ø16	2Ø16	406.79	581.13	1512	1919	2093	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
381 - Viga 22 (I-140)	2Ø16	2Ø16	406.79	581.13	1512	1919	2093	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
381 - Viga 22 (I-140)	2Ø16	2Ø16	406.79	581.13	1512	1919	2093	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
382 - Viga 23 (I-140)	2Ø16	2Ø16	406.79	581.13	1512	1919	2093	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
382 - Viga 23 (I-140)	2016	2016	406.79	581.13	1512	1919	2093	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
383 - Viga 24 (I-140)	2016	2016	406.79	581.13	1512	1919	2093	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
383 - Viga 24 (I-140)	2016	2016	406.79	581.13	1512	1919	2093	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
392 - V4.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
392 - V4.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
392 - V4.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
396 - V4.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
396 - V4.C	2016	2016	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
396 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
439 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
439 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
439 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
439 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
439 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
440 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
440 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
457 - V3.C	2016	2020	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
457 - V3.C	2016	2020	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
459 - V1.C	2020	2020	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
459 - V1.C	2020	2020	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
459 - V1.C	2020	2020	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
459 - V1.C	2020	2020	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
462 - V1.C	2020	2020	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
462 - V1.C	2020	2020	714.80	1021	947.25	1662	1968	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
463 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
463 - V10.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
47 - V6.C	2Ø16	2Ø20	571.84	1021	609.75	1182	1631	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
47 - V6.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
489 - Beam_489	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
489 - Beam_489	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
489 - Beam_489	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
491 - Beam_491	2Ø16	5Ø20	571.84	1021	477.00	1049	1498	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
492 - Beam_492	2Ø12	2Ø16	428.88	816.91	499.50	928.38	1316	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
493 - Beam_493	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
494 - Beam_494	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
494 - Beam_494	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
494 - Beam_494	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
494 - Beam_494	2Ø16	3Ø20	571.84	1021	497.25	1069	1518	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
6 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
6 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

viga	bot_rebar	top_rebar	lbd_bot_mm	lbd_top_mm	shift_al_mm	extension_bot_mm	extension_top_mm	min_bottom_bars_in to_support	detailing_note
6 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
6 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
7 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
7 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.
7 - V4.C	2Ø16	2Ø16	571.84	816.91	612.00	1184	1429	2.00	Confirmar comprimentos disponíveis, nós, emendas e desenho final.

Testes internos

Teste	Calculado	Referência	Erro relativo	Tolerância	Estado
Integração - vão entre apoios	0.09	0.09	0.00	0.00	OK
Integração - consola	0.36	0.36	0.00	0.00	OK
Área rectangular	180000	180000	0.00	0.00	OK
Centroide rectangular	300.00	300.00	0.00	0.00	OK
Inércia rectangular	5400000000	5400000000	0.00	0.00	OK
Fluência positiva e crescente	1.93	1.45	0.00	0.00	OK
Retracção positiva	0.00	0.00	0.00	0.00	OK

Falhas

viga	story	case	failure_type	failure_reason
140 - V6.C	COBERTURA (CP)1	102 (C)	flexao	flexão negativa não verifica
196 - Beam_196	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	esforco_transverso	esforço transverso excede VRd,max
196 - Beam_196	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	esforco_transverso	esforço transverso excede VRd,max
196 - Beam_196	PAVIMENTO TÉRREO	103 (C)	esforco_transverso	esforço transverso excede VRd,max
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	101 (C)	esforco_transverso	esforço transverso excede VRd,max; armadura transversal não cabe; pormenorização não conforme
Viga 283	PAVIMENTO TÉRREO	102 (C)	esforco_transverso	esforço transverso excede VRd,max; armadura transversal não cabe; pormenorização não conforme
313 - V1.1	PISO 1	101 (C)	esforco_transverso	esforço transverso excede VRd,max; torção excede TRd,max; armadura transversal não cabe; pormenorização não conforme
360 - V1.1	PISO 1	101 (C)	torcao	torção excede TRd,max
47 - V6.C	COBERTURA (CP)1	106 (C)	flexao	flexão negativa não verifica