

De: GP FS CHUBB Flash-Infos Produits & Réglementation
Objet: Flash-Infos - Produits & Réglementation - FLA-23-07 - Extinction - Remplacement du NOVEC™ par le FK-5-1-12

Flash-Infos

Service Produits & Réglementation

Thème : Extinction

Objet : Remplacement du NOVEC™ par le FK-5-1-12

De : Mustapha Nachete

Date : 07/02/2023

N° FI : FLA-23-07



Ce Flash-Infos fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futurs.

On compte sur vous !

[Lien vers l'enquête](#)

Version PDF du Flash-Infos : [FLA-23-07](#)

Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#) (Lien non fonctionnel avec EDGE)

Les liens présents dans le Flash-Infos peuvent ne pas être fonctionnels sur les iPhone d'entreprise car ces derniers n'ont pas accès au réseau intranet.

Arrêt du NOVEC™ et remplacement par le FK-5-1-12

Face aux difficultés d'approvisionnement rencontrées par nos fournisseurs et à l'arrêt officiel (fin 2025) par 3M de la commercialisation de l'agent extincteur NOVEC™, nous vous informons que nous arrêtons la commercialisation de l'agent extincteur NOVEC™.

Avec nos fournisseur, nous avons identifié une alternative pour remplacer le NOVEC™ par un gaz inhibiteur équivalent sous le nom standard FK-5-1-12.

Nos solutions d'extinctions Plénitude KD1230 et systèmes Firedetec seront donc désormais commercialisées avec l'agent d'extinction FK-5-1-12.

FK-5-1-12 :

- Performances d'extinction identiques au NOVEC,
- Essai d'efficacité approuvé par un institut indépendant,
- Délai d'approvisionnement plus court,
- Composants identiques.

Certification, associativité

Certification

- Plénitude KD1230 :
 - La gamme Plénitude KD1230 est certifiée A2P sous le n° 06.09.H13.
 - Sans impact sur le certificat actuel.
- Gamme Firedetec avec gaz NOVEC :
 - Pas de certification car non soumis à un référentiel
 - Sans incidence

Associativité

Aucune incidence avec l'associativité des centrales DECT UTEX.

SAV

- Plénitude KD1230 :

On peut recharger et ou remplacer un ou plusieurs réservoirs chargés avec du gaz NOVEC™ par du gaz FK-5-1-12. Il faut respecter la pression de charge initiale (25,42 ou 50 bar) et le taux de remplissage.
- Gamme Firedetec avec gaz NOVEC :

On peut recharger et ou remplacer un ou plusieurs réservoirs chargés avec du gaz NOVEC™ par du gaz FK-5-1-12. Il faut respecter la pression de charge initiale (25,42 ou 50 bar) et le taux de remplissage.

Vos interlocuteurs

Laurence Fabre

Extincteur, RIA, colonne et poteau d'incendie, défibrillateur, plan, divers équipements de sécurité



Franck Gaillardou

Eclairage de sécurité, Compartimentage, Désenfumage



Yannick Thiefin

Conseil et formation, Support réglementation



Mustapha Nachete

Extinction automatique à gaz, eau ou poudre
Extinction par brouillard d'eau



Xavier Savonnet

Détection incendie, DAAF
Equipement d'alarme (Type 4, PPMS, BAAS, BAAL)



Chefs produits – Qui fait quoi :



Julien Eudeline

ARI, Détection gaz, Risques spéciaux



Delphine Chaffardon

Offre de services



Pour toute demande d'inscription/désinscription, merci d'envoyer un mail à veronique.lachaume@chubb.fr
Nota : Vu le nombre important de destinataires, ce mail peut faire l'objet de plusieurs diffusions distinctes.

